

Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии 42714
2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (P_{saidi}), час	сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "B", а в столбце 27 равны "1" 0,76232
3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P_{saifi}), шт.	Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "B", а в столбце 27 равны "1" 0,50684

Должность

Ф.И.О.

Подпись

Форма 1.5. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся с 2020 года до 2024 года)

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации

Показатель	Мероприятия, направленные на улучшение показателя ²	Описание (обоснование)	Значение показателя, годы:				
			2020	2021	2022	2023	2024
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П _ц)	1. Техническое обслуживание в соответствии с графиками ППР. 2. Улучшение ремонтной базы. 3. Использование дизельной электростанции.		1,04814	0,95120	0,86322	0,78338	0,71093
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (П _{тпр})			1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевых организаций (П _{тсо})	1. Интернет-приемная. 2. Разработка и внедрение регламентирующих документов	1. Возможность заочной подачи заявки на тех.присоединение, обращения. 2. Сокращение сроков подготовки и оказания услуг	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

Должность

Ф.И.О.

Подпись

¹ Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.

² Информация предоставляется справочно.

Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования ¹ (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации

Показатель	Мероприятия, направленные на улучшение показателя ²	Описание (обоснование)	Значение показателя, годы:				
			2020	2021	2022	2023	2024
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P_{saidi}), час.			2,00000	1,98500	1,97000	1,95500	1,94000
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P_{saifi}), шт.			0,83600	0,82100	0,80600	0,79100	0,77600
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ($P_{тпр}$)			1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

Должность

Ф.И.О.

Подпись

¹ Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах

² Информация предоставляется справочно.

Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации

№ п/п	Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации ¹	Значение характеристики	Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1	Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км	3246	Журнал учета ЛЭП
1.1	Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км	2391	Журнал учета ЛЭП
2	Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), %	73,7%	(п. 1.1/п. 1)
3	Максимальной за год число точек поставки, шт.	42714	(значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)
4	Число разъединителей и выключателей, шт.	8328	
5	Средняя летняя температура, °С	18,8	
6	Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Psaidi	5	(форма 9.1)
7	Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Psaiifi	4	(форма 9.2)

¹ Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;

Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;

Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;

Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

Форма 2.4. Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования ¹

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование территориальной сетевой организации

Показатель	Значение показателя, годы:				
	2020	2021	2022	2023	2024
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ²					
I_n	2	2	2	2	2
1.1.	50	50	50	50	50
1.2. а)	3	3	3	3	3
1.2. б)	1	1	1	1	1
1.2. в)	74	74	74	74	74
1.2. г)	2	2	2	2	2
2.1.	1	1	1	1	1
2.2.	1	1	1	1	1
2.3.	0	0	0	0	0
3.	1	1	1	1	1
4.	0	0	0	0	0
5.1.	0	0	0	0	0
6.1.	0	0	0	0	0
6.2.	0	0	0	0	0
I_c	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
1.1.	30	30	30	30	30
1.2. а)	15	15	15	15	15
1.2. б)	90	90	90	90	90
1.3.	0	0	0	0	0
2.1.	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
3.1.	1	1	1	1	1
3.2.	1	1	1	1	1
4.1.	0	0	0	0	0
P_c	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
1.	1	1	1	1	1
2.1.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
2.2.	7,11	7,11	7,11	7,11	7,11
2.3.	0	0	0	0	0
2.4.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2.5.	0	0	0	0	0
2.6.	1	1	1	1	1
3.1.	14	14	14	14	14
3.2. а)					
3.2. б)					
3.2. в)					
4.1.					
5.1.	3	3	3	3	3
5.2.	0	0	0	0	0

Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
---	---------	---------	---------	---------	---------

Должность

Ф.И.О.

Подпись

¹ Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.

² Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего приложения.

Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2022

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	Число, шт.
1	2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. ($N_{\text{заяв тпр}}$)	810
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. ($N^{\text{нс}}_{\text{заяв тпр}}$)	0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети ($\Pi_{\text{заяв тпр}}$)	1

Должность

Ф.И.О.

Подпись

Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети, в период 2022

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	Число, шт.
1	2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. ($N_{\text{сд тпр}}$)	430
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. ($N_{\text{нс сд тпр}}$)	0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети ($\Pi_{\text{нс тпр}}$)	1

Должность

Ф.И.О.

Подпись

Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2022

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	Значение
1	2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. ($N_{н\ тпр}$)	Число, шт. 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. ($N_{очз\ тпр}$)	Количество, десятки шт. (без округления) 109
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации ($\Pi_{ппа\ тпр}$)	1

Должность

Ф.И.О.

Подпись

Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг
сетевой организации

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	№ формулы (пункта) методических указаний	Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ($P_{п}$)	1	0,098231
Объем недоотпущенной электрической энергии (P_{ens})	4	246,51
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P_{saidi})	2	0,76232
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P_{saifi})	3	0,50684
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ($P_{тпр}$)	12	1,00
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями ($P_{тсо}$)	11	-
Плановое значение показателя $P_{п}$, $P_{п}^{пл}$	Пункт 4.1 методических указаний	
Плановое значение показателя $P_{тпр}$, $P_{тпр}^{пл}$	Пункт 4.1 методических указаний	1
Плановое значение показателя $P_{тсо}$, $P_{тсо}^{пл}$	Пункт 4.1 методических указаний	
Плановое значение показателя P_{ens} , $P_{ens}^{пл}$	Пункт 4.1 методических указаний	-
Плановое значение показателя P_{saidi} , $P_{saidi}^{пл}$	Пункт 4.2 методических указаний	0,86322
Плановое значение показателя P_{saifi} , $P_{saifi}^{пл}$	Пункт 4.2 методических указаний	0,75628
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над}$	Пункт 5 методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над1}$	Пункт 5 методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над2}$	Пункт 5 методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач}$ (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)	Пункт 5 методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач1}$ (для территориальной сетевой организации)	Пункт 5 методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач2}$ (для территориальной сетевой организации)	Пункт 5 методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач3}$ (для территориальной сетевой организации)	Пункт 5 методических указаний	1

Начальник ПТС

А.В. Панков

Должность

Ф.И.О.

Подпись

СПРАВОЧНО

	2021 год	2022 год
Коэффициент допустимого отклонения K1m:		1,46505
Коэффициент допустимого отклонения Km:		0,85718
Отчет предоставляется в рамках первого долгосрочного периода регулирования:		нет
Количество лет в текущем долгосрочном периоде		5
Коэффициент допустимого отклонения Птпр в периоде t-1:	1,00	
Плановый показатель Птпр	1,0000	
Фактический показатель Птпр	1,0000	
Достижение показателя Птпр в периоде t-1 (да-1;нет-0)	1	
Коэффициент допустимого отклонения Psaidi в периоде t-1:	1,47	
Плановый показатель Psaidi	0,86322	
Фактический показатель Psaidi	0,76232	
Достижение показателя Psaidi в периоде t-1 (%)	-12%	
Коэффициент допустимого отклонения Psaifi в периоде t-1:	0,86	
Плановый показатель Psaifi	0,75628	
Фактический показатель Psaifi	0,50684	
Достижение показателя Psaifi в периоде t-1 (%)	-33%	
Коэффициент допустимого отклонения для Kкач1:		0,99

Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	№ пункта методических указаний	Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над}$	пункт 5	Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над1}$	Пункт 5	Для территориальной сетевой организации 0
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над2}$	Пункт 5	Для территориальной сетевой организации 0
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{кач}$	Пункт 5	Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{кач1}$	Пункт 5	Для территориальной сетевой организации 0
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{кач2}$	Пункт 5	Для территориальной сетевой организации
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{кач3}$	Пункт 5	Для территориальной сетевой организации 1
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, $K_{об}$	Пункт 5	0,1
9. Максимальный процент корректировки	Пункт 5	2,00%
10. Понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий	Пункт 5	0,002

Начальник ПТС

А.В. Панков

Должность

Ф.И.О.

Подпись

Форма 8.1 Журнал учета данных первичной информации по всем
прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
сетевой организации за 12 месяцев 2022 года

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации													Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	ВСЕГО			в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				21	22	23	24	25	26	27
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Смежные сетевые организации и производители электрической энергии									
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, ВЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)			
1	2	ВЛ	ТП-2П-1309	0,38	10,53 2022.01.03	14,23 2022.01.03	В	3,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	12,27		1 2022-01-03	3.4.8.5	4.1.3	1			
2	1	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-1043 руб.12, 16 до магазина по ул.Крымова, 63/1	0,38	10,00 2022.01.05	14,00 2022.01.05	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-1043\ж/д ул. Крымова, 63, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\ул. Крымова, 63 (под.б+м-н Гуливер), ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043 \ Ш04-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043 \ Ш04-2 \ яч.-16			5	0	0	5	0	0	1	4	0	13,13		3453 2021-12-29			1			
3	1	ВЛ	ТП-1118\Ш04-1\яч. 12	0,38	15,32 2022.01.05	16,25 2022.01.05	В	0,88	КЛ 0.38 кВ ТП-1118\ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)			1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,57		2 2022-01-05	3.4.9.3	4.1.3	0			

4	1	ТП	ТП-1060\Ш04-1\яч. 1	0,38	11,00 2022.01.11	12,00 2022.01.11	В	1	КЛ 0.38 кВ ТП-1060\Диспетчерская Автостанции				1	0	0	1	0	0	1	0	0	8,63		4 2022-01-11	3.4.9.3	4.13	0		
5	2	ВЛ	ТП-2358	0,38	12,02 2022.01.11	13,17 2022.01.11	В	1,25	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_3				64	0	0	64	0	0	0	64	0	0	20,39		5 2022-01-11	3.4.9.3	4.13	0	
6	3	ТП	ТП-3303 РУ-0,4кВ 1СШ	0,38	13,30 2022.01.11	15,00 2022.01.11	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303 \ Ш04-1				24	0	0	24	0	0	2	22	0	0	210,56		3458 2021-12-30				1
7	3	ТП	ТП-3469 РУ-6 кВ	6 (6.3)	09,00 2022.01.12	12,01 2022.01.12	П	3,02	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ, КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-Abn1_9.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 2\Line-		МБУ "Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска"		22	0	5	16	0	0	9	12	1	0	38,57	ООО "Инзенские электрические сети" (ООО "ИЭС")	3351 2021-12-15				1
8	1	КЛ	РП-122\с.ш.-1\яч. 1	10 (10.5)	11,24 2022.01.12	12,17 2022.01.12	В	0,88	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 Яч.3 - ТП-1306 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.3 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1064 яч.3 - ВЛ оп.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.1 - ТП-1064А яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-122, РП 10 (10.5) кВ РП-122 \ с.ш.-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306		Аверьянов Аверьян Эдуардович; ГСК "Мирный"; ИП Картоков Вячеслав Анатольевич; ООО "ЖЭК"; ТСН "Федерации 20"; УМУП "Ульяновскводоканал"		23	0	8	14	0	0	7	15	1	0	24,71	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	6 2022-01-12	3.4.8.5	4.12	1	
9	3	РП	РП-316 РУ-6 кВ ячейка №9	6 (6.3)	14,00 2022.01.12	15,00 2022.01.12	П	1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3422, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3422 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3425, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3425 \ с.ш.-1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6,29	ООО "Инзенские электрические сети" (ООО "ИЭС")	21 2022-01-10				1
10	2	ТП	ТП-2248 РУ-6 кВ, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2022.01.13	12,00 2022.01.13	П	3,5	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2248 \ Ш04-1				1	0	0	1	0	0	1	0	0	1,23		4 2022-01-10				1	
11	2	ТП	ТП-2592\Ш04-2\яч. 4	0,38	08,15 2022.01.15	09,26 2022.01.15	В	1,18	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1				8	0	0	8	0	0	0	8	0	19,87		8 2022-01-15	3.4.9.3	4.13	0		
12	3	ТП	ТП-3П-1413\Ш04-0\яч. 4	0,38	09,00 2022.01.15	09,50 2022.01.15	В	0,83	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_1				2	0	0	2	0	0	2	0	0	54,12		9 2022-01-15	3.4.9.3	4.13	0		
13	4	ВЛ	ТП-4098\Ш04-1\яч. 1	0,38	03,20 2022.01.16	03,50 2022.01.16	В	0,5	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1				1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,08		10 2022-01-16	3.4.9.3	4.13	0		

14	2	КЛ	РП-227\с.ш.-2\яч.16	6 (6.3)	09,36 2022.01.17	11,12 2022.01.17	В	1,6	КЛ 6 (6.3) кв 01, КЛ 6 (6.3) кв ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2534 Яч.6 - ТП-2667 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 яч.1-Т1-6кв {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.3 - ТП-2563 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2563 яч.3-Т1-6кв {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2564 яч.3-Т1-6кв {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2579 яч.4-Т2-6кв {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2579 Яч.6 - ТП-2667 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2580 Яч.1 - ТП-2589 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2589 яч.2-Т2-6кв {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2667 яч.1-Т1-6кв {0}, РП 6 (6.3) кв РП-227, РП 6 (6.3) кв РП-227 \ с.ш.-2 \ яч.-16, ТП 6 (6.3) кв ТП-2562, ТП 6 (6.3) кв ТП-2563, ТП 6 (6.3) кв ТП-2564, ТП 6 (6.3) кв ТП-2579, ТП 6 (6.3) кв ТП-2580Н, ТП 6 (6.3) кв ТП-2589, ТП 6 (6.3) кв ТП-2667, ТП 6 (6.3) кв ТП-2971	АО "ГУЛЛИВЕР"; ЖСК "Надежда"; ООО "Альбион"; ТСЖ "Авангард"; ТСЖ "Высотный"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	71	0	10	59	0	0	33	36	2	80,9	ООО "ВАТТ";ООО "Энергосеть"	11 2022-01-17	3.4.8.5	4.12	1
15	2	ТП	ТП-2579\Ш04-1\яч.3	0,3 8	10,00 2022.01.17	11,50 2022.01.17	В	1,83	КЛ 0.38 кв ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_1		1	0	0	1	0	0	0	1	0	40,19		12 2022-01-17	3.4.9.3	4.13	0
16	3	ВЛ	ВЛ-6кв ПС-ЦП Южная яч.113 (от ПП-3649 яч.2 на ПП-3606н яч.6.)	6 (6.3)	10,00 2022.01.17	12,00 2022.01.17	П	2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3440 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-3711, ТП 6 (6.3) кв ТП-3711 \ с.ш.-1		1	0	0	1	0	0	1	0	0	1,69		10 2022-01-10			1
17	1	ТП	ТП-1062 РУ-0,4кв 1СШ	0,3 8	09,30 2022.01.18	14,00 2022.01.18	П	4,5	ВЛ 0.38 кв ТП-1062\1й пер. Тимирязева, д.55/57, ВЛ 0.38 кв ТП-1062\Агрострой, ул.Р.Люксембург,23, ВЛ 0.38 кв ТП-1062\ВЛИ-0,4 кв ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61, ВЛ 0.38 кв ТП-1062\ж/д Бакинская, д.61, ВЛ 0.38 кв ТП-1062\ж/д ул.Бакинская, 50-52, КЛ 0.38 кв ТП-1062\5 эт. ж/д ул. Бакинская 44 (вв.2), КЛ 0.38 кв ТП-1062\ж/д по ул.Тимирязева, д.47, КЛ 0.38 кв ТП-1062\Резерв. рубильн.№15, ТП 10 (10.5) кв ТП-1062 \ Ш04-1	ООО "УК "Чистый дом"; ООО УК "Свободный выбор"	23	0	3	20	0	0	0	23	0	48,12		5 2022-01-10			1
18	1	ТП	ТП-1732, РУ-0,4кв, отключение рубильников №5, №16. (13, 14)	0,3 8	13,30 2022.01.18	15,00 2022.01.18	П	1,5	КЛ 0.38 кв ТП-1732\Больница, Блок Б, КЛ 0.38 кв ТП-1732\Больница,Блок Б, ТП 10 (10.5) кв ТП-1732 \ Ш04-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кв ТП-1732 \ Ш04-2 \ яч.-16	ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница	2	0	2	0	0	0	0	2	0	3,11		65 2022-01-13			1
19	2	ТП	ТП-2519 РУ-6кв и камера тр-ра	6 (6.3)	09,30 2022.01.20	17,00 2022.01.20	П	7,5	КЛ 0.38 кв ТП-2519\098745, КЛ 0.38 кв ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кв ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кв ТП-2519 \ Ш04-1	ООО "УК Согласие "	15	0	1	14	0	0	4	11	0	39,13		44 2022-01-11			1

20	1	ТП	ТП-1099, РУ-0,4кВ, руб.№7; ТП-1509, РУ-0,4кВ, руб.№1.	0,38	12,00 2022.01.20	14,00 2022.01.20	П	2	ВЛ 0.38 кВ ТП-1099\пр.Нариманова, д.35 (Поликлиника), КЛ 0.38 кВ ТП-1509\поликлиника, пр.Нариманова,35, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509 \ Ш04-1 \ яч.-1		3	0	0	3	0	0	3	0	0	2,37		62 2022-01-12			1
21	2	ТП	ТП-2814 РУ-0,4 кВ 2 Ш, Т-2	0,38	08,30 2022.01.21	12,00 2022.01.21	П	3,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814 \ Ш04-2	ООО "УК"Солидарность"	10	0	6	4	0	0	3	7	0	26,99		85 2022-01-17			1
22	3	ТП	ТП-3362 РУ-6/0,4 кВ и трансформатор	6 (6.3)	08,45 2022.01.21	14,00 2022.01.21	П	5,25	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.2, КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362 \ Ш04-1		64	0	0	64	0	0	2	62	0	147,54		11 2022-01-10			1
23	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2397 руб. 13 до ГСК "ТСО Ульяновской" Ульяновской	0,38	09,00 2022.01.21	11,00 2022.01.21	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397 \ Ш04-1 \ яч.-13		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		115 2022-01-20			1
24	1	ТП	ТП-1643\Ш04-1\яч. 1	0,38	12,30 2022.01.21	13,43 2022.01.21	В	1,22	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ЦТП,ул.Гагарина,31	УМУП "Городской теплосервис"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	7,77		13 2022-01-21	3.4.9.3	4.13	0
25	1	ПС	ПП-1705\с.ш.-1\яч. 3	10 (10.5)	09,57 2022.01.22	10,10 2022.01.22	В	0,22	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1), КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-1092яч.2 - ТП-1092А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.2 - ТП-1085 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1705, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1705 \ с.ш.-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	УМУП "Городская теплосеть"	273	0	2	271	0	0	38	235	0	511,3		14 2022-01-22	3.4.14	4.13	1
26	1	ПС	ПП-1705\с.ш.-1\яч. 1	10 (10.5)	09,57 2022.01.22	10,10 2022.01.22	В	0,22	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 яч.1 - РП-108 яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1705, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1705 \ с.ш.-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323		78	0	0	78	0	0	13	65	0	149,65		15 2022-01-22	3.4.14	4.13	1
27	3	ТП	ТП-3763\Ш04-1\яч. 2	0,38	09,41 2022.01.23	10,31 2022.01.23	В	0,83	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1		56	0	0	56	0	0	0	56	0	20,45		16 2022-01-23	3.4.9.3	4.13	0
28	4	КЛ	РП-409\с.ш.-1\яч. 9	6 (6.3)	20,35 2022.01.23	21,49 2022.01.23	В	1,23	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.2 - ТП-4114 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.1 - ТП-4119 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4114 Яч.1 - ТП-4124 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4116 Яч. 3 - ТП-4123 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4119 Яч.1 - ТП-4138 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4119 яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4123 Яч.2 - ТП-4124 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.6-Т2-6кВ (0), ПС 6 (6.3) кВ ПП-4134, РП 6 (6.3) кВ РП-409, РП 6 (6.3) кВ РП-409 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4114, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4116, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4119, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4123, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	АО "Национальная Башенная компания"	75	0	2	71	0	0	10	63	2	93,84	ООО "ВАТТ";ООО "Энергетическая промышленная группа"(ООО "Энергопром групп")	17 2022-01-23	3.4.8.5	4.12	1
29	2	ТП	ТП-2785 РУ-6/0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2022.01.24	16,00 2022.01.24	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785 \ Ш04-1	ТСЖ "Симбирский Новый Дом"	22	0	2	20	0	0	2	20	0	36,14		22 2022-01-10			1

30	2	ТП	ТП-2547, РУ-0,4кВ, отключение 1 ЦШ.	0,38	09,00 2022.01.24	11,00 2022.01.24	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547 \ Ш04-1	ИП Шер Давид Борисович; ООО "УК Галактика"; ООО "Фрезениус Медикал Кеа Холдинг"	20	0	9	11	0	0	8	12	0	33,47		63 2022-01-13			1
31	2	КЛ	РП-213\с.ш.-2\яч.14	6 (6.3)	11,47 2022.01.24	12,30 2022.01.24	В	0,72	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 Яч.5 - ТП-2754 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2754 Яч.4 - РП-213 Яч.14, РП 6 (6.3) кВ РП-213, РП 6 (6.3) кВ РП-213 \ с.ш.-2 \ яч.-14, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2754		3	0	0	0	0	0	0	0	3	34,68	ООО "Энергосеть"	18 2022-01-24	3.4.9.3	4.12	0
32	2	ТП	ТП-2547, РУ-0,4кВ, отключение 2 ЦШ.	0,38	13,30 2022.01.24	15,30 2022.01.24	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_6,	ИП Шер Давид Борисович; ООО "УК Галактика"; ООО "Фрезениус Медикал Кеа Холдинг"	10	0	5	5	0	0	3	7	0	12,33		64 2022-01-13			1
33	2	РП	РП-204\с.ш.-1\яч.13	6 (6.3)	04,00 2022.01.25	04,50 2022.01.25	В	0,83	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.1 - ТП-2332 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2332 яч.4-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-204, РП 6 (6.3) кВ РП-204 \ с.ш.-1 \ яч.-13, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2332		18	0	0	17	0	0	1	16	1	89,79	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	19 2022-01-25	3.4.9.1	4.13	0
34	2	ТП	ТП-2785\Ш04-1\яч.15	0,38	07,13 2022.01.25	08,45 2022.01.25	В	1,53	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	ТСЖ "Симбирский Новый Дом"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	8,87		20 2022-01-25	3.4.9.3	4.13	0
35	2	ТП	ТП-2785 РУ-6/0,4 кВ 2 ЦШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2022.01.25	16,00 2022.01.25	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785 \ Ш04-2	ТСЖ "Симбирский Новый Дом"	28	0	2	26	0	0	7	21	0	44,33		24 2022-01-10			1
36	1	ТП	ТП-1150, РУ-0,4кВ, отключение 1 ЦШ.	0,38	09,00 2022.01.25	11,00 2022.01.25	П	2	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5, КЛ 0.38 кВ СП-1150-1\СП-1753-1 - ТП-1078, КЛ 0.38 кВ СП-1150-1\ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3, КЛ 0.38 кВ СП-1150-1\ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ СП-1150-1\ул.Спасская, д.18 Гимназия, КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.7, КЛ 0.38 кВ ТП-1150\Резерв № 17., КЛ 0.38 кВ ТП-1150\СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус, КЛ 0.38 кВ ТП-1150\ул.Бебелья, д.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1150\ул.Дворцовая, д.2Б (жен.монастырь), КЛ 0.38 кВ ТП-1150\ул.Дворцовая, д.4 (жен.монастырь), КЛ 0.38 кВ ТП-1150\ул.Дворцовая,4, КЛ 0.38 кВ ТП-1150\ЦНК Зона "А", КЛ 0.38 кВ ТП-1150\ЦНК Зона "А"кабель Б, КЛ 0.38 кВ ТП-1150\ЦНК Зона "Б", КЛ 0.38 кВ ТП-1150\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-1150\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-1150\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-1150\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-1150\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150 \ Ш04-1		6	0	0	6	0	0	4	2	0	9,29		116 2022-01-20			1
37	3	ТП	ТП-3623 РУ-10кВ	10 (10.5)	09,00 2022.01.25	16,00 2022.01.25	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-	МБДОУ детский сад № 6	35	0	1	34	0	0	3	32	0	74,09		79 2022-01-14			1

38	2	ТП	ТП-2785 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0,38	11,00 2022.01.25	12,30 2022.01.25	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785 \ Ш04-2	ТСЖ "Симбирский Новый Дом"	50	0	4	46	0	0	9	41	0	60,47	26 2022-01-10			1	
39	3	ВЛ	ТП-3029\Ш04-1\яч. 3	0,38	15,30 2022.01.25	17,08 2022.01.25	В	1,63	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2		6	0	0	6	0	0	6	0	8,38	21 2022-01-25	3.4.9.3	4.13	0		
40	4	КЛ	ТП-4139\с.ш.-2\яч. 4	10 (10.5)	18,50 2022.01.25	19,39 2022.01.25	В	0,82	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	Нестеров Андрей Владимирович; ООО "Строительно-монтажное управление"	38	0	2	35	0	0	10	27	1	43,48	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энегропром ГРУПП")	22 2022-01-25	3.4.8.5	4.12	1
41	2	ТП	ТП-2788 РУ-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2022.01.26	16,00 2022.01.26	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788 \ Ш04-1		10	0	0	10	0	0	0	10	0	17,86	27 2022-01-10			1	
42	1	ТП	ТП-1167 РУ-0,4кВ руб.6,13	0,38	09,00 2022.01.26	15,00 2022.01.26	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-1167\ул. Северный Венец, 14-16, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\ул.Сев.Венец 14, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167 \ Ш04-1 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167 \ Ш04-2 \ яч.-6		4	0	0	4	0	0	0	4	0	11,73	142 2022-01-25			1	
43	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2696 руб.11, руб.8 до жилого дома по ул. Промышленная, 74	0,38	09,00 2022.01.26	12,00 2022.01.26	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696 \ Ш04-1 \ яч.-11, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696 \ Ш04-2 \ яч.-8		2	0	0	2	0	0	0	2	0	6,32	143 2022-01-25			1	
44	4	ТП	ТП-4007 РУ-10кВ	10 (10.5)	13,30 2022.01.26	13,45 2022.01.26	П	0,25	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181		141	0	0	141	0	0	3	138	0	292,64	144 2022-01-25			1	

45	2	РП	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ- 6кВ\с.ш.-4\яч. 414	6 (6.3)	13,50 2022.01.26	14,40 2022.01.26	В	0,83	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.414 (1), КЛ 6 (6.3) кВ КЛ - ТП-2271 яч.4 - ВЛ 6кВ ол., КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 №, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.3 - РП-205 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП -2999 до ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.3 - ТП-2273 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-4 \ яч.-414, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2583, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2999Н	ИП Долгановский Вадим Владимирович; ООО "НПО Румед"	63	0	2	61	0	0	17	46	0	131,25	23 2022-01-26	3.4.1	4.11	1
46	4	ТП	ТП-4007 РУ-10кВ	10 (10.5)	15,00 2022.01.26	15,15 2022.01.26	П	0,25	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181		141	0	0	141	0	0	3	138	0	292,64	144 2022-01-25			1
47	2	ТП	ТП-2788 РУ-6-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2022.01.27	16,00 2022.01.27	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788 \ Ш04-2		4	0	0	4	0	0	4	0	8,54	29 2022-01-10			1	
48	1	ТП	ТП-1016 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и тр-р №1	0.3 8	08,30 2022.01.27	16,00 2022.01.27	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1016\ж/д ул. Красноармейская, 74, ВЛ 0.38 кВ ТП-1016\Резерв32, ВЛ 0.38 кВ ТП-1016\ул. Красноармейская, 285, ВЛ 0.38 кВ ТП-1016\ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищево,55, ВЛ 0.38 кВ ТП-1016\ул.Красноармейская, д.26, ВЛ 0.38 кВ ТП-1016\ул.Красноармейская, д.68/2., КЛ 0.38 кВ ТП-1016\ УФМС России, ИП Маликов, ООО "Алма",	Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "Стриг"	55	0	4	50	0	0	10	44	1	87,78	75 2022-01-14			1
49	2	ТП	ТП-2194, РУ-0,4кВ, отключение СШ.	0.3 8	09,00 2022.01.27	11,30 2022.01.27	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2194 Яч.Обье - ТП-2194 Яч.4, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194 \ Ш04-1		4	0	0	4	0	0	2	2	0	9,66	67 2022-01-13			1
50	3	ТП	ТП-3301 РУ-10кВ	10 (10.5)	09,00 2022.01.27	16,00 2022.01.27	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301 \ Ш04-1		7	0	0	7	0	0	2	5	0	9,64	86 2022-01-17			1
51	2	ТП	ТП-2788 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.3 8	11,00 2022.01.27	12,30 2022.01.27	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788 \ Ш04-2		14	0	0	14	0	0	0	14	0	24,4	31 2022-01-10			1

58	3	ТП	ТП-3624	0,38	16,05 2022.01.31	16,44 2022.01.31	В	0,65	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	МБДОУ детский сад № 6	50	0	1	49	0	0	14	36	0	155,72		25 2022-01-31	3.4.9.3	4.13	0
59	2	ТП	ТП-2345\Ш04-2\яч. 14	0,38	16,15 2022.01.31	16,57 2022.01.31	В	0,7	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_6		1	0	0	1	0	0	1,78		26 2022-01-31	3.4.9.3	4.13	0			
60	4	ТП	ТП-5006 РУ-0,4 На отключение 1СШ (Работы будут производиться на руб.3)	0,38	09,00 2022.02.01	12,00 2022.02.01	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006 \ Ш04-1	АО "ГУЛЛИВЕР"	11	0	1	10	0	0	10	1	0	26,32		139 2022-01-24		1	
61	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2571 руб. 10 (от СР на оп. У.О.)	0,38	09,30 2022.02.01	11,00 2022.02.01	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Мар" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. мар."), КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571 \ Ш04-2 \ яч.-10		6	0	0	6	0	0	6	0	7,02		231 2022-01-31		1		
62	3	ТП	ТП-3053 РУ-0,23 кВ руб.№3; ВЛИ-0,23 кВ по ул. Л.Толстого 85-87	0,22	13,45 2022.02.01	14,45 2022.02.01	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053 \ Ш04-1 \ яч.-3		3	0	0	3	0	0	3	0	1		222 2022-01-28		1		
63	4	ТП	ТП-5006 РУ-0,4 На отключение 2СШ (Работы будут производиться на руб.4)	0,38	09,00 2022.02.02	12,00 2022.02.02	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006 \ Ш04-2	АО "ГУЛЛИВЕР"	7	0	1	6	0	0	7	0	20,31		140 2022-01-24		1		
64	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3620 РУ-0,4 кВ руб. №9 до ВРУ-0,4 кВ МКД по ул. Минаева, 18	0,38	09,00 2022.02.02	17,00 2022.02.02	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620 \ Ш04-1 \ яч.-9		2	0	0	2	0	0	2	0	4,55		252 2022-02-01		1		
65	2	ТП	ТП-2691, РУ-0,4кВ, отключение 1СШ.	0,38	09,00 2022.02.02	11,00 2022.02.02	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\06636, КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691 \ Ш04-1	УМУП "Городской теплосервис"	38	0	1	37	0	0	10	28	0	44,69		81 2022-01-14		1	
66	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от РП-231 руб. 4 на ГСК "ЯКА"	0,38	09,30 2022.02.02	16,00 2022.02.02	П	6,5	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, РП 6 (6.3) кВ РП-231 \ Ш04-2 \ яч.-4		2	0	0	2	0	0	2	0	8,24		232 2022-01-31		1		
67	3	ВЛ	ВЛ-6кВ ПС-ЦП Южная яч.113 (от ПП-3649 яч.2 на ПП-3606н яч. 6.)	6 (6.3)	09,30 2022.02.02	15,30 2022.02.02	П	6	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3440 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3711, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3711 \ с.ш.-1		1	0	0	1	0	0	1	0	1,69		122 2022-01-21		1		
68	2	ТП	ТП-2340 РУ-0,4 кВ	0,38	14,00 2022.02.02	16,00 2022.02.02	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340 \ Ш04-1	МБДОУ детский сад №52	29	0	1	28	0	0	5	24	0	130,14		248 2022-02-01		1	

69	2	ТП	ТП-2397, РУ-0,4кВ, отключение рубильника №23, №26.	0,38	14,00	2022.02.02	16,00	2022.02.02	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397 \ Ш04-1 \ яч.-23, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397 \ Ш04-2 \ яч.-26	5	0	0	5	0	0	1	4	0	12,07		102	2022-01-18			1
70	2	ТП	ТП-2572 РУ-0,4 кВ 2 СШ	0,38	14,00	2022.02.02	16,30	2022.02.02	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572 \ Ш04-2	14	0	0	14	0	0	4	10	0	48,43		247	2022-02-01			1
71	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3620 РУ-0, 4 кВ руб. №9 до ВРУ-0,4 кВ МКД по ул. Минаева, 18	0,38	09,00	2022.02.03	17,00	2022.02.03	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620 \ Ш04-1 \ яч.-9	2	0	0	2	0	0	0	2	0	4,55		252	2022-02-01			1
72	2	ВЛ	ВЛ-6 кВ от н/ст "Ульяновская" яч. 408 до РЛНД на оп. № 22	6 (6.3)	09,00	2022.02.03	16,30	2022.02.03	П	7,5	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2223, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2223 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2277 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2278, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2278 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2700 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2765, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2765 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2791, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2791 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2799, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2799 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2964 \ Ш04-1	6	0	0	5	0	0	5	0	1	5,99	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК")	155	2022-01-26			1
73	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от РП-231 руб. 4 на ГСК "ЯКА"	0,38	09,30	2022.02.03	16,00	2022.02.03	П	6,5	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, РП 6 (6.3) кВ РП-231 \ Ш04-2 \ яч.-4	2	0	0	2	0	0	0	0	1,24		232	2022-01-31			1	
74	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от РП-231 руб.10.	0,38	09,30	2022.02.03	16,00	2022.02.03	П	6,5	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, РП 6 (6.3) кВ РП-231 \ Ш04-2 \ яч.-10	9	0	0	7	0	0	0	7	2	32,95	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энегропром ГРУПП")	233	2022-01-31			1
75	4	ТП	ТП-4080 РУ-0,4кВ руб. №2, №5	0,38	13,30	2022.02.03	16,00	2022.02.03	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080 \ Ш04-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080 \ Ш04-2 \ яч.-2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,01		147	2022-01-26			1
76	4	ТП	ТП-4062 РУ-0,4 На отключение руб.20, руб.24 (Работы будут производиться на руб.24)	0,38	08,30	2022.02.04	12,00	2022.02.04	П	3,5	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062 \ Ш04-2 \ яч.-20, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062 \ Ш04-2 \ яч.-24	2	0	0	2	0	0	2	0	0	3,77		217	2022-01-28			1
77	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3623 РУ-0, 4 кВ руб. №8 до ВРУ-0,	0,38	09,00	2022.02.04	10,00	2022.02.04	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623 \ Ш04-2 \ яч.-8	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3,82		255	2022-02-02			1
78	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3625 РУ-0,4 кВ руб. 12 до ВРУ МКД по ул.12 Сентября, 7	0,38	10,00	2022.02.04	11,00	2022.02.04	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625 \ Ш04-2 \ яч.-12	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3,73		260	2022-02-02			1
79	3	ТП	ТП-3479\Ш04-2\яч. 10	0,38	11,11	2022.02.04	12,03	2022.02.04	В	0,87	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	24	0	0	24	0	0	0	24	0	7,9		27	2022-02-04	3.4.9.3	4.13	0
80	4	ТП	ТП-4110 тр-р	0,38	13,30	2022.02.04	16,00	2022.02.04	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3), КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (4), ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	148	0	2	146	0	0	4	144	0	177,16	УМУП "Ульяновскводоканал"	150	2022-01-26			1
81	2	ВЛ	ТП-2538\Ш04-1\яч. 1	0,38	17,10	2022.02.04	18,43	2022.02.04	В	1,55	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,79		28	2022-02-04	3.4.9.3	4.13	0
82	3	КЛ	РП-307\с.ш.-1\яч. 18	6 (6.3)	04,44	2022.02.05	05,56	2022.02.05	В	1,2	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.4 - ТП-3464 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.6-Т2-6 кВ (0), РП 6 (6.3) кВ РП-307, РП 6 (6.3) кВ РП-307 \ с.ш.-1 \ яч.-18, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	38	0	1	37	0	0	11	27	0	239,44		29	2022-02-05	3.4.8.5	4.12	1

83	4	КЛ	РП-502\с.ш.-1\яч.3	10 (10.5)	06,50 2022.02.05	07,40 2022.02.05	В	0,83	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-5031 Яч.5 - ТП-5034 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-5038 Яч.5 - ТП-5040 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-5040 Яч.3-Т1-10кв {0}, РП 10 (10.5) кв РП-502, РП 10 (10.5) кв РП-502 \ с.ш.-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кв ТП-5031, ТП 10 (10.5) кв ТП-5034, ТП 10 (10.5) кв ТП-5038, ТП 10 (10.5) кв ТП-5040	АО "УльяновскФармация"; Ионов М.Ю.; МАОУ "Авторский лицей Эдварса №90"; МБДОУ Центр развития ребенка Детский сад №14; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	46	0	15	30	0	0	15	30	1	124,24	ООО "Энергосеть"	30 2022-02-05	3.4.8.5	4.12	1
84	1	ВЛ	ТП-1037\Ш04-1\яч.4	0.38	17,45 2022.02.06	18,26 2022.02.06	В	0,68	ВЛ 0.38 кв ТП-1037\пер.Ореховый 6-48, 3-41		1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	31 2022-02-06	3.4.9.3	4.13	0	
85	1	ВЛ	ТП-1109\Ш04-1\яч.1	0.38	18,30 2022.02.06	19,32 2022.02.06	В	1,03	КЛ 0.38 кв ТП-1109\ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,13	32 2022-02-06	3.4.9.3	4.13	0	
86	4	ТП	ТП-5068 РУ-0,4 На отключение 1СШ (Работы будут производятся на руб.5)	0.38	09,00 2022.02.07	12,00 2022.02.07	П	3	КЛ 0.38 кв ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-5068\Ш04 - 1\Line-	МБУ по работе с подростково-молодежными клубами "СИМБИРЦИТ"; ООО "ФК "РЭС"; УМУП "Ульяновскводоканал"	21	0	8	13	0	0	8	13	0	60,3	234 2022-01-31			1	
87	1	ТП	ТП-1167 РУ-0.4 кв руб.6, 9 на ж/д по	0.38	09,00 2022.02.07	12,00 2022.02.07	П	3	КЛ 0.38 кв ТП-1167\ж/д ул. Сев.Венец 16\через перемычки ул.Сев.Венец,14,20), КЛ 0.38 кв ТП-1167\ул. Северный Венец, 14-16, ТП 10		4	0	0	4	0	0	0	4	0	4,2	249 2022-02-01			1	
88	3	КЛ	КЛ-0,4 кв от ТП-3752 РУ-0, 4 кв руб. №5 до ВРУ-0,	0.38	13,45 2022.02.07	14,45 2022.02.07	П	1	КЛ 0.38 кв ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кв ТП-3752 \ Ш04-2 \ яч.-5		1	0	0	1	0	0	1	0	0	1,68	258 2022-02-02			1	
89	2	ТП	ТП-2543\Ш04-1\яч.3	0.38	07,23 2022.02.08	09,01 2022.02.08	В	1,63	КЛ 0.38 кв ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_2		3	0	0	3	0	0	0	3	0	12,59	33 2022-02-08	3.4.9.3	4.13	0	
90	4	ТП	ТП-5068 РУ-0,4 На отключение 2СШ (Работы будут производятся на руб.2 и 22)	0.38	09,00 2022.02.08	14,00 2022.02.08	П	5	КЛ 0.38 кв ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кв ТП-5068 \ Ш04-2	МБУ по работе с подростково-молодежными клубами "СИМБИРЦИТ"	10	0	1	9	0	0	7	3	0	15,11	236 2022-02-01			1	
91	1	КЛ	КЛ-0,4 кв от ТП-1059 руб. 3, руб. 7 до поликлиники по ул. Орлова, 17	0.38	08,30 2022.02.09	16,30 2022.02.09	П	8	КЛ 0.38 кв ТП-1059\Поликлиника, ул.Орлова,17, КЛ 0.38 кв ТП-1059\Поликлиника,ул.Орлова,17, ТП 10 (10.5) кв ТП-1059 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кв ТП-1059 \ Ш04-1 \ яч.-7		1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,41	280 2022-02-08			1	

92	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3623 РУ-0,4 кВ руб. 4, 9 до ВРУ МКД по ул.12 Сентября, 83	0,38	09,00 2022.02.09	11,00 2022.02.09	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623 \ Ш04-1 \ яч.-9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623 \ Ш04-2 \ яч.-4			5	0	0	5	0	0	0	5	0	8,11		257 2022-02-02			1
93	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3623 РУ-0,4 кВ руб. №9 до ВРУ	0,38	09,00 2022.02.09	11,00 2022.02.09	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623 \ Ш04-1 \ яч.-9			4	0	0	4	0	0	0	4	0	4,29		277 2022-02-07			1
94	1	ТП	ТП-1877, РУ-0,4кВ, отключение ВЛИ-0,4кВ от рубильника №1.	0,38	10,00 2022.02.09	11,00 2022.02.09	П	1	ВЛ 0.38 кВ ТП-1877\ул.Добрая 63-81, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877 \ Ш04-1 \ яч.-1			11	0	0	11	0	0	0	11	0	5,17		135 2022-01-24			1
95	3	ТП	ТП-3017; РУ-0,4 кВ С.Ш. №1; Тр-р№1	0,38	13,45 2022.02.09	15,45 2022.02.09	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017 \ Ш04-1	УМУП "Ульяновскводоканал"		24	0	1	23	0	0	7	17	0	37,56		219 2022-01-28			1
96	3	ТП	ТП-3009 РУ-0,4 кВ С.Ш. №1	0,38	08,45 2022.02.10	10,30 2022.02.10	П	1,75	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_17, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009 \ Ш04-1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"		13	0	1	12	0	0	7	6	0	27,19		259 2022-02-02			1
97	4	РП	РП-504 РУ-0,4 кВ СШ-2, Т-2	0,38	09,00 2022.02.10	16,00 2022.02.10	П	7	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 10 (10.5) кВ РП-504 \ Ш04-2	МБДОУ Д/С № 209; ООО "Ремонтно эксплуатационная служба"		16	0	14	2	0	0	1	15	0	42,36		205 2022-01-28			1
98	2	ВЛ	ВЛ-6 кВ от п/ст "Ульяновская" яч. 408 до ПП-2854 (участок от ПП-2854 до РЛНД на оп. № 22)	6 (6.3)	09,30 2022.02.10	10,00 2022.02.10	П	0,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2853 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2922 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2923 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2924 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2925 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2926 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2927 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2928 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2929 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2930 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2931 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2932 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2933 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2934 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2935 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2936 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2937 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2938 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2939 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2940 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2941 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2942 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2943 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2944 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2945 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2946 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2947 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2948 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2949 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2950 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2951 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2952 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2953 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2955 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2957 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2958 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2959 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2960 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2961 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2963 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2964 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2965 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2966 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2967 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2968 \ Ш04-1			11	0	0	8	0	0	8	0	3	8,14	ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "РегионПромСтрой"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "ИНЗА СЕРВИС"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энегропром ГРУПП"); ООО "Энегротель"	254 2022-02-02			1
99	2	ВЛ	ВЛ-6 кВ от п/ст "Ульяновская" яч. 408 до ПП-2854 (участок от РЛНД на оп. № 48)	6 (6.3)	09,30 2022.02.10	14,00 2022.02.10	П	4,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2384\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2253, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2253 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2384\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2388 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2850, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2850 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2851, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2851 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2856, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2856 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2929 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2947 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2968 \ Ш04-1			9	0	0	1	0	0	1	0	8	12,42	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энегропром ГРУПП"); ООО "Энегротель"	253 2022-02-02			1
100	1	ВЛ	ТП-1022\Ш04-2\яч. 11	0,38	11,50 2022.02.10	14,28 2022.02.10	В	2,63	ВЛ 0.38 кВ ТП-1022\ВЛ ул.Тухачевского, ул.Радищева, ул.Красноармейская			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,85		34 2022-02-10	3.4.8.5	4.1.3	1

101	2	ВЛ	ВЛ-6 кв от п/ст "Ульяновская" яч. 408 до ПП-2854 (участок от ПП-2854 до РЛНД на оп. № 22)	6 (6.3)	14,00 2022.02.10	14,30 2022.02.10	П	0,5	КЛ 0.38 кв ТП-2972\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2972\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2972\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2972\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кв ТП-2853 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2937, ТП 6 (6.3) кв ТП-2937 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2941, ТП 6 (6.3) кв ТП-2941 \ с.ш.-2, ТП 6 (6.3) кв ТП-2943, ТП 6 (6.3) кв ТП-2943 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2950, ТП 6 (6.3) кв ТП-2950 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2972, ТП 6 (6.3) кв ТП-2972 \ Ш04-2, ТП 6 (6.3) кв ТП-2993 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2997, ТП 6 (6.3) кв ТП-2997 \ с.ш.-1												ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "РегионПромСтрой"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	254 2022-02-02				1	
102	4	РП	РП-504 РУ-0,4 кв СШ-1, Т-1	0,38	09,00 2022.02.11	16,00 2022.02.11	П	7	КЛ 0.38 кв РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, РП 10 (10.5) кв РП-504 \ Ш04-1	МБДОУ Д/С № 209; ООО "Ремонтно эксплуатационная служба"	18	0	14	4	0	0	2	16	0	40,87		206 2022-01-28				1	
103	1	ВЛ	ТП-1119\Ш04-1\яч. 2	0,38	18,43 2022.02.11	22,29 2022.02.11	В	3,77	ВЛ 0.38 кв ТП-1119\ ж/д с адм.помещ.ул. Красноармейская, 142		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,13		35 2022-02-11	3.4.8.5	4.13	1		
104	4	КЛ	ЦП-ПС Восточная - 110/10\с.ш.-1\яч. 107	10 (10.5)	22,44 2022.02.11	23,28 2022.02.11	В	0,73	ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.410 (1), КЛ 10 (10.5) кв ТП 4129 - Опора ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП-4040 Яч.0_1 - ТП-4129 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-4098 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109, ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10, ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-107, ТП 10 (10.5) кв ТП-4040, ТП 10 (10.5) кв ТП-4098, ТП 10 (10.5) кв ТП-4129	МУП "УЭТ"	173	2	0	171	0	0	2	171	0	87,3			36 2022-02-11	3.4.8.5	4.12	1	
105	3	ТП	ТП-3624 РУ-0,4 кв 1 и 2 сек. шин	0,38	13,30 2022.02.14	15,30 2022.02.14	П	2	КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кв ТП-3624 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кв ТП-3624 \ Ш04-2	МБДОУ детский сад № 6	21	0	1	20	0	0	5	16	0	66,89		321 2022-02-14					1
106	3	ВЛ	ТП-3709\Ш04-2\яч. 16	0,38	16,50 2022.02.14	17,46 2022.02.14	В	0,93	КЛ 0.38 кв ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,15		37 2022-02-14	3.4.9.3	4.13	0		
107	3	ВЛ	ТП-3105\Ш04-1\яч. 4	0,38	17,00 2022.02.14	18,26 2022.02.14	В	1,43	КЛ 0.38 кв ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3		2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,25		38 2022-02-14	3.4.8.5	4.13	1		
108	2	ТП	ТП-2861 РУ-6-0,4 кв 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2022.02.15	17,00 2022.02.15	П	8,5	КЛ 0.38 кв ТП-2861\07324, КЛ 0.38 кв ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2861\Ш04 - 1\Line-	Захарьчева О.В; ИП Котова Н.Н.; ООО "УК "Дом-Сервис"; ТСЖ "Грани"	48	0	24	23	0	0	1	46	1	122,78	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	284 2022-02-09				1	
109	2	ТП	ТП-2П-1249	0,38	10,00 2022.02.15	13,00 2022.02.15	П	3	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1249, ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1249 \ с.ш.-1		2	0	0	2	0	0	0	2	0	2,27		316 2022-02-10			1		
110	4	ТП	ТП-4068 тр-р №1	0,38	13,30 2022.02.15	15,00 2022.02.15	П	1,5	КЛ 0.38 кв ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38		12	0	0	12	0	0	9	3	0	6,79		151 2022-01-26				1	

116	2	ТП	ТП-2514 РУ-0,4 кв 8	0,38	14,00 2022.02.16	16,30 2022.02.16	П	2,5	КЛ 0.38 кв ТП-2514 Яч.10 - ТП-2514 Яч.кв1, КЛ 0.38 кв ТП-2514 Яч.11 - ТП-2514 Яч.445, КЛ 0.38 кв ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кв ТП-2514 \ Ш04-1	МБДОУ детский сад №52	32	0	1	31	0	0	8	24	0	57,99		322 2022-02-14			1
117	2	КЛ	ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 \с.ш.-4\яч. 416	6 (6.3)	21,03 2022.02.16	22,11 2022.02.16	В	1,13	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2373 - ТП 2374, КЛ 6 (6.3) кв ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2370 Яч.4 - ТП-2395 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2373 яч.1-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2374 яч.2-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2375 яч.4-Т2-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.416, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2395 яч.8-Т2-6кв (0), ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6, ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 \ с.ш.-4 \ яч.-416, ТП 6 (6.3) кв ТП-2370, ТП 6 (6.3) кв ТП-2373, ТП 6 (6.3) кв ТП-2374, ТП 6 (6.3) кв ТП-2375, ТП 6 (6.3) кв ТП-2395	ГКУЗ "Областной спец. дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики"; МБОУ "Средняя школа № 51 имени А.М.Абдукова"; ООО УК "Свободный выбор"; УМУП "Ульяновскводоканал"	63	0	5	57	0	0	10	52	1	169,37	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК")	40 2022-02-16	3.4.8.5	4.12	1
118	2	ТП	ТП-2590 РУ-6-0,4 кв 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2022.02.17	16,00 2022.02.17	П	7,5	КЛ 0.38 кв ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кв ТП-2590 \ Ш04-1		11	0	0	11	0	0	1	10	0	36,92		289 2022-02-09			1
119	1	ТП	ТП-1043 РУ-10/0.4кв 1 СШ и тр-р №1	0,38	08,30 2022.02.17	16,00 2022.02.17	П	7,5	КЛ 0.38 кв ТП-1043\ВПУ 1-10 МУП Водоканал, КЛ 0.38 кв ТП-1043\д/к Нклова, КЛ 0.38 кв ТП-1043\д/с №105, Робесьера, 116, КЛ 0.38 кв ТП-1043\ж/д ул. Крымова, 63а, КЛ 0.38 кв ТП-1043\Резерв 33, КЛ 0.38 кв ТП-1043\резерв №13, КЛ 0.38 кв ТП-1043\резерв №27, КЛ 0.38 кв ТП-	Кондоминиум "УТЕС-1"	17	1	0	16	0	0	10	7	0	40,09		180 2022-01-28			1
120	3	ТП	ТП-3023 РУ-10/0,4 кв; С.Ш; тр-р.	10 (10.5)	08,45 2022.02.17	14,00 2022.02.17	П	5,25	КЛ 0.38 кв ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кв ТП-3023 \ Ш04-1		436	0	0	434	0	0	1	433	2	151,68		227 2022-01-31			1

121	4	ТП	ТП-5089 РУ-10/0,4 кВ, ЦШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2022.02.17	16,00 2022.02.17	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089 \ Ш04-1	ЗАО "БЦ "Петровка"; МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 207; МБОУ "Средняя школа №69"; ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"; УМУП "Ульяновскводоканал"	18	0	14	4	0	0	2	16	0	21,37		207 2022-01-28			1
122	2	ТП	ТП-2570\с.ш.-2\яч.6	6 (6.3)	23,09 2022.02.17	02,28 2022.02.18	В	3,32	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2412 Яч. - ТП-2532 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.3 - ТП-2532а Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 Яч.5 - ТП-2796 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.2 - ТП-2541а Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2412, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2523, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2531, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2532, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2532а, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2541, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2541а, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2796	МДОУ ЦРР Детский сад №62 "Ягодка"; ООО "Академия + (ООО "МЦ "Академия"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	77	0	5	71	0	0	21	55	1	191,11	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	41 2022-02-17	3.4.9.1	4.13	0

123	1	ТП	ТП-1043 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и тр-р №2	0.38	08,30 2022.02.18	16,00 2022.02.18	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1043\ резерв.№6, ВЛ 0.38 кВ ТП-1043\ж/д ул. Крымова, 57, ВЛ 0.38 кВ ТП-1043\Кафе "Мечта" ул. Крымова, 63А, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\д/к Чкалова, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\д/с №105, Робеспьера,116, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\ж/д ул. Крымова, 63, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\ж/д ул. Крымова, 63 а, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\резервный рубильник №17, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\резервный рубильник №18, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\резервный рубильник №19, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\резервный рубильник №20, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\резервный рубильник №7, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\резервный рубильник №9, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\Стройбытгаз, пер. Робеспьера, , КЛ 0.38 кВ ТП-1043\ул. Крымова, 61а, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\ул. Крымова, 63 (2, 3 подъезд), КЛ 0.38 кВ ТП-1043\ул. Крымова, 63 (3 под. лев.руб.), КЛ 0.38 кВ ТП-1043\ул. Крымова, 63 (под.б+м-н Гуливер), КЛ 0.38 кВ ТП-1043\ул. Крымова, 63 (3 под. прав.руб.), КЛ 0.38 кВ ТП-1043\хозблок ул. Крымова 63А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043 \ Ш04-2			26	0	0	26	0	0	8	18	0	431,76		179 2022-01-28			1
124	2	ТП	ТП-2590 РУ-6-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2022.02.18	16,00 2022.02.18	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590 \ Ш04-2			15	0	0	15	0	0	0	15	0	16,6		291 2022-02-09			1
125	3	ТП	ТП-3047 РУ-10/0,4 кВ; СШ; и тр-р.	10 (10.5)	08,45 2022.02.18	14,00 2022.02.18	П	5,25	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047 \ Ш04-1			44	0	0	43	0	0	4	39	1	14,35	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	225 2022-01-31			1
126	4	ТП	ТП-5089 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2022.02.18	16,00 2022.02.18	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089 \ Ш04-2	ЗАО "БЦ "Петровка"; МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 207; МБОУ "Средняя школа №69"; ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"	14	0	13	1	0	0	1	13	0	17,96		209 2022-01-28				1
127	1	ВЛ	ТП-1143\Ш04-1\яч. 3	0.38	09,40 2022.02.18	15,19 2022.02.18	В	5,65	ВЛ 0.38 кВ ТП-1143\Новосвияжский пригород,72-99			1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,6		42 2022-02-18	3.4.9.3	4.13	0

128	2	ТП	ТП-2590 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0,38	11,00 2022.02.18	12,30 2022.02.18	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590 \ Ш04-2	26	0	0	26	0	0	1	25	0	43,52	293 2022-02-09			1
129	2	ТП	ТП-2766 РУ-6 кВ, Тр-р	6 (6.3)	13,30 2022.02.18	16,00 2022.02.18	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2766\0323443, КЛ 0.38 кВ ТП-2766\0333, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2766 \ Ш04-1	2	0	0	2	0	0	2	0	47,45	317 2022-02-11			1	
130	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3181 РУ-0,4 кВ руб. №18 до МКД №29, №27 по ул. Хрустальная	0,38	13,45 2022.02.18	15,30 2022.02.18	П	1,75	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181 \ Ш04-2 \ яч.-18	4	0	0	4	0	0	4	0	27,48	348 2022-02-18			1	
131	3	ТП	ТП-3623 РУ-0,4 кВ 2 сек. шин	0,38	13,45 2022.02.18	15,15 2022.02.18	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623 \ Ш04-2	17	0	1	16	0	0	1	16	0	867,39	345 2022-02-17	МБДОУ детский сад № 6		1
132	1	ВЛ	ТП-1323\Ш04-1\яч. 4	0,38	18,57 2022.02.19	20,43 2022.02.19	В	1,77	КЛ 0.38 кВ ТП-1323\ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленева,4-8,1-9	2	0	0	2	0	0	2	0	0,62	43 2022-02-19	3.4.9.3	4.13	0	
133	3	ВЛ	ТП-3709\Ш04-1\яч. 3	0,38	10,33 2022.02.20	12,32 2022.02.20	В	1,98	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	2	0	0	2	0	0	2	0	1,07	44 2022-02-20	3.4.9.3	4.13	0	
134	1	ВЛ	ТП-1037	0,38	14,33 2022.02.20	15,20 2022.02.20	В	0,78	ВЛ 0.38 кВ ТП-1037\пер.Ореховый 6-48, 3-41, ВЛ 0.38 кВ ТП-1037\ул.Звездная,95-173, ВЛ 0.38 кВ ТП-1037\ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73, ВЛ 0.38 кВ ТП-1037\ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а, ВЛ 0.38 кВ ТП-1502\ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19, ВЛ 0.38 кВ ТП-1502\ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23, ВЛ 0.38 кВ ТП-1502\ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9, ВЛ 0.38 кВ ТП-1502\ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9, ВЛ 0.38 кВ ТП-1502\Улич.осв., ВЛ 0.38 кВ ТП-1503\ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная, ВЛ 0.38 кВ ТП-1503\Ул.освещ., ВЛ 0.38 кВ ТП-1503\ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый, ВЛ 0.38 кВ ТП-1503\ул.Российская,27-81, ВЛ 0.38 кВ ТП-1503\ул.Российская,40-98, ВЛ 0.38 кВ ТП-1510\1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12, ВЛ 0.38 кВ ТП-1510\3 пер.Сурова,2-10, ВЛ 0.38 кВ ТП-1511\ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56, ВЛ 0.38 кВ ТП-1511\ул.Сурова, 20-48, ВЛ 0.38 кВ ТП-1511\ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53, ВЛ 0.38 кВ ТП-1511\Уличн.освещен, ВЛ 0.38 кВ ТП-1877\ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.1,18,127,138,128, 134, ВЛ 0.38 кВ ТП-1877\ул. Добрая, 3-55, ВЛ	1	0	0	1	0	0	1	0	1		45 2022-02-20	3.4.9.3	4.13	0
135	1	ВЛ	ТП-1П-1116	0,38	15,46 2022.02.20	19,08 2022.02.20	В	3,37	ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\ул.Дорожная,1,3,5, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\ул.Центральная Усадьба, 1,7,9,13,14,15,16,17, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\ул.Центральная Усадьба, 8,9,10,11,12	1	0	0	1	0	0	1	0	2,28	48 2022-02-20	3.4.9.3	4.13	0	
136	1	ВЛ	ТП-1320\Ш04-1\яч. 3	0,38	16,05 2022.02.20	17,27 2022.02.20	В	1,37	КЛ 0.38 кВ ТП-1320\ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	5	0	0	5	0	0	5	0	1,05	46 2022-02-20	3.4.9.3	4.13	0	

137	2	ВЛ	ТП-2521\Ш04-2\яч. 12	0.38	16,08 2022.02.20	17,30 2022.02.20	В	1,37	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5						1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,39		47 2022-02-20	3.4.9.3	4.13	0
138	2	ТП	ТП-2592 РУ-6-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2022.02.21	16,00 2022.02.21	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\07867654, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592 \ Ш04-2	ООО "Торговая Компания Лето"	21	0	1	19	0	0	8	12	1	53,8	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	294 2022-02-09							1
139	2	ТП	ТП-2592 РУ-6-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2022.02.22	16,00 2022.02.22	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\07867654, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592 \ Ш04-2	ООО "Торговая Компания Лето"	23	0	1	21	0	0	7	15	1	36,76	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	296 2022-02-09						1	
140	1	ВЛ	ТП-1136\Ш04-1\яч. 1	0.38	09,00 2022.02.22	11,15 2022.02.22	В	2,25	ВЛ 0.38 кВ ТП-1136\ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,08		49 2022-02-22	3.4.8.5	4.13	1			
141	2	ТП	ТП-2592 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2022.02.22	12,30 2022.02.22	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\07867654, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\07867654, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592 \ Ш04-2	ООО "Торговая Компания Лето"	43	0	2	40	0	0	15	27	1	90,56	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	298 2022-02-09							1
142	1	ВЛ	ТП-1147\Ш04-2\яч. 6	0.38	23,40 2022.02.23	00,52 2022.02.24	В	1,2	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\2 пер. С. Лазо,26-38,21-27			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,79		51 2022-02-23	3.4.8.5	4.13	1			
143	2	КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 416	6 (6.3)	06,20 2022.02.24	09,30 2022.02.24	В	3,17	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2792 - ТП-2812 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2812 Яч.0 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.416, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-4 \ яч.-416, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2792, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2812	МУП "УЭТ"; УМУП "Ульяновскводоканал"	3	1	2	0	0	0	3	0	0	52,38		53 2022-02-24	3.4.8.5	4.12	1				
144	3	ТП	ТП-ЗП-1413\Ш04-0\яч. 2	0.38	07,03 2022.02.24	10,01 2022.02.24	В	2,97	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,21		52 2022-02-24	3.4.8.5	4.10	1			
145	1	ТП	ТП-1124 РУ-10/0,4кВ 1 СШ и тр-р №1	0.38	08,30 2022.02.24	16,00 2022.02.24	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1124\Катодная станция, ВЛ 0.38 кВ ТП-1124\Энгельса,21 "Альтар", "2х2", ВЛ 0.38 кВ ТП-1124\Энгельса,21 "Конкурент", ВЛ 0.38 кВ ТП-1124\Энгельса,42 кафе "Ника", КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Бассейн, ул.Энгельса,17, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Бассейн, ул.Энгельса,17, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Бассейн,ул.Энгельса,17, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Газбанк,ул.Энгельса,60А, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Резерв руб.№17, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Резерв руб.№19, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Резерв руб.№21, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Резерв руб.№23, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124 \ Ш04-1	Долгов Евгений Валерьевич; ООО "Ульяновскэнергобыт"	9	0	3	6	0	0	9	0	0	14,21		182 2022-01-28						1	

146	4	ТП	ТП-4120	0.38	08,30 2022.02.24	16,30 2022.02.24	П	8	КЛ 0.22 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.22 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.22 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.22 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.22 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.22 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.22 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.22 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.22 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.22 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.22 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.22 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.1 - ТП-4119 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4119 Яч.1 - ТП-4138 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4119			40	0	0	38	0	0	0	38	2	32,01	ООО "BATT"	335 2022-02-16			1
147	2	ТП	ТП-2593 РУ-6-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2022.02.24	16,00 2022.02.24	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593 \ Ш04-2	АО "ГУЛЛИВЕР"; ССПК "Ренессанс АГРО"	10	0	3	6	0	0	4	5	1	32,68	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	301 2022-02-09			1	
148	4	ТП	ТП-5091 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2022.02.24	16,00 2022.02.24	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091 \ Ш04-1	ООО "Строй Инвест"; Предприниматель Никифоров Владимир Иванович	26	0	5	21	0	0	14	12	0	45,53		211 2022-01-28			1	
149	3	ТП	ТП-3181 руб.14: ул. Хрустальная, ж.д.37 + ж.д.29 + ул.Варейкиса д.37 ВПУ 3-9 "Водоканал"	0.38	09,00 2022.02.24	13,00 2022.02.24	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181 \ Ш04-2 \ яч.-14		2	0	0	2	0	0	0	2	0	5,72		351 2022-02-18			1	
150	3	ТП	ТП-3003 РУ-0,4кВ	0.38	10,00 2022.02.24	16,00 2022.02.24	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003 \ Ш04-1	ООО "Медицинский центр "ВЕРБРИ*"; ТСЖ "Кирова 25"	50	0	2	48	0	0	10	40	0	206,91		311 2022-02-10			1	

151	3	ВЛ	РП-346\с.ш.-1\яч.21	10 (10.5)	10,08 2022.02.24	10,16 2022.02.24	В	0,13	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1)_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309_2, КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3654 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3664 Яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3095А - ВЛ оп.55, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3104 - ВЛ оп.56, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3104 - ВЛ оп.56 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 Яч.3 - ВЛ оп.91, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ каб.А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ТП-3940 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 Яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095а Яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095Яч.№1-ВЛ-6кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3101 Яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.2 - ТП-3934 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3110Жд - ВЛ оп.88, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 Яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.2-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 - ВЛ каб.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 - ВЛ каб.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3664 до ВЛ-10кВ, ПС 10 (10.5) кВ ПП-3654, РП 10 (10.5) кВ РП-346, РП 10 (10.5) кВ РП-346 \ с.ш.-1 \ яч.-21, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3104, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3110Жд, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3664, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3934, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3940	ООО "Ленинские горки"; ООО "Медицинский центр "ВЕРБРИ+"; ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; Собственные нужды МУП УльГЭС; ТСЖ "Кирова 25"	77	0	5	70	0	0	9	66	2	111,77	ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Куйбышевская дирекция по энергообеспечению;ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп")	54 2022-02-24	3.4.8.5	4.13	1
152	2	ТП	ТП-2593 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0,38	11,00 2022.02.24	12,30 2022.02.24	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593 \ Ш04-2	АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Санатуллоев Рустем Набиуллович; ССПК "Ренессанс АГРО"	23	0	7	15	0	0	9	13	1	23,72	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	303 2022-02-09			1
153	3	ТП	ТП-ЗП-1413 РУ-0,4 кВ	0,38	13,45 2022.02.24	15,00 2022.02.24	П	1,25	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1413 Яч.-Т1-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1413		10	0	0	10	0	0	7	3	0	17,83		393 2022-02-24		1	
154	4	ТП	ТП-4008	0,38	08,30 2022.02.25	16,30 2022.02.25	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008 \ Ш04-1		65	0	0	65	0	0	3	62	0	75,02		337 2022-02-16		1	
155	1	ТП	ТП-1124 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и тр-р №2	0,38	08,30 2022.02.25	16,00 2022.02.25	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1124\ВЛИ ул.Энгельса,34-58., ВЛ 0.38 кВ ТП-1124\ООО "Риц", ул.Энгельса,19, ВЛ 0.38 кВ ТП-1124\ул.Энгельса,50-54, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Бассейн, ул.Энгельса, 17, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Бассейн,ул.Энгельса, 17, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Газбанк, ул.Энгельса,60А, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\ГСК "Орбита-2",ул.Энгельса,17, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\ГСК Орбита,ул.Энгельса,21, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Радиоузел, ул.Бебеля19, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Радиоузел,ул.Бебеля19, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\резер. руб. №14, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\резер. руб. №18, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\резер. руб. №2, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\резер. руб. №30, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\резер. руб. №6, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Сбербанк, ул.Энгельса, д.15, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Торговая палата, ул.Энгельса,19, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\ТЦ "Сигнал", КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Энгельса,21 "Альтаир", "2х2", КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Энгельса,42 кафе "Ника", ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124 \ Ш04-2	Майоров Павел Сергеевич	45	0	1	44	0	0	7	38	0	45,8		181 2022-01-28		1	

156	2	ТП	ТП-2593 РУ-6-0,4 кв 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2022.02.25	16,01 2022.02.25	П	7,52	КЛ 0.38 кв ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кв ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кв ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кв ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кв ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кв ТП-2593 \ Ш04-1	АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Санатуллоев Рустем Набиуллович; ССПК "Ренессанс АГРО"	14	0	4	9	0	0	5	8	1	33,04	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	299 2022-02-09			1
157	4	ТП	ТП-5091 РУ-10/0,4 кв, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2022.02.25	16,00 2022.02.25	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn18, КЛ 0.38 кв ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn2, КЛ 0.38 кв ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn6, ТП 10 (10.5) кв ТП-5091 \ Ш04-2	ООО "Монолит"; ООО "Строй Инвест"; Предприниматель Никифоров Владимир Иванович	32	0	6	26	0	0	14	18	0	47,5		213 2022-01-28			1
158	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кв от ТП-2697 руб. 1. ООУ	0.38	13,00 2022.02.25	15,30 2022.02.25	П	2,5	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2697 \ Ш04-1 \ яч.-1		2	0	0	2	0	0	0	2	0	7,9		346 2022-02-17			1
159	2	ТП	ТП-2766 РУ-6 кв, Тр-р	6 (6.3)	13,30 2022.02.25	16,00 2022.02.25	П	2,5	КЛ 0.38 кв ТП-2766\0323443, КЛ 0.38 кв ТП-2766\0333, ТП 6 (6.3) кв ТП-2766 \ Ш04-1		2	0	0	2	0	0	2	0	0	7,45		350 2022-02-18			1
160	3	КЛ	РП-318\с.ш.-2\яч. 18	10 (10.5)	07,42 2022.02.26	08,49 2022.02.26	В	1,12	КЛ 10 (10.5) кв ТП 3207 Яч.6 - ТП 3301А яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3038 Яч.6 - ТП-3207 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3207 яч.4-Т2-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3627 яч.1-Т1-10 кв (0), РП 10 (10.5) кв РП-318, РП 10 (10.5) кв РП-318 \ с.ш.-2 \ яч.-18, ТП 10 (10.5) кв ТП-3207, ТП 10 (10.5) кв ТП-3301а, ТП 10 (10.5) кв ТП-3627		18	0	0	18	0	0	3	15	0	24,47		55 2022-02-26	3.4.8.5	4.12	1
161	4	КЛ	РП-403\с.ш.-1\яч. 15	6 (6.3)	15,12 2022.02.26	16,12 2022.02.26	В	1	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4123 Яч.3 - ТП-4127 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4137	АО "Национальная Башенная компания"; МОУ Средняя	63	0	5	57	0	0	25	37	1	108,81	ООО "Энергетическая"	56 2022-02-26	3.4.8.5	4.12	1
162	2	ТП	РП-223\с.ш.-2\яч. 20	6 (6.3)	13,13 2022.02.27	15,07 2022.02.27	В	1,9	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2564 Яч.5 - ТП 2565 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2565 яч.5-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2566 яч.1-Т1-	АО "ГУЛЛИВЕР"; МАОУ "Гимназия № 34"; ОГКУСО Социально -	43	0	3	40	0	0	9	34	0	136,71		58 2022-02-27	3.4.8.5	4.10	1

163	2	ПС	ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6\с.ш.-1\яч. 8	6 (6.3)	13,44 2022.02.27	14,34 2022.02.27	В	0,83	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (6), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3), ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5), КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_5, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120, КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2992 - ВЛ оп.67, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2992 - ВЛ оп.67 (2), ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6 ПС 6 (6.3)			492	0	0	492	0	0	4	488	0	374,12		57 2022-02-27	3.4.9.1	4.13	0	
164	4	ТП	ТП-4017	0.3 8	08,30 2022.02.28	16,30 2022.02.28	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017			49	0	0	49	0	0	2	47	0	48,13		339 2022-02-16			1	
165	2	РП	РП-204\с.ш.-2\яч. 14	6 (6.3)	04,57 2022.03.01	05,54 2022.03.01	В	0,95	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.1 - ТП-2263 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2297 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 Яч.5-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-204, РП 6 (6.3) кВ РП-204 \ с.ш.-2 \ яч.-14, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ СШ №8 им.Н.В.Пономарёвой; ООО "Ук Галактика"; ООО "Фрезениус Медикал Кеа Холдинг"			78	0	4	74	0	0	16	62	0	131,25		59 2022-03-01	3.4.8.5	4.13	1
166	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2543 руб. №1 до ж/д по ул.	0.3 8	14,00 2022.03.01	16,00 2022.03.01	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543 \ Ш04-1 \ яч.-1			2	0	0	2	0	0	2	0	0,54		446 2022-02-28			1		
167	2	РП	РП-204\с.ш.-1\яч. 9	6 (6.3)	14,36 2022.03.01	16,07 2022.03.01	В	1,52	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2773 - РП 204 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2295 Яч.0 - ТП-2773 Яч.0_2, РП 6 (6.3) кВ РП-204, РП 6 (6.3) кВ РП-204 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2295, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2773			1	0	0	0	0	0	0	1	29,93	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК")	60 2022-03-01	3.4.12	4.13	1		

168	2	КЛ	РП-204\с.ш.-2\яч.14	6 (6.3)	23,00 2022.03.01	23,43 2022.03.01	В	0,72	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2260 Яч.1 - ТП-2263 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2260 Яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.2 - ТП-2297 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2545 Яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2547 Яч.5-Т1-6кВ (0), РП 6 (6.3) кв РП-204, РП 6 (6.3) кв РП-204 \ с.ш.-2 \ яч.-14, ТП 6 (6.3) кв ТП-2260, ТП 6 (6.3) кв ТП-2261, ТП 6 (6.3) кв ТП-2262, ТП 6 (6.3) кв ТП-2263, ТП 6 (6.3) кв ТП-2264, ТП 6 (6.3) кв ТП-2545, ТП 6 (6.3) кв ТП-2547	АО "ГУ/ЛИВЕР"; МБОУ СШ №8 им.Н.В.Пономарёвой; ООО "УК Галактика"; ООО "Фрезениус Медикал Кеа Холдинг"	81	0	4	77	0	0	19	62	0	131,25		62 2022-03-01	3.4.8.5	4.12	1
169	2	РП	РП-204\с.ш.-1\яч.13	6 (6.3)	23,00 2022.03.01	01,08 2022.03.02	В	2,13	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2263 Яч.1 - ТП-2332 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2263 Яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2332 Яч.4-Т1-6кВ (0), РП 6 (6.3) кв РП-204, РП 6 (6.3) кв РП-204 \ с.ш.-1 \ яч.-13, ТП 6 (6.3) кв ТП-2263, ТП 6 (6.3) кв ТП-2332		15	0	0	14	0	0	7	7	1	29,79	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	61 2022-03-01	3.4.8.5	4.13	1
170	1	КЛ	ТП-1134\с.ш.-1\яч.2	10 (10.5)	23,00 2022.03.01	02,37 2022.03.02	В	3,62	ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44, ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1, КВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (2), КЛ 10 (10.5) кв ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1147яч.6 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1326 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1109 -ВЛ10кВ., КЛ 10 (10.5) кв ТП-1109 Яч.2 - ТП-1133 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1109 Яч.3 - ТП-1500 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв, ПС 10 (10.5) кв ПП-1247, ТП 10 (10.5) кв ТП-1099, ТП 10 (10.5) кв ТП-1107, ТП 10 (10.5) кв ТП-1109, ТП 10 (10.5) кв ТП-1134, ТП 10 (10.5) кв ТП-1134 \ с.ш.-1 \ яч.-2, ТП 10 (10.5) кв ТП-1146, ТП 10 (10.5) кв ТП-1147, ТП 10 (10.5) кв ТП-1326, ТП 10 (10.5) кв ТП-1329а, ТП 10 (10.5) кв ТП-1500, ТП 10 (10.5) кв ТП-1819, ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	ИП Любченко Игорь Владимирович; ООО "Альбион"; ООО УК "ЭкоДом"; УМУП "Городская теплосеть"; Хуснутдинов Шамил Нурфасихович	716	0	5	711	0	0	32	684	0	810,6		66 2022-03-01	3.4.8.5	4.12	1
171	1	ПС	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч.40	10 (10.5)	23,00 2022.03.01	23,50 2022.03.01	В	0,83	ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.40 (1), КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 яч.1- ПП -1898, КЛ 10 (10.5) кв кл перемычка 2, КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв	Главное управление Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации ПСБ по Ульяновской области;	183	0	8	173	0	0	13	168	2	324,24	ООО "ВАТТ";ООО "Инзенские электрические	63 2022-03-01	3.4.8.5	4.13	1

172	2	КЛ	РП-204\с.ш.-2\яч.14	6 (6.3)	23,50 2022.03.01	00,52 2022.03.02	В	1,03	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2260 Яч.1 - ТП-2263 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2260 Яч.4-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.2 - ТП-2297 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.4-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2545 Яч.3-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2547 Яч.5-Т1-6кв (0), РП 6 (6.3) кв РП-204, РП 6 (6.3) кв РП-204 \ с.ш.-2 \ яч.-14, ТП 6 (6.3) кв ТП-2260, ТП 6 (6.3) кв ТП-2261, ТП 6 (6.3) кв ТП-2262, ТП 6 (6.3) кв ТП-2263, ТП 6 (6.3) кв ТП-2264, ТП 6 (6.3) кв ТП-2545, ТП 6 (6.3) кв ТП-2547	АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ СШ №8 им.Н.В.Пономарёвой; ООО "УК Галактика"; ООО "Фрезениус Медикал Кеа Холдинг"	77	0	4	73	0	0	17	60	0	131,25		64 2022-03-01	3.4.8.5	4.12	1
173	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч.58	10 (10.5)	23,50 2022.03.01	01,21 2022.03.02	В	1,52	ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 Яч.3, КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.58, КЛ 10 (10.5) кв КЛ перемычка 10 кв РП-106Н на Т1, КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1305 Яч.1 - РП-106Н Яч.25, КЛ 10 (10.5) кв РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.21 - РП-132 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58, КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А), КЛ 10 (10.5) кв ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.4 - ТП-1140 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1129 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 Яч.5 - ТП-1140а Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140 Яч.1 - ТП-1140б Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140 Яч.2 - ТП-1140а Яч.7, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1141 Яч.1-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.2 - ТП-1220 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1322 Яч.3-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1403 Яч.2 - РП-106Н Яч.13, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1403 Яч.4-Т2-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 Яч.5-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1643 Яч.1-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1733 Яч.5-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1880 Яч.0_1 - РП-132 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1882 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1905 Яч.3 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ШМ РП-132 Яч.10 - Яч.11, ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10, РП 10 (10.5) кв РП-106Н, РП 10 (10.5) кв РП-132, ТП 10 (10.5) кв ТП-1019, ТП 10 (10.5) кв ТП-1128, ТП 10 (10.5) кв ТП-1129, ТП 10 (10.5) кв ТП-1139, ТП 10 (10.5) кв ТП-1140, ТП 10 (10.5) кв ТП-1140а, ТП 10 (10.5) кв ТП-1140б, ТП 10 (10.5) кв ТП-1140в, ТП 10 (10.5) кв ТП-1141, ТП 10 (10.5) кв ТП-1149, ТП 10 (10.5) кв ТП-1210, ТП 10 (10.5) кв ТП-1220, ТП 10 (10.5) кв ТП-1305, ТП 10 (10.5) кв ТП-1322, ТП 10 (10.5) кв ТП-1403, ТП 10 (10.5) кв ТП-1641, ТП 10 (10.5) кв ТП-1642, ТП 10 (10.5) кв ТП-1643, ТП 10 (10.5) кв ТП-1645, ТП 10 (10.5) кв ТП-1733, ТП 10 (10.5) кв ТП-1880, ТП 10 (10.5) кв ТП-1882, ТП 10 (10.5) кв ТП-1905	АО "ГУЛЛИВЕР"; МФ ФКУ "Центр по обеспечению деятельности казначейства России" в г. Казань; Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ульяновску; УМУП "Городская теплотель"; УМУП "Городской теллосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФГУП РТРС	384	2	10	368	0	0	66	314	4	584,96	ООО "СК Энергоком"; ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК"); ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	67 2022-03-01	3.4.12	4.12	1
174	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч.56	10 (10.5)	23,56 2022.03.01	02,03 2022.03.02	В	2,12	ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.66, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1058 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1883 Яч.2 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1905 Яч.1 - Опора ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508	ИП Терехин Станислав Александрович; УМУП "Городская теплотель"	337	0	4	331	0	0	33	302	2	435,78	ООО "ЭнергоХолдинг"; ООО	65 2022-03-01	3.4.8.5	4.12	1
175	2	ТП	ТП-2357 РУ-0,4кв руб. 3 на СП-2357	0,3	13,30 2022.03.02	14,30 2022.03.02	П	1	КЛ 0.38 кв ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 6 (6.3) кв ТП-2357 \ Ш04-1 \ яч.-3		4	0	0	4	0	0	4	0	12,03		448 2022-02-28			1	
176	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кв от ТП-2351 руб. 12.	0,3	14,30 2022.03.02	15,30 2022.03.02	П	1	КЛ 0.38 кв ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кв ТП-2351 \ Ш04-2 \ яч.-12		2	0	0	2	0	0	2	0	4,34		447 2022-02-28			1	

177	2	ТП	ТП-2793, РУ-0,4кВ, на отключение 1СШ	0,38	09,00 2022.03.03	12,00 2022.03.03	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793 \ Ш04-1	МБДОУ СШ № 70	11	0	2	9	0	0	1	10	0	30,57		357 2022-02-21			1
178	3	ТП	РП-310\с.ш.-2\яч.12	10 (10.5)	08,06 2022.03.04	08,58 2022.03.04	В	0,87	КЛ 10 (10.5) кВ ирп, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 Яч.4 - ТП-3154 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-310, РП 10 (10.5) кВ РП-310 \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	АО "ГУЛЛИВЕР"; Общество с ограниченной ответственностью "СимбирскРесурс"; ООО "Алкогольная производственная компания"	55	0	2	52	0	0	12	42	1	98,83	ООО "СК ЭнергоРесурс"	70 2022-03-04	3.4.8.5	4.13	1
179	4	ПС	ЦП-ПП НГ-1 - 110/10 \с.ш.-1\яч.11	10 (10.5)	08,54 2022.03.04	09,57 2022.03.04	В	1,05	КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1, КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б, КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 яч.15-ТП-5030 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.2 - РП-502 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 Яч.5 - ТП-5043 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5034 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5034 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.6 - ТП-5041 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 Яч.5 - ТП-5042 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 Яч.6 - ТП-5043 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.1 - РП-502 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.5 - ТП-5045 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5045 Яч.1 - ТП-5083 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 Яч.3 - РП-502 Яч.15, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-11, РП 10 (10.5) кВ РП-502, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5034, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5044, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5045, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	АО "ГУЛЛИВЕР"; Ионов М.Ю.; МАОУ "Авторский лицей Эдварса №90"; МБДОУ Центр развития ребенка Детский сад №14; МБОУ "Начальная школа № 200 им. А.В. Горбатова"; МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №63"; МБОУ СОШ №64; Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "Ивла-Айс"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Омега"; ООО "ПИЩЕТОРГ"; ООО "Симбирская управляющая компания"; ООО "СЭСНа"; ООО "УК Мегалинк"-600403ЭО-630403-ОДН; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО "Формат"; ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; Товарищество собственников жилья "ДоМ"; ТСН "Новосондецкий 19"; ТСН "ТСЖ Оптимум" (601863); УМУП "Теплоком"; УМУП "Ульяновскводоканал"	261	1	82	175	0	0	97	161	3	2045,2	ООО "ВАТТ";ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК");ООО "Энергосеть"	69 2022-03-04	3.4.9.3	4.13	0

180	4	ПС	ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 (с.ш.-1)\яч.11	10 (10.5)	08,54 2022.03.04	09,57 2022.03.04	В	1,05	КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1, КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б, КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.15 - ТП-5030 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.2 - РП-502 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 Яч.6 - ТП 5043 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 Яч.5 - ТП-5043 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5034 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5034 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.5 - ТП-5040 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 Яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 Яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 Яч.6 - ТП-5041 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 Яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 Яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 Яч.5 - ТП-5042 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 Яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 Яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 Яч.6 - ТП-5043 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.1 - РП-502 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.5 - ТП-5045 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5045 Яч.1 - ТП-5083 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 Яч.3 - РП-502 Яч.15, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-11, РП 10 (10.5) кВ РП-502, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5030, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5034, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5044, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5045, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	АО "ГУЛИВЕР"; Ионов М.Ю.; МАОУ "Авторский лицей Эдварса №90"; МБДОУ Центр развития ребенка Детский сад №14; МБОУ "Начальная школа № 200 им. А.В. Горбатова"; МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №63"; МБОУ СОШ №64; Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "Ивела-Айс"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Омега"; ООО "ПИЩЕТОРГ"; ООО "Симбирская управляющая компания"; ООО "СЭСНА"; ООО "УК Мегалинк"-600403ЭО-630403-ОДН; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО "Формат"; ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; Товарищество собственников жилья "ДоМ"; ТСН "Новосондецкий 19"; ТСН "ТСЖ Оптимум" (601863); УМУП "Ульяновскводоканал"	258	1	79	175	0	0	101	154	3	245,21	ООО "ВАТТ";ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК");ООО "Энергосеть"	71 2022-03-04	3.4.9.3	4.13	0
181	2	ВЛ	РП-231\Ш04-2\яч.10	0,38	09,30 2022.03.06	10,33 2022.03.06	В	1,05	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,36		72 2022-03-06	3.4.9.3	4.13	0
182	4	КЛ	РП-515\с.ш.-2\яч.12	10 (10.5)	16,06 2022.03.06	17,03 2022.03.06	В	0,95	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ от ТП-5178 Яч.6 до ТП-5189 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5020 Яч.2 - ТП-5024 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 Яч.8 - ТП-5173 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5020 Яч.2 - ТП-5021 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 Яч.4-Т2-10кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-515, РП 10 (10.5) кВ РП-515 \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5020, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5189	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество); ГУЗ "Городская клиническая больница №1" (Перинатальный центр); ООО "Бюро бытовых и ритуальных услуг "Круг"; ООО "Жилстройсервис"; ООО "Святогор"; ООО "СоюзСтрой"; ООО "Тигр"; ООО "УК Мегалинк"-600403ЭО-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"	63	0	20	42	0	0	37	25	1	124,24	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	73 2022-03-06	3.4.8.5	4.12	1

195	2	КЛ	РП-203\с.ш.-3\яч.33	6 (6.3)	20,40 2022.03.12	22,15 2022.03.12	В	1,58	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.1 - ТП-2359 яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 яч.1 - ТП-2225 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 Яч.4 - ТП-2348 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ (0), РП 6 (6.3) кВ РП-203, РП 6 (6.3) кВ РП-203 \ с.ш.-3 \ яч.-33, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ СШ № 37; МБУК "Централизованная клубная система"; ООО "МагнитЭнерго"; ТСК "Пугачевское"	68	0	9	59	0	0	33	35	0	114,26		78 2022-03-12	3.4.8.5	4.12	1
196	4	КЛ	РП-ВСО\с.ш.-2\яч.12	10 (10.5)	13,10 2022.03.13	13,58 2022.03.13	В	0,8	ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ТПП-4084 - ВЛ оп.31, КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 яч.1 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.418 (4), КЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6,		106	0	0	105	0	0	14	91	1	186,83	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО	79 2022-03-13	3.4.8.5	4.12	1
197	4	КЛ	ЦП-ПС Восточная -110/10\с.ш.-3\яч.318	10 (10.5)	20,24 2022.03.14	21,15 2022.03.14	В	0,85	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ_1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №2, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1, КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32, КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4034 - ВЛ 10кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4077 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.2 - ТП-4058 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.5 - ТП-4064 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.7 - ТП-4196 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.4 - РП-404 Яч.22, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ПП-в/ч Арсенал, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 \ с.ш.-3 \ яч.-318, РП 10 (10.5) кВ РП-404, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4033, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал), ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4077, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4147, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4164, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4196, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ГСК Маяк-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-Спортк. Динамо	МБОУ СШ №74 им. дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта В.А.Глазунова; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 54; ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; УМУП "Ульяновскводоканал"	275	0	14	258	0	0	44	228	3	422,37	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Ульяновская воздушная кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	80 2022-03-14	3.4.8.5	4.12	1
198	1	ТП	ТП-1648 Ру-0.4/10кВ 1 СШ и тр-р №1	10 (10.5)	08,30 2022.03.15	15,30 2022.03.15	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1648\Библиотека УлГТУ, КЛ 0.38 кВ ТП-1648\ИВЦ, ул.Сев.Венец,32, КЛ 0.38 кВ ТП-1648\Корпус 6, ул.Сев.Венец,32, КЛ 0.38 кВ ТП-1648\Корпус 6, ул.Сев.Венец,32, КЛ 0.38 кВ ТП-1648\Корпус 6, ул.Сев.Венец,32, КЛ 0.38 кВ ТП-1648\Корпус 6, ул.Сев.Венец,32, КЛ 0.38 кВ ТП-1648\Корпус 6, ул.Сев.Венец,32, КЛ 0.38 кВ ТП-1648\Корпус 6, ул.Сев.Венец,32, КЛ 0.38 кВ ТП-1648\Наружное освещение, КЛ 0.38 кВ ТП-1648\резерв №1, КЛ 0.38 кВ ТП-1648\резерв №15, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648 \ Ш04-1		2	0	0	2	0	0	2	0	0	1,98		410 2022-02-25			1

208	2	ТП	ТП-2695 РУ-6/0,4 кв 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2022.03.21	15,00 2022.03.21	П	6,5	КЛ 0.38 кв ТП-2695\04121, КЛ 0.38 кв ТП-2695\0569, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кв ТП-2695 \ Ш04-1			23	0	0	23	0	0	14	9	0	44,62		567 2022-03-15			1
209	2	ВЛ	ВЛ-6кВ от ТП-2230 яч.1 до ТП-2560 яч.3	6 (6.3)	09,30 2022.03.21	16,00 2022.03.21	П	6,5	КЛ 0.38 кв ТП-2560\0427452, КЛ 0.38 кв ТП-2560\06\45+, КЛ 0.38 кв ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2985\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2985\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2985\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2985\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2985\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2985\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 6 (6.3) кв 045692, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2229 яч.4-Т2-6кВ {0}, ТП 6 (6.3) кв ТП-2227 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2227 \ Ш04-2, ТП 6 (6.3) кв ТП-2229, ТП 6 (6.3) кв ТП-2229 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2229 \ с.ш.-2, ТП 6 (6.3) кв ТП-2559, ТП 6 (6.3) кв ТП-2559 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2560 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2985 \ Ш04-1			11	0	0	7	0	0	7	0	4	18,58	ООО "ВАТТ"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп")	504 2022-03-09			1
210	4	ТП	ТП-4125\Ш04-2	0.3 8	17,04 2022.03.21	17,21 2022.03.21	В	0,28	КЛ 0.38 кв ТП-4125\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-4125\Ш04 - 2\Line-Abn1_1			11	0	0	11	0	0	0	11	0	16,32		82 2022-03-21	3.4.9.3	4.13	0
211	2	ТП	ТП-2695 РУ-6/0,4 кв 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2022.03.22	15,00 2022.03.22	П	6,5	КЛ 0.38 кв КЛ-0,4 кв освещение ТП-2695, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кв ТП-2695 \ Ш04-2			31	0	0	31	0	0	10	21	0	24,07		569 2022-03-15			1
212	3	ТП	ТП-3715 руб.5 пр. Гая, 57А.1 нежилое здание (Львова В.А.), Сбербанк, Рубль Бум	0.3 8	09,00 2022.03.22	13,00 2022.03.22	П	4	КЛ 0.38 кв ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кв ТП-3715 \ Ш04-1 \ яч.-5			4	0	0	4	0	0	4	0	0	12		614 2022-03-17			1
213	4	ТП	ТП-5041 РУ-10/0,4 кв, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2022.03.22	15,00 2022.03.22	П	6	КЛ 0.38 кв ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кв ТП-5041 \ Ш04-1	Товарищество собственников жилья "Дом"		19	0	4	15	0	0	5	14	0	36,87		389 2022-02-24			1
214	3	ТП	ТП-3551 руб.7 ул. Луначарского, 5 + руб.8 пр. Гая, 236	0.3 8	09,15 2022.03.22	11,15 2022.03.22	П	2	КЛ 0.38 кв ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кв ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кв ТП-3551 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-3551 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кв ТП-3551 \ Ш04-1 \ яч.-8			7	0	0	7	0	0	0	7	0	5,26		598 2022-03-16			1
215	2	ВЛ	ВЛ-6кВ от ТП-2230 яч.1 до ТП-2560 яч.3	6 (6.3)	09,30 2022.03.22	16,00 2022.03.22	П	6,5	КЛ 0.38 кв ТП-2560\0427452, КЛ 0.38 кв ТП-2560\06\45+, КЛ 0.38 кв ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			11	0	0	7	0	0	7	0	4	18,58	ООО "ВАТТ"; ООО "Энергетическая промышленная"	504 2022-03-09			1
216	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1001 руб.1	0.3 8	09,30 2022.03.22	15,30 2022.03.22	П	6	ВЛ 0.38 кв ТП-1001\ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101, ТП 10 (10.5) кв ТП-1001 \ Ш04-1 \ яч.-1			16	0	0	16	0	0	0	16	0	18,73		525 2022-03-10			1

217	2	ТП	ТП-2695 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0,38	11,00 2022.03.22	12,30 2022.03.22	П	1,5	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ освещение ТП-2695, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04121, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\0569, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695 \ Ш04-2		54	0	0	54	0	0	24	30	0	68,69		571 2022-03-15			1
218	4	ВЛ	ТП-4008\Ш04-1\яч. 6	0,38	16,06 2022.03.22	16,56 2022.03.22	В	0,83	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5		1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,21		83 2022-03-22	3.4.9.3	4.13	0
219	2	ТП	ТП-2257 РУ-6 кВ 1 и 2 СШ, РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0,38	08,30 2022.03.23	15,00 2022.03.23	П	6,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257 \ Ш04-2	ООО "Деловая Русь"	19	0	2	17	0	0	5	14	0	28,89		572 2022-03-15			1
220	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2661 р. 4, 11 до ВРУ-0,4 кВ щ.1 ж/д по ул. Камышинская, 21	0,38	09,00 2022.03.23	13,00 2022.03.23	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661 \ Ш04-1 \ яч.-11, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661 \ Ш04-2 \ яч.-4	ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"	7	0	4	3	0	0	0	7	0	16,27		619 2022-03-18			1
221	4	ТП	ТП-5041 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2022.03.23	15,00 2022.03.23	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041 \ Ш04-2	Товарищество собственников жилья "Дом"	4	0	2	2	0	0	1	3	0	2,12		391 2022-02-24			1
222	4	КЛ	РП-402\с.ш.-2\яч.16	10 (10.5)	12,33 2022.03.23	13,35 2022.03.23	В	1,03	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_6, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_5, КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4044 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4097 до ВЛ. 10 кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.2 - ВЛ оп.102, ПС 10 (10.5) кВ ПП-4094, РП 10 (10.5) кВ РП-402, РП 10 (10.5) кВ РП-402 \ с.ш.-2 \ яч.-16, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4097, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4180		210	0	0	209	0	0	2	207	1	199,53	ООО "РегионПромСтрой"	86 2022-03-23	3.4.8.5	4.12	1

223	3	ВЛ	РП-346\с.ш.-1\яч.21	10 (10.5)	08,07 2022.03.24	13,31 2022.03.24	В	5,4	ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1), ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1)_2, ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.309, ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.309 (2), ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.309_1, ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.309_2, КВЛ 10 (10.5) кв КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72, КЛ 10 (10.5) кв 4пвс, КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кв ПП-3654 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3664 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП 3095А - ВЛ оп.55, КЛ 10 (10.5) кв ТП 3101 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19, КЛ 10 (10.5) кв ТП 3104 - ВЛ оп.56, КЛ 10 (10.5) кв ТП 3104 - ВЛ оп.56 (2), КЛ 10 (10.5) кв ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.3 - ТП-3940 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3095 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-3095а яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ., КЛ 10 (10.5) кв ТП-3101 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-3110Жд - ВЛ оп.88, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3166 - ВЛ каб.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3166 - ВЛ каб.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3664 до ВЛ-10кВ, ПС 10 (10.5) кв ПП-3654, РП 10 (10.5) кв РП-346, РП 10 (10.5) кв РП-346 \ с.ш.-1 \ яч.-21, ТП 10 (10.5) кв ТП-3003, ТП 10 (10.5) кв ТП-3095, ТП 10 (10.5) кв ТП-3095а, ТП 10 (10.5) кв ТП-3101, ТП 10 (10.5) кв ТП-3104, ТП 10 (10.5) кв ТП-3110Жд, ТП 10 (10.5) кв ТП-3121, ТП 10 (10.5) кв ТП-3153, ТП 10 (10.5) кв ТП-3166, ТП 10 (10.5) кв ТП-3664, ТП 10 (10.5) кв ТП-3940	ООО "Медицинский центр "ВЕРБРИ"; ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; Собственные нужды МУП УльГЭС; ТСЖ "Кирова 25"	74	1	3	69	0	0	4	69	1	212	ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Куйбышевская дирекция по энергообеспечению	90 2022-03-24	3.4.8.5	4.13	1
224	1	ТП	ТП-1143 РУ-0.4/10кВ и силовой тр-р	10 (10.5)	09,00 2022.03.24	15,00 2022.03.24	П	6	ВЛ 0.38 кв ТП-1143\Гаражи,ул.К.Маркса,52,54, ВЛ 0.38 кв ТП-1143\Новосвияжский пригород,72-99, ВЛ 0.38 кв ТП-1143\ул.К.Маркса,101,103,105,109,111, КЛ 0.38 кв ТП-1143\МБУ "Дорремстрой" ул.К.Маркса, д.119, ТП 10 (10.5) кв ТП-1143 \Ш04-1, ТП 10 (10.5) кв ТП-1143а, ТП 10 (10.5) кв ТП-1143а \ с.ш.-1		46	0	0	44	0	0	5	39	2	70,77	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	412 2022-02-25			1
225	2	ТП	ТП-2279	0.38	09,30 2022.03.24	11,04 2022.03.24	В	1,57	КЛ 0.38 кв КЛ-0,4 кв от ТП-2218 р.2 до магазина по ул. Ростовская, 14 АПВБ 3х35+1х16 К.1, КЛ 0.38 кв КЛ-0,4 кв от ТП-2218 р.2 до магазина по ул. Ростовская, 14 АПВБ 3х35+1х16 К.2, КЛ 0.38 кв КЛ-0,4 кв от ТП-2218 р.8 до мастерских с АБК цеха 32 по ул. Ростовская, 12, КЛ 0.38 кв ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5, КЛ 0.38 кв ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2336 Яч.16 - ТП-2336 Яч.кл, КЛ 0.38 кв ТП-2336\КЛ-0,4 кв от СП-2336-1 до бомбоубежища по ул. Лихачева, 12 АСБ 3х95+1х35 Ввод-2, КЛ 0.38 кв ТП-2336\КЛ-0,4 кв от СП-2336-1 до гаражно складского помещения по ул. Лихачева, 12 ААБ3х95, КЛ 0.38 кв ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кв ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кв ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кв ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ	АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть им.заслуженного врача России В.А.Егорова"; ТСЖ "Пугачевское"; УМУП "Ульяновскводоканал"	114	0	10	101	0	0	39	72	3	197,78	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "СК ЭнергоРесурс"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	88 2022-03-24	3.4.9.3	4.13	0
226	1	ВЛ	ТП-1079	0.38	09,47 2022.03.24	10,12 2022.03.24	В	0,42	ВЛ 0.38 кв ТП-1079\Кюск,ул.Гагарина,30 (ИП Глухов), ВЛ 0.38 кв ТП-1079\ул. Кролоничского, 6-12, КЛ 0.38 кв ТП-1079\ ГАЗБАНК,ул.Гагарина, 30 (вв.1), КЛ 0.38 кв ТП-1079\ ГАЗБАНК,ул.Гагарина, 30 (вв.2), КЛ 0.38 кв ТП-1079\ ГСК "Восход 2", ул.Гагарина, 26, КЛ 0.38 кв ТП-1079\Мастерские ГЖУ, ул.Кролоничского,6А		1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,08		89 2022-03-24	3.4.9.3	4.13	0
227	3	ТП	ТП-3599 РУ-0,4 кв руб. №3	0.38	14,00 2022.03.24	15,00 2022.03.24	П	1	КЛ 0.38 кв ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 6 (6.3) кв ТП-3599 \Ш04-1 \ яч.-3		2	0	0	2	0	0	2	0	0	2,29		622 2022-03-18			1

228	3	ТП	ТП-3363 РУ-0,4 кВ и Трансформтаор.	0.38	09,15 2022.03.25	11,15 2022.03.25	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363 \ Ш04-1			65	0	0	63	0	0	3	60	2	44,32	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп")	640 2022-03-21			1
229	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2272 руб. №11 до ж/д по ул. Кузоватовская, 41	0.38	09,30 2022.03.25	12,00 2022.03.25	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272 \ Ш04-1 \ яч.-11			2	0	0	2	0	0	0	2	0	1,79		678 2022-03-23			1
230	2	ТП	ТП-2195 РУ-6 кВ, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2022.03.28	12,00 2022.03.28	П	3,5	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2195 \Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2203			3	0	0	1	0	0	1	0	2	5,92	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК")	583 2022-03-15			1
231	4	ТП	2СШ РУ-6кВ, 2СШ РУ-0,4кВ тр-р-2 ТП-4153	0.38	08,30 2022.03.28	15,00 2022.03.28	П	6,5	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153 \ Ш04-2			2	0	0	2	0	0	0	2	0	5,77		441 2022-02-28			1
232	3	ТП	ТП-3549 А РУ-6 кВ и тр-р.	6 (6.3)	09,00 2022.03.28	15,00 2022.03.28	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а \ Ш04-1			6	0	0	6	0	0	1	5	0	5,28		497 2022-03-04			1
233	2	ТП	ТП-2265 РУ-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	0.38	09,00 2022.03.28	11,00 2022.03.28	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265 \ Ш04-1	ИП Долгановский Вадим Владимирович; ООО "НПО Румед"		13	0	2	11	0	0	2	11	0	26,95		641 2022-03-21			1
234	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от СР на оп.№4 ТП-1111 руб.№2	0.38	09,30 2022.03.28	15,00 2022.03.28	П	5,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1111\ул.О.Кошерево, д.99, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111 \ Ш04-1 \ яч.-2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,31		611 2022-03-17			1
235	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Луговая" ф.13, отайка на ТП-ЗП-1220 (от РЛНД опора №1)	10 (10.5)	10,00 2022.03.28	13,00 2022.03.28	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1471\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1471\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1471\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1471\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1471 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	0,67		563 2022-03-14			1
236	3	ТП	ТП-ЗП-1782 РУ-0,4 кВ и Трансформатор.	0.38	13,30 2022.03.28	16,00 2022.03.28	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782 \ Ш04-1			25	0	0	25	0	0	0	25	0	28,72		680 2022-03-23			1
237	4	ТП	1СШ РУ-6кВ, 1СШ РУ-0,4кВ тр-р-1 ТП-4153	0.38	08,30 2022.03.29	15,00 2022.03.29	П	6,5	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153 \ Ш04-1			13	0	0	13	0	0	3	10	0	23,77		439 2022-02-28			1
238	1	ТП	ТП-1088. РУ-10кВ 1 СШ, 2 СШ	10 (10.5)	09,00 2022.03.29	15,00 2022.03.29	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-1088\ж/д ул. Гончарова, 8,Зарг"Весна", м-н"Весна", КЛ 0.38 кВ ТП-1088\ж/д ул. Кузнецова, 5, КЛ 0.38 кВ ТП-1088\резерв. рубильн.№1, КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Стоматология (вв2), КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Стоматология, вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Стоматология, ул.Кузнецова,5, КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Театр кукол, новый корпус, КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Театр кукол, вспомогат. корпус, , КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Театр кукол,новый корпус, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088 \ Ш04-2	ООО "Репортер 73"		18	0	1	17	0	0	6	12	0	21,96		620 2022-03-18			1
239	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2775 руб. №4, руб. №7 до ж/д по ул. Рябикова, 42	0.38	09,30 2022.03.30	12,00 2022.03.30	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775 \ Ш04-2 \ яч.-4			4	0	0	4	0	0	0	4	0	8,34		686 2022-03-24			1
240	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2577 руб. №1 до ж/д по ул. Рябикова, 74	0.38	14,00 2022.03.30	16,00 2022.03.30	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577 \ Ш04-1 \ яч.-1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,24		687 2022-03-24			1

241	3	ТП	ТП-3623 руб.2 - ул.Железнодорожная, д.7, руб.8 ул.Железнодорожная, д.3, д.9 + ул.Малосаратовская, д.5, руб.11 ул. Железнодорожная, 3, 9.	0,38	09,00 2022.03.31	15,00 2022.03.31	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623 \ Ш04-1 \ яч.-11, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623 \ Ш04-2 \ яч.-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623 \ Ш04-2 \ яч.-8			5	0	0	5	0	0	0	5	0	5,59		723 2022-03-28			1
242	3	ТП	ТП-3549 РУ-6 кВ и тр-р.	6 (6.3)	09,00 2022.03.31	15,00 2022.03.31	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549 \ Ш04-1			17	0	0	17	0	0	1	16	0	23,74		496 2022-03-04			1
243	3	ВЛ	ВЛ-6 кВ №218 ПС "Южная"	6 (6.3)	10,00 2022.03.31	14,00 2022.03.31	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3485 яч.2-Т1-6 кВ (0), ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485 \ Ш04-2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3637, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3637 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3714, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3714 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3720, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3720 \ с.ш.-1			23	0	0	20	0	0	20	0	3	38,71	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	727 2022-03-29			1
244	1	ВЛ	ТП-1883\Ш04-1\яч. 2	0,38	00,46 2022.04.01	01,48 2022.04.01	В	1,03	ВЛ 0.38 кВ ТП-1883\ул.Скринского,2-22,1-33			16	0	0	16	0	0	0	16	0	8,39		91 2022-04-01	3.4.9.3	4.13	0
245	1	ТП	ТП-1729 РУ-0.4кВ руб.8	0,38	09,00 2022.04.01	11,00 2022.04.01	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-1729\ЛК. ДМБ, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729 \ Ш04-2 \ яч.-8	ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и		1	0	1	0	0	0	0	1	0	1,84		765 2022-03-30			1
246	3	ТП	ТП-3028 РУ-0,4 кВ силовой трансформатор	0,38	10,00 2022.04.01	11,00 2022.04.01	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028 \ Ш04-1			78	0	0	78	0	0	2	76	0	110,32		770 2022-03-31			1
247	1	ТП	ТП-1091Н	0,38	12,30 2022.04.01	15,56 2022.04.01	В	3,43	ВЛ 0.38 кВ ТП-1091Н\пр.Нариманова			13	0	0	13	0	0	1	12	0	36		92 2022-04-01	3.4.8.5	4.10	1
248	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3496 РУ-0,4 кВ руб. №29, №31, до ВРУ АЗС, СТО.	0,38	13,45 2022.04.01	16,15 2022.04.01	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496 \ Ш04-1 \ яч.-29, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496 \ Ш04-1 \ яч.-31			4	0	0	4	0	0	0	4	0	5,98		767 2022-03-31			1
249	1	ВЛ	ЦП-ПС Водозабор 35/6\с.ш.-2\яч. 22	6 (6.3)	20,40 2022.04.01	23,24 2022.04.01	В	2,73	КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Водозабор яч.19, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ТП-2 (КЭЧ) Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 яч.2 - ВЛ КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2\яч.1 - ВЛ ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС			22	0	0	22	0	0	1	21	0	31,24		93 2022-04-01	3.4.9.1	4.13	0
250	1	ВЛ	ТП-1782\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	03,20 2022.04.02	06,26 2022.04.02	В	3,1	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1058 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1905 яч.1 - Опора ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1168 Яч.1 - ВЛ оп.40А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1169 яч.3 - ВЛ оп.51, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.1 - РП-145 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ трансформатор, РП 10 (10.5) кВ РП-145, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1058, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091Н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	ИП Терехин Станислав Александрович		150	0	2	146	0	0	12	136	2	399,06	ООО "ЭнергоХолдинг"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	94 2022-04-02	3.4.12.1	4.13	0

251	3	КЛ	ЦП-ПС УМЗ - 110/6 \с.ш.-2\яч. 45	6 (6.3)	05,14 2022.04.02	06,37 2022.04.02	В	1,38	КЛ 6 (6.3) кв ТП 3366 яч.4 - ПС УМЗ Яч.45, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3366 до ТП-3719 каб.Б, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3366 яч.6 - ТП-3719 яч.6 каб.А, ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6 , ТП 6 (6.3) кв ТП-3366, ТП 6 (6.3) кв ТП-3719	УМУП "Ульяновскводоканал"	1	0	1	0	0	0	1	0	0	130,43		95 2022-04-02	3.4.8.5	4.12	1
252	1	ТП	ТП-1134	0.38	08,20 2022.04.02	15,39 2022.04.02	В	7,32	ВЛ 0.38 кв ТП-1099\ВЛИ ул.Маяковского	ИП Любченков Игорь Владимирович; ОГКОУ "Школа-интернат №26"; ООО "Альбион"; ООО УК "ЭкоДом"; УМУП "Городская теплосеть"; Хуснутдинов Шамил Нурфасихович	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2		96 2022-04-02	3.4.9.3	4.13	0
253	1	ВЛ	ТП-1322	0.38	09,00 2022.04.02	15,35 2022.04.02	В	6,58	ВЛ 0.38 кв ТП-1220\ адм.здание ул.Ватутина		1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,91		97 2022-04-02	3.4.12.1	4.13	0
254	1	ВЛ	ТП-1118	0.38	09,30 2022.04.02	14,31 2022.04.02	В	5,18	ВЛ 0.38 кв СП-1118-1\ ул. Северная	АО "ГУЛИВЕР"; Балашов Виталий Алексеевич; ООО "Алгоритм"; ООО "РИЦ-Ульяновск"; ООО "УК Галактика"; УМУП "Городская теплосеть"	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,19		98 2022-04-02	3.4.12.1	4.13	0
255	1	ВЛ	ТП-1323\Ш04-1\яч. 5	0.38	09,30 2022.04.02	12,42 2022.04.02	В	3,2	ВЛ 0.38 кв ТП-1323\ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98		1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,25		99 2022-04-02	3.4.12.1	4.13	0
256	1	ВЛ	ТП-1509\Ш04-1\яч. 3	0.38	09,38 2022.04.02	11,37 2022.04.02	В	1,98	ВЛ 0.38 кв ТП-1509\ВЛИ-0.4кв по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,37		100 2022-04-02	3.4.12.1	4.13	0
257	1	ВЛ	ТП-1883\Ш04-1\яч. 2	0.38	09,39 2022.04.02	17,01 2022.04.02	В	7,37	ВЛ 0.38 кв ТП-1883\ул.Скринского,2-22,1-33		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2		101 2022-04-02	3.4.12.1	4.13	0

258	1	ВЛ	ТП-1062\Ш04-1\яч. 13	0,38	09,40 2022.04.02	15,13 2022.04.02	В	5,55	ВЛ 0.38 кВ ТП-1062\ж/д ул.Бакинская, 50-52		ООО УК "Свободный выбор"	2	0	2	0	0	0	0	2	0	3,09		102 2022-04-02	3.4.12.1	4.13	0
259	1	ВЛ	ТП-1508	0,38	20,05 2022.04.02	21,34 2022.04.02	В	1,48	ВЛ 0.38 кВ ТП-1091Н		ИП Терехин Станислав Александрович	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,58		103 2022-04-02	3.4.12.1	4.13	0
260	1	ТП	ТП-1782	0,38	05,04 2022.04.03	06,30 2022.04.03	В	1,43	ВЛ 0.38 кВ ТП-1416\ул.Маяковского			336	0	0	335	0	0	9	326	1	1072,8	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	105 2022-04-03	3.4.8.5	4.13	1
261	3	КЛ	РП-318\с.ш.-1\яч. 13	10 (10.5)	06,12 2022.04.03	11,47 2022.04.03	В	5,58	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2)_1, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3445 яч.2-Т1-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3758 - ВЛ №1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3760 Яч.2 - ВЛ оп.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3765 Яч.1		ООО "СимРыба"; ООО "СЭСНА"; ТСЖ "Уютный дом"; УМУП "Ульяновскводоканал"	82	0	6	70	0	0	26	50	6	123,54	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "СК Энергоком"; ООО "Энергетическая производственная компания"	106 2022-04-03	3.4.8.5	4.12	1
262	3	ПС	РП-346\с.ш.-2.2\яч. 18	10 (10.5)	11,42 2022.04.03	12,29 2022.04.03	В	0,78	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1)_2, КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.410 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3166 - ВЛ оп.16, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3842 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 Яч.0_1 - ТП-3166а Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166а Яч.0_1 - ТП-3166е Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3300 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-346, РП 10 (10.5) кВ РП-346 \ с.ш.-2.2 \ яч.-18, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166б, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166в, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166д, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166е, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3300, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3706, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842		ЖСК "Магазин Новостроек"; ТСЖ "Кирова 25"	58	0	2	54	0	0	6	50	2	99,77	ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	107 2022-04-03	3.4.9.3	4.13	0
263	1	ВЛ	ТП-1022	0,38	19,56 2022.04.03	21,01 2022.04.03	В	1,08	ВЛ 0.38 кВ ТП-1022\ВЛ ул.Тухачевского, ул.Радищева, ул.Крсноармейская			1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,64		108 2022-04-03	3.4.8.5	4.13	1
264	4	КЛ	РП-404\с.ш.-2\яч. 18	10 (10.5)	20,35 2022.04.03	22,15 2022.04.03	В	1,67	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.3 - ТП-4070 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.3 - ТП-4166 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.8 - ТП-4038А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.5 - ТП-4064 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.7 - ТП-4196 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-404, РП 10 (10.5) кВ РП-404 \ с.ш.-2 \ яч.-18, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4033, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4070, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4196		УМУП "Ульяновскводоканал"	118	0	2	114	0	0	11	105	2	198,6	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	109 2022-04-03	3.4.8.5	4.12	1
265	4	ВЛ	ВЛ-0,23кВ от ТП-4157 руб. 8 по ул. Краснодарская.	0,22	09,30 2022.04.04	15,30 2022.04.04	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157 \ Ш04-2 \ яч.-8			6	0	0	6	0	0	0	6	0	2,69		682 2022-03-24			1
266	1	ТП	ТП-1407 (АБ) РУ-10кВ и тр-р	10 (10.5)	10,00 2022.04.04	16,00 2022.04.04	П	6	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1201 Яч.0 - ТП-1407 Яч.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1201, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1201 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1407, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1407 \ с.ш.-1			4	0	0	4	0	0	4	0	0	7,89		710 2022-03-25			1
267	1	ТП	ТП-1770	0,38	08,00 2022.04.05	09,16 2022.04.05	В	1,27	ВЛ 0.38 кВ ТП-1770\ГСК Центр, ул.Кузнецова		ООО "Развитие"	6	0	1	5	0	0	0	6	0	27,35		111 2022-04-05	3.4.9.3	4.13	0
268	1	ТП	ТП-1309 РУ-10/0.4 кВ и тр-р	0,38	09,00 2022.04.05	15,00 2022.04.05	П	6	ВЛ 0.38 кВ ТП-1309\ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21, ВЛ 0.38 кВ ТП-1309\ВЛИ -0,4 кВ Фабрика "Бостон", ВЛ 0.38 кВ ТП-1309\ВЛИ-0,4 кВ коттедж,ул.Буинская, ВЛ 0.38 кВ ТП-1309\ВЛИ-0,4 кВ Фабрика "Бостон", ул.Буинская, д.15, ВЛ 0.38 кВ ТП-1309\ж/д по ул.Буинская, д.38А, ВЛ 0.38 кВ ТП-1309\ж/д ул. Кролюницкого, 15А, КЛ 0.38 кВ ТП-1309\ГРП, КЛ 0.38 кВ ТП-1309\Резерв1, КЛ 0.38 кВ ТП-1309\ул.Буинская,14,42, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309 \ Ш04-1			36	0	0	36	0	0	6	30	0	62,5		691 2022-03-25			1

269	3	ТП	ТП-3362 РУ-6/0,4 кВ и трансформатор	6 (6.3)	09,00 2022.04.05	12,00 2022.04.05	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_1,1, КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.2, КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362 \ Ш04-1			64	0	0	64	0	0	2	62	0	144,95		656 2022-03-23			1
270	4	ВЛ	ВЛ-0,23кВ от ТП-4157 руб. 8 по ул. Краснодонская.	0.2 2	09,30 2022.04.05	15,30 2022.04.05	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157 \ Ш04-2 \ яч.-8			6	0	0	6	0	0	0	6	0	0,69		682 2022-03-24			1
271	1	ВЛ	ТП-1325а	0.3 8	12,48 2022.04.05	15,28 2022.04.05	В	2,67	ВЛ 0.38 кВ ТП-1325а\3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина)			1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,11		114 2022-04-05	3.4.8.5	4.13	1
272	1	ВЛ	ТП-1114	0.3 8	13,20 2022.04.05	14,30 2022.04.05	В	1,17	ВЛИ, ул. Бебеля,13			1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,69		113 2022-04-05	3.4.9.3	4.13	0
273	1	ВЛ	ТП-1323\Ш04-1\яч. 4	0.3 8	13,30 2022.04.05	14,58 2022.04.05	В	1,47	КЛ 0.38 кВ ТП-1323\ ул.Гафурова			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,57		115 2022-04-05	3.4.8.5	4.13	1
274	1	ТП	ТП-1319 РУ-10кВ и тр-р	10 (10.5)	08,30 2022.04.06	12,00 2022.04.06	П	3,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1036\ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12, ВЛ 0.38 кВ ТП-1036\ул.Омская,62-88,67-91а, ВЛ 0.38 кВ ТП-1036\ул.Омская,90-110,91-105, ВЛ 0.38 кВ ТП-1143\Гаражи,ул.К.Маркса,52,54, ВЛ 0.38 кВ ТП-1143\гск "Сокол", ул.К.Маркса,123, ВЛ 0.38 кВ ТП-1143\Новосвияжский пригород,72-99, ВЛ 0.38 кВ ТП-1143\ул.К.Маркса,101,103,105,109,111, ВЛ 0.38 кВ ТП-1144\1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23 , ВЛ 0.38 кВ ТП-1144\ж/д ул.Крупская 39, ВЛ 0.38 кВ ТП-1144\ж/д ул.Некрасова 16, ВЛ 0.38 кВ ТП-1144\ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17, ВЛ 0.38 кВ ТП-1145\ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский, ВЛ 0.38 кВ ТП-1145\ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21, ВЛ 0.38 кВ ТП-1145\1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1 , ВЛ 0.38 кВ ТП-1145\ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76, ВЛ 0.38 кВ ТП-1321\Авторай, ул.Урицкого,11б, ВЛ 0.38 кВ ТП-1820\адм.зд.пр-т Нариманова, д.1, ВЛ 0.38 кВ ТП-1820\адм.зд.пр-т Нариманова,д.1, ВЛ 0.38 кВ ТП-1820\ВЛ-0,4кВ мечеть,пер.Банный 1, ВЛ 0.38 кВ ТП-1820\ВЛИ ул.			4	0	0	4	0	0	4	0	0	6,92		715 2022-03-25			1
275	3	ТП	ТП-ЗП-1215	0.3	09,00 2022.04.06	11,00 2022.04.06	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1215 \ Ш04-			31	0	0	31	0	0	0	31	0	11,61		685 2022-03-			1
276	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2392 руб.7 до ж/д по ул. Пушкарева, 60 (Щ.1) (на время отсоединения и	0.3 8	09,00 2022.04.06	15,00 2022.04.06	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392 \ Ш04-1 \ яч.-7			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1		775 2022-04-01			1
277	2	ТП	ТП-2389, ТП-2945	0.3 8	09,00 2022.04.06	15,00 2022.04.06	П	6	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2386, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2386 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2701 \ с.ш.-1			2	0	0	2	0	0	2	0	0	6,35		783 2022-04-04			1
278	4	ВЛ	ВЛ-0,23кВ от ТП-4157 руб. 8 по ул. Краснодонская.	0.2 2	09,30 2022.04.06	15,30 2022.04.06	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157 \ Ш04-2 \ яч.-8			6	0	0	6	0	0	0	6	0	3,69		682 2022-03-24			1
279	3	ТП	ТП-3623 руб.№8 ул. Малосаратовская,	0.3 8	14,00 2022.04.06	16,00 2022.04.06	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623 \ Ш04-2 \ яч.-8			3	0	0	3	0	0	0	3	0	7,05		784 2022-04-04			1

280	3	КЛ	РП-346\с.ш.-2.2\яч. 18	10 (10.5)	15,20 2022.04.06	17,00 2022.04.06	В	1,67	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1)_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1)_2, КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3654 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.410 (1), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3664 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3166 - ВЛ оп.16, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3842 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 - ВЛ каб.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 - ВЛ каб.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 Яч.0_1 - ТП-3166а Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166а Яч.0_1 - ТП-3166е Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3300 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3664 до ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ПП-3654, РП 10 (10.5) кВ РП-346, РП 10 (10.5) кВ РП-346 \ с.ш.-2.2 \ яч.-18, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166, ТП 10	ЖСК "Магазин Новостроек"; ТСЖ "Кирова 25"	47	0	3	42	0	0	5	40	2	112,24	ООО "МАГИСТРАЛЬ";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	116 2022-04-06	3.4.8.5	4.12	1
281	3	ТП	ТП-3549а\Ш04-1\яч. 4	0.38	18,18 2022.04.06	20,48 2022.04.06	В	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3		2	0	0	2	0	0	2	0	3,23		117 2022-04-06	3.4.9.3	4.13	0	
282	1	ВЛ	ТП-1324	0.38	18,20 2022.04.06	22,23 2022.04.06	В	4,05	ВЛ 0.38 кВ ТП-1315\ж/д 1 пер. Нариманова	ООО "Квартал"; УМУП "Городская теплосеть"	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,48		118 2022-04-06	3.4.8.4	4.13	0
283	1	ВЛ	ВЛ3-6кВ от ТП-1819 до ПП-1247 и КТП-1326.	6 (6.3)	09,00 2022.04.07	15,00 2022.04.07	П	6	ВЛ 0.38 кВ ТП-1326\ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90, ВЛ 0.38 кВ ТП-1326\коттедж ул.Пархоменко, 87/12, ВЛ 0.38 кВ ТП-1326\ул.Декабристов, 31-83,32-78, КЛ 0.38 кВ ТП-		77	0	0	77	0	0	0	77	0	52,16		735 2022-03-30			1
284	1	ТП	ТП-1100 РУ-10/0.4 кВ и тр-р	0.38	09,00 2022.04.07	15,00 2022.04.07	П	6	ВЛ 0.38 кВ ТП-1100\1 и 2 пер. 3. Космодемьянской , ВЛ 0.38 кВ ТП-1100\ж/д 1 пер.3.Космодем.,2а, КЛ 0.38 кВ ТП-1100\ж/д пр-т Нариманова, 53, КЛ 0.38 кВ ТП-1100\ж/д пр-т Нариманова, 55, КЛ 0.38 кВ ТП-1100\ж/д пр-т Нариманова, 57, КЛ 0.38 кВ ТП-1100\ж/д ул. Ватутина, 50, КЛ 0.38 кВ ТП-1100\ж/д ул. Ватутина, 52, КЛ 0.38 кВ ТП-1100\ж/д ул. Ватутина, 54, КЛ 0.38 кВ ТП-1100\ж/д ул. 3.Космодем., 2/49, КЛ 0.38 кВ ТП-1100\м-н пр.Нариманова, 51, КЛ 0.38 кВ ТП-1100\резерв руб. №10, КЛ 0.38 кВ ТП-1100\резерв руб. №13, КЛ 0.38 кВ ТП-1100\Улич. освещ., ТП 10 (10.5) кВ ТП-1100 \ Ш04-1		41	0	0	41	0	0	1	40	0	49,18		692 2022-03-25			1
285	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ТП-3101 яч.3 до ТП-3095а, ТП-3104, ТП-3121 яч.3.	10 (10.5)	09,00 2022.04.07	12,00 2022.04.07	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095а \ Ш04-1		14	0	0	14	0	0	4	10	0	25,74		689 2022-03-24			1
286	3	ВЛ	ВЛ3-10 кВ от ТП-3003 яч.1 до ТП-3101 яч.1; ТП-3166	10 (10.5)	09,00 2022.04.08	12,00 2022.04.08	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3664\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3664\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3664\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3664\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3664 \ Ш04-1		6	0	0	6	0	0	0	6	0	12,83		822 2022-04-07			1
287	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ТП-3047 яч.3 до ТП-3758 яч.4 ; ТП-3759 яч.3; ТП-3640.	10 (10.5)	09,00 2022.04.08	13,00 2022.04.08	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3645, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3645 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3651, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3651 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3723, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3723 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3831н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3831н \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3838, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3838 \ с.ш.-1		6	0	0	4	0	0	3	1	2	17,01	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	785 2022-04-04			1
288	1	ТП	ТП-1418 (АБ) РУ-10кВ и тр-р	10 (10.5)	10,00 2022.04.08	15,00 2022.04.08	П	5	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1408 - ТП 1408б Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.4 - ТП 1408б Яч.2 № 2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3, КЛ		15	0	0	15	0	0	15	0	0	19,18		716 2022-03-25			1
289	3	КЛ	ТП-3369	0.38	13,15 2022.04.09	15,37 2022.04.09	В	2,37	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 2\Line-Abn1	УМУП "Ульяновскводоканал"	2	0	0	2	0	0	1	1	0	6,14		119 2022-04-09	3.4.8.1	4.12	0
290	4	РП	РП-515 РУ-0.4 кВ, СШ-1	0.38	09,00 2022.04.11	15,00 2022.04.11	П	6	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ	МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 246; ООО "Народная компания Комплекс Сервис"; ООО "Святогор"; ООО "Специализированный застройщик	20	0	12	6	0	0	10	8	2	38,47	АО "Авиастар - Объединенное предприятие энергоснабжения" (АО "Авиастар-	740 2022-03-30			1

296	3	ПС	ПП-3931	0.38	09,15 2022.04.12	12,15 2022.04.12	П	3	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.2 - ПП-3931 Яч.3_2, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2), КЛ 0.38 кВ ТП-3455\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_4, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3490 яч.-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3600 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 яч.4 - ВЛ 10 кВ № 6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 Яч.4 - ВЛ 6 кВ № А, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.3 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3455 яч.-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3456 яч.-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3490 на ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931яч.3-ВЛ 10кВ, ПС 6 (6.3) кВ ПП-3931, ПС 6 (6.3) кВ			3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9,09	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК"); ООО "СК ЭнергоРесурс"	722 2022-03-28			1
297	3	ТП	ТП-3710 руб.1	0.38	13,00 2022.04.12	17,00 2022.04.12	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710 \ Ш04-1 \ яч.-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	0,11		798 2022-04-06			1	
298	4	ТП	ТП-5082\Ш04-2	0.38	15,10 2022.04.12	15,48 2022.04.12	В	0,63	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1	ГУЗ "Городская поликлиника №6; ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"	8	0	3	5	0	0	2	6	0	18,9		120 2022-04-11	3.4.9.3	4.13	0		
299	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 (с.ш.-З)яч.51	10 (10.5)	02,01 2022.04.13	03,27 2022.04.13	В	1,43	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 яч.1 - РП-108 яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-1092яч.2 - ТП-1092А, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 яч.1 - ТП-1323 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.2 - ТП-1085 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ПП-1705, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС	ГУЗ "Городская больница N 2"; УМУП "Городская теплосеть"	547	0	4	543	0	0	73	474	0	985,19		124 2022-04-13	3.4.8.5	4.12	1		
300	3	ТП	ТП-3470 руб.№23, руб.№24 ул. Варейкиса, ж.д.8	0.38	09,00 2022.04.13	13,00 2022.04.13	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470 \ Ш04-1 \ яч.-23, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470 \ Ш04-2 \ яч.-24			2	0	0	2	0	0	0	2	0	3,61		853 2022-04-11			1	
301	2	ТП	ТП-2651 РУ-6 кВ 1 и 2 СШ	6 (6.3)	14,00 2022.04.13	17,00 2022.04.13	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ			25	0	0	25	0	0	2	23	0	61,6		812 2022-04-06			1	
302	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/10 (с.ш.-З)яч.2	6	07,17 2022.04.14	09,05 2022.04.14	В	1,8	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3490 руб.1 - ТП-3456 руб.2, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3490	ЗАО "МНС"; ООО "ЕЭС-Гарант"; УМУП "Городская теплосеть"	320	0	5	313	0	0	22	296	2	545,52	ООО "Симбирская Сетевая Компания"	125 2022-04-14	3.4.8.5	4.12	1		
303	1	ТП	ТП-1205 РУ-10/0.4 кВ и тр-р	0.38	09,00 2022.04.14	15,00 2022.04.14	П	6	ВЛ 0.38 кВ ТП-1205\ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36, ВЛ 0.38 кВ ТП-1205\ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13, ВЛ 0.38 кВ ТП-1205\ВЛИ-0,4кВ ул.Ленина,75-79, ВЛ 0.38 кВ ТП-1205\ж/д ул. Бебеля,39, КЛ 0.38 кВ ТП-1205\ кафе "Лакомка", ул.Гончарова, 13, КЛ 0.38 кВ ТП-1205\уличн. освещ., КЛ 0.38 кВ ТП-1205\магазин, ул.Ленина,77, КЛ 0.38 кВ ТП-1205\резерв. руб. №6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205 \ Ш04-1			39	0	0	39	0	0	19	20	0	47,87		694 2022-03-25			1	

304	4	ТП	ТП-5177 РУ-10/0,4 кв, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2022.04.14	16,00 2022.04.14	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кв ТП-5177 \ Ш04-1	ООО "Святогор"; ООО "УК МегаЛинк"-600403Э0-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"	37	0	17	20	0	0	17	20	0	54,3		746 2022-03-30			1
305	4	РП	РП-404\с.ш.-1\яч.11	10 (10.5)	18,15 2022.04.14	19,27 2022.04.14	В	1,2	ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.310 (2), ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.219 (1), ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.310 (6), ВЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ПП 4093 - ВЛ оп.3, КЛ 10 (10.5) кв ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ПП4099 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП 4136 -	ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; УМУП "Ульяновскводоканал"	96	1	2	90	0	0	10	83	3	248,71	ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Куйбышевская дирекция по	128 2022-04-14	3.4.8.5	4.13	1
306	4	РП	РП-404\с.ш.-1\яч.11	10 (10.5)	18,15 2022.04.14	19,27 2022.04.14	В	1,2	ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.310 (2), ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.219 (1), ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.310 (6), ВЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ПП 4093 - ВЛ оп.3, КЛ 10 (10.5) кв ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ПП4099 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП 4136 - ВЛ Яч.0, КЛ 10 (10.5) кв ТП-4025 1-2 сш-0.4кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 яч.4-Т2-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кв ТП-4064 яч.2-Т2-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-4064 яч.8 - ТП-4196 яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 до ВЛ-10кв, КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кв, КЛ 10 (10.5) кв ТП-4190 - ВЛ-10кв, ПС 10 (10.5) кв ПП-4093, ПС 10 (10.5) кв ПП-4099, РП 10 (10.5) кв РП-404, РП 10 (10.5) кв РП-404 \ с.ш.-1 \ яч.-11, ТП 10 (10.5) кв ТП-4025, ТП 10 (10.5) кв ТП-4036, ТП 10 (10.5) кв ТП-4062, ТП 10 (10.5) кв ТП-4064, ТП 10 (10.5) кв ТП-4131, ТП 10 (10.5) кв ТП-4136, ТП 10 (10.5) кв ТП-4190, ТП 10 (10.5) кв ТП-4196	ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; УМУП "Ульяновскводоканал"	96	1	2	90	0	0	10	83	3	248,71	ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Куйбышевская дирекция по энергообеспечению; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп"); ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	128 2022-04-14	3.4.8.5	4.13	1
307	2	КЛ	РП-231\с.ш.-1\яч.9	6 (6.3)	19,00 2022.04.14	21,23 2022.04.14	В	2,38	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.3 - ТП-2952 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 яч.5-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.7 - ТП-2952 Яч.4, РП 6 (6.3) кв РП-231, РП 6 (6.3) кв РП-231 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кв ТП-2588, ТП 6 (6.3) кв ТП-2952	ООО "Альбион"; ТСЖ "Оазис"; ТСН "Отрадная 83"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	26	0	8	17	0	0	5	20	1	49,58	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	127 2022-04-14	3.4.8.5	4.12	1
308	4	ТП	ТП-5177 РУ-10/0,4 кв, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2022.04.15	16,00 2022.04.15	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-	ООО "Святогор"; ООО "УК МегаЛинк"-600403Э0-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"	28	0	11	17	0	0	16	12	0	59,96		748 2022-03-30			1
309	3	КЛ	КЛ-0,4 кв от ТП-3369 руб. 7, 8 до МКД №1 ул. Верхняя площадка	0,38	09,30 2022.04.15	14,00 2022.04.15	П	4,5	КЛ 0.38 кв ТП-3369\Ш04 - 0\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-3369\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кв ТП-3369 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кв ТП-3369 \ Ш04-2 \ яч.-8		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,81		882 2022-04-14			1
310	4	ВЛ	ВЛ-0,4кв от ТП-4129 руб.№4	0,38	09,30 2022.04.15	15,30 2022.04.15	П	6	КЛ 0.38 кв ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кв ТП-4129 \ Ш04-1 \ яч.-4		27	0	0	27	0	0	0	27	0	54,06		732 2022-03-29			1
311	4	ТП	ТП-4028\Ш04-2\яч.4	0,38	13,05 2022.04.15	14,15 2022.04.15	В	1,17	КЛ 0.38 кв ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_1		1	0	0	1	0	0	1	0	0	1,17		130 2022-04-15	3.4.9.3	4.13	0

312	4	КЛ	РП-514\Ш04-1\яч.11	10 (10.5)	00,14 2022.04.17	01,14 2022.04.17	В	1	РП 10 (10.5) кв РП-514 \ Ш04-1 \ яч.-11				1	0	0	1	0	0	1	0	0	1,47		131 2022-04-17	3.4.8.5	4.12	1
313	4	ПС	РП-506\с.ш.-1\яч.9	10 (10.5)	00,14 2022.04.17	02,16 2022.04.17	В	2,03	КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-5126 - ПП-5126а, КЛ 10 (10.5) кв ПП-5126 Яч.2 - ТП-5129 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кв ПП-5128 Яч.1 - ТП-5126 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кв ПП-5128 Яч.2 - ТП-5127 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кв ПП-5128 Яч.3 - ТП-5130 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кв ТП-5125 Яч.0 - ТП-5127 Яч.0, ПС 10 (10.5) кв ПП-5126, ПС 10 (10.5) кв ПП-5128, РП 10 (10.5) кв РП-506, РП 10 (10.5) кв РП-506 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 10 (10.5) кв ТП-5125, ТП 10 (10.5) кв ТП-5126, ТП 10 (10.5) кв ТП-5127, ТП 10 (10.5) кв ТП-5129, ТП 10 (10.5) кв ТП-5130	УМУП "Ульяновскводоканал"	14	0	1	13	0	0	13	1	0	0	22,24		132 2022-04-17	3.4.9.1	4.13	0	
314	4	КЛ	ПП-5128\с.ш.-1\яч.1	10 (10.5)	09,25 2022.04.17	11,27 2022.04.17	В	2,03	КЛ 10 (10.5) кв ПП-5128 Яч.2 - ТП-5127 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кв ПП-5128 Яч.3 - ТП-5130 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кв ТП-5125 Яч.0 - ТП-5127 Яч.0, ПС 10 (10.5) кв ПП-5128, ПС 10 (10.5) кв ПП-5128 \ с.ш.-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кв ТП-5125, ТП 10 (10.5) кв ТП-5127, ТП 10 (10.5) кв ТП-5130		10	0	0	10	0	0	10	0	0	24,82		133 2022-04-17	3.4.8.5	4.12	1		
315	1	КЛ	РП-106Н\с.ш.-2\яч.14	10 (10.5)	22,47 2022.04.17	00,30 2022.04.18	В	1,72	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 яч.2-Т2-10кв {0}, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1159 яч.2-Т2-10кв {0}, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 яч.6-Т2-10кв {0}, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1643 яч.2-Т2-10кв {0}, РП 10 (10.5) кв РП-106Н, РП 10 (10.5) кв РП-106Н \ с.ш.-2 \ яч.-14, ТП 10 (10.5) кв ТП-1021, ТП 10 (10.5) кв ТП-1059, ТП 10 (10.5) кв ТП-1159, ТП 10 (10.5) кв ТП-1641, ТП 10 (10.5) кв ТП-1642, ТП 10 (10.5) кв ТП-1643	АО "ГУЛЛИВЕР"; Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ульяновску; Публичное акционерное общество "АК БАРС" Банк; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	42	0	7	35	0	0	9	33	0	61,42		134 2022-04-17	3.4.8.5	4.12	1		
316	4	ТП	ТП-5178 РУ-10/0,4 кв, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2022.04.18	16,00 2022.04.18	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-	ООО "Жилстройсервис"; ООО "СоюзСтрой"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП	25	0	14	11	0	0	4	21	0	32,31		752 2022-03-30			1		
317	4	ВЛ	ВЛ-0,4кв от ТП-4129 руб.№1	0,38	09,30 2022.04.18	15,30 2022.04.18	П	6	КЛ 0.38 кв ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кв ТП-4129 \ Ш04-1 \ яч.-1		27	0	0	27	0	0	0	27	0	53,52		786 2022-04-04			1		
318	4	ТП	ТП-5178 РУ-10/0,4 кв, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2022.04.19	15,00 2022.04.19	П	6	КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кв ТП-5178 \ Ш04-2	ООО "Жилстройсервис"; ООО "СоюзСтрой"; ООО "УО Жилстройсервис"	14	0	6	8	0	0	4	10	0	16,94		754 2022-03-30			1		

319	4	РП	РП-403 РУ-6/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	6 (6.3)	09,00 2022.04.19	15,00 2022.04.19	П	6	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-403 \ Ш04-2	ООО "УК "Дом-Сервис"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"	10	0	4	6	0	0	0	10	0	9,98		828 2022-04-08			1
320	2	ТП	ТП-2340 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р.	0.38	09,00 2022.04.19	15,00 2022.04.19	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ ТП-2340 \ Ш04-1	МБДОУ детский сад №52	29	0	1	28	0	0	5	24	0	48,7		854 2022-04-12			1
321	3	ТП	ТП-3441 РУ-6/0,4 кВ и трансформатор	6 (6.3)	09,00 2022.04.19	14,00 2022.04.19	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441 \ Ш04-1		86	0	0	86	0	0	0	86	0	63,47		659 2022-03-23			1
322	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4129 руб.№1	0.38	09,30 2022.04.19	15,30 2022.04.19	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129 \ Ш04-1 \ яч.-1		27	0	0	27	0	0	0	27	0	53,52		786 2022-04-04			1
323	3	ВЛ	ТП-3023\Ш04-1\яч. 6	0.38	13,38 2022.04.19	14,40 2022.04.19	В	1,03	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5		28	0	0	28	0	0	0	28	0	5,97		135 2022-04-19	3.4.9.3	4.13	0
324	3	КЛ	ТП-3618\Ш04-2\яч. 1	0.38	05,48 2022.04.20	07,59 2022.04.20	В	2,18	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1.1		2	0	0	2	0	0	0	2	0	1,21		136 2022-04-20	3.4.8.5	4.12	1
325	4	РП	РП-403 РУ-6/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	6 (6.3)	09,00 2022.04.20	15,00 2022.04.20	П	6	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-403 \ Ш04-2	ООО "УК "Дом-Сервис"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"	10	0	4	6	0	0	0	10	0	39,98		830 2022-04-08			1
326	2	ТП	ТП-2543 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р.	0.38	09,00 2022.04.20	15,00 2022.04.20	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-2543 Яч.01 - ТП-2543 Яч.2, КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543 \ Ш04-1		18	0	0	18	0	0	4	14	0	37,28		856 2022-04-12			1
327	3	ТП	ТП-3449 РУ-6/0,4 кВ и трансформатор	6 (6.3)	09,00 2022.04.20	14,00 2022.04.20	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449 \ Ш04-1.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449 \ Ш04-1.2		29	0	0	29	0	0	2	27	0	41,75		660 2022-03-23			1
328	3	ТП	ТП-3069, РУ-0,4кВ, на отклонения СШ	0.38	09,00 2022.04.20	12,00 2022.04.20	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069 \ Ш04-1		10	0	0	10	0	0	10	0	0	19,02		895 2022-04-15			1
329	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2574 руб. №3 до ж/д по ул. Отрадная, 50	0.38	09,00 2022.04.20	15,00 2022.04.20	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574 \ Ш04-1 \ яч.-3		2	0	0	2	0	0	0	2	0	2,63		915 2022-04-19			1
330	3	ТП	ТП-3498 РУ-6/0,4 кВ и трансформатор	6 (6.3)	09,00 2022.04.21	14,00 2022.04.21	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498 \ Ш04-1	УМУП "Ульяновскводоканал"	15	0	1	14	0	0	0	15	0	29,71		661 2022-03-23			1

331	2	ТП	ТП-2569 РУ-6 кв 1 СШ, РУ-0,4 кв 1 СШ, Т-1	0,38	09,30 2022.04.21	15,30 2022.04.21	П	6	КЛ 0.38 кв ТП-2569 руб.15 АСБ 3х95+1х50 ИП БатраковаМ.А. ул. Станкостроителей, 24, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кв ТП-2569 \ Ш04-1			17	0	0	17	0	0	3	14	0	65,31		858 2022-04-12			1
332	4	ВЛ	ВЛ-0,4кв от ТП-4129 руб.№1	0,38	09,30 2022.04.21	15,30 2022.04.21	П	6	КЛ 0.38 кв ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кв ТП-4129 \ Ш04-1 \ яч.-1			27	0	0	27	0	0	0	27	0	53,52		786 2022-04-04			1
333	2	ТП	ТП-2569 РУ-6 кв 2 СШ, РУ-0,4 кв 2	0,38	09,30 2022.04.22	15,30 2022.04.22	П	6	КЛ 0.38 кв ТП-2569 руб.16 АСБ 3х95+1х50 ИП БатраковаМ.А. ул. Станкостроителей, 24, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кв ТП-2569 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2569 \ Ш04-2			7	0	0	7	0	0	2	5	0	13,83		860 2022-04-12			1
334	2	ТП	ТП-2569 РУ-0,4 кв 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0,38	11,00 2022.04.22	12,30 2022.04.22	П	1,5	КЛ 0.38 кв ТП-2569 руб.15 АСБ 3х95+1х50 ИП БатраковаМ.А. ул. Станкостроителей, 24, КЛ 0.38 кв ТП-2569 руб.16 АСБ 3х95+1х50 ИП БатраковаМ.А. ул. Станкостроителей, 24, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кв ТП-2569 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2569 \ Ш04-2			24	0	0	24	0	0	5	19	0	29,14		862 2022-04-12			1
335	2	ВЛ	ТП-2581\Ш04-1\яч. 1	0,38	12,21 2022.04.23	15,02 2022.04.23	В	2,68	КЛ 0.38 кв ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1			22	0	0	22	0	0	0	22	0	8,86		137 2022-04-23	3.4.9.3	4.13	0
336	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-3\яч. 371	6 (6.3)	18,01 2022.04.23	21,40 2022.04.23	В	3,65	ВЛ 6 (6.3) кв ПП-3606 Яч.3 - ПП-3606н Яч.7, ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.371, ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.371 (ТП-34816-ПП-3606н яч.5), ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.371_1, КЛ 6 (6.3) кв ПП 3606н Яч.5 - ВЛ №0, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3606 Яч.1 - ТП-3606а Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3606 Яч.3 - ВЛ3, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3606н Яч.7 - ВЛ3, КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кв, КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ТП ФГУ "Северный", КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3480 яч.-Т1-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3606а яч.-2-Т1-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП 3369 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП 3469 - ВЛ 6кв, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3368 яч.1-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3368 Яч.3 - ТП-3369 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3369 яч.5-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3480 Яч.0 - ТП-3481 Яч.0_1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3481 - ВЛ оп.63, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч., КЛ 6 (6.3) кв ТП-3481а Яч.0 - ТП-3481б Яч.0, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3606а Яч.1 - ТП-3607 Яч.1, ПС 6 (6.3) кв ПП-3606, ПС 6 (6.3) кв ПП-3606н, ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 (6.3) кв ТП-3368, ТП 6 (6.3) кв ТП-3369, ТП 6 (6.3) кв ТП-3469, ТП 6 (6.3) кв ТП-3480, ТП 6 (6.3) кв ТП-3481, ТП 6 (6.3) кв ТП-3481а, ТП 6 (6.3) кв ТП-3481б, ТП 6 (6.3) кв ТП-3606а, ТП 6 (6.3) кв ТП-3607, ТП 6 (6.3) кв ТП-3667, ТП 6 (6.3) кв ТП-Комб Сев	УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"		14	0	2	12	0	0	4	10	0	30,78		138 2022-04-23	3.4.9.1	4.12	0
337	3	РП	РП-318, РУ-0,4кв, отключение руб.13, руб.10.	0,38	09,00 2022.04.25	12,00 2022.04.25	П	3	КЛ 0.38 кв РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, РП 10 (10.5) кв РП-318 \ Ш04-1 \ яч.-13, РП 10 (10.5) кв РП-318 \ Ш04-2 \ яч.-10			3	0	0	3	0	0	2	1	0	7,55		896 2022-04-15			1
338	2	ТП	ТП-2259 РУ-6 кв 1 и 2 СШ, РУ-0,4 кв 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0,38	09,30 2022.04.25	15,30 2022.04.25	П	6	КЛ 0.38 кв ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-	ООО "Симстрой"		26	0	3	23	0	0	3	23	0	21,38		863 2022-04-12			1
339	4	ВЛ	ВЛ-0,4кв от ТП-4098 руб. №3 от СР на опоре №34 по ул. Одесская, 42-78.	0,38	09,30 2022.04.25	16,00 2022.04.25	П	6,5	КЛ 0.38 кв ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кв ТП-4098 \ Ш04-1 \ яч.-3			53	0	0	53	0	0	0	53	0	85,91		849 2022-04-11			1

340	1	ТП	ТП-1320	0,38	13,50 2022.04.25	17,27 2022.04.25	В	3,62	ВЛ 0.38 кВ СП-1317-1\ул.Тухачевского	ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи; МБДОУ №17; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "Управляющая компания Звезда"; УМУП "Городская теплотель"	1	0	0	1	0	0	0	1	0	57,94		140 2022-04-25	3.4.8.5	4.13	1
341	1	КЛ	ТП-1782\Ш04-2	10 (10.5)	14,51 2022.04.25	15,58 2022.04.25	В	1,12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782 \Ш04-2		22	0	0	22	0	0	0	22	0	34,82		142 2022-04-25	3.4.8.5	4.12	1
342	1	ТП	ТП-1782	0,38	14,51 2022.04.25	17,09 2022.04.25	В	2,3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1091Н	ИП Терехин Станислав Александрович	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,22		141 2022-04-25	3.4.8.5	4.13	1
343	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4098 руб. №3 от СРЦН-сервис №24	0,38	09,30 2022.04.26	16,00 2022.04.26	П	6,5	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098 \Ш04-1 \ яч.-3		53	0	0	53	0	0	0	53	0	85,91		849 2022-04-11			1
344	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ №7 ПС "Луговая" на ТП-ЗП-1561, 1197	10 (10.5)	10,00 2022.04.26	13,00 2022.04.26	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1402\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1402\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1561\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1561\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197 \Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1402 \Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1561 \Ш04-1		44	0	0	44	0	0	0	44	0	47,73		879 2022-04-13			1
345	4	ПС	ЦП-ПП НГ-1 - 110/10 \с.ш.-3	10 (10.5)	16,37 2022.04.26	17,33 2022.04.26	В	0,93	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5124 яч.4 - ТП-5197 яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5103 яч.6 - ТП-5108, КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.19 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.41 2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.19 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.41 №1, КЛ 10	АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУ СРЦН "Причал надежды" в г.Ульяновске; ИП Кузнецов Максим Сергеевич; ИП	362	0	102	246	0	0	163	185	14	1133	ООО "ВАТТ";ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО	143 2022-04-26	3.4.9.1	4.13	0

346	4	КЛ	РП-516\с.ш.-2\яч.10	10 (10.5)	17,33 2022.04.26	18,26 2022.04.26	В	0,88	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5124 яч.4 - ТП-5197 яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2, РП 10 (10.5) кВ РП-516, РП 10 (10.5) кВ РП-516 \ с.ш.-2 \ яч.-10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	МАДОУ детский сад №223; ООО "УК МегаЛинк"-600403ЭО-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	40	0	17	23	0	0	15	25	0	49,18		144 2022-04-26	3.4.8.5	4.12	1
347	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-3\яч.311	10 (10.5)	18,43 2022.04.26	19,27 2022.04.26	В	0,73	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-111Н яч.18 - ПС Центральная яч.311, КЛ 10 (10.5) кВ РП 101 Яч.10 - РП 111 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1030 яч.6 - РП 102 яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.5 - ТП-1141 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.4 - ТП-1137 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.5 - ТП-1149 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.8 - ТП-1149 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1157 - РП-102 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1879 Яч.3 - РП-102 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1879 яч.5-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 (10.5) кВ РП-101, РП 10 (10.5) кВ РП-102, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1030, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1086Н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1137, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1157, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1403, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1879	АО "ГУЛЛИВЕР"; Кондоминиум "УТЕС-1"; Майоров Павел Сергеевич; МФ ФКУ "Центр по обеспечению деятельности казначейства России" в г. Казань; ОАО "Пищекombинат "Волжский"; ООО "Технология"; ТСН "Добрый сосед"; УМУП "Городской теплосервис"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области; ФГУП РТРС; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области; Хабалаев С.З.	246	3	11	227	0	0	58	183	5	396,73	АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (АО "УКБП"); ООО "ВАТТ"; ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП"); ООО "ЭнергоХолдинг"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	145 2022-04-26	3.4.8.5	4.12	1

348	3	РП	РП-346\с.ш.-1\яч.17	10 (10.5)	18,43 2022.04.26	19,05 2022.04.26	В	0,37	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17, РП 10 (10.5) кв РП-346, РП 10 (10.5) кв РП-346 \ с.ш.-1 \ яч.-17, ТП 10 (10.5) кв ТП-3751	Непосредственное управление Ленинский район	18	0	1	17	0	0	1	17	0	44,82		146 2022-04-26	3.4.8.5	4.13	1
349	1	КЛ	РП-133\с.ш.-2\яч.4	10 (10.5)	05,49 2022.04.27	06,36 2022.04.27	В	0,78	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1057 Яч.4 - ТП-1164 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1, РП 10 (10.5) кв РП-133, РП 10 (10.5) кв РП-133 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 10 (10.5) кв ТП-1022, ТП 10 (10.5) кв ТП-1057, ТП 10 (10.5) кв ТП-1090, ТП 10 (10.5) кв ТП-1164, ТП 10 (10.5) кв ТП-1213, ТП 10 (10.5) кв ТП-1317, ТП 10 (10.5) кв ТП-1914	Макаров Андрей Владимирович; МБДОУ №17; Непосредственное управление Ленинский район	114	0	4	109	0	0	29	84	1	224,01	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп")	148 2022-04-27	3.4.8.5	4.12	1
350	2	ТП	ТП-2996 РУ-0,4 кв 2 СШ, Т-2	0,38	08,30 2022.04.27	13,00 2022.04.27	П	4,5	КЛ 0.38 кв ТП-2996 руб 16, КЛ 0.38 кв ТП-2996\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2996\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2996\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-2996\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-2996\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2996\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2996\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2996\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2996\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-2996\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-2996\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кв ТП-2996 \ Ш04-2	ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"	6	0	2	4	0	0	5	1	0	6,3		936 2022-04-25			1
351	1	ТП	ТП-1091Н	0,38	09,00 2022.04.27	15,00 2022.04.27	П	6	ВЛ 0.38 кв ТП-1091Н\У.О., ВЛ 0.38 кв ТП-1091Н\Баня, пр.Нариманова, д.70, ВЛ 0.38 кв ТП-1091Н\ВЛ-0,4 кв по ул.Тимирязева,4, 5, ВЛ 0.38 кв ТП-1091Н(пр.Нариманова, д.66,68,72-78, ул.Гафурова, д.3,мкд по ул.Тимирязева,3/1, ВЛ 0.38 кв ТП-1091Н(пр-т Нариманова,64/2,ТОЦ по ул.Тимирязева,3/1, КЛ 0.38 кв ТП-1091Н\ Резерв№1., КЛ 0.38 кв ТП-1091Н\ Резерв№7., КЛ 0.38 кв ТП-1091Н\ Резерв№8., ТП 10 (10.5) кв ТП-1091Н \ Ш04-1		7	0	0	7	0	0	1	6	0	7,63		925 2022-04-22			1
352	3	ВЛ	ЦП-ПС Луговая - 110/10\с.ш.-2\яч.13	10 (10.5)	16,01 2022.04.27	19,06 2022.04.27	В	3,08	ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13, КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-ЗП-1215 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-ЗП-1344 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-ЗП-1471 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-ЗП-1698 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ		303	0	0	303	0	0	14	289	0	498,83		150 2022-04-27	3.4.9.1	4.13	0
353	4	ПС	РП-409\с.ш.-1\яч.7	10 (10.5)	16,16 2022.04.27	19,15 2022.04.27	В	2,98	ВЛ 6 (6.3) кв КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1, ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1), ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4, КЛ 6 (6.3) кв КРУ ПС Заволжская яч.50 (2), КЛ 6 (6.3) кв ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-	МБДОУ Детский сад №16 "Карасик"; УМУП "Ульяновскводоканал"	86	0	2	84	0	0	16	70	0	107,49		149 2022-04-27	3.4.8.5	4.13	1
354	4	ВЛ	ВЛ-0,4кв от ТП-4098 руб. №3 от СР на опоре №34 по ул. Одесская, 42-78.	0,38	09,30 2022.04.28	16,00 2022.04.28	П	6,5	КЛ 0.38 кв ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кв ТП-4098 \ Ш04-1 \ яч.-3		53	0	0	53	0	0	0	53	0	85,91		849 2022-04-11			1
355	1	ТП	ТП-1022 РУ-10/0,4 кв и тр-р	0,38	09,30 2022.04.28	15,30 2022.04.28	П	6	ВЛ 0.38 кв ТП-1022\ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Красноармейская, ВЛ 0.38 кв ТП-1022\ж/д ул. Красноармейская, 117Б, ВЛ 0.38 кв ТП-1022\ж/д ул. Радищева, 105а, ВЛ 0.38 кв ТП-1022\ж/д ул. Радищева, 120,		72	0	0	71	0	0	10	61	1	92,81	ООО "Энергетическая промышленная"	697 2022-03-25			1
356	3	ВЛ	ВЛ-10 кв от №1 ПС "Луговая"	10 (10.5)	10,00 2022.04.28	15,00 2022.04.28	П	5	КЛ 0.38 кв ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кв ТП-ЗП-1580 \ Ш04-1		3	0	0	3	0	0	1	2	0	8,49		883 2022-04-14			1

370	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кв от ТП-2232 руб. №4 от СР на опоре №1 до ж/д по ул. Енисейская, 1-11, 2-6	0,38	09,00 2022.05.05	16,00 2022.05.05	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кв ТП-2232 \ Ш04-1 \ яч.-4		16	0	0	16	0	0	0	16	0	6,41		948 2022-04-27			1
371	3	ТП	ТП-3618 руб. №8 ул. Карла Либкнехта, 16, 18, 20	0,38	09,15 2022.05.05	14,15 2022.05.05	П	5	КЛ 0.38 кв ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кв ТП-3618 \ Ш04-2 \ яч.-8		3	0	0	3	0	0	0	3	0	3,73		966 2022-05-01			1
372	4	ВЛ	ВЛ-0,4кв от ТП-4024 р.3	0,38	09,30 2022.05.05	15,30 2022.05.05	П	6	КЛ 0.38 кв ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кв ТП-4024 \ Ш04-1 \ яч.-3		36	0	0	36	0	0	0	36	0	56,91		914 2022-04-19			1
373	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-4\яч. 406	10 (10.5)	17,10 2022.05.06	17,51 2022.05.06	В	0,68	КЛ 10 (10.5) кв кл-10кв кв, КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1, КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2, КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1010 - РП-125 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1052 Яч.3 - ТП-1052а Яч.0, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 Яч.1 - ТП-1771 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 яч.9 на ТП-1034 яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1771 Яч.3 - ТП-1777 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ШМ РП-111Н Яч.1 - Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ШМ РП-125 Яч.5 - Яч.6, ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 (10.5) кв РП-111Н, РП 10 (10.5) кв РП-125, ТП 10 (10.5) кв ТП-1010, ТП 10 (10.5) кв ТП-1052, ТП 10 (10.5) кв ТП-1052а, ТП 10 (10.5) кв ТП-1076, ТП 10 (10.5) кв ТП-1088, ТП 10 (10.5) кв ТП-1761, ТП 10 (10.5) кв ТП-1770, ТП 10 (10.5) кв ТП-1771, ТП 10 (10.5) кв ТП-1777, ТП 10 (10.5) кв ТП-3751	ГУЗ "Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войны"; Непосредственное управление Ленинский район; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	71	0	9	59	0	0	11	57	3	92,84	ООО "Инзенские электрические сети" (ООО "ИЭС");ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп")	162 2022-05-06	3.4.8.5	4.12	1
374	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 125	6 (6.3)	22,16 2022.05.06	23,56 2022.05.06	В	1,67	КЛ-ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6 яч.125		2	0	0	0	0	0	0	2	61,89	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	163 2022-05-06	3.4.8.5	4.12	1	
375	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 109	6 (6.3)	22,36 2022.05.06	00,54 2022.05.07	В	2,3	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3603 яч.6-Т2-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП 3426 - ТП 3603 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП 3603 яч.3 до РП 312 яч.5, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3423 Яч.0 - ТП-3602 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3426 яч.5-Т2-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3601 яч.2-Т1-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3602 Яч.0_2 - ТП-3610 Яч.0_1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.109, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3603 Яч.3 - П/П РЕКЛ-РП-312, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3603 яч.5 - ТП-3647, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3756 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.109, ПС 6 (6.3) кв ПП-РЕКЛ на РП-312, ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 (6.3) кв ТП-3423, ТП 6 (6.3) кв ТП-3426, ТП 6 (6.3) кв ТП-3601, ТП 6 (6.3) кв ТП-3602, ТП 6 (6.3) кв ТП-3603, ТП 6 (6.3) кв ТП-3604, ТП 6 (6.3) кв ТП-3610, ТП 6 (6.3) кв ТП-3647, ТП 6 (6.3) кв ТП-3756		20	0	1	15	0	0	4	12	4	84,33	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушная кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп");ООО "Энергопром групп";ООО "Энергосеть"	164 2022-05-06	3.4.8.5	4.12	1
376	4	ВЛ	ВЛ-0,4кв от ТП-4024 р.3	0,38	09,30 2022.05.11	15,30 2022.05.11	П	6	КЛ 0.38 кв ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кв ТП-4024 \ Ш04-1 \ яч.-3		36	0	0	36	0	0	0	36	0	56,91		914 2022-04-19			1
377	2	КЛ	КЛ-0,4 кв от ТП-2574 руб. 16 до ж/д по ул.	0,38	08,30 2022.05.12	16,00 2022.05.12	П	7,5	КЛ 0.38 кв ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кв ТП-2574 \ Ш04-2 \ яч.-16		4	0	0	4	0	0	0	4	0	3,01		959 2022-04-28			1

378	1	ТП	ТП-1167 РУ-10кВ	10 (10.5)	09,00 2022.05.12	13,00 2022.05.12	П	4	ВЛ 0.38 кВ ТП-1167\ул. Докучаева, 28, ВЛ 0.38 кВ ТП-1167\На киоски у Гарнизонного м-на, ВЛ 0.38 кВ ТП-1167\Резервный рубильник №11, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\Г аражи и , КЛ 0.38 кВ ТП-1167\д/с ул.Сев.Венец,18, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\ж/д ул. Сев.Венец 16\через перемычки ул.Сев.Венец,14,20), КЛ 0.38 кВ ТП-1167\ж/д ул. Симбирская 49-51, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\ж/д ул.Радищева, 158, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\ж/д ул.Радищева, 160, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\ж/д ул.Радищева, 164, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\Котельная кв.280, (ввод 1), КЛ 0.38 кВ ТП-1167\Котельная кв.280, (ввод 2), КЛ 0.38 кВ ТП-1167\Резервный рубильник №17, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\Резервный рубильник №19, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\Симбирская 49, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\ул.Радищева 166-170, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\ул. Радищева, д.158, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\ул. Северный Венец, 14-16, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\ул.Сев.Венец 14, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\ул.Северный Венец,22 МБУ СШОР "Волга", ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167 \ Ш04-2	УМУП "Городская теплосеть"	28	0	2	26	0	0	4	24	0	47,79		129 2022-01-24			1
379	1	ВЛ	ВЛ3-10кВ от ТП-1637 яч.1 на ТП-3098 яч.2	10 (10.5)	09,00 2022.05.12	16,00 2022.05.12	П	7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3635, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3635 \ с.ш.-1		1	0	0	1	0	0	1	0	0	1,51		997 2022-05-05			1
380	4	ТП	ТП-4028\Ш04-2\яч. 4	0.38	15,52 2022.05.12	16,17 2022.05.12	В	0,42	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_1		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0,83		165 2022-05-12	3.4.9.3	4.13	0
381	1	КЛ	РП-106Н\с.ш.-1\яч. 15	10 (10.5)	00,56 2022.05.13	02,17 2022.05.13	В	1,35	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 Яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н \ с.ш.-1 \ яч.-15, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	АО "ГУЛЛИВЕР"; Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ульяновску; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	44	0	5	39	0	0	7	37	0	49,42		166 2022-05-13	3.4.8.5	4.12	1
382	2	ТП	ТП-2814 РУ-0,4кВ 1 с.ш.	0.38	10,00 2022.05.13	13,00 2022.05.13	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\07774, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\0887, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814 \ Ш04-1	ООО "УК"Солидарность"	14	0	8	6	0	0	5	9	0	27,16		1024 2022-05-11			1

383	3	КЛ	РП-346\с.ш.-2.2\яч. 20	10 (10.5)	15,27 2022.05.13	16,03 2022.05.13	В	0,6	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 яч.6 до ТП1748яч.6, КЛ 10 (10.5) кв КЛ - ТП-1977 яч.1 - ТП-1014 яч.1, КЛ 10 (10.5) кв РП-101 яч.3- Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв РП-101 яч.7 - РП-346 яч.20, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1745яч.5 - ТП 1750 яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1750 яч.4 - РП 101 яч.13, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1011 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1011 яч.3 - ТП-1014 яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1012 яч.2 - ТП-1310 яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1014 яч.1 - ТП-1078 яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1014 яч.3 - ТП-1745 яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022 яч.3 - ТП-1022а яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022а яч.3 - ТП-1317 яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1078 яч.2 - ТП-1310 яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1078 яч.4 - ТП-1115 яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1083 яч.2 - ТП-1115 яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1114 яч.5 - ТП-1913 яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 яч.1 - ТП-1320 яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 яч.4 - ТП-1317 яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 яч.4 - ТП-1742 яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 яч.1 - ТП-1740 яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 яч.3 - ТП-1732 яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1730 яч.4 - ТП-1740 яч.8, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1730 яч.6 - ТП-1732 яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1732 яч.4 - ТП-1742 яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 яч.6 - РП-101 яч.15, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1742 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1900 яч.6 - ТП-1913 яч.3, РП 10 (10.5) кв РП-101, РП 10 (10.5) кв РП-346, РП 10 (10.5) кв РП-346 \ с.ш.-2.2 \ яч.-20, ТП 10 (10.5) кв ТП-1011, ТП 10 (10.5) кв ТП-1012, ТП 10 (10.5) кв ТП-1014, ТП 10 (10.5) кв ТП-1022, ТП 10 (10.5) кв ТП-1022а, ТП 10 (10.5) кв ТП-1078, ТП 10 (10.5) кв ТП-1083, ТП 10 (10.5) кв ТП-1114, ТП 10 (10.5) кв ТП-1310, ТП 10 (10.5) кв ТП-1316, ТП 10 (10.5) кв ТП-1317, ТП 10 (10.5) кв ТП-1320, ТП 10 (10.5) кв ТП-1729, ТП 10 (10.5) кв ТП-1730, ТП 10 (10.5) кв ТП-1732, ТП 10 (10.5) кв ТП-1740, ТП 10 (10.5) кв ТП-1742, ТП 10 (10.5) кв ТП-1745, ТП 10 (10.5) кв ТП-1748, ТП 10 (10.5) кв ТП-1750, ТП 10 (10.5) кв ТП-1900, ТП 10 (10.5) кв ТП-1977	ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи; ИП Давидзон Валерий Львович; МБДОУ №17; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "Управляющая компания Звезда"; РО "Спасский Женский Монастырь Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Моск. Патриархат); УМУП "Городская теплосеть"; ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.Ульянова; ФГУП "РЧЦ ЦФО"	215	0	16	196	0	0	69	143	3	372,95	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ЭнергоХолдинг"	167 2022-05-13	3.4.8.5	4.12	1
384	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч.	10 (10.5)	00,29 2022.05.15	01,39 2022.05.15	В	1,17	ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Лесная яч.327 (1), КЛ 10 (10.5) кв ТП 1146 яч.4 - ВЛ 10 кв, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 яч.5 - ТП-	МУП "ЭЭТ"; ООО "Альбион"; ООО УК "Экодом"	212	1	2	209	0	0	14	198	0	461,42	168 2022-05-15	3.4.8.5	4.12	1	
385	4	КЛ	ЦП-ГПП Площадка-3 110/10\с.ш.-2\яч. 30	10 (10.5)	18,10 2022.05.15	19,20 2022.05.15	В	1,17	ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ТП-5262 на ТП-5263, КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263, КЛ 10 (10.5) кв ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1, КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кв ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1, ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП Площадка-3 110/10, ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП Площадка-3 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-30, ТП 10 (10.5) кв ТП-5260 (ТП-1), ТП 10 (10.5) кв ТП-5261 (ТП-2), ТП 10 (10.5) кв ТП-5262, ТП 10 (10.5) кв ТП-5263		147	0	0	147	0	0	0	147	0	149,88	169 2022-05-15	3.4.8.1	4.12	0	
386	3	ТП	ТП-3713 РУ-6 кв и трансформатор	6 (6.3)	09,00 2022.05.16	14,00 2022.05.16	П	5	КЛ 0.38 кв ТП-3713\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кв ТП-3713 \ Ш04-1		1	0	0	1	0	0	1	0	0	1,29	662 2022-03-23			1	
387	2	КЛ	КЛ-0,4 кв от ТП-2520 р. 14 до ВРУ-0,4 кв ж/д по ул. Б.Хмельницкого, 24	0.38	09,00 2022.05.16	12,00 2022.05.16	П	3	КЛ 0.38 кв ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2520 \ Ш04-2 \ яч.-14		2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,17	1055 2022-05-13			1	
388	2	ТП	ТП-2695 РУ-0,4 кв ПСШ, Т-1	0.38	10,00 2022.05.16	13,00 2022.05.16	П	3	КЛ 0.38 кв ТП-2695\04121, КЛ 0.38 кв ТП-2695\0569, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кв ТП-2695 \ Ш04-1		23	0	0	23	0	0	14	9	0	39,96	1058 2022-05-13			1	
389	2	ТП	ТП-2П-1142	0.38	10,00 2022.05.16	12,00 2022.05.16	П	2	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1142 \ Ш04-1		8	0	0	8	0	0	0	8	0	26,04	1075 2022-05-16			1	

390	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 56	10 (10.5)	10,50 2022.05.16	11,34 2022.05.16	В	0,73	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1058 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1905 яч.1 - Опора ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.1 - ТП-1325 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 Яч.3 - РП-108 яч.25, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.5 до ТП 1325 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1168 Яч.1 - ВЛ оп.40А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1169 яч.3 - ВЛ оп.51, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.1 - РП-145 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ трансформатор, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10, РП 10 (10.5) кВ РП-108, РП 10 (10.5) кВ РП-145, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1058, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091Н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099, ТП 10	ИП Терехин Станислав Александрович; УМУП "Городская теплосеть"	322	0	3	317	0	0	29	291	2	710,83	ООО "ЭнергоХолдинг"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	170 2022-05-16	3.4.8.5	4.12	1
391	3	КЛ	ЦП-ПС УМЗ - 110/6 \с.ш.-2\яч. 31	6 (6.3)	11,59 2022.05.16	13,10 2022.05.16	В	1,18	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.31 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.8 на ТП-3652 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3054 яч.8-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.4 - ТП-3459 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 -	ООО "СЖ" (бывший "Домострой"); УМУП "Городская теплосеть"	311	0	3	305	0	0	38	270	3	523,07	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть"	171 2022-05-16	3.4.8.5	4.12	1
392	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-2\яч. 208	10 (10.5)	08,24 2022.05.17	08,24 2022.05.17	В	0	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3700 - П/С ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.208, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3155 - ЦП-Центральная Яч.208, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3155, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3700	МУП "УЭТ"	1	1	0	0	0	1	0	0	159,78		172 2022-05-17	3.4.8.5	4.12	1	
393	3	ТП	ТП-3428 РУ-6/0,4 кВ и трансформатор	6 (6.3)	09,00 2022.05.17	16,00 2022.05.17	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428 \ Ш04-1		54	0	0	54	0	0	1	53	0	77,62		663 2022-03-23			1
394	2	ТП	ТП-2524 РУ-6/0,4 кВ, силовой трансформатор	6 (6.3)	09,30 2022.05.17	16,30 2022.05.17	П	7	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524 \ Ш04-1		8	0	0	8	0	0	1	7	0	27,4		1001 2022-05-06			1
395	1	ТП	ТП-1732\Ш04-1\яч. 31	0.38	13,00 2022.05.17	15,42 2022.05.17	В	2,7	КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Больница,Блок А	ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля	1	0	1	0	0	0	0	1	0	98,33		173 2022-05-17	3.4.9.3	4.13	0
396	3	ТП	ТП-3427 1 С.Ш. РУ-6/0,4 кВ и трансформатор-№1	6 (6.3)	09,00 2022.05.18	16,00 2022.05.18	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427 \ Ш04-1	ОГБУ "СШ по футболу "Волга" им. Н.П.Старостина	13	0	1	12	0	0	4	9	0	29,88		664 2022-03-23			1

397	2	ТП	ТП-2527 РУ-6/0,4 кВ, силовой трансформатор	6 (6.3)	09,30 2022.05.18	16,30 2022.05.18	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527 \ Ш04-1	МДОУ ЦРР Детский сад №62 "Ягодка"	24	0	1	23	0	0	2	22	0	33,38		1003 2022-05-06		1
398	3	ТП	ТП-3427 2 С.Ш. РУ-6/0,4 кВ и трансформатор-№2	6 (6.3)	09,00 2022.05.19	16,00 2022.05.19	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427 \ Ш04-2	ОГБУ "СШ по футболу "Волга" им. Н.П.Старостина	10	0	1	9	0	0	3	7	0	18,04		665 2022-03-23		1
399	4	ТП	ТП-4174 РУ-10кВ	10 (10.5)	09,01 2022.05.19	16,00 2022.05.19	П	6,98	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1, ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ		35	0	0	35	0	0	3	32	0	87,77		1069 2022-05-16		1
400	2	ТП	ТП-2795 РУ-6/0,4 кВ 1-2 СШ, Т-1, Т-2	6 (6.3)	09,30 2022.05.19	16,30 2022.05.19	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\02, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\03, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\04, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795 \ Ш04-2	АО "Национальная Башенная компания"	32	0	2	30	0	0	20	12	0	76,17		1005 2022-05-06		1

401	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-2\яч. 206	10 (10. 5)	11,51 2022.05.19	12,24 2022.05.19	В	0,55	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206, КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.19 - РП-102 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.4 -- ПС Центральная яч.206, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.3 - РП-102 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1119 Яч.3 - ТП-1907 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1137 Яч.0_2 - РП-102 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.2 - ТП-1727 Яч.03, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.2 - ТП-1879 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1879 яч.6-Т2-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 (10.5) кВ РП-102, РП 10 (10.5) кВ РП-346, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1030, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1093, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1137, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1727, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1879, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	ОАО "Пищекombинат "Волжский"; ООО "Алгоритм"; ООО "Технология"; ООО "УК Галактика"; ТСЖ "Дом на Молочном"; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области	143	0	7	132	0	0	22	117	4	248,71	ООО "ВАТТ";ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК");ООО "Ульяновская воздушно- кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	174 2022-05- 19	3.4.8.5	4.12	1
402	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-2\яч. 206	10 (10. 5)	11,51 2022.05.19	12,24 2022.05.19	В	0,55	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206, КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.19 - РП-102 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.4 -- ПС Центральная яч.206, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.3 - РП-102 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1119 Яч.3 - ТП-1907 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1137 Яч.0_2 - РП-102 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.2 - ТП-1727 Яч.03, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.2 - ТП-1879 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1879 яч.6-Т2-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 (10.5) кВ РП-102, РП 10 (10.5) кВ РП-346, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1030, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1093, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1137, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1727, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1879, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	ОАО "Пищекombинат "Волжский"; ООО "Алгоритм"; ООО "Технология"; ООО "УК Галактика"; ТСЖ "Дом на Молочном"; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области	143	0	7	132	0	0	22	117	4	248,71	ООО "ВАТТ";ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК");ООО "Ульяновская воздушно- кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	174 2022-05- 19	3.4.8.5	4.12	1
403	1	ТП	ТП-1645\Ш04- 1\яч. 5	0,3 8	10,36 2022.05.20	11,38 2022.05.20	В	1,03	КЛ 0.38 кВ ТП-1645\Пол-ка ул. Гагарина 20		2	0	0	2	0	0	0	2	0	5,91		175 2022-05- 20	3.4.9.3	4.13	0

404	4	КЛ	РП-404\с.ш.-2\яч.20	10 (10.5)	19,11 2022.05.20	21,25 2022.05.20	В	2,23	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ_1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС от ТП 4035 яч.3 оп.№18-19, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС ВЛ ПС-4147 на ВЛ №1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС-4147 на ВЛ №2, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка №1 №1, КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32, КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4034 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4077 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ, ПС 10 (10.5) кВ ПП-в/ч Арсенал, РП 10 (10.5) кВ РП-404, РП 10 (10.5) кВ РП-404 \ с.ш.-2 \ яч.-20, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал), ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4077, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4147, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ГСК Маяк-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-Спортк. Динамо		98	0	0	97	0	0	8	89	1	212	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС")	176 2022-05-20	3.4.8.5	4.12	1
405	2	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-2273 РУ-0,4кВ р.42	0,38	09,00 2022.05.23	16,00 2022.05.23	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273 \ Ш04-1 \ яч.-17		2	0	0	2	0	0	2	0	2,99	1112 2022-05-20			1		
406	4	ТП	ТП-4005Н 1-2ЦШ РУ-10кВ, РУ-0,4кВ тр-р	0,38	09,30 2022.05.23	16,30 2022.05.23	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н \ Ш04-1		87	0	0	87	0	0	2	85	0	114,07	1048 2022-05-12			1	
407	3	ВЛ	ТП-3845\Ш04-1\яч.4	0,38	09,44 2022.05.23	11,15 2022.05.23	В	1,52	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3		1	0	0	1	0	0	1	0	0,46	177 2022-05-23	3.4.8.5	4.13	1		
408	1	ТП	ТП-1132\Ш04-1\яч.11	0,38	11,04 2022.05.23	11,50 2022.05.23	В	0,77	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\ул. Р.Люксембург, 12-16		2	0	0	2	0	0	2	0	3,02	178 2022-05-23	3.4.9.3	4.13	0		
409	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-2\яч.226	6 (6.3)	11,54 2022.05.23	13,27 2022.05.23	В	1,55	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3460 - ТП-3460А, КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-	МБОУ "Средняя школа № 31 имени Героев Свири"; УМУП "Городская теплосеть";	147	0	4	141	0	0	37	108	2	122,37	ООО "РегионПромСтрой";ООО	182 2022-05-23	3.4.8.5	4.12	1
410	3	ВЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-2\яч.218	6 (6.3)	12,05 2022.05.23	13,08 2022.05.23	В	1,05	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218-ТП-3637_ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3720 на ВЛ-6кВ_1, КЛ 6 (6.3) кВ 0123, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3714 - ВЛ №0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3804А Яч.8 - ТП 3804, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 яч.3-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3804А Яч6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218, КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3637, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3714, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3720, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3804, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3804а	УМУП "Городская теплосеть"	10	0	1	5	0	0	6	0	4	27,85	ООО "СК ЭнергоРесурс";ООО "Ульяновская воздушная кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	181 2022-05-23	3.4.9.1	4.13	0
411	3	РП	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-2\яч.228	6 (6.3)	12,10 2022.05.23	13,10 2022.05.23	В	1	КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.6 - РП-321 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.228, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, РП 6 (6.3) кВ РП-312, РП 6 (6.3) кВ РП-321	УМУП "Ульяновскводоканал"	2	0	2	0	0	0	2	0	0	59,6	183 2022-05-23	3.4.9.3	4.13	0	
412	3	РП	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-4\яч.444	6 (6.3)	12,39 2022.05.23	13,51 2022.05.23	В	1,2	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ РЕКЛ-РП-312_2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.3 - РП-321 Яч.11, КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.6 - РП-321 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 Яч.13 - ЦП-МинигЭС Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 Яч.3 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.444, ПС 6 (6.3) кВ ПП-РЕКЛ на РП-312, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, РП 6 (6.3) кВ РП-312, РП 6 (6.3) кВ РП-321	УМУП "Ульяновскводоканал"	4	0	3	1	0	0	4	0	0	59,6	180 2022-05-23	3.4.9.3	4.13	0	
413	4	КЛ	РП-502\с.ш.-1\яч.11	10 (10.5)	12,44 2022.05.23	16,19 2022.05.23	В	3,58	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.1 - РП-502 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.5 - ТП-5045 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5045 Яч.1 - ТП-5083 Яч.7, РП 10 (10.5) кВ РП-502, РП 10 (10.5) кВ РП-502 \ с.ш.-1 \ яч.-11, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5044, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5045, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	ООО "Омега"; ООО "ПИШЕТОРП"; ООО "СЭСна"; ООО "Формат"	6	0	0	4	0	0	0	4	2	19,53	ООО "ВАТТ";ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК")	185 2022-05-23	3.4.9.3	4.12	0
414	3	ТП	ТП-3431	0,38	13,30 2022.05.23	14,21 2022.05.23	В	0,85	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\ул, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\оо, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-		35	0	0	35	0	0	35	0	51,66	179 2022-05-23	3.4.9.3	4.13	0		
415	2	ВЛ	ТП-П-1530	0,38	14,22 2022.05.23	16,40 2022.05.23	В	2,3	КЛ 0.38 кВ ТП-П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1		1	0	0	1	0	0	1	0	0,71	184 2022-05-23	3.4.9.3	4.13	0		

422	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-4\яч. 414	10 (10. 5)	07,37 2022.05.26	11,05 2022.05.26	В	3,47	КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-3673 яч.1 - РП-318 яч.19, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2)_1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-3673 яч.1 - ТП-3673, КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414, КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.3 - РП-318 Яч.1 секц. перемычка, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3445 яч.2-Т1-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3044яч. 3 - ТП 3080 яч.6 № 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3758 - ВЛ № 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.4 - ТП-3207 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.8 - ТП-3041 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.8 - ТП-3097 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.6 - ТП-3623 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.5 - ТП-3301а Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.1 - ТП-3367 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.6 - ТП-3445 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3615 Яч.3 - ТП-3627 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3615 яч.4-Т2-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3798 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3651 на ВЛ-10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 ТП-3758 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 (10.5) кВ РП-318, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3025, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3097, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3365, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3445, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3615, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3645, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3651, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3673, ТП 10 (10.5) кВ ТП-	АО "ГУЛЛИВЕР"; АО "Ульяновский трест инженерно-строительных изысканий"; МБДОУ детский сад № 257 "Самочеты"; ООО "Вояж Ульяновск"; ООО "Квартал"; ООО "СимРыба"; ООО "СЭСНа"; ТСЖ "Уютный дом"; УМУП "Ульяновскводоканал"	173	0	13	156	0	0	50	119	4	309,43	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП"); ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	189 2022-05-26	3.4.8.5	4.12	1
423	2	ВЛ	ВЛ-6 кВ от п/ст "Свяига" яч. 153 до ТП-2956 (от РЛНД на оп. № 129)	6 (6.3)	09,00 2022.05.26	16,00 2022.05.26	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956 \Ш04-1		76	0	0	76	0	0	0	76	0	126,1		1088 2022-05-17			1
424	4	ТП	ТП-4030 2СШ РУ-10кВ, 2СШ РУ-0,4кВ тр-р№2	0,3 8	09,00 2022.05.26	16,00 2022.05.26	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn 2, КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030 \Ш04-2	ОГОУ ОЦДК "Развитие"	8	0	1	6	0	0	1	6	1	22,07	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	1046 2022-05-12			1
425	4	РП	РП-514 РУ-0,4 кВ 2СШ.	0,3 8	09,00 2022.05.26	16,00 2022.05.26	П	7	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_9, РП 10 (10.5) кВ РП-514 \Ш04-2	ООО "Жилстройсервис"; ООО "УК МегаЛинк"; 60040330-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "Теплоком"	28	1	9	17	0	0	4	23	1	37,22	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1039 2022-05-12			1
426	1	ПС	ПП-1408 РУ-10кВ 1СШ	10 (10. 5)	09,00 2022.05.26	16,00 2022.05.26	П	7	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.3 - ТП-1408 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1408а - ПП-1408 Яч.5, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1408, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1408 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1408а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1408б	УМУП "Ульяновскводоканал"	3	0	1	2	0	0	2	1	0	6,45		1097 2022-05-19			1

427	4	РП	РП-514 РУ-0,4 кв 1СШ.	0,38	09,00 2022.05.27	16,00 2022.05.27	П	7	КЛ 0.38 кв РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кв РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_9, РП 10 (10.5) кв РП-514 \ Ш04-1	ООО "УО Жилстройсервис"	14	0	2	10	0	0	4	8	2	26,32	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп")	1041 2022-05-12			1
428	1	ПС	ПП-1408 РУ-10кВ 2СШ	10 (10.5)	09,00 2022.05.27	16,00 2022.05.27	П	7	КЛ 10 (10.5) кв ПП 1408 - ТП 14086 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ПП-1408 яч.4 - ТП 14086 Яч.2 № 2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8, ПС 10 (10.5) кв ПП-1408, ПС 10 (10.5) кв ПП-1408 \ с.ш.-2, ТП 10 (10.5) кв ТП-14086, ТП 10 (10.5) кв ТП-1408в, ТП 10 (10.5) кв ТП-1891	УМУП "Ульяновскводоканал"	5	0	2	3	0	0	5	0	0	23,24		1102 2022-05-19			1
429	4	ТП	ТП-4030 1СШ РУ-10кВ, 1СШ РУ-0,4кВ тр-р№1	0,38	09,00 2022.05.27	16,00 2022.05.27	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn 11, КЛ 0.38 кв ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn 13, КЛ 0.38 кв ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn 15, КЛ 0.38 кв ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn 3, КЛ 0.38 кв ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn 7, КЛ 0.38 кв ТП-	АО "Тандер"; ОГОУ ОЦДК "Развитие"	16	0	2	13	0	0	4	11	1	36,4	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть"	1044 2022-05-12			1
430	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Луговая" ф.13 (ТП-ЭП-1210)	10 (10.5)	10,00 2022.05.27	12,00 2022.05.27	П	2	КЛ 0.38 кв ТП-ЭП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-ЭП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-ЭП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-ЭП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кв ТП-ЭП-1210 \ Ш04-1		71	0	0	71	0	0	0	71	0	116,26		1115 2022-05-23			1
431	3	ВЛ	ТП-3945\Ш04-2\яч. 10	0,38	14,19 2022.05.27	15,42 2022.05.27	В	1,38	КЛ 0.38 кв ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2		192 2022-05-27	3.4.9.3	4.13	0
432	2	КЛ	ТП-2591\Ш04-2\яч. 24	0,38	10,20 2022.05.28	12,39 2022.05.28	В	2,32	КЛ 0.38 кв ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_11		1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,98		193 2022-05-28	3.4.8.5	4.12	1
433	1	КЛ	РП-128\Ш04-1\яч. 23	0,38	12,51 2022.05.28	13,44 2022.05.28	В	0,88	КЛ 0.38 кв РП-128\ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.1	ООО "Домовой" (600912ИКУ)	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3,64		194 2022-05-28	3.4.9.3	4.12	0
434	1	КЛ	РП-128\Ш04-1\яч. 23	0,38	12,51 2022.05.28	13,44 2022.05.28	В	0,88	КЛ 0.38 кв РП-128\ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.1	ООО "Домовой" (600912ИКУ)	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3,64		194 2022-05-28	3.4.9.3	4.12	0
435	3	КЛ	РП-335\с.ш.-1\яч. 3	6 (6.3)	08,54 2022.05.29	11,33 2022.05.29	В	2,65	ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1), ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (3), ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4), КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ПП 3930 яч.2 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.4 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кв {0}, КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3847 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП 3843 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 яч.2-Т1-6 кв {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3457 Яч.1 - ПП-3557 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3457 яч.2-Т1-6 кв {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3467 Яч.6 - ТП-3847 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3641 на ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3641 на ВЛ_1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3641 на ВЛ_2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3641 на ВЛ_6кВ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3661 на ВЛ_1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3719 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3847 Яч.2 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3929 Яч.3 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кв Тр, КЛ 6 (6.3) кв трансформатор №2, ПС 6 (6.3) кв ПП-3557, ПС 6 (6.3) кв ПП-3930, РП 6 (6.3) кв РП-307, РП 6 (6.3) кв РП-335, РП 6 (6.3) кв РП-	ИП Мустаев Андрей Алексеевич; ТСЖ "Надежда"; УМУП "Городская теплотельность"; УМУП "Ульяновскводоканал"	412	0	7	402	0	0	27	382	3	718,32	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ЭкоСеть"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп")	195 2022-05-29	3.4.8.5	4.12	1

436	3	КЛ	РП-335\с.ш.-1\яч.3	6 (6.3)	08,54 2022.05.29	11,33 2022.05.29	В	2,65	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4), КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 яч.2 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3847 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3843 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3457 Яч.1 - ПП-3557 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3457 яч.2-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.6 - ТП-3847 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3719 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3847 Яч.2 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 Яч.3 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ тр, КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2, ПС 6 (6.3) кВ ПП-3557, ПС 6 (6.3) кВ ПП-3930, РП 6 (6.3) кВ РП-307, РП 6 (6.3) кВ РП-335, РП 6 (6.3) кВ РП-335	ИП Мустаев Андрей Алексеевич; ТСК "Надежда"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"	412	0	7	402	0	0	27	382	3	718,32	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ЭкоСеть"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	195 2022-05-29	3.4.8.5	4.12	1
437	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч.43	10 (10.5)	16,51 2022.05.30	18,41 2022.05.30	В	1,83	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ_2, КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 - ВЛ(в сторону ТП-1143), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1419 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1420 яч.1 - ВЛ 6 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ ол.48, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1890 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.6 - ТП-1143 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1333 Яч.2 - ТП-1337 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 Яч.3 - ТП-1820 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ тр-p22, КЛ 10 (10.5) кВ	УМУП "Ульяновскводоканал"	566	0	1	563	0	0	18	546	2	798,83	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	197 2022-05-30	3.4.8.5	4.12	1
438	4	ТП	ТП-5140 РУ-10 кВ, Тр.	10 (10.5)	09,00 2022.05.31	16,00 2022.05.31	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5140\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5140\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5140\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5140\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5140\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5140 Яч.2 - ТП-5144 Яч.5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5140	ООО "Ульяновскэнергосбыт"	5	0	1	3	0	0	4	0	1	20,94	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1042 2022-05-12			1
439	1	ТП	ТП-1324 РУ-10/0,4кВ и силовой тр-р	10 (10.5)	09,00 2022.05.31	16,00 2022.05.31	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1324\ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55, ВЛ 0.38 кВ ТП-1324\4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39, ВЛ 0.38 кВ ТП-1324\ж/д ул. Казанская, 98, ВЛ 0.38 кВ ТП-1324\ж/д ул.Орджоникидзе, д.16\114, ВЛ 0.38 кВ ТП-1324\ж/д ул.Орджоникидзе,17, ВЛ 0.38 кВ ТП-1324\ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17, ВЛ 0.38 кВ ТП-1324\ул.Орджоникидзе, ВЛ 0.38 кВ ТП-1324\ул.Орджоникидзе, д.15, ВЛ 0.38 кВ ТП-1324\ул.Орджоникидзе,29\111,30\109,34,36, КЛ 0.38 кВ ТП-1324\ Резерв №5, КЛ 0.38 кВ ТП-1324\ул.Казанская,118, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324 \ Ш04-1		25	0	0	25	0	0	2	23	0	109,93		1098 2022-05-19			1
440	2	ТП	ТП-2562 РУ-0,4 кВ I СШ	0,38	09,00 2022.05.31	13,00 2022.05.31	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562 \ Ш04-1	АО "ГУЛЛИВЕР"; УМУП "Ульяновскводоканал"	21	0	2	19	0	0	6	15	0	44,38		1162 2022-05-25			1

441	4	ТП	ТП-4191 РУ-0,4 кВ I СШ	0,38	09,10 2022.05.31	16,00 2022.05.31	П	6,83	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191 \ Ш04-1	ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"	19	0	14	5	0	0	0	19	0	30,47	1168 2022-05-27			1
442	2	ТП	ТП-2562 РУ-0,4 кВ II СШ	0,38	09,00 2022.06.01	13,00 2022.06.01	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\кЛ13, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562 \ Ш04-2	АО "ГУЛИВЕР"	18	0	1	17	0	0	5	13	0	41,81	1163 2022-05-25			1
443	4	ТП	ТП-4191 РУ-0,4 кВ 2 СШ	0,38	09,00 2022.06.01	16,00 2022.06.01	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191 \ Ш04-2	ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"	16	0	12	4	0	0	0	16	0	17,91	1169 2022-05-27			1
444	3	РП	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-4\яч. 444	6 (6.3)	10,58 2022.06.01	12,03 2022.06.01	В	1,08	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ РЕКЛ-РП-312_2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.3 - РП-321 Яч.11, КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 Яч.13 - ЦП-МиниГЭС Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 Яч.3 - ЦП-ПС Южная - 110/6 кВ Яч.444, ПС 6 (6.3) кВ ПП-РЕКЛ на РП-312, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, РП 6 (6.3) кВ РП-312, РП 6 (6.3) кВ РП-321	УМУП "Ульяновскводоканал"	2	0	1	1	0	0	2	0	0	598,6	199 2022-06-01	3.4.9.1	4.13	0
445	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2520 р. 14 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Б.Хмельницкого, 26, 24	0,38	09,00 2022.06.02	16,00 2022.06.02	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520 \ Ш04-2 \ яч. - 14		2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,17	1182 2022-05-30			1
446	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-1915 яч.1 до ТП-1507 яч.3	10 (10.5)	09,00 2022.06.02	16,00 2022.06.02	П	7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1506, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1506 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1685, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1685 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1821, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1821 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1891, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1891 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1895, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1895 \ с.ш.-1		5	0	0	5	0	0	5	0	0	5,47	1146 2022-05-24			1
447	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2520 р. 12 до ВРУ-0,4 кВ щ.2 ж/д по ул. Рябикова, 18	0,38	09,00 2022.06.02	16,00 2022.06.02	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520 \ Ш04-2 \ яч. - 12		1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,42	1181 2022-05-30			1

448	2	ВЛ	ВЛ-бкВ от ПС "Ульяновская" яч.408 до ПП-2854 (отпайка на ТП-2384н за РЛНД оп №48)	6 (6.3)	09,30 2022.06.02	11,00 2022.06.02	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2384Н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2253, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2253 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2384Н \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2388 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2850, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2850 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2851, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2851 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2853 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2856, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2856 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2929 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2937, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2937 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2941, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2941 \ с.ш.-2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2943, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2943 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2947 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2950, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2950 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2968 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2972, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2972 \ Ш04-2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2993 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2997, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2997 \ с.ш.-1			20	0	0	9	0	0	9	0	11	50,32	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "РегионПромСтрой"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП"); ООО "Энергосеть"	1160 2022-05-25			1
449	3	ТП	ТП-3599\Ш04-1\яч. 9	0.38	10,52 2022.06.02	12,52 2022.06.02	В	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_8			1	0	0	1	0	0	1	0	0	0,74		200 2022-06-02	3.4.9.3	4.13	0
450	4	КЛ	РП-501\с.ш.-2\яч.18	10 (10.5)	21,32 2022.06.02	22,40 2022.06.02	В	1,13	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5003 яч.8 - ТП-5025 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.8 - ТП-5007 Яч. 2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.0_1 - РП-501 Яч.18, РП 10 (10.5) кВ РП-501, РП 10 (10.5) кВ РП-501 \ с.ш.-2 \ яч.-18, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5018, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5025	МБОУ СШ № 17; ООО "Народная компания Комплекс Сервис"; ООО "СЭСна"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"		42	0	16	25	0	0	18	23	1	114,59	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	201 2022-06-02	3.4.8.5	4.12	1

451	4	КЛ	РП-501\с.ш.-2\яч.16	10 (10.5)	22,10 2022.06.02	22,38 2022.06.02	В	0,47	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-0.4кв на Т2, КЛ 10 (10.5) кв КЛ-0.4кв Т2, КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ТП-5023 яч.4 - ТП-5024 яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кв ТП-5006 яч.6-Т2-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 яч.4-Т2-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16, КЛ 10 (10.5) кв ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-5009 яч.6-Т2-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-5010 яч.4-Т2-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16, КЛ 10 (10.5) кв ТП-5019 Яч.6 - ТП-5023 Яч.6, РП 10 (10.5) кв РП-501, РП 10 (10.5) кв РП-501 \ с.ш.-2 \ яч.-16, ТП 10 (10.5) кв ТП-5006, ТП 10 (10.5) кв ТП-5008, ТП 10 (10.5) кв ТП-5009, ТП 10 (10.5) кв ТП-5010, ТП 10 (10.5) кв ТП-5019, ТП 10 (10.5) кв ТП-5023, ТП 10 (10.5) кв ТП-5024	Аверьянов Аверьян Эдуардович; ГУЗ "Городская поликлиника № 3 "; МБДОУ детский сад №174 "Росинка"; ОГБОУ среднего профессионального образования "Ульяновский авиационный колледж"; ООО "УК МегаЛинк"-600403ЭО-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО "ЭКСКОМ"; ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; УМУП "Ульяновскводоканал"	61	0	17	43	0	0	20	40	1	212	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп")	202 2022-06-02	3.4.8.5	4.12	1
452	1	КЛ	КЛ-0,4кв от ТП-1089 РУ-0,4кв руб.5 на ВРУ-0,4кв ж/д по ул.К.Маркса д.37	0.38	09,00 2022.06.03	16,00 2022.06.03	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-1089\ Гаражи руб.2, КЛ 0.38 кв ТП-1089\ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый), КЛ 0.38 кв ТП-1089\ж/д ул.Гагарина,1 (под.3), КЛ 0.38 кв ТП-1089\ж/д ул.Гагарина,3, КЛ 0.38 кв ТП-1089\ж/д ул.К.Маркса,35, КЛ 0.38 кв ТП-1089\ж/д ул.К.Маркса,37, КЛ 0.38 кв ТП-1089\м-н"Магнит", "Турист", КЛ 0.38 кв ТП-1089\павильон, ул.К.Маркса,35А, КЛ 0.38 кв ТП-1089\ул.Можайского,15/7 м-н"Русь", КЛ 0.38 кв ТП-1089\ЦТП, ул.Гагарина, д.3А, ТП 10 (10.5) кв ТП-1089 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кв ТП-1089 \ Ш04-1 \ яч.-5		4	0	0	4	0	0	0	4	0	4,47	1192 2022-05-30			1	
453	2	ТП	ТП-2221 РУ-6 кв	6 (6.3)	10,00 2022.06.03	12,00 2022.06.03	П	2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2221 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2221А, ТП 6 (6.3) кв ТП-2221А \ с.ш.-1		7	0	0	7	0	0	1	6	0	22,82	1206 2022-06-01			1	
454	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч.66	10 (10.5)	22,23 2022.06.03	23,43 2022.06.03	В	1,33	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 яч.1-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.3 - ТП-1748 Яч.66, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.66, ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10, ТП 10 (10.5) кв ТП-1031, ТП 10 (10.5) кв ТП-1132, ТП 10 (10.5) кв ТП-1748	АНО "Центр ТСЖ"; Балашов Виталий Алексеевич; МУП "УЭТ"; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "РИЦ-Ульяновск"	65	1	4	60	0	0	24	41	0	111,54	203 2022-06-03	3.4.8.5	4.12	1	

461	1	КЛ	РП-133\с.ш.-1\яч.5	10 (10.5)	10,25 2022.06.08	12,13 2022.06.08	В	1,8	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1054 Яч.5 - ТП-1065 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1164 Яч.0 - РП-133 Яч.5, РП 10 (10.5) кв РП-133, РП 10 (10.5) кв РП-133 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кв ТП-1054, ТП 10 (10.5) кв ТП-1057, ТП 10 (10.5) кв ТП-1065, ТП 10 (10.5) кв ТП-1079, ТП 10 (10.5) кв ТП-1164			18	0	0	18	0	0	0	18	0	23,94		207 2022-06-08	3.4.9.3	4.12	0
462	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч.60	10 (10.5)	11,04 2022.06.08	12,19 2022.06.08	В	1,25	КЛ 10 (10.5) кв КЛ - ТП-1117 Яч.3 - ТП-1634 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1171 Яч.4 - ТП-1170 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.1 - РП-108 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17, КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ 110/10 кв Яч.60, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1062 Яч. 6 - ТП-1062 а, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.3 - ТП-1631 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1130 Яч.2 - ТП-1638 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1130 Яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1167 Яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1171 Яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1331 Яч.3 - ТП-1414 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 Яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 Яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1638 Яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1648 Яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1648 Яч.5 - ТП-1769 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1768 Яч.5 - ТП-1769 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1769 Яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1779 Яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20, ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10, РП 10 (10.5) кв РП-108, РП 10 (10.5) кв РП-128, ТП 10 (10.5) кв ТП-1062, ТП 10 (10.5) кв ТП-1062А, ТП 10 (10.5) кв ТП-1112, ТП 10 (10.5) кв ТП-1113, ТП 10 (10.5) кв ТП-117, ТП 10 (10.5) кв ТП-1130, ТП 10 (10.5) кв ТП-1167, ТП 10 (10.5) кв ТП-1170, ТП 10 (10.5) кв ТП-1171, ТП 10 (10.5) кв ТП-1331, ТП 10 (10.5) кв ТП-1414, ТП 10 (10.5) кв ТП-1630, ТП 10 (10.5) кв ТП-1631, ТП 10 (10.5) кв ТП-1632, ТП 10 (10.5) кв ТП-1633, ТП 10 (10.5) кв ТП-1634, ТП 10 (10.5) кв ТП-1638, ТП 10 (10.5) кв ТП-1648, ТП 10 (10.5) кв ТП-1649, ТП 10 (10.5) кв ТП-1768, ТП 10 (10.5) кв ТП-1769, ТП 10 (10.5) кв ТП-1779	ООО "ДЕЛФИ"; ООО "Домовой" (600912ИКУ); ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Поволжье-Телеком"; ООО "Северная звезда"; ООО "Теплогенерирующая компания"; ООО УК "Свободный выбор"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФГБОУ высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"	234	1	25	207	0	0	45	188	1	459,08	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	208 2022-06-08	3.4.8.5	4.12	1	
463	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч.	10 (10)	11,04 2022.06.08	12,19 2022.06.08	В	1,25	ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 Яч.3, КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.58, КЛ 10 (10.5) кв КЛ перемычка 10 кв РП-106Н на Т1, КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1305	АО "ГУЛЛИВЕР"; МФ ФКУ "Центр по обеспечению деятельности	316	2	9	303	0	0	54	260	2	784,96	ООО "Средне Поволжская	211 2022-06-08	3.4.8.5	4.12	1	
464	1	ТП	ТП-1019\Ш04-2\яч. 6	0.38	12,37 2022.06.08	13,46 2022.06.08	В	1,15	ВЛ 0.38 кв ТП-1019\Магазин по ул.К.Маркса, д.39_12	АО "ГУЛЛИВЕР"	1	0	1	0	0	0	1	0	0	6,79		209 2022-06-08	3.4.9.3	4.13	0	
465	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-1\яч.105	10 (10.5)	01,58 2022.06.09	04,38 2022.06.09	В	2,67	ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная Яч.416 (3), КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ВЛ-10кВ на ТП-1637А, КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А, КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105, КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП 3046 - ТП 3177, КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187	АО "ГУЛЛИВЕР"; Корчагин Алексей Николаевич; МБУ "Стройзаказчик"; Общество с ограниченной ответственностью	281	1	12	266	0	0	38	241	2	422,6	ООО "СК ЭнергоРесурс";ОО О "Энергетическая промышленная	212 2022-06-09	3.4.8.5	4.12	1	
466	1	ТП	ТП-1733 РУ-10,0,4кВ 2СШ и	0.38	09,00 2022.06.09	16,00 2022.06.09	П	7	ВЛ 0.38 кв ТП-1733\Адм.зд., ул. Симбирская, 7/1, ВЛ 0.38 кв ТП-1733\ул.Симбирская, д.1 (Симбирцит), светофор, ВЛ 0.38 кв ТП-	АО "ГУЛЛИВЕР"; Хабалаев С.З.	87	0	2	84	0	0	2	84	1	146,56		1129 2022-05-24			1	
467	1	КЛ	ВРУ-0,4кВ ж/д по ул.Северный Венец д.20 от ТП-1167 РУ-0,4кВ руб.9	0.38	09,00 2022.06.10	16,00 2022.06.10	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-1167\ж/д ул. Сев.Венец 16\через перемычки ул.Сев.Венец,14,20), ТП 10 (10.5) кв ТП-1167 \ Ш04-1 \ яч.-9		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,5		1252 2022-06-07			1	

468	2	РП	РП-227 РУ-6/0,4 кВ 2-3 СШ, Т-2	6 (6.3)	09,30 2022.06.10	16,30 2022.06.10	П	7	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-227 до нежилого помещения по ул. Рябикова, 69А, КЛ 0.38 кВ РП-227\СИП 3х35+1х54,6 ООО "Инфо-пресс", КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-227 \ Ш04-2			16	0	0	16	0	0	7	9	0	24,2		1179 2022-05-30			1
469	2	РП	РП-227 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0,38	11,00 2022.06.10	12,30 2022.06.10	П	1,5	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-227 до нежилого помещения по ул. Рябикова, 69А, КЛ 0.38 кВ РП-227\06612, КЛ 0.38 кВ РП-227\СИП 3х35+1х54,6 ООО "Инфо-пресс", КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-227 \ Ш04-1, РП 6 (6.3) кВ РП-227 \ Ш04-2			33	0	0	33	0	0	13	20	0	56,94		1194 2022-05-31			1
470	2	ТП	ТП-2681\Ш04-2	6 (6.3)	16,55 2022.06.10	19,12 2022.06.10	В	2,28	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"	15	0	2	12	0	0	7	7	1	59,86	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	213 2022-06-10	3.4.8.5	4.9	1
471	4	КЛ	РП-501\с.ш.-2\Яч.12	10 (10.5)	22,23 2022.06.11	23,01 2022.06.11	В	0,63	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5014 Яч.6 - ТП-5073 Яч.6, РП 10 (10.5) кВ РП-501, РП 10 (10.5) кВ РП-501 \ с.ш.-2 \ Яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014		ЗАО Универмаг "Заволжский"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "Теплоком"; УМУП "Ульяновскводоканал"	38	0	9	29	0	0	21	17	0	61,65		214 2022-06-11	3.4.8.5	4.12	1
472	4	КЛ	РП-504\с.ш.-1\Яч.17	10 (10.5)	03,44 2022.06.12	04,22 2022.06.12	В	0,63	КЛ 10 (10.5) кВ Каб. перемычка Т1 (ТП-5080), КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5080 Яч.3 - ТП-5082 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 Яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.5 - ТП-5082 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.3-Т1-10кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-504, РП 10 (10.5) кВ РП-504 \ с.ш.-1 \ Яч.-17, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5080, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086		ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"; ООО "УК Симбирск-Комплекс"; ООО "Уралец"	26	0	11	15	0	0	7	19	0	36,71		215 2022-06-12	3.4.8.5	4.12	1
473	2	КЛ	ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 \с.ш.-1\Яч. 119	6 (6.3)	08,46 2022.06.12	09,42 2022.06.12	В	0,93	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.7 - ТП-2411 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-		МБДОУ детский сад № 80 "Аист"; ООО "Уллэнд"; УМУП	42	0	3	38	0	0	15	26	1	426,5	ООО "БАТТ"	216 2022-06-12	3.4.8.5	4.12	1
474	4	КЛ	РП-402\с.ш.-1\Яч.11	10	12,57 2022.06.13	13,37 2022.06.13	В	0,67	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.8 - ТП-4081 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-		Областное государственное автономное управление	13	0	3	10	0	0	1	12	0	24,82		217 2022-06-13	3.4.8.5	4.12	1

475	4	ВЛ	РП-404\с.ш.-2\яч.20	10 (10.5)	05,15 2022.06.14	06,05 2022.06.14	В	0,83	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ_1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ от ТП 4035 яч.3 оп.№18-19, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (1), КЛ 10		88	0	0	87	0	0	8	79	1	212	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС")	218 2022-06-14	3.4.8.5	4.13	1
476	2	ТП	ТП-2292 РУ-6/0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	6 (6.3)	09,30 2022.06.14	16,30 2022.06.14	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292 \ Ш04-2	Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Симбирская академия бизнеса"	45	0	1	44	0	0	4	41	0	59,55		1225 2022-06-06			1
477	1	ТП	ТП-1500 РУ-10/0,4кВ и силовой трансформатор	10 (10.5)	09,00 2022.06.15	16,00 2022.06.15	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1500\1 пер.Баумана,36-56,33-57, ВЛ 0.38 кВ ТП-1500\ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34, ВЛ 0.38 кВ ТП-1500\Магазин,ул.Маяковского, 27, КЛ 0.38 кВ ТП-1500\ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53, КЛ 0.38 кВ ТП-1500\Гаражи,ул.Маяковского,35, КЛ 0.38 кВ ТП-1500\ЗАО Стройноплекс,ул.Маяковского,38, КЛ 0.38 кВ ТП-1500\Лаборатория,ул.Маяковского,35 (вв.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1500\Лаборатория,ул.Маяковского,35 (вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1500\Уличное освещение, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500 \ Ш04-1		49	0	0	49	0	0	6	43	0	342,35		1132 2022-05-24			1
478	2	ТП	ТП-2654 РУ-6 кВ I и II СШ, РУ-0,4 кВ I	0.3 8	09,30 2022.06.15	16,30 2022.06.15	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 -		10	0	0	10	0	0	1	9	0	10,63		1198 2022-05-31			1

479	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-2\яч. 206	10 (10. 5)	12,17 2022.06.15	13,07 2022.06.15	В	0,83	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206, КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.19 - РП-102 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.4 -- ПС Центральная яч.206, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.3 - РП-102 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.4 - ТП-1137 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1119 Яч.3 - ТП-1907 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1137 Яч.0_2 - РП-102 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.2 - ТП-1727 Яч.03, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.2 - ТП-1879 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1879 яч.6-Т2-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 (10.5) кВ РП-102, РП 10 (10.5) кВ РП-346, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1030, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1093, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1137, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1727, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1879, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	МУП "УЭТ"; ОАО "Пищекombинат "Волжский"; ООО "Алгоритм"; ООО "Технология"; ООО "УК Галитика"; ТСК "Дом на Молочном"; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области	167	1	10	152	0	0	25	138	4	298,13	ООО "ВАТТ";ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	220 2022-06-15	3.4.9.3	4.12	0
480	2	ТП	ТП-2П-1467 РУ-10/0,4 кВ, силовой трансформатор	10 (10. 5)	09,00 2022.06.16	16,30 2022.06.16	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1467\0146698, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467 \ Ш04-1		5	0	0	5	0	0	0	5	0	0,27		1223 2022-06-06			1
481	1	ТП	ТП-1П-1113	0.3 8	11,00 2022.06.16	15,00 2022.06.16	П	4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1113		1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,44		1221 2022-06-06			1
482	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 137	6 (6.3)	04,29 2022.06.20	05,22 2022.06.20	В	0,88	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.2 - ТП-3601 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1), КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137\каб.2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч. - РП-316	АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Галкина Татьяна Васильевна; ИП Гусейнов Ислам Ровшан оглы; ООО УМУП "Ульяновскводоканал"	91	0	7	78	0	0	28	57	6	240,06	ООО "Инзенские электрические сети" (ООО	222 2022-06-20	3.4.8.5	4.12	1
483	3	ТП	ТП-3477 РУ-6/0,4 кВ и трансформатор	6 (6.3)	09,00 2022.06.21	15,00 2022.06.21	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477 \ Ш04-1		106	0	1	102	0	0	1	102	3	107,01		1122 2022-05-23			1
484	3	ТП	ТП-3116 РУ-0,4 кВ 2 С.Ш.	0.3 8	09,00 2022.06.21	11,00 2022.06.21	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116 \ Ш04-2	ГУЗ "Детская городская клиническая больница г.Ульяновска"; Малкина Елена Юрьевна; ООО "УК Атлант"	14	0	4	10	0	0	7	7	0	30,09		1303 2022-06-16			1
485	3	ТП	ТП-3045, РУ-10кВ тр-р	10 (10. 5)	09,00 2022.06.21	12,00 2022.06.21	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3045\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3045 \ Ш04-1		1	0	0	1	0	0	1	0	0	5,39		1309 2022-06-17			1

486	2	ТП	ТП-2275 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0,38 (10,5)	09,30 2022.06.21	16,30 2022.06.21	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275 \ Ш04-2		57	0	0	57	0	0	11	46	0	70,94		1242 2022-06-07			1
487	1	КЛ	РП-108\с.ш.-2\яч.6	10 (10,5)	08,00 2022.06.22	22,47 2022.06.22	В	14,78	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч. 6 - ТП-1062 а, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1331 яч.3 - ТП-1414 яч.8, РП 10 (10.5) кВ РП-108, РП 10 (10.5) кВ РП-108 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1414	ООО "ДЕЛФИ"; ООО "Поволжье-Телеком"; ООО УК "Свободный выбор"; УМУП "Городская теплосеть"	46	1	5	39	0	0	18	27	1	324,24	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп")	223 2022-06-22	3.4.8.5	4.12	1
488	3	ТП	ТП-3180 1 С.Ш. РУ-6/0,4 кВ и трансформатор-№1	6 (6,3)	09,00 2022.06.22	16,16 2022.06.22	П	7,27	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180 \ Ш04-1	АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Галкина Татьяна Васильевна	4	0	2	2	0	0	3	1	0	20,21		1121 2022-05-23			1
489	1	ТП	ТП-1118 РУ-10/0,4кВ и силовой тр-р	0,38	09,00 2022.06.22	16,00 2022.06.22	П	7	ВЛ 0.38 кВ СП-1118-1\ ул. Северная 4а, пер. Красноармейский-1-3, 7, 6, 8, 10, 13, ул. Красноармейская, д.142, 146, 150, ВЛ 0.38 кВ СП-1118-1\ ул.Федерации, 84, 86, ВЛ 0.38 кВ СП-1118-1\пер. Красноармейский, 7, ВЛ	АО "ГУЛЛИВЕР"	115	0	1	114	0	0	5	110	0	56,75		1135 2022-05-24			1
490	2	ТП	ТП-2297 РУ-6/0,4 кВ кВ I СШ, Т-1	6 (6,3)	09,30 2022.06.22	16,30 2022.06.22	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297 \ Ш04-1	МБДОУ детский сад № 80 "Аист"	15	0	2	13	0	0	3	12	0	20,86		1244 2022-06-07			1
491	1	ПС	ПП-1898\с.ш.-2\яч.8	10 (10,5)	21,26 2022.06.22	22,15 2022.06.22	В	0,82	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.40 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП - 1898, КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1030 яч.6 - РП 102 яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.5 - ТП-1141 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.4 - ТП-1137 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.5 - ТП-1149 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124	АО "ГУЛЛИВЕР"; Кондоминиум "УТЕС-1"; Майоров Павел Сергеевич; Милушкина Ольга Ивановна; ОАО "Пищекombinat "Волжский"; ОГКУ "Школа-интернат №18"; ООО "ВЕРТИКАЛЬ-ПЛЮС"; ООО "Надежда"; ООО "Технология"; ТСН "Добрый сосед"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области; ФГУП РТРС; ФКУ "ЦХИСО" УМВД России по Ульяновской области; Хабалаев С.З.	371	2	18	343	0	0	54	309	8	758,38	АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (АО "УКБП"); ООО "ВАТТ"; ООО "Инзенские электрические сети" (ООО "ИЭС"); ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК"); ООО	224 2022-06-22	3.4.8.5	4.13	1

492	1	ТП	ПП-1247\с.ш.-1\яч. 1	10 (10.5)	23,00 2022.06.22	00,20 2022.06.23	В	1,33	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1, КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147яч.6 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1247, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1247 \ с.ш.-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1107, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	ИП Любченков Игорь Владимирович; ООО "Альбион"; ООО УК "Экодом"	415	0	3	412	0	0	15	400	0	286,83	225 2022-06-22	3.4.8.5	4.13	1	
493	3	ТП	ТП-3180 2 С.Ш. РУ-6/0,4 кВ и трансформатор-№7	6 (6.3)	09,00 2022.06.23	16,15 2022.06.23	П	7,25	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297 \ Ш04-2	АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Галкина Татьяна Васильевна	10	0	2	8	0	0	4	6	0	20,65	1123 2022-05-23			1	
494	2	ТП	ТП-2297 РУ-6/0,4 кВ кВ II СШ, Т-2	6 (6.3)	09,30 2022.06.23	16,30 2022.06.23	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297 \ Ш04-2	МБДОУ детский сад № 80 "Аист"	7	0	2	5	0	0	3	4	0	8,06	1246 2022-06-07			1	
495	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от п/ст "Б.Ключ" яч. 3 (участок до ТП-ЗП-1411)	10 (10.5)	10,00 2022.06.23	12,00 2022.06.23	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297 \ Ш04-2		10	0	0	10	0	0	0	10	0	15,8	1274 2022-06-10			1	
496	2	ТП	ТП-2297 РУ-0,4 кВ кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2022.06.23	12,30 2022.06.23	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297 \ Ш04-2	МБДОУ детский сад № 80 "Аист"	22	0	4	18	0	0	6	16	0	29,92	1248 2022-06-07			1	
497	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3496 РУ-0,4 кВ руб. №8, №11, №18, №17	0.38	09,00 2022.06.24	16,00 2022.06.24	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496 \ Ш04-1 \ яч.-11, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496 \ Ш04-1 \ яч.-17, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496 \ Ш04-2 \ яч.-18, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496 \ Ш04-2 \ яч.-8		5	0	0	5	0	0	0	5	0	7,23	1329 2022-06-22			1	
498	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3438 РУ-0,4 кВ руб.№8, №11,	0.38	09,00 2022.06.24	15,00 2022.06.24	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438 \ Ш04-1 \ яч.-11, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438 \ Ш04-2 \ яч.-8		2	0	0	2	0	0	1	1	0	1,84	1332 2022-06-22			1	
499	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-1\яч	10 (10.5)	16,46 2022.06.24	17,37 2022.06.24	В	0,85	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1), КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1), КЛ 10 (10.5) кВ вв1, КЛ 10 (10.5) кВ кл-10, КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1, КЛ 10 (10.5) кВ РП 111	ГУЗ "Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войны"; ООО "Газпром"	126	0	9	113	0	0	32	90	4	247,78	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Инженские"	226 2022-06-24	3.4.8.5	4.12	1
500	2	ТП	ТП-2272	0.38	20,20 2022.06.25	21,55 2022.06.25	В	1,58	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Объект85, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\0895, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\КГ, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	ООО "МагнитЭнерго"	16	0	1	15	0	0	2	14	0	18,75	227 2022-06-25	3.4.8.5	4.10	1	

501	3	КЛ	РП-310\с.ш.-2\яч.12	10 (10.5)	02,24 2022.06.26	03,28 2022.06.26	В	1,07	КЛ 10 (10.5) кв ирп, КЛ 10 (10.5) кв ТП 3046 - ТП 3154, КЛ 10 (10.5) кв ТП 3618 - ТП 3619, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3046н-яч.1-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-3116 Яч.4 - ТП-3154 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3154 яч.1-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3618 яч.1-Т1-10 кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3619 яч.4-Т2-10 кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-3619 яч.5-Т1-10 кв (0), РП 10 (10.5) кв РП-310, РП 10 (10.5) кв РП-310 \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кв ТП-3046н, ТП 10 (10.5) кв ТП-3116, ТП 10 (10.5) кв ТП-3154, ТП 10 (10.5) кв ТП-3208, ТП 10 (10.5) кв ТП-3618, ТП 10 (10.5) кв ТП-3619	АО "ГУЛИВЕР"; Общество с ограниченной ответственностью "СимбирскРесурс"; ООО "Алкогольная производственная компания"	38	0	2	35	0	0	7	30	1	461,42	ООО "СК ЭнергоРесурс"	229 2022-06-26	3.4.8.5	4.12	1
502	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-4\яч.406	10 (10.5)	02,48 2022.06.26	03,26 2022.06.26	В	0,63	КЛ 10 (10.5) кв кл-10кв кв, КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1, КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2, КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1010 - РП-125 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1034 яч.5-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1052 Яч.3 - ТП-1052а Яч.0, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 Яч.1 - ТП-1771 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 яч.3-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1088 яч.1-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 яч.1-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 яч.9 на ТП-1034 яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1770 яч.6-Т2-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1771 яч.1-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1771 Яч.3 - ТП-1777 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ШМ РП-111Н Яч.1 - Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ШМ РП-125 Яч.5 - Яч.6, ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 (10.5) кв РП-111Н, РП 10 (10.5) кв РП-125, ТП 10 (10.5) кв ТП-1010, ТП 10 (10.5) кв ТП-1034, ТП 10 (10.5) кв ТП-1040, ТП 10 (10.5) кв ТП-1052, ТП 10 (10.5) кв ТП-1052а, ТП 10 (10.5) кв ТП-1076, ТП 10 (10.5) кв ТП-1088, ТП 10 (10.5) кв ТП-1761, ТП 10 (10.5) кв ТП-1770, ТП 10 (10.5) кв ТП-1771, ТП 10 (10.5) кв ТП-1777, ТП 10 (10.5) кв ТП-3751	ГУЗ "Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн"; Непосредственное управление Ленинский район; УМУП "Городской телосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	73	1	7	62	0	0	12	58	3	93,31	ООО "Инзенские электрические сети" (ООО "ИЭС");ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром Групп")	228 2022-06-26	3.4.8.5	4.12	1

503	1	РП	РП-101\с.ш.-1\яч.15	10 (10.5)	05,01 2022.06.26	05,08 2022.06.26	В	0,12	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 яч.6 до ТП1748яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022 Яч.3 - ТП-1022а Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.3 - ТП-1732 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1730 Яч.6 - ТП-1732 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1742 яч.2-Т2-10кВ (0), РП 10 (10.5) кв РП-101, РП 10 (10.5) кв РП-101 \ с.ш.-1 \ яч.-15, ТП 10 (10.5) кв ТП-1022, ТП 10 (10.5) кв ТП-1022а, ТП 10 (10.5) кв ТП-1316, ТП 10 (10.5) кв ТП-1317, ТП 10 (10.5) кв ТП-1320, ТП 10 (10.5) кв ТП-1729, ТП 10 (10.5) кв ТП-1730, ТП 10 (10.5) кв ТП-1732, ТП 10 (10.5) кв ТП-1740, ТП 10 (10.5) кв ТП-1742, ТП 10 (10.5) кв ТП-1748	ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи; ИП Давидзон Валерий Львович; МБДОУ №17; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "Управляющая компания Звезда"; УМУП "Городская теплосеть"; ФГУП "РЧЦ ЦФО"	86	0	11	73	0	0	33	51	2	173,66	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ЭнергоХолдинг"	230 2022-06-26	3.4.8.5	4.13	1
504	3	ВЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-3\яч.373	6 (6.3)	10,59 2022.06.26	12,39 2022.06.26	В	1,67	ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1), ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3, КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3435 яч.1-Т1-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3489 яч.4-Т2-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кв (0), КЛ 6	ЗАО "МНС"; ООО "ЕЭС-Гарант"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	417	0	4	411	0	0	17	398	2	640,06	ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК"); ООО "Энергетическая	231 2022-06-26	3.4.8.5	4.13	1
505	1	ТП	ТП-1401 АБ РУ-10кВ и силовые трансформаторы №1, №2	10 (10.5)	09,00 2022.06.27	16,00 2022.06.27	П	7	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2, ТП 10 (10.5) кв ТП-1401, ТП 10 (10.5) кв ТП-1401 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кв ТП-1420		9	0	0	8	0	0	8	0	1	14,19	ООО "Инзенские электрические сети" (ООО "ИЭС")	1327 2022-06-22			1
506	1	ПС	ПС "Гидронамыв" и ПС "Бирючевская" ЗРУ-10кВ	10 (10.5)	12,00 2022.06.27	14,00 2022.06.27	П	2	ВЛ 0.38 кв ТП-1П-1868\Дет.сад, ул.Советская,20, КЛ 0.38 кв ТП-1П-1073 (1110/2)\Дом отдыха (Карлинская роща), КЛ 0.38 кв ТП-1П-1073 (1110/2)\Комплекс зданий, Карлинская роща, КЛ 0.38 кв ТП-1П-1073 (1110/2)\ТП-1П-1073\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-1П-1073 (1110/2)\ТП-1П-1073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-1П-1743\Скважина №1, КЛ 0.38 кв ТП-1П-1744\Скважина №2, №3, КЛ 0.38 кв ТП-1П-1868\Погреб. ДС, КЛ 0.38 кв ТП-1П-1868\Резерв.автомат №1, КЛ 10 (10.5) кв вв1 на авр, КЛ 6 (6.3) кв вв2 на авр, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1068, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1068 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1068 \ с.ш.-2, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1075, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1075 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1743, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1743 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1744, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1744 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1868, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1868 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-1П-1068, ТП 6 (6.3) кв ТП-1П-1073 (1110/2), ТП 6 (6.3) кв ТП-1П-1073 (1110/2) \ с.ш.-1		4	0	0	4	0	0	1	3	0	5,35		1313 2022-06-20			1

513	4	ТП	ТП-5037\Ш04-2	0,38	10,57 2022.06.30	11,39 2022.06.30	В	0,7	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"	12	0	5	7	0	0	7	5	0	20,7		234 2022-06-30	3.4.8.5	4.13	1
514	1	ТП	ТП-1645 РУ-0,4кВ руб.15 на ВРУ-0,4кВ ж/д по ул.Гагарина д.24	0,38	09,00 2022.07.01	16,00 2022.07.01	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1645\ж/д ул. Гагарина 24, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645 \ Ш04-1 \ яч.-15		1	0	0	1	0	0	0	1	0	3		1347 2022-06-23			1
515	1	ВЛ	ТП-1876\с.ш.-1\яч.3	0,38	19,10 2022.07.01	21,04 2022.07.01	В	1,9	ВЛ 0.38 кВ ТП-1878\ул.Глинки,5-33,6-50		2	0	0	2	0	0	2	0	0	0,48	ООО "ВАТТ"	235 2022-07-01	3.4.8.5	4.13	1
516	1	КЛ	ТП-1138\с.ш.-1\яч.3	0,38	07,52 2022.07.02	11,27 2022.07.02	В	3,58	ВЛ 0.38 кВ ТП-1138\1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2"); ВЛ 0.38 кВ ТП-1138\Адм.здание, ул.Урицкого,36, ВЛ 0.38 кВ ТП-1138\Адм.здание, ул.Чайковского,1/58_1, ВЛ 0.38 кВ ТП-1138\ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10, ВЛ 0.38 кВ ТП-1138\ул.Толбухина, д.21 (Школа-интернат), ВЛ 0.38 кВ ТП-1138\ул.Урицкого, 25Б Баня, ВЛ 0.38 кВ ТП-1306\адм.здание,ул. Мира 17А, ВЛ 0.38 кВ ТП-1306\БССС по 2му пер.Мира, ВЛ 0.38 кВ ТП-1306\офисы 2 пер. Мира, 27, КЛ 0.38 кВ ТП-1064\Кузнечный Двор, Федерации, д.21А, КЛ 0.38 кВ ТП-1064\ул.Федерации, д.25, КЛ 0.38 кВ ТП-1064\Федерации, д.25, КЛ 0.38 кВ ТП-1138\3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж, КЛ 0.38 кВ ТП-1138\ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11, КЛ 0.38 кВ ТП-1138\ВЛ по 3 пер. Ватутина	Аверьянов Аверьян Эдуардович; ГСК "Мирный"; ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ИП Картюков Вячеслав Анатольевич; ОГКОУ "Школа-интернат №26"; ООО "ЖЭК"; ТСН "Федерации 20"; УМУП "Ульяновскводоканал"	45	0	1	42	0	0	6	37	2	155,36	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энегропром ГРУПП")	237 2022-07-02	3.4.8.5	4.12	1
517	4	ВЛ	ТП-5262\Ш04-1\яч. 2	0,38	09,07 2022.07.02	10,22 2022.07.02	В	1,25	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1_1		1	0	0	1	0	0	0	1	0	1		236 2022-07-02	3.4.9.3	4.13	0

518	2	КЛ	ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 \с.ш.-2\яч. 14л	6 (6.3)	06,52 2022.07.03	07,54 2022.07.03	В	1,03	ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС ТЭЦ-1 яч.33 (1), КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.1 - РП-203 Яч.35, КЛ 6 (6.3) кв РП-203 яч.11-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.16 - РП-203 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кв Яч.14, КЛ 6 (6.3) кв ТП 2772 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП Аэропорта - ТЭЦ Яч.14, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2 Аэропорт - ТП-6-УВА УГА, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2194 яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2209 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2218 Яч.2 - ТП-2290 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2218 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.3 - ТП-2227 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.7 - ВЛ 6 кв, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2227 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2227 Яч.5 - ТП-2336 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2260 Яч.3 - ТП-2342 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2332 Яч.1 - ТП-2341 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2332 яч.3-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2343 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2343 Яч.5 - ТП-2548 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2405 Яч.0_1 - РП-203 Яч.13, ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6, ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 \ с.ш.-2 \ яч.-14л, РП 6 (6.3) кв РП-203, ТП 6 (6.3) кв ТП-2194, ТП 6 (6.3) кв ТП-2209, ТП 6 (6.3) кв ТП-2216, ТП 6 (6.3) кв ТП-2218, ТП 6 (6.3) кв ТП-2220, ТП 6 (6.3) кв ТП-2226, ТП 6 (6.3) кв ТП-2227, ТП 6 (6.3) кв ТП-2249, ТП 6 (6.3) кв ТП-2260, ТП 6 (6.3) кв ТП-2266, ТП 6 (6.3) кв ТП-2279, ТП 6 (6.3) кв ТП-2290, ТП 6 (6.3) кв ТП-2332, ТП 6 (6.3) кв ТП-2336, ТП 6 (6.3) кв ТП-2341, ТП 6 (6.3) кв ТП-2342, ТП 6 (6.3) кв ТП-2343, ТП 6 (6.3) кв ТП-2349, ТП 6 (6.3) кв ТП-2405, ТП 6 (6.3) кв ТП-2548, ТП 6 (6.3) кв ТП-2-Аэропорт, ТП 6 (6.3) кв ТП-6-УВА УГА	АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЭ "Центральная клиническая медико-санитарная часть им.заслуженного врача России В.А.Егорова"; ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области"; ООО "УК Согласие"; Отделение пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по Ульяновской области; ТСЖ "Пугачевское"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской об	172	0	11	157	0	0	54	114	4	328,53	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "РегионПромСтрой"; ООО "СК ЭнергоРесурс"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	238 2022-07-03	3.4.9.3	4.13	0
519	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 62	10 (10.5)	11,20 2022.07.03	12,40 2022.07.03	В	1,33	КЛ 10 (10.5) кв ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1500 яч.1 - ТП 1704, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.5 - ТП-1884 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1039 - ПП-1020 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1059 Яч.5 - ТП-1159 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1500 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1727 Яч.1 - ПП-1020 Яч.1, ПС 10 (10.5) кв ПП-1020, ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10, ТП 10 (10.5) кв ТП-1018, ТП 10 (10.5) кв ТП-1019, ТП 10 (10.5) кв ТП-1021, ТП 10 (10.5) кв ТП-1039, ТП 10 (10.5) кв ТП-1089, ТП 10 (10.5) кв ТП-1159, ТП 10 (10.5) кв ТП-1308, ТП 10 (10.5) кв ТП-1500, ТП 10 (10.5) кв ТП-1704, ТП 10 (10.5) кв ТП-1727, ТП 10 (10.5) кв ТП-1884	АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Коротова Светлана Геннадьевна; МБУ "Управление Гражданской защиты города Ульяновска"; МУП "УЭТ"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	143	1	8	133	0	0	15	127	1	273,89	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	240 2022-07-03	3.4.8.1	4.12	0

520	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 (с.ш.-4)яч.38	10 (10.5)	11,20 2022.07.03	11,53 2022.07.03	В	0,55	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38, КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.7-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.2 - ТП-1137 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1054 Яч.5 - ТП-1065 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.4 - РП-102 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.0 - РП-133 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1894 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.5 - ТП-1729 яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1902 Яч.3 - РП-133 Яч.23, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.7-Т1-10кВ (0). ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 - РП 10 (10.5) кВ	АО "УКБП"; Банк ВТБ (Публичное акционерное общество); ГКУЗ Ульяновский областной "Хоспис"; ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ИП Никонов Сергей Михайлович; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Алгоритм"; ООО "Альбион"; ООО "ЖЭК"; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "Медбизнесцентр"; ООО "Паритет"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; ООО "УК "Уютный дом"; ПАО "МТСК"; ТСЖ "На Орлова"; ТСЖ "Родник"; ТСЖ "Северное"; УМУП "Городской	171	0	29	136	0	0	77	88	6	1721	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Средние Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК"); ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП"); ООО "Энергосеть"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	241 2022-07-03	3.4.8.1	4.12	0
521	3	ВЛ	ТП-3489\Ш04-1\яч. 9	0.38	06,17 2022.07.04	07,00 2022.07.04	В	0,72	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1		1	0	0	1	0	0	1	0	1,75		242 2022-07-04	3.4.9.3	4.13	0	
522	3	КЛ	РП-318\с.ш.-2\яч.20	10 (10.5)	18,56 2022.07.04	18,56 2022.07.04	В	0	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3616 Яч.0_2 - РП-318 Яч.20, РП 10 (10.5) кВ РП-318, РП 10 (10.5) кВ РП-318 \ с.ш.-2 \ яч.-20, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3616		4	0	0	4	0	4	0	0	12,47		243 2022-07-04	3.4.9.1	4.12	0	
523	4	ТП	ТП-5216 РУ-0,4 кВ, СШ-1	0.38	09,00 2022.07.05	16,00 2022.07.05	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-	ООО "Народная компания Комплекс Сервис"; ООО "УК МегаЛинк"-600403ЭО-630403-ОДН;	30	0	17	13	0	0	8	22	0	79,3		1429 2022-06-30			1
524	2	ВЛ	ВЛ-6 кВ от ТП-2669 РУ-6 кВ яч. 3 до ПП-2854	6 (6.3)	09,00 2022.07.05	15,00 2022.07.05	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1_1		3	0	0	1	0	0	1	0	2	12,24	ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	1448 2022-07-04			1
525	2	ТП	ТП-2194 РУ-6 кВ	6 (6.3)	09,00 2022.07.05	13,00 2022.07.05	П	4	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПСТЭЦ-1 яч.33 (1), КЛ 0.38 кВ ТП-2194 Яч.Обье - ТП-2194 Яч.4, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2772 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.1 - ТП-2227 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.3 - ТП-2227 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 Яч.5 - ТП-2336 Яч.6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2227, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2249, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2249 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2266, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2266 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2772		20	0	0	12	0	0	10	2	8	33,54	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "РегионПромСтрой"; ООО "СК ЭнергоРесурс"; ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1404 2022-06-29			1
526	3	ВЛ	ВЛ3-6кВ ПП-3611 яч.3 до ТП-3457 яч.5	6 (6.3)	09,30 2022.07.05	16,00 2022.07.05	П	6,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3840\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3447, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3447		2	0	0	0	0	0	0	2	5,5	ООО "Инзенские электрические сети" (ООО "ИЭС"); ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	1388 2022-06-28			1	

527	1	КЛ	РП-101\с.ш.-1\яч.15	10 (10.5)	14,00 2022.07.05	15,40 2022.07.05	В	1,67	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 яч.6 до ТП1748яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022 Яч.3 - ТП-1022а Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.3 - ТП-1732 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1730 Яч.6 - ТП-1732 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1742 яч.2-Т2-10кв (0), РП 10 (10.5) кв РП-101, РП 10 (10.5) кв РП-101 \ с.ш.-1 \ яч.-15, ТП 10 (10.5) кв ТП-1022, ТП 10 (10.5) кв ТП-1022а, ТП 10 (10.5) кв ТП-1316, ТП 10 (10.5) кв ТП-1317, ТП 10 (10.5) кв ТП-1320, ТП 10 (10.5) кв ТП-1729, ТП 10 (10.5) кв ТП-1730, ТП 10 (10.5) кв ТП-1732, ТП 10 (10.5) кв ТП-1740, ТП 10 (10.5) кв ТП-1742, ТП 10 (10.5) кв ТП-1748	ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи; ИП Давидзон Валерий Львович; МБДОУ №17; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "Управляющая компания Звезда"; УМУП "Городская теплосеть"; ФГУП "РЧЦ ЦФО"	97	0	12	83	0	0	37	58	2	173,66	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ЭнергоХолдинг"	244 2022-07-05	3.4.8.5	4.12	1
528	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-3\яч.311	10 (10.5)	03,55 2022.07.06	06,51 2022.07.06	В	2,93	КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311, КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-111Н яч.18 - ПС Центральная яч.311, КЛ 10 (10.5) кв РП 101 Яч.10 - РП 111 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кв РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10, КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1157 Т1-0,4кв, КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП 1030 яч.6 - РП 102 яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.5 - ТП-1141 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 яч.3-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1030 Яч.4 - ТП-1137 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1082 Яч.5 - ТП-1149 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1096 яч.3-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1124 яч.2-Т2-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 яч.2-Т2-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 Яч.8 - ТП-1149 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1141 яч.2-Т2-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1157 - РП-102 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 яч.1-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1403 яч.3-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1733 яч.4-Т2-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1879 Яч.3 - РП-102 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1879 яч.5-Т1-10кв (0), ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 (10.5) кв РП-102, РП 10 (10.5) кв РП-111Н, ТП 10 (10.5) кв ТП-1019, ТП 10 (10.5) кв ТП-1030, ТП 10 (10.5) кв ТП-1043, ТП 10 (10.5) кв ТП-1082, ТП 10 (10.5) кв ТП-1096, ТП 10 (10.5) кв ТП-1124, ТП 10 (10.5) кв ТП-1137, ТП 10 (10.5) кв ТП-1139, ТП 10 (10.5) кв ТП-1141, ТП 10 (10.5) кв ТП-1149, ТП 10 (10.5) кв ТП-1157, ТП 10 (10.5) кв ТП-1158, ТП 10 (10.5) кв ТП-1160, ТП 10 (10.5) кв ТП-1261, ТП 10 (10.5) кв ТП-1403, ТП 10 (10.5) кв ТП-1733, ТП 10 (10.5) кв ТП-1879	АО "ГУЛЛИВЕР"; Кондоминиум "УТЕС-1"; Майоров Павел Сергеевич; ОАО "Пищекombинат "Волжский"; ООО "Технология"; ТСН "Добрый сосед"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области; ФГУП РТРС; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области; Хабалаев С.З.	197	0	5	186	0	0	50	141	6	1209,7	АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (АО "УКБП"); ООО "ВАТТ"; ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп"); ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	245 2022-07-06	3.4.8.5	4.12	1

529	3	ТП	ТП-3045 РУ-10 кВ и трансформатор	10 (10.5)	09,00 2022.07.06	14,00 2022.07.06	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-3045\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3045а			1	0	0	1	0	0	1	0	0	5		1338 2022-06-23			1
530	4	ТП	ТП-5216 РУ-0,4 кВ, СШ-2	0.38	09,00 2022.07.06	16,00 2022.07.06	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216 \ Ш04-2	ООО "УК МегаЛинк"-600403ЭО-630403-ОДН	11	0	3	8	0	0	2	9	0	23,56		1431 2022-06-30			1	
531	1	КЛ	РП-102\с.ш.-2\Яч.10	10 (10.5)	16,00 2022.07.06	17,22 2022.07.06	В	1,37	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1119 Яч.3 - ТП-1907 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.2 - ТП-1879 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1879 Яч.6-Т2-10кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-102, РП 10 (10.5) кВ РП-102 \ с.ш.-2 \ Яч.-10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1093, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1879, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	ООО "Алгоритм"; ООО "УК Галактика"; ТСЖ "Дом на Молочном"; УМУП "Ульяновскводоканал"	92	0	3	88	0	0	14	77	1	174,36	ООО "БАТТ"	246 2022-07-06	3.4.8.5	4.12	1	
532	2	ТП	ТП-2566\Ш04-1\Яч. ввод т1	0.38	08,48 2022.07.07	09,49 2022.07.07	В	1,02	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	АО "ГУЛЛИВЕР"; МАОУ "Гимназия № 34"	13	0	2	11	0	0	2	11	0	21,25		247 2022-07-07	3.4.8.5	4.13	1	
533	1	ТП	ТП-1П-1107 РУ-10/04кВ	0.38	09,00 2022.07.07	16,00 2022.07.07	П	7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1107, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1107 \ с.ш.-1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,78		1432 2022-06-30			1
534	3	ВЛ	ТП-3489\Ш04-1\Яч. 9	0.38	00,55 2022.07.08	06,37 2022.07.08	В	5,7	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	5,18		248 2022-07-08	3.4.9.3	4.13	0

535	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 (с.ш.-4)яч.60	10 (10.5)	09,43 2022.07.08	10,33 2022.07.08	В	0,83	КЛ 10 (10.5) кв КЛ - ТП-1117 Яч.3 - ТП-1634 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1171 Яч.4 - ТП-1170 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.1 - РП-108 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17, КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ 110/10 кв Яч.60, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1062 Яч. 6 - ТП-1062 а, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.3 - ТП-1631 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1130 Яч.2 - ТП-1638 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1130 Яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1167 Яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1171 Яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1331 Яч.3 - ТП-1414 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 Яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 Яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1638 Яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1648 Яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1648 Яч.5 - ТП-1769 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1768 Яч.5 - ТП-1769 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1769 Яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1779 Яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20, ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10, РП 10 (10.5) кв РП-108, РП 10 (10.5) кв РП-128, ТП 10 (10.5) кв ТП-1062, ТП 10 (10.5) кв ТП-1062А, ТП 10 (10.5) кв ТП-1112, ТП 10 (10.5) кв ТП-1113, ТП 10 (10.5) кв ТП-1117, ТП 10 (10.5) кв ТП-1130, ТП 10 (10.5) кв ТП-1167, ТП 10 (10.5) кв ТП-1170, ТП 10 (10.5) кв ТП-1171, ТП 10 (10.5) кв ТП-1331, ТП 10 (10.5) кв ТП-1414, ТП 10 (10.5) кв ТП-1630, ТП 10 (10.5) кв ТП-1631, ТП 10 (10.5) кв ТП-1632, ТП 10 (10.5) кв ТП-1633, ТП 10 (10.5) кв ТП-1634, ТП 10 (10.5) кв ТП-1638, ТП 10 (10.5) кв ТП-1648, ТП 10 (10.5) кв ТП-1649, ТП 10 (10.5) кв ТП-1768, ТП 10 (10.5) кв ТП-1769, ТП 10 (10.5) кв ТП-1779	ООО "ДЕЛФИ"; ООО "Домовой" (600912ИКУ); ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Поволжье-Телеком"; ООО "Северная звезда"; ООО "Теплогенерирующая компания"; ООО УК "Свободный выбор"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФГБОУ высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"	164	0	23	140	0	0	38	125	1	259,08	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп")	249 2022-07-08	3.4.8.5	4.12	1
536	4	ВЛ	ТП-4007\Ш04-1\яч. 2	0.38	20,08 2022.07.08	00,24 2022.07.09	В	4,27	КЛ 0.38 кв ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1		12	0	0	12	0	0	12	0	6,4		250 2022-07-08	3.4.9.3	4.10	0	
537	2	ВЛ	ВЛ-6 кв от ПС "Ульяновская" яч. 408 до ПП-2854 (участок от РЛНД на оп. № 48 до ТП-2253)	6 (6.3)	09,00 2022.07.09	18,00 2022.07.09	П	9	КЛ 0.38 кв ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2972\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2972\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кв ТП-2853 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2937, ТП 6 (6.3) кв ТП-2937 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2941, ТП 6 (6.3) кв ТП-2941 \ с.ш.-2, ТП 6 (6.3) кв ТП-2943, ТП 6 (6.3) кв ТП-2943 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2950, ТП 6 (6.3) кв ТП-2950 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2972, ТП 6 (6.3) кв ТП-2972 \ Ш04-2, ТП 6 (6.3) кв ТП-2993 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2997, ТП 6 (6.3) кв ТП-2997 \ с.ш.-1		11	0	0	8	0	0	8	0	3	25,76	ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "РегионПромСтрой"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп")	1480 2022-07-05	3.4.8.5	4.12	1
538	3	КЛ	ЦП-ПС Белый ключ - 110/6\с.ш.-1\яч. 3	6 (6.3)	09,45 2022.07.09	13,05 2022.07.09	В	3,33	ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (3), ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (4), ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (5), ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (6), ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (6)_1, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (7), ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3656 - ВЛ-6кВ, ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3656 - ВЛ-6кВ_2, ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3656 - ВЛ-6кВ_3, КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (2), КЛ 6 (6.3) кв ПП-3717 Яч.4 - ТП 3828, КЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (2)_1, КЛ 6 (6.3) кв Временная перемычка, КЛ 6 (6.3) кв КЛ- ТП-3633- ВЛ-6 кв, КЛ 6 (6.3) кв оп.№71до оп.№72 (пп3606 до пп3717), КЛ 6 (6.3) кв ПП-3606н Яч.3 - ВЛЗ, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3717 Яч.2 - ПП-3941 Яч. 4, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3717 Яч.6 - ВЛЗ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3632 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3642 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3650 на ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3656 - ВЛ-6кВ_1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3658 - ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3826 - ПП-3941 Яч. 2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3827 Яч.0 - ПП-3941 Яч. 6 к-А, ПС 6 (6.3) кв ПП-3606н, ПС 6 (6.3) кв ПП-3717, ПС 6 (6.3) кв ПП-3941, ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Белый ключ - 110/6, ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Белый ключ - 110/6 \ с.ш.-1 \ яч.-3, ТП 6 (6.3) кв ТП-3055, ТП 6 (6.3) кв ТП-3612, ТП 6 (6.3) кв ТП-3632, ТП 6 (6.3) кв ТП-3633, ТП 6 (6.3) кв ТП-3634, ТП 6 (6.3) кв ТП-3642, ТП 6 (6.3) кв ТП-3650, ТП 6 (6.3) кв		6	0	0	3	0	0	3	0	3	14,75	ООО "МАГИСТРАЛЬ";ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	251 2022-07-09	3.4.8.5	4.12	1

539	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-4\яч. 448	6 (6.3)	13,12 2022.07.10	13,54 2022.07.10	В	0,7	ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1), ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (3), ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4), КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв Оп, КЛ 6 (6.3) кв КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ПП 3930 яч.2 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.4 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1), КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448, КЛ 6 (6.3) кв РП-335 яч.9-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3847 яч.4-Т2-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3935 яч.4-Т2-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП 3843 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП 3935 Яч.6 - РП 335 Яч.15, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 яч.5-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 яч.2-Т1-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3457 Яч.1 - ПП-3557 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3457 яч.2-Т1-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3464 яч.1-Т1-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3467 Яч.6 - ТП-3847 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3478 яч.2-Т2-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 яч.5-Т1-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3641 на ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3641 на ВЛ_1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3641 на ВЛ_2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3641 на ВЛ_6кв, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3661 на ВЛ_1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 яч.4-Т2-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3719 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3847 Яч.2 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3929 Яч.3 до ВЛ-6кв, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3937 яч.2-Т2-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв тр, ПС 6 (6.3) кв ПП-3557, ПС 6 (6.3) кв ПП-3930, ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6, РП 6 (6.3) кв РП-335, ТП 6 (6.3) кв ТП-3180, ТП 6 (6.3) кв ТП-3182, ТП 6 (6.3) кв ТП-3183, ТП 6 (6.3) кв ТП-3441, ТП 6 (6.3) кв ТП-3449, ТП 6 (6.3) кв ТП-3457, ТП 6 (6.3) кв ТП-3464, ТП 6 (6.3) кв ТП-3478, ТП 6 (6.3) кв ТП-3496, ТП 6 (6.3) кв ТП-3497, ТП 6 (6.3) кв ТП-3498, ТП 6 (6.3) кв ТП-3641, ТП 6 (6.3) кв ТП-3661, ТП 6 (6.3) кв ТП-3716, ТП 6 (6.3) кв ТП-3719, ТП 6 (6.3) кв ТП-3843, ТП 6 (6.3) кв ТП-3847, ТП 6 (6.3) кв ТП-3935, ТП 6 (6.3) кв ТП-3937, ТП 6 (6.3) кв ТП-3943	АО "ГУЛИВЕР"; ЖСК "Аргументстрой"; ИП Галкина Татьяна Васильевна; ИП Мустаев Андрей Алексеевич; ООО "СЖ" (бывший "Домострой"); ООО "СЭСна"; ООО УК "Авион"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	263	0	9	250	0	0	38	221	4	882,93	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ЭкоСеть"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП"); ООО "ЭнергоХолдинг"	252 2022-07-10	3.4.8.5	4.12	1
540	1	ВЛ	ПП-1501	10 (10.5)	13,39 2022.07.10	13,59 2022.07.10	В	0,33	ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (1), ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (2), ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (6), ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (7), ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (9), ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (7), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кв, КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (6)_1, КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кв, КЛ 10 (10.5) кв ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кв в сторону ТП 1511, КЛ 10 (10.5) кв ПП-1813 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кв, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1511 яч.1 - ВЛ-10 кв, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1511 Яч.3 - ВЛ 10 кв, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 яч.2-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.3 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кв, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кв, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кв (0), ПС 10 (10.5) кв ПП-1501, ТП 10 (10.5) кв ТП-1510, ТП 10 (10.5) кв ТП-1511, ТП 10 (10.5) кв ТП-1613, ТП 10 (10.5) кв ТП-1877, ТП 10 (10.5) кв ТП-1887, ТП 10 (10.5) кв ТП-1919		89	0	0	89	0	0	1	88	0	199,06		253 2022-07-10	3.4.8.5	4.13	1

541	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 (с.ш.-4)яч. 62	10 (10.5)	07,42 2022.07.11	08,20 2022.07.11	В	0,63	КЛ 10 (10.5) кв ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1500 яч.1 - ТП 1704, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.5 - ТП-1884 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1039 - ПП-1020 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1059 Яч.5 - ТП-1159 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1500 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1727 Яч.1 - ПП-1020 Яч.1, ПС 10 (10.5) кв ПП-1020, ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10, ТП 10 (10.5) кв ТП-1018, ТП 10 (10.5) кв ТП-1019, ТП 10 (10.5) кв ТП-1021, ТП 10 (10.5) кв ТП-1039, ТП 10 (10.5) кв ТП-1089, ТП 10 (10.5) кв ТП-1159, ТП 10 (10.5) кв ТП-1308, ТП 10 (10.5) кв ТП-1500, ТП 10 (10.5) кв ТП-1704, ТП 10 (10.5) кв ТП-1727, ТП 10 (10.5) кв ТП-1884	АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Коротова Светлана Геннадьевна; МБУ "Управление гражданской защиты города Ульяновска"; МУП "УЭТ"; УМУП "Городской теллосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	88	1	8	78	0	0	14	73	1	173,89	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	254 2022-07-11	3.4.8.5	4.12	1
542	1	РП	РП-106Н РУ-0,4кв и камера тр-ра	0.38	09,00 2022.07.11	15,00 2022.07.11	П	6	ВЛ 0.38 кв РП-106Н\ пр.Нариманова, д.34, ВЛ 0.38 кв РП-106Н\Освещение стоянки, ВЛ 0.38 кв РП-106Н\пр.Нариманова Автомойка, ВЛ 0.38 кв РП-106Н\пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48, ВЛ 0.38 кв РП-106Н\пр.Нариманова, д.22 торг.лавильон, ВЛ 0.38 кв РП-106Н\пр.Нариманова, д.44 "Паутина", КЛ 0.38 кв РП-106Н\АЗС пр.Нариманов а, КЛ 0.38 кв РП-106Н\АЗС пр.Нариманова, РП 10 (10.5) кв РП-106Н \ Ш04-1		25	0	0	25	0	0	4	21	0	25,61		1402 2022-06-29			1
543	4	РП	РП-501 РУ-0,4 кв, СШ-2, Т-2	0.38	09,00 2022.07.11	16,00 2022.07.11	П	7	КЛ 0.38 кв РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, РП 10 (10.5) кв РП-501 \ Ш04-2	ИП Луняев Илья Валерьевич; ООО "СК-групп"	30	0	4	26	0	0	8	22	0	78,13		1414 2022-06-30			1
544	3	КЛ	КЛ-0.4кв от ТП-3492 РУ-0.4кв руб.7,руб.12 на ж/д по пр.Аверьянова,5	0.38	14,00 2022.07.11	16,00 2022.07.11	П	2	КЛ 0.38 кв ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кв ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_12.1, ТП 6 (6.3) кв ТП-3492 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кв ТП-3492 \ Ш04-2 \ яч.-12		3	0	0	3	0	0	0	3	0	9,42		1505 2022-07-08			1

555	3	ТП	ТП-3624 РУ-0,4кВ II с.ш. и камера тра Т-2	0,38	09,00 2022.07.14	16,00 2022.07.14	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624 \ Ш04-2	МБДОУ детский сад № 6	10	0	1	9	0	0	3	7	0	25,85		1484 2022-07-05		1
556	4	ТП	ТП-4048 2СШ РУ-10кВ, 2СШ РУ-0,4кВ, тр-р-2	0,38	09,20 2022.07.14	16,40 2022.07.14	П	7,33	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048 \ Ш04-2		45	0	0	45	0	0	2	43	0	43,13		1460 2022-07-05		1
557	2	ТП	ТП-2591 РУ-6 кВ II СШ, РУ-0,4 кВ II СШ, Т-2	0,38	09,30 2022.07.14	16,30 2022.07.14	П	7	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2591 до СП-2591-1, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\ВЛИ-0,4 кВ от СП-2591-1 до тех. центра на пересечении ул. Шигаева ул. Ефремова, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\СП-2591-1 руб 2 многоуровневый паркинг западнее ГСК "Квант" по ул. Шигаева ООО "Строй-Комплект", КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591 \ Ш04-2	УМУП "Городской теплосервис"	10	0	1	9	0	0	1	9	0	18,98		1361 2022-06-24		1
558	2	ТП	ТП-2591 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0,38	11,00 2022.07.14	12,30 2022.07.14	П	1,5	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2591 до СП-2591-1, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\ВЛИ-0,4 кВ от СП-2591-1 до тех. центра на пересечении ул. Шигаева ул. Ефремова, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\СП-2591-1 руб 2 многоуровневый паркинг западнее ГСК "Квант" по ул. Шигаева ООО "Строй-Комплект", КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591 \ Ш04-2	УМУП "Городской теплосервис"	16	0	2	14	0	0	4	12	0	42,63		1363 2022-06-24		1
559	2	КЛ	КЛ-6 кВ от РП-214 яч. 8 до ТП-2248	6 (6.3)	13,30 2022.07.14	16,30 2022.07.14	П	3	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2248 \ Ш04-1		1	0	0	1	0	0	1	0	0	2,42		1503 2022-07-07		1
560	2	ТП	ТП-2220 РУ-6 кВ (кратковременно, на время присоединения)	6 (6.3)	13,30 2022.07.14	16,00 2022.07.14	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220 \ Ш04-1		34	0	0	34	0	0	1	33	0	51,23		1541 2022-07-13		1
561	4	ТП	ТП-4048 1СШ РУ-10кВ, 1СШ РУ-0,4кВ, тр-р-1	0,38	09,00 2022.07.15	16,00 2022.07.15	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048 \ Ш04-1		6	0	0	6	0	0	4	2	0	14,58		1462 2022-07-05		1
562	2	ТП	ТП-2221 РУ-6 кВ	6 (6.3)	09,00 2022.07.15	13,00 2022.07.15	П	4	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221А, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221А \ с.ш.-1		8	0	0	8	0	0	1	7	0	18,53		1548 2022-07-14		1

563	3	ТП	ТП-3624 РУ-0,4кВ \ с.ш. и камера тра Т-1	0,38	09,00 2022.07.15	16,00 2022.07.15	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624 \ Ш04-1			12	0	0	0	12	0	0	3	9	0	13,58		1485 2022-07-05			1
564	1	ТП	ТП-1637 РУ-10/0,4кВ и силовой тр-р	10 (10.5)	09,00 2022.07.15	16,00 2022.07.15	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1637\ул. Шевченко,2-26, 3-21, ВЛ 0.38 кВ ТП-1637\ул.Шевченко,34-72,27-67, КЛ 0.38 кВ ТП-1637\ж/д Наб.реки Симбирки,2, КЛ 0.38 кВ ТП-1637\Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25, КЛ 0.38 кВ ТП-1637\Темп-2,ул.Шевченко,23, КЛ 0.38 кВ ТП-1637\уличное освещение, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637А \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3635, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3635 \ с.ш.-1	Корчагин Алексей Николаевич; УМУП "Городская телосеть"	81	0	2	79	0	0	3	78	0	177,23		1472 2022-07-05			1		
565	2	ТП	ТП-2544 РУ-6/0,4кВ I СШ, силовой трансформатор	6 (6.3)	09,30 2022.07.15	16,30 2022.07.15	П	7	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544 \ Ш04-1 \ яч.-2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544 \ Ш04-1 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544 \ Ш04-1 \ яч.-5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544 \ Ш04-1 \ яч.-6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544 \ Ш04-1 \ яч.-8		8	0	0	8	0	0	2	6	0	14,42		1364 2022-06-24		1			
566	3	ВЛ	РП-318\с.ш.-1\яч.13	10 (10.5)	20,13 2022.07.15	23,25 2022.07.15	В	3,2	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2)_1, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3445 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3758 - ВЛ №1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.1 - ТП-3367 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.6 - ТП-3445 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3798 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3651 на ВЛ-10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 ТП-3758 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-318, РП 10 (10.5) кВ РП-318 \ с.ш.-1 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3365, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3445, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3645, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3651, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3723, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759, ТП 10 (10.5) кВ ТП-	ООО "СимРыба"; ООО "СЭСНа"; ТСЖ "Уютный дом"; УМУП "Ульяновскводоканал"	75	0	2	70	0	0	20	52	3	123,54	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	262 2022-07-15	3.4.9.1	4.13	0		
567	1	ВЛ	ТП-1145\Ш04-1\яч.3	0,38	10,16 2022.07.16	11,14 2022.07.16	В	0,97	ВЛ 0.38 кВ ТП-1145\ул.Галактионова,29-83,32-76		1	0	0	1	0	0	1	0	1,2		263 2022-07-16	3.4.8.5	4.13	1			
568	4	ВЛ	ТП-4181\Ш04-1\яч.3	0,38	09,15 2022.07.17	11,38 2022.07.17	В	2,38	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1		10	0	0	10	0	0	10	0	28,86		265 2022-07-17	3.4.8.4	4.13	0			
569	2	ПС	ПП-2960 РУ-6кВ	6 (6.3)	09,30 2022.07.18	16,30 2022.07.18	П	7	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (3), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (4), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП 2871 - ВЛ 6кв-РП-231 Яч.3, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1), КЛ 0.38 кВ СИП 4х16 ТП-2961 авт.№2 до ж/д по ул. Александровская, 30, КЛ 0.38 кВ СИП 4х16 ТП-2961 авт.№3 до ж/д по ул. Александровская, 28, КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2944\каб. перем. Т-2 2944, КЛ 0.38 кВ ТП-2944\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2944\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2944\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2944\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2944\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2944\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2944\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2944\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-		71	0	0	68	0	0	4	64	3	166,55	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1453 2022-07-04	3.4.9.1	4.12	0		
570	1	КЛ	РП-133\с.ш.-2\яч.22	10 (10.5)	09,55 2022.07.18	11,47 2022.07.18	В	1,87	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1647 Яч.8 - ТП-1902 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1902 Яч.4 - РП-133 Яч.22, РП 10 (10.5) кВ РП-133, РП 10 (10.5) кВ РП-133 \ с.ш.-2 \ яч.-22, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1902		3	0	0	2	0	0	2	0	1	37,41	ООО "Энергетическая промышленная"	268 2022-07-18	3.4.9.1	4.12	0		
571	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \ с.ш.-3\яч.53	10 (10.5)	09,55 2022.07.18	11,58 2022.07.18	В	2,05	КЛ 10 (10.5) кВ РП 1-ШВЛП - ПС СЕВЕРНАЯ Яч.53, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1748	МУП "УЭТ"	1	1	0	0	0	1	0	0	37,41		269 2022-07-18	3.4.8.5	4.12	1			

578	2	ТП	ТП-2787 РУ-6 кВ I СШ, РУ-0,4 кВ I СШ, Т-1	0,38	09,30 2022.07.19	16,30 2022.07.19	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787 \ Ш04-1	АО "ГУЛИВЕР"; МБОУ "Средняя школа № 76"; ООО "Веритас Плюс"	27	0	5	21	0	0	2	24	1	56,57	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	1366 2022-06-24		1
579	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Луговая" ф.7 (ТП-1402)	10 (10.5)	10,00 2022.07.19	10,30 2022.07.19	П	0,5	КЛ 0.38 кВ ТП-ЭП-1402\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЭП-1402\Ш04		1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,34	1512 2022-07-08		1	
580	2	ТП	ТП-2П-1249	0,38	10,00 2022.07.19	15,00 2022.07.19	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1249, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1249 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308 \ Ш04-1		2	0	0	2	0	0	0	2	0	12,55	1539 2022-07-13		1	
581	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Луговая" ф.7 (ТП-1402)	10 (10.5)	12,00 2022.07.19	13,00 2022.07.19	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-ЭП-1402\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЭП-1402\Ш04		1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,34	1512 2022-07-08		1	
582	4	ТП	ТП-5148 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2022.07.20	16,00 2022.07.20	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148 \ Ш04-2	ООО "УО Жилстройсервис"; Товарищество собственников жилья "Левобережное"	9	0	4	4	0	0	0	8	1	20,86	ООО "Симбирсксервис"	1423 2022-06-30		1
583	1	ТП	ТП-1749 РУ-10/0,4кВ 2 СШ и силовой тр-р №2	10 (10.5)	09,00 2022.07.20	16,00 2022.07.20	П	7	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-1\ул.Дворцовая, д.3а, ВЛ 0.38 кВ ТП-1749\магазин под аркой (ул.Дворцовая,7), КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31, КЛ 0.38 кВ СП-1749-1\ гаражи, КЛ 0.38 кВ СП-1749-1\ Резерв №6, КЛ 0.38 кВ СП-1749-1\Гаражи по ул.Дворцовая,3, КЛ 0.38 кВ СП-1749-1\резерв№9, КЛ 0.38 кВ СП-1749-1\ул. Дворцовая, 3 (УСД), КЛ 0.38 кВ СП-1749-1\ул.Дворцовая, д.1, Медпрофи, КЛ 0.38 кВ СП-1749-1\ул.Дворцовая,3 (УСД), КЛ 0.38 кВ СП-1749-1\ул.Дворцовая,5 (1 эт) УльяновскКурорт, КЛ 0.38 кВ СП-1749-1\ул.Дворцовая,5 (2 эт) банк "Симбирск", КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\(ул.Гончарова,40)\МедПрофи, КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\31, КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ, КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\ Книжный магазин, ул.Дворцовая,7, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\ СП-1749-1, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\ СП-1749-1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\Аптека,ул. Гончарова, 46, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\гара жи, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\Дом МЖК ул. Гончарова, 42, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\Дом МЖК ул.Гончарова, 42, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\Казанчайства, ул.Гончарова,50, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\кафе "Уют", ул.Дворцовая,5, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\кафе "Уют",ул.Дворцовая,5, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\Резер. руб.№20, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\Росбанк,ул.Дворцовая,7А, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\СП-1749- 4, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\СП-1749- 4_ 2, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\СП-	ИП Ракитин Владимир Михайлович	28	0	1	27	0	0	4	24	0	64,41	1475 2022-07-05		1	
584	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ №6 ПС "Отрада"	10 (10.5)	09,00 2022.07.20	10,00 2022.07.20	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308		1	0	0	1	0	0	0	1	0	5,75	1540 2022-07-13		1	
585	2	ТП	ТП-2787 РУ-6 кВ II СШ, РУ-0,4 кВ II СШ, Т-2	0,38	09,30 2022.07.20	16,30 2022.07.20	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-	МБОУ "Средняя школа № 76"	6	0	2	3	0	0	0	5	1	16,23	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	1368 2022-06-24		1
586	1	ТП	ТП-1167 РУ-0,4 руб.8	0,38	10,00 2022.07.20	17,00 2022.07.20	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1167\жд.ул.Радищева, 160, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167 \ Ш04-2 \ яч.-8		1	0	0	1	0	0	1	0	1,98	1594 2022-07-19		1		

596	2	РП	РП-231 РУ-0,4 кВ I СШ	0,38	08,30 2022.07.22	16,00 2022.07.22	П	7,5	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			12	0	0	12	0	0	3	9	0	27,75		1582 2022-07-18			1
597	1	ВЛ	ТП-1819	0,38	08,41 2022.07.22	11,38 2022.07.22	В	2,95	ВЛ 0.38 кВ ТП-1329\Киоск "Волга-табак" на остановке пр.Нариманова,63	ИП Любченков Игорь Владимирович		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,22		273 2022-07-22	3.4.8.5	4.13	1
598	2	ТП	ТП-2793 РУ-6 кВ II СШ, РУ-0,4 кВ II СШ, Т-2	0,38	09,30 2022.07.22	16,30 2022.07.22	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2793	МБДОУ СШ № 70		2	0	1	1	0	0	1	1	0	2,98		1380 2022-06-27			1
599	2	ТП	ТП-2793 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0,38	11,00 2022.07.22	12,30 2022.07.22	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	МБДОУ СШ № 70		13	0	3	10	0	0	2	11	0	27,31		1382 2022-06-27			1
600	2	КЛ	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-2\яч. 236	6 (6.3)	17,58 2022.07.22	19,48 2022.07.22	В	1,83	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (3), ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Свияга яч.236 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (1), КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2991 яч.3 ВЛ оп.130, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2382 яч.1 - ВЛ оп.103, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ПТ-2243 яч.3-ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2296 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2379 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2584 яч. 6 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2241 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2242 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 Яч.5 - Свияга Яч.236, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 \ с.ш.-2 \ яч.-236, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2241, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2296, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2991		211	0	0	210	0	0	5	205	1	493,84	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	276 2022-07-22	3.4.8.5	4.12	1	
601	2	ПС	ЦП-ПС Тепличная - 110/10\с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	09,39 2022.07.23	10,59 2022.07.23	В	1,33	КЛ 10 (10.5) кВ Перемычка на Т1 ТП-2П-1836, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1639, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1749, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1836		124	0	0	124	0	0	15	109	0	199,53		277 2022-07-23	3.4.9.1	4.13	0	

602	1	КЛ	РП-101\с.ш.-2\яч.12	10 (10.5)	03,20 2022.07.24	05,54 2022.07.24	В	2,57	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 Яч.3 - ТП-1875 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ (0), РП 10 (10.5) кв РП-101, РП 10 (10.5) кв РП-101 \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кв ТП-1016, ТП 10 (10.5) кв ТП-1734, ТП 10 (10.5) кв ТП-1875	Непосредственное управление Ленинский район; ООО "ЖЭК"; Отделение пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по Ульяновской области	35	0	5	29	0	0	16	18	1	62,35	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	278 2022-07-24	3.4.8.5	4.12	1
603	1	КЛ	РП-108\с.ш.-2\яч.12	10 (10.5)	03,20 2022.07.24	05,14 2022.07.24	В	1,9	КЛ 10 (10.5) кв КЛ - ТП-1117 Яч.3 - ТП-1634 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.3 - ТП-1631 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв	УМУП "Городская теплосеть"	18	0	1	17	0	0	2	16	0	26,89		280 2022-07-24	3.4.8.5	4.12	1
604	1	КЛ	РП-133\с.ш.-1\яч.1	10 (10.5)	04,02 2022.07.24	05,19 2022.07.24	В	1,28	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1033 Яч.2 - ТП-1137 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647	АО "УКБП"; ИП Никонов Сергей Михайлович; ООО "Альбион"; ООО "Медбизнесцентр"; ООО "Паритет"; ТСЖ "На Орлова"; ТСЖ "Родник";	46	0	13	32	0	0	23	22	1	73,42	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	279 2022-07-24	3.4.8.5	4.12	1
605	4	ТП	ТП-5083\Ш04-1	0.3 8	14,23 2022.07.24	15,00 2022.07.24	В	0,62	КЛ 0.38 кв ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №94; ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"; УМУП "Ульяновскводоканал"	9	0	4	5	0	0	0	9	0	27,84		281 2022-07-24	3.4.9.3	4.13	0

606	1	КЛ	ЦП-ПС Лесная - 110/6 \с.ш.-2\яч. 209	10 (10.5)	20,54 2022.07.24	23,20 2022.07.24	В	2,43	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1067 на ВЛ-6кВ, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1802 - ТП-1024 яч.2, КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209, КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810, КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв., КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-1975 яч.6 - ТП-1975А, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 №2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 №1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1810 Яч.3 - ВЛ №0, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 до ВЛ-10кВ оп.37 до оп.53, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.3 - РП-1-МО-51 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209_2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-128 яч.4 в/в шины на ТН-2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1055 яч.6 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.3-ВЛ 6 кв, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1067 на ВЛ-6кВ_2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1071-ВЛ., КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.6 - ТП-1975 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1802 - ВЛ 6кВ (в стор. ТП- 1024), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1802 Яч.6 - ПП-1808 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-000 "Рыбн.двор" Яч.2 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ШМ РП-128 Яч.4 - 2, ПС 6 (6.3) кВ ПП-1808, ПС 6 (6.3) кВ ПП-1810н, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6, РП 6 (6.3) кВ РП-128, РП 6 (6.3) кВ РП-1-МО-51, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1024, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1067, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1801, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1802, ТП 6 (6.3) кВ	ООО "Домовой" (600912ИКУ); ООО УК "Прометей"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"	66	0	10	53	0	0	16	47	3	161,18	ООО "МАГИСТРАЛЬ";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	282 2022-07-24	3.4.9.1	4.12	0
607	2	ТП	ТП-2681 РУ-0,4 кВ 1 СШ	0.38	09,00 2022.07.25	16,00 2022.07.25	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681 \ Ш04-1	АО "ГУЛЛИВЕР"	23	0	1	21	0	0	3	19	1	41,02	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	1572 2022-07-18			1
608	4	ТП	ТП-5010 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2022.07.25	16,00 2022.07.25	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010 \ Ш04-1	Аверьянов Аверьян Эдуардович; ООО "УК Мегалинк"-600403ЭО-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; УМУП "Теплоком"	52	2	14	34	0	0	14	36	2	130,31	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1425 2022-06-30			1
609	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ №:6 ПС "Отрада"	10 (10.5)	09,00 2022.07.25	12,00 2022.07.25	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308		1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,51		1553 2022-07-15			1

610	3	ТП	ТП-3009 РУ-0,4 кВ С.Ш. №1	0,38	13,45 2022.07.25	15,00 2022.07.25	П	1,25	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_17, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009 \ Ш04-1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	12	0	1	11	0	0	7	5	0	27,07		1559 2022-07-15			1
611	4	КЛ	ЦП-ПС Юбилейная 110/10\с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	16,38 2022.07.25	20,23 2022.07.25	В	3,75	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5259 на ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5257 - ВЛ Яч.7 №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5251 - ТП-5252 Яч. 3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5252 Яч. 1 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5254-ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5257 яч.3-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5251, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5252, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5254-ВЛ-10кВ		8	0	0	7	0	0	1	6	1	9,77	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК")	283 2022-07-25	3.4.8.5	4.12	1
612	1	ВЛ	ТП-1782	0,38	08,58 2022.07.26	09,55 2022.07.26	В	0,95	ВЛ 0.38 кВ ТП-1782\ул.Урицкого,74-88		8	0	0	8	0	0	8	0	2,48	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "ЭнергоХолдинг";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	284 2022-07-26	3.4.8.3	4.13	0	
613	4	ТП	ТП-5010 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2022.07.26	16,00 2022.07.26	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010 \ Ш04-2	Аверьянов Аверьян Эдуардович; ООО "УК Мегалинк"-600403ЭО-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	36	1	9	25	0	0	8	27	1	76,73	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп")	1427 2022-06-30			1
614	1	ТП	ТП-1124 РУ-10/0,4кВ 1СШ и силовой тр-р №1	10 (10.5)	09,00 2022.07.26	16,00 2022.07.26	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1124\Катодная станция, ВЛ 0.38 кВ ТП-1124\Энгельса,21 "Альтаир", "2х2", ВЛ 0.38 кВ ТП-1124\Энгельса,21 "Конкурент", ВЛ 0.38 кВ ТП-1124\Энгельса,42 кафе "Ника", КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Бассейн,	Долгов Евгений Валерьевич; ООО "Ульяновскэнергосбыт"	9	0	3	6	0	0	9	0	0	9,88		1478 2022-07-05		1	
615	2	ТП	ТП-2681 РУ-0,4 кВ 2 СШ	0,38	09,00 2022.07.26	16,00 2022.07.26	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681 \ Ш04-2	АО "ГУЛЛИВЕР"	19	0	1	17	0	0	4	14	1	29,97	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	1573 2022-07-18			1

616	2	ТП	ТП-2298 РУ-0,4кВ II с.ш. и камера тра Т-2	0,38	09,30 2022.07.26	16,00 2022.07.26	П	6,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298 \ Ш04-2			9	0	0	9	0	0	5	4	0	14,33		1547 2022-07-14			1
617	2	ТП	ТП-2242 РУ-6 кВ I СШ, РУ-0,4 кВ I СШ, силовой трансформатор	0,38	09,30 2022.07.26	16,30 2022.07.26	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242 \ Ш04-1			5	0	0	5	0	0	0	5	0	6,78		1383 2022-06-27			1
618	1	КЛ	РП-109\с.ш.-1_1\яч. 4	10 (10.5)	15,05 2022.07.26	17,26 2022.07.26	В	2,35	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077-Т1-0,4 кВ [0], КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ [0], КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.4 - ТП-1760 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ [0], КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 Яч.6 - ТП-1784 Яч.6, РП 10 (10.5) кВ РП-109, РП 10 (10.5) кВ РП-109 \ с.ш.-1_1 \ яч.-4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1760, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	ИП Ракитин Владимир Михайлович; ИП Тюрина Людмила Леонидовна; МБОУ Центр "Росток"; МФ ФКУ "Центр по обеспечению деятельности казначейства России" в г. Казань; ООО "СЭСНА"	55	0	2	51	0	0	9	44	2	86,36	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	286 2022-07-26	3.4.8.5	4.12	0	
619	1	КЛ	РП-102\с.ш.-2\яч. 6	10 (10.5)	15,05 2022.07.26	17,11 2022.07.26	В	2,1	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.3 - РП-102 Яч.6, РП 10 (10.5) кВ РП-102, РП 10 (10.5) кВ РП-102 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1030	ОАО "Пищекombинат "Волжский"	4	0	0	0	0	0	0	0	4	7	ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК")	285 2022-07-26	3.4.9.1	4.12	0	
620	1	ТП	ТП-1124 РУ-10/0,4кВ 2СШ и силовой трансформатор №2	10 (10.5)	09,00 2022.07.27	16,00 2022.07.27	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1124\ВЛИ ул.Энгельса,34-58., ВЛ 0.38 кВ ТП-1124\ООО "Риц", ул.Энгельса,19, ВЛ 0.38 кВ ТП-1124\ул.Энгельса,50-54, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Бассейн, ул.Энгельса, 17, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Бассейн,ул.Энгельса, 17, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Газбанк, ул.Энгельса,60А, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\ГСК "Орбита-2",ул.Энгельса,17, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\ГСК Орбита,ул.Энгельса,21, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Радиоузел, ул.Белая19, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Радиоузел,ул.Белая19, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\резер. руб. №14, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\резер. руб. №18, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\резер. руб. №2, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\резер. руб. №30, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\резер. руб. №6, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Сбербанк, ул.Энгельса, д.15, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Торговая палата, ул.Энгельса,19, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\ТЦ "Сигнал", КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Энгельса,21 "Альтаир", "2х2", КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Энгельса,42 кафе "Ника", ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124 \ Ш04-2	Майоров Павел Сергеевич	45	0	1	44	0	0	7	38	0	128,46		1479 2022-07-05			1	
621	1	ТП	ТП-1096\Ш04-2\яч. 4	0,38	12,13 2022.07.27	13,55 2022.07.27	В	1,7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1096\ВЛИ, Налоговая инспекция, (столовая), ЦУМ, ВЛ 0.38 кВ ТП-1096\Продторг, ул.Гончарова,17			2	0	0	2	0	0	1	1	0	8,97		287 2022-07-27	3.4.9.3	4.13	0

622	2	ТП	ТП-2194 РУ-6 кВ	6 (6.3)	13,30 2022.07.27	17,00 2022.07.27	П	3,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2194 Яч.Обье - ТП-2194 Яч.4, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194 \ Ш04-1			4	0	0	4	0	0	3	1	0	7,7		1644 2022-07-22			1
623	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ №:6 ПС "Отрада"	10 (10.5)	14,00 2022.07.27	17,00 2022.07.27	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,51		1553 2022-07-15			1
624	1	КЛ	ПП-1898\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	16,49 2022.07.27	18,50 2022.07.27	В	2,02	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_5, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_6, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1408яч.7 -ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1813 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ,			385	0	0	384	0	0	0	384	1	972,72	ООО "АВИС"	288 2022-07-27	3.4.9.1	4.12	0
625	2	ТП	ТП-2194 РУ-6 кВ	6 (6.3)	09,00 2022.07.28	13,00 2022.07.28	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-2194 Яч.Обье - ТП-2194 Яч.4, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194 \ Ш04-1			4	0	0	4	0	0	3	1	0	7,7		1674 2022-07-26			1
626	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ №:6 ПС "Отрада"	10 (10.5)	09,00 2022.07.28	16,00 2022.07.28	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,51		1553 2022-07-15			1
627	4	ТП	ТП-4105\Ш04-2\яч. 20	0.3 8	09,00 2022.07.28	10,15 2022.07.28	В	1,25	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9			4	0	0	4	0	0	0	4	0	7		289 2022-07-28	3.4.9.3	4.13	0
628	2	ВЛ	ВЛ3-10кВ ПС "Тепличная", яч.7 от оп.№1 до ТП-2П-1138	10 (10.5)	09,30 2022.07.28	16,00 2022.07.28	П	6,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138 \ Ш04-1			16	0	0	16	0	0	0	16	0	52,27		1619 2022-07-21			1
629	2	ТП	ТП-2292 РУ-0,4 кВ 1 СШ	0.3 8	14,00 2022.07.28	16,30 2022.07.28	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-	Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Симбирская		24	0	1	23	0	0	1	23	0	61,68		1659 2022-07-25			1
630	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ №:6 ПС "Отрада"	10 (10.5)	09,00 2022.07.29	16,00 2022.07.29	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308			1	0	0	1	0	0	0	1	0	11,51		1553 2022-07-15			1
631	1	ТП	ТП-1729 РУ-0,4кВ руб.24 на ж/д пер.Рылеева д.26 (Ремонт ВРУ-0,4кВ ж/д по пер.Рылеева д.2а)	0.3 8	09,00 2022.07.29	16,00 2022.07.29	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1729\ж/д пер. Рылеева,26, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729 \ Ш04-2 \ яч.-24			2	0	0	2	0	0	0	2	0	2,88		1679 2022-07-27			1
632	1	ТП	РП-111Н\с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	12,20 2022.07.29	14,14 2022.07.29	В	1,9	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1010 - РП-125 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 Яч.2 - РП-125 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ (0), РП 10 (10.5) кВ	ООО "Репортр 73"		8	0	1	6	0	0	1	6	1	23,77	ООО "Инженские электрические сети" (ООО "ИЭС")	290 2022-07-29	3.4.9.3	4.13	0
633	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2263 руб. №6 до ж/д по пр. Высотный, 4	0.3 8	13,30 2022.07.29	17,00 2022.07.29	П	3,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263 \ Ш04-1 \ яч.-6			1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,74		1694 2022-07-28			1
634	3	КЛ	ТП-3640	0.3 8	08,51 2022.07.30	11,10 2022.07.30	В	2,32	КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			4	0	0	4	0	0	0	4	0	1,91		291 2022-07-30	3.4.8.1	4.12	0

643	2	КЛ	РП-226\с.ш.-2\яч.4	6 (6.3)	12,58 2022.08.02	15,49 2022.08.02	В	2,85	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.5-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2688 Яч.6-Т2-6кв (0), РП 6 (6.3) кв РП-226, РП 6 (6.3) кв РП-226 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кв ТП-2687, ТП 6 (6.3) кв ТП-2688	ТСН "Жигулевская-62"; УМУП "Городской теплосервис"	15	0	2	13	0	0	8	7	0	31,26	298 2022-08-02	3.4.8.5	4.12	1	
644	2	КЛ	ЦП-ПС Свияга - 110/6\с.ш.-4\яч.458	6 (6.3)	14,26 2022.08.02	16,48 2022.08.02	В	2,37	КЛ 6 (6.3) кв 01, КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.2 - РП-227 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1, КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2, КЛ 6 (6.3) кв ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кв ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2293 Яч.1-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2293 Яч.3 - ТП-2686 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2353 Яч.4-Т2-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2371 Яч.8-Т2-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2534 Яч.6 - ТП-2667 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.1-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.3 - ТП-2563 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2563 Яч.3-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2564 Яч.3-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2579 Яч.4-Т2-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2579 Яч.6 - ТП-2667 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2580 Яч.1 - ТП-2589 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2584 Яч.1-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2589 Яч.2-Т2-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2667 Яч.1-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2671 Яч.5-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2672 Яч.3-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 Яч.5-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2790 Яч.3-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2790 Яч.7 - ТП-2792 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2793 Яч.2-Т2-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2861 Яч.10 - ТП-2951 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2861 Яч.4-Т2-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2951 Яч.2-Т2-6кв (0), ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6, ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6 \ с.ш.-4 \ яч.-458, РП 6 (6.3) кв РП-227, ТП 6 (6.3) кв ТП-2293, ТП 6 (6.3) кв ТП-2353, ТП 6 (6.3) кв ТП-2371, ТП 6 (6.3) кв ТП-2562, ТП 6 (6.3) кв ТП-2563, ТП 6 (6.3) кв ТП-2564, ТП 6 (6.3) кв ТП-2579, ТП 6 (6.3) кв ТП-2580Н, ТП 6 (6.3) кв ТП-2584, ТП 6 (6.3) кв ТП-2589, ТП 6 (6.3) кв ТП-2667, ТП 6 (6.3) кв ТП-2671, ТП 6 (6.3) кв ТП-2672, ТП 6 (6.3) кв ТП-2673, ТП 6 (6.3) кв ТП-2686, ТП 6 (6.3) кв ТП-2790, ТП 6 (6.3) кв ТП-2792, ТП 6 (6.3) кв ТП-2793, ТП 6 (6.3) кв ТП-2861, ТП 6 (6.3) кв ТП-2951, ТП 6 (6.3) кв ТП-2971	АО "ГУЛЛИВЕР"; ЖСК "Надежда"; ИП Гурьянова Анжелика Владимировна; ИП Котова Н.Н.; МБДОУ СШ № 70; МБДОУ ЦРР - детский сад №45 "Добринка"; Миннибаев Н.Н.; МУП "УЭТ"; ООО "Альбион"; ООО "Аметист"; ООО "ВЕРТИКАЛЬ-ПЛУС"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Сити Проект"; ООО "СМУ- 96"; ООО "УК "Дом-Сервис"; ТСЖ "Авангард"; ТСЖ "Высотный"; ТСЖ "Гранит"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	152	1	32	116	0	0	58	91	3	199,82	ООО "ВАТТ"; ООО "Энергосеть"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	300 2022-08-02	3.4.8.5	4.12	1
645	4	КЛ	РП-401\с.ш.-1\яч.15	10 (10.5)	17,25 2022.08.02	18,02 2022.08.02	В	0,62	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4057 Яч.0_1 - ТП-4067 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-4067 Яч.8 - РП-401 Яч.15, РП 10 (10.5) кв РП-401, РП 10 (10.5) кв РП-401 \ с.ш.-1 \ яч.-15, ТП 10 (10.5) кв ТП-4057, ТП 10 (10.5) кв ТП-4067	УМУП "Ульяновскводоканал"	3	0	2	1	0	0	3	0	0	7,41	301 2022-08-02	3.4.8.5	4.12	1	
646	3	КВ Л	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч.139	6 (6.3)	23,25 2022.08.02	00,06 2022.08.03	В	0,68	КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3184 Яч.1 - ТП-3719 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кв КЛ ТП-3184 Яч.1 - РП-335 Яч.19, КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139, КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3184 Яч.-Т2-6кв (0), ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 (6.3) кв	ТСЖ "Надежда"; УМУП "Ульяновскводоканал"	15	0	2	13	0	0	3	12	0	41,83	302 2022-08-02	3.4.8.5	4.12	1	
647	3	КЛ	РП-310\с.ш.-2\яч.8	10	21,16 2022.08.03	23,24 2022.08.03	В	2,13	ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1), ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная Яч.416 (2) 1 - ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная Яч.416 оп.47 - ВЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311, КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-111Н Яч.18 - ПС Центральная Яч.311, КЛ 10 (10.5) кв РП 101 Яч.10 - РП 111 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кв РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10, КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1086Н Яч.8-Т2-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1157 Т1-0,4кв, КЛ 10 (10.5)	ИП Гатауллина Зульфия Разаковна; МБГУ "УгрозЗащиты"; ООО	368	0	10	354	0	0	25	339	4	648,48	ООО "ИНЗА СЕРВИС"-ООО	303 2022-08-03	3.4.8.5	4.12	1
648	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-3\яч.311	10 (10.5)	14,11 2022.08.04	14,35 2022.08.04	В	0,4	КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311, КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-111Н Яч.18 - ПС Центральная Яч.311, КЛ 10 (10.5) кв РП 101 Яч.10 - РП 111 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кв РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10, КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1086Н Яч.8-Т2-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1157 Т1-0,4кв, КЛ 10 (10.5)	АО "ГУЛЛИВЕР"; Кондоминиум "УТЕС-1"; Майоров Павел Сергеевич; ОАО "Пищеконбинат "Волжский"; ООО "Технология";	209	1	9	193	0	0	59	144	6	234,61	АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"	304 2022-08-04	3.4.8.5	4.12	1

649	4	КЛ	РП-403\с.ш.-2\яч.10	10 (10.5)	23,19 2022.08.04	00,12 2022.08.05	В	0,88	КЛ 6 (6.3) кв КЛ ТП-4154 яч.8 - ТП-4160 яч.6, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4154 Яч.2 - ТП-4156 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4156 Яч.8 - ТП-4159 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ (0), РП 6 (6.3) кв РП-403, РП 6 (6.3) кв РП-403 \ с.ш.-2 \ яч.-10, ТП 6 (6.3) кв ТП-4127, ТП 6 (6.3) кв ТП-4154, ТП 6 (6.3) кв ТП-4156, ТП 6 (6.3) кв ТП-4157, ТП 6 (6.3) кв ТП-4159, ТП 6 (6.3) кв ТП-4160	МОУ Средняя общеобразовательная школа №83; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Фадеев Александр Викторович	27	0	4	22	0	0	3	23	1	53,24	ООО "ЭнергоХолдинг"	305 2022-08-04	3.4.8.5	4.12	1
650	2	КЛ	РП-204\с.ш.-2\яч.14	6 (6.3)	09,43 2022.08.05	10,37 2022.08.05	В	0,9	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2260 Яч.1 - ТП-2263 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.2 - ТП-2297 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ (0), РП 6 (6.3) кв РП-204, РП 6 (6.3) кв РП-204 \ с.ш.-2 \ яч.-14, ТП 6 (6.3) кв ТП-2260, ТП 6 (6.3) кв ТП-2261, ТП 6 (6.3) кв ТП-2262, ТП 6 (6.3) кв ТП-2263, ТП 6 (6.3) кв ТП-2264, ТП 6 (6.3) кв ТП-2545, ТП 6 (6.3) кв ТП-2547	АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ СШ №8 им.Н.В.Пономарёвой; ООО "УК Галактика"	62	0	4	57	0	0	14	47	1	131,25	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	306 2022-08-05	3.4.8.5	4.12	1
651	1	КЛ	РП-137\с.ш.-2\яч.20	10 (10.5)	20,51 2022.08.07	23,18 2022.08.07	В	2,45	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1008 Яч.1 - ТП-1784 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1731 Яч.2 - ТП-1784 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20, РП 10 (10.5) кв РП-137, РП 10 (10.5) кв РП-137 \ с.ш.-2 \ яч.-20, ТП 10 (10.5) кв ТП-1008, ТП 10 (10.5) кв ТП-1731, ТП 10 (10.5) кв ТП-1784	Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Магазин Новострой Сервис"; ПАО "МТС"; ТСЖ "Венец"	27	1	4	19	0	0	16	8	3	49,65	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Инзенские электрические сети" (ООО "ИЭС"); ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС")	307 2022-08-07	3.4.8.5	4.12	1

652	3	КЛ	РП-318\с.ш.-2\яч.18	10 (10.5)	04,13 2022.08.08	05,21 2022.08.08	В	1,13	КЛ 10 (10.5) кв ТП 3207 Яч.6 - ТП 3301А яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3038 Яч.6 - ТП-3207 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3207 яч.4-Т2-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3627 яч.1-Т1-10 кв (0), РП 10 (10.5) кв РП-318, РП 10 (10.5) кв РП-318 \ с.ш.-2 \ яч.-18, ТП 10 (10.5) кв ТП-3207, ТП 10 (10.5) кв ТП-3301а, ТП 10 (10.5) кв ТП-3627			18	0	0	18	0	0	4	14	0	24,47		308 2022-08-08	3.4.8.5	4.12	1
653	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная -	10	14,51 2022.08.08	15,52 2022.08.08	В	1,02	КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404, КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1, КЛ 10 (10.5) кв РП-336 яч.14-Т2-	ГУЗ "Ульяновская областная станция переливания крови"; ГУЗ	71	1	16	51	0	0	9	59	3	224,47	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО	309 2022-08-08	3.4.8.5	4.12	1	
654	2	КЛ	РП-203\с.ш.-2\яч.8	6 (6.3)	08,17 2022.08.09	09,37 2022.08.09	В	1,33	КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2221 яч.2 - ТП-2702 яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2202 яч.5-Т-1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2215 яч.2-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2217 Яч.2 - ТП-2290 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2221 Яч._2 - ТП-2221А Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2221 яч.3 -Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2405 Яч.0_2 - РП-203 Яч.8, РП 6 (6.3) кв РП-203, РП 6 (6.3) кв РП-203 \ с.ш.-2 \ яч.-8, ТП 6 (6.3) кв ТП-2202, ТП 6 (6.3) кв ТП-2215, ТП 6 (6.3) кв ТП-2217, ТП 6 (6.3) кв ТП-2221, ТП 6 (6.3) кв ТП-2221А, ТП 6 (6.3) кв ТП-2290, ТП 6 (6.3) кв ТП-2405, ТП 6 (6.3) кв ТП-2702	АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Детская городская клиническая больница г.Ульяновска"; МБОУ СШ № 37; МБУК "Централизованная клубная система"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"	71	0	6	65	0	0	27	44	0	124,47		310 2022-08-09	3.4.8.5	4.12	1	
655	2	ВЛ	ВЛ3-6кв от ПП-2230 в сторону ТП-2560 и ТП-2227.	6 (6.3)	09,00 2022.08.09	16,00 2022.08.09	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-2560\0427452, КЛ 0.38 кв ТП-2560\0ч\45+, КЛ 0.38 кв ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2985\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2985\Ш04 - 1\Line-		12	0	0	7	0	0	7	0	5	49,74	ООО "БАТТ"; ООО "СК ЭнергоРесурс"; ООО "Энергетическая	1658 2022-07-25			1	
656	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч.129	6 (6.3)	14,38 2022.08.09	16,19 2022.08.09	В	1,68	ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1, ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч._1, КЛ 6 (6.3) кв КЛ ТП-3638 - ТП-3489 яч.3, КЛ 6 (6.3) кв лло, КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3435 яч.6-Т2-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129, КЛ 6 (6.3) кв ТП 3594 Яч.6 - ТП 3598 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 - ВЛ оп.27, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 яч.2-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 Яч.1 - ТП-3648 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3594 яч.2-Т2-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3598 яч.5-Т2-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3710 яч.1-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.129, ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 (6.3) кв ТП-3236, ТП 6 (6.3) кв ТП-3237, ТП 6 (6.3) кв ТП-3435, ТП 6 (6.3) кв ТП-3489, ТП 6 (6.3) кв ТП-3594, ТП 6 (6.3) кв ТП-3598, ТП 6 (6.3) кв ТП-3638, ТП 6 (6.3) кв ТП-3648, ТП 6 (6.3) кв ТП-3710	ИП Гасанов Лев Шамиль-Оглы; ООО "ЕЭС-Гарант"	121	0	2	118	0	0	8	112	1	143,49	ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК")	312 2022-08-09	3.4.8.5	4.12	1	

657	1	ПС	РП-106Н\с.ш.-2\яч.16	10 (10.5)	14,48 2022.08.09	15,23 2022.08.09	В	0,58	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1126 - ТП 1172, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.2 - ТП-1126 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1054 Яч.1 - ТП-1106 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1054 Яч.1 - ТП-1118 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч., КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1126 Яч.4 - ТП-1769 Яч.4, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н \ с.ш.-2 \ яч.-16, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1106, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	ООО "Бизнес Лэнд"; УМУП "Городская теплосеть"	26	0	2	23	0	0	9	16	1	49,42	АО "Оборонэнерго" (филиал "Уральский")	311 2022-08-09	3.4.9.1	4.13	0
658	2	ВЛ	ВЛ-6кВ от РП-2935 яч.1 до ТП-2669 яч.1	6 (6.3)	09,00 2022.08.10	16,00 2022.08.10	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2660, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2660 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2926, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2926 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2933, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2933 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2934, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2934 \ с.ш.-1		13	0	0	11	0	0	2	9	2	16,64	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1730 2022-08-01			1
659	3	ТП	ТП-3552 С.Ш. РУ-0,4/6 кВ, и трансформатор	6 (6.3)	09,00 2022.08.10	16,00 2022.08.10	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\3, КЛ 0.38 кВ ТП-3552\3.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552 \ Ш04-1		25	0	0	25	0	0	3	22	0	35,32		1577 2022-07-18			1
660	2	ТП	РП-223	0.38	07,40 2022.08.11	08,52 2022.08.11	В	1,2	РП-223		1	0	0	1	0	0	0	1	0	1		313 2022-08-11	3.4.8.5	4.13	1
661	1	ТП	ТП-1778 РУ-10кВ яч.1,3 ВЛ3-6кВ (опора №11)	10 (10.5)	09,00 2022.08.11	16,00 2022.08.11	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1071\Резерв ;1., ВЛ 0.38 кВ ТП-1071\Ул. освещение, КЛ 0.38 кВ ТП-1071\Резерв, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1908, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1908 \ с.ш.-1		6	0	0	4	0	0	4	0	2	11,44	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1815 2022-08-09			1
662	1	ТП	ТП-1311	0.38	09,00 2022.08.11	16,00 2022.08.11	П	7	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1, ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1\2 пер.Мира,17, ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1\адм.зд.ул.Федерации,8, ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1\Шашлычка, ул.Федерации,16, ВЛ 0.38 кВ ТП-1311\ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29, ВЛ 0.38 кВ ТП-1311\Офисы,2 пер. Мира, д.13, ВЛ 0.38 кВ ТП-1311\СП-1306-1, КЛ 0.38 кВ СП-1306-1\резерв №10, КЛ 0.38 кВ СП-1306-1\резерв 5, КЛ 0.38 кВ СП-1306-1\резервный автомат №1, КЛ 0.38 кВ СП-1306-1\резервный автомат №2, КЛ 0.38 кВ СП-1306-1\резервный автомат №7, КЛ 0.38 кВ СП-1306-1\ул.Федерации.18 труббласт, КЛ 0.38 кВ ТП-1311\Резерв. рубильник№1, КЛ 0.38 кВ ТП-1311\Резерв. рубильник№2, КЛ 0.38 кВ ТП-1311\Резерв. рубильник№4, КЛ 0.38 кВ ТП-1311\Резерв. рубильник№5, КЛ 0.38 кВ ТП-1311\Резерв. рубильник№6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311 \ Ш04-1		23	0	0	23	0	0	1	22	0	52,49		1733 2022-08-02			1
663	2	ВЛ	ВЛ-6кВ от РП-214 яч.13 от оп №1 до	6 (6.3)	09,30 2022.08.11	12,00 2022.08.11	П	2,5	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2204, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2204 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2350, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2350 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2678, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2678 \		4	0	0	2	0	0	1	1	2	8,13	ООО "Инзенские электрические"	1713 2022-07-29			1
664	4	ТП	ТП-5260, ТП-5261 РУ-10/0,4 кВ, Тр.	10 (10.5)	09,00 2022.08.12	16,00 2022.08.12	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\СН, КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ		108	0	0	108	0	0	0	108	0	24,95		1633 2022-07-21			1
665	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ №:6 ПС "Отрада"	10 (10.5)	16,00 2022.08.12	17,00 2022.08.12	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ		1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,38		1681 2022-07-27			1

666	1	КЛ	РП-133\с.ш.-2\Яч.10	10 (10.5)	23,34 2022.08.12	00,08 2022.08.13	В	0,57	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 Яч.6-РП 133 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 Яч.2-Т2-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 Яч.4 - ТП-1125 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 Яч.8 - ТП-1090 Яч.2, РП 10 (10.5) кв РП-133, РП 10 (10.5) кв РП-133 \ с.ш.-2 \ Яч.-10, ТП 10 (10.5) кв ТП-1016, ТП 10 (10.5) кв ТП-1090, ТП 10 (10.5) кв ТП-1125	Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "Стриг"	35	0	3	32	0	0	8	27	0	24,59		315 2022-08-12	3.4.8.5	4.12	1
667	1	КЛ	РП-133\с.ш.-2\Яч.2	10 (10.5)	23,34 2022.08.12	01,17 2022.08.13	В	1,72	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1079 Яч.1 - ТП-1647 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1309 Яч.1 - ТП-1647 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1647 Яч.10 - РП-145 Яч.4, РП 10 (10.5) кв РП-133, РП 10 (10.5) кв РП-133 \ с.ш.-2 \ Яч.-2, РП 10 (10.5) кв РП-145, ТП 10 (10.5) кв ТП-1033, ТП 10 (10.5) кв ТП-1309, ТП 10 (10.5) кв ТП-1644, ТП 10 (10.5) кв ТП-1645, ТП 10 (10.5) кв ТП-1646, ТП 10 (10.5) кв ТП-1647	АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Никонов Сергей Михайлович; ООО "Альбион"; ООО "Медбизнесцентр"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	44	0	8	35	0	0	13	30	1	299,3	ООО "ЭнергоХолдинг";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	316 2022-08-12	3.4.8.5	4.12	1

668	4	КЛ	РП-515\с.ш.-2\Яч.14	10 (10.5)	05,36 2022.08.14	07,26 2022.08.14	В	1,83	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 Яч.4-Т2-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-515, РП 10 (10.5) кВ РП-515 \ с.ш.-2 \ Яч.-14, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	АО "ГУЛЛИВЕР"; МБДОУ детский сад № 244; Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "СтройИнвест"; ООО "СЭСна"; ООО "Уо Жилстройсервис"; ООО "ЭКСКОМ"; ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; УМУП "Ульяновскводоканал"	32	0	21	11	0	0	15	17	0	61,65		318 2022-08-14	3.4.8.5	4.12	1
669	2	ТП	ТП-2П-1309 РУ-10-0,4 кВ, Тр-р	10 (10.5)	09,00 2022.08.15	16,00 2022.08.15	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 \ Ш04-1		37	0	0	37	0	0	0	37	0	10,28		1766 2022-08-05			1
670	2	ТП	ТП-2251 РУ-6-0,4 кВ, тр-р	6 (6.3)	08,30 2022.08.16	16,00 2022.08.16	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251 \ Ш04-1		6	0	0	6	0	0	1	5	0	12,43		1768 2022-08-05			1
671	1	ТП	ТП-1778 РУ-10кВ Яч.1,3	10 (10.5)	09,00 2022.08.16	16,00 2022.08.16	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1778\ ПП-1778-1Э (Энерго-Холдинг), КЛ 0.38 кВ ТП-1778\резерв №3, КЛ 0.38 кВ ТП-1778\торговый центр по пр.Нариманова,144, КЛ 0.38 кВ ТП-1778\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1778 \ Ш04-1		2	0	0	2	0	0	1	1	0	3,87		1821 2022-08-10			1
672	3	ТП	КТП-3003. ВЛ3-10 кВ от ТП-3153 на ТП-3003.	10 (10.5)	09,30 2022.08.16	16,00 2022.08.16	П	6,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003 \ Ш04-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003 \ Ш04-3	ООО "Медицинский центр "ВЕРБРИ+"; ТСЖ "Кирова 25"	60	0	2	58	0	0	20	40	0	102,77		1751 2022-08-04			1
673	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Отрада" ф.6	10 (10.5)	10,00 2022.08.16	16,00 2022.08.16	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308 \ Ш04-1		1	0	0	1	0	0	0	1	0	5,75		1805 2022-08-09			1

674	2	ТП	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ- бкв\с.ш.-4\яч. 408	6 (6.3)	15,31 2022.08.16	18,58 2022.08.16	В	3,45	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_10, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-бкв ТП-2253 - оп.60, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1), КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_1, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_11, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_7, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2941 на ВЛ-бкв ПС Ульяновская яч.408, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-бкв, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-бкв К-А, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2854 - ПС "Ульяновская" Яч.408, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.5 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2388 - ВЛ бкв, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2850 - ВЛ оп.52, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2853 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2856 - ВЛ оп.49, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2950 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2968 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2277-ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2937 до ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2943 до ВЛ-бкв, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2968 яч.-Т1-бкв (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2972 Яч.1- ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2993 яч.2-Т1-бкв (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2997 - ТП-2993 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ	Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергосбытовая компания"	26	0	2	17	0	0	15	4	7	50,97	ООО "ВАТТ";ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "МАГИСТРАЛЬ";ООО "РегионПромСтрой";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	319 2022-08-16	3.4.9.1	4.13	0
675	2	КЛ	КЛ-0,4 кв от ТП-2787 руб. 5, 16 до КБО по пр. Хо Ши Мина 13 А	0.3 8	08,30 2022.08.17	16,00 2022.08.17	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787 \ Ш04-1 \ яч.-5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787 \ Ш04-2 \ яч.-16		7	0	0	7	0	0	7	0	13,88		1839 2022-08-12			1	
676	2	ТП	ТП-2271 РУ-6-0,4 кВ, Т-1, Т-2	6 (6.3)	08,30 2022.08.17	16,00 2022.08.17	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Объект85, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\0895, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\8568\, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271 \ Ш04-2		54	0	0	54	0	0	23	31	0	64,83		1770 2022-08-05			1
677	2	ВЛ	ВЛ-10 кв от ПС "Отрада" ф.б	10 (10.5)	10,00 2022.08.17	16,00 2022.08.17	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ		1	0	0	1	0	0	0	1	0	5,75		1805 2022-08-09			1
678	2	КЛ	РП-203\с.ш.-1\яч.9	6 (6.3)	11,37 2022.08.17	12,47 2022.08.17	В	1,17	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС ТЭЦ-1 яч.33 (1), КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-бкв ТП-2194 яч.1 - ТП-2227 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-бкв ТП-2220 яч.4 - ТП-2702 яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2772 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.1 - ТП-2227 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.2 - ТП-2290 Яч.1, КЛ 6	АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть им.заслуженного врача России В.А.Егорова"; ТСЖ "Пугачевское"; УМУП	110	0	10	97	0	0	40	67	3	254,4	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "СК ЭнергоРесурс";ООО "Энергетическая промышленная	320 2022-08-17	3.4.8.1	4.12	0
679	4	ВЛ	ТП-4113\с.ш.-1\яч.3	0.3 8	20,18 2022.08.17	22,38 2022.08.17	В	2,33	КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_9		21	0	0	20	0	0	20	1	30,57	ООО "ВАТТ"	321 2022-08-17	3.4.8.4	4.13	0	
680	2	ТП	ТП-2666 РУ-6-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2022.08.18	15,00 2022.08.18	П	6,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38	УМУП "Ульяновскводоканал"	12	0	1	11	0	0	4	8	0	24,05		1772 2022-08-05			1
681	4	ТП	ТП-5192 РУ-10/0,4 кВ 1СШ Тр-1	10 (10.5)	08,30 2022.08.18	15,30 2022.08.18	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38	МБУДО города Ульяновска "Центр детского творчества №5"; ООО "УО Жилстройсервис"	16	0	5	11	0	0	9	7	0	19,87		1749 2022-08-04			1
682	2	ТП	ТП-2521 РУ-бкв	6 (6.3)	09,00 2022.08.18	16,00 2022.08.18	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2521 Яч.4 - ТП-2521 Яч.кв 5, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Оухь, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4,		52	0	0	52	0	0	4	48	0	128,11		1796 2022-08-08			1
683	4	КЛ	ТП-4127\Ш04-2\яч. 2	0.3 8	09,39 2022.08.18	19,57 2022.08.18	В	10,3	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_19		2	0	0	2	0	0	0	2	0	7,37		325 2022-08-18	3.4.8.1	4.12	0
684	2	ПС	РП-213\с.ш.-2\яч.14	6 (6.3)	09,57 2022.08.18	13,37 2022.08.18	В	3,67	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 Яч.5 - ТП-2754 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658а - ТП-2754 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2754 Яч.4 - РП-213 Яч.14, РП 6 (6.3) кВ РП-213, РП 6 (6.3) кВ РП-213 \ с.ш.-2 \ яч.-14, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658а, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2754		3	0	0	0	0	0	0	3	4,68	ООО "Энергосеть"	322 2022-08-18	3.4.9.1	4.13	0	

685	2	ПС	РП-203\с.ш.-1\яч.5	6 (6.3)	11,19 2022.08.18	15,14 2022.08.18	В	3,92	ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС ТЭЦ-1 яч.33 (1), КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2194 яч.1 - ТП-2227 яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП 2772 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2194 Яч.1 - ТП-2227 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2194 яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2209 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.3 - ТП-2227 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.7 - ВЛ 6 кв, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2227 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2227 Яч.5 - ТП-2336 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кв РП-203, РП 6 (6.3) кв РП-203 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 6 (6.3) кв ТП-2194, ТП 6 (6.3) кв ТП-2209, ТП 6 (6.3) кв ТП-2226, ТП 6 (6.3) кв ТП-2227, ТП 6 (6.3) кв ТП-2249, ТП 6 (6.3) кв ТП-2266, ТП 6 (6.3) кв ТП-2336	ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть им.заслуженного врача России В.А.Егорова"; УМУП "Ульяновскводоканал"	26	0	4	19	0	0	9	14	3	4,54	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "СК ЭнергоРесурс"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	324 2022-08-18	3.4.9.1	4.13	0
686	2	КЛ	РП-205\с.ш.-2\яч.12	6 (6.3)	12,15 2022.08.18	14,53 2022.08.18	В	2,63	КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.6 - ТП-2534 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2534 яч.2-Т2-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кв РП-205, РП 6 (6.3) кв РП-205 \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 6 (6.3) кв ТП-2517, ТП 6 (6.3) кв ТП-2522, ТП 6 (6.3) кв ТП-2534	АО "ГУЛИВЕР"; ООО "Торговая Компания Лето"	28	0	4	24	0	0	8	20	0	31,96		323 2022-08-18	3.4.8.1	4.12	0
687	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч.66	10 (10.5)	08,16 2022.08.19	09,22 2022.08.19	В	1,1	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.3 - ТП-1748 Яч.66, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.66, ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10, ТП 10 (10.5) кв ТП-1031, ТП 10 (10.5) кв ТП-1132, ТП 10 (10.5) кв ТП-1748	АНО "Центр ТСЖ"; МУП "УЭТ"; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "РИЦ-Ульяновск"; ООО Управляющая компания "Теплосвет"	62	1	4	57	0	0	23	39	0	111,54		327 2022-08-19	3.4.8.5	4.12	1

688	1	КЛ	РП-133\с.ш.-1\яч.17	10 (10.5)	08,16 2022.08.19	09,14 2022.08.19	В	0,97	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1311 Яч.3 - ТП-1894 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1784 яч.2-Т2-10кв (0), РП 10 (10.5) кв РП-133, РП 10 (10.5) кв РП-133 \ с.ш.-1 \ яч.-17, ТП 10 (10.5) кв ТП-1311, ТП 10 (10.5) кв ТП-1780, ТП 10 (10.5) кв ТП-1784, ТП 10 (10.5) кв ТП-1894	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество); Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ПАО "МТС"; Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)	32	0	5	25	0	0	20	10	2	29,3	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	326 2022-08-19	3.4.8.1	4.12	0
689	2	КЛ	РП-203\с.ш.-2\яч.2	6 (6.3)	08,29 2022.08.19	09,54 2022.08.19	В	1,42	КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2220 яч.4 - ТП-2702 яч.5, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2214 Яч.1 - ТП-2216 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2214 Яч.1 - ТП-2279 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2214 яч.3-Т-1-6кв {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2218 Яч.2 - ТП-2290 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2218 яч.3-Т-1-6кв {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2220 яч.3-Т1-6кв {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.4 - ТП-2336 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 яч.6-Т2-6кв {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2336 яч.1-Т1-6кв {0}, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2349 яч.1-Т1-6кв {0}, РП 6 (6.3) кв РП-203, РП 6 (6.3) кв РП-203 \ с.ш.-2 \ яч.-2, ТП 6 (6.3) кв ТП-2214, ТП 6 (6.3) кв ТП-2216, ТП 6 (6.3) кв ТП-2218, ТП 6 (6.3) кв ТП-2220, ТП 6 (6.3) кв ТП-2279, ТП 6 (6.3) кв ТП-2290, ТП 6 (6.3) кв ТП-2336, ТП 6 (6.3) кв ТП-2349, ТП 6 (6.3) кв ТП-2702	АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть им.заслуженного врача России В.А.Егорова"; ТСЖ "Пугачевское"	116	0	5	110	0	0	50	65	1	144,19	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	328 2022-08-19	3.4.8.1	4.12	0

690	4	ТП	ТП-5192 РУ-10/0,4 кв 2СШ Тр-2	10 (10,5)	08,30 2022.08.19	15,30 2022.08.19	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кв ТП-5192 \ Ш04-2	МБУДО города Ульяновска "Центр детского творчества №5"; ООО "УО Жилстройсервис"	17	0	4	13	0	0	11	6	0	22,78		1752 2022-08-04			1
691	2	ТП	ТП-2666 РУ-6-0,4 кв 2 СШ, Т-2	6 (6,3)	08,30 2022.08.19	15,30 2022.08.19	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кв ТП-2666 \ Ш04-2		10	0	0	10	0	0	4	6	0	18,87		1774 2022-08-05			1
692	1	ТП	ТП-1311	0,3 8	09,00 2022.08.19	16,00 2022.08.19	П	7	ВЛ 0.38 кв ВЛ 0,4кв ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1, ВЛ 0.38 кв СП-1306-1\2 пер.Мира,17, ВЛ 0.38 кв СП-1306-1\адм.зд.ул.Федерации,8, ВЛ 0.38 кв СП-1306-1\Шашлычка, ул.Федерации,16, ВЛ 0.38 кв ТП-1311\Резерв. рубильник№5, ВЛ 0.38 кв ТП-1311\СП-1306-1, КЛ 0.38 кв СП-1306-1\резерв №10, КЛ 0.38 кв СП-1306-1\резерв 5, КЛ 0.38 кв СП-1306-1\резервный автомат №1, КЛ 0.38 кв СП-1306-1\резервный автомат №2, КЛ 0.38 кв СП-1306-1\резервный автомат №7, КЛ 0.38 кв СП-1306-1\ул.Федерации.18 трубласт, КЛ 0.38 кв ТП-1311\Резерв. рубильник№4, КЛ 0.38 кв ТП-1311\Резерв. рубильник№6, ТП 10 (10.5) кв ТП-1311, ТП 10 (10.5) кв ТП-1311 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кв ТП-1311 \ Ш04-0, ТП 10 (10.5) кв ТП-1311 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кв ТП-1311 \ Ш04-6		22	0	0	22	0	0	0	22	0	39,81		1828 2022-08-12			1
693	2	ТП	ТП-2666 РУ-0,4 кв 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0,3 8	11,00 2022.08.19	12,30 2022.08.19	П	1,5	КЛ 0.38 кв ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ ВЛ 0.38 кв ТП-1505\ул. Звездная, 33-77	УМУП "Ульяновскводоканал"	22	0	1	21	0	0	8	14	0	52,92		1776 2022-08-05			1
694	1	ВЛ	ТП-1505\Ш04-1\яч. 6	0,3 8	18,22 2022.08.19	18,51 2022.08.19	В	0,48	ВЛ 0.38 кв ТП-1505\ул. Звездная, 33-77		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,7		329 2022-08-19	3.4.8.5	4.13	1
695	4	ТП	ТП-4125	0,3 8	17,12 2022.08.20	17,44 2022.08.20	В	0,53	КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	АО "Национальная Башенная компания"	80	0	2	77	0	0	24	55	1	197,16	ООО "БАТТ":ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО	330 2022-08-20	3.4.9.3	4.13	0
696	4	ТП	ТП-4032 РУ-10/0,4 кв 2СШ Тр-2	10 (10,5)	08,30 2022.08.22	15,30 2022.08.22	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кв ТП-4032 \ Ш04-2	МОУ гимназия №44 им. Деева В.Н.	9	0	1	8	0	0	1	8	0	18,14		1801 2022-08-09			1
697	3	ТП	ТП-3554 С.Ш. РУ-0,4/6 кв, и трансформатор	6 (6,3)	09,00 2022.08.22	16,00 2022.08.22	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-3554\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-3554\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-3554\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-3554\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кв ТП-3554 \ Ш04-1		4	0	0	4	0	0	3	1	0	12,45		1578 2022-07-18			1
698	2	ТП	ТП-2П-1138 РУ-10 кв, РУ-0,4 кв, тр-р	0,3 8	09,00 2022.08.22	16,00 2022.08.22	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1138 \ Ш04-1		66	0	0	66	0	0	0	66	0	102,81		1788 2022-08-05			1
699	2	ВЛ	ВЛ-6кВ от ТП-214 яч 13. до опоры ВЛ-6кВ №13	6 (6,3)	09,00 2022.08.22	15,00 2022.08.22	П	6	ТП 6 (6.3) кв ТП-2204, ТП 6 (6.3) кв ТП-2204 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2350, ТП 6 (6.3) кв ТП-2350 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2936, ТП 6 (6.3) кв ТП-2936 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2938, ТП 6 (6.3) кв ТП-2938 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2939, ТП 6 (6.3) кв ТП-2939 \ с.ш.-1		2	0	0	1	0	0	1	0	1	6,94	ООО "Инженские электрические сети" (ООО "ИЭС")	1830 2022-08-12			1
700	4	ТП	ТП-4032 РУ-10/0,4 кв 1СШ Тр-1	10 (10,5)	08,30 2022.08.23	15,30 2022.08.23	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кв ТП-4032 \ Ш04-1	МОУ гимназия №44 им. Деева В.Н.	12	0	1	11	0	0	1	11	0	25,7		1803 2022-08-09			1

701	2	ТП	ТП-2272 РУ-6/0,4 кв 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	6 (6.3)	08,30 2022.08.23	15,00 2022.08.23	П	6,5	КЛ 0.38 кв ТП-2272 яч.3-Т1-6кв {0}, КЛ 0.38 кв ТП-2272\КГ, КЛ 0.38 кв ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кв ТП-2272, ТП 6 (6.3) кв ТП-2272 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2272 \ Ш04-2	ООО "МагнитЭнерго"	39	0	1	38	0	0	1	38	0	64		1790 2022-08-05			1	
702	1	ТП	ТП-1П-1117	0.38	10,00 2022.08.23	13,00 2022.08.23	П	3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1117, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1117 \ с.ш.-1		43	0	0	43	0	0	0	43	0	31,17		1785 2022-08-05			1	
703	1	КЛ	РП-133\с.ш.-2\яч.20	10 (10.5)	10,59 2022.08.23	11,27 2022.08.23	В	0,47	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1747 Яч.0 - ТП-1755 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1884 яч.8 - ТП-1884, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1888 Яч.6 - ТП-1894 Яч.3, РП 10 (10.5) кв РП-133, РП 10 (10.5) кв РП-133 \ с.ш.-2 \ яч.-20, ТП 10 (10.5) кв ТП-1747, ТП 10 (10.5) кв ТП-1755, ТП 10 (10.5) кв ТП-1884, ТП 10 (10.5) кв ТП-1884А, ТП 10 (10.5) кв ТП-1888, ТП 10 (10.5) кв ТП-1894	ГСК "Центр"; ТСЖ "Дом на Молочном"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"	46	0	7	36	0	0	20	23	3	49,42	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС"); ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	332 2022-08-23	3.4.8.1	4.12	0	
704	2	ТП	ТП-2270 РУ-6/0,4 кв 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	6 (6.3)	08,30 2022.08.24	15,00 2022.08.24	П	6,5	КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кв ТП-2270 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2270 \ Ш04-2	МБОВ СШ №8 им.Н.В.Пономарёвой	29	0	1	28	0	0	14	15	0	59,4		1858 2022-08-16				1
705	1	ВЛ	ВЛ-10 кв №17 ПС "Ишеевка"	10 (10.5)	10,00 2022.08.24	15,00 2022.08.24	П	5	ВЛ 0.38 кв ТП-1П-1432\Видеокамера на пр.Нариманова, КЛ 0.38 кв ТП-1П-1074 (1110/1)\Дом отдыха (Карлинская роша), КЛ 0.38 кв ТП-1П-1074 (1110/1)\ТП-1П-1074\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-1П-1074 (1110/1)\ТП-1П-1074\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-1П-1074 (1110/1)\ТП-1П-1074\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-1П-1431\Резерв.№1, КЛ 0.38 кв ТП-1П-1431\Резерв.№2, КЛ 0.38 кв ТП-1П-1431\Ул. освещен., КЛ 0.38 кв ТП-1П-1432\Резерв №1, КЛ 0.38 кв ТП-1П-1432\Ул. освещен., ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1068 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1068 \ Ш04-2, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1068 \ Ш04-3, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1068 \ Ш04-4, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1068 \ Ш04-5, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1068 \ Ш04-6, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1074 (1110/1) \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1431 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1432 \ Ш04-1		7	0	1	6	0	0	0	7	0	12		1786 2022-08-05				1

706	1	КЛ	РП-108\с.ш.-2\яч.6	10 (10.5)	15,49 2022.08.24	16,42 2022.08.24	В	0,88	КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1062 Яч. 6 - ТП-1062 а, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1167 Яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1331 яч.3 - ТП-1414 яч.8, РП 10 (10.5) кв РП-108, РП 10 (10.5) кв РП-108 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 10 (10.5) кв ТП-1062, ТП 10 (10.5) кв ТП-1062А, ТП 10 (10.5) кв ТП-1167, ТП 10 (10.5) кв ТП-1170, ТП 10 (10.5) кв ТП-1171, ТП 10 (10.5) кв ТП-1331, ТП 10 (10.5) кв ТП-1414	ООО "ДЕЛФИ"; ООО "Поволжье-Телеком"; ООО УК "Свободный выбор"; УМУП "Городская теплосеть"	57	0	4	52	0	0	17	39	1	124,24	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп")	333 2022-08-24	3.4.9.3	4.12	0
707	4	ТП	ТП-4181 РУ-10/0,4 кв 1СШ Тр-1	10 (10.5)	08,30 2022.08.25	15,30 2022.08.25	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 10 (10.5) кв ТП-4181 \ Ш04-1		38	0	0	38	0	0	1	37	0	59,4		1806 2022-08-09			1
708	2	ВЛ	ВЛ-6кВ от РП-214 яч 13. до ТП-2862	6 (6.3)	09,00 2022.08.25	16,00 2022.08.25	П	7	ТП 6 (6.3) кв ТП-2204, ТП 6 (6.3) кв ТП-2204 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2350, ТП 6 (6.3) кв ТП-2350 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2936, ТП 6 (6.3) кв ТП-2936 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2938, ТП 6 (6.3) кв ТП-2938 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2939, ТП 6 (6.3) кв ТП-2939 \ с.ш.-1		2	0	0	1	0	0	1	0	1	6,94	ООО "Инженские электрические сети" (ООО "ИЭС")	1868 2022-08-17			1
709	2	ТП	ТП-2П-2969 РУ-0,4 кв, тр-р	0,38	09,00 2022.08.25	16,00 2022.08.25	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-2969 \ Ш04-1		54	0	0	54	0	0	0	54	0	31,07		1792 2022-08-05			1
710	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-1144 руб. 2 от СР на опоре на перекресте ул. Некрасова пер, Свияжский	0,38	13,30 2022.08.25	15,00 2022.08.25	П	1,5	ВЛ 0.38 кв ТП-1144\ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17, ТП 10 (10.5) кв ТП-1144 \ Ш04-1 \ яч.-2		4	0	0	4	0	0	0	4	0	4,77		1878 2022-08-18			1
711	4	ПС	ТП-4115	6 (6.3)	16,31 2022.08.25	16,42 2022.08.25	В	0,18	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4115 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-4115 яч.4-Т2-6кВ (0), ТП 6 (6.3) кв ТП-4115		3	0	0	3	0	0	0	3	0	2,45		334 2022-08-25	3.4.9.3	4.12	0
712	4	ТП	ТП-4181 РУ-10/0,4 кв 2СШ Тр-2	10 (10.5)	08,30 2022.08.26	15,30 2022.08.26	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 10 (10.5) кв ТП-4181 \ Ш04-2		6	0	0	6	0	0	0	6	0	11,62		1808 2022-08-09			1

713	4	КЛ	РП-515\с.ш.-1\яч.15	10 (10.5)	04,14 2022.08.27	05,28 2022.08.27	В	1,23	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв от ТП-5181 яч.5 до ТП-5189 яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15, КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-5180 Яч.1-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-5182 Яч.1-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-5182 Яч.7 - ТП-5183 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-5183 Яч.5 - ТП-5188 Яч.1, РП 10 (10.5) кв РП-515, РП 10 (10.5) кв РП-515 \ с.ш.-1 \ яч.-15, ТП 10 (10.5) кв ТП-5175, ТП 10 (10.5) кв ТП-5180, ТП 10 (10.5) кв ТП-5181, ТП 10 (10.5) кв ТП-5182, ТП 10 (10.5) кв ТП-5183, ТП 10 (10.5) кв ТП-5188, ТП 10 (10.5) кв ТП-5189	АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Областной врачебно-физкультурный диспансер"; МБДОУ детский сад № 101; Нестерова Н.В.-000690 ЭО; ООО "Ю Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; ООО"УК Мечта"; ТСЖ "Симбирский Дом"; УМУП "Ульяновскводоканал"	64	0	37	26	0	0	26	37	1	82,07	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Композит-Энерго"; ООО "Симбирсксервис"	335 2022-08-27	3.4.8.5	4.12	1
714	2	КЛ	ТП-2695	0,38	13,55 2022.08.27	16,00 2022.08.27	В	2,08	КЛ 0.38 кв ТП-2695\04121, КЛ 0.38 кв ТП-2695		1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,59		336 2022-08-27	3.4.8.5	4.12	1
715	4	КЛ	РП-403\с.ш.-1\яч.15	6 (6.3)	16,49 2022.08.27	17,40 2022.08.27	В	0,85	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4123 Яч.3 - ТП-4127 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4137 Яч.6-Т2-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4142 Яч.6-Т2-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-4157 Яч.2-Т2-6кв (0), РП 6 (6.3) кв РП-403, РП 6 (6.3) кв РП-403 \ с.ш.-1 \ яч.-15, ТП 6 (6.3) кв ТП-4123, ТП 6 (6.3) кв ТП-4127, ТП 6 (6.3) кв ТП-4137, ТП 6 (6.3) кв ТП-4139, ТП 6 (6.3) кв ТП-4140, ТП 6 (6.3) кв ТП-4141, ТП 6 (6.3) кв ТП-4142, ТП 6 (6.3) кв ТП-4157	АО "Национальная Башенная компания"; МОУ Средняя общеобразовательная школа №83; Нестеров Андрей Владимирович; ООО "Строительно-монтажное управление"; ООО "СЭСна"; ООО "Торговая Компания Лето"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Фадеев Александр Викторович	67	0	7	59	0	0	50	16	1	72,8	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	337 2022-08-27	3.4.8.5	4.12	1
716	4	КЛ	РП-403\с.ш.-1\яч.9	6 (6.3)	16,56 2022.08.27	17,27 2022.08.27	В	0,52	КЛ 6 (6.3) кв КЛ ТП-4154 яч.7 - ТП-4160 яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4154 Яч.1 - ТП-4156 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4154 яч.3-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4156 яч.1-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-4156 Яч.3 ТП-4157 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4157 Яч.1-Т1-6кв (0), РП 6 (6.3) кв РП-403, РП 6 (6.3) кв РП-403 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кв ТП-4154, ТП 6 (6.3) кв ТП-4156, ТП 6 (6.3) кв ТП-4157, ТП 6 (6.3) кв ТП-4160	УМУП "Ульяновскводоканал"	23	0	2	20	0	0	7	15	1	27,2	ООО "ЭнергоХолдинг"	338 2022-08-27	3.4.8.5	4.12	1

717	1	КЛ	РП-133\с.ш.-1\яч.1	10 (10.5)	12,03 2022.08.28	12,47 2022.08.28	В	0,73	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1033 Яч.2 - ТП-1137 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5, РП 10 (10.5) кв РП-133, РП 10 (10.5) кв РП-133 \ с.ш.-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кв ТП-1033, ТП 10 (10.5) кв ТП-1079, ТП 10 (10.5) кв ТП-1127, ТП 10 (10.5) кв ТП-1137, ТП 10 (10.5) кв ТП-1644, ТП 10 (10.5) кв ТП-1646, ТП 10 (10.5) кв ТП-1647	АО " УКБП"; ИП Никонов Сергей Михайлович; ООО "Альбион"; ООО "Медбизнесцентр"; ООО "Паритет"; ТСЖ "На Орлова"; ТСЖ "Родник"; ТСЖ "Северное"; УМУП "Городской телосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	58	0	16	39	0	0	28	27	3	73,42	ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК"); ООО "Ульяновская воздушнo-кабельная сеть" (ООО "УВКС"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энегропром групп")	339 2022-08-28	3.4.8.5	4.12	1
718	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-2\яч.210	10 (10.5)	04,14 2022.08.29	04,48 2022.08.29	В	0,57	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв РП-109 Яч.4 - ТП-1077 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210, КЛ 10 (10.5) кв Секц. перемычка, КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1150 Яч.4-Т2-10кв {0}, КЛ 10 (10.5) кв ТП 3305 - ТП 3925, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1026 Яч.1 - ТП-1745 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кв ТП-	ИП Ракитин Владимир Михайлович; ИП Тюрина Людмила Леонидовна; МБОУ Центр "Росток"; МФ ФКУ "Центр по обеспечению деятельности казначейства России"	109	1	7	97	0	0	23	82	4	148,01	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Инженские электрические сети" (ООО	340 2022-08-29	3.4.8.5	4.12	1
719	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-2\яч.210	10 (10.5)	04,14 2022.08.29	04,41 2022.08.29	В	0,45	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3626 Яч.1-Т1-10 кв {0}, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3626 Яч.3 - ТП-3702 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216, ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10, ТП 10 (10.5) кв ТП-3626, ТП 10 (10.5)	МБДОУ №201; МУП "УЭТ"	7	1	1	5	0	0	2	5	0	17,41		341 2022-08-29	3.4.8.5	4.12	1
720	4	РП	РП-516 РУ-10/0,4 кв.1СШ ТП-1	10 (10.5)	08,30 2022.08.29	15,30 2022.08.29	П	7	КЛ 0.38 кв РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв РП-516\Ш04 -	ИП Лукьянов Игорь Владимирович; МБДОУ летский сад №222-ООО	9	0	6	3	0	0	5	4	0	25,79	1759 2022-08-04			1	
721	2	КЛ	КЛ-0,4 кв от ТП-2655 РУ-0,4 кв руб.1, руб 3 до	0.3 8	09,00 2022.08.29	16,00 2022.08.29	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-2655\0, КЛ 0.38 кв ТП-2655\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2655\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2655 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2655 \ Ш04-1 \ яч.-3	МБОУ КШ № 7 им.В.В.Кашкадамовой	4	0	2	2	0	0	0	4	0	16,85	1925 2022-08-24			1	
722	4	ВЛ	ВЛН-0,4кв от ТП-4046 руб.2 от СР на опоре № 18 и УО от ТП-4046 руб.5	0.3 8	09,30 2022.08.29	15,30 2022.08.29	П	6	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кв ТП-4046 \ Ш04-1 \ яч.-2, ТП 10 (10.5) кв ТП-4046 \ Ш04-1 \ яч.-5		32	0	0	32	0	0	2	30	0	106,09	1866 2022-08-17			1	
723	4	ТП	ТП-4035\Ш04-1\яч.4	0.3 8	21,30 2022.08.29	22,10 2022.08.29	В	0,67	ТП 10 (10.5) кв ТП-4035 \ Ш04-1 \ яч.-4		42	0	0	42	0	0	0	42	0	77,68	342 2022-08-29	3.4.9.3	4.13	0	

724	4	РП	РП-516 РУ-10/0,4 кв 2СШ Тр-2	10 (10,5)	08,30 2022.08.30	15,30 2022.08.30	П	7	КЛ 0.38 кв РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 10 (10.5) кв РП-516 \ Ш04-2	ИП Лукьянов Игорь Владимирович; МБДОУ детский сад №222; ООО "Жилстройсервис"; ООО "ЭЛС"; ООО УК "Жилстройсервис"	14	0	9	5	0	0	5	9	0	25,03		1761 2022-08-04			1
725	2	ВЛ	ВЛ-6 кв от п/ст "Ульяновская" яч. 408 до ПП-2854 (от РЛНД на оп. № 22 до ПП-2854)	6 (6,3)	09,00 2022.08.30	16,00 2022.08.30	П	7	ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2851 - ВЛ_1, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_10, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_4, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ-6кв ТП-2253 - оп.60, КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1), КЛ 0.38 кв ТП-2384\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2972\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2972\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2851 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.240 (1)_1, КЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.240 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_11, КЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_7, КЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8, КЛ 6 (6.3) кв КЛ ТП-2941 на ВЛ-6кв ПС Ульяновская яч.408, КЛ 6 (6.3) кв КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кв, КЛ 6 (6.3) кв КЛ-	Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергобытовая компания"	23	0	0	8	0	0	8	0	15	39,46	ООО "ВАТТ"; ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "РегионПромСтрой"; ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп"); ООО "Энергосеть"	1887 2022-08-22			1
726	1	ТП	ТП-1115 РУ-0,4кв и камера тр-ра.	0,38	09,00 2022.08.30	16,00 2022.08.30	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-1115, КЛ 0.38 кв ТП-1115\ЩС за трамв.остановкой по ул.Ленина,146, КЛ 0.38 кв ТП-1115\Адм.зд. ул.Ленина,105-107, КЛ 0.38 кв ТП-1115\Адм.зд. ул.Ленина,109, КЛ 0.38 кв ТП-1115\Адм.зд.ул.Спаская,11, КЛ 0.38 кв ТП-1115\ж/д,ул.Ленина,109, КЛ 0.38 кв ТП-1115\Рекламная конструкция по ул.Ленина, д.105, КЛ 0.38 кв ТП-1115\ул.Ленина,103 адм.здание, КЛ 0.38 кв ТП-1115\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-1115\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кв ТП-1115 \ Ш04-1		10	0	0	10	0	0	6	4	0	35,88		1867 2022-08-17			1
727	1	КЛ	КЛ-0,4 кв от ТП-3752 РУ-0,4 кв руб. №14, №13 до	0,38	09,00 2022.08.30	12,00 2022.08.30	П	3	КЛ 0.38 кв ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кв ТП-3752 \ Ш04-2 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кв ТП-3752 \ Ш04-2 \ яч.-14		4	0	0	4	0	0	0	4	0	78,35		1936 2022-08-25			1
728	1	ТП	ТП-1404, РУ-10кв, 1СШ, силовой трансформатор №1	10 (10,5)	09,00 2022.08.30	16,00 2022.08.30	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-1404\Котельная., КЛ 0.38 кв ТП-1404\Главный корпус, КЛ 0.38 кв ТП-1404\Прачечная., КЛ 0.38 кв ТП-1404\Резинимация., ТП 10 (10.5) кв ТП-1404 \ Ш04-1	УМУП "Городская теплосеть"	1	0	1	0	0	0	1	0	0	5,27		1895 2022-08-22			1
729	4	ВЛ	ВЛ-0,4кв от ТП-4046 руб.2 от СР на опоре № 18 и УО от ТП-4046 руб. 5	0,38	09,30 2022.08.30	15,30 2022.08.30	П	6	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кв ТП-4046 \ Ш04-1 \ яч.-2, ТП 10 (10.5) кв ТП-4046 \ Ш04-1 \ яч.-5		52	0	0	52	0	0	2	50	0	106,09		1866 2022-08-17			1
730	4	КЛ	РП-514\с.ш.-1\яч. 13	10 (10,5)	14,14 2022.08.30	15,31 2022.08.30	В	1,28	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5148 яч.1-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-5148 яч.2-Т2-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-5148 яч.3 - ТП-5149 яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-	МБДОУ детский сад № 101; ООО "Жилстройсервис"; ООО "УО"	70	2	18	50	0	0	34	36	0	161,18		343 2022-08-30	3.4.9.3	4.12	0

731	2	КЛ	РП-203\с.ш.-1\яч.15	6 (6.3)	17,09 2022.08.30	18,56 2022.08.30	В	1,78	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2260 яч.3 - ТП-2342 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2332 Яч.1 - ТП-2341 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2332 яч.3-Т2-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2341 яч.4-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2342 яч.4-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2343 яч.4-Т2-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2343 Яч.5 - ТП-2548 Яч.6, РП 6 (6.3) кв РП-203, РП 6 (6.3) кв РП-203 \ с.ш.-1 \ яч.-15, ТП 6 (6.3) кв ТП-2332, ТП 6 (6.3) кв ТП-2341, ТП 6 (6.3) кв ТП-2342, ТП 6 (6.3) кв ТП-2343	АО "ГУЛЛИВЕР"; ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области"; ООО "УК Согласие "	31	0	3	27	0	0	4	26	1	54,54	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	344 2022-08-30	3.4.8.5	4.12	1	
732	4	КЛ	ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10 \с.ш.-1\яч.	10 (10.)	18,12 2022.08.30	18,14 2022.08.30	В	0,03	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ТП-5020 яч.1 - ТП-5024 яч.5, КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.17 - ТП-5187 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв РП-515 яч.3-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв	АО "ГУЛЛИВЕР"; Банк ВТБ (Публичное акционерное	90	0	34	55	0	0	44	45	1	1247,1	АО "Авиастар - Объединенное	345 2022-08-30	3.4.8.5	4.12	1	
733	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-4\яч.444	6 (6.3)	05,30 2022.08.31	06,06 2022.08.31	В	0,6	КЛ 6 (6.3) кв КЛ РЕКЛ-РП-312_2, КЛ 6 (6.3) кв РП-312 Яч.3 - РП-321 Яч.11, КЛ 6 (6.3) кв РП-312 Яч.6 - РП-321 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кв РП-321 Яч.13 - ЦП-МинигЭС Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв РП-321 Яч.3 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.444, ПС 6 (6.3) кв ПП-РЕКЛ на РП-312, ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6, РП 6 (6.3) кв РП-312, РП 6 (6.3) кв РП-321	УМУП "Ульяновскводоканал"	3	0	2	1	0	0	3	0	0	24,27		346 2022-08-31	3.4.9.3	4.12	0	
734	3	КЛ	РП-316\с.ш.-2\яч.12	6 (6.3)	06,29 2022.08.31	06,50 2022.08.31	В	0,35	КЛ 6 (6.3) кв ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12, КЛ 6 (6.3) кв ТП 3493 яч.1-Т1-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 яч.4-Т2-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3491 яч.2-Т2-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 яч.2-Т2-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 Яч.8 - ТП-3496 Яч.1, РП 6 (6.3) кв РП-316, РП 6 (6.3) кв РП-316 \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 6 (6.3) кв ТП-3473, ТП 6 (6.3) кв ТП-3491, ТП 6 (6.3) кв ТП-3492, ТП 6 (6.3) кв ТП-3493, ТП 6 (6.3) кв ТП-3496	ИП Гусейнов Ислам Ровшан оглы; УМУП "Городская теплосеть"	31	0	2	29	0	0	6	25	0	39,44		347 2022-08-31	3.4.8.5	4.12	1	
735	1	ВЛ	ТП-1507\Ш04-1\яч.1	0.3 8	07,28 2022.08.31	09,17 2022.08.31	В	1,82	ВЛ 0.38 кв ТП-1507\ пер. Рябиновый 3		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,4		348 2022-08-31	3.4.8.5	4.13	1	
736	4	ТП	ТП-5192 РУ-10/0,4 кв 1СШ Тр-1	10 (10.5)	08,30 2022.08.31	15,30 2022.08.31	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кв ТП-5192 \ Ш04-1	МБУДО города Ульяновска "Центр детского творчества №5"; ООО "УО Жилстройсервис"	16	0	5	11	0	0	9	7	0	19,87		1875 2022-08-18				1
737	1	ТП	ТП-1404, РУ-10кВ, 2-СШ, силовой трансформатор №2	10 (10.5)	09,00 2022.08.31	16,00 2022.08.31	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-1404\ Котельная., КЛ 0.38 кв ТП-1404\Главный корпус, КЛ 0.38 кв ТП-1404\Пищблок., КЛ 0.38 кв ТП-1404\Реанимация, ТП 10 (10.5) кв ТП-1404 \ Ш04-2	УМУП "Городская теплосеть"	1	0	1	0	0	0	1	0	0	5,27		1896 2022-08-22			1	

738	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1131 руб. №9 ул. Бакинская, 76-94, 95-115, ул.П.Морозова,12-30, 17-37, ул.Р.Люксембург.	0,38	09,30 2022.08.31	11,33 2022.08.31	П	2,05	ВЛ 0.38 кВ ТП-1131\ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж", ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131 \ Ш04-1 \ яч.-9			33	0	0	33	0	0	0	33	0	18,7		1956 2022-08-29			1
739	2	ВЛ	ТП-2697\Ш04-2\яч. 12	0,38	09,48 2022.08.31	10,35 2022.08.31	В	0,78	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Витебская 19			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,38		349 2022-08-31	3.4.8.5	4.13	1
740	4	ВЛ	ТП-4098\Ш04-1\яч. 1	0,38	10,30 2022.08.31	11,13 2022.08.31	В	0,72	ВЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\3 пер. Мелекесский 5			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,3		350 2022-08-31	3.4.8.5	4.13	1
741	2	ТП	ТП-2542\Ш04-1\яч. 7	0,38	14,07 2022.08.31	15,30 2022.08.31	В	1,38	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_6			5	0	0	5	0	0	5	0	0	4,92		351 2022-08-31	3.4.8.5	4.13	1
742	4	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4046 руб.2 от СР на опоре № 18 и УО от ТП-4046 руб.5	0,38	09,30 2022.09.01	15,30 2022.09.01	П	6	ВЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046 \ Ш04-1 \ яч.-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046 \ Ш04-1 \ яч.-5			42	0	0	42	0	0	2	40	0	47,55		1866 2022-08-17			1
743	2	КЛ	РП-223\с.ш.-1\яч. 15	6 (6.3)	12,15 2022.09.01	13,10 2022.09.01	В	0,92	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.6 - ТП-2562 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.2-Т2-6кВ (0), РП 6 (6.3) кВ РП-223, РП 6 (6.3) кВ РП-223 \ с.ш.-1 \ яч.-15, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	АО "ГУЛЛИВЕР"; МБУ ДО г.Ульяновска ЦДТ № 2; ООО «Ульяновск-Когенерация» (сбытовая)		19	0	3	15	0	0	7	11	1	27,2	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп")	353 2022-09-01	3.4.8.5	4.12	1
744	3	ВЛ	ТП-3617 С.Ш. №1 РУ-0,4/10 кВ, и трансформатор №1	10 (10.5)	08,45 2022.09.02	16,00 2022.09.02	П	7,25	ВЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 1\Line-Abn7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617 \ Ш04-1			6	0	0	6	0	0	6	0	0	21,51		1919 2022-08-23			1
745	2	ВЛ	КЛ-0,4 кВ от РП-217 р. 11 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Ефремова, 125, 121	0,38	09,00 2022.09.02	16,00 2022.09.02	П	7	ВЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, РП 6 (6.3) кВ РП-217 \ Ш04-1 \ яч.-11			2	0	0	2	0	0	0	2	0	7,84		1975 2022-09-01			1
746	4	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4046 руб.2 от СР на опоре № 18 и УО от ТП-4046 руб.5	0,38	09,30 2022.09.02	15,30 2022.09.02	П	6	ВЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046 \ Ш04-1 \ яч.-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046 \ Ш04-1 \ яч.-5			42	0	0	42	0	0	2	40	0	47,55		1866 2022-08-17			1
747	4	ВЛ	ТП-4023 РУ-0,4кВ 2 СШ	0,38	09,30 2022.09.02	15,30 2022.09.02	П	6	ВЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5			6	0	0	6	0	0	1	5	0	8,05		1917 2022-08-23			1
748	3	ВЛ	ТП-3617 С.Ш. №2 РУ-0,4/10 кВ, и трансформатор №2	10 (10.5)	08,45 2022.09.05	16,00 2022.09.05	П	7,25	ВЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 2\Line-Abn1_8			3	0	0	3	0	0	3	0	0	6,44		1920 2022-08-23			1
749	4	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4046 руб.2 от СР на опоре № 18 и УО от ТП-4046 руб.5	0,38	09,30 2022.09.05	15,30 2022.09.05	П	6	ВЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046 \ Ш04-1 \ яч.-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046 \ Ш04-1 \ яч.-5			42	0	0	42	0	0	2	40	0	47,55		1866 2022-08-17			1
750	2	КЛ	ПП-2230\с.ш.-1\яч. 3	6 (6.3)	04,23 2022.09.06	06,26 2022.09.06	В	2,05	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_3			11	0	0	9	0	0	9	0	2	16,61	ООО "ВАТТ",ООО "СК	354 2022-09-06	3.4.8.5	4.12	1

751	4	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4046 руб.2 от СР на опоре № 18 и УО от ТП-4046 руб. 5	0.38	09,30 2022.09.06	15,30 2022.09.06	П	6	ВЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046 \ Ш04-1 \ яч.-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046 \ Ш04-1 \ яч.-5			42	0	0	42	0	0	2	40	0	47,55		1866 2022-08-17			1
752	2	ВЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 руб. №13, и от РП-213 руб. № 7 до нежилого здания по ул.Пушкарева, 48	0.38	09,00 2022.09.07	15,00 2022.09.07	П	6	ВЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, РП 6 (6.3) кВ РП-213 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375 \ Ш04-1 \ яч.-13			1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,89		1991 2022-09-05			1
753	1	ВЛ	ТП-1082 РУ-10/04кВ	0.38	09,00 2022.09.07	14,00 2022.09.07	П	5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1082\ж/д ул. Робеспьера,108, ВЛ 0.38 кВ ТП-1082\ул.Воробьева,65-93,52-100, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\Гараж, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\абонент.сети, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\Админист. корпус, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\Гофраагрегат, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\ж/д ул. Робеспьера, 100, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\ж/д ул. Робеспьера, 100, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\ж/д ул. Робеспьера 110, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\ж/д ул. Кашкина 50, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\ж/д ул. Кашкина 50	ИП Гатауллина Зульфия Разаковна	45	0	1	43	0	0	5	39	1	187,94	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	1993 2022-09-06			1	
754	2	ТП	ТП-2775	0.38	08,10 2022.09.08	13,45 2022.09.08	В	5,58	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1	МБДОУ детский сад №125 "Рябинка"; ООО "Спора"; УРО МО фонда единства православных народов	1	0	0	1	0	0	0	1	0	5,5		355 2022-09-08	3.4.9.3	4.13	0	
755	2	ВЛ	ТП-2561 РУ-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	0.38	08,30 2022.09.08	13,00 2022.09.08	П	4,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_6		19	0	0	19	0	0	2	17	0	61,3		1980 2022-09-02			1	
756	4	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4046 руб.2 от СР на опоре № 18 и УО от ТП-4046 руб. 5	0.38	09,30 2022.09.08	15,30 2022.09.08	П	6	ВЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046 \ Ш04-1 \ яч.-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046 \ Ш04-1 \ яч.-5			42	0	0	42	0	0	2	40	0	47,55		1866 2022-08-17			1

757	2	ПС	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ- бкв\с.ш.-1	6 (6.3)	09,35 2022.09.09	10,20 2022.09.09	В	0,75	КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2685 яч.7 до РП 205 яч.17 каб.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2685 яч.7до РП 205 яч.17 каб.2, КЛ 6 (6.3) кВ Обьес -99т, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-бкв ПС Ульяновская яч.119 - ЦРП-1, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-бкв ТП-2700 на ВЛ-бкв ол.9А, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.3 - РП-215 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ РП 219 Яч.11 - ВЛ бкв, КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-бкв {0}, КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110, КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-217 Яч.2 - РП-217 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ РП-219 Яч.11 - РП-219 Яч.12, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 Яч.4 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2387Яч.6 - ТП 2561 яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 №1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2193 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2223 до ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.2-Т2-бкв {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.6 - ТП-2284 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.4-Т2-бкв {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.3-Т1-бкв {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.6-Т2-бкв {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.1-Т2-бкв {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.2-Т1-бкв {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2275 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.2-Т2-бкв {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.4 - ТП-2573 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2412 Яч.0_1 - ТП-2795 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2412 Яч.0_2 - ТП-2528 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.1-Т1-бкв {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.2 - ТП-2529 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4-Т2-бкв {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.5-Т1-бкв {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.4-Т1-бкв {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.5-Т1-бкв {0}, КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2533 Яч.3-Т1-бкв {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2533 Яч.5 - ТП-2587 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2539 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.4-Т2-бкв {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.5-Т1-бкв {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.2-Т2-бкв {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.3 - ТП-2568 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.4-Т2-бкв {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.8 - РП-205 Яч.15, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-	АО "ГУЛЛИВЕР"; АО "Национальная Башенная компания"; МБДОУ детский сад №125 "Рябинка"; МБОУ "Лицей при УлГТУ №45"; МУП "ЭЗТ"; ООО "Альбион"; ООО "Спора"; ООО "Телеком. ру"; ООО "УК "Симбирцит"; ООО "УК Согласие"; ООО "УК"Солидарность"; ТСК "Авангард"; ТСК "Высотный"; ТСК "Надежда"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"; УРО МО Фонда единства православных народов	268	0	24	241	0	0	86	179	3	439,28	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "Энергосеть";ООО "Энергохолдинг"	356 2022-09-09	3.4.9.1	4.13	0
758	2	КЛ	ТП-2688\ш04-1\яч. 7	0,38	14,00 2022.09.10	14,30 2022.09.10	В	0,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\ш04 - 1\Line-Abn1_3		2	0	0	2	0	0	0	2	0	2,48		357 2022-09-10	3.4.8.5	4.12	1
759	3	КЛ	ТП-3184\ш04-1\яч. 5	0,38	13,38 2022.09.12	19,10 2022.09.12	В	5,53	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\ш04 - 1\Line-Abn1_1		3	0	0	3	0	0	0	3	0	3,98		374 2022-09-12	3.4.8.5	4.12	1

760	2	КЛ	РП-223\с.ш.-2\яч.20	6 (6.3)	06,17 2022.09.13	08,03 2022.09.13	В	1,77	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2564 Яч.5 - ТП 2565 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2561 яч.4-Т2-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2561 Яч.6 - ТП-2812 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2565 яч.5-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2566 яч.1-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2674 яч.1-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2698 яч.4-Т2-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20, РП 6 (6.3) кв РП-223, РП 6 (6.3) кв РП-223 \ с.ш.-2 \ яч.-20, ТП 6 (6.3) кв ТП-2561, ТП 6 (6.3) кв ТП-2564, ТП 6 (6.3) кв ТП-2565, ТП 6 (6.3) кв ТП-2566, ТП 6 (6.3) кв ТП-2674, ТП 6 (6.3) кв ТП-2698, ТП 6 (6.3) кв ТП-2812	АО "ГУЛЛИВЕР"; МАОУ "Гимназия № 34"; МБУ ДО г.Ульяновска ЦДТ № 2; ОГКУСО Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Открытый дом"; ООО «Ульяновск-Когенерация» (сбытовая) ; Предприниматель Чекмарева Ирина Александровна; УМУП "Ульяновскводоканал"	57	0	8	49	0	0	15	42	0	62,04		375 2022-09-13	3.4.8.5	4.12	1
761	1	ВЛ	ТП-1511, РУ-10\0.4 кв и силовой трансформатор	0.38	09,00 2022.09.13	16,00 2022.09.13	П	7	ВЛ 0.38 кв ТП-1511\ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56, ВЛ 0.38 кв ТП-1511\ул.Сурова, 20-48, ВЛ 0.38 кв ТП-1511\ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53, ВЛ 0.38 кв ТП-1511\Уличн.освещен, КЛ 0.38 кв ТП-1511\ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10, ТП 10 (10.5) кв ТП-1511 \ Ш04-1		86	0	0	86	0	0	1	85	0	124,17		2004 2022-09-06			1
762	4	ТП	ТП-4133\Ш04-1\яч. 7	0.38	08,00 2022.09.14	09,15 2022.09.14	В	1,25	КЛ 0.38 кв ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_3		1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,4		376 2022-09-14	3.4.9.3	4.13	0
763	4	ТП	ТП-5062 РУ-10\0,4 кв 1СШ Тр-1	10 (10.5)	09,00 2022.09.14	16,00 2022.09.14	П	7	ТП 10 (10.5) кв ТП-5062 \ Ш04-1	ООО "ГК "РЭС"; ООО "Гостиница Авиастар"; УМУП "Ульяновскводоканал"	22	0	4	18	0	0	10	12	0	37,55		2057 2022-09-09			1
764	3	ВЛ	КЛ-0,4 кв от ТП-3462 РУ-0,4 кв руб. №10, №13 до ВРУ МКД №63 по пр. Гая	0.38	09,00 2022.09.14	16,00 2022.09.14	П	7	ВЛ 0.38 кв ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, ТП 6 (6.3) кв ТП-3462 \ Ш04-1 \ яч.-10, ТП 6 (6.3) кв ТП-3462 \ Ш04-2 \ яч.-13	ООО "Собственники жилья" (бывший "Домострой")	5	0	4	1	0	0	0	5	0	7,92		2042 2022-09-08			1
765	1	ВЛ	ТП-1761, РУ-10\0,4 кв 1СШ, и силовой трансформатор	0.38	09,00 2022.09.14	16,00 2022.09.14	П	7	ВЛ 0.38 кв ТП-1761\ВЛИ-0,4 кв на Соборную площадь, ВЛ 0.38 кв ТП-1761\Госпиталь ветеранов войн, ул.Кузнецова 26, ВЛ 0.38 кв ТП-1761\СИП 4х7 0, КЛ 0.38 кв СП-1761-1\ Розетка 3, КЛ 0.38 кв СП-1761-1\ Розетка 2, КЛ 0.38 кв СП-1761-1\ Розетка 4, КЛ 0.38 кв СП-1761-1\ Розетка 5, КЛ 0.38 кв	ГУЗ "Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн"	11	2	4	5	0	0	4	7	0	16,44		2006 2022-09-06			1

766	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3550 руб. 8 переключки между	0,38	09,00 2022.09.14	16,00 2022.09.14	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550 \ Ш04-1 \ яч. - 8		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,14		2086 2022-09-13			1
767	2	ТП	ТП-2561\Ш04-1\яч. 15	0,38	13,55 2022.09.14	14,11 2022.09.14	В	0,27	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_7		3	0	0	3	0	0	0	3	0	6,41		377 2022-09-14	3.4.9.3	4.13	0
768	4	КЛ	ТП-4133\Ш04-1\яч. 7	0,38	15,00 2022.09.14	16,00 2022.09.14	В	1	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_3		1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,4		378 2022-09-14	3.4.8.5	4.12	1
769	4	ТП	ТП-5062 РУ-10/0,4 кВ 2СШ Тр-2	10 (10.5)	09,00 2022.09.15	16,00 2022.09.15	П	7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062 \ Ш04-2	ООО "ГК "РЭС"; ООО "Гостиница Авиастар"	19	0	3	16	0	0	10	9	0	21,15		2059 2022-09-09			1
770	2	КЛ	РП-215\с.ш.-1\яч. 7	6 (6.3)	12,30 2022.09.15	13,39 2022.09.15	В	1,15	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.3-Т1-6кВ (0), РП 6 (6.3) кВ РП-215, РП 6 (6.3) кВ РП-215 \ с.ш.-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	МБОУ СШ №35	6	0	1	5	0	0	4	2	0	14,96		379 2022-09-15	3.4.8.5	4.12	1
771	4	ТП	ТП-5063 РУ-10/0,4 кВ 1СШ Тр-1	10 (10.5)	08,30 2022.09.16	16,00 2022.09.16	П	7,5	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063 \ Ш04-1		19	0	0	19	0	0	0	19	0	41,1		2061 2022-09-09			1
772	3	ВЛ	ТП-3806 С.Ш. РУ-6 кВ, и трансформатор	6 (6.3)	08,45 2022.09.16	13,00 2022.09.16	П	4,25	ВЛ 0.38 кВ ТП-3806\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3806 \ Ш04-1	ЗАО "МНС"	2	0	1	1	0	0	2	0	0	2,21		1946 2022-08-29			1
773	3	ВЛ	ВЛ3-10кВ от ТП-3103 до ТП-3029.	10 (10.5)	09,00 2022.09.16	16,00 2022.09.16	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029 \ Ш04-1		30	0	0	30	0	0	0	30	0	41,9		2003 2022-09-06			1
774	2	КЛ	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-3\яч. 360	6 (6.3)	09,13 2022.09.16	10,12 2022.09.16	В	0,98	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ТП-2358 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.2 - РП-227 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360кв.А, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2865 Яч.7 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2686 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358-Яч.-3-ВЛоп.51/2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.8-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.8 - ТП-2563 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.6 - ТП-2865 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.7 - ТП-2792 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2811 Яч.8 - РП-227 Яч.22, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.10 - ТП-2951 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2865 Яч.3 - ТП-2866 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2951 яч.2-Т2-6кВ (0), ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 \ с.ш.-	АО "ГУЛЛИВЕР"; ЖСК "Надежда"; ИП Гурьянова Анжелика Владимировна; ИП Котова Н.Н.; МАОО "Гимназия № 34"; МБДОУ СШ № 70; МБДОУ ЦРР - детский сад №45 "Добринка"; Миннибаев Н.Н.; ОГКУСО Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Открытый дом"; ООО "Аметист"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "СМУ- 96"; ООО "УК "Дом-Сервис"; Предприниматель Чекареева Ирина Александровна; ТСЖ "Гранит"; УМУП "Городской теллосервис"	322	0	31	289	0	0	93	227	2	244,74	ООО "Энергосеть";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	381 2022-09-16	3.4.8.1	4.12	0
775	4	ТП	ТП-4044\Ш04-1\яч. 3	0,38	11,23 2022.09.16	11,42 2022.09.16	В	0,32	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1		3	0	0	3	0	0	0	3	0	8,9		380 2022-09-16	3.4.9.3	4.13	0

776	3	ВЛ	ТП-3849 С.Ш. Ру-6 кВ, и трансформатор	6 (6.3)	13,30 2022.09.16	16,30 2022.09.16	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-3849\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3849 \ Ш04-1	ЗАО "МНС"	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2,81		1947 2022-08-29			1
777	2	ВЛ	ЦП-ПС Отрада -110/10\с.ш.-1\яч.3	10 (10.5)	13,10 2022.09.19	18,00 2022.09.19	В	4,83	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1107, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1113, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1424		177	0	0	177	0	0	86	91	0	411,54		382 2022-09-19	3.4.9.1	4.13	0
778	3	ВЛ	ЦП-ПС Луговая -110/10\с.ш.-2\яч.	10 (10.5)	14,10 2022.09.19	18,06 2022.09.19	В	3,93	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-		271	0	0	270	0	0	16	254	1	498,83	ООО "СИБИРСКЭНЕРГ	383 2022-09-19	3.4.9.1	4.13	0
779	2	КЛ	ЦП-ПС Гидронамы -110/6\с.ш.-1\яч.8	6 (6.3)	14,15 2022.09.19	18,09 2022.09.19	В	3,9	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамы яч.8 (4), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамы яч.8 (5), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамы яч.8 (6), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамы яч.8 (3), ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамы яч.8 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамы яч.8 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамы яч.8 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамы яч.8 (1)_5, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамы яч.8 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамы яч.8 (5), КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_5, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на вл оп.120, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамы яч.8 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп.101, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп.64, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2992 - ВЛ оп.67, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2992 - ВЛ оп.67 (2), ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамы - 110/6, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамы - 110/6 \ с.ш.-1 \ яч.-8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2992		358	0	0	358	0	0	4	354	0	374,12		384 2022-09-19	3.4.8.5	4.12	1
780	4	ТП	ТП-4016 РУ-10/0,4 кВ Тр-р	10 (10.5)	08,30 2022.09.20	16,00 2022.09.20	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н \ Ш04-1		46	0	0	46	0	0	2	44	0	53,8		2080 2022-09-13			1
781	2	ВЛ	ТП-2672 РУ-6-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2022.09.20	16,00 2022.09.20	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672 \ Ш04-1		8	0	0	8	0	0	2	6	0	14,67		2012 2022-09-07			1
782	3	ВЛ	ВЛ-6кВ от ПП-3717 яч.6 на ПП-3606Н	6 (6.3)	11,00 2022.09.20	12,30 2022.09.20	П	1,5	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (3), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (4), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (5), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (6), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (6)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (7), ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ_3, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (2), КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (2)_1, КЛ 6 (6.3) кВ Временная перемычка, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ- ТП-3633- ВЛ-6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ оп.№71до оп.№72 (пп3606 до пп3717), КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606Н Яч.3 - ВЛ3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.6 - ВЛ3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3632 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3642 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3650 на ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3658 - ВЛ-6кВ, ПС 6 (6.3) кВ ПП-3717, ПС 6 (6.3) кВ ПП-3717 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3055, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3612, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3632, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3633, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3634, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3642, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3650, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3656, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3658, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3662, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3669		5	0	0	1	0	0	1	0	4	13,73	ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК")	2159 2022-09-20			1
783	2	РП	ЦП-ПС ТЭЦ-1 -110/6\с.ш.-2\яч.14л	6 (6.3)	15,39 2022.09.20	16,26 2022.09.20	В	0,78	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС ТЭЦ-1 яч.33 (1), КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2194 яч.1 - ТП-2227 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2220 яч.4 - ТП-2702 яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.1 - РП-203 Яч.35, КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.16 - РП-203 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ-1 - 110/6 кВ Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2772 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП Аэропорта - ТЭЦ Яч.14,	АО "ГУЛИВЕР"; ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть им.заслуженного врача России В.А.Егорова"; ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской	179	0	15	160	0	0	57	118	4	228,53	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "РегионПромСтрой"; ООО "СК ЭнергоРесурс";ОО	385 2022-09-20	3.4.9.3	4.13	0

784	2	ВЛ	ТП-2672 РУ-6/0,4 кв 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2022.09.21	16,00 2022.09.21	П	7,5	ВЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кв ТП-2672 \ Ш04-2			16	0	0	16	0	0	0	16	0	22,36		2014 2022-09-07			1
785	2	ВЛ	ТП-2672 РУ-0,4 кв 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.3 8	11,00 2022.09.21	12,30 2022.09.21	П	1,5	ВЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кв ТП-2672 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2672 \ Ш04-2			24	0	0	24	0	0	2	22	0	52,03		2016 2022-09-07			1
786	2	ВЛ	ТП-2586 РУ-6-0,4 кв 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2022.09.22	16,00 2022.09.22	П	7,5	ВЛ 0.38 кв ТП-2586\0564321, КЛ 0.38 кв ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	ООО "УК"Солидарность"		18	0	1	17	0	0	3	15	0	26,36		2017 2022-09-07			1
787	4	ТП	ТП-5067 РУ-10/0,4 кв 1СШ Тр-1	10 (10.5)	08,30 2022.09.22	16,00 2022.09.22	П	7,5	КЛ 0.38 кв ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кв ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_5,	АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "ГК "РЭС"; ООО "ЭККОМ"		38	0	14	24	0	0	18	20	0	57,85		2084 2022-09-13			1
788	1	ТП	ТП-1769 РУ-10/0,4 кв 1СШ и силовой трансформатор №1	0.3 8	09,00 2022.09.22	16,00 2022.09.22	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-1769\Спорт.корпус, КЛ 0.38 кв ТП-1769\Библиотека УлГТУ, КЛ 0.38 кв ТП-1769\ФОК с бассейном ул.Северный Венец,32 вв.1, КЛ 0.38 кв ТП-1769\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-1769\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-1769\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-1769\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-1769\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кв ТП-1769 \ Ш04-1	ФГБОУ высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"		4	0	4	0	0	0	2	2	0	11,26		2119 2022-09-15			1
789	2	ВЛ	ТП-2586 РУ-6-0,4 кв 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2022.09.23	16,00 2022.09.23	П	7,5	ВЛ 0.38 кв ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-	ООО "УК"Солидарность"		13	0	1	12	0	0	3	10	0	21,38		2019 2022-09-07			1

790	1	ТП	ТП-1769 РУ-10кВ 2СШ и силовой трансформатор №2	10 (10.5)	09,00 2022.09.23	16,00 2022.09.23	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1769\Библиотека УЛТТУ , КЛ 0.38 кВ ТП-1769	ФГБОУ высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2,43		2122 2022- 09-15			1
791	3	ПС	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-3\яч. 333	10 (10.5)	09,56 2022.09.23	10,36 2022.09.23	В	0,67	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.333 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.3 - ТП 1205А Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1, КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1304 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.1 - ТП-1784 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1075 - ПП-1006 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.2 - ТП-1205а Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1311 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1731 Яч.2 - ТП-1784 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.4 - ТП-1893 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 яч.8-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.4 - РП-137 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ШМ РП-137 Яч.2-Яч.1, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 (10.5) кВ РП-137, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1075, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1731, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1741, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1780, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1803, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1893	Аверьянов Аверьян Эдуардович; АНО "Центр ТСК"; ГСК "Мирный"; ИП Картюков Вячеслав Анатольевич; ИП Тюрина Людмила Леонидовна; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Викинг"; ООО "ЖЭК"; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "Отель Барселона"; ООО "Паритет"; ООО "Парус"; ООО "СЭСНа"; ПАО "МТС"; ТСК "Венец"; ТСН "Федерации 20"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)	183	2	24	153	0	0	51	128	4	223,3	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Инженские электрические сети" (ООО "ИЭС"); ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС"); ООО "Энергосеть"	386 2022-09- 23	3.4.8.5	4.13	1

792	2	ВЛ	ТП-2586 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0,3 8	11,00 2022.09.23	12,30 2022.09.23	П	1,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-2586\0564321, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586 \ Ш04-2	ООО "УК"Солидарность"	31	0	2	29	0	0	6	25	0	48,74	2021 2022-09-07			1
793	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Бирючевская" ф.2 (ТП-1П-1743, 1744)	10 (10. 5)	12,00 2022.09.23	14,00 2022.09.23	П	2	ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1743\Скважина №1, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1744\Скважина №2, №3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1743 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1744 \ Ш04-1	ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1743\Скважина №1, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1744\Скважина №2, №3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1743 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1744 \ Ш04-1	2	0	0	2	0	0	0	2	0	9,17	2117 2022-09-15			1
794	4	КЛ	ЦП-ГПП Площадка 3 110/10\с.ш.- 2\яч. 30	10 (10. 5)	13,25 2022.09.23	14,46 2022.09.23	В	1,35	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263, КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263), КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262), КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263), КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-30, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1), ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2), ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263		109	0	0	109	0	0	12	97	0	49,88	387 2022-09-23	3.4.8.5	4.12	1
795	2	ВЛ	ТП-2571	0,3 8	13,50 2022.09.24	15,17 2022.09.24	В	1,45	ВЛ 0.38 кВ ТП-2571\СИП 3х35+1х54,6	УМУП "Городской теплосервис"	2	0	0	2	0	0	0	2	0	4,94	388 2022-09-24	3.4.8.4	4.13	0
796	2	ВЛ	ТП-2671 РУ-6-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2022.09.26	16,00 2022.09.26	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Обь88, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671 \ Ш04-1	ООО "Аметист"	18	0	10	8	0	0	2	16	0	37,19	2022 2022-09-07			1
797	4	ТП	ТП-5067 РУ-10/0,4 кВ 2СШ Тр-2	10 (10. 5)	08,30 2022.09.26	16,00 2022.09.26	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067 \ Ш04-2	АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "ГК "РЭС"; ООО "ЭКСКОМ"	30	0	12	18	0	0	14	16	0	46,88	2090 2022-09-13			1
798	2	ВЛ	ТП-2671 РУ-6-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2022.09.27	16,00 2022.09.27	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	ООО "Аметист"	11	0	8	3	0	0	2	9	0	17,67	2024 2022-09-07			1
799	4	ТП	ТП-5068 РУ-10/0,4 кВ 1СШ Тр-1	10 (10. 5)	08,30 2022.09.27	16,00 2022.09.27	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068 \ Ш04-1	МБУ по работе с подростково-молодежными клубами "СИМБИРИТ"; ООО "ГК "РЭС"; УМУП "Ульяновскводоканал"	21	0	8	13	0	0	7	14	0	14,29	2092 2022-09-13			1

800	2	ВЛ	ТП-2671 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0,38	11,00 2022.09.27	12,30 2022.09.27	П	1,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-2671\Об\88, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671 \ Ш04-2	ООО "Аметист"	29	0	18	11	0	0	4	25	0	34,86	2026 2022-09-07			1	
801	4	ТП	ТП-5068 РУ-10/0,4 кВ 2СШ Тр2	10 (10,5)	08,30 2022.09.28	16,00 2022.09.28	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-5068 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-5068 \ Ш04-2	МБУ по работе с подростково-молодежными клубами "СИМБИРЦИТ"	10	0	1	9	0	0	7	3	0	16,71	2094 2022-09-13			1	
802	2	ВЛ	ТП-2650 РУ-6 кВ 1 и 2 СШ, РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0,38	08,30 2022.09.28	16,00 2022.09.28	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2650 руб.8 до ж/д по ул. Аблукова, 19, КЛ 0.38 кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2650 Яч.КЛ 0.4 кВ, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650 \ Ш04-2		34	0	0	34	0	0	5	29	0	66,21	2027 2022-09-07			1	
803	3	ВЛ	ТП-3709	0,38	16,35 2022.09.28	17,55 2022.09.28	В	1,33	ВЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	УМУП "Городской теплосервис"	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,38	389 2022-09-28	3.4.8.4	4.13	0	
804	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2684 р.20 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Промышленная, 91	0,38	08,30 2022.09.29	10,00 2022.09.29	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684 \ Ш04-2 \ яч.-20	ООО "Ресурс"	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2,36	2171 2022-09-22			1	
805	3	ВЛ	ТП-3807 С.Ш. №1 РУ-0,4/6 кВ, и трансформатор	6 (6,3)	08,45 2022.09.29	16,30 2022.09.29	П	7,75	ВЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807 \ Ш04-2		53	0	0	52	0	0	3	49	1	74,96	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	1987 2022-09-05			1
806	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1096 РУ-0,4кВ	0,38	09,30 2022.09.29	15,00 2022.09.29	П	5,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1096\ВЛИ ул.Энгельса, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096 \ Ш04-2 \ яч.-8		5	0	0	5	0	0	0	5	0	6,86	2156 2022-09-19			1	
807	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2684 р.21 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Промышленная, 91	0,38	10,00 2022.09.29	11,30 2022.09.29	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684 \ Ш04-1 \ яч.-21	ООО "Ресурс"	2	0	2	0	0	0	2	0	0	4,36	2172 2022-09-22			1	
808	2	КЛ	РП-227\с.ш.-2\яч.14	6 (6,3)	11,58 2022.09.29	12,15 2022.09.29	В	0,28	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.7 - ТП-2792 Яч.14, РП 6 (6.3) кВ РП-227, РП 6 (6.3) кВ РП-227 \ с.ш.-2 \ яч.-14, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	ИП Гурьянова Анжелика Владимировна	12	0	1	11	0	0	3	9	0	74,82	390 2022-09-29	3.4.8.5	4.12	1	
809	2	ТП	ТП-2672 РУ-6-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6,3)	08,30 2022.09.30	16,00 2022.09.30	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672 \ Ш04-1		8	0	0	8	0	0	2	6	0	14,67	2150 2022-09-19			1	

810	3	ВЛ	ТП-3807 С.Ш. №2 РУ-0,4/6 кВ, и трансформатор №2	6 (6.3)	08,45 2022.09.30	16,30 2022.09.30	П	7,75	ВЛ 0.38 кВ ТП-3652\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3652\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3652\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3652\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3652 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807 \ Ш04-2	УМУП "Городская теплосеть"	10	0	1	8	0	0	3	6	1	27,93	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	1986 2022-09-05			1
811	1	ВЛ	РП-106Н\Ш04-1\уч. 1	0.38	10,46 2022.09.30	11,45 2022.09.30	В	0,98	ВЛ 0.38 кВ РП-106Н\пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48		12	0	0	12	0	0	0	12	0	22,98		391 2022-09-30	3.4.8.5	4.13	1
812	2	КЛ	РП-203\с.ш.-3\уч. 33	6 (6.3)	11,25 2022.09.30	12,30 2022.09.30	В	1,08	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2221 уч.4 - ТП-2702 уч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 уч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 уч.6 - ТП-2348 уч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 уч.4 - ТП-2348 уч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 уч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 уч.4 - РП-203 уч.33, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 уч.6 - ТП-2348 уч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 уч.6 - ТП-2348 уч.2 №1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 уч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 уч.4 - ТП-2349 уч.4, РП 6 (6.3) кВ РП-203, РП 6 (6.3) кВ РП-203 \ с.ш.-3 \ уч.-33, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2702	АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Детская городская клиническая больница г.Ульяновска"; МБОУ СШ № 37; МБУК "Централизованная клубная система"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО СЗ "Солком Строй"	33	0	6	27	0	0	15	18	0	49,65		392 2022-09-30	3.4.8.5	4.12	1
813	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\уч. 56	10 (10.5)	12,26 2022.10.03	13,22 2022.10.03	В	0,93	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная уч.66, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1058 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 уч.2 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1905 уч.1 - Опора ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.1 - ТП-1325 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 Яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 Яч.3 - РП-108 уч.25, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 Яч.5 до ТП 1325 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1168 Яч.1 - ВЛ оп.40А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1169 Яч.3 - ВЛ оп.51, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.8-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.1 - РП-145 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ трансформатор, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 (10.5) кВ РП-108, РП 10 (10.5) кВ РП-145, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1058, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091Н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099, ТП 10	ИП Терехин Станислав Александрович; УМУП "Городская теплосеть"	315	0	6	307	0	0	36	277	2	710,83	ООО "ЭнергоХолдинг", ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	393 2022-10-03	3.4.8.5	4.12	1
814	1	ВЛ	ВЛ3-10 кВ от ТП-1136 РУ10кВ уч. 1 на ТП-1092 уч. 4	10 (10.5)	09,00 2022.10.04	16,00 2022.10.04	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1916\пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54, ВЛ 0.38 кВ ТП-1916\ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35, ВЛ 0.38 кВ ТП-1916\ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54, КЛ 0.38 кВ ТП-1916\резервный руб.№2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916 \ Ш04-1		54	0	0	54	0	0	0	54	0	47,47		2249 2022-09-30			1
815	3	ТП	ТП-3620 руб.9, руб.14 ул. Минаева, д.16, д.18	0.38	09,00 2022.10.04	16,00 2022.10.04	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620 \ Ш04-1 \ уч.-9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620 \ Ш04-2 \ уч.-14		4	0	0	4	0	0	0	4	0	5,58		2261 2022-10-03			1
816	2	ТП	ТП-2269, РУ-0,4 кВ, силовой	0.38	09,30 2022.10.04	16,30 2022.10.04	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 -		96	0	0	95	0	0	4	91	1	155,59		2201 2022-09-26			1
817	1	ТП	ТП-1317, РУ-10\0,4кВ 1с.ш. и силовой трансформатор №1	0.38	09,00 2022.10.05	16,00 2022.10.05	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1317\Гаражи,ул.Ср.Венец, ВЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д ул.Ср.Венец, 33-35, ВЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д ул.Сред.Венец, 21, ВЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д ул.Ср.Венец, 31, ВЛ 0.38 кВ ТП-1317\сквер по ул.Средний Венец, КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.17 до СП-1317-1 руб.3, КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1317 руб.17, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\Дет.сад №65, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д ул.Радищева, 102 корп.1 ввод.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д ул. Ср.Венец,23, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д ул.Ср.Венец,23а (под.10), КЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д ул.Ср.Венец,23а (под.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д ул.Ср.Венец,23а	МБДОУ №17; Непосредственное управление Ленинский район	23	0	2	21	0	0	3	20	0	53,02		2216 2022-09-26			1
818	4	ТП	ТП-4018 На откл. руб.1.	0.38	13,30 2022.10.05	17,00 2022.10.05	П	3,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018 \ Ш04-1 \ уч.-1		44	0	0	44	0	0	0	44	0	15,2		2228 2022-09-28			1
819	3	ВЛ	ТП-3709\Ш04-2\уч. 16	0.38	08,10 2022.10.06	10,00 2022.10.06	В	1,83	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7		12	0	0	12	0	0	0	12	0	2,89		394 2022-10-06	3.4.8.5	4.13	1
820	1	ТП	ТП-1317, РУ-10\0,4кВ 2 с.ш. и	0.38	09,00 2022.10.06	16,00 2022.10.06	П	7	ВЛ 0.38 кВ СП-1317-1\ул.Тухачевского., ВЛ 0.38 кВ ТП-1317\Уличное освещение , КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5, КЛ 0.38 кВ	МБДОУ №17; Непосредственное управление Ленинский район;	24	0	4	18	0	0	6	16	2	37,33	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО	2219 2022-09-26			1

821	1	ТП	ТП-1115 РУ-0,4кв и силовой трансформатор	0.38	09,00 2022.10.06	16,00 2022.10.06	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1115\, КЛ 0.38 кВ ТП-1115\ ЩС за трамв.-остановкой по ул.Ленина,146, КЛ 0.38 кВ ТП-1115\Адм.зд. ул.Ленина,105-107, КЛ 0.38 кВ ТП-1115\адм.зд. ул.Ленина,109, КЛ 0.38 кВ ТП-1115\Адм.зд.ул.Спаская,11, КЛ 0.38 кВ ТП-1115\ж/д,ул.Ленина,109, КЛ 0.38 кВ ТП-1115\Рекламная конструкция по ул.Ленина, д.105, КЛ 0.38 кВ ТП-1115\ул.Ленина,103 адм.здание, КЛ 0.38 кВ ТП-1115\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-1115\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115 \ Ш04-1		10	0	0	10	0	0	6	4	0	24,95		2267 2022-10-03			1
822	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 68	10 (10.5)	16,35 2022.10.08	17,12 2022.10.08	В	0,62	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-122 яч.16 - РП-133 яч.25, КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10-ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68, КЛ 10 (10.5) кВ РП-132 Яч.4 - РП-133 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1726 яч.8-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ	ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ГУЗ	44	1	10	31	0	0	23	19	2	60,72	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	396 2022-10-08	3.4.8.5	4.12	1
823	1	ВЛ	ВЛ-0,4кв от ТП-1096 РУ-0,4кв руб.8	0.38	09,00 2022.10.10	16,00 2022.10.10	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1096\ВЛИ ул.Энгельса, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096 \ Ш04-2 \ яч.-8		5	0	0	5	0	0	5	0	6,86		2236 2022-09-29			1	
824	2	ТП	ТП-2656 РУ-0.4кв руб.12, руб.19 на ООО"Сатурн" ул.Пушкарева,8А	0.38	09,00 2022.10.10	16,00 2022.10.10	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656 \ Ш04-1 \ яч.-19, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656 \ Ш04-2 \ яч.-12		1	0	0	1	0	0	1	0	0	8,23		2294 2022-10-06			1
825	1	КЛ	ТП-1031\Ш04-1\яч. 3	0.38	12,49 2022.10.10	13,29 2022.10.10	В	0,67	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\ул.Новгородская,12А,котельная (вв 1)	УМУП "Городская теплосеть"	1	0	1	0	0	0	1	0	2,17		397 2022-10-10	3.4.8.5	4.12	1	
826	1	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3550 руб.№8, №9 (МКД №24, №26 ул. Хрустальная; МКД №17 ул. Луначарского)	0.38	13,45 2022.10.10	17,00 2022.10.10	П	3,25	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550 \ Ш04-1 \ яч.-8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550 \ Ш04-1 \ яч.-9	ООО "Собственники жилья " (бывший"Домстрой")	5	0	1	4	0	0	0	5	0	4,47		2306 2022-10-07			1
827	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2652 РУ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ щ.1 ж/д по ул. Пушкарева, 24	0.38	09,00 2022.10.11	16,00 2022.10.11	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2652 Яч.0 - ТП-2652 Яч.6, КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652 \ Ш04-2 \ яч.-2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652 \ Ш04-2 \ яч.-6		2	0	0	2	0	0	0	2	0	1,31		2301 2022-10-07			1
828	4	РП	РП-516 РУ-10/0,4 кВ 1СШ Тр-1	10 (10.5)	09,30 2022.10.11	16,30 2022.10.11	П	7	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, РП 10 (10.5) кВ РП-516 \ Ш04-1	ИП Лукьянов Игорь Владимирович; МБДОУ детский сад №222; ООО "ЭЛС"; ООО УК "Жилстройсервис"	9	0	6	3	0	0	5	4	0	12,65		2191 2022-09-26			1

829	2	ТП	ТП-2340 РУ-0,4 кВ СШ, силовой трансформатор	0,38	13,30 2022.10.11	15,30 2022.10.11	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2546 Яч.023 - ТП-2546 Яч.2, КЛ 0.38 кВ ТП-	АО "ГУЛЛИВЕР"; МБДОУ детский сад №52; МБОУ "Средняя школа №27"	143	0	4	139	0	0	51	92	0	234,14	2336 2022-10-11			1
830	4	РП	РП-516 РУ-10/0,4 кВ 2СШ Тр-2	10 (10,5)	09,30 2022.10.12	16,30 2022.10.12	П	7	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 10 (10,5) кВ РП-516 \Ш04-2	ИП Лукьянов Игорь Владимирович; МБДОУ детский сад №222; ООО "Жилстройсервис"; ООО "ЭЛС"; ООО УК "Жилстройсервис"	14	0	9	5	0	0	5	9	0	24,04	2193 2022-09-26			1
831	2	РП	РП-205 РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор	0,38	08,30 2022.10.13	16,30 2022.10.13	П	8	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	ООО "УК Согласие "	14	0	1	13	0	0	5	9	0	37,17	2274 2022-10-04			1
832	1	ТП	ТП-1319 РУ-10(0,4 кВ и силовой трансформатор	0,38	08,30 2022.10.13	13,00 2022.10.13	П	4,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1036\ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12, ВЛ 0.38 кВ ТП-1036\ул.Омская,62-88,67-91а, ВЛ 0.38 кВ ТП-1036\ул.Омская,90-110,91-105, ВЛ 0.38 кВ ТП-1143\Гаражи,ул.К.Маркса,52,54		4	0	0	4	0	0	4	0	9,16	2283 2022-10-05			1	
833	1	ТП	КТП-1304	0,38	09,00 2022.10.13	16,00 2022.10.13	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1304\ул.Красногвардейская, д.6, КЛ 0.38 кВ ТП-1304\Баня №1 ул. Мира, 25, КЛ 0.38 кВ ТП-1304\Баня №1 ул. Мира, 25, КЛ 0.38 кВ ТП-1304\ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель"), КЛ 0.38 кВ ТП-1304\ж/д ул. Мира, 24А, КЛ 0.38 кВ ТП-1304\жил.сектор, ул.Гончарова, 31/1, КЛ 0.38 кВ ТП-1304\жил.сектор, ул.Гончарова,31/1, КЛ 0.38 кВ ТП-1304\ком.сектор,ул.Гончарова д. 31/1, КЛ 0.38 кВ ТП-1304\резерв. рубильник №5, КЛ 0.38 кВ ТП-1304\ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10, КЛ 0.38 кВ ТП-1304\ул.Мира, д.24Б, ТП 10 (10,5) кВ ТП-1304 \Ш04-1, ТП 10 (10,5) кВ ТП-1304а, ТП 10 (10,5) кВ ТП-1304а \ с.ш.-1	ООО "Парус"	100	0	3	97	0	0	15	85	0	307,3	2266 2022-10-03			1
834	1	КЛ	ТП-1010\с.ш.-2\яч. ввод Т2	10 (10,5)	09,01 2022.10.13	09,11 2022.10.13	В	0,17	ТП 10 (10,5) кВ ТП-1010, ТП 10 (10,5) кВ ТП-1010 \ с.ш.-2 \ яч.-ввод Т2		1	0	1	0	0	0	1	0	4,83	398 2022-10-13	3.4.8.5	4.12	1	
835	1	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3483	0,38	08,45 2022.10.14	10,00 2022.10.14	П	1,25	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483 \ Ш04-1 \ яч.-1		43	0	0	42	0	0	0	42	1	13,94	2366 2022-10-13			1
836	1	ТП	ТП-1913 РУ-10(0,4 кВ и силовой трансформатор	0,38	09,00 2022.10.14	16,00 2022.10.14	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1913\Церковный Собор, адм. зд. Гончарова,32 (1,2 этаж), ВЛ 0.38 кВ ТП-1913\Адм.здание, ул.Гончарова, 30 стр.1, ВЛ 0.38 кВ ТП-1913\Баскен Робинс, Гончарова, д.30,Гончарова,306 (Досаф тир), ВЛ 0.38 кВ ТП-1913\Гончарова, д.30 кафе в подвале, ВЛ 0.38 кВ ТП-1913\Резерв	Предприниматель Габунов Наиль Раисович	29	0	1	28	0	0	7	22	0	51,03	2275 2022-10-04			1
837	2	ТП	ТП-2П-1542 РУ-10/0,4 кВ, силовой трансформатор	10 (10,5)	09,30 2022.10.14	16,30 2022.10.14	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 10 (10,5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10,5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ (0), ТП 10 (10,5) кВ ТП-2П-1542, ТП 10		44	0	0	44	0	0	0	44	0	109,67	2317 2022-10-10			1
838	1	ВЛ	ВЛИ-0.4кВ от ТП-1079 РУ-0.4кВ руб.№2 (Отключение с фасада дома).	0,38	11,00 2022.10.14	14,00 2022.10.14	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1079\ул. Кролюницкого, 6-12, ТП 10 (10,5) кВ ТП-1079 \Ш04-1 \ яч.-2		8	0	0	8	0	0	0	8	0	14,02	2337 2022-10-11			1

839	1	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3550 руб.№8, №9 (МКД №24, №26 ул. Хрустальная; МКД №17 ул. Луначарского)	0,38	13,45 2022.10.14	16,30 2022.10.14	П	2,75	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550 \ Ш04-1 \ яч.-8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550 \ Ш04-1 \ яч.-9	ООО "Собственники жилья " (бывший"Домострой")	5	0	1	4	0	0	0	5	0	4,47		2365 2022-10-13			1
840	3	ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч.111	6 (6.3)	15,46 2022.10.14	17,30 2022.10.14	В	1,73	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.3 - ТП-3448 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.5-Т2-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.5 - ТП-3715 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, РП 6 (6.3) кВ РП-307, РП 6 (6.3) кВ РП-316, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3175, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ "Средняя школа № 31 имени Героев Свири"; УМУП "Городская теплосеть"	77	0	4	71	0	0	21	54	2	174,12	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	399 2022-10-14	3.4.9.1	4.13	0
841	4	КЛ	ТП-5080	0,38	17,52 2022.10.14	22,50 2022.10.14	В	4,97	КЛ 0.38 кВ ТП-5080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5		3	0	0	3	0	0	0	3	0	3,46		400 2022-10-14	3.4.8.5	4.12	1
842	3	ТП	ТП-3183\Ш04-2\яч.8	0,38	07,35 2022.10.15	08,25 2022.10.15	В	0,83	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_8		3	0	0	3	0	0	0	3	0	1,98		401 2022-10-15	3.4.8.5	4.13	1
843	3	ТП	ТП-3183\Ш04-2\яч.8	0,38	07,35 2022.10.15	08,25 2022.10.15	В	0,83	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_8		3	0	0	3	0	0	0	3	0	1,98		401 2022-10-15	3.4.8.5	4.13	1
844	3	ТП	ТП-3448 руб.№8 МКД пр. Галя, 39 + ИП Богородицкая Н.А.	0,38	09,00 2022.10.17	12,01 2022.10.17	П	3,02	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448 \ Ш04-1 \ яч.-8		4	0	0	4	0	0	0	4	0	4,41		2346 2022-10-12			1
845	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2652 руб.4, руб.5	0,38	09,00 2022.10.17	16,00 2022.10.17	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652 \ Ш04-1 \ яч.-5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652 \ Ш04-2 \		1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,25		2372 2022-10-14			1
846	3	ТП	ТП-3П-1402 РУ-0,4/10 кВ, и трансформатор	10 (10.5)	09,00 2022.10.17	14,00 2022.10.17	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1402\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1402\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1402 \ Ш04-1		1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,59		2251 2022-10-03			1
847	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2521 р. 12 по ул. Стасова, 5, 7,	0,38	09,30 2022.10.17	16,30 2022.10.17	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521 \ Ш04-2 \ яч.-12		7	0	0	6	0	0	0	6	1	4,33		2334 2022-10-11			1

848	4	ТП	ТП-4128 РУ-6/0,4 кв, Тр-р	6 (6.3)	09,30 2022.10.17	16,30 2022.10.17	П	7	КЛ 0.22 кв ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.22 кв ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кв ТП-4128 \ Ш023-1			24	0	0	24	0	0	0	24	0	52,16		2202 2022-09-26			1
849	1	КЛ	РП-102\с.ш.-1\яч.13	10 (10.5)	16,03 2022.10.17	16,56 2022.10.17	В	0,88	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ, КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1157 - РП-102 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1879 Яч.3 - РП-102 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1879 яч.5-Т1-10кВ (0), РП 10 (10.5) кв РП-102, РП 10 (10.5) кв РП-102 \ с.ш.-1 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кв ТП-1157, ТП 10 (10.5) кв ТП-1879			5	0	0	5	0	0	0	5	0	7,3		402 2022-10-17	3.4.8.5	4.12	1
850	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч.43	10 (10.5)	23,00 2022.10.17	00,19 2022.10.18	В	1,32	ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2), ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2)_1, ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3), ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.58 (2), ВЛ 10 (10.5) кв ТП 1142 - ВЛ_2, КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1), КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кв кл перемычка 1, КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143), КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП 1144 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1419 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1420 яч.1 - ВЛ 6 кв, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1820	УМУП "Ульяновскводоканал"	511	0	1	508	0	0	20	489	2	611,07	ООО "ИНЗА СЕРВИС", ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп")	403 2022-10-17	3.4.9.1	4.12	0	
851	2	ТП	ТП-2341 РУ-6/0,4 кв, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2022.10.18	16,00 2022.10.18	П	7,5	КЛ 0.38 кв КЛ-0,4 кв от ТП-2341 до д/с №64 по пр. Полбина, 12 к.1, КЛ 0.38 кв КЛ-0,4 кв от ТП-2341 до д/с №64 по пр. Полбина, 12 к.2, КЛ 0.38 кв ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2332 Яч.1 - ТП-2341 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2332 яч.3-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ (0), ТП 6 (6.3) кв ТП-2332, ТП 6 (6.3) кв ТП-2341, ТП 6 (6.3) кв ТП-2341 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2341 \ Ш04-1	ООО "УК Согласие "	45	0	8	36	0	0	10	34	1	113,1	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	2319 2022-10-11			1	
852	1	ВЛ	ВЛ3-10кВ от ТП-1887 до ПП-1501 и ВЛИ-0,4кВ от ТП-1887 руб. 4.	0,38	09,00 2022.10.18	16,00 2022.10.18	П	7	ВЛ 0.38 кв ТП-1887\ул.Старо-Сельденская (четная), ТП 10 (10.5) кв ТП-1887 \ Ш04-1 \ яч.-4			21	0	0	21	0	0	0	21	0	7,84		2318 2022-10-10			1
853	1	ТП	ТП-1779 РУ-10\0,4 кв 1 с. ш. и силовой	0,38	09,00 2022.10.18	16,00 2022.10.18	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-1130\наруж. освещение, КЛ 0.38 кв ТП-1130\резервный рубильник№4, КЛ 0.38 кв ТП-1130\УлГТУ, 3 корпус (свет), КЛ 0.38 кв ТП-1130\УлГТУ, 3 корпус (сила), КЛ 0.38 кв ТП-1638\Гараж, склад, ул.Сев.Венец,	УМУП "Городская теплосеть"	13	0	4	9	0	0	9	4	0	43,8		2310 2022-10-10			1	
854	2	ВЛ	ВЛ-10 кв №15 ПС "Отрада"	10 (10.5)	11,00 2022.10.18	16,00 2022.10.18	П	5	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1249, ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1336	МБОУ "Отраденская средняя школа"	3	0	1	2	0	0	0	3	0	8,17		2339 2022-10-12			1	
855	1	КЛ	ТП-1093\с.ш.-1\яч.7	10 (10.5)	12,14 2022.10.18	12,35 2022.10.18	В	0,35	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7, ТП 10 (10.5) кв ТП-1064А, ТП 10 (10.5) кв ТП-1093, ТП 10 (10.5) кв ТП-1093 \ с.ш.-1 \ яч.-7			22	0	0	22	0	0	0	22	0	49,88		404 2022-10-18	3.4.8.5	4.12	1

856	3	ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1	6 (6.3)	15,22 2022.10.18	19,14 2022.10.18	В	3,87	ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_1, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч.113 (2), ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.125 (1), ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.125 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_2, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_3, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ-6кв ТП-3724 до оп.3, ВЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5, ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113, ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_3, ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_5, ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_6, ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.137 (1), ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1, ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1, ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3600 Яч.2 - ПП-3931 Яч.2_3, КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.125 (2), КВЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1, КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_1, КЛ 6 (6.3) кв 0123, КЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч. 113 (2), КЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_4, КЛ 6 (6.3) кв КЛ ТП-3638 - ТП-3489 яч.3, КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-3825 яч.7 - ТП-3722 яч.1, КЛ 6 (6.3) кв Лло, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3557 Яч.1 - ВЛ оп.139, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кв., КЛ 6 (6.3) кв ПП-3611 Яч.2 - ТП-3601 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3611 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_3, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кв., КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1, КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ Яч.121 - ТП Авторемзавода, КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2, КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113 на ТП-3671, КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_2, КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_4, КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_7, КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.137, КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2, КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11, КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.111, КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.137 каб. 1, КЛ 6 (6.3) кв РП-316 яч.1-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.9 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.12 - РП-335 Яч.10 секц. перемычка, КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117, КЛ 6 (6.3) кв РП-335 яч.8-Т2-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв РП-339 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.121, КЛ 6 (6.3) кв РП-3-Кожкомб Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.115, КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3424 яч.2-Т1-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3435 яч.6-Т2-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3437 яч.-Т1-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3490 яч.-Т1-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3494 яч.-Т1-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3603 яч.6-Т2-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3609 яч.-Т1-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3718 яч.-Т1-6кв (0), КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3805 яч.-Т1-	АО "ГУЛЛИВЕР"; Герасимов Сергей Алексеевич; ГУЗ "Областной кардиологический диспансер"; ЗАО "МНС"; ИП Галкина Татьяна Васильевна; ИП Гасанов Лев Шамиль-Оглы; ИП Гусейнов Ислам Ровшан оглы; МБОУ "Средняя школа № 31 имени Героев Свири"; МРО православный Приход храма во имя святого Иоанна Предтечи г.Ульяновска; ООО "Алкогольная производственная компания"; ООО "Альфареурср"; ООО "АртДент"; ООО "ЕЭС-Гарант"; ООО "Симбирск-Петролеум-Плюс"; ООО "Собственники жилья" (бывший "Домострой"); ООО "СЭСНа"; ООО "УК "Терем"; ООО "УК Галактика" (мушарапова); ООО УК "Авион" (князькина); УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	742	0	36	692	0	0	151	577	14	1748,7	АО "Ульяновская сетевая компания" (АО "УСК");ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Инженские электрические сети" (ООО "ИЭС");ООО "РегионПромСтрой";ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК");ООО "Симбирсксетсервис";ООО "СИМБИРСКЭНЕРГ ОТРАНС";ООО "СК ЭнергоРесурс";ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	405 2022-10-18	3.4.9.1	4.13	0	
857	3	ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1	6 (6.3)	15,22 2022.10.18	19,14 2022.10.18	В	3,87	ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_1, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч.113 (2), ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.125 (1), ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.125 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_2, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная	АО "ГУЛЛИВЕР"; Герасимов Сергей Алексеевич; ГУЗ "Областной кардиологический диспансер"; ЗАО	742	0	36	692	0	0	151	577	14	1748,7	АО "Ульяновская сетевая компания" (АО "УСК");ООО	405 2022-10-18	3.4.9.1	4.13	0	
858	1	ТП	ТП-1779 РУ-10(0,4 кв 2 с.ш. и силовой трансформатор №2	0,38	09,00 2022.10.19	16,00 2022.10.19	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-1638\Гараж больших машин, КЛ 0.38 кв ТП-1638\Гараж,склад,ул.Сев.Венец, КЛ 0.38 кв ТП-1638\Кооператив,ул.Сев.Венец, КЛ 0.38 кв ТП-1638\Корпус №4,ул.Сев.Венец, КЛ 0.38 кв ТП-1638\Корпус №5,ул.Сев.Венец, КЛ 0.38 кв ТП-1638\Резервный рубильник №1, КЛ 0.38 кв ТП-1638\Резервный рубильник №3, КЛ 0.38 кв ТП-1638\Спортзал,ул.Сев.Венец, КЛ 0.38 кв ТП-1648\Библиотека УлГТУ, ул.Сев.Венец,32, КЛ 0.38 кв ТП-1648\Гл.корпус,ул.Сев.Венец,32, КЛ 0.38 кв ТП-1648\Гл Корпус, ул. Сев.Венец,32, КЛ 0.38 кв ТП-1648\Главный корпус,ул.Сев.Венец,32, КЛ 0.38 кв ТП-1648\МВЦ, ул.Сев.Венец,32, КЛ 0.38 кв ТП-1648\Корпус 6, ул.Сев.Венец, 32, КЛ 0.38 кв ТП-1648\Корпус 6,ул.Сев.Венец, 32, КЛ 0.38 кв ТП-1648\резерв №6, КЛ 0.38 кв ТП-1769\Библиотека УлГТУ, КЛ 0.38 кв ТП-1769\Спорт.корпус, КЛ 0.38 кв ТП-1769\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-1769\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-1769\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-1769\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-1769\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-1769\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-1779\Автостоянка,ул.Л.Шевцовой,58, КЛ 0.38 кв ТП-1779\Гаражи УЛГТУ,ул.Сев.Венец, КЛ 0.38 кв ТП-1779\Киок,ул.Л.Шевцовой 54 Б, КЛ 0.38 кв ТП-1779\Котельная, ул.Л.Шевцовой,54Е, КЛ 0.38 кв ТП-1779\Резерв №12., КЛ 0.38 кв ТП-1779\Резерв №18, КЛ 0.38 кв ТП-1779\Резерв №2., КЛ 0.38 кв ТП-1779\Резерв №6., КЛ 0.38 кв ТП-1779\Резерв №8., КЛ 0.38 кв ТП-1779\ЦТП УлГТУ, ул.Сев.Венец (вв.2), КЛ 10 (10.5) кв ТП 1648яч.6 - ТП 1769 Яч10, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1638 яч.1-Т1-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1648 яч.4-Т2-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1769 яч.8-Т2-10кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1779 яч.2-Т2-10кв (0), ТП 10 (10.5) кв ТП-1638, ТП 10 (10.5) кв ТП-1648, ТП 10 (10.5) кв ТП-1769, ТП 10 (10.5) кв ТП-1779, ТП 10 (10.5) кв ТП-1779 \ с.ш.-2, ТП 10 (10.5) кв ТП-1779 \ Ш04-2	УМУП "Городская теплосеть"; ФГБОУ высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"	10	0	3	7	0	0	7	3	0	40,56		2312 2022-10-10				1
859	4	ТП	ТП-4128 РУ-6/0,4 кв, Тр-р	6 (6.3)	09,30 2022.10.19	16,30 2022.10.19	П	7	КЛ 0.22 кв ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.22 кв ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кв ТП-4128 \ Ш023-1		24	0	0	24	0	0	0	24	0	49,15		2382 2022-10-17			1	

860	2	ТП	ТП-2380 РУ-6 кВ I СШ, РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор	0,38	09,30 2022.10.19	16,30 2022.10.19	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380 \ Ш04-1			21	0	0	21	0	0	1	20	0	38,28		2302 2022-10-07			1
861	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 руб.5, руб.6 до ВРУ-0,4 кВ щ.1	0,38	10,00 2022.10.19	12,00 2022.10.19	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_5_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375 \ Ш04-1 \ яч.-5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375 \ Ш04-2 \ яч.-6			2	0	0	2	0	0	0	2	0	1,81		2373 2022-10-14			1
862	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ №15 ПС "Отрада"	10 (10.5)	11,00 2022.10.19	16,00 2022.10.19	П	5	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1249, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1336	МБОУ "Отраденская средняя школа"		3	0	1	2	0	0	0	3	0	8,17		2339 2022-10-12			1
863	4	ТП	ТП-4051\Ш04-2\яч. 8	0,38	08,05 2022.10.20	08,20 2022.10.20	В	0,25	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_3			1	0	0	1	0	0	1	0	0	3,84		406 2022-10-20	3.4.9.3	4.13	0
864	2	ТП	ТП-2344 РУ-6/0,4 кВ, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2022.10.20	17,00 2022.10.20	П	8,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2344 Яч.кп2, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2548 Яч.099 - ТП-2548 Яч.25, КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.1 - ТП-2344 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 Яч.1-Т1-6кВ (0), ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	ЗАО "Атриум"; ООО "УК Согласие"; УМУП "Ульяновскводоканал"	57	0	8	49	0	0	11	46	0	81,6		2321 2022-10-11			1	
865	4	КЛ	ТП-4056\Ш04-2\яч. 4	0,38	14,54 2022.10.20	15,50 2022.10.20	В	0,93	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,67		407 2022-10-20	3.4.8.1	4.12	0

866	1	КЛ	РП-137\с.ш.-1\яч.23	10 (10.5)	03,58 2022.10.21	04,58 2022.10.21	В	1	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч. 5 - ТП-1923 Яч. 2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23, РП 10 (10.5) кВ РП-137, РП 10 (10.5) кВ РП-137 \ с.ш.-1 \ яч.-23, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1803, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1923	ООО "Викинг"; ООО "Надежда"; Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"; Ульяновский областной суд	27	0	4	22	0	0	8	18	1	26,94	ООО "Энергосеть"	408 2022-10-21	3.4.8.5	4.12	1	
867	1	ТП	ТП-1138 РУ-0,4кВ	0.38	08,00 2022.10.21	13,00 2022.10.21	П	5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1138\1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2"), ВЛ 0.38 кВ ТП-1138\Адм.здание, ул.Урицкого,36, ВЛ 0.38 кВ ТП-1138\Адм.здание, ул.Чайковского,1/58_1, ВЛ 0.38 кВ ТП-1138\ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10, ВЛ 0.38 кВ ТП-1138\ул.Толбухина, д.21 (Школа-интернат), ВЛ 0.38 кВ ТП-1138\ул.Урицкого, 25Б Баня, КЛ 0.38 кВ ТП-1138\3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж, КЛ 0.38 кВ ТП-1138\ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11, КЛ 0.38 кВ ТП-1138\ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138 \ Ш04-1	ОГКОУ "Школа-интернат №26"	30	0	1	28	0	0	0	29	1	48,93	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп")	2393 2022-10-17				1
868	2	ТП	ТП-2338 РУ-6/0,4 кВ, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2022.10.21	16,00 2022.10.21	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\КЛ Зруб., КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Кл ячВ, КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-		15	0	0	15	0	0	6	9	0	28,14		2323 2022-10-11			1	
869	3	ТП	ТП-3479 С.Ш. №1 РУ-0,4/6 кВ, и трансформатор №1	6 (6.3)	08,45 2022.10.21	16,00 2022.10.21	П	7,25	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479 \ Ш04-1	ООО УК "Авион" (князькина)	54	0	4	50	0	0	0	54	0	144,47		2252 2022-10-03			1	
870	1	КЛ	ТП-1090\с.ш.-1\яч.4	10 (10.5)	14,05 2022.10.21	15,01 2022.10.21	В	0,93	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.4 - ТП-1164 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.0_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057,	Макаров Андрей Владимирович	67	0	1	66	0	0	15	52	0	87,06		414 2022-10-21	3.4.8.5	4.12	1	

871	3	ПС	РП-346	10 (10.5)	10,12 2022.10.22	10,12 2022.10.22	В	0	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1)_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1)_2, КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 яч.6 до ТП1748яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ Оп, КЛ 10 (10.5) кВ 4лвс, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1977 яч.1 - ТП-1014 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-1770 яч.4 - ТП-1777 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ перемычка оп. 71- оп.72 от ТП-3003 яч1-ТП-3101 яч1 каб. А, КЛ 10 (10.5) кВ перемычка оп.71 - оп.72 от ТП-3003 яч1-ТП-3101 яч1 каб.Б, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3654 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.410 (1), КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20, КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Шина 1-2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Шинный мост_1-2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3335 яч.-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3664 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3095А - ВЛ оп.55, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3104 - ВЛ оп.56, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3104 - ВЛ оп.56 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3166 - ВЛ оп.16, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3842 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.3 - ТП-1014 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1012 Яч.2 - ТП-1310 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.3 - ТП-1022а Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.4 - ТП-1164 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.3 - ТП-1732 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.6 - ТП-1732 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"; АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля"; ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер; ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница; ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи; ЖСК "Магазин Новостроек"; ИП Гасанов Лев Шамиль-Оглы; ИП Давидзон Валерий Львович; Макаров Андрей Владимирович; МБДОУ №17; Непосредственное управление Ленинский район; Общество с ограниченной ответственностью "СимбирскРесурс"; ООО "Аптека"; ООО "Ленинские горки"; ООО "Медицинский центр "ВЕРБРИ"; ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; ООО "СЗ Премьера"; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "Управляющая компания Звезда"; ООО "Фрезениус Медикал Кеа Холдинг"; ПАО "Ростелеком"; РО "Спаский Женский Монастырь Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Моск. Патриархат); Собственные нужды МУП УльГЭС; ТСЖ "Кирова 25";	52	0	4	45	0	0	5	44	3	74,36	ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Куйбышевская дирекция по энергообеспечению;ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	416 2022-10-22	3.4.8.5	4.13	1
872	3	КЛ	РП-346\с.ш.-1\яч.21	10 (10.5)	10,12 2022.10.22	13,10 2022.10.22	В	2,97	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1)_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1)_2, КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 яч.6 до ТП1748яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ Оп, КЛ 10 (10.5) кВ 4лвс, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1977 яч.1 - ТП-1014 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-1770 яч.4 - ТП-1777 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ перемычка оп. 71- оп.72 от ТП-3003 яч1-ТП-3101 яч1 каб. А, КЛ 10 (10.5) кВ перемычка оп.71 - оп.72 от ТП-3003 яч1-ТП-3101 яч1 каб.Б, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3654 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.410 (1), КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20, КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Шина 1-2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Шинный мост_1-2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3335 яч.-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3664 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3095А - ВЛ оп.55, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3104 - ВЛ оп.56, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3104 - ВЛ оп.56 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3166 - ВЛ оп.16, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3842 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.3 - ТП-1014 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1012 Яч.2 - ТП-1310 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.3 - ТП-1022а Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.4 - ТП-1164 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.3 - ТП-1732 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.6 - ТП-1732 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732	ООО "Ленинские горки"; ООО "Медицинский центр "ВЕРБРИ";	52	0	4	45	0	0	5	44	3	74,36	ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" -	415 2022-10-22	3.4.8.5	4.12	1
873	1	ТП	ТП-3479 С.Ш. №2 РУ-0,4/6 кВ, и трансформатор №2	6 (6.3)	08,45 2022.10.24	16,00 2022.10.24	П	7,25	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479 \ Ш04-2	ООО УК "Авион" (князькина)	36	0	2	34	0	0	0	36	0	51,44	2253 2022-10-03			1	
874	2	ТП	ТП-2339 РУ-6/0,4 кВ, Тр-р	6 (6.3)	09,00 2022.10.24	16,00 2022.10.24	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339 \ Ш04-1		7	0	0	7	0	0	0	7	0	7,26	2326 2022-10-11			1	

875	4	КЛ	РП-514\с.ш.-1\яч.17	10 (10.5)	14,10 2022.10.24	15,26 2022.10.24	В	1,27	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5157 яч.3 - ТП 5159 яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 Яч.5 - ТП-5153 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.7 - ТП-5157 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.7 - ТП-5160 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5160 яч.2 - ТП-5161 яч.1, РП 10 (10.5) кВ РП-514, РП 10 (10.5) кВ РП-514 \ с.ш.-1 \ яч.-17, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5157, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5159, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5160, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5161	ИП Силантьев О.А.; ООО "Жилстройсервис"; ООО "Торговая Компания Лето"; ООО "УК МегаЛинк"-600403ЭО-630403-ОДН; ООО "УК Симбирск-Комплекс"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; УМУП "Ульяновскводоканал"	65	0	19	44	0	0	36	27	2	336,71	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	417 2022-10-24	3.4.9.3	4.12	0	
876	1	ТП	ТП-ЗП-1210 РУ-10/0,4 кВ	10 (10.5)	09,00 2022.10.25	12,00 2022.10.25	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 \ Ш04-1		41	0	0	41	0	0	41	0	99,21		2405 2022-10-19			1		
877	3	ТП	ТП-3431 руб.9 МКД по ул. Хрустальная, д.38 + юр.лица в том числе ПАО	0.38	09,00 2022.10.25	12,00 2022.10.25	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431 \ Ш04-1 \ яч.-9		6	0	0	6	0	0	6	0	25,13		2400 2022-10-18			1		
878	2	КЛ	КЛ-6 кВ на ТП-2945, 2389	6 (6.3)	10,00 2022.10.25	17,00 2022.10.25	П	7	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2386, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2389, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2701, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2945		2	0	0	2	0	0	2	0	4,77		2370 2022-10-13			1		
879	1	ТП	ТП-1783 РУ-10\0.4кВ 1 с.ш. и силовой трансформатор №1	0.38	09,00 2022.10.26	16,00 2022.10.26	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1783\ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21, киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25, ВЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д по ул.Красноармейская,6, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул. Радищева, 3, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул. Красноармейская, 4, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул. Радищева, 3 корп.1 под.3, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул.Красноармейская, 18, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул.Красноармейская,9А вв1, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул.Радищева, 5 (2Б), КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Освещение ТП, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Резервн. рубильник №29, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Резервн. рубильник №30, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ул.Красноармейская.5/39, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Уличн. освещен., КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ЦТП, ул.Радищева,3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783 \ Ш04-1	АНО "Центр ТСЖ"; ИП Тюрина Людмила Леонидовна; ООО "Паритет"; ООО "СЭСна"; УМУП "Городской теплосервис"	73	0	10	62	0	0	10	62	1	211,67		2387 2022-10-17				1

880	1	ВЛ	РП-147\с.ш.-2\яч.10	6 (6.3)	16,40 2022.10.26	16,56 2022.10.26	В	0,27	ВЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.209_3, ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2, ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3, ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1067 на ВЛ-6кВ, КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Лесная яч.209 (1), КВЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная	АНО "Центр ТСЖ"; ООО "Домовой" (600912ИКУ); ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; ООО УК "Прометей"	110	0	10	96	0	0	27	79	4	223,77	ООО "МАГИСТРАЛЬ";ООО	418 2022-10-26	3.4.8.5	4.13	1
881	1	ТП	ТП-1783 РУ-10\0.4кВ 2 с.ш. и силовой трансформатор №2	0.38	09,00 2022.10.27	16,00 2022.10.27	П	7	ВЛ 0.38 кв ТП-1783\ул.Красноармейская,16, КЛ 0.38 кв ТП-1783\Адм.зд.,2 пер.Мира, 35, КЛ 0.38 кв ТП-1783\ГСК "Ласточка", ул.Радищева,3, КЛ 0.38 кв ТП-1783\ж/д ул. Красноармейская, 4, КЛ 0.38 кв ТП-1783\ж/д ул. Радищева, 3, КЛ 0.38 кв ТП-1783\ж/д ул.Красноармейская, 18, КЛ 0.38 кв ТП-1783\ж/д ул.Радищева, 5 (2Б), КЛ 0.38 кв ТП-1783\ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2, КЛ 0.38 кв ТП-1783\ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.3, КЛ 0.38 кв ТП-1783\Резервн. рубильник №21, КЛ 0.38 кв ТП-1783\Резервн. рубильник №22, КЛ 0.38 кв ТП-1783\Резервн. рубильник №16, КЛ 0.38 кв ТП-1783\Резервн. рубильник №19, КЛ 0.38 кв ТП-	ИП Тюрина Людмила Леонидовна; ООО "Паритет"; ООО "СЭСна"	24	0	3	21	0	0	6	18	0	26,21		2389 2022-10-17			1
882	4	ТП	ТП-4037 РУ-0,4 кв 1СШ,Т1	0.38	09,30 2022.10.27	16,30 2022.10.27	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кв ТП-4037 \ Ш04-1	МОУ гимназия №44 им. Деева В.Н.; Товарищество собственников жилья "Левобережное"	3	0	2	1	0	0	1	2	0	3,76		2417 2022-10-21			1
883	3	ТП	ТП-3716 С.Ш. №1 РУ-0,4/6 кв, и	6 (6.3)	08,45 2022.10.28	16,00 2022.10.28	П	7,25	КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	ЖСК "Аргументстрой"	50	0	2	48	0	0	7	43	0	110,6		2254 2022-10-03			1
884	1	ТП	ТП-1915 РУ-10\0.4кВ и силовой	0.38	09,00 2022.10.28	16,00 2022.10.28	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-1915\Резерв №2., КЛ 0.38 кв ТП-1915\Резерв.руб.№4, КЛ 0.38 кв ТП-1915\ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга, КЛ 0.38 кв ТП-1915\ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36, ТП 10 (10.5) кв ТП-		60	0	0	60	0	0	0	60	0	44,43		2391 2022-10-17			1
885	4	ТП	ТП-4169\Ш04-1\яч.15	0.38	06,42 2022.10.29	07,08 2022.10.29	В	0,43	КЛ 0.38 кв ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_7		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,65		420 2022-10-29	3.4.9.3	4.13	0
886	2	ТП	ТП-2345\Ш04-2	0.38	12,55 2022.10.30	14,23 2022.10.30	В	1,47	КЛ 0.38 кв ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_7		9	0	0	9	0	0	3	6	0	23,14		421 2022-10-30	3.4.9.3	4.13	0
887	2	ВЛ	ВЛ3-10кВ от ПП-2230 яч.1 в сторону ТП-2227, ТП-2560.	10 (10.5)	08,00 2022.10.31	14,00 2022.10.31	П	6	КЛ 0.38 кв ТП-2560\0427452, КЛ 0.38 кв ТП-2560\04545+, КЛ 0.38 кв ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2985\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2985\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2985\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2985\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2985\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2985\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 6 (6.3) кв 045692, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2229 яч.4-Т2-6кВ {0}, ТП 6 (6.3) кв ТП-2227 \ Ш04-2, ТП 6 (6.3) кв ТП-2229, ТП 6 (6.3) кв ТП-2229 \ с.ш.-2, ТП 6 (6.3) кв ТП-2559, ТП 6 (6.3) кв ТП-2559 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2560 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2985 \ Ш04-1		11	0	0	7	0	0	7	0	4	28,34	ООО "ВАТТ"; ООО "СК ЭнергоРесурс"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2414 2022-10-21			1
888	3	ТП	ТП-3716 С.Ш. №2 РУ-0,4/6 кв, и трансформатор №2	6 (6.3)	08,45 2022.10.31	16,00 2022.10.31	П	7,25	КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кв ТП-3716 \ Ш04-2	ЖСК "Аргументстрой"	49	0	1	48	0	0	2	47	0	80,82		2255 2022-10-03			1
889	4	ТП	ТП-4181 РУ-10\0,4кВ, 1СШ, Тр-1	10 (10.5)	09,30 2022.10.31	16,30 2022.10.31	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 10 (10.5) кв ТП-4181 \ Ш04-1		50	0	0	50	0	0	1	49	0	62,02		2406 2022-10-19			1

890	2	ТП	ТП-2339 РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор	0,38	08,30 2022.11.01	16,00 2022.11.01	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-			7	0	0	7	0	0	0	7	0	16,16		2502 2022-10-27			1
891	4	КЛ	РП-404\с.ш.-1\Яч. 21	10 (10.5)	06,35 2022.11.02	07,45 2022.11.02	В	1,17	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4051 яч.7 - Тп-4161 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.8 - ТП-4164 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21, РП 10 (10.5) кВ РП-404_РП 10 (10.5) кВ РП-404_РП с ш.-1 \ Яч.-21 ТП 10 (10.5) кВ	ОГКУ "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области"; Управление дорожного хозяйства и транспорта		9	0	2	5	0	0	5	2	2	21	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")-ООО	422 2022-11-02	3.4.8.5	4.12	1
892	1	ТП	ТП-3624 РУ-0,4 кВ 1 С.Ш.	0,38	08,45 2022.11.02	12,00 2022.11.02	П	3,25	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ			13	0	0	13	0	0	4	9	0	30,73		2397 2022-10-18			1
893	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от РП-203 р. 15 до ВРУ-0,4 кВ ФГБУ ВО "Ульяновский государственный университет" реабилитационный центр по ул. Полбина, 9	0,38	09,00 2022.11.02	13,00 2022.11.02	П	4	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, РП 6 (6.3) кВ РП-203 \ Ш04-1 \ Яч.-15			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,74		2532 2022-11-01			1
894	1	ТП	ТП-1784 РУ-10\0,4кВ 1 с.ш. и силовой трансформатор№ 1	0,38	09,00 2022.11.02	16,00 2022.11.02	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\ ВТБ 24, ул.Гончарова, д.33/2 (вв.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1784\адм.здание,2 пер.Мира,35, КЛ 0.38 кВ ТП-1784\ВТБ24, ул.Гончарова, д.33/2 (вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1784\ж/д по ул.Мира д.6, КЛ 0.38 кВ ТП-1784\ж/д ул. Красноармейская, 3а, КЛ 0.38 кВ ТП-1784\ж/д ул. Красноармейская,1а, КЛ 0.38 кВ ТП-1784\ж/д ул.Красноармейская, 3(вв.1),	Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ПАО "МТС"; ТСЖ "Венец"		31	1	5	24	0	0	11	19	1	35,5	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	2482 2022-10-26			1
895	4	ТП	ТП-4069 РУ-	10	09,30 2022.11.02	16,30 2022.11.02	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-	Общество с ограниченной		19	0	5	14	0	0	8	11	0	46,48		2425 2022-			1
896	1	ТП	ТП-3624 РУ-0,4 кВ 2 С.Ш.	0,38	13,45 2022.11.02	16,30 2022.11.02	П	2,75	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 -	МБДОУ детский сад № 6		11	0	1	10	0	0	3	8	0	24,38		2398 2022-10-18			1
897	4	ВЛ	ТП-4155\Ш04-2\Яч. 6	0,38	19,40 2022.11.02	20,50 2022.11.02	В	1,17	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2			7	0	0	7	0	0	0	7	0	1,04		423 2022-11-02	3.4.9.3	4.13	0
898	4	ТП	ТП-4069 РУ-10\0,4кВ, 2СШ, Тр-2	10 (10.5)	08,30 2022.11.03	16,00 2022.11.03	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069 \ Ш04-2	Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергобытовая компания"; ООО "Китеж"		10	0	2	8	0	0	6	4	0	24,6		2427 2022-10-24			1

899	1	ТП	ТП-1784 РУ-10/0,4кВ 2 с. ш. и силовой трансформатор №2	0,38	09,00 2022.11.03	16,00 2022.11.03	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Адм.зд.ул. Гончарова, 35, КЛ 0.38 кВ ТП-1784\адм.здание, 2 пер.Мира,35, КЛ 0.38 кВ ТП-1784\ВТБ 24, ул.Гончарова, д.33/2 (вв.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1784\ВТБ 24, ул.Гончарова, д.33/2 (вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1784\ж/д по ул.Мира, д.4а, КЛ 0.38 кВ ТП-1784\ж/д ул. Красноармейская, 3а, КЛ 0.38 кВ ТП-1784\ж/д ул. Красноармейская, 1а, КЛ 0.38 кВ ТП-1784\ж/д ул.Красноармейская, 13, КЛ 0.38 кВ ТП-1784\ж/д ул.Красноармейская, 3 (вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1784\ж/д ул.Мира, д.22, КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Резерв №20., КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Резерв №21., КЛ 0.38 кВ ТП-1784\ТЦ,ул.Гончарова, 27, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784 \ Ш04-2	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество); Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ПАО "МТС"	28	1	5	21	0	0	12	15	1	32,68	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	2484 2022-10-26			1
900	1	ТП	ТП-1064А	0,38	09,00 2022.11.03	16,00 2022.11.03	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\ Резерв№2, КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\ Резерв5, КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации. КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Гонлак		37	0	0	37	0	0	1	36	0	63,09		2531 2022-11-01			1
901	2	КЛ	РП-227\с.ш.-1\яч.11	6 (6,3)	10,47 2022.11.04	12,05 2022.11.04	В	1,3	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ (0), РП 6 (6.3) кВ РП-227, РП 6 (6.3) кВ РП-227 \ с.ш.-1 \ яч.-11, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2371, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	МБДОУ СШ № 70; МБДОУ ЦРР - детский сад №45 "Добринка"	14	0	2	12	0	0	3	11	0	14,65		424 2022-11-04	3.4.8.1	4.12	0
902	4	ВЛ	ТП-4131\с.ш.-1\яч.2	0,38	12,10 2022.11.05	14,00 2022.11.05	В	1,83	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_2		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,7		425 2022-11-05	3.4.8.5	4.13	1
903	4	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-4131 яч.3 до ТП-4136 яч.1	10 (10,5)	09,30 2022.11.07	16,30 2022.11.07	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136 \ Ш04-1		29	0	0	29	0	0	0	29	0	42,94		2450 2022-10-24			1
904	2	ТП	ТП-2344 РУ-0,4 кВ, Тр-р	0,38	08,30 2022.11.08	16,00 2022.11.08	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2344 Яч.кЛ2, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344 \ Ш04-1	ООО "УК Согласие "	21	0	3	18	0	0	4	17	0	67,02		2529 2022-11-01			1
905	1	ВЛ	ВЛ3-10кВ от ТП-1144 яч. 3 в сторону ТП-1145 яч. 3	10 (10,5)	09,00 2022.11.08	16,00 2022.11.08	П	7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1890, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1890 \ с.ш.-1		1	0	0	0	0	0	0	1	7,8	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	2488 2022-10-26			1	
906	2	ВЛ	ВЛ-6 кВ от ТП-2243 на ТП-2242, 2296	6 (6,3)	09,00 2022.11.08	16,00 2022.11.08	П	7	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2296, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2296 \ с.ш.-1 \ яч.-ввод		1	0	0	0	0	0	0	1	8,02	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	2530 2022-11-01			1	
907	4	ТП	ТП-4001 РУ-10/0,4кВ, Тр-р	10 (10,5)	09,30 2022.11.08	16,30 2022.11.08	П	7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1	ООО "БПК ГАЗ"	74	0	1	73	0	0	2	72	0	163,32		2429 2022-10-24			1

908	1	ТП	ТП-1679 РУ-10\0,4кВ 1с. ш. и силовой трансформатор №1	0,38	09,00 2022.11.09	16,00 2022.11.09	П	7	ВЛ 0.38 кв ТП-1679\ВЛИ на стройку ГСК, ВЛ 0.38 кв ТП-1679\ВЛИ, пер.Карво,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой, ВЛ 0.38 кв ТП-1679\ГСК Пилон, КЛ 0.38 кв ТП-1679\Внутр. осв. тп, КЛ 0.38 кв ТП-1679\ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А, КЛ 0.38 кв ТП-1679\ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А, КЛ 0.38 кв ТП-1679\ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А; , КЛ 0.38 кв ТП-1679\Резерв № 7, ТП 6 (6.3) кв ТП-1679 \ Ш04-1	АНО "Центр ТСЖ"	53	0	9	44	0	0	0	53	0	84,03		2518 2022-10-31			1
909	1	ТП	ТП-1314 РУ-0.4кВ руб.№3	0,38	09,00 2022.11.09	16,00 2022.11.09	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-1314\ж/д пр-т Нариманова, 114, ТП 10 (10.5) кв ТП-1314 \ Ш04-1 \ яч.-3		3	0	0	3	0	0	0	3	0	15,32		2567 2022-11-07			1
910	2	ВЛ	ВЛ-6 кв от ТП-2243 на ТП-2242, 2296	6 (6.3)	09,00 2022.11.09	16,00 2022.11.09	П	7	ТП 6 (6.3) кв ТП-2296, ТП 6 (6.3) кв ТП-2296 \ с.ш.-1 \ яч.-ввод		1	0	0	0	0	0	0	0	1	8,02	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	2530 2022-11-01			1
911	2	КЛ	КЛ-0,4кВ от РП-223 РУ-0,4кВ р.4, р.7 до ж.д по ул.	0,38	09,30 2022.11.09	11,00 2022.11.09	П	1,5	КЛ 0.38 кв РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1		1	0	0	1	0	0	0	1	0	6,82		2578 2022-11-08			1
912	3	КЛ	ЦП-ПС Белый ключ - 110/6\с.ш.-1\яч. 3	6 (6.3)	10,52 2022.11.09	13,00 2022.11.09	В	2,13	ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (3), ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (4), ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (5), ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (6), ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (6)_1, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (7), ВЛ 6 (6.3) кв ПП-3606 Яч.3 - ПП-3606н Яч.7, ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3656 - ВЛ-6кВ, ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3656 - ВЛ-6кВ_3, КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (2), КЛ 6 (6.3) кв ПП-3717 Яч.4 - ТП 3828, КЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (2)_1, КЛ 6 (6.3) кв Временная перемычка, КЛ 6 (6.3) кв ВЛ-ТП-3633- ВЛ-6 кв, КЛ 6 (6.3) кв оп.№71до оп.№72 (пп3606 до пп3717), КЛ 6 (6.3) кв ПП-3606 Яч.1 - ТП-3606а Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3606 Яч.3 - ВЛ3, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3606н Яч.3 - ВЛ3, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3606н Яч.7 - ВЛ3, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3717 Яч.2 - ПП-3941 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв ПП-3717 Яч.6 - ВЛ3, КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3606а яч.-2-Т1-6 кв (0), КЛ 6 (6.3) кв ТП-3606а Яч.1 - ТП-3607 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3632 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3642 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3650 на ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3656 - ВЛ-6кВ_1, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3658 - ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3826 - ПП-3941 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кв ТП-3827 Яч.0 - ПП-3941 Яч. 6 к-А, ПС 6 (6.3) кв ПП-3606, ПС 6 (6.3) кв ПП-3606н, ПС 6 (6.3) кв ПП-3717, ПС 6 (6.3) кв ПП-3941, ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Белый ключ -	УМУП "Городская теплосеть"	6	0	1	1	0	0	1	1	4	19,72	ООО "МАГИСТРАЛЬ";ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "СССК");ООО "Ульяновская воздушная сеть" (ООО "УВКС")	426 2022-11-09	3.4.8.1	4.12	0
913	2	ВЛ	ВЛ-6 кв от ТП-2243 на ТП-2242, 2296	6 (6.3)	09,00 2022.11.10	16,00 2022.11.10	П	7	ТП 6 (6.3) кв ТП-2296, ТП 6 (6.3) кв ТП-2296 \ с.ш.-1 \ яч.-ввод		1	0	0	0	0	0	0	1	8,02	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	2530 2022-11-01			1	
914	1	ТП	ТП-ЭП-1340 С.Ш. РУ-0,4/6 кв, и трансформатор	6 (6.3)	09,10 2022.11.10	15,00 2022.11.10	П	5,83	КЛ 0.38 кв ТП-ЭП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-ЭП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-ЭП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-ЭП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кв ТП-ЭП-1340 \ Ш04-1		42	0	0	41	0	0	0	41	1	38,86		2506 2022-10-27			1
915	4	КЛ	ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6\с.ш.-4\яч. 56	6 (6.3)	22,30 2022.11.10	23,10 2022.11.10	В	0,67	ВЛ 6 (6.3) кв КРУ ПС Заволжская яч.50_1, КВЛ 6 (6.3) кв КРУ ПС Заволжская яч.50, КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ РП-407 яч.10 - ТП-4108А, КЛ 6 (6.3) кв КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.56 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей, КЛ 6 (6.3) кв РП-407 Яч.16 - ВЛ с ЗРУ-1 ПС"Заволжская" яч.56, КЛ 6 (6.3) кв РП-407 Яч.18 - РП-408 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4109 Яч.0_1 - РП-407 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4178 Яч.4 - РП-408 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кв ТП-4179 Яч.6 - РП-408 Яч.12, ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6, РП 6 (6.3) кв РП-407, РП 6 (6.3) кв РП-408, ТП 6 (6.3) кв ТП-4108А, ТП 6 (6.3) кв ТП-4109, ТП 6 (6.3) кв ТП-4178, ТП 6 (6.3) кв ТП-4179	УМУП "Городская теплосеть"; ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона ФДА"	10	0	2	6	0	0	8	0	2	14,96	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК")	428 2022-11-10	3.4.8.5	4.12	1
916	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-3\яч. 315	10 (10.5)	07,53 2022.11.11	09,02 2022.11.11	В	1,15	КЛ 10 (10.5) кв Т-1 каб. перемычка, КЛ 10 (10.5) кв ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-3617 яч.1-Т1-10 кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-3622 яч.5-Т1-10 кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-3623 яч.1-Т1-10 кв (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624	МБДОУ детский сад № 6	53	0	1	52	0	0	22	31	0	149,65		429 2022-11-11	3.4.8.1	4.12	0
917	3	ТП	ТП-3763 С.Ш. РУ-0,4/6 кв, и трансформатор	6 (6.3)	08,45 2022.11.11	15,00 2022.11.11	П	6,25	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кв ТП-3763 \ Ш04-1		22	0	0	22	0	0	1	21	0	39,27		2504 2022-10-27			1

918	3	ПС	ПП-3762 С.ш. РУ-6 кв	6 (6.3)	08,45 2022.11.11	15,00 2022.11.11	П	6,25	ТП 6 (6.3) кв ТП-3832, ТП 6 (6.3) кв ТП-3832 \ с.ш.-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	1,28		2505 2022-10-27			1
919	1	ТП	ТП-1914 РУ-10кВ и силовой трансформатор	10 (10.5)	09,00 2022.11.11	16,00 2022.11.11	П	7	КЛ 0.38 кв ТП-1914\пер.Рылеева, д.14., КЛ 0.38 кв ТП-1914\пер.Рылеева, д.14., КЛ 0.38 кв ТП-1914\пер.Рылеева, д.14., КЛ 0.38 кв ТП-1914\ШО4 - ШО4			4	0	0	4	0	0	4	0	0	14,17		2543 2022-11-02			1
920	1	ВЛ	ТП-1782\с.ш.-1\яч.5	10 (10.5)	00,29 2022.11.13	01,50 2022.11.13	В	1,35	ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1058 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1905 яч.1 - Опора ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1168 Яч.1 - ВЛ оп.40А, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1169 яч.3 - ВЛ оп.51, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1883 Яч.1 - РП-145 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв трансформатор, РП 10 (10.5) кв РП-145, ТП 10 (10.5) кв ТП-1058, ТП 10 (10.5) кв ТП-1091Н, ТП 10 (10.5) кв ТП-1132, ТП 10 (10.5) кв ТП-1135, ТП 10 (10.5) кв ТП-1168, ТП 10 (10.5) кв ТП-1169, ТП 10 (10.5) кв ТП-1508, ТП 10 (10.5) кв ТП-1782, ТП 10 (10.5) кв ТП-1782 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кв ТП-1883, ТП 10 (10.5) кв ТП-1905	ИП Терехин Станислав Александрович	108	0	4	102	0	0	12	94	2	299,06	ООО "ЭнергоХолдинг"	431 2022-11-13	3.4.8.5	4.13	1	
921	1	ТП	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч.56	10 (10.5)	00,29 2022.11.13	00,29 2022.11.13	В	0	ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1058 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1905 яч.1 - Опора ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1099 Яч.1 - ТП-1325 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1130 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1130 Яч.3 - РП-108 яч.25, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1130 яч.5 до ТП 1325 яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1168 Яч.1 - ВЛ оп.40А, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1169 яч.3 - ВЛ оп.51, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1883 Яч.1 - РП-145 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв трансформатор, ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 (10.5) кв РП-108, РП 10 (10.5) кв РП-145, ТП 10 (10.5) кв ТП-1058, ТП 10 (10.5) кв ТП-1091Н, ТП 10 (10.5) кв ТП-1099, ТП 10	ИП Терехин Станислав Александрович; УМУП "Городская теплосеть"	222	0	4	216	0	0	33	187	2	310,83	ООО "ЭнергоХолдинг"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	430 2022-11-13	3.4.8.5	4.13	1	
922	2	ВЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 408	6 (6.3)	02,57 2022.11.13	04,48 2022.11.13	В	1,85	ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2851 - ВЛ_1, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_10, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_4, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ-6кв ТП-2253 - оп.60, КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1), КЛ 6 (6.3) кв ТП-2851 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_1, КЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кв ВЛ	Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергобытовая компания"	25	0	0	18	0	0	18	0	7	65,97	ООО "ВАТТ"; ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "РегионПромСтрой"; ООО "Ульяновская воздушная"	432 2022-11-13	3.4.9.1	4.13	0	
923	2	ВЛ	РП-231\с.ш.-2\яч.4	6 (6.3)	05,28 2022.11.13	06,11 2022.11.13	В	0,72	ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.240 (4), КВЛ 6 (6.3) кв ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв каб. перем. Т-2 2944, КЛ 6 (6.3) кв РП-2935 яч.1 - РП-231 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв РП-2935 яч.2 - ТП-2963		7	0	0	2	0	0	2	0	5	23,44	ООО "Средне Поволжская Энергетическая Компания"	433 2022-11-13	3.4.9.1	4.13	0	
924	2	ПС	РП-231\с.ш.-2\яч.4	6 (6.3)	05,28 2022.11.13	06,11 2022.11.13	В	0,72	ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.240 (4), КВЛ 6 (6.3) кв ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кв каб. перем. Т-2 2944, КЛ 6 (6.3) кв ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22, КЛ 6 (6.3) кв ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 №1, КЛ 6 (6.3) кв ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 №2, КЛ 6 (6.3) кв ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6, КЛ 6 (6.3) кв ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.12 б, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2, КЛ 6 (6.3) кв ТП-2944яч4-ТП-2960 яч 1, ПС 6 (6.3) кв ПП-2935, ПС 6 (6.3) кв ПП-2960, РП 6 (6.3) кв РП-231, РП 6 (6.3) кв РП-231 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кв ТП-2926, ТП 6 (6.3) кв ТП-2933, ТП 6 (6.3) кв ТП-2934, ТП 6 (6.3) кв ТП-2944, ТП 6 (6.3) кв ТП-2963		7	0	0	2	0	0	2	0	5	23,44	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК"); ООО "Ульяновская воздушная-кабельная сеть" (ООО "УВКС"); ООО "ЭкоСеть"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	433 2022-11-13	3.4.9.1	4.13	0	

925	2	ПС	РП-231\с.ш.-2\яч.4	6 (6.3)	05,28 2022.11.13	06,11 2022.11.13	В	0,72	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (4), КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ каб. перем. Т-2 2944, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.12 б, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944Яч4-ТП-2960 яч 1, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2935, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960, РП 6 (6.3) кВ РП-231, РП 6 (6.3) кВ РП-231 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2926, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2933, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2934, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2944, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2963			7	0	0	2	0	0	2	0	5	23,44	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	433 2022-11-13	3.4.9.1	4.13	0
926	2	ПС	РП-231\с.ш.-2\яч.4	6 (6.3)	05,28 2022.11.13	06,11 2022.11.13	В	0,72	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (4), КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ каб. перем. Т-2 2944, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.12 б, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944Яч4-ТП-2960 яч 1, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2935, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960, РП 6 (6.3) кВ РП-231, РП 6 (6.3) кВ РП-231 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2926, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2933, ТП 6 (6.3) кВ ТП-			7	0	0	2	0	0	2	0	5	23,44	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО	433 2022-11-13	3.4.9.1	4.13	0
927	2	ВЛ	РП-231\с.ш.-2\яч.4	6 (6.3)	07,46 2022.11.13	11,19 2022.11.13	В	3,55	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (4), КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ каб. перем. Т-2 2944,			7	0	0	2	0	0	2	0	5	23,44	ООО "Средне Поволжская	434 2022-11-13	3.4.9.1	4.13	0
928	2	ВЛ	РП-231\с.ш.-2\яч.4	6 (6.3)	07,46 2022.11.13	11,19 2022.11.13	В	3,55	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (4), КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ каб. перем. Т-2 2944, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.12 б, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944Яч4-ТП-2960 яч 1, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2935, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960, РП 6 (6.3) кВ РП-231, РП 6 (6.3) кВ РП-231 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2926, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2933, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2934, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2944, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2963			7	0	0	2	0	0	2	0	5	23,44	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	435 2022-11-13	3.4.9.1	4.13	0
929	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-2\яч.226	6 (6.3)	19,39 2022.11.13	19,49 2022.11.13	В	0,17	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3460 - ТП-3460А, КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС Южная - 110/6 кВ Яч.226, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч 5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2, КЛ 6	МБОУ "Средняя школа № 31 имени Героев Свири"; УМУП "Городская теплосеть"; ФГКУ УВО войск национальной гвардии России по Ульяновской	160	0	2	156	0	0	33	125	2	244,82	ООО "РегионПромСтрой",ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	436 2022-11-13	3.4.8.5	4.12	1	
930	2	ВЛ	ЦП-ПС Отрада - 110/10\с.ш.-2\яч.8	10 (10.5)	08,50 2022.11.14	09,20 2022.11.14	В	0,5	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.8 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.8 (4), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3), КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-18, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2953, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966			46	0	0	45	0	0	0	45	1	99,77	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	437 2022-11-14	3.4.9.1	4.13	0
931	4	ТП	ТП-5247 РУ-10/0,4кВ, 1СШ, ТР-1	10 (10.5)	09,30 2022.11.14	16,30 2022.11.14	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247 \ Ш04-1	АО "ГУЛИВЕР"; ООО "УК МегаЛинк"-60040390-630403-ОдН	12	0	2	10	0	0	3	9	0	120,88		2435 2022-10-24			1	

938	3	ВЛ	ВЛ-10кВ №1 ПС Луговая	10 (10.5)	10,00 2022.11.15	11,00 2022.11.15	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1580 \ Ш04-1		3	0	0	3	0	0	1	2	0	3,16		2537 2022-11-02			1
939	2	ВЛ	ВЛ-10кВ №15 ПС Отрада	10 (10.5)	10,00 2022.11.15	15,00 2022.11.15	П	5	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1249, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1249 \ с.ш.-1 \ яч.-Тр.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1336 \ Ш04-1	МБОУ "Отраденская средняя школа"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1,45		2536 2022-11-02			1
940	3	ВЛ	ВЛ-10кВ №1 ПС Луговая	10	14,00 2022.11.15	15,00 2022.11.15	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1580 \ Ш04-1		3	0	0	3	0	0	1	2	0	3,16		2537 2022-11-02			1
941	1	ТП	ТП-1084\Ш04-1\яч. 23	0.38	17,45 2022.11.15	18,20 2022.11.15	В	0,58	КЛ 0.38 кВ ТП-1084\ул. Воробьева 1-59, 14-48	МБУ "Стройзаказчик"; УМУП "Ульяновскводоканал"	41	0	0	41	0	0	0	41	0	63,64		442 2022-11-15	3.4,8.5	4.11	1
942	1	ТП	ТП-1320, камера Т1	0.38	08,00 2022.11.16	13,00 2022.11.16	П	5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1320\ Лаборатория, КЛ 0.38 кВ ТП-1320 шины 1-2 сш 0.4кВ, КЛ 0.38 кВ ТП-1320\БСМП, ул. Рылеева, 30, КЛ 0.38 кВ ТП-1320\ВЛ сады, КЛ 0.38 кВ ТП-1320\ВЛИ ул. Пролетарская, 39-59, КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Обл.больница №2, КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Обл.больница №2, КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Обл.больница №2 Аптека, КЛ 0.38 кВ ТП-1320\СНТ "Сад №1 УАЗ", КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Травмпункт, ул. Рылеева, 39, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320 \ Ш04-1		29	0	0	29	0	0	9	20	0	58,5		2478 2022-10-26			1
943	4	ТП	ТП-5219 РУ-10/0,4кВ, 1СШ, Тр-1	10 (10.5)	09,30 2022.11.16	16,30 2022.11.16	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219 \ Ш04-1	ООО "УК Мегалинк"-600403ЭО-630403-ОДН	26	0	5	21	0	0	12	14	0	40,88		2439 2022-10-24			1
944	3	ВЛ	ВЛ-10кВ №1 ПС Луговая	10 (10.5)	10,00 2022.11.16	11,00 2022.11.16	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1580 \ Ш04-1		3	0	0	3	0	0	1	2	0	3,16		2537 2022-11-02			1
945	2	ВЛ	ВЛ-10кВ №15 ПС Отрада	10 (10.5)	10,00 2022.11.16	15,00 2022.11.16	П	5	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1249, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1249 \ с.ш.-1 \ яч.-Тр.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1336 \ Ш04-1	МБОУ "Отраденская средняя школа"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1,45		2536 2022-11-02			1
946	3	ВЛ	ВЛ-10кВ №1 ПС Луговая	10 (10.5)	14,00 2022.11.16	15,00 2022.11.16	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1580 \ Ш04-1		3	0	0	3	0	0	1	2	0	3,16		2537 2022-11-02			1
947	2	ТП	ТП-2351 РУ-6/0,4 кВ 1 СШ, Т-1	0.38	08,30 2022.11.17	16,00 2022.11.17	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2351 \ Ш04-1	ТСЖ "Пугачевское"	10	0	1	9	0	0	0	10	0	30,32		2585 2022-11-09			1

948	1	ТП	ТП-1018 РУ-10\0,4кВ 1 с.ш. и силовой трансформатор №1	0,38	09,00 2022.11.17	16,00 2022.11.17	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\ВЛИ-0.4кВ ул.Можайского,4, ул. Федерации,29 (плановый институт), ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\ул.Можайского, северо-восточнее ж/д №6, ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт, ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\ул.Федерации, д.50, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\ВЛИ-0.4кВ ул.Островского,12-34, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\ж/д ул.Можайского, 6 и 6А, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Резерв№19, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Резерв№21, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Резерв№23, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Резерв№25, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Резерв№27, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Резерв№29, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Резерв№31, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Сберкасса,ул.Можайского, 6а, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Управление водоканала,ул.Островского, 6, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Управление гражд.защиты ЕДДС ул.Марата,3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018 \Ш04-1	УМУП "Ульяновскводоканал"	85	0	2	83	0	0	5	80	0	199,59		2559 2022-11-07			1
949	3	ТП	ТП-3551 РУ-0,4кВ и камера тр-ра.	0,38	09,00 2022.11.17	16,00 2022.11.17	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551 \ Ш04-1		16	0	0	16	0	0	1	15	0	86,47		2580 2022-11-08		1	
950	4	ТП	ТП-5219 РУ-10/0,4кВ, 2СШ, Тр-2	10 (10,5)	09,30 2022.11.17	16,30 2022.11.17	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219 \ Ш04-2	ООО "УК Мегалинк"-600403ЭО-630403-ОДН	12	0	7	5	0	0	3	9	0	14,54		2441 2022-10-24			1
951	2	ТП	ТП-2П-1424, ТП-1107, 2П-1106	0,38	10,00 2022.11.17	14,00 2022.11.17	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1424 \07415, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1424 \074582, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1107, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1107 \ с.ш.-1 \ яч.-Тр.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1424 \ Ш04-1		31	0	0	31	0	0	2	29	0	36,8		2534 2022-11-02		1	
952	3	ВЛ	ТП-3187\Ш04-1\яч. 11	0,38	10,33 2022.11.17	11,40 2022.11.17	В	1,12	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5		2	0	0	2	0	0	0	2	0	1,39		460 2022-11-17	3.4.8.5	4.13	1
953	1	ВЛ	ТП-1132\Ш04-1\яч. 3	0,38	15,20 2022.11.17	16,28 2022.11.17	В	1,13	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\ж/д ул.Р.Люксембург,1А (под. 7 вв.1)		1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,06		461 2022-11-17	3.4.9.3	4.13	0
954	2	ТП	ТП-2351 РУ-6,0/4кВ 2 СШ, Т-2	0,38	08,30 2022.11.18	16,00 2022.11.18	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351 \ Ш04-2		6	0	0	6	0	0	0	6	0	15,04		2587 2022-11-09		1	
955	1	ВЛ	ВЛ3-6кВ от ПП-1810Н яч.4 до РП-1-МО-51.	6 (6,3)	09,00 2022.11.18	16,00 2022.11.18	П	7	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1067, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1067 \ с.ш.-1 \ яч.-1		1	0	0	0	0	0	0	1	6,66	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2607 2022-11-10			1	
956	1	ТП	ТП-1018 РУ-10\0,4кВ 2 с.ш. и	0,38	09,00 2022.11.18	16,00 2022.11.18	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\ спецлестрой, ул.Можайского,4/2, ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\Магазин по ул.Можайского, ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\Управление	УМУП "Ульяновскводоканал"	31	0	2	29	0	0	9	22	0	54,3		2561 2022-11-07		1	
957	2	ПС	ЦП-ПС Отрада - 110/10\с.ш.-2\яч. 6	10 (10,5)	09,43 2022.11.18	13,06 2022.11.18	В	3,38	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308 яч.-Т1-0,4кВ \0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530Яч.3- ВЛ -10кВ, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530		1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,47		443 2022-11-18	3.4.9.1	4.13	0
958	2	ТП	ТП-2351 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0,38	11,00 2022.11.18	12,30 2022.11.18	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351 \ Ш04-2	ТСЖ "Пугачевское"	16	0	1	15	0	0	0	16	0	31,35		2589 2022-11-09			1

959	2	ВЛ	ЦП-ПС Отрада - 110/10\с.ш.-1\яч. 3	10 (10.5)	13,15 2022.11.18	18,14 2022.11.18	В	4,98	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3_1, ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10, ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1107, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1113, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1116, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1117, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1345, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1366, ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1512, ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1106, ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1424			197	0	0	197	0	0	82	115	0	411,54		444 2022-11-18	3.4.9.1	4.13	0
960	1	КЛ	ТП-1159\Ш04-1\яч. 15	0.38	09,15 2022.11.19	11,44 2022.11.19	В	2,48	КЛ 0.38 кв ТП-1159\ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,86		445 2022-11-19	3.4.8.5	4.12	1
961	2	ВЛ	ТП-2954	0.38	17,21 2022.11.19	18,40 2022.11.19	В	1,32	КЛ 0.38 кв ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	УМУП "Ульяновскводоканал"	42	0	0	42	0	0	0	42	0	103,9		446 2022-11-19	3.4.9.3	4.13	0	
962	2	ТП	ТП-2563 РУ-6/0,4 кв 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2022.11.21	16,00 2022.11.21	П	7,5	КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_3		17	0	0	17	0	0	3	14	0	21,36		2590 2022-11-09			1	
963	3	ВЛ	ТП-3023\Ш04-1\яч. 4	0.38	09,10 2022.11.21	09,49 2022.11.21	В	0,65	КЛ 0.38 кв ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3		1	0	0	1	0	0	0	1	0	8		447 2022-11-21	3.4.9.3	4.13	0	
964	3	ВЛ	ТП-3428\Ш04-1\яч. 3	0.38	10,17 2022.11.21	14,00 2022.11.21	В	3,72	КЛ 0.38 кв ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2		1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,09		448 2022-11-21	3.4.9.3	4.13	0	
965	1	ТП	ТП-1742, камера Т1	0.38	08,00 2022.11.22	13,00 2022.11.22	П	5	КЛ 0.38 кв ТП-1742\Больница , пищеблок, КЛ 0.38 кв ТП-1742\Больница,гл.корпус ,левое крыло, КЛ 0.38 кв ТП-1742\Больница,хоз.корпус, КЛ 0.38 кв ТП-1742\Компьют.рентген.томограф	ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи-УМУП	2	0	2	0	0	0	1	1	0	5,22		2508 2022-10-28			1	
966	2	ТП	ТП-2563 РУ-6/0,4 кв 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	09,30 2022.11.22	16,00 2022.11.22	П	6,5	КЛ 0.38 кв ТП-2563\010, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кв ТП-2563 \ Ш04-2		13	0	0	13	0	0	6	7	0	18,43		2592 2022-11-09			1	
967	4	РП	РП-517 РУ-10/0,4кв, 1СШ, Тр-1	10 (10.5)	09,30 2022.11.22	16,30 2022.11.22	П	7	КЛ 0.38 кв РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	ООО "Ю Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	7	0	2	5	0	0	1	6	0	12,49		2443 2022-10-24			1	
968	2	ТП	ТП-2563 РУ-0,4 кв 1 и 2 СШ, Т-1 Т-2	0.38	11,00 2022.11.22	12,30 2022.11.22	П	1,5	КЛ 0.38 кв ТП-2563\010, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кв ТП-2563 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кв ТП-2563 \ Ш04-2		30	0	0	30	0	0	9	21	0	39,79		2594 2022-11-09			1	
969	1	ТП	ТП-3028 РУ-0,4 кв руб.№3	0.38	13,40 2022.11.22	14,40 2022.11.22	П	1	КЛ 0.38 кв ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кв ТП-3028 \ Ш04-1 \ яч.-3		39	0	0	39	0	0	0	39	0	43,37		2680 2022-11-18			1	
970	1	ТП	ТП-1742, камера Т2	0.38	08,00 2022.11.23	13,00 2022.11.23	П	5	ВЛ 0.38 кв ТП-1742\Больница, хоз.корпус	ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов	1	0	1	0	0	0	1	0	0	5,21		2509 2022-10-28			1	

971	1	ВЛ	ТП-1132\Ш04-1\яч. 1	0,38	08,12 2022.11.23	11,02 2022.11.23	В	2,83	ВЛ 0.38 кВ ТП-1132\ул. Р.Люксембург, 7-15			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,53		450 2022-11-23	3.4.8.5	4.13	1
972	2	ТП	ТП-2537 РУ-6/0,4кВ, Тр-р.	6 (6.3)	08,30 2022.11.23	16,00 2022.11.23	П	7,5	КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 п.7, КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,			24	0	0	24	0	0	3	21	0	54		2595 2022-11-09			1
973	3	ВЛ	ТП-3023\Ш04-1\яч. 4	0,38	08,57 2022.11.23	12,50 2022.11.23	В	3,88	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	20		451 2022-11-23	3.4.9.3	4.13	0
974	4	РП	РП-517 РУ-10/0,4кВ, 2Щ, Тр-	10 (10)	09,30 2022.11.23	16,30 2022.11.23	П	7	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 -	ООО "УК МегаЛинк"-600403ЭО-630403-ОДН		13	0	9	4	0	0	2	11	0	18,29		2445 2022-10-24			1
975	1	ВЛ	ТП-1167	0,38	09,50 2022.11.23	14,54 2022.11.23	В	5,07	ВЛ 0.38 кВ ТП-1167\На киоски у Гарнизонного м-на, ВЛ 0.38 кВ ТП-1167\Резервный рубильник №11, ВЛ 0.38 кВ ТП-1171\База ПоволжьеТелеком, ВЛ 0.38 кВ ТП-1331\ВЛИ-0,4 кВ по ул.Сев.Венец (Радищева, д.138, с/т "Золотая осень"), ВЛ 0.38 кВ ТП-1331\ГСК"777", "Связист", киоски, сады, ВЛ 0.38 кВ ТП-1331\ул. Сев.Венец, 2, 4, ВЛ 0.38 кВ ТП-1331\ул.Радищева, д.138, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\Г араж и , КЛ 0.38 кВ ТП-1167\д/с ул.Сев.Венец,18, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\ж/д ул. Сев.Венец 16(через перемычки ул.Сев.Венец,14,20), КЛ 0.38 кВ ТП-1167\ж/д ул. Симбирская 49-51, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\ж/д ул.Радищева, 158, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\ж/д ул.Радищева, 160, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\ж/д ул.Радищева, 164, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\Котельная кв.280, (ввод 1), КЛ 0.38 кВ ТП-1167\Котельная кв.280, (ввод 2), КЛ 0.38 кВ ТП-1167\ул. Радищева 166-170, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\ул. Северный Венец, 14-16, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\ул.Сев.Венец 14, КЛ 0.38 кВ ТП-1167\ул.Северный Венец,22 МБУ СШОР "Волга", КЛ 0.38 кВ ТП-1171\ уличное освещение, КЛ 0.38 кВ ТП-1171\ж/д ул. Докучаева, 28, КЛ 0.38 кВ ТП-1171\ж/д ул. Докучаева, 30, КЛ 0.38 кВ ТП-1171\ж/д ул. Северный Венец,22, КЛ 0.38 кВ ТП-1171\ул. Радищева, 168А, КЛ 0.38 кВ ТП-1171\Центр закупок, КЛ 0.38 кВ ТП-1331\ГСК Ветеран, КЛ 0.38 кВ ТП-1331\Дет.сад,ул.Симбирская,44, КЛ 0.38 кВ ТП-1331\ж/д Северный Венец,	ООО "ДЕЛФИ"; ООО "Поволжье-Телеком"; УМУП "Городская теплосеть"		56	0	4	51	0	0	16	39	1	71,15	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	452 2022-11-23	3.4.8.4	4.13	0
976	4	ТП	ТП-4140\Ш04-1\яч. 11	0,38	10,19 2022.11.23	10,57 2022.11.23	В	0,63	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	Нестеров Андрей Владимирович		1	0	1	0	0	0	1	0	0	16,78		449 2022-11-23	3.4.9.3	4.13	0
977	1	ВЛ	ТП-1031	0,38	10,30 2022.11.23	12,40 2022.11.23	В	2,17	ВЛ 0.38 кВ ТП-1031\ул. Радищева 159	ООО "РИЦ-Ульяновск"; ООО Управляющая компания "Теплосвет"; УМУП "Городская теплосеть"		2	0	0	2	0	0	0	2	0	6,18		454 2022-11-23	3.4.8.4	4.13	0
978	1	ВЛ	ТП-1132\Ш04-2\яч. 2	0,38	08,39 2022.11.24	12,05 2022.11.24	В	3,43	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\ул. Р. Люксембург, 3 кафе "Пекин" ввод 1			2	0	0	2	0	0	0	2	0	3,58		456 2022-11-24	3.4.8.5	4.13	1
979	1	ВЛ	ТП-1062\Ш04-1\яч. 1	0,38	08,42 2022.11.24	10,10 2022.11.24	В	1,47	ВЛ 0.38 кВ ТП-1062\ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61			2	0	0	2	0	0	0	2	0	2,24		457 2022-11-24	3.4.8.5	4.13	1
980	1	ВЛ	ТП-1013\Ш04-1\яч. 7	0,38	08,54 2022.11.24	10,55 2022.11.24	В	2,02	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\ж/д ул.Р.Люксембург,22, ул.Докучаева,16/24			5	0	0	5	0	0	0	5	0	7,36		458 2022-11-24	3.4.8.5	4.13	1

981	2	ТП	ТП-2279 РУ-0,4кВ 1СШ и камера Т-1	0,38	09,00 2022.11.24	16,30 2022.11.24	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279 \ Ш04-1	Гуз "Центральная клиническая медико-санитарная часть им.заслуженного врача России В.А.Егорова"	4	0	2	2	0	0	1	3	0	4,75		2647 2022-11-16			1
982	2	ТП	ТП-2279 РУ-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	0,38	09,00 2022.11.24	16,30 2022.11.24	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279 \ Ш04-1	Гуз "Центральная клиническая медико-санитарная часть им.заслуженного врача России В.А.Егорова"	4	0	2	2	0	0	1	3	0	4,75		2645 2022-11-16			1
983	2	ВЛ	ВЛ-6 кВ от ТП-2243 яч.3 до ТП-2242, 2241	6 (6.3)	09,00 2022.11.24	16,00 2022.11.24	П	7	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2296, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2296 \ с.ш.-1 \ яч.-ввод		1	0	0	0	0	0	0	0	1	29,34	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	2655 2022-11-16			1
984	4	ВЛ	ТП-4017\Ш04-1\яч. 3	0,38	09,45 2022.11.24	11,15 2022.11.24	В	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_2		2	0	0	2	0	0	0	2	0	5,08		459 2022-11-24	3.4.8.4	4.13	0
985	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2537 р. 7 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Стасова, 26	0,38	10,50 2022.11.24	11,50 2022.11.24	П	1	КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7, КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537 \ Ш04-1 \ яч.-7		13	0	0	13	0	0	0	13	0	84,21		2710 2022-11-24			1
986	1	ВЛ	ТП-1331\Ш04-1\яч. 15	0,38	18,50 2022.11.24	23,59 2022.11.24	В	5,15	ВЛ 0.38 кВ ТП-1331\ВЛИ-0,4 кВ по ул.Сев.Венец (Радищева, д.138, с/г "Золотая осень"), КЛ 0.38 кВ ТП-1331\ГСК Ветеран		5	0	0	5	0	0	2	3	0	12,01		462 2022-11-24	3.4.8.4	4.13	0
987	1	ТП	ТП-1П-1432 РУ-10(0.4кВ и силовой трансформатор	0,38	09,00 2022.11.25	16,00 2022.11.25	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1432\Видеокамера на пр.Нариманова, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1432\Резерв №1, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1432\Ул. освещ., ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1432 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1433, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1433 \ с.ш.-1 \ яч.-ввод Т1		3	0	0	3	0	0	2	1	0	15,73		2660 2022-11-17			1
988	2	ВЛ	ВЛ-6 кВ от ТП-2243 яч.3 до ТП-2242, 2241	6 (6.3)	09,00 2022.11.25	16,00 2022.11.25	П	7	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2296 \ с.ш.-1		1	0	0	0	0	0	0	1	2,34	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	2656 2022-11-16			1	
989	1	ТП	ТП-1064А РУ-0,4кВ с.ш.	0,38	09,30 2022.11.25	12,00 2022.11.25	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\ Резерв№2, КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\ Резерв5, КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации, КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Гонак, ул.Федерации, д.9, КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\ул.Федерации, д.12, ТП 10 (10.5) кВ		37	0	0	37	0	0	1	36	0	63,09		2692 2022-11-22			1
990	3	ТП	ТП-ЗП-1217	0,38	09,30 2022.11.25	11,30 2022.11.25	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217 \ Ш04-1		66	0	0	66	0	0	0	66	0	70,23		2667 2022-11-17			1

991	2	ТП	ТП-2298 РУ-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	0,38	14,00 2022.11.25	16,30 2022.11.25	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298 \ Ш04-1	ООО "МагнитЭнерго"	18	0	1	17	0	0	16	2	0	41,88	2712 2022-11-24			1	
992	1	ВЛ	ТП-1135\Ш04-1\яч. 1	0,38	16,20 2022.11.25	16,54 2022.11.25	В	0,57	ВЛ 0.38 кВ ТП-1135\ВЛИ ул.Тимирязева		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,23	463 2022-11-25	3.4.8.5	4.13	1	
993	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 66	10 (10.5)	21,54 2022.11.25	22,35 2022.11.25	В	0,68	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.3 - ТП-1748 Яч.66, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1748	АНО "Центр ТСЖ"; МУП "УЭТ"; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "РИЦ-Ульяновск"; ООО Управляющая компания "Теплосвет"	73	1	5	67	0	0	22	51	0	211,54	464 2022-11-25	3.4.8.5	4.13	1	
994	1	КЛ	РП-101\с.ш.-2\яч. 16	10 (10.5)	23,00 2022.11.25	23,34 2022.11.25	В	0,57	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16, РП 10 (10.5) кВ РП-101, РП 10 (10.5) кВ РП-101 \ с.ш.-2 \ яч.-16, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749		19	0	0	19	0	0	7	12	0	22,24	465 2022-11-25	3.4.8.5	4.12	1	
995	2	ВЛ	ТП-2358\Ш04-1\яч. 3	0,38	20,30 2022.11.26	22,10 2022.11.26	В	1,67	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2		76	0	0	76	0	0	0	76	0	141,64	466 2022-11-26	3.4.9.3	4.13	0	
996	1	ТП	ТП-1018\Ш04-2\яч. 10	0,38	21,41 2022.11.26	22,48 2022.11.26	В	1,12	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79		15	0	0	15	0	0	0	15	0	18,45	467 2022-11-26	3.4.9.3	4.13	0	
997	1	ВЛ	РП-147\с.ш.-2\яч. 10	6 (6.3)	04,10 2022.11.27	07,15 2022.11.27	В	3,08	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1067 на ВЛ-6кВ, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.209 (1), КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209, КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1810 Яч.3 - ВЛ №0, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 до ВЛ-10кВ оп.37 до оп.53, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ., КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.3 - РП-1-МО-51 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209_2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1055 яч.6 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.3 - ВЛ № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.3-ВЛ 6 кв. КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1067 на ВЛ-6кВ 2 КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 \ Ш04-1 \ яч.-7	ООО УК "Прометей" (Ноздренкова); УМУП "Городская теллосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"	40	0	4	32	0	0	10	26	4	20,51	ООО "МАГИСТРАЛЬ";ООО "РегионПромСтрой";,ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО	468 2022-11-27	3.4.9.1	4.13	0
998	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2537 руб.№7 до ж/д по ул. Стасова, 26, ул. Рябикова, 9 торг. павильонов по ул. Рябикова, 15	0,38	09,00 2022.11.28	11,00 2022.11.28	П	2	КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7, КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537 \ Ш04-1 \ яч.-7		13	0	0	13	0	0	0	13	0	44,21	2711 2022-11-24			1	
999	1	ТП	ТП-ЗП-1340 С.Ш. РУ-0,4/6 кВ, и трансформатор	6 (6.3)	09,15 2022.11.28	14,00 2022.11.28	П	4,75	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340 \ Ш04-1		42	0	0	42	0	0	0	42	0	59,01	2624 2022-11-14			1	
1000	2	ТП	ТП-2235 РУ-6 кВ, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2022.11.29	12,00 2022.11.29	П	3,5	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2235 \ Ш04-1		1	0	0	1	0	0	1	0	0	3,33	2670 2022-11-17			1	

1020	3	ТП	ТП-3П-1782 РУ-0,4 кВ руб. №2 С.Ш.-8	0,38	09,00	2022.12.06	11,01	2022.12.06	П	2,02	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_2				1	0	0	1	0	0	0	1	0	5,85			2777	2022-12-02			1		
1021	2	ТП	ТП-2379 РУ-0,4 кВ	0,38	14,00	2022.12.06	15,30	2022.12.06	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379 \ Ш04-1				160	0	0	160	0	0	0	160	0	0	0	188,9			2802	2022-12-06			1
1022	1	ТП	ТП-3477 РУ-6 кВ яч. 1; С.Ш. в РУ-6 кВ ТП-3477	6 (6.3)	09,00	2022.12.07	11,00	2022.12.07	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477 \ Ш04-1	УМУП "Ульяновсководаканал"	106	0	1	105	0	0	1	105	0	0	0	89,01			2770	2022-12-01			1		
1023	1	ТП	ТП-1638 РУ-10\0.4кВ 2 с.ш. и силовой	0,38	09,00	2022.12.07	16,00	2022.12.07	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1638\Гараж, склад,ул.Сев.Венец, КЛ 0.38 кВ ТП-1638\Корпус №5,ул.Сев.Венец, КЛ 0.38 кВ ТП-1638\Корпус №4, ул.Сев.Венец, КЛ 0.38 кВ ТП-1638\Спортзал, ул.Сев.Венец, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638 \ Ш04-2		4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	6,26			2721	2022-11-25			1			
1024	2	ТП	ТП-2542 РУ-0,4 кВ руб. №7	0,38	09,00	2022.12.07	11,00	2022.12.07	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542 \ Ш04-1 \ яч.-7		5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	4,79			2746	2022-11-30			1			
1025	2	ТП	ТП-2П-1106 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ	0,38	10,00	2022.12.07	12,00	2022.12.07	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7		71	0	0	71	0	0	2	69	0	0	36,8			2723	2022-11-25			1			
1026	2	ТП	ТП-2П-1309 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор	0,38	14,00	2022.12.07	16,00	2022.12.07	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 \ Ш04-1		37	0	0	37	0	0	0	37	0	0	0	11,19			2724	2022-11-25			1		
1027	1	ТП	РП-133\с.ш.-1\яч.17	10 (10.5)	08,32	2022.12.08	09,02	2022.12.08	В	0,5	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 ТП-1894 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-133, РП 10 (10.5) кВ РП-133 \ с.ш.-1 \ яч.-17, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1780, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1894	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество); Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ПАО "МТС"; Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)	45	2	5	36	0	0	17	26	2	99,3	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Ульяновская воздушная сеть" (ООО "УВКС")	476	2022-12-08	3.4.9.1	4.13	0					
1028	1	ТП	ТП-1261 РУ-0,4 кВ руб.№6,№15	0,38	09,30	2022.12.08	11,30	2022.12.08	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-1261\ ул.Марата, д 14		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	8,89			2801	2022-12-06			1			
1029	1	ТП	ТП-1783 РУ-0,4кВ 2СШ	0,38	09,00	2022.12.09	16,00	2022.12.09	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1783\ул. Красноармейская,16, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Адм.зд.,2 пер.Мира, 35, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ГСК "Ласточка",ул.Радищева,3, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул. Красноармейская, 4, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул. Радищева, 3, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул.Красноармейская, 18, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул.Радищева, 5 (26), КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.3, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Резервн. рубильник №21, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Резервн. рубильник №22, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Резервн. рубильник №16, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Резервн. рубильник №19, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ул. Красноармейская,5/39, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ул.Красногвардейская,21 стр.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ЦТП, ул.Радищева,3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783 \ Ш04-2	ИП Тюрина Людмила Леонидовна; ООО "Паритет"; ООО "СЭСна"	23	0	3	20	0	0	7	16	0	45,03			2749	2022-11-30			1				
1030	1	ТП	ТП-3628 РУ-0,4 кВ С.Ш. №1	0,38	13,40	2022.12.09	16,00	2022.12.09	П	2,33	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-		25	0	0	23	0	0	12	11	2	49,7	ООО "Энергетическая промышленная"	2820	2022-12-09			1					
1031	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110\10\с.ш.-1\яч.17	10 (10.5)	18,17	2022.12.10	19,20	2022.12.10	В	1,05	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (2)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 оп.47-47А, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.105 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС 1120 Ру.4	АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Гатаулина Зульфия Разаковна; МБУ "Сельхоззапасбанк" Общественное	643	0	18	624	0	0	52	590	1	1346,8	ООО "Энергосеть"	477	2022-12-10	3.4.8.5	4.12	1					

1032	2	ТП	ТП-2342 РУ-6/0,4 кВ, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2022.12.12	16,00 2022.12.12	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Руб № 11 СИП Эк50+1х54,6, КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Руб.9 СИП Эк70+1х54,6 магазин пр. 50 лет ВЛКСМ,21, КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Яч.1 - ТП-2342 Яч.кЛ1, КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Яч.6 - ТП-2342 Яч.кЛ6, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342 \ Ш04-1	АО "ГУЛЛИВЕР"	23	0	1	22	0	0	4	19	0	30,79	2752 2022-12-01			1	
1033	2	ТП	ТП-2298 РУ-0,4 кВ II СШ	0.38	09,30 2022.12.12	16,30 2022.12.12	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298 \ Ш04-2	ООО "МагнитЭнерго"	11	0	1	10	0	0	7	4	0	14,27	2822 2022-12-09			1	
1034	3	ВЛ	РП-335\с.ш.-1\Яч.3	6 (6.3)	13,32 2022.12.12	14,35 2022.12.12	В	1,05	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4), КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1), КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 Яч.2 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 Яч.-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3847 Яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 Яч.2-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3843 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.2-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.2-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3457 Яч.1 - ПП-3557 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3457 Яч.2-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.6 - ТП-3847 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3719 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3847 Яч.2 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 Яч.3 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ тр. ПС 6 (6.3) кВ ПП-3557. ПС 6 (6.3) кВ ПП-3930, РП 6 (6.3) кВ РП-335, РП 6	ИП Мустаев Андрей Алексеевич; УМУП "Ульяновскводоканал"	478	0	3	472	0	0	14	461	3	658,46	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ЭкоСеть"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	479 2022-12-12	3.4.9.1	4.13	0
1035	2	ТП	ТП-2665 РУ-6/0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2022.12.13	16,00 2022.12.13	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665 \ Ш04-2	ООО "Ульяновскэнергосбыт"; УМУП "Ульяновскводоканал"	16	0	4	12	0	0	1	15	0	16,92	2754 2022-12-01			1	
1036	2	ТП	ТП-2202 РУ-0,4кВ 1 СШ и камера тра Т-1	0.38	09,00 2022.12.13	16,00 2022.12.13	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202 \ Ш04-1	АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Детская городская клиническая больница г.Ульяновска"; МБОУ СШ № 37; МБУК "Централизованная клубная система"; ООО "МагнитЭнерго"	31	0	6	25	0	0	6	25	0	53,41	2798 2022-12-05			1	

1037	1	ТП	ТП-1755 РУ-0.4кВ руб. №3, №4, №20, №22	0.38	09,00 2022.12.13	16,00 2022.12.13	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\01123, ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\ВЛИ пер. Молочный, ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\Кафе по ул.К.Маркса, д. 13/2, ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\ул.Федерации, д.11, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755 \ Ш04-2 \ яч.-20, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755 \ Ш04-2 \ яч.-22, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755 \ Ш04-2 \ яч.-4			30	0	0	30	0	0	3	27	0	45,95		2776 2022-12-02			1
1038	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2814 РУ-0,4 кВ р. 13, 24 до ВРУ-0,4	0.38	10,00 2022.12.13	11,00 2022.12.13	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814 \ Ш04-1 \ яч.-13, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814 \ Ш04-2 \ яч.-24		МБУ "Стройзаказчик"	4	0	3	1	0	0	1	3	0	8,88		2846 2022-12-12			1
1039	4	ВЛ	ТП-4035\Ш04-1\яч. 4	0.38	10,00 2022.12.13	11,30 2022.12.13	В	1,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-4035 яч.4			17	0	0	17	0	0	0	17	0	12,55		480 2022-12-13	3.4.8.5	4.13	1
1040	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от РП-217 руб.№8 до магазина "КБ" по ул. Ефремова, 125А	0.38	14,00 2022.12.13	15,00 2022.12.13	П	1	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_3			1	0	0	1	0	0	1	0	0	3,63		2847 2022-12-12			1
1041	3	ТП	ТП-3449\Ш04-1.1\яч. 2	0.38	15,43 2022.12.13	16,55 2022.12.13	В	1,2	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1			20	0	0	20	0	0	0	20	0	46,78		481 2022-12-13	3.4.9.3	4.13	0
1042	2	ТП	ТП-2698 РУ-6/0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2022.12.14	16,00 2022.12.14	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698 \ Ш04-1			3	0	0	3	0	0	2	1	0	7,39		2756 2022-12-01			1

1043	2	ТП	ТП-2202 РУ-0,4кВ 2 СШ и камера тра Т-2	0,3 8	09,00 2022.12.14	16,00 2022.12.14	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202 \ Ш04-2	АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Детская городская клиническая больница г.Ульяновска"; МБОУ СШ № 37; МБУК "Централизованная клубная система"; ООО "МагнитЭнерго"	15	0	6	9	0	0	6	9	0	51,78		2799 2022- 12-05			1
1044	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП- 2392 руб. №1, №2 до ВРУ-0,4 кВ	0,3 8	09,00 2022.12.14	11,00 2022.12.14	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392 \ Ш04-2 \ яч.-2	АО "ГУЛЛИВЕР"	3	0	2	1	0	0	2	1	0	3,47		2855 2022- 12-13			1
1045	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП- 1018 РУ-,4кВ руб.№1,№9	0,3 8	09,00 2022.12.14	16,00 2022.12.14	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\ВЛИ-0.4кВ ул.Можайского,4, ул. Федерации,29 (плановый институт), ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\ул.Н.Татарская 5-25,8- 20,плановый институт, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018 \ Ш04-1 \ яч.-9		43	0	0	43	0	0	1	42	0	51,4		2849 2022- 12-13			1
1046	1	ВЛ	ТП-1111\Ш04- 1\яч. 1	0,3 8	06,10 2022.12.15	07,18 2022.12.15	В	1,13	ВЛ 0.38 кВ ТП-1111\, ул.Бакинская, 119-133		14	0	0	14	0	0	0	14	0	5,77		482 2022-12- 15	3.4.9.3	4.13	0
1047	2	ТП	ТП-2698 РУ-6/0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2022.12.15	16,00 2022.12.15	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698 \ Ш04-2		5	0	0	5	0	0	5	0	0	13,38		2758 2022- 12-01			1
1048	2	ВЛ	ВЛ-6кВ от п\ст Ульяновская яч. 408 от опоры № 48 до опоры № 60	6 (6.3)	09,00 2022.12.15	16,00 2022.12.15	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2384Н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2253, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2253 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2384Н \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2388 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2703 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2850, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2850 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2851, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2851 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2853 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2856, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2856 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2929 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2937, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2937 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2941 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2943, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2943 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2947 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2950, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2950 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2968 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2972, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2972 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2993 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2997, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2997 \ с.ш.-1		19	0	0	8	0	0	8	0	11	60,67	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "РегионПромСтрой "; ООО "Ульяновская воздушно- кабельная сеть" (ООО "УВКС"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп"); ООО "Энергосеть"	2805 2022- 12-06			1
1049	1	ТП	ТП-1018 РУ0.4кВ руб. № 13	0,3 8	09,00 2022.12.15	16,00 2022.12.15	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\ул.Федерации, д.50		1	0	0	1	0	0	1	0	0	4,2		2859 2022- 12-14			1

1050	2	ТП	ТП-2698 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0,3 8	11,00 2022.12.15	12,30 2022.12.15	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698 \ Ш04-2		8	0	0	8	0	0	7	1	0	28,77		2760 2022-12-01			1
1051	1	ТП	ТП-1022\Ш04-2\яч. 11	0,3 8	07,43 2022.12.16	09,28 2022.12.16	В	1,75	ВЛ 0.38 кВ ТП-1022\ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская		70	0	0	70	0	0	0	70	0	65,03		487 2022-12-16	3.4.8.5	4.10	1
1052	2	ТП	ТП-2199 РУ-6 кВ, ТР-р	6 (6.3)	08,30 2022.12.16	12,00 2022.12.16	П	3,5	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2199 \ Ш04-1		1	0	0	1	0	0	1	0	0	2,15		2761 2022-12-01			1
1053	3	ТП	ТП-3550 РУ-0,4кВ и камера тр-ра.	0,3 8	09,00 2022.12.16	16,00 2022.12.16	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550 \ Ш04-1	ООО "АртДент"; ООО "Собственники жилья" (бывший"Домострой")	19	0	3	16	0	0	3	16	0	29,26		2806 2022-12-06			1
1054	2	ТП	ТП-2248 РУ-6 кВ, ТР-р	6 (6.3)	13,30 2022.12.16	17,00 2022.12.16	П	3,5	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2248 \ Ш04-1		1	0	0	1	0	0	1	0	0	5,84		2763 2022-12-01			1
1055	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 129	6 (6.3)	01,27 2022.12.17	04,40 2022.12.17	В	3,22	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3638 - ТП-3489 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ лло, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3435 Яч.6-Т2-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 Яч.5-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 Яч.6 - ТП 3598 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 - ВЛ оп.27, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.1 - ТП-3648 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 Яч.2-Т2-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.5-Т2-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3435, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3598, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3638, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3648, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	ИП Гасанов Лев Шамиль-Оглы; ООО "ЕЭС-Гарант"	286	0	2	281	0	0	10	273	3	408,11	ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК");ООО "Симбирскэнергосервис"	488 2022-12-17	3.4.8.5	4.12	1
1056	3	КЛ	ТП-3550\Ш04-1\яч. 10	0,3 8	01,54 2022.12.19	02,40 2022.12.20	В	24,77	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_9		2	0	0	2	0	0	0	2	0	2,18		489 2022-12-19	3.4.8.5	4.12	1
1057	2	ТП	ТП-2665 РУ-6/0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2022.12.19	16,00 2022.12.19	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665 \ Ш04-1	ООО "Ульяновскэнергосбыт"; УМУП "Ульяновскводоканал"	10	0	2	8	0	0	0	10	0	26,02		2842 2022-12-12			1

1058	2	ТП	ТП-2667 РУ-0,4кВ	0,38	09,00 2022.12.19	16,00 2022.12.19	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2667 руб.№5 СИП 3х50+1х54,6 здание молодежного центра по ул. Промышленная, 59, стр.2, КЛ 0.38 кВ ТП-2667 руб.№6 СИП	Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской	6	0	2	4	0	0	6	0	0	9,87		2830 2022-12-12			1
1059	2	ТП	ТП-2665 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0,38	11,00 2022.12.19	12,30 2022.12.19	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665 \ Ш04-2	ООО "Ульяновскэнергобыт"; УМУП "Ульяновскводоканал"	16	0	4	12	0	0	1	15	0	16,92		2844 2022-12-12			1
1060	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2526 р. 2 в сторону ж/д по ул. Ефремова, 16, 18, 20, ул. Стасова, 8, судебные	0,38	09,00 2022.12.20	12,00 2022.12.20	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526 \ Ш04-1 \ яч.-2		6	0	0	6	0	0	0	6	0	23,21		2868 2022-12-16			1
1061	3	ТП	ТП-3П-1217	0,38	10,00 2022.12.20	12,00 2022.12.20	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217 \ Ш04-1		66	0	0	66	0	0	0	66	0	75,13		2878 2022-12-19			1
1062	1	ТП	ТП-1П-1743, 1П-1744.	0,38	10,00 2022.12.20	14,00 2022.12.20	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1743\Скважина №1, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1744\Скважина №2, №3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1743 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1744 \ Ш04-1		2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,35		2825 2022-12-09			1
1063	1	ТП	ТП-1316 РУ-0,4кВ руб. №2, руб.№11	0,38	13,30 2022.12.20	16,00 2022.12.20	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1316\ж/д ул. Средний Венец 9, КЛ 0.38 кВ		1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,03		2862 2022-12-14			1
1064	2	ТП	ТП-2348 РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор	0,38	09,00 2022.12.21	13,00 2022.12.21	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-2348 Яч.01 - ТП-2348 Яч.5, КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348 \ Ш04-1		16	0	0	16	0	0	1	15	0	68,33		2850 2022-12-13			1
1065	1	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3550 руб. №8 (теперь 10) №9 (теперь 5), до МКД №24, №26 по ул. Хрустальная; №13, №17 по ул. Луначарского	0,38	09,00 2022.12.21	13,00 2022.12.21	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550 \ Ш04-1 \ яч.-8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550 \ Ш04-1 \ яч.-9	ООО "Собственники жилья" (бывший "Домострой")	5	0	1	4	0	0	0	5	0	22,77		2887 2022-12-20			1
1066	3	ТП	ТП-3600 РУ-0,4кВ	0,38	09,00 2022.12.21	16,00 2022.12.21	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600 \ Ш04-2		38	0	0	38	0	0	5	33	0	120,56		2837 2022-12-12			1
1067	4	ПС	ЦП-ПС Юбилейная 110/10 с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	10,05 2022.12.21	12,23 2022.12.21	В	2,3	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5259 на ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5257 - ВЛ Яч.7 №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5251 - ТП-5252 Яч. 3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5252 Яч. 1 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5254-ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5257 яч.3-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.- 7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5251, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5252, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5253, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5254, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5255, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5256, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5257, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5258, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5259		8	0	0	7	0	0	5	2	1	9,77	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК")	490 2022-12-21	3.4.8.5	4.13	1
1068	3	ТП	ТП-3600\Ш04-1\яч. 9	0,38	17,35 2022.12.21	18,30 2022.12.21	В	0,92	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4		19	0	0	19	0	0	0	19	0	30,59		491 2022-12-21	3.4.8.5	4.13	1

1069	1	ТП	ТП-1206 РУ-0,4кВ руб.№10, №22	0.38	07,00 2022.12.22	11,00 2022.12.22	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-1206\маг. "Авион", КЛ 0.38 кВ				1	0	0	1	0	0	1	0	0	2,82		2881 2022-12-20			1	
1070	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2377 р.3,16 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Аبلукова, 87	0.38	09,00 2022.12.22	16,00 2022.12.22	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377 \ Ш04-2 \ яч.-16				2	0	0	2	0	0	0	2	0	3,6		2888 2022-12-21			1	
1071	2	РП	РП-234 РУ-0,4 кВ I СШ	0.38	14,00 2022.12.22	16,00 2022.12.22	П	2	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-	ООО "УК"Солидарность"				9	0	5	4	0	0	1	8	0	28,38		2890 2022-12-21			1
1072	1	ВЛ	ТП-1П-1116	0.38	19,30 2022.12.22	21,10 2022.12.22	В	1,67	ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\ул.Дорожная,1,3,5, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\ул.Центральная Усадьба, 1,7,9,13,14,15,16,17, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\ул.Центральная Усадьба, 8,9,10,11,12				34	0	0	34	0	0	0	34	0	45,63		492 2022-12-22	3.4.9.3	4.13	0	
1073	1	ТП	ТП-3047 РУ-10 кВ яч №1 С.Ш.	10 (10.5)	08,45 2022.12.23	11,45 2022.12.23	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047 \ Ш04-1				44	0	0	43	0	0	4	39	1	54,96	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	2871 2022-12-16			1	
1074	2	РП	РП-234 РУ-0,4 кВ II СШ	0.38	09,00 2022.12.23	12,00 2022.12.23	П	3	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-2	ООО "УК"Солидарность"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"				10	0	7	3	0	0	2	8	0	38,57		2891 2022-12-21			1
1075	1	ТП	ТП-1091Н силовой трансформатор	0.38	09,00 2022.12.23	16,00 2022.12.23	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1091Н\У.О., ВЛ 0.38 кВ ТП-1091Н\Баня, пр.Нариманова, д.70, ВЛ 0.38 кВ ТП-1091Н\ВЛ-0,4 кВ по ул.Тимирязева,4, 5, ВЛ 0.38 кВ ТП-1091Н\пр.Нариманова, д.66,68,72-78, ул.Гафурова, д.3,мкд по ул.Тимирязева,3/1, ВЛ 0.38 кВ ТП-1091Н\пр-т Нариманова,64/2,ТОЦ по ул.Тимирязева,3/1, КЛ 0.38 кВ ТП-1091Н\ Резерв№1., КЛ 0.38 кВ ТП-1091Н\ Резерв№7., КЛ 0.38 кВ ТП-1091Н\ Резерв№8., ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091Н \ Ш04-1				7	0	0	7	0	0	1	6	0	10,52		2877 2022-12-19			1	
1076	2	ТП	ТП-2528 РУ-6кВ	6 (6.3)	09,00 2022.12.23	16,00 2022.12.23	П	7	КЛ 0.38 кВ СИП от ТП-2528 руб №1 до магазина южнее ЖД №11А по ул. Стасова, КЛ 0.38 кВ ТП-2528 Яч.5 - ТП-2528 Яч.кл2, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_5,	МДОУ ЦРР Детский сад №62 "Ягодка"; ООО "Академия + (ООО "МЦ "Академия")				7	0	2	5	0	0	3	4	0	10,69		2813 2022-12-07			1
1077	1	РП	РП-310 РУ-10 кВ яч.20	10 (10.5)	09,00 2022.12.23	16,00 2022.12.23	П	7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3042 \ Ш04-1				2	0	0	2	0	0	2	0	0,63		2839 2022-12-12			1		

1078	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 (с.ш.-4)яч.60	10 (10.5)	23,08 2022.12.24	23,51 2022.12.24	В	0,72	КЛ 10 (10.5) кв КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5, КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6, КЛ 10 (10.5) кв РП-108 яч.1 - РП-108 яч.3, КЛ 10 (10.5) кв РП-108 яч.10 - РП-128 яч.17, КЛ 10 (10.5) кв РП-108 яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ 110/10 кв Яч.60, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1062 яч.6 - ТП 1167 яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1062 яч. 6 - ТП-1062 а, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1062 яч.4 - РП-108 яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 яч.1 - ТП-1117 яч.2, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 яч.2 - ТП-1630 яч. 1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 яч.3 - ТП-1631 яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.3 - ТП-1117 яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 яч.4 - ТП-1634 яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1130 яч.2 - ТП-1638 яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1130 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1167 яч.6 - ТП-1170 яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1171 яч.2 - ТП-1331 яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1331 яч.3 - ТП-1414 яч.8, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 яч.2 - ТП-1632 яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1632 яч.3 - РП-128 яч.15, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1632 яч.6 - РП-128 яч.19, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 яч.1 - РП-108 яч.14, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 яч.5 - ТП-1768 яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 яч.3 - РП-108 яч.12, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1638 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1638 яч.4 - ТП-1648 яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1638 яч.8 - ТП-1779 яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1648 яч.5 - ТП-1769 яч.7, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1649 яч.2 - РП-128 яч.13, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1768 яч.5 - ТП-1769 яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1769 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1779 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1779 яч.5 - РП-108 яч.20, ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10, РП 10 (10.5) кв РП-108, РП 10 (10.5) кв РП-128, ТП 10 (10.5) кв ТП-1062, ТП 10 (10.5) кв ТП-1112, ТП 10 (10.5) кв ТП-1113, ТП 10 (10.5) кв ТП-1117, ТП 10 (10.5) кв ТП-1130, ТП 10 (10.5) кв ТП-1167, ТП 10 (10.5) кв ТП-1170, ТП 10 (10.5) кв ТП-1171, ТП 10 (10.5) кв ТП-1331, ТП 10 (10.5) кв ТП-1414, ТП 10 (10.5) кв ТП-1630, ТП 10 (10.5) кв ТП-1631, ТП 10 (10.5) кв ТП-1632, ТП 10 (10.5) кв ТП-1633, ТП 10 (10.5) кв ТП-1634, ТП 10 (10.5) кв ТП-1638, ТП 10 (10.5) кв ТП-1648, ТП 10 (10.5) кв ТП-1649, ТП 10 (10.5) кв ТП-1768, ТП 10 (10.5) кв ТП-1769, ТП 10 (10.5) кв ТП-1779	ООО "ДЕЛФИ"; ООО "Домовой" (600912ИКУ); ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Поволжье-Телеком"; ООО "Северная звезда"; ООО "Теплогенерирующая компания"; ООО УК "Свободный выбор"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФГБОУ высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"	268	0	25	242	0	0	43	224	1	459,08	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром групп")	493 2022-12-24	3.4.8.5	4.12	1
1079	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 (с.ш.-4)яч.56	10 (10.5)	23,08 2022.12.24	00,36 2022.12.25	В	1,47	ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1058 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кв ТП 1905 яч.1 - Опора ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1091 яч.1 - ТП-1135 яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1091 яч.4 - ТП-1508 яч.6, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1099 яч.1 - ТП-1325 яч.1, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1130 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1130 яч.3 - РП-108 яч.25, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1130 яч.5 до ТП 1325 яч.3, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 яч.4 - ТП-1782 яч.5, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 яч.1 - ВЛ оп.29, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1168 яч.1 - ВЛ оп.40А, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1169 яч.3 - ВЛ оп.51, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 яч.2 - ТП-1325 яч.4, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кв ТП-1325 яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56, КЛ 10 (10.5) кв ТП-1325 яч.8-Т1-	ИП Терехин Станислав Александрович; УМУП "Городская теплосеть"	466	0	2	458	0	0	12	448	6	636,01	ООО "ЭнергоХолдинг"	494 2022-12-24	3.4.8.5	4.12	1
1080	2	ТП	ТП-2588 РУ-6 кв I и II СШ	6 (6.3)	09,00 2022.12.26	12,00 2022.12.26	П	3	КЛ 0.38 кв ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кв ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кв ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кв ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кв ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кв ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кв ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кв ТП-	ООО "Альбион"; ТСЖ "Оазис"; ТСН "Отрадная 83"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	44	0	13	31	0	0	18	26	0	59,72		2860 2022-12-14			1

1081	2	ТП	ТП-2588 РУ-0,4 кВ I СШ, Т-1	0,38	09,00 2022.12.26	16,00 2022.12.26	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2588(0564, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588 \ Ш04-1	ООО "Альбион"; ТСЖ "Оазис"; ТСН "Отрадная 83"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	31	0	10	21	0	0	12	19	0	78,98		2861 2022-12-14		1
1082	2	ТП	ТП-2582 РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор	0,38	14,00 2022.12.26	16,00 2022.12.26	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582 \ Ш04-1		208	0	0	208	0	0	1	207	0	71,19		2917 2022-12-26		1
1083	2	ТП	ТП-2217 РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор	0,38	09,00 2022.12.27	16,00 2022.12.27	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217 \ Ш04-1		27	0	0	27	0	0	4	23	0	67,91		2851 2022-12-13		1
1084	1	ТП	ТП-1062 РУ-0,4кВ руб. №1, ТП-1135 РУ-0,4кВ руб.№8	0,38	09,00 2022.12.27	16,00 2022.12.27	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1062\ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61, ВЛ 0.38 кВ ТП-1135\ул.Тимирязева, д.37, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135 \ Ш04-1,1 \ яч.-8		15	0	0	15	0	0	0	15	0	22,98		2901 2022-12-23		1
1085	1	ПС	ПП-3557 РУ -6 кВ С.Ш.	6 (6.3)	09,00 2022.12.27	16,00 2022.12.27	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3641\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3641\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3641\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3641\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3488, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3488 \ с.ш.-1 \ яч.-Тр.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3494 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3495, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3495 \ с.ш.-1 \ яч.-ввод, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3497, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3497 \ с.ш.-1 \ яч.-Тр.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3641 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3643, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3643 \ с.ш.-1 \ яч.-ввод на Т1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3928, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3928 \ с.ш.-1 \ яч.-Тр.1		29	0	0	28	0	0	2	26	1	36,29	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	2817 2022-12-08		1
1086	1	ТП	ТП-1018 РУ-0,4кВ руб.2 руб.3	0,38	09,30 2022.12.27	13,00 2022.12.27	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Управление гражд.защиты ЕДДС ул.Марата,3, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Управление гражд.защиты ЕДДС ул.Марата,3 вв.2, ТП 10 (10.5)		7	0	0	7	0	0	0	7	0	32,93		2897 2022-12-22		1
1087	2	ВЛ	ВЛ-6кВ от яч.408 Ульяновская яч. 408 до опоры №22 и ВЛ-6кВ от п\ст Ульяновская яч. 107 до опоры №22.	6 (6.3)	09,30 2022.12.27	16,00 2022.12.27	П	6,5	РП 6 (6.3) кВ РП-219, РП 6 (6.3) кВ РП-219 \ с.ш.-1, РП 6 (6.3) кВ РП-219 \ с.ш.-2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2223, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2223 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2277 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2700 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2765, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2765 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2791, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2791 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2799, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2799 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2964 \ Ш04-1		6	0	0	5	0	0	5	0	1	14,32	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК")	2879 2022-12-19		1
1088	1	ТП	ТП-1П-1743, 1П-1744, 1П-1075	0,38	10,00 2022.12.27	13,00 2022.12.27	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1743\Скважина №1, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1744\Скважина №2, №3		2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,35		2919 2022-12-26		1
1089	2	ВЛ	ВЛ-6кВ от яч.408 ПС "Ульяновская" оп.22 до ПП-2854	6 (6.3)	21,00 2022.12.27	23,00 2022.12.27	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2384Н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_4		19	0	0	8	0	0	8	0	11	38,22	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "РегионПромСтрой"; ООО	2958 2022-12-27		1
1090	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2574 РУ-0,4 кВ р. 7 до ВРУ-0,4 кВ щ.2 ж/д по ул.	0,38	09,00 2022.12.28	10,30 2022.12.28	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1_3		1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,13		2900 2022-12-23		1

1091	2	ТП	ТП-2582 РУ-6 кВ, силовой трансформатор	6 (6.3)	09,30 2022.12.28	11,30 2022.12.28	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582 \ Ш04-1			208	0	0	208	0	0	1	207	0	271,19	2959 2022-12-27			1
1092	4	КЛ	ЦП-ПС Восточная - 110/10\с.ш.-2\яч. 207	10 (10.5)	11,39 2022.12.28	12,34 2022.12.28	В	0,92	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_3, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_4, ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4175 до ВЛ-ПС Восточная, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4024яч.3 до 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4040 Яч.0 - ТП-4168 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4063 - ПП-4186 яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6, ПС 10 (10.5) кВ ПП-4186, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-207, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4040, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4063, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4076, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4175, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	МУП "ЭЭТ"	397	1	0	396	0	0	11	386	0	648,48	496 2022-12-28	3.4.8.5	4.1.2	1	
1093	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2652 РУ-0,4 кВ р. 7 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Пушкирева, 32, 34	0,38	09,00 2022.12.29	16,00 2022.12.29	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			2	0	0	2	0	0	0	2	0	1,41	2933 2022-12-26			1
1094	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1917 руб. №4 3-пер.3.Космодем.2	0,38	09,00 2022.12.29	16,00 2022.12.29	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1917\3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917 \ Ш04-1 \ яч.-4			35	0	0	35	0	0	0	35	0	49,78	2886 2022-12-20			1
1095	3	ТП	ТП-3П-1781, ТП-3П-1782	0,38	09,00 2022.12.29	13,00 2022.12.29	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782 \ Ш04-1			49	0	0	49	0	0	0	49	0	32,54	2853 2022-12-13			1
1096	3	ТП	ТП-3550 РУ-0,4 кВ.	0,38	09,00 2022.12.29	11,00 2022.12.29	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	ООО "АртДент"; ООО "Собственники жилья" (бывший"Домострой")	19	0	3	16	0	0	3	16	0	29,26	2907 2022-12-23			1	
1097	3	ТП	ТП-3550 руб.№2 ВЛИ-0,4 кВ на торговые	0,38	13,45 2022.12.29	16,15 2022.12.29	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550 \ Ш04-1 \ яч.-2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550 \	ООО "Собственники жилья" (бывший"Домострой")	6	0	1	5	0	0	0	6	0	6,71	2908 2022-12-23			1	

ИТОГО по всем прекращением передачи электрической энергии за отчетный период:	И	4195,83	x	x	x	46305	96	2691	42865	0	0	7473	38149	883	92488,31	x	x	x	x	0;1
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ	П	3445,21	x	x	x	14264	13	860	13079	0	0	2068	11984	212	25602,01	x	x	x	x	0
по аварийным ограничениям	А	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	0
по вне регламентным отключениям	В	750,62	x	x	x	32041	63	1731	29786	0	0	5405	26165	471	66886,3	x	x	x	x	0;1
по вне регламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности	В1	390,07	x	x	x	21649	45	1049	20284	0	0	3335	18043	271	43386,36	x	x	x	x	1

Начальник ПТС _____ А.В. Панков

Начальник ОДС _____ Л.Г. Белавина

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации

Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за 12 месяцев 2022 года

№ п/п	Наименование структурной единицы сетевой организации	Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии)	Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определяемого вторичным уровнем напряжения	Вторичный		Первичный		Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации									
				Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП	Высший класс напряжения, кВ	Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ	Класс напряжения, кВ	Всего	В разделении			В разделении уровней			Смежные сетевые организации и производители		
									1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6 - 20 кВ)		НН (ниже 1 кВ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 Яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn_1_11	0.40000		1	0	0	1	0	0	0	1	0
2	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn_1_1	0.40000		1	0	0	1	0	0	0	1	0
3	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103	0.40000		1	0	0	1	0	0	1	0	0
4	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 -	0.40000		1	0	0	1	0	0	0	1	0
5	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn_1_1	0.40000		1	0	0	1	0	0	0	1	0
6	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn_1_2	0.40000		1	0	0	1	0	0	0	1	0
7	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn_1_5	0.40000		1	0	1	0	0	0	0	1	0
8	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn_1_5	0.40000		1	0	1	0	0	0	0	1	0
9	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 3 - Адм.здание и гараж, ул. Жуковского 3 - упр-е "Ульяновскгоргаз"	0.40000		2	0	0	2	0	0	0	2	0
10	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ мечеть,пер.Баннный 1	0.40000		1	0	0	1	0	0	0	1	0

11	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
17	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Юности, 51	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
20	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Инженерный проезд, 22 - Произв.база, проезд.1-й Инженерный 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
21	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
23	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 Яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_17	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
28	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум, ул.Марата, 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.13-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус 6, ул.Сев.Венец,32; КЛ 0.38 кВ Корпус 6, ул.Сев.Венец,32.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.5 - ТП-1769 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорт.корпус,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.8 - РП-109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1744	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1744\100-летия со дня рождения В.И.Ленина пл. 1 - Мемцентр, пл. 100-летия В.И.Ленина 1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0
33	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
34	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2349 Яч.4 - ТП-2349 Яч.кл2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УЛГУ вв.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.2; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

40	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Отрадная ул, 0 - Стройка магазина, ул.Отрадная от РП-231	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 52	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0
48	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0
49	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
50	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
51	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.5 до ТП 1325 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Радиотех.корпус	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
52	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наружное освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
53	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
54	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_34	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
55	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

56	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
57	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
58	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
59	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
60	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
61	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ТП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
62	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 Яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
63	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
64	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
65	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
66	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
67	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
68	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5128 Яч.3 - ТП-5130 Яч. <Объект>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5130\Академика Филатова пр-кт, 0 - Цех ЧП Афонина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
69	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
70	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

71	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
72	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.3 - ТП-5130 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5130\Академика Филатова пр-кт, 0 - Мебельный цех ЧП Нехорошев	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
73	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.5 - ТП-3177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.<Object> - ТП-3154 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.<Object> - РП-310 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3177\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
74	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
75	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
76	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
77	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2543 Яч.<Object>1 - ТП-2543 Яч.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
78	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
79	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
80	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
81	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
82	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
83	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
84	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

85	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
86	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ИВЦ, ул.Сев.Венец,32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
87	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
88	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус 6,ул.Сев.Венец,32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
89	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
90	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаб.корпус, ул.Сев.Венец,32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
91	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
92	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
93	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
94	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
95	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяига Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
96	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 Яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
97	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
98	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
99	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
100	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 Яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

101	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
102	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
103	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
104	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
105	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
106	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.3-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
107	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1749 руб.34; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-5\ул.Гончарова,44; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-5 (ул.Гончарова,44)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Инспекция по труду,ул.Гончарова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
109	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

110	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
111	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
112	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
113	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
114	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
115	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	2	2	0	0	0	0	0	2	0
116	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Октябрьская ул, 29 - Рекламный щит, ул.Октябрьская 29	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
117	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
118	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
119	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
120	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
121	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
122	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
123	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Театр кукол,новый корпус	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0

124	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Оренбургская ул, 27 - Стационар блок Б, ул.Оренбургская 27	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
125	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
126	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
127	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
128	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
129	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.4); ВЛ 10 (10.5) кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636- 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Наб.р.Свияги,158	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
130	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
131	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
132	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ <Object>hjfjhffhjfjhffhjfjhff; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
133	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
134	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
135	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл. больница №2	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
136	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
137	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.2 - ТП-5127 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5127\Ленинского Комсомола пр-кт, 1 - ИП Хисамутдинов А.М.,магазин "Автозапчасти"	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

138	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Обл. больница №2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
139	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Обл.больница №2 Аптека	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
140	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1742 Яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Томограф	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
141	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв КЛ - ТП-1117 Яч.3 - ТП-1634 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Р.Люксембург, 38	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
142	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1320\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; ВЛ 0.38 кв Травмпункт, Рылеева, 39; КЛ 0.38 кв Обл.больница №2 Аптека	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
143	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Обл.больница № 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
144	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.119	ТП 6 (6.3) кв ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
145	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4080 Яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
146	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2374 Яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.416	ТП 6 (6.3) кв ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
147	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3434 Яч.4-Т2-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3434 Яч.2 - ТП-3555 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
148	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ППП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ППП-1 - 110/10 кв Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ППП-1 - 110/10 кв Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
149	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - РП-132 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
150	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - РП-132 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
151	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Котельная,ул.Ватутина,37 (вв.4)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
152	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2664 Яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.234	ТП 6 (6.3) кв ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

153	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
154	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - ж/дом-лифт и м.о.п. /10эт.3под./, пр-кт.Созидателей 74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
155	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
156	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
157	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
158	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
159	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
160	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
161	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Можайского,4, ул.Федерации,29 (плановый институт)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
162	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ул.Громовой,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
163	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ неее4_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 Яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 Яч.1 - ТП-3439 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 Яч.3 - ТП-3710 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
164	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
165	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ЛР; ВЛ 10 (10.5) кВ СИП 4х7 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ на АВР; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Хирургический корпус, (АВР ввод 2) ул.Плеханова	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
166	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
167	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
168	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
169	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

170	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2671 яч.5-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
171	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2671 яч.6-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
172	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4037 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4037\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
173	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1131 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
174	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4037 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4037\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
175	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Школа,ул.Спасская,15 (левый РЦ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
176	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Школа №1,ул.Спасская,15 правый щит,левый руб.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
177	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2575 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кв Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
178	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3553 яч.4-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3553\Клубная ул, 12А - ж/дом - общ.учет /80 кв.,5 эт.,4 п./, ул.Клубная 12 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
179	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2683 яч.6-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
180	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5073 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
181	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5073 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
182	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3154 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

183	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.7 - РП-310 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
184	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
185	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2686 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2686\Рябикова ул, 70 - Торговый центр "Альянс", ул.Рябикова 70	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
186	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
187	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
188	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
189	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
190	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.4 - РП-330 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Набережная реки Свияги ул, 106 - БС, ул. Набережная реки Свияга 106 к.1 (на тех.этаже корпуса УЛГУ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
191	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова,16А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
192	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
193	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 3\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
194	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 Яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
195	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
196	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
197	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

198	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
199	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
201	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 Яч.5 - ТП 4056 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
202	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Объект> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - РП-132 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
203	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
204	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
205	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
206	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
207	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
208	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
209	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.4 - ТП-2698 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
210	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 52	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
211	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
212	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
213	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЭРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

214	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
215	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
216	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
217	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
218	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
219	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.5 - ТП-5040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
220	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3463 яч.5-Т1-6 кВ (0); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 - ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3463	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Гая пр-кт, 87 - Центр благоустройства, пр-т Гая 87	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
221	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3463 яч.6-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.3 - ТП-3469 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3463	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Гая пр-кт, 87 - Центр благоустройства, пр-т Гая 87	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
222	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.3.11	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1086Н	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ Резерв №2.; КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.2); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ Резерв №8.; КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.2) Адм.здание стадиона Труд	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
223	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
224	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
225	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
226	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.1 - РП-506 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

227	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
228	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
229	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1780	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1780\Красноармейская ул, 2 - Банк, ул. Красноармейская 2	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
230	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
231	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
232	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
233	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
234	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
235	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
236	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
237	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
238	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
239	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
240	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
241	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
242	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 53 (цнт.2)	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0

243	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5182	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
244	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
245	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А;	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
246	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
247	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
248	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А;	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
249	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А;	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
250	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
251	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
252	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
253	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0

254	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
255	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Ватутина,37 (вв.5)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Ватутина,37 (вв.3)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
257	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
258	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
259	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
260	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
261	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
262	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
263	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
264	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.2 - ТП-5127 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5127\Ленинского Комсомола пр-кт, 1 - ИП Копырова В.Н.,магазин "Автохимия"	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
265	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
266	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.2 - ТП-5127 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5127\Ленинского Комсомола пр-кт, 1 - Автостанция, ИП Егоров А.А.	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
267	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
268	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
269	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.6 - ТП 1888 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Федерации 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
270	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

271	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
272	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ресторан (вв.1),ул.Плеханова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
273	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
274	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
275	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
276	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
277	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
278	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
279	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.5 - ТП-1085 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.3 - ТП-1920 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Р. Люксембург, 3 кафе "Пекин" ввод 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
280	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
281	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
282	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

283	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
284	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 42 - Котельная бани 5, ул.Жуковского 42	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
285	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 42 - Котельная бани 5, ул.Жуковского 42	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
287	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
288	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
289	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
290	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
291	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1404 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.49	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1404\Белинского ул, 13А - Котельная ДИБ, ул. Белинского 13 А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
292	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
293	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спальный корпус, ул.Плеханова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
294	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
295	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
296	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Кирова ул, 28 - Рекламный щит, ул.Кирова 28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

297	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
298	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
299	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
300	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
301	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
302	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
303	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1779	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная, ул.Л.Шевцовой,54Е	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
304	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
305	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
306	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
307	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
308	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
309	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
310	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
311	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

312	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
313	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
314	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
315	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
316	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
317	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
318	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
319	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 Яч.5 - ТП 4056 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
320	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
321	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.6); ВЛ 10 (10.5) кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636- 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум, ул.Наб.р.Свияги,158	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
322	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); ВЛ 10 (10.5) кВ приход на СП вв.1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаборатория ул.Набережная р.Свияги, д.158	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
323	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
324	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.6); ВЛ 10 (10.5) кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636- 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум, ул.Наб.р.Свияги,158	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1

325	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
326	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
327	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ <Object>569	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
328	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
329	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
330	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличн освещен.	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
331	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
332	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ <Object>569	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
333	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.6-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
334	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3050 Яч.3 - ТП 3094 Яч2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.2; КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
335	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1729\Рылеева ул, 27 - Больница, ул.Рылеева 27	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
336	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
337	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
338	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пол-ка ул. Гагарина 20	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
339	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
340	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

341	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
342	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Федерации ул, 1 - ТП-1158 /К.Маркса/ база "Орбита", ул. Федерации 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
343	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
344	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
345	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
346	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
347	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
348	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
349	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
350	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
351	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
352	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_18; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
353	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Ленина,98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
354	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
355	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
356	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч.3 - РП 203 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0

357	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 Яч.3 - РП 203 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
358	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
359	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_18; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
360	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.Лесная,19 вв.1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
361	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
362	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
363	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
364	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
365	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
366	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
367	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
368	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
369	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
370	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
371	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Улич.освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

372	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
373	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.5 - ТП-1085 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.3 - ТП-1920 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Водогрейка, ул.Радищева,169	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
374	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0.23000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
375	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.4 - РП-227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 63 - Рекламный щит, ул.Рябикова 63	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
376	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 Яч.6 до РП-409 Яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
377	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
378	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Ипподромная ул, 0 - ТП-1781, ул.Ипподромная 0	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
379	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 Яч.6 - ТП-3598 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
380	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная Яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1072\Ипподромная ул, 0 - ЭЗУ от коррозии, Ипподром	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
381	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.3 - ТП-1139 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр. рынок (лев.цифровая)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
382	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
383	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радищева,8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
384	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
385	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
386	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника, ул.Орлова, 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
388	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>5; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
389	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5182	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
391	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
392	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
393	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 Яч.5 - ТП 4056 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 Яч.5 - ТП 4056 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0
397	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
398	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
400	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

401	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
402	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327 - Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Котельная, ул.Гафурова,41	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
403	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
404	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
405	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Островского, д.19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
406	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
407	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
408	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
409	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 Яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Карбышева ул, 19 - ул.Карбышева 19,ж/д - м.о.п и лифт/9эт.,3под./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
411	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 Яч.4 - ТП-2652 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
412	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Карбышева ул, 19 - ул.Карбышева 19, ж/дом - общий учет / 108 кв /	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
413	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 Яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

414	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.1 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
415	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
416	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
418	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
419	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
420	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
421	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
422	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
423	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум легкой промышленности,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
424	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум легкой промышленности,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
425	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
426	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
427	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
428	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
429	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 Яч.5 - ТП 2793 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

430	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
431	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
432	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
433	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
434	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
435	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
436	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
437	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
438	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
439	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
440	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
441	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ул.освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
442	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
443	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
444	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
445	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

446	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0
447	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
448	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
449	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
450	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 - РП-133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
451	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
452	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
453	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
454	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
455	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
456	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
457	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 Яч.2 - ТП-1638 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ наруж. освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
458	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
459	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
460	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - ТП-1631 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1631	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная 2, вв.2, Ордж.,56Б	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
462	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.6 - ТП-2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Камышинская ул, 27 - Рекламный щит, ул.Камышинская 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

463	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
464	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 Яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.ч освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
465	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.6-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
466	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
468	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ на ул.Радищева,152,152А,154	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
469	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ котельная,ул.Гафурова,41	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
470	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
471	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
472	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
473	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ У. О.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
474	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ У. О.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
475	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

476	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
477	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
478	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
479	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
480	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
481	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
482	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
483	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
484	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1010 - РП-125 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 Яч.2 - РП-125 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1010\Гончарова ул, 14 - Дом печати, ул. Гончарова 14	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
485	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
486	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ ул.Можайского,4, ул. Федерации,29 (планоый институт)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
487	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
488	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.7-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
489	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
490	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

491	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
492	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
493	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.5 - ТП-1085 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.3 - ТП-1920 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Тимирязева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
494	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.суд (новое здание),	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
495	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
496	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
497	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
498	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.5 - ТП-1085 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.3 - ТП-1920 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Тимирязева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
499	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
500	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
501	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
502	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 Яч.3-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Вольная ул, 6 - ТП-3600, ул.Вольная 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
503	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

504	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
505	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
508	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
510	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛ3 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛ3" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
512	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
513	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2596 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
514	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, эксплонтада№2; ВЛ 0.38 кВ с/х институт, б.Нов.Венец,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
515	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-36066 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 Яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3607	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3607\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
516	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-36066 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 Яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3607	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3607\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
517	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

518	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
519	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944яч4-ТП-2960 яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 3 - Рекламный щит, Московское шоссе 3 (№962) (1541/41)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
520	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1039 - ПП-1020 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1039\Можайского ул, 8 - Учебный комплекс, ул. Можайского 8/8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
521	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1039 - ПП-1020 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1039\Можайского ул, 8 - Общежитие на территории учебного комплекса, ул.Можайского 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
522	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944яч4-ТП-2960 яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 3 - Рекламный щит, Московское шоссе 3 (№806) (1541/42)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
523	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
524	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
525	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
526	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
527	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1010 - РП-125 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1010\Гончарова ул, 14 - Дом печати, ул. Гончарова 14	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
528	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
529	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
530	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

547	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
548	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
549	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; ВЛ 0.38 кВ Травмпункт, Рылеева, 39; КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
550	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница № 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
551	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
552	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 Яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
553	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ №8 Резерв; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; ВЛ 0.38 кВ Ювелирный салон "Оникс"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Резерв ; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 0.38 кВ Кафе "Барон", ул.Дворцовая,8/38; КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38; КЛ 0.38 кВ резерв14; КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"; КЛ 0.38 кВ светофор ул. Дворцовая/ул. Гончарова; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
554	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
555	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
556	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	

557	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
558	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ №8 Резерв; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; ВЛ 0.38 кВ Ювелирный салон "Оникс"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Резерв.; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 0.38 кВ Кафе "Барон", ул.Дворцовая,8/38; КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38; КЛ 0.38 кВ резерв14; КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"; КЛ 0.38 кВ светофор ул. Дворцовая/ул. Гончарова; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
559	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/к Чкалова	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
560	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
561	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
562	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); ВЛ 10 (10.5) кВ приход на СП вв.1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаборатория ул.Набережная р.Свияги, д.158	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
563	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Педуниверситет,	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
564	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
565	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	
566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

567	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
568	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4106	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4106\Металлистов ул, 28 - Тубдиспансер, ул.Металлистов 28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
569	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.2 - ТП-3620 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.1-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
571	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
572	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
573	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1083\Советская ул, 0 - Рекламный щит, ул.Спасская (школа 1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
574	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
575	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
576	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пищеблок госпиталя ветеранов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
577	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спальный корпус, ул.Плеханова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
578	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - ж/дом-лифт и м.о.п. /10эт.3под./, пр-кт.Созидателей 74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
579	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
580	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

598	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 - ПС Восточная Яч.303 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
599	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
600	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
601	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи Адм.Ул.обл,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
602	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,37	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
603	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.3 - ТП-1631 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1631	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная 1, вв.1, Ордж.,56А; КЛ 0.38 кВ котельная 1, вв.1, Ордж.,56А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
604	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Библиотека УлГТУ, ул.Сев.Венец,32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
605	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
606	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
607	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
608	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
609	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
610	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
611	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

612	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
613	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
614	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
615	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
616	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ,ул. Маяковского 13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
617	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.6 - ТП-4135 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
618	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
619	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
620	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
621	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	

622	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
623	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
624	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ Водоканал, Хозблок	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
625	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Сберкасса, ул. Можайского, 6а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
626	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.2 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
627	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
628	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
629	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ поликлин.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
631	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
633	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 Яч.5 до РП-409 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Металлистов ул, 7 - Здание музея, ул.Металлистов 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

634	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
635	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
636	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
637	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
638	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
639	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 Яч.2 - ТП-1638 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УЛГТУ, 3 корпус (сила)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
640	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спортзал, ул. Сев. Венец	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
641	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1648 яч.6 - ТП 1769 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорт. корпус,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
642	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Склады техникаума,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
643	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул. Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул. Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
644	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1779	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи УЛГТУ, ул. Сев. Венец	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
645	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
646	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус 6, ул. Сев. Венец, 32; КЛ 0.38 кВ Корпус 6, ул. Сев. Венец, 32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
647	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
648	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1

649	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
650	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
651	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ <Object>hjjfhffhjjfhjfhgjfjh; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
652	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
653	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
654	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
655	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.2 - ТП-3620 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
656	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова,69а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
657	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
658	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
659	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова,69а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
660	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
661	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
662	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Оренбургская ул, 42 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,6 п./, ул.Оренбургская 42	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0

663	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
664	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
665	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
666	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа,ул.Р.Люксембург,48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
667	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
668	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
669	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Генерала Тюленева пр-кт, 8 - Общежитие "Дом молодежи", пр-кт.Генерала Тюленева 8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
670	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
671	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
672	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
673	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

674	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,За,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
675	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
676	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Резервный рубильник №11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
677	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
678	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
679	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
680	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
681	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
682	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
683	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4006 - ТП 4042 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4006\Сиреневый проезд, 11А - пр.Сиреневый 11 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
684	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург, 38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
685	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл. больница №2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

686	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
687	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница ,гл.корпус	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
688	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.2 - ТП-5127 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5127\Ленинского Комсомола пр-кт, 1 - ИП Мулендеев, пр-кт.Ленинского Комсомола 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
689	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.2 - ТП-5127 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5127\Ленинского Комсомола пр-кт, 1 - ИП Долгунов С.С. Магазин "Автоэмали", пр-кт.Ленинского Комсомола 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
690	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Рапени, 43 щ.2	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
691	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
692	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
693	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
694	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
695	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
696	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 Яч.4 - ТП 2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
697	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

698	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
699	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - жилой дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
700	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ <Object>111222; КЛ 0.38 кВ СИП СП-2665-1 р3; КЛ 0.38 кВ <Object>11221122; КЛ 0.38 кВ <Object>222111	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
701	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0
702	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
703	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
704	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
705	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
706	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
707	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
708	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
709	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 91	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
710	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
711	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Промышленная ул, 0 - Рекламный билборд, ул.Промышленная / ул Ефремова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

712	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
713	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
714	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
715	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
716	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5016 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
718	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
719	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
720	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ на АВР; ВЛ 0.38 кВ СИП 4х7 0; КЛ 0.38 кВ ЛР; КЛ 0.38 кВ Резерв№16.; КЛ 0.38 кВ Резерв№14.; КЛ 0.38 кВ Резерв№12.; КЛ 0.38 кВ Прачечная (вв.1) ул.Плеханова; КЛ 0.38 кВ ТП-1761 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Хирургический корпус, (АВР ввод 2) ул.Плеханова; ВЛ 0.38 кВ Госпиталь ветеранов войн, ул.Кузнецова 26; КЛ 0.38 кВ Хирургический корпус (вв.2) ул.Плеханова; КЛ 0.38 кВ Старый госпиталь (вв.2), ул.Кузнецова 26; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ на Соборную площадь; КЛ 0.38 кВ Розетка 9; КЛ 0.38 кВ Розетка 8; КЛ 0.38 кВ Розетка 7; КЛ 0.38 кВ Розетка 6; КЛ 0.38 кВ Розетка 5; КЛ 0.38 кВ Розетка 4; КЛ 0.38 кВ Розетка 3; КЛ 0.38 кВ Розетка 2; КЛ 0.38 кВ Розетка 1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
721	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
722	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

723	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 Яч.3 - ТП-1634 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ул.Громовой,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
724	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
725	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Героя России Аверьянова проезд, 6 - ТП-3471, проезд, Героя России Аверьянова 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
726	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
727	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.2-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
728	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Карюкина,6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
729	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 Яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ефремова ул, 91 - Рекламный щит, ул.Ефремова 91 (1541)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
730	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
731	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 Яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
732	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2670-ВЛ-6кВ оп.41; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига Яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига Яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 Яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 Яч.3 - ПП-2944 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944 Яч.4-ТП-2960 Яч.1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
733	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
734	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Карюкина,6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
735	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяига Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
736	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
737	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

738	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3714 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3714	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3714\Энергетиков проезд, 6 - База, проезд Энергетиков 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
739	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
740	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
741	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 Яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп.71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
742	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
743	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
744	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
745	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
746	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
747	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
748	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Врача Сурова пр-кт, 25 - пр.Сурова 25, ж/дом - общ.учет /360 кв./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
749	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Врача Сурова пр-кт, 25 - пр.Сурова 25, ж/дом - общ.учет /360 кв./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

751	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
753	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
756	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница № 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
757	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.2 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
758	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница № 2	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
759	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
760	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
761	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
762	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1744	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1744\100-летия со дня рождения В.И.Ленина пл, 1 - Мемцентр, пл. 100-летия В.И.Ленина 1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
763	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
764	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус №5,ул.Сев.Венец	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

780	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ гостиница КЭЧ, ул. Циолковского, 1,3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
781	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
782	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-34816-ПП-3606н яч.5)_; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-34816 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 0\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
783	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
784	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
785	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
786	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
787	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
788	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
789	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
790	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

791	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
792	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1404 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1404\Белинского ул, 13 - Детская инфекционная больница, ул.Белинского 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
793	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
794	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
795	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Э Мая ул, 30 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
796	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
797	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
798	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ <Обје ct>	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
799	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
800	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ <Обје ct>	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
801	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
802	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
803	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
804	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

821	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\8 Марта ул, 9 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.8 Марта 9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
822	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
823	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяига Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
824	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяига Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
825	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Краев.музей,Нов.венец б-р,3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
826	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
827	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
828	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.5 - ТП-3177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.<Object> - ТП-3154 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.<Object> - РП-310 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3177\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
829	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
830	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
831	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
832	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
833	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 14 - ж/дом -ОДУ- м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.9 Мая 14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	

834	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
835	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
836	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кобозева ул, 18 - ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,2 п./, ул.Кобозева 18	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
837	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Лакомка", ул.Гончарова, 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
838	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяига Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
839	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кобозева ул, 18 - ж/дом - общ.учет/98кв./, ул.Кобозева 18	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
840	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 70 - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 70	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
841	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1404 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.49	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1404\Белинского ул, 13 - Детская инфекционная больница, ул.Белинского 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
842	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
843	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
844	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
845	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
846	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяига Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
847	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
848	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

849	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4041 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4041\Врача Михайлова ул, 0 - Рекламный билборд, ул.В.Михайлова/ул.Одесская от ТП-4041	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
850	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
851	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5172 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
853	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кв КЛ/0,4 кв ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кв СП-1150-1 (гимназия №1 старый корпус); КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ПС 10 (10.5) кв СП-1150-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Спасская, д.18 Гимназия	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
854	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кв КЛ/0,4 кв ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кв СП-1150-1 (гимназия №1 старый корпус); КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ПС 10 (10.5) кв СП-1150-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Спасская, д.18 Гимназия	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
856	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2215 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 2215 яч.3 - РП 203 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
857	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5172 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
858	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 яч.4-Т1-10кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д пр.Нариманова, 69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
859	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2692 яч.4-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
860	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3074 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
861	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

862	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
863	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова, 65	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
864	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
865	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
866	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
867	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
868	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
869	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева 159-163/6, ул.Новгородская 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
870	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
871	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
872	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.1 - ТП-2279 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2-ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
873	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
874	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург, 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
875	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
876	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
877	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ "Сигнал"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	

878	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
879	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
880	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
881	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
882	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
883	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 8 - Магазин 2, пр.Сиреневый 8-А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
884	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Алгоритм"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
885	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
886	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
887	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
888	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 21 - ж/дом - ОДУ -м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.Жуковского 21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
889	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3050 Яч.3 - ТП 3094 Яч2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_8,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
890	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
891	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Тельмана ул, 38 - Гимназия 59, ул.Тельмана 38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

892	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
893	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. 3.Космодем., 2/49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
894	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
895	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие, ул.Наб.р.Свияги,152	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
896	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
897	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
898	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
899	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидрономыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидрономыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидрономыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидрономыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидрономыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидрономыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидрономыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидрономыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидрономыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидрономыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
900	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП 2871 - ВЛ 6кВ-РП-231 Яч.3 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944яч4-ТП-2960 яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2871	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2871\Московское ш, 66 - База, ш. Московское 6 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
901	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Гоголя ул, 10 - Рекламный билборд, Димитровградское шоссе/ул.Гоголя 10 от ТП-4064	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
902	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Энгельса,42 кафе "Ника"	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	

903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
904	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
905	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
906	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ больница, пр.Нариманова, 99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
907	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
908	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа, №29, ул. Р.Люксембург, 48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
909	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Менделеева проезд, 3 - Детский сад №110 "Мальвина", проезд.Менделеева 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
910	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
911	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Главный корпус, ул.Сев.Венец, 32; КЛ 0.38 кВ Гл Корпус, ул. Сев.Венец, 32	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
912	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
913	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1779	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП УлГТУ, ул.Сев.Венец (вв.1)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
914	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Сев.Венец	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
915	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Главный корпус, ул.Сев.Венец, 32; КЛ 0.38 кВ Гл Корпус, ул. Сев.Венец, 32	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
916	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
917	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-ЗРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
918	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

919	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
920	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие №6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
922	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
923	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
924	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
925	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
926	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
927	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
928	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.1 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
929	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
930	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
931	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
932	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-5; КЛ 0.38 кВ СП-1749-5\ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1749 руб.34; КЛ 0.38 кВ Кафе "Погребок" ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ Инспекция по труду, ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ Арго-стройинвест, ул.Гончарова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
933	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

934	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 №3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 Яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
935	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
936	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2371	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2371\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
937	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
938	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина, 43-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
939	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина, 43-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
940	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ЛР; ВЛ 10 (10.5) кВ СИП 4х7 0; КЛ 10 (10.5) кВ Кл-0,4 кВ на АВР; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Хирургический корпус (вв.2) ул.Плеханова	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
941	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
942	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 45А - Магазин 6 "Прока", ул.Жуковского 45 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
943	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.161 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>7324,	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
944	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
945	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи руб.2; КЛ 0.38 кВ павильон,ул.К.Маркса,35А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
946	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Сев.Венец	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
947	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

948	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Репина, вв.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
949	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
950	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,51 (ЭЩ-1)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
951	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
952	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
953	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
954	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
955	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
956	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Банк ул. Гагарина, 21	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
957	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.2 - ТП-3458 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
958	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
959	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
960	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
961	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 Яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
962	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
963	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

964	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
966	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 Яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
968	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350.-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
969	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
970	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
971	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 Яч.3-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 Яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
972	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
973	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
974	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.19-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
975	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
976	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
977	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
978	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

979	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
980	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул. Р. Люксембург,1А (под. 3 вв.1)	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0
981	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ магазин выпечки ИП Любченко, пр.Нариманова, д.63	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
982	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ 0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1150-1 (гимназия №1 старый корпус); КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 14 - ЭЗУ от коррозии, ул. Спасская 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
983	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
984	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
985	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3646 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3646\Транспортная ул, 26 - Здание, ул. Транспортная 26	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
986	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3646 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3646\Транспортная ул, 26 - Здание, ул. Транспортная 26	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
987	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
988	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
989	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
990	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
991	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
992	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
993	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

994	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
995	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
996	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
997	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл. админ. (левая сек.шин),	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
998	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова, 65	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
999	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова, 65	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1000	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1001	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1002	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум питания, ул.Кузнецова,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1003	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова, 65	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1004	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1005	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1006	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-ЗРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1007	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1008	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4165 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4165	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4165\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1009	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова, 16А	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1010	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова, 16А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1011	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ФНС\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1012	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 3\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 3\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 3\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1013	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1014	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1015	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1016	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1017	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1018	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1019	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГАЗБАНК, ул.Гагарина, 30 (вв.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1020	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ювелирный салон Византия,	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1021	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1022	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1023	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1024	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.66	ТП 10 (10.5) кв ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Новгородская,12А,котельная (вв 2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1025	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5092 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5091\ШО4 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1026	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1027	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.19-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	РП 10 (10.5) кв РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-401\ШО4 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1028	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.3под./, пр-кт.Туполева 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1029	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - Адм.здание, пр-кт.Созидателей 82	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1030	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3607 Яч.4-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3606 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 Яч.2 до ВЛ 6кв.; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3557 Яч.1 до ВЛ 6кв.; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная Яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная Яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная Яч.113; КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3607	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3607\ШО4 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1031	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3552 Яч.4-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3552\ШО4 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1032	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2398 Яч.5-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2737 Яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС АЗЧ Яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.311	ТП 6 (6.3) кв ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2398\ШО4 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1033	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5073 Яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5073\ШО4 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1034	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2275 Яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2275 Яч.3 - ТП-2275 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2275\ШО4 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1035	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1036	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1037	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1038	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1039	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1040	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-5\ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1749 руб.34; КЛ 0.38 кВ Кафе "Погребок"\ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ Инспекция по труду,ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ Арго-стройинвест,ул.Гончарова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1041	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Насосная ,ул.Р.Люксембург	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1042	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
1043	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1044	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1045	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1046	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1047	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1048	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1745 яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Кафе "Cafeletto" ул.Дворцова.6А, МЧС пер.Пожарный,4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1049	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кв ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1050	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3070 яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1051	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3070 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кв ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1052	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д по ул.Ворожьёва,38; ВЛ 0.38 кв ж/д по ул.Ворожьёва,38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1053	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5145 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1054	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5145 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1055	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1056	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кв ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3070\Пушкинская ул. 4А - БС, ул. Пушкинская 4 А (учебный корпус УЛГУ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1057	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кв ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1085	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1086	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1087	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1088	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1089	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1090	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1091	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1092	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1093	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1094	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1095	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1096	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1097	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1098	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

1099	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1100	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.5-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1101	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1102	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 50 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт., 2 п./, ул.9 Мая 50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1103	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1104	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1105	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1106	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1107	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяига Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1109	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
1110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 3а	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1111	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1112	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1113	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1114	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1115	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1116	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Киоск "Роспечать"; КЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1117	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1118	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ лл	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1119	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1500\Белинского ул. 38 - ЭЗУ от коррозии, ул. Белинского 38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1120	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1121	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1122	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1123	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 0.38 кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ м-н "Лэтэуаль"; КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтэуаль"; КЛ 0.38 кВ Сириус-К; КЛ 0.38 кВ Банк "Хоум Кредит"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1124	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1125	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1126	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1127	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Радищева ул, 36 - Киоск (напротив м-на №9, около ОДБ), ул.Радищева 36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1128	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 0.38 кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ м-н "Лэтэуаль"; КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтэуаль"; КЛ 0.38 кВ Сириус-К; КЛ 0.38 кВ Банк "Хоум Кредит"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1129	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1130	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1131	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1132	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1133	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1134	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1135	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 0 - Рекл.щит, ул.К.Маркса (р-н маг.Оптика)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
1136	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
1137	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит2)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
1138	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
1139	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
1140	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1141	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1142	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1143	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.«Объект» - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1144	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.«Объект» - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1145	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1146	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1147	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1148	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н пр.Нариманова,61	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

1149	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
1150	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
1151	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1152	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гражданпроект,ул.Спасская,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1153	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1154	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.7 - РП-310 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1155	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1156	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1157	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Ленина,98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1158	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1159	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1160	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1161	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

1162	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1163	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1164	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
1165	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа (столова), ул.Радищева, 102	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1166	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1167	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1168	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1169	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Соц.страх., пер.Кузнецова,16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1170	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ватутина,34,36, Северянка, Маяковского, 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1171	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1172	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1173	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1174	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1175	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1176	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1177	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

1178	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 яч.1 - ТП-2225 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1179	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1180	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1181	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1182	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1183	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1184	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Промышленная ул. 0 - Рекламный щит, ул.Промышленная (АЗС)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1185	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1186	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1187	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1188	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1189	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1190	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1201 Яч.<Object> - ТП-1407 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1407 Яч.3 - ТП-1417 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1201	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1201\Урицкого ул, 108 - База, ул.Урицкого 108	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1191	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие №2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1192	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1193	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5 - ТП-5064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1194	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1150-1 гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

1195	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 61а	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1196	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1197	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1198	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1199	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 Яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО PY6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1201	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 Яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1202	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1203	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1204	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1205	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1206	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1207	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 Яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1208	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0
1209	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.2 - ТП-3620 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1210	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяига Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1212	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-22316 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-22316 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-22316 яч.3-Т1-6кВ {0}	6.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1213	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1330	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1333 Яч.2 - ТП-1337 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Авторай, ул.Урицкого,11Б; КЛ 0.38 кВ Резерв№1; КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Урицкого,11; КЛ 0.38 кВ Резерв№7.; КЛ 0.38 кВ Резерв№6.; КЛ 0.38 кВ Резерв№5.; КЛ 0.38 кВ Резерв№4.; КЛ 0.38 кВ Резерв№3.; КЛ 0.38 кВ ул.Урицкого, д.9; КЛ 0.38 кВ Резерв№9.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30,	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1216	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.3-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1217	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

1231	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
1232	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2686\Рябикова ул, 70 - Торговый центр "Альянс", ул.Рябикова 70	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1233	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.3 - ТП-2568 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2686\Рябикова ул, 70 - Торговый центр "Альянс", ул.Рябикова 70	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1234	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
1235	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
1236	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
1237	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.3 - ТП-2591 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
1238	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
1239	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
1240	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
1241	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 Яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная Яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1242	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	

1243	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1244	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1245	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1246	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Сириус-К	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1248	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1249	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1250	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.5 - ТП-1085 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.3 - ТП-1920 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа, ул.Тимирязева, 51	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1251	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1252	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1253	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1254	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ склад и гаражи горгаз,ул.Ватутина,4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ склад и гаражи горгаз,ул.Ватутина,4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1257	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1258	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1259	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1260	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1261	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1262	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1264	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие №3 ,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1265	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1266	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1267	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1268	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
1269	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
1270	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.1 - ТП-2279 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2-ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1271	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>; КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1
1272	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.зд. ул. Рылеева, 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1273	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1876	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1274	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1275	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 1 - ЭЗУ от коррозии, ул. Гусева 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1276	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1277	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1278	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 Яч.5 - ТП-2570 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1279	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит2)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1280	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1281	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бытовой блок, вв.1строительный техникум	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1282	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с"У znajки" 1 эт., Столовая(2 эт. УлГПУ)ул.Корюкина,4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1283	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Objectx2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1284	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 14 - ТСЖ"Юбилейный", проезд.Сиреневый 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1285	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1043\Крымова ул, 61Б - Узел учета тепловой энергии, ул. Крымова 61 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1286	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резервный руб. №6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

1287	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4091	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1288	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 Яч.2 - РП-404 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1289	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1290	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 Яч.6-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1291	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1292	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1293	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1294	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1295	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1296	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1297	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1298	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

1299	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1300	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1301	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1302	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1303	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1304	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1305	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0
1306	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1307	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0
1308	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1309	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1310	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.3 - РП-330 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Набережная реки Свияги ул, 106 - Уч.корпус УлГУ, ул. Набережная р. Свияга от ТП-3767	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1311	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Ш04 - 1\Line-Abn1	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1312	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1313	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1314	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.7 - ТП-1742 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,хоз.корпус	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

1315	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1316	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1317	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1318	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1319	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1320	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1321	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1322	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ №8 Резерв; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; ВЛ 0.38 кВ Ювелирный салон "Оникс"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Резерв ; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 0.38 кВ Кафе "Барон", ул.Дворцовая,8/38; КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38; КЛ 0.38 кВ резерв14; КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"; КЛ 0.38 кВ светофор ул. Дворцовая/ул. Гончарова; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
1323	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1324	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

1325	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1326	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1327	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Плеханова	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
1328	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1329	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1580 яч.-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.1 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.1 (1)_1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1580	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1330	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1331	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>564	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1332	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1333	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уч.корпус техникума (освещ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1334	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с"У знайки" 1 эт., Столовая(2 эт. УлГПУ), ул.Корюкина,4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1335	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1336	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1337	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1338	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Клуб "Эверест", гаражи, ул.Орджоникидзе	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

1339	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
1340	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
1341	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 53 (щит.2)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1342	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1343	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1344	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1346	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1347	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1348	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1349	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>1235	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1350	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1351	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1352	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1353	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

1354	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1355	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Тепловой узел	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1356	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1357	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1358	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1359	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 49 (щит1)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1360	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1361	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1362	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Промышленная ул, 53А - ЦТП, ул. Промышленная 53 А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1363	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1364	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Статуправление, ул.Энгельса 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1365	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1366	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1367	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1368	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Банк ул. Гагарина, 21	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1369	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3116 яч.6-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1370	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1881 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.328; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кв ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Репина, 55 (щит.2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1371	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1881 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.328; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кв ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Репина, 55 (щит.2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1372	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4030 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная Яч.205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1373	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2546 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кв ТП-2546 Яч.<Object>23 - ТП-2546 Яч.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1374	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1643 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ЦТП, ул. Гагарина, 31	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1375	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5073 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1376	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Д/С ул.Р.Люксембург, 58	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1377	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2396 яч.6-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.311	ТП 6 (6.3) кв ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1378	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1379	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1380	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Набережная реки Свияги ул. 162А - Училище культуры, ул.Набережная реки Свияги 162 А, корп.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1381	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1382	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1383	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие, ул.Наб.р.Свияги,152	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1384	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1385	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1386	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1344 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1344	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1388	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1389	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1390	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1391	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Оренбургская ул. 27 - Уличное освещение(ТП-4056), ул.Оренбургская 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1392	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1393	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП ПГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1394	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

1395	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1396	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1397	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1398	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1399	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1401	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1402	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1403	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1404	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 Яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1405	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1406	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 Яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1407	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3335 Яч.-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3335 Яч 4 - РП-346 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3335	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3335\Льва Толстого ул, 97 - Гимназия 3, ул.Льва Толстого 97	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1408	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 Яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1409	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 Яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0

1422	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1423	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2656 Яч.10 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 0.38 кВ 456; КЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1424	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №6.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1425	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1426	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1427	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2858 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ТП-2858 - ТП-2586 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.7 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2858	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2858\Хваткова ул, 18А - Склад нефтепродуктов, ул.Хваткова 18 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1428	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.7 - РП-310 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1429	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1430	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1431	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Рябикова ул, 96 - Филиал поликлиники 4, ул.Рябикова 96	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1432	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1150-1 гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1150-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18, Гимназия	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1433	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1434	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1435	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1436	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

1481	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул. Лесная, 46	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1482	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Пушкарева ул, 26 - УПП №4 ,ул.Пушкарева 26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1483	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372Яч.6 - ТП 2785 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1484	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Федерации ул, 8/офис 6 - Административное помещение, ул.Федерации 8 офис 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1485	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1486	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 Яч.4 - РП 223 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Рябикова ул, 47 - ул.Рябикова 47, ж/дом - лифт и м.о.п. /9 эт,5 п.+12 эт.,3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1487	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
1488	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная,ул.Ср.Венец,17А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1489	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1490	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.4); ВЛ 10 (10.5) кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636- 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Наб.р.Свияги,158	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1491	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1492	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1493	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 Яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Хрустальная ул, 54 - Рекламный билборд, ул.Хрустальная 54	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

1494	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гончарова,34 торг.центр "САДКО-Аркада"	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
1495	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1496	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 Яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.10- ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1497	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1498	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 31 - Рекламный щит, ул.Пушкарева 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1499	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 25 - Рекламный щит, ул.Пушкарева 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1500	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ улличн освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1501	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1502	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1503	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1504	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1505	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1506	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1507	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Держинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1508	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1509	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1124 Яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Бассейн, ул.Энгельса,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1510	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3173 Яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1511	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1060 Яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1318 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Бизнес - Инкубатор,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1512	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1060 Яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1318 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв кафе "Северная Бухта"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1513	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3184 Яч.-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв КЛ ТП-3184 Яч.1 - РП-335 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кв ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
1514	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3469 Яч.5-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кв ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1515	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	РП 10 (10.5) кв РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.К.Маркса,20,22,23,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1516	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	РП 10 (10.5) кв РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.К.Маркса,20,22,23,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1517	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв резерв	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1518	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 Яч.3-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1519	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1520	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Поликлиника УВД, ул.Орлова,17 (вв.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1521	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 Яч.3-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1522	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1523	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1320\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; ВЛ 0.38 кв Травмпункт, Рылеева, 39; КЛ 0.38 кв Обл.больница №2 Аптека	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

1524	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1525	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника, ул.Орлова, 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1526	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1527	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1528	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1529	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.«Объект»; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1530	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1531	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 Яч.1 - ТП-2225 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1532	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волжская ул, 53А - Павильон, ул.Волжская 53 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1533	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1534	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63 а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1535	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1536	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1537	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1538	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1539	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1540	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1541	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1542	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1543	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1544	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ насосная ЦТП, пр.Нариманова,93А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1545	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1546	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0
1547	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5140 Яч.1 - ТП-5144 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5140	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5140\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1548	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2292 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кв ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0		
1549	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Уличное освещение	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
1550	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3556 Яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1551	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1012 Яч.3 - ТП-1310 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1012\Спасская ул, 12А - Драматический театр, ул.Спасская 12 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
1552	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1078 РУ-0,4 кв\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кв СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1078 РУ-0,4 кв руб.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-0,4 кв ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кв СП-1150-1 (гимназия №1 старый корпус); КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1150 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1150 Яч.1 до ТП-1749 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1078 РУ-0,4 кв	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1078 РУ-0,4 кв\Спасская ул, 18 - Музей, ул.Спасская 18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
1553	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1078 РУ-0,4 кв\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кв СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1078 РУ-0,4 кв руб.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-0,4 кв ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кв СП-1150-1 (гимназия №1 старый корпус); КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1150 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1150 Яч.1 до ТП-1749 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1078 РУ-0,4 кв	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1078 РУ-0,4 кв\Спасская ул, 18 - Музей, ул.Спасская 18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1554	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5143 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
1555	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2372 Яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1556	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5086 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1557	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-ЭП-1217 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
1558	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5086 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1559	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2372 Яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1560	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1060 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1060	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв Диспетчерская Автостанции	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
1561	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кв ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

1562	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4027 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1563	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1564	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кв.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кв.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв столовая с/х академии	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0
1565	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2786 Яч.5-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП 234 Яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1566	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Статуправление, ул.Энгельса 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1567	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.3под./, пр-кт.Туполева 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1568	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1569	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кв Яч.405	ТП 6 (6.3) кв ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1570	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5145 Яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1571	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5178 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1572	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2786 Яч.5-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП 234 Яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1573	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Общежитие №1 (через насосную)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1574	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1322 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Адм.здание.ул.Урицкого,15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1575	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.119	ТП 6 (6.3) кв ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

1576	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
1577	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn 7	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
1578	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 29 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт., 2 /, ул.Жуковского 29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1579	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание.ул.Урицкого,15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1580	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1581	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1582	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1583	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1584	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1585	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1586	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1587	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1588	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1589	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1590	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448А Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

1604	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5178 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1605	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв тр-р; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.1.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4 кв,пер.Пожарный, К.Маркса	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1606	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3368 яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3368 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кв.; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кв.; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1607	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5090 яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1608	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3095а яч.-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3095А - ВЛ оп.55; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3095а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1609	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1648 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ИВЦ, ул.Сев.Венец,32	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1610	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ-0,4кв ул. Орлова,	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1611	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1779 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1779	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Гаражи УЛГТУ, ул.Сев.Венец	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1612	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1648 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Корпус 6, ул.Сев.Венец,32; КЛ 0.38 кв Корпус 6, ул.Сев.Венец,32.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1613	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1769 яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1768 Яч.5 - ТП-1769 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Спорт.корпус,	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1614	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1783 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кв ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ГСК "Ласточка", ул.Радищева,3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1615	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3044 яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

1616	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1617	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1618	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Ватутина,38	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1619	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Горгаз,ул.Ватутина,4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	
1620	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1621	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1622	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
1623	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
1624	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 -; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
1625	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
1626	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А;	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1627	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А;	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1628	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1629	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	

1630	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кв СИП ПП-1808 Яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А;	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1631	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 Яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	
1632	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3442 Яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
1633	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_17	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
1634	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_17; КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_16; КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1635	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3001\Архитектора Ливчака ул, 4 - Офис, ул.Архитектора Ливчака 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
1636	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кв СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ПС 10 (10.5) кв СП-1749-2 (под аркой)	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Ювирирный салон "Оник"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
1637	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2738 Яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2738\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
1638	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

1639	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3462 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_30.1; КЛ 0.38 кв ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_30	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1640	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1745 яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кв.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кв.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1641	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 яч.7-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1741	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Дом Советов каб.1; КЛ 0.38 кв Дом Советов каб.2; КЛ 0.38 кв Дом Советов каб.3; КЛ 0.38 кв Дом Советов каб.5; КЛ 0.38 кв Дом Советов каб.6	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
1642	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2861 яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1643	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2577 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кв Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1644	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5122 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1645	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1646	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 яч.4-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кв <Object>88	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1647	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 Яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв адм.зд. ул. Рылеева, 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1648	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1649	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2336 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кв КЛ-0,4 кв от СП-2336-1 до бомбоубежища по ул. Лихачева, 12 АСБ 3х95+1х35 Ввод-2; КЛ 0.38 кв КЛ-0,4 кв от СП-2336-1 до гаражно складского помещения по ул. Лихачева, 12 ААБ3х95	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0

1650	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.4-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1651	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1312 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1312	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд. Энгельса,3 (ВРУ-2)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
1652	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Уга пр-кт, 236 - УПП №6, пр-кт.Гая 23 6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
1653	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
1654	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1655	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
1656	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1657	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1658	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 Яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резерв 5; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трублост; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7; КЛ 0.38 кВ резерв №10; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1659	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
1660	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	

1661	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.2 - ТП-3620 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1662	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1663	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1664	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1665	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1666	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1667	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1668	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1669	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1670	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Рекламный щит, Димитровградское шоссе (Майская гора)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1671	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1672	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Рекламный билборд, Димитровградское шоссе (р-н АЗС) от ТП-4047	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1673	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.1 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1674	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1675	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1676	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1677	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.К.Маркса,42	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1678	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1679	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.7 - РП-310 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1680	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1681	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1682	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1683	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1684	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ трансформатор; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.66,68,72-78, ул.Гафурова, д.3,мкд по ул.Тимирязева,3/1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1685	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1686	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 -ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от СП-2336-1 до бомбоубежища по ул. Лихачева, 12 АСБ 3х95+1х35 Ввод-2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от СП-2336-1 до гаражно складского помещения по ул. Лихачева, 12 ААБЭх95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1687	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1688	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.2 - ТП-2686 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2686\Рябикова ул, 70 - Торговый центр "Альянс", ул.Рябикова 70	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1689	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1690	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1691	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1692	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.2 - РП-506 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1693	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1694	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.5 - ТП-2775 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1695	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1696	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1697	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1698	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1699	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 14 - ТСЖ"Юбилейный", проезд.Сиреневый 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1700	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

1701	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1702	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350.-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1703	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - ж/дом-лифт и м.о.п. /10эт.3под./, пр-кт.Созидателей 74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1704	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - жилой дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1705	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ЛР; ВЛ 10 (10.5) кВ СИП 4х7 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ на АВР; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Старый госпиталь (вв.2),ул.Кузнецова 26	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1706	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1707	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5157 Яч.3 - ТП 5159 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.7 - ТП-5157 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5159\Академика Филатова пр-кт, 2А - Здание торгово-бытового блока, пр-кт.Филатова 2 А, строение 1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1708	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1709	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1710	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.3-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 -ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1711	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1712	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 Яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ Яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737 Яч.7 - ТП-2737 Яч.кл 0.4 кВ; КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1713	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0
1714	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1715	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0
1716	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ ; КЛ 0.38 кВ каб 2 ; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

1717	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1718	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1719	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1720	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1721	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1722	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1723	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1724	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 Яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0
1725	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.5-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ Яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1726	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1727	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1728	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1729	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1730	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1731	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.1 - РП-506 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1732	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
1733	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

1749	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1750	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1751	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1752	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1753	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1754	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1755	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа, ул. Толбухина, 57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1756	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
1757	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1758	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1759	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1760	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.5 - ТП-5040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1761	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2248 Яч.<Object> - РП-214 Яч.8	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1762	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1778	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
1779	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1141 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ-0,4 кв К.Маркса,44-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
1780	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
1781	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кв ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Судебный департамент, ул. Д. Ульянова, 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1782	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5103 яч.7-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1783	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кв РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.161	ТП 6 (6.3) кв ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
1784	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв 5 эт. ж/д ул.Бакинская 44 (вв.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1785	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4054 Яч.6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
1786	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5086 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1787	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1403 Яч.2 - РП-106Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1403	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1403\Симбирская ул, 5 - Адм.здание, ул. Симбирская 5 (минус. в №90, об.1/2)	0.40000	5	0	0	5	0	0	5	0	0	
1788	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5103 яч.8-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1789	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв пенс. фонд, ул.Карюкина,6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1790	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5083 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
1791	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
1792	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1167 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Радищева, 160	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

1793	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-	10.00000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1794	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1795	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяига Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1796	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1797	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1798	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.8 до РП409 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1799	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1800	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 110	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1801	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

1802	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1803	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Патология, морг	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1804	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1805	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1806	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1807	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1900-1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека,пристрой во дворе; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция,узел связи; КЛ 0.38 кВ Единый информационный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (Зэтаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ 2123123123	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1808	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1809	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (щит.2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1810	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1811	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1812	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 яч.1 - ТП-2225 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

1813	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1814	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3430 яч.4-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1815	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 яч.6-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1816	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2672 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1817	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2681 яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1818	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2353 яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1819	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4105 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1820	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47	ТП 10 (10.5) кв ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1821	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2215 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2215 яч.3 - РП 203 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская д.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1822	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1783 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1823	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Дет. сад №136, ул.Радищева,164А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1824	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47	ТП 10 (10.5) кв ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1825	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47	ТП 10 (10.5) кв ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1826	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2690 яч.6-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1827	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2397 яч.6-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

1837	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ул. освещ.	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1838	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Поливенская,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1839	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1840	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1841	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Поливенская,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1842	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1843	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1844	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1845	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1846	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1847	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1848	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1849	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ АЗС пр.Нариманова	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1850	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1851	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ до нестационарного торгового киоска,севернее ж/д по ул.Гагарина,27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1852	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

1853	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 Яч.5 - ТП 2793 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0
1854	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1855	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ на магазин "Гулливр"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1856	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаборатория; КЛ 0.38 кВ ДНБ	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, пищеблок	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1858	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1859	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1860	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>22	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1861	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1862	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.8 до РП409 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1863	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1864	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ Яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1865	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 Яч.3 - РП 203 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

1866	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 яч.4-Т1-10кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Ватутина, 64	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
1867	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1868	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1П-1113\Дорожная ул, 1 стр.1 - Котельная с. Карлинское	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1869	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4049 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.18 - П-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4049\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1870	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1871	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2684 яч.7-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1872	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2663 яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.234	ТП 6 (6.3) кв ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кв <Object>22	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1873	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.38	ТП 10 (10.5) кв ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Патология, морг	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1874	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2793 яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2793\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1875	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1876	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4156 яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.24	ТП 6 (6.3) кв ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4156\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1877	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5193 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1878	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.328; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кв ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Репина,51 (ЭЩ-2)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1879	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1638\Северный Венец ул, 32 - Учебный корпус п 4; 5, ул.Северный Венец 32/от ТП-1638/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1880	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1881	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1131 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Столовая, ул.Сев.Венец	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1882	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гл .корпус,ул.Сев.Венец,32	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1883	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Улич.освещ.	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1884	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
1885	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
1886	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
1887	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>14774	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
1888	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1889	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
1890	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
1891	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяига Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
1892	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
1893	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1312 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1312	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд. Энгельса,3 (ВРУ-2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1894	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	

1895	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1896	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 Яч.4-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1897	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2650 Яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1898	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1899	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3751 Яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3751 Яч.3 - РП-346 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1900	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5041 Яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1901	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4121 Яч.8-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1902	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3556 Яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кв ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3556\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1903	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2545 Яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1904	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2242	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1905	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 30 - жилой дом ,пр-т Лен.Комсомола 30-общ.учет /3 эт./31кв./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1906	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1907	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1089 Яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый); КЛ 0.38 кв ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1908	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1089 Яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Гагарина,1 (под.3)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

1909	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-0,4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1910	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1911	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1912	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1913	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1914	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Менделеева проезд, 12 - социальный центр, проезд, Менделеева 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1915	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1916	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1917	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1918	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1919	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пол-ка ул. Гагарина 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1920	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1936	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4169 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1937	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5121 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5121 Яч.2 - РП-506 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5121\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1938	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-330 яч.13-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кв РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кв РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	4	0	0	4	0	0	4	0	0
1939	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5124 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1940	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2289 яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кв Яч.317	ТП 6 (6.3) кв ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1941	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 яч.5-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВИАГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1942	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1078 РУ-0,4 кв\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кв СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1078 РУ-0,4 кв руб.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-0,4 кв ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кв СП-1150-1 (гимназия №1 старый корпус); КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1150 Яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1078 РУ-0,4 кв	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1078 РУ-0,4 кв\Спаская ул, 16 - Общешитие, ул.Спаская 16 кв.26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1943	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5121 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5121 Яч.2 - РП-506 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5121\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1944	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2861 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кв РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кв Яч.161	ТП 6 (6.3) кв ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
1945	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1946	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3303 яч.1-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1947	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 яч.4-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3461	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3461\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1948	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗч - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗч" - 110/6 кв Яч.119	ТП 6 (6.3) кв ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1949	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 яч.5-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1950	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1951	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1952	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1953	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.7 - ТП-1742 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,гл.корпус ,левое крыло	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1954	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1955	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1956	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Энгельса,16; КЛ 0.38 кВ Киоск "Дамба"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1957	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1958	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1959	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1960	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ РЩ на площади_1; ВЛ 0.38 кВ Торг.домики, детск.площадка; ВЛ 0.38 кВ Уличное освещен.; КЛ 0.38 кВ 1014; КЛ 0.38 кВ 100; КЛ 0.38 кВ Сигнализация ТП	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1961	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1962	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1963	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
1964	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул. 48 - Производственная база, ул.Победы 48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1965	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1966	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие №6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1968	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1969	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1970	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1971	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1972	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5182	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1973	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1974	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1975	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ветеринарная лечебница	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1976	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1977	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3425 - ВЛ 6кВ № 0	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1978	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 Яч.4 - ТП-1170 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК"777", "Связист", киоски, сады; ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.138	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1979	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Институт, ул. Р.Люксембург, 44	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
1980	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Учебный корп. ул.Л.Шевцовой,55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1981	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Учебный корп. ул.Л.Шевцовой,55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1982	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1983	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Институт, ул. Р.Люксембург, 44	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1984	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1985	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1986	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1987	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1988	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1990	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1991	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1992	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

1993	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
1994	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ Ш ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв №2.; КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.2); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ Резерв №8.; КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.2) Адм.здание стадиона Труд; КЛ 0.38 кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ торговый центр, ул. Гончарова, 19.1; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.2; КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №14; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.1; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№7; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№5; КЛ 0.38 кВ ресторан "Артефакт", ул Энгельса,27; ВЛ 0.38 кВ Студ.поликлиника, ул.Гончарова,15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Сбербанк,	0.400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_14.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.400000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
1996	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.400000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
1997	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Ватутина,37 (вв.2)	0.400000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
1998	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.4 - ТП-2698 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Фруктовая ул, 7 - Административное здание, ул.Фруктовая 7	0.400000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
1999	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.400000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
2000	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.400000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
2001	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ спецпозстрой, ул.Можайского,4/2; КЛ 0.38 кВ киоск,ул.Можайского	0.400000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
2002	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.400000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

2012	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ <Object>1123	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2013	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2014	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2015	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.3 - ТП-1139 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,2/79 (щ.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2016	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2651 Яч.5 - РП 213 Яч.22 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 Яч.5 - РП-213 Яч.22 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2020	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2021	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2022	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2023	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2024	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2853 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-2253 - оп.60; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_10; КЛ 0.38 кВ ТП-2384Н\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2968 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2968 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП 2388 - ВЛ 6кВ № 0; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_12; КЛ 0.38 кВ ТП	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4088 Яч.<Объект>_1 - ТП-КНС-4-11 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4088\Академика Павлова ул. 38 - Котельная "Электромаш", ул. Ак. Павлова 38 от ТП-4088	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0		
2026	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0		
2027	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,пищеблок	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
2028	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0		
2029	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1636-1; ВЛ 0.38 кВ приход на СП вв.1; ВЛ 0.38 кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Фонтан; КЛ 0.38 кВ Система оповещения МЧС; ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свияги, 154, 156; КЛ 0.38 кВ Лаборатория ул.Набережная р.Свияги, д.158	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
2030	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ Водоканал, Хозблок	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2031	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0		

2032	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/сад № 33 ул. Можайского,11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
2033	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 91	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
2034	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
2036	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5255	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5255\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
2037	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 3(вв.1)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2039	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 3(вв.1)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2041	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2042	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2043	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
2044	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2045	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2046	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 яч.6-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
2047	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

2062	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2063	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2064	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2065	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2066	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2067	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2068	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2069	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Гая пр-кт, 92 - Аптечный склад, пр-кт.Гая 92	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.<Object> - ТП-1172 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1172\Радищева ул, 140А - Котельная ОАО "ОЗ Унитимаш", ул. Радищева 140 А	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2071	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗч - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗч" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗч" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2650 руб.8 до ж/д по ул. Аблукова, 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2072	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Врача Сурова пр-кт, 20 - пр.Сурова 20, ж/дом - общ.учет /396 кв./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2073	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2074	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,, ул.Докучаева,16/24	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2075	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2076	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2077	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
2078	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944яч4-Т2-2960 яч.1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2079	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
2081	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Антиспид, пр.Нариманова,13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2083	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2084	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2085	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2086	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2087	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ улиц. освещен	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2088	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

2102	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2242	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0		
2103	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3154 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2104	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Федерации, д.50	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0		
2105	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3556 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2106	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв СП-1150-1 (гимназия №1 старый корпус); КЛ 0.38 кв КЛ-0,4 кв ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 0.38 кв ТП-1150 руб.7; КЛ 0.38 кв ул.Спасская, д.18 Гимназия; КЛ 0.38 кв ТП-1078 РУ-0,4 кв руб.3; КЛ 0.38 кв СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кв ТП-1078 РУ-0,4 кв\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кв ТП-1078 РУ-0,4 кв\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кв ТП-1078 РУ-0,4 кв\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кв ТП-1078 РУ-0,4 кв\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2107	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1141 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140в Яч.4 - РП-106н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д, ул.Робеспьера,85	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2108	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1141 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140в Яч.4 - РП-106н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д, ул.Робеспьера,85	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2109	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Тимирязева, 24-42	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2110	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 яч.5-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2111	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 яч.3-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2112	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2530 яч.7-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кв ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
2113	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 яч.2-Т2-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	

2114	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1124 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ООО "Риц", ул.Энгельса,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2115	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2344 яч.4-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2116	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 яч.3-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2117	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кв Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кв Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2118	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кв ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кв ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2119	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3448 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.111	ТП 6 (6.3) кв ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2120	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1169	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ООО "Северный", ул. Ватугина, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2121	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3151 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0
2122	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв тр-р1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Энгельса, д.5а вв.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2123	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кв Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кв Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5247\Авиастроителей пр-кт, 10 - парикмахерская "Совершенство"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2124	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв 5 эт. ж/д ул. Бакинская 44 (вв.2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2125	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв Следствен.управление,ул.Репина,47б (вв.2 АБК "Искра")	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2126	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2273 яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кв Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кв Яч.414	ТП 6 (6.3) кв ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2127	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 яч.4-Т1-10кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв киоск пр.Нариманова, 71А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2128	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Травмпункт,ул.Рылеева,39	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2129	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2130	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2694 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2158	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3554	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3554\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2159	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2160	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2161	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2162	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2651 Яч.5 - РП 213 Яч.22 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 Яч.5 - РП-213 Яч.22 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2163	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2164	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2165	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2166	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2167	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2168	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2169	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2170	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Наб.реки Симбирки,2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2171	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мин.транспорта	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

2172	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350.-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2173	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2174	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350.-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2175	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Октябрьская ул, 41 - Рекламный билборд, ул.Октябрьская 41	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2176	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350.-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2177	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Банк "Венец", ул.Марата,17; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Марата,7	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0
2178	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2179	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2349 Яч.13 - ТП-2349 Яч.к5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2180	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2181	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2182	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2183	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2184	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2185	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2186	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2 Аэропорт - ТП-6-УВА УГА; КЛ 6 (6.3) кВ ТП Аэропорт - ПС Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-6-УВА УГА	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-6-УВА УГА\Московское ш, 1Ж - Котельная ДЭП-148, ш.Московское 1 Ж (минус. в №6391)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2187	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Объект>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2188	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

2189	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2190	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2191	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2192	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2193	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 106	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2194	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.2 - ТП-3620 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2195	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - Адм.здание, пр-кт.Созидателей 82	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2196	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2197	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_8.1; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0
2198	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2199	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2200	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2201	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2202	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяига Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2203	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2204	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ателье, ул. Радищева 177	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2205	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2206	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2207	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1150-1 гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спаская, д.18, Гимназия; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ ул.Спаская, д.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спаская, д. 18; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.7; КЛ 0.38 кВ перемычка.; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2208	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2209	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2210	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2212	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.В.Полевая,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1403	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 яч.4-Т2-10кВ (0)	10.00000	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0

2216	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Институт,ул. Р.Люксембург, 44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2217	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кв ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2218	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3715 Яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2219	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2795 Яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кв <Object>2	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
2220	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Кафе "Метро", ул.Гагарина,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2221	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2548 Яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2222	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2223	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2224	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3471 Яч.6-Т2-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3471	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2225	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Поликлиника УВД, ул.Орлова,17 (вв.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2226	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кв РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кв ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2227	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4010\Советский 4-й пер, 56 - 4 пер. Советский 56, ж/д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2228	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2229	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2693 Яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2230	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2231	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ДС №130, ул.Р.Люксембург, 56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2232	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 Яч.3-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 Яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2233	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2234	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1281-1, Ленина, 88; КЛ 0.38 кВ СП-1281-27; КЛ 0.38 кВ СП-1281-27_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2235	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2236	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2237	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 Яч.6-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2238	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 Яч.6-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2239	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2240	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2241	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448А Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2242	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2243	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ 8568/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2244	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2245	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 Яч.3 - ТП-1139 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 Яч.1-ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Центр. рынок (лев.цифровая)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2246	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5075 Яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5075\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2247	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2811 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.348; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2811 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.348 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2811	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2811\Шолмова ул, 0 - индивидуальный гараж от ТП-2811 (бок №1), ул. Шолмова 0 (минус. в №9002, об.100/1)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2248	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2249	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2254 Яч.4-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2250	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кв СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кв СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кв СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ПС 10 (10.5) кв СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв СП-1749-3 (под аркой)\Гончарова ул, 38 - Узел учета тепл.энергии, ул. Гончарова 38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2251	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2344 Яч.4-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2252	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2371 Яч.8-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2371	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2371\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2253	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ЛР; ВЛ 10 (10.5) кв СИП 4х7 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-0,4 кв на АВР; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 Яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1761	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Госпиталь ветеранов войны, ул.Кузнецова 26	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2254	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3151 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3151 Яч.1 - РП-346 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2255	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3462 Яч.3-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1319	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1333 Яч.2 - ТП-1337 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ (0); ВЛ 0.38 кВ Автотрой, ул.Урицкого,11Б; КЛ 0.38 кВ Резерв№1; КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Урицкого,11; КЛ 0.38 кВ Резерв№7.; КЛ 0.38 кВ Резерв№6.; КЛ 0.38 кВ Резерв№5.; КЛ 0.38 кВ Резерв№4.; КЛ 0.38 кВ Резерв№3.; КЛ 0.38 кВ ул.Урицкого, д.9; КЛ 0.38 кВ Резерв№9.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер.	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2257	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.8 - РП-205 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
2258	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяига Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
2259	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит1)	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	
2260	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
2261	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 45 (щит2)	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	
2262	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
2263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
2264	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пер. Кузнецова, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
2265	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

2266	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2267	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2268	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2269	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2270	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2271	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.пр.Нариманова,15(вв.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2272	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2273	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2274	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0
2275	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

2276	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2277	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2278	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2279	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2280	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ПС 10 (10.5) кВ ПП-1020	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1039 - ПП-1020 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 0.38 кВ Общежитие слепых, ; ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова, ; ВЛ 0.38 кВ Клуб слепых, ул. Гагарина, 18; КЛ 0.38 кВ Гаражи руб.2; КЛ 0.38 кВ Туберкулезный диспансер ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.ВерхнеПолевая,9; КЛ 0.38 кВ Магазин ул. Гагарина, 15; КЛ 0.38 кВ Школа, ул.В.Полевая,3; КЛ 0.38 кВ магазин, ул. Гагарина, 15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,1 (под.3); КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,35; КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Гагарина, д.3А; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,37; КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый); КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2282	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещ.	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2283	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63 а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2284	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ТП ФГУ "Северный" № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-Комб Сев	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-Комб Сев\Нефтяников проезд, 11 - пр-д Нефтяников 11 /около очистных сооружений/	0.40000	2	0	0	2	2	0	0	0	0

2285	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2286	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2287	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.2 - ТП-3620 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2288	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2289	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2290	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2291	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0
2292	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2293	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ (0); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>455412	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2294	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая техника,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2295	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2296	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.5 до ТП 1325 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УЛГТУ, 3 корпус (свет)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2297	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спортзал, ул.Сев.Венец	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2298	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2299	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ (0); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

2313	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	кВЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5256	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5256\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2314	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2315	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 Яч.4 - ТП 2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2316	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2317	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 Яч.5 - ТП-2570 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2318	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2319	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2320	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2321	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2322	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.5-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2323	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.8 до РП409 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
2324	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.18 - ТП-4125 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2325	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2326	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.414 (2)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3831н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Нагорная ул, 23 - Речной причал "Винновка", ул.Нагорная 23	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
2327	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 Яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

2342	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Аблукова ул, 37/А - ТП-2658, ул.Аблукова 37 /А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
2343	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.2 - ТП-1220 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,7-13,гаражи, ул.Ватутина, д.4 (ГорГаз)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2344	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2345	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2346	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,1А (под. 7 вв.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2347	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
2348	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1741	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2349	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2350	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2351	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2352	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2353	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2354	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2355	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2356	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.8 - РП-205 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

2357	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2358	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.4 - ТП-2698 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2359	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 Яч.4 - ТП 2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2360	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Хирургический корпус, (АВР ввод 1) ул.Плеханова	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2361	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2362	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
2363	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
2364	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2365	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2366	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2367	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4кВ от тп 2374 до ГРП	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2368	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2560 Яч 3 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская Яч.217 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская Яч.217 (1)_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская Яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская Яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2560	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

2369	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2370	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерские строительного техникума	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2371	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2372	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КНС, 2 пер.Мира	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2373	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2374	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Димитровградское ш, 0 - Киоск (ост."Станция В.Терасса"), ш. Димитровградское 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2375	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0
2376	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Автозаводская ул, 42Б - ж/дом - общ.учет /38 кв.,6 эт.,1 п./, ул.Автозаводская 42 Б	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0
2377	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1471 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1471	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1471\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2378	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2379	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа, ул.Лесная,12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2380	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2381	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-П-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2382	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1 - ТП-1761 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2383	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2384	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Театр кукол,вспомогат. корпус,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2385	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

2386	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2387	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	
2388	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
2389	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
2390	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2391	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	
2392	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Котельная, ул.Ватутина,38	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2393	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 57 - Рекламный щит, пр.Гая 57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
2394	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 Яч.4 - ТП-2652 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2395	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ кл 0.4 кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
2396	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2397	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Музыкальная школа, ул.Гимова,1, ЗАГС ул.Гимова, д.3, ГЗ и ПБ ул.Гимова, д.3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2398	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИАГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

2399	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2400	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2
2401	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2251 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
2402	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3042\Ленина ул, 70 - Музей-мемориал В.И.Ленина, ул. Ленина 70	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2403	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кв ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
2404	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 яч.5-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1
2405	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д пр.Нариманова,100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
2406	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3598 яч.1-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3594 Яч.3 - ТП-3598 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3598	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3598\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2407	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2534 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.6 - ТП-2534 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.12 - ТП-2522 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403; КЛ 6 (6.3) кв РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кв ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2408	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1881 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Репина, 55 (щит.2)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1
2409	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
2410	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
2411	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5174 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2412	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1

2413	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
2414	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.4 - ТП-2573 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
2415	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>7774	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
2416	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ ; КЛ 0.38 кВ каб 2 ; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ ; КЛ 0.38 кВ каб 2 ; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2418	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ ; КЛ 0.38 кВ каб 2 ; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2419	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2420	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
2421	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
2422	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Радищева ул. 4 - Кафе "Теремок", ул.Радищева 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
2423	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2424	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2425	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

2438	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2439	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2440	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0
2441	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2442	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2443	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 Яч.5 до РП-409 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0
2444	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2445	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 Яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2446	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2447	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2448	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2449	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2450	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2451	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2452	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кобозева ул, 0 - ГСК "Датчик", ул.Кобозева 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

2453	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 7 - ИП Кузьмина Л.И. ул.Гончарова 7 (минус. в №4867, об.6/1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2454	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2455	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4кВ от тп 2374 до ГРП	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2456	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 Яч.3 - ТП-1634 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум,учебный корп	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2457	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 63/1 (3 под)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2458	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2459	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2460	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.12-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2461	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2462	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 Яч.4 - ТП 2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2463	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская Яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2286	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2286\Московское ш, 0 - ТП-2286 Прирельсовая база "Сельдь", Московское шоссе от ТП-2231 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2464	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Яч.6 - ТП-2342 Яч.кб	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2465	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2466	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

2481	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2482	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2483	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2484	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2485	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2486	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2487	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2488	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спортзал, ул.Сев.Венец	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2489	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГРП, ул.Р.Люксембург, 30	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2490	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ котельная 267 кв, гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2491	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус №4, ул.Сев.Венец	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2492	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20, ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2493	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум, ул.Марата,2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2494	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2495	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус №4, ул.Сев.Венец	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2496	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2497	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2498	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2499	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

2500	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0
2501	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1026 Яч.1 - ТП-1745 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1745 Яч.6 - ТП-1977 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1026	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Линотипный цех, ул. Ленина,140	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2502	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2503	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.11	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0
2504	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2505	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа, ул.Лесная,12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2506	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2507	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2508	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2509	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2510	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2511	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2512	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2513	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2514	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

2515	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2516	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2517	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 Яч.6 - ТП-2681 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2518	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2519	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2520	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2521	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2522	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2523	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл. больница №2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2524	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2525	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2526	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.1 - РП-336 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2527	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5254-ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 Яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный Яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5254	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5254\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5254\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2528	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2529	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2530	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

2531	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2532	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2533	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2534	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2535	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кв ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2536	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кв ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2537	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41А - ГОС-57, ул.Врача Михайлова 41 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2538	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1124 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Бассейн,ул.Энгельса,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2539	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кв ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2540	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2541	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2542	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

2557	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
2558	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2559	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2560	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2561	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2562	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2563	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2564	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2565	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2566	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-ЗРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2567	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2568	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2569	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2570	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

2571	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0.23000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2572	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.2 - ТП-5215 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2573	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2574	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.8 до РП409 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2575	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2576	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2577	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2578	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

2579	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1642	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Магазин "Гулливер", ул.Гагарина	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2580	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1642	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Магазин "Гулливер", ул.Гагарина	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2581	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1319	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1319\Урицкого ул, 23 - АТП, ул. Урицкого 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2582	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2698 яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2583	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - ж/дом-лифт и м.о.п. /10эт.Зпод./, пр-кт.Созидателей 74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
2584	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - жилой дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
2585	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Прачечная (вв.1) ул.Плеханова	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2586	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4125 яч.5-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
2587	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Общежитие,ул.В.Полевая,15 (1п.,13Ш)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
2588	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1330\Урицкого ул, 17 - Автобаза, ул. Урицкого 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
2589	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4105 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-4105 яч.1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
2590	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3594 яч.2-Т2-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3594 Яч.6 - ТП 3598 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.129	ТП 6 (6.3) кв ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3594\Ш04 - 2\Line-Abn1_17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
2591	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2270 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
2592	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.2-Т2-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
2593	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.234	ТП 6 (6.3) кв ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
2594	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4105 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-4105 яч.1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
2595	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кв Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2596	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв поликлиника, пр.Нариманова,35	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0

2597	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2598	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2599	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2600	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1746 Яч.Т2 - РП-109 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1746	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1746\Спаская ул, 19 - БС-1, ул.Спаская 19	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2601	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2602	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
2603	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Дмитрова ул, 42 - Рекламный билборд, ул.Дмитрова/ул.Тельмана 42 (1397/15) от ТП-4069	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2604	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2605	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2606	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2607	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кл13	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2608	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2609	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-0,4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

2610	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв №2.; КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.2); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ Резерв №8.; КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.2) Адм.здание стадиона Труд; КЛ 0.38 кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ торговый центр, ул. Гончарова, 19.1; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.2; КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №14; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.1; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№7; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№5; КЛ 0.38 кВ ресторан "Артефакт", ул.Энгельса,27; ВЛ 0.38 кВ Студ.поликлиника, ул.Гончарова,15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ СберБанк, ул.Энгельса, д.15; КЛ 0.38 кВ	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2611	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2612	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2613	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2614	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.освещен.	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2615	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2616	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наружное освещение	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2617	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2618	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 32 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2619	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1741	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом Советов каб.6; КЛ 0.38 кВ дом советов каб.7; КЛ 0.38 кВ дом советов каб.8; КЛ 0.38 кВ дом советов каб.10; КЛ 0.38 кВ дом советов каб.9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
2620	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
2621	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	
2622	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0	
2623	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1093	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1093\Марата ул, 7 - Завод, ул. Марата 7	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	
2624	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
2625	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
2626	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
2627	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
2628	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
2629	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
2630	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
2631	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

2632	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2633	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2634	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2635	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Национальный пер, 2А - Адм. здание, пер.Национальный 2 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2636	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2637	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2638	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2639	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2640	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2641	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0
2642	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2643	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2644	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2645	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2646	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2647	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0

2648	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2649	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1876	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1876\Урицкого ул, 43 - Мастерская по рем.автомобилей, ул. Урицкого 43	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2650	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1876	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2651	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ФНС, ул. Кузнецова, 16А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2652	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ФНС, ул. Кузнецова, 16А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2653	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2654	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
2655	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.6-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 Яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2656	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2657	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2658	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (цит.1)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2659	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (цит.1)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

2660	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 ; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 0.38 кВ 31; КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПрофи; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2661	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Мира д.6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2662	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Мира, д.4а	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2663	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2664	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2665	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Осв.кислородной	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2666	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2667	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Камышинская ул, 39А - Шкаф оптического узла в ж/доме ул.Камышинская, 39 а (ТСЖ "Надежда") г.Ульяновска	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2668	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2669	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2670	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2671	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2686	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
2687	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
2688	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0		
2689	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
2690	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 Яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
2691	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3487	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_9_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2692	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 Яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
2693	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
2694	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	

2695	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
2696	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АВВГ 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2697	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.6 - ТП-5125 Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5125\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - ГКНС 402, пр-т Л.Комсомола от ТП-5125	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0		
2698	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ Парк Победы	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
2699	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
2700	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бассейн, ул.Энгельса,17	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
2701	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Карла Либкнехта ул, 24 - ОСДЮСШР, ул.К.Либкнехта 24	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
2702	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
2703	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Пушкарева ул, 70 - Магазин, ул.Пушкарева 70	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
2704	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017 яч.3 - ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1143\Карла Маркса ул, 119 - ТП-1143, ул.Карла Маркса 119	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
2705	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Рябикова ул, 49 - ул.Рябикова 49, ж/дом - общ.учет 182кв.	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	

2706	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2707	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2708	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ул.Пролетарская, д.21	10.00000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2709	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ул.Пролетарская, д.21	10.00000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2710	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2711	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2712	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2713	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с ул.Сев.Венец,18	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
2714	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2715	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2716	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 Яч.5 - ТП-4037 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2717	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2718	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

2719	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
2720	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа котельная ул.Толбухина,21; КЛ 0.38 кВ школа (котельная), ул.Толбухина,21	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2721	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1150-1 (гимназия №1 старый корпус); КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2722	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2723	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2724	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Рябикова ул, 116 - Аптека, ул.Рябикова 116	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2725	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2726	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2727	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2728	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2729	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ИВЦ, ул.Сев.Венец,32	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2731	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2732	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2733	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

2734	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2735	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2268	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2268\Полбина ул, 48 - Автовокзал, ул.Полбина 48	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2736	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 8 - Магазин 2, пр.Сиреневый 8-А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2737	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\ШО4 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2738	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.Гагарина, 27А	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2739	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5251 - ТП-5252 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5252 Яч. 1 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5251	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5251\ШО4 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2740	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\ШО4 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2741	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.3 - РП-514 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\ШО4 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2742	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 Яч.6-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\ШО4 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2743	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Музыкальная школа, ул.Гимова,1, ЗАГС ул.Гимова, д.3, ГЗ и ПБ ул.Гимова, д.3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2
2744	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\ШО4 - 2\Line-Abn1	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2
2745	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 Яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\ШО4 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2746	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 Яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\ШО4 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2747	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2748	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\ШО4 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2749	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская"Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\ШО4 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2750	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2751	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Ленина,98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2752	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 Яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2753	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2754	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2755	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2756	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2757	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. освещ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2758	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2759	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2760	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2761	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2762	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ленина,75А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2763	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 x 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2764	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

2765	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2766	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2767	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2768	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.1 - РП-506 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2769	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2770	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Библиотека ЦНТИ, ул. Гончарова, 48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2771	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2772	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2773	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2774	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2775	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гаражи, ул.Ср.Венец	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2776	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2777	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2778	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2779	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 Яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 Яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 Яч.3 - ПП-2944 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944Яч4-ТП-2960 Яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

2780	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944яч4-ТП-2960 яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
2781	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
2782	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.211	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Московское ш, 0 - Наружное освещение, Московское ш №5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
2783	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
2784	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
2785	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
2786	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
2787	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	0	3	
2788	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5. - ТП-5064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2789	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2790	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606а яч.-2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.1 - ТП-3606а Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.3 - ПП-3606н Яч.7_; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606н Яч.7 - ВЛЗ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.5 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-34816-ПП-3606н яч.5)_; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-34816 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2791	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

2804	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26; КЛ 0.38 кВ ПП-1161\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Нежилые помещения; КЛ 0.38 кВ Подъезд №4, Почта; КЛ 0.38 кВ Резерв.; КЛ 0.38 кВ Компьютерный магазин.; КЛ 0.38 кВ Гарнатко О.Ю.; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса д.26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2805	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26; КЛ 0.38 кВ ПП-1161\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Нежилые помещения; КЛ 0.38 кВ Подъезд №4, Почта; КЛ 0.38 кВ Резерв.; КЛ 0.38 кВ Компьютерный магазин.; КЛ 0.38 кВ Гарнатко О.Ю.; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса д.26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2806	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2807	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2808	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26; КЛ 0.38 кВ ПП-1161\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Нежилые помещения; КЛ 0.38 кВ Подъезд №4, Почта; КЛ 0.38 кВ Резерв.; КЛ 0.38 кВ Компьютерный магазин.; КЛ 0.38 кВ Гарнатко О.Ю.; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса д.26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2809	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Хоспис,ул.Рылеева,27 (ЭЩ,2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2811	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Маяковского,7-11, ул.Пархоменко,34,45	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2812	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2813	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2829	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв пенс.Фонд.ул.Карюкина,6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2830	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2831	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.24	ТП 6 (6.3) кв ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2832	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2833	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
2834	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2835	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.24	ТП 6 (6.3) кв ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2836	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кв РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2837	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ЦТП 125 кв. ул. Кузнецова, 46	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2838	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2839	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2840	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2841	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кв Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кв Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кв ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кв ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кв ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кв Уличное освещение; ВЛ 0.38 кв ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кв ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кв ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2842	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кв ТП-2656 Яч.10 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 0.38 кв 456; КЛ 0.38 кв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2843	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

2844	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кв.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2845	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2846	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.1 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2847	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2848	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.4 - ТП-1729 яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная вв.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2849	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2850	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.3 - ТП-2591 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2851	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2852	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ поликлиника	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2853	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ <Object>1123	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2854	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2855	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2856	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.6 - ТП-3151 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2858	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5257 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5257 - ВЛ Яч.7 №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5257	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5257\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
2859	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Мостостроителей ул. 0 - ТП-4110, ТП-4111, ТП-4112, ул.Мостостроителей 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2860	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
2861	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1636-1; ВЛ 0.38 кВ приход на СП вв.1; ВЛ 0.38 кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Фонтан; КЛ 0.38 кВ Система оповещения МЧС; ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свияги, 154, 156; КЛ 0.38 кВ Лаборатория ул.Набережная р.Свияги, д.158	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2862	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2863	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,мастерские,ул. В.Полевая, 1А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2864	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2865	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2866	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый); КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2867	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2868	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый); КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

2869	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,1 (под.3)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2870	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.1 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2871	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторп1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2872	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2873	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2874	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2875	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.2 - ТП-5215 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2876	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЗАО Стройкомплекс,ул.Маяковского, 38	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2877	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2878	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ с ЗРУ-1 ПС"Заволжская" яч.56 ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.56 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-407\Мостостроителей ул, 15А - Причальная стенка плавопора (РП-407 яч.12), ул.Мостостроителей 15 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2879	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>111222; КЛ 0.38 кВ СИП СП-2665-1 р3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2880	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 61а	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
2881	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2882	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2883	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2884	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2885	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Шкаф оптического узла в ж/доме ул.Корунковой 15 (ЖСК "Дострой") г.Ульяновска	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2886	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606 Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606 Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 Яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3607	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3607\Центральная ул, 0 - Больничные корпуса, ул. Центральная 0	0.40000	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	
2887	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2888	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2889	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2890	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2891	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Радищева,42	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	

2892	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3714 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218-ТП-3637_3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.3-Т2-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3485 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3720 на ВЛ-6кВ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3804а Яч6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3804А Яч.8 - ТП 3804	6.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2893	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2253	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2253\Московское ш, 14А - База, ш. Московское 14 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2894	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2895	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ на магазин "Гулливер"	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2896	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 Яч.5 - ТП-4037 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2897	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2898	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-21-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-21-1143\Герасимова ул, 10 - СКЗ, ул. Герасимова 10, с. Баратаевка	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2899	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2900	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2901	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2902	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
2903	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2904	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2905	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2906	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2907	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№е А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Пушкарева ул, 70 - Киоск "Ремонт обуви", ул.Пушкарева 70	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2908	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№е А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Пушкарева ул, 70 - ИП "Кулигин", ул.Пушкарева 70	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2909	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№е А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2910	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 12 - ЭЗУ от коррозии, ул. Варейкиса 12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2911	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
2912	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2913	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаборатория, ул.Маяковского, 35 (вв.2)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2914	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\9 Мая ул, 70 - ОДУ - м.о.н./2 эт., 2 п./, ул.9 Мая 70	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2915	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
2916	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

2917	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2918	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2919	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2920	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2921	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2922	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0
2923	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин "Гулливвер"	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2924	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин "Гулливвер"	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2925	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2926	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2927	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2928	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2929	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2930	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
2931	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
2932	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
2933	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2934	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 Яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 56, м-н "Народный", Почта	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
2935	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 Яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 56, м-н "Народный", Почта	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
2936	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
2937	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
2938	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 Яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2939	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
2940	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гостиница (вв.2), ул. Плеханова, 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
2941	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
2942	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
2943	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2944	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый); КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	

2945	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый); КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2946	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 Яч.2 - ТП-1638 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УлГТУ, 3 корпус (свет)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2947	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.5 до ТП 1325 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УлГТУ, 3 корпус (сила)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2948	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус №5,ул.Сев.Венец	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2949	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1312 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1312	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,улЭнгельса,22	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2950	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ,ул. Маяковского 13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2951	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная кв.280, (ввод 1)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2952	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ,ул. Маяковского 13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2953	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2954	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,1А, (под. 3 вв.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2955	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2956	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5Б - ВАП, с.Баратаевка, ул.Герасимова 5Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2957	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищево,55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2958	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2959	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

2960	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2961	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2786 Яч.7 - ТП 2867 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2867	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2867\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2962	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа, ул. В. Полевая, 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2963	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2964	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира, ул. Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2966	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Ленина, 103 адм. здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2967	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2968	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ торгово-офисный центр, б-р Пластова, 7/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2969	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2970	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Уют" ул. Дворцовая, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2971	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2972	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2973	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ Фабрика "Бостон",	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

2974	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2975	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом МЖК ул. Гончарова, 42	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2976	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2977	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяига Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2978	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2979	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.6	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2980	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2981	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2982	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4147\Песчаная ул. 2 - Дерево-обрабатывающее производство (17 боксов), ул.Песчаная 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2983	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свяига Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяига Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2984	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяига Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2985	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

2998	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 Яч.5 до РП-409 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
2999	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ мечеть, пер.Баннный 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3000	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3001	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 8 ж/дом - ОДУ-м.о.п./2 эт., 2 п./, ул.9 Мая 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3002	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3003	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3004	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3005	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3006	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
3007	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ резерв руб.3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3008	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 Яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ Яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3009	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ул.освещ.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3010	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 Яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ Яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

3023	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2374 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3024	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3025	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
3026	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3027	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Заречная ул, 5 - ул.Заречная 5,ж/дом-общ.учет	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3028	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4012 Яч.1 - ТП-4067 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.7 - РП-401 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4012\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
3029	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1403	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 яч.3-Т1-10кВ {0}	10.00000	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
3030	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3031	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
3032	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3033	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3034	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1150-1 (гимназия №1 старый корпус); КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 14 - ул.Спасская 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
3035	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
3036	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

3037	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1078 РУ-0,4 кв\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кв СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1078 РУ-0,4 кв руб.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-0,4 кв ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кв СП-1150-1 (гимназия №1 старый корпус); КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1078 РУ-0,4 кв	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1078 РУ-0,4 кв\Спасская ул, 14 - Административное здание, ул.Спасская 14 /2 этаж/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3038	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-404 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	РП 10 (10.5) кв РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3039	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1142\Герасимова ул, 56 - ВАП, с.Баратаевка, ул.Герасимова 56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3040	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кв.; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3041	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Радищева, 149 (вв.2 офисы)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3042	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3937 яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3043	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2569 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кв ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3044	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3045	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Техникум столовая	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3046	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2775 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3047	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3048	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3937 яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3049	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3050	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3051	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.3 - ТП-1748 Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1748	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1748\Средний Венец ул, 21А - Т.П.-18, ул. Средний Венец 21 А (ТП-1748)	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
3052	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3053	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3054	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.7-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3056	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3057	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3058	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3059	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

3079	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
3080	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2686\Рябикова ул, 70 - Торговый центр "Альянс", ул.Рябикова 70	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3081	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3082	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Фрунзе,41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3083	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3084	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.2 - РП-506 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
3085	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3086	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 - ТП-2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ТП-2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.6 - РП-213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
3087	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
3088	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3089	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3090	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3091	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
3092	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

3093	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3094	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1П-1366\Дорожная ул, 4 - Библиотека 37, с.Карлинское, ул.Дорожная 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3095	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3096	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47	ТП 10 (10.5) кв ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3097	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв СТС; ВЛ 0.38 кв пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3098	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Российская,1-25,238,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3099	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв СТС; ВЛ 0.38 кв пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3100	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3101	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3102	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3103	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2343 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3104	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3105	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3721 Яч.<Объект>_1 - РП-307 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3721	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3721\Локомотивная ул, 0 - ГСК "Волна", ул. Локомотивная от ТП-3721 (минус. в №9002, об.108/1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3106	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1171 Яч.4 - ТП-1170 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ГСК"777", "Связист", киоски,сады; ВЛ 0.38 кв ул.Радищева, д.138	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3120	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 ; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 0.38 кВ 31; КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПрофи; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3121	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3122	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3123	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3124	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3125	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3126	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.пр.Нариманова,15(вв.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3127	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3128	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3129	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3130	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3131	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1779	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП УлГТУ, ул.Сев.Венец (вв.2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1802 Яч.6 - РП-147 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1802	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1802\Лесоводов ул, 7 - Т.П.-31, возле Северного поста ГАИ	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3133	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_18; КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_18_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3134	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СНТ "Сад №1 УАЗ"; КЛ 0.38 кВ ВЛ сады	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3135	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3136	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3137	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3628 яч.1-Т1-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кв ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
3138	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3432 яч.6-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
3139	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4001 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4001\9 Мая ул, 26 - ж/дом - ОД\ -м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3140	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4050 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	
3141	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3142	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2394 яч.6-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3143	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кв РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв СП-137-1,вв.1; КЛ 0.38 кв СП-137(2); КЛ 0.38 кв РП-137 руб.4; ВЛ 0.38 кв Вневедомственная охрана, ул.Ленина, д.65	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3144	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3073 яч.Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3073 - ВЛ оп.67; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кв РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кв ТП-3073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3073\Ш04 - 3\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3145	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2535 яч.5-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3146	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2373 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2373 - ТП 2658 №0; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 №0; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 №0; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2373\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3147	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3148	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 №0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д пер. Молочный, 12а	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3149	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кв ТП-1901	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ГСК, ул.Поливенская,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3150	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5010 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

3151	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3152	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3153	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3154	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
3155	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3156	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3157	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3158	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3159	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3161	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3162	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
3163	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3164	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3165	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

3166	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-1; КЛ 0.38 кВ Гаражи по ул.Дворцовая,3; КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая,5 (1 эт) УльяновскКурорт; КЛ 0.38 кВ ул. Дворцовая, 3 (УСД); КЛ 0.38 кВ Резерв №6; КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая, д.1, Медпрофи; КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая,5 (2 эт) банк "Симбирск"; КЛ 0.38 кВ гаражи.; КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая,3 (УСД); ВЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая, д.3а; КЛ 0.38 кВ резерв№9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3167	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3168	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3169	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ котельная 267 кв, гаражи	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3170	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3171	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3172	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3173	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Металлистов ул, 21 - ул.Металлистов 21, ж/д - общ.уч. 79 кв.,5 эт.4 п.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3174	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
3175	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3176	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Камышинская ул, 16 - ж/дом ,общ. учет., ул.Камышинская 16	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3177	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3178	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3179	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3180	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
3181	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3182	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1141\Карла Маркса ул, 50 - Офис №6, ул. Карла Маркса 50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3183	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3184	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
3185	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2579\Промышленная ул, 53Б - Адм.здание, ул.Промышленная 53 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
3186	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кв ТП-2349 Яч.4 - ТП-2349 Яч.кл2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3187	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3188	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3189	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3190	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3942 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3942 Яч.3 - РП-336 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3942	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3942\Ш04 - 3\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кв ТП-3942\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
3191	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 яч.3--Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кв ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3032\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	

3192	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3193	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3194	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
3195	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3196	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3197	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3198	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.3 - ТП-2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3199	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3201	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 28 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3202	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3203	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3204	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3205	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
3206	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Ватутина, 22-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3207	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3208	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350.-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
3209	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3210	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3212	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3213	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш023 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
3214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3215	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3216	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Фрунзе,41	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
3217	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3218	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера,101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3219	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
3220	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера,101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

3221	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Сурова,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3222	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3223	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пол-ка ул. Гагарина 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3224	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3225	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3226	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяига Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>7867654	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3227	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3228	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус №4, ул.Сев.Венец	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3229	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3230	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая техникума	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3231	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3232	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3804а Яч6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3804а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3804а\Энергетиков проезд, 11 - Котельная ЮРК, пр. Энергетиков 11	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3233	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3234	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещ; ВЛ 0.38 кВ УО - ППНО-101-01 яч.2; ВЛ 0.38 кВ УО - ППНО-101-01 яч.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3235	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3236	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО руб.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
3237	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3238	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3239	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3240	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3241	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3242	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3243	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ в/в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ в/в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3244	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.3 - ТП-2591 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС СВЯЯГА Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
3245	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3246	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3247	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

3262	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-36066 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3607	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3607\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3607\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3264	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3265	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/к Чкалова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
3266	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.3 - ТП-1306 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кузнецный Двор, Федерации, д.21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
3267	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3268	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Ватутина, 22-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3269	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
3270	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3271	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-11-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Усадьба, 30, 31, д/с "Колобок"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3272	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
3273	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.418 (4); КЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
3274	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Экспресс", м-н Красное&Белое" по ул.К.Маркса,33/2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

3275	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 Яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Теплопункт, ул. Ул. Громовой, 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3276	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3277	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Дворцовая, 3 (УСД)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3278	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3279	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3280	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3281	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3282	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3283	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3284	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3285	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3286	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3287	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3288	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3289	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3290	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3291	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3292	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41 - Нежилое помещение, ул.Врача Михайлова 41	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0
3293	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3294	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3295	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 39, под.4, щ.2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
3296	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046ч Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
3297	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
3298	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
3299	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 Яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3300	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3301	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3302	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-226 руб №8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

3330	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Кузнецова	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
3331	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3332	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3333	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Академика Филатова пр-кт, 7 - Торговый киоск, пр-кт.Филатова 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3334	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3335	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова,69а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3336	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3337	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2591 до СП-2591-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СП-2591-1 руб 2 многоуровневый паркинг западнее ГСК "Квант " по ул. Шигаева ООО "Строй-Комплект"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3338	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3339	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

3340	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3341	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3342	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1745	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1026 Яч.1 - ТП-1745 Яч.10; КЛ 0.38 кВ ШС-0.4кВ по ул.Ленина,93 информац.табло на трамв.остановке; КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, д.20; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ленина, д.140; КЛ 0.38 кВ Линотипный цех, ул. Ленина,140 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1026 Яч.3 - РП-111Н Яч.9	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	
3343	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3344	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника, ул.Орлова,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3345	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3346	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ парк "Победа" (Колесо обозрения")	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3347	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул. Р. Люксембург,1А (под. 3 вв.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3348	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3349	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3350	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3351	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч.2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3352	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 11 - Магазин "Продукты", ул.Дорожная 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3353	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3354	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3355	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3356	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3357	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3358	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3359	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч.3 - РП 203 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3360	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Профсоюз, ул.Кузнецова,20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

3361	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3362	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3363	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
3364	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Рябикова ул, 47А - ЦТП-2 "Рябикова", ул. Рябикова 47 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3365	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3366	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная, 2 пер.Нариманова,45/7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3367	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.2 - ТП-3458 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3368	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3369	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ Фабрика "Бостон", ул.Буинская, д.15; КЛ 0.38 кВ ГРП	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3370	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.1),Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3371	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3372	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
3373	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3374	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3375	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3376	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3377	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Камышинская ул, 39Б - Шкаф оптического узла в ж/доме ул.Камышинская, 39 Б (ТСЖ "Прометей") г.Ульяновска	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3378	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч.5 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3379	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная, ул.Гафурова, 9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3380	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3381	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3382	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3383	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3384	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3385	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3386	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3387	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 -; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>21; КЛ 0.38 кВ <Object>212	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3388	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3389	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3390	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4197 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 Яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3391	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.1 - ТП-1761 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сл.Халтурина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3392	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3393	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3394	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0 - Рекл.щит, Димитр. шоссе (Автостанция)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3395	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3396	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. освещен.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3397	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

3398	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
3399	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
3400	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0		
3401	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
3402	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
3403	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
3404	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Ленина,98	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
3405	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 до ВЛ-10кВ оп.37 до оп.53; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1810 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.3 - РП-1-МО-51 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-000 "Рыбн.двор" Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1067 на ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1067 на ВЛ-6кВ_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ШМ РП-128 Яч.4 - 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-128 Яч.4 в/в шины на ТН-2; КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.2; КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.1.; КЛ 0.38 кВ Резерв № 26; КЛ 0.38 кВ Резерв № 30; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.У.Громовой,6 (щ.2); КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение; КЛ	6.00000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
3406	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3407	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		

3408	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (щит.1)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3409	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина 43 щ.1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3410	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3411	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3412	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Кольцевая ул, 1 - ИП Лобина О.М. ул.Кольцевая /ул.Варейкиса	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3413	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (щит.1)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3414	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ Зруб.	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3415	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гостиница (вв.1), ул. Плеханова, 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3416	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1750	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1750\Ленина ул, 4 - Гл. корпус, пл.100 лет.со дня рожд.В.И.Ленина 4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3418	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЭЗУ; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Нариманова, 106	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3419	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3420	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
3421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лен.нар.суд.К.Маркса	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
3422	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3423	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

3424	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3425	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1561 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1561	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1561\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3426	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3427	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.5 - ТП-2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3428	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ 8889	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3429	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3430	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3431	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3432	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход на СП вв.1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.6 - РП-310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Фонтан; КЛ 0.38 кВ Система оповещения МЧС; ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свяяги, 154, 156; КЛ 0.38 кВ Лаборатория ул.Набережная р.Свяяги, д.158	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3433	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3434	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1780	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1780\Красноармейская ул, 2 - Банк, ул.Красноармейская 2	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
3435	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.5 - ТП-4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3436	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

3437	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Общезижитие,ул.В.Полевая,15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3438	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова,69а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3439	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3440	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3441	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3442	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3443	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3444	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3445	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 100 - офисы, ул.Радищева 100	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3446	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3447	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 Яч.1 - ТП-4171 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3448	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3449	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3450	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-ЗРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-ЗРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

3451	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3452	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Поэрта Благорова ул, 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3453	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3454	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3455	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3456	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3457	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3458	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3459	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3460	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.5 - ТП-5040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №6.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3461	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3462	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3463	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

3464	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 Яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 149 (вв.1 офис)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3465	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 {1}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3466	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3467	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 Яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 Яч.3 - ТП-1306 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Федерации, д.25	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3468	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 Яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 Яч.3 - ТП-1306 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Федерации, д.25	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3469	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Объект> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3470	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 Яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская Л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3472	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3473	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3474	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3475	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр. Нариманова 63, магазин	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

3540	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.6 - ТП 1888 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Федерации,3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
3541	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ <Object>111222; КЛ 0.38 кВ СИП СП-2665-1 р3; КЛ 0.38 кВ <Object>11221122; КЛ 0.38 кВ <Object>222111	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3542	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3543	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3544	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>21; КЛ 0.38 кВ <Object>212	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3545	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 Яч.5 - ТП-4037 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3546	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3547	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 Яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3548	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 Яч.5 - ТП-4037 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3549	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3098 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3098\Ленина ул, 0 - КНС-3, ул. Ленина от ТП-3098	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3550	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3551	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>21; КЛ 0.38 кВ <Object>212	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3552	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3553	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.3--Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

3554	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3555	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3556	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Красноармейская,132; КЛ 0.38 кВ ПГК "Маришка", ул.Федерации,60А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3557	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3558	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3559	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лен.нар.суд,К.Маркса,32	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3560	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского, 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3561	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392 Яч.<Object>ТП-2392 Яч.3; КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3562	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 96 - Рекламный щит, ул.Локомотивная 96	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3563	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3564	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.3 - РП-514 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3565	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3567	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - РП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3568	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3569	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017 Яч.3 - ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 Яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ гск "Сокол", ул.К.Маркса,123	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3571	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.7 - ТП-1742 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница , пищеблок	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3572	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3573	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3574	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Инженерный проезд, 22 - Произв.база, проезд.1-й Инженерный 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
3575	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.1), Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3576	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 Яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.6 до ТП-1023 Яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 Яч.6 до ТП-1280 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12, ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3577	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3578	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 Яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

3579	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3580	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001Яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3581	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Кролюницкого ул, 20 - Шкаф оптического узла в ж/д ул.Кролюницкого, 20 ООО "Альфаком-Центр" г.Ульяновска	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3582	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3583	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3584	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3585	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3586	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3587	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3588	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3589	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3590	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бытовой блок,ул. Л. Шевцовой,55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3591	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бытовой блок,ул. Л. Шевцовой,55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3592	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

3593	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
3594	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2656 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3595	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кв РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Матросова,33 Бин-Банк	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3596	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Репина, 45 (щит3)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3597	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв У.О.	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
3598	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-310 яч.6-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кв РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
3599	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3929 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 до ВЛ-6кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кв ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
3600	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.328; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кв ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Репина, 47 (щит3)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3601	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1064 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1064 яч.3 - ТП-1306 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.63	ТП 10 (10.5) кв ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Кузнецкий Двор, Федерации, д.21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
3602	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кв РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3603	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 яч.6-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3604	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кв РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3605	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3183 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
3606	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 яч.5-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_9.1; КЛ 0.38 кв ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
3607	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

3608	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4012 Яч.1 - ТП-4067 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4067 Яч.7 - РП-401 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.18 - РП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4012\40-летия Комсомола ул, 0 - ТП-4012, ул.40-летия Комсомола 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3609	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1171 Яч.4 - ТП-1170 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ГСК Ветеран; ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4 кв по ул.Сев.Венец (Радищева, д.138, с/г "Золотая осень")	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3610	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5015 Яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3611	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2271 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3612	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2377 Яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2397 Яч.2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2377\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3613	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 Яч.1-Т1-0,4кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3614	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Котельная,ул.Гагарина,3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3615	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5038 Яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3616	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4038 Яч.9-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кв ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3617	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4027 Яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3618	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Котельная,ул.Гагарина,3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3619	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кв РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3620	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4115 Яч.5 - ТП-4117 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4133 Яч.5 до РП-409 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4115\Димитровградское ш, 0 - ГСК "Заречный", Димитровградское шоссе от ТП-4115 (минус. в №9002, об.126/3)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3621	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная, гаражи, ул.Гончарова 17; КЛ 0.38 кВ Гаражи ул.Гончарова, д.17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3622	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин, ул.Гафурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3623	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Насосная ул.Р.Люксембург	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3624	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1281-1, Ленина, 88; КЛ 0.38 кВ СП-1281-16; КЛ 0.38 кВ СП-1281-16_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул. Ленина, 90,92,94; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3625	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3626	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3627	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3628	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ лаборатория суд. экспертизы	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3629	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99 - Воробьева 99 ж/д - о/у 66 кв./, ул.Воробьева 99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3630	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3631	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3632	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Поливиенская,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3633	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1220 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.Здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3634	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3635	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3636	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3637	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ИГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3638	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.1 - РП-336 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3639	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3640	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3641	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
3642	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1419 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1419	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1419\Урицкого ул, 33 - КНС-106, ул. Урицкого 33 от ТП-1419	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3643	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3644	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3645	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Ленина ул, 76А - Музей, ул.Ленина 76 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3646	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3647	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3648	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
3649	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Северная, 5А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
3650	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
3651	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3652	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свяяга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
3653	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3654	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
3655	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свяяга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
3656	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
3657	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
3658	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	

3659	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ <Objе ct>	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3660	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная, ул.Ср.Венец,17А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2
3662	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
3663	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1
3664	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3665	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
3666	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ пеее4_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3667	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3495	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3495\Кольцевая ул, 0 - Насосная станция, ул.Кольцевая в сторону поселка Карамзина (электродвигатели)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3668	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3669	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.10 - ТП-4060 Яч.<Objе ct>_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4060\Оренбургская ул, 0 - КНС-409, ПКО "40 лет ВЛКСМ" от ТП-4060	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3670	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 Яч.1 - РП-404 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Димитрова ул, 10А - ул.Димитрова 10 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3671	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1

3672	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3673	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3674	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3675	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3676	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3677	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.7-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
3678	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.5 - ТП-1149 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99 - Воробьева 99 ж/д - о/у 66 кв./, ул.Воробьева 99	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3679	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, пер.Молочный,12 а	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3680	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3681	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.6 - ТП-2534 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3682	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3683	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3684	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,51 (ЭЩ-1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
3685	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

3686	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3687	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3688	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3689	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3690	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3691	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3692	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3693	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ Яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3694	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3695	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3696	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3697	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3698	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоски, пр. Нариманова,114; КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 108	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3699	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3700	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3701	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Камышинская ул, 16 - ж/дом - лифт/12 эт.,1 п./, ул.Камышинская 16	0.40000	3	0	0	3	0	0	3	0	0
3702	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3703	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.211	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Московское ш, 5 - Рекламный щит, Московское шоссе 5 (минус. в №9001, об.21/4)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3704	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3705	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Общежития вн.квартала	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3706	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3707	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3708	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.306	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Московское ш, 5 - Рекламный щит, Московское шоссе 5 (минус. в №9001, об.21/4)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3709	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,80-86	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3710	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3711	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3712	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3713	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3714	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3715	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 52	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3716	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.К.Маркса,52,54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3717	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3718	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,49 (ЭЩ-4)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

3719	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.328; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кв ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Репина, 49 (щит2)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3720	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3369 Яч.5-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3369 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.371 (ТП-34816-ПП-3606н Яч.5); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-34816 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кв № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3369\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3721	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - Адм.здание, пр-кт.Созидателей 82	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3722	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Репина,49 (ЭЩ-4)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3723	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5082 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3724	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5083 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3725	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5082 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3726	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5083 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3727	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4028 Яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н Яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3728	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4028 Яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н Яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3729	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5021 Яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кв ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кв ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кв ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3730	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

3731	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3732	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 0 - Светофор, пр.Созидателей/пр.Туполева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3733	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3734	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3735	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3736	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3737	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3738	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3739	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3740	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3741	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.5 - ТП-2527 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2523	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2523\Ефремова ул, 29 - Адм.здание, ул.Ефремова 29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3742	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяига Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3743	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.3 - ТП-2568 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3744	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3745	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3746	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Казаначейства, ул.Гончарова,50	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3747	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3748	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3749	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3750	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3751	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3752	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3753	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5197 Яч.9 - ГПП-2 Яч.30	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5200	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5200\Карбышева ул, 14 корпус А, В - Адм. здание (ТП-5200 от ТП-5197), ул.Карбышева 14 корпус А,В	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3754	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3755	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом Языкова, ул. Советская 22А; ВЛ 0.38 кВ Светофор, киоск, сквер Карамзина, остановка	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
3756	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3757	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
3758	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ленина, 95-97, Гончарова, 22а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3759	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

3760	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3761	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Соловьева ул, 0 - ГСК "Винновский", ул.Соловьева 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3762	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3763	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Прокуратура, ул.Ж.Дивизия,21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3764	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3765	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3766	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0
3767	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3768	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3769	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3770	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3771	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3772	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Крымова, 69Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3773	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1416	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус АБК-2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3774	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

3775	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3776	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
3777	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
3778	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
3779	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
3780	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3781	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ Яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
3782	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
3783	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
3784	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 Яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 Яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 Яч.3 - ПП-2944 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944Яч4-ТП-2960 Яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 1 - "Бизнес Инвест", Московское шоссе 1 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
3785	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 Яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 Яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
3786	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гончарова 28-30, гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

3787	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2214 р.8 до бак. лаборатории по ул. Автозаводская, 8А К.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2214 р.8 до бак. лаборатории по ул. Автозаводская, 8А К.2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3788	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.3 - ТП-3369 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-34816-ПП-3606н яч.5.); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3789	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.1-Т1-6кВ (0); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3790	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3791	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3792	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3793	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3794	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3795	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3796	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

3797	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.Здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3798	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3799	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3800	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2650 Яч.КЛ 0.4 кВ; КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3801	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3802	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3803	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3804	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3805	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Краснопролетарская ул, 13А - Магази, ул.Краснопролетарская 13 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3806	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3807	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

3808	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3809	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Тимирязева,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3810	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3811	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3806 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3806	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3806\Энергетиков проезд, 4 - ГСК "Сигнал", проезд Энергетиков 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3812	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3813	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит3)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3814	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3815	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с"У знайки" 1 эт., Столовая (2 эт. УлГПУ),ул.Корюкина,4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3816	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3817	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3818	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский 6-р, 8А - б.Пензенский 8 А, ж/дом - общ.учет /108 кв./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3819	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3820	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3821	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3822	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский 6-р, 8А - б.Пензенский 8 А, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,3 п./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0

3823	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_7,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3824	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 726, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3825	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_7,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3826	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.211	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Московское ш, 1А - Дено-2, ул. Московское шоссе 1 А (ТП-2668)	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3827	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3828	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3829	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3830	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3831	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Димитровградское ш, 0 - Павильон, ш.Димитровградское 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3832	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3833	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ; КЛ 0.38 кВ каб 2; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3834	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3835	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3836	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3837	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа-интернат,	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

3838	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 10 - Контора, с. Карлинское, ул. Дорожная, 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3839	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3840	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3841	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3804а Яч6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3804а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3804а\Энергетиков проезд, 11 - Котельная ЮРК, пр. Энергетиков 11	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3842	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3843	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа-интернат ,	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3844	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3845	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3846	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3847	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Интернациональная ул, 7 - Столовая филиал №3, ул. Интернациональная 7, п. Кувшиновка	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3848	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3849	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3850	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3851	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1150-1 (гимназия №1 старый корпус); КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18 Гимназия; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3852	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,1А (под. 7 вв.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3853	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3854	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3855	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3856	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3857	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3858	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3859	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
3860	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3861	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3862	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера, 100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3863	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
3864	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3865	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3866	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.<Object> - ТП-1172 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1172\Радищева ул, 140корпус.2 - Адм.здание, ул. Радищева 140 корпус.2	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
3867	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ АЛК. ДМБ	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
3868	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
3869	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
3870	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3871	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
3872	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Архив	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3873	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.К.Маркса, 42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3874	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3875	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.6 - ТП-4135 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.8 до РП409 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

3876	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2559 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2559	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2559\Московское ш, 64 - ГСК "Ветеран-1", ш.Московское 64	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
3877	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	
3878	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_9_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
3879	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
3880	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3881	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409 Яч.4 - ТП 1410 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-14086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-14086\Урицкого ул, 100 - ГСК "Строитель", ул. Урицкого от ТП-1408 Б (минус. в №9002, об.78/3)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3882	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
3883	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3884	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

3885	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3886	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1809 Яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810 Н Яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв СТС; ВЛ 0.38 кв пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3887	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Российская,1-25,238,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3888	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3889	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3890	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3891	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4050 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4050\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3892	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5083 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №6.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3893	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3894	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4028 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ТП-4028 Яч.5 - ТП-4037 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3895	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.4-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3896	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3618 Яч.1-Т1-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3897	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4028 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ТП-4028 Яч.5 - ТП-4037 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0
3898	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.4-Т2-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кв ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3899	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3900	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3901	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
3902	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная, гаражи, ул.Гончарова 17; КЛ 0.38 кВ Гаражи ул.Гончарова, д.17	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
3903	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяны Громовой ул, 11 - Магазин 12, пр.Ульяновский 11	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
3904	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.3--Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	
3905	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3906	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Театр кукол, новый корпус	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
3907	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ У.О.	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
3908	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3909	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3910	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_21	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
3911	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Железной Дивизии ул, 0 - Торговый киоск /тр.ост./, ул.Железной Дивизии 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3912	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа (столова), ул.Радищева, 102	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3913	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3914	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3915	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3916	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3917	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3918	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3919	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3920	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3921	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3922	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3923	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2725 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.228	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2725	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2725\Азовская ул, 29А - Т.П.-9, ул. Азовская 29 А (ТП-2725)	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0
3924	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3925	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3926	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3927	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 35 - ж/дом - ОДУ-/2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 35	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3928	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3929	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3930	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 114	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
3931	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3073 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3073 - ВЛ оп.67; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3073\Ш04 - 3\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3932	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3933	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3934	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3935	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3936	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2354 - ВЛ оп.64; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944яч4-ТП-2960 яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2354	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2354\Московское ш, 4А - База, Московское шоссе 4 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

3937	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3938	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3939	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3940	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3941	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3942	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3943	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит1)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
3944	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3945	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3946	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3947	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3948	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3949	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
3950	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27а	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	

3951	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
3952	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3953	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3954	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3955	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3956	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3957	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Смычки ул, 5 - ж/дом - общ.учет /79 квартир/, ул.Смычки 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3958	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3959	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3960	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3961	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛ-0,4 кВ ; КЛ 0.38 кВ каб 2 ; КЛ 0.38 кВ реверс. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3962	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1424	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>74582	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3963	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Кузнецова	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3964	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

3981	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ТП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
3982	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.В.Полевая, 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3983	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.13-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3984	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 Яч.1 - РП-404 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3985	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3986	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3987	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3988	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
3989	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с №105, Робеспьера,116	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3990	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

3991	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3992	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3993	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3994	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3995	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3996	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3997	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3998	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Азовская ул, 66 - Нежилое помещение, ул. Азовская 66 (минус. в №499, об.9/1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3999	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4000	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4001	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч.4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4002	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
4003	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4004	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4005	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Димитровградское ш, 0 - Шашлычная, Димитровградское шоссе (Автовокзал)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4006	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4007	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4008	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 65	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4009	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 65	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4010	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4013 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4081 яч.6 - ВЛ яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Оренбургская ул, 41Б - МАОУ ДОД ДООЦ им. Деева, ул.Оренбургская 41 Б	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4011	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4012	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4013	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12, пр.Нариманова, 17,19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

4014	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12, пр. Нариманова, 17, 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4015	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12, пр. Нариманова, 17, 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4016	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046Н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4018	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4019	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4020	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	4	0	0	4	0	0	0	4	0
4021	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,49 (ЭЩ-3)	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	
4022	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4023	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4024	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4025	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4026	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4027	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4028	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4029	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4030	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4031	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ (0); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4032	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4033	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4034	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4035	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4036	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4037	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4038	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4039	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4040	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4041	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4042	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4043	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4044	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4045	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4046	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4047	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4048	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ кл руб14	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4049	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева 166-170	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4050	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3839 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_6; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3839	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3839\Энергетиков проезд, 1 - Адм.здание и склад, пр.Энергетиков 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4051	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свяяга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4052	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4053	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,24	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4054	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4055	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4056	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4057	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Октябрьская ул, 30 - ГСК "Стартер", ул.Октябрьская 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4058	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.1 - ТП-3489 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3236	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3236\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4059	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4060	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_17	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4061	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4062	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4063	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5140 Яч.1 - ТП-5144 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5140	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5140\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4064	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4065	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - ж/дом-лифт и м.о.п. /10эт.3под./, пр-кт.Созидателей 74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4066	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - жилой дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4067	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Радищева, д.100 вв.2	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4068	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>8890	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4069	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 Яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4070	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4071	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4072	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>222111	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3042\Ленина ул, 70 - Музей-мемориал В.И.Ленина, ул. Ленина 70	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4074	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/6 кВ		ТП 6 (6.3) кВ ТП-3165	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ Шина_НАМИ; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 Яч. 13; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 Яч. 11; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 Яч. 9; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 Яч. 7	6.00000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
4075	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/6 кВ		ТП 6 (6.3) кВ ТП-3165	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ Шина_НАМИ; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 Яч. 13; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 Яч. 11; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 Яч. 9; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 Яч. 7	6.00000	2	0	2	0	0	0	2	0	0

4076	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом Яковлева (вв.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4077	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4078	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4079	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4080	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4081	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 15 - ДКит, пр-т 50 лет ВЛКСМ 15/ул. Полбина 16	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4082	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4083	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4084	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3616 Яч.<Объект>-2 - РП-318 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3616	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3616\Кирова ул, 59А - Офисное помещение, ул. Кирова 59А (минус. в №39)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4085	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул. Марата, 43,45	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4086	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерские водоканала, ул.Федерации,33	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
4087	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4088	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,мастерские,ул. В.Полевая, 1А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4089	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4090	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4091	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 52	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4092	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 - ВЛ (в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гаражи, ул.К.Маркса,52,54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4093	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	
4094	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
4095	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
4096	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
4097	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
4098	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4099	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
4100	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4101	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

4102	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.7 - ТП-2792 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2792	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2792\Камышинская ул, 2А - Т.П.-7, ул. Камышинская 2 А (ТП-2792)	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
4103	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4104	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 Яч.4 - ТП 2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4105	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4106	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4107	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4108	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2341 до д/с №64 по пр. Полбина, 12 к.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4109	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4110	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 Яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4111	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4112	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4113	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 Яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4114	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

4115	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
4116	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4117	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4118	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
4119	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4120	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4121	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4122	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4123	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4124	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4125	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4126	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ гаражи ул. Бебеля,14; КЛ 0.38 кВ Дом Гончарова ул.Гончарова,20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4127	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

4128	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4129	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Р. Люксембург, кафе "Пекин" ввод 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4130	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4131	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4132	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4133	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4134	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4135	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4136	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4137	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4138	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4139	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4140	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4141	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4142	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4143	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Лесная 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4144	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4145	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4146	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4147	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0

4148	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сев.Венец 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4149	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4150	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4151	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева 159-163/6, ул.Новгородская 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4152	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4153	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в\в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в\в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4154	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4155	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0
4156	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 49 (щит1)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
4157	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4158	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Полбина ул, 34 - ТП-2259, ул.Полбина 34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

4159	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
4160	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4161	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4162	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4163	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1012 Яч.2 - ТП-1310 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1012\Спасская ул, 12А - Драматический театр, ул.Спасская 12 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4164	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
4165	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
4166	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
4167	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 39, под.2 щ.1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4168	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
4169	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
4171	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4172	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1

4173	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.3 - ТП-1419 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1415 - ТП 1419 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1419	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1419\Урицкого ул, 33 - КНС-106, ул. Урицкого 33 от ТП-1419	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4174	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 Яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4175	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 Яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4176	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 Яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4177	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплопункт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4178	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4179	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4180	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4181	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4182	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
4183	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\8 Марта ул, 7 - ж/дом - ОДП - м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.8 Марта 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4184	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

4185	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4186	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4187	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
4188	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4189	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4190	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
4191	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4192	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
4193	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4194	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.2 щ.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4195	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Полбина ул, 31 - Рекламный щит, ул.Полбина 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
4196	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4197	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4198	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

4214	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4215	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4216	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4217	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4218	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4219	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Информаци.центр,ул.Кузнецова, 18А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4220	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4221	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4222	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - Вл оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4223	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
4224	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4225	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4236	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4237	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	
4238	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Гагарина,20А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4239	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
4240	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4241	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Жуковского ул. 44 - Павильон, ул.Жуковского 44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4242	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.1 - ТП-2722 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2722	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2722\Шигаева ул, 18 - ГСК "Квант" ул.Шигаева от ТП-2722, ул.Шигаева 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4243	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4244	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
4245	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ, ул.Лесная	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
4246	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.126, Магазин "СОМ"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
4248	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

4249	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4250	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4251	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4252	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4253	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4254	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4255	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4256	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4257	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4258	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4259	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 р.2 до магазина по ул. Ростовская, 14 АПВБ 3х35+1х16 К.2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 р.2 до магазина по ул. Ростовская, 14 АПВБ 3х35+1х16 К.1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4260	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4261	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4262	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

4263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4264	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4265	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4266	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4267	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2560 яч 3 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2560	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>\45+	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4268	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4269	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4270	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4271	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4272	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1327	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Школа№28 ул.Пархоменко	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4273	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4274	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - Магазин "Рубль-Бум", ул.Кирова 36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4275	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ МЧС,ул.ВерхПолевая,5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4276	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4277	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ МЧС,ул.ВерхПолевая,5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4278	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Туберкулезный диспансер	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0
4279	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4280	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 15 (ЭЩ,1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4281	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 52 - ж/дом - ОДУ-7 эт., 2 п./, ул.9 Мая 52	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4282	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0
4283	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4284	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4285	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4286	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4287	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ИГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

4288	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.3под./, пр-кт.Туполева 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4289	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4290	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
4291	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4292	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4293	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 Яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4294	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4295	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
4296	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
4297	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4298	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.3 - ТП-1139 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40к-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ маг."Лаваш"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4299	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.2 - ТП-1220 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Урицкого, д.11Б	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27а	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
4301	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

4302	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4303	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
4304	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4305	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 p.7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4306	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
4307	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4308	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4309	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ №8 Резерв; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; ВЛ 0.38 кВ Ювильный салон "Ониск"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Резерв ; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 0.38 кВ Кафе "Барон", ул.Дворцовая,8/38; КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38; КЛ 0.38 кВ резерв14; КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"; КЛ 0.38 кВ светофор ул. Дворцовая/ул. Гончарова; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4310	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4311	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	

4312	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Кирова ул, 8а - Офис рит.услуг, ул. Кирова 8 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4313	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,83,89А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4314	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4315	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4316	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4317	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Бирючевская - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Бирючевская яч. 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1744	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Сквajiна №2, №3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4318	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.Гагарина,27А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4319	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4320	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4321	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4322	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4323	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4324	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 - ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4325	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

4326	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробыева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4327	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4328	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.8 до РП409 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4329	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4330	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4331	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр.рынок (прав.читовая)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4332	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>98965	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4333	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4334	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>78546	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4335	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.5-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4336	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4337	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4338	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4339	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,80-86	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4340	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4341	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0

4342	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А Яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4343	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин,ул.Ленина,57	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4344	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4345	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4346	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046 - ТП-3154 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4347	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4348	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4349	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 Яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
4351	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4352	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4353	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.3 - ТП-1139 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,2/79 (щ.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4354	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4355	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АСБ- З Х 120; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4356	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4357	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4358	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Попова, д.18а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4359	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4360	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4361	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4362	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4363	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.1-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4364	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4365	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
4366	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>7	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	
4367	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

4368	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
4369	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4370	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
4371	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4372	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4373	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4374	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
4375	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
4376	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
4377	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

4404	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
4405	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4406	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4407	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4408	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4409	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяига Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-226 руб №8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4410	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4411	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4412	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4413	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

4414	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4415	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4416	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4417	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4418	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4419	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4420	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.освещен	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4421	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4422	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4423	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4424	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.К.Маркса,42	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4425	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4426	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робесньера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4427	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4428	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4429	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4430	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Ворообьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4431	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4432	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4433	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Алгоритм"	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4434	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4435	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4436	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4437	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4438	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2963	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2963\Александровская ул. 37А - 100 индивидуальных жилых домов, ул.Александровская 37А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4439	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

4440	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 Яч.4 - ТП-2652 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4441	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4442	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3050 Яч.3 - ТП 3094 Яч2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4443	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4444	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4445	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4446	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4447	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4448	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4449	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

4450	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Хоспис, ул.Рылеева,27 (ЭЦ.1)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4451	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4452	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4453	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4454	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4455	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4456	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4457	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4458	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4459	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4460	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4461	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,23 кВ от ПТ-2393 p.16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

4462	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1322 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Магазин, пр.Нариманова,1Б	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4463	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Тимирязева, 24-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
4464	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4465	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Карюкина,12,(вв.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
4466	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
4467	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Тухачевского 36-44	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
4468	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
4469	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Гончарова 28-30, гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
4470	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Карюкина,12,(вв.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
4471	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Карюкина,12,(вв.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
4472	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Тухачевского 36-44	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

4473	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4474	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4475	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4476	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4477	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4478	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4479	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4480	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв СТС; ВЛ 0.38 кв пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4481	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4482	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Российская,1-25,238,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4483	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4484	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4485	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Школа(котел.),ул.Толбухина,21	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

4486	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4487	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3155 - ЦП-Центральная Яч.208	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3155	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3155\Ленина ул, 128А - Т.П.-1, ул. Ленина 128 А (ТП-3155)	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0
4488	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.<Object>_1 - ТП-1402 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1402\Радищева ул, 165 - Т.П.-4, ул. Радищева 165 (ТП-1402)	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0
4489	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
4490	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
4491	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
4492	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4493	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4494	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Камышинская ул, 14 - ТП-2372 ДОП, ул.Камышинская 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4495	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
4496	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
4497	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1

4498	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1771 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Ресторан (вв2),ул.Плеханова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4499	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2657 яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4500	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кв ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4501	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3074 яч.7-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1; КЛ 0.38 кв ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4502	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3474	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3474\Локомотивная ул, 0\Амурская 12 Б - Торговый киоск, ул.Локомотивная 0 /Амурская 12 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4503	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 кб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4504	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3053 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4505	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3430 яч.3-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4506	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кв ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4507	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 яч.5-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4508	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кв ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4509	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1141 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ГСК "Гранит", ул.К.Маркса,38	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4510	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_8.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
4511	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4512	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4513	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4514	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
4515	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4516	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4517	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4518	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4519	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4520	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-11-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4521	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2405 Яч.<Object> - РП-203 Яч.34; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2405	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2405\Московское ш, 29А - Т.П.- 2, Московское шоссе 29 А от ТП-2405	0.40000	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0
4522	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4523	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4524	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

4525	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4526	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кЛ руб.12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4527	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пищеблок госпиталя ветеранов ул. Плеханова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4528	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4529	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4530	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.3 - ТП-2568 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4531	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №1.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4532	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4013 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4081 яч.6 - ВЛ яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4533	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4534	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4535	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная Р. Люксембург 20а	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4536	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание,2 пер.Мира,35	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
4537	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

4538	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4539	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 1 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4540	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4541	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4542	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4543	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4544	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4545	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4546	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4547	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001Яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4548	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

4549	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4550	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4551	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4552	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0
4553	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4554	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4555	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4556	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4557	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4558	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4559	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4560	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4561	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяига Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4562	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4563	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4564	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4565	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4566	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4567	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4568	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4569	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.3 - РП-514 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4571	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.4); ВЛ 10 (10.5) кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636- 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ на Чувашская школа (церковь, уч.корпус)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4572	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4573	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4574	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1416	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Производ.корпус	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4575	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0
4576	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ 1-6, ул. Гагарина	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4577	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4578	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4579	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4580	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4581	3	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Б.Ключищи - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1364 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Б.Ключищи яч.14	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1364	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1364\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4582	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4583	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ КЛ 0.4 кВ 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4584	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4585	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4586	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

4614	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4615	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4616	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Менделеева проезд, 3 - Детский сад №110 "Мальвина", проезд.Менделеева 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4617	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4618	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4619	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4620	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4621	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Московское ш, 17 - Рекламный щит, Московское шоссе 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4622	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие №1 (через насосную)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4623	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4624	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004н\Красина ул, 10/ул. Деева - ТП-4004, ул.Красина 10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4625	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4626	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4627	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1

4628	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Гая пр-кт, 78 - Киоск, пр-кт.Гая 78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4629	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 Яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 Яч.4 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4630	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4631	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4632	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная Яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Инподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4633	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. Яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 Яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4634	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 Яч.5 - ТП 4056 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4635	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4636	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4637	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4638	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

4639	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5182 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5182	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5182\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4640	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4641	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4113 Яч.1 - ТП-4119 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4119	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ленинградская ул, 11 - Детский сад №194, ул. Ленинградская 11	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4642	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2576 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2576\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4643	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4644	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№е А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4645	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4646	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Котельная вв.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4647	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4648	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2(КЭЧ) - ВЛ (ПС Водозабор яч.19); КВЛ 6 (6.3) кв ПС Водозабор яч.19 (2)	ТП 6 (6.3) кв ТП-2 (КЭЧ)	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2 (КЭЧ)\Поливенская ул, 9 - Котельная пос. Поливно, ул. Поливенская 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4649	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4650	3	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Б.Ключищи - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1364 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Б.Ключищи яч.14	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1364	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1364\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4651	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Столовая,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4652	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.4 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Столовая, ул. Наб. Р. Свяги, 160 вв.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4653	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1500 яч.4-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0.4кв по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4654	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2671 яч.5-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4655	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4058 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4656	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 яч.3-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
4657	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2561 яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свяига Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4658	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5083 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4659	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.24	ТП 6 (6.3) кв ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
4660	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5216 яч.3-Т1-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
4661	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2666 яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.119	ТП 6 (6.3) кв ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4662	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2657 яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2254 Яч.1 - ТП 2657 Яч.2 № 1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4663	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2657 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

4664	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ЦП-СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеяьера,2/79 (щ.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4665	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4666	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4667	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4668	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4669	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4670	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4671	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4672	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4673	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4674	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свяига Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4675	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4676	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4677	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кв РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Репина 43 щ.3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4678	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2586 яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4679	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кв РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Репина 43 щ.3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4680	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.24	ТП 6 (6.3) кв ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4681	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1149\Ворожьяева ул, 99 - ООО "Инрус"/Питченко?/, ул.Ворожьяева 99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4682	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2562\Самарская ул, 10 - Торговый киоск (обувь), ул.Самарская 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4683	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кв.; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кв.; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кв.; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4684	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5143 яч.6-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
4685	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5124 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4686	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Церковный Собор, адм. зд. Гончарова,32 (1,2 этаж)	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0
4687	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3617 яч.2-Т2-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3617\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4688	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.9 - ТП-1162а Яч.<Объект>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1162а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1162а\Новгородская ул, 0 - ВПУ 1-1, ул. Новгородская от ТП-1162; ТП-1162 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4689	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Смак", ул. Гончарова, 32	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4690	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4691	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4692	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4693	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4694	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4695	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4696	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4697	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4698	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи по ул.Дворцовая,3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4699	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4700	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4701	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4702	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 21 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4703	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,13 корп.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4704	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,13 корп.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4705	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4706	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4707	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4708	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4709	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4710	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4711	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4712	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кв <Object>3	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0
4713	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4019\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4714	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5019\Созидателей пр-кт, 13 - Колледж, пр-кт.Созидателей 13	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4715	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4716	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кв РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.К.Маркса,14-18,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4717	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3550 яч.4-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4718	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4719	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1320	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Лаборатория	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4720	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4721	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4722	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4073\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4723	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4724	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Воровьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

4725	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4726	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4727	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4728	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350.-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4729	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3645\Нагорная ул, 23 - Речной причал "Винновка", ул.Нагорная 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4730	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 x 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4731	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4732	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4733	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4734	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4735	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4736	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.161 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4737	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4738	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4739	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4740	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.6 - ТП-4074 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
4741	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
4742	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4743	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
4744	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
4745	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
4746	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2374 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
4747	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
4748	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
4749	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4750	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12, (вв.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4751	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12, (вв.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

4752	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4753	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4754	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4755	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4756	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4757	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4758	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4759	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4760	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4761	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.4 - ТП-2198 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2198	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2198\Черняховского ул, 15А - Т.П.-15, ул. Черняховского 15 А от ТП-2198	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4762	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4763	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул. К.Маркса,42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

4764	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4765	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 Яч.4 - ТП-1170 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК Ветеран; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Сев.Венец (Радищева, д.138, с/т "Золотая осень")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4766	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.7 - РП-310 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Карла Либкнехта ул, 24/5А, стр.1 - Адм.здание, ул.Карла Либкнехта 24 /5А, стр.1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4767	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4768	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-226 руб №8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4769	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4770	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4771	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4772	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.3 - ПП-3762 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.3 - ПП-3762 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.3 - ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3832	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3832\Новосибирская ул, 2 - ГСК "Запорожец-2", ул.Новосибирская 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4773	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

4774	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4775	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкв оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4776	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4777	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4778	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4779	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4780	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа искусств, ул.Ленина, 53	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4781	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4782	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4783	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4784	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4785	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4786	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.3 - ТП-1014 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе Улыбка	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4787	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4788	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.4); ВЛ 10 (10.5) кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ на Чувашская школа (церковь, уч.корпус)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4789	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр татарской культуры, пр.Нариманова 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
4790	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4791	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
4792	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
4793	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
4794	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
4795	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_6,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
4796	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
4797	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
4798	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1

4799	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 Яч.1 - ТП-4171 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4800	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4801	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4802	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4803	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4804	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4805	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4806	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4807	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4820	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4821	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4822	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4823	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4824	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4825	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Насосная,ул.Р.Люксембург	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4826	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4827	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4828	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4829	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4830	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4831	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3550 яч.4-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4832	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космод емянской,3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4833	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2690 яч.6-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4834	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4835	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4836	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2694 яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кв <Object>665	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4837	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв тр-р11; КЛ 10 (10.5) кв кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4838	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3023 яч.Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кв (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4839	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1059 яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д, библиотека,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4840	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5122 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4841	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4842	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5253	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5253\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4843	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4844	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Промышленная ул, 0 - Торговые павильон 2, ул.Промышленная 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4845	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4846	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
4847	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
4848	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	
4849	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4850	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО руб.15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4851	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
4852	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера, 100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
4853	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
4854	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

4855	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4856	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4857	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4858	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4859	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Нариманова пр-кт, 58 - пр-т Нариманова 58, ж/дом - м.о.п./2 эт., 2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4860	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4861	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4862	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4863	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
4864	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Созидателей пр-кт, 2 - пр.Созидателей 2,ж/д-общ.учет	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4865	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Созидателей пр-кт, 2 - пр.Созидателей 2,ж/дом-лифт и м.о.п./16эт.,1под./	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0
4866	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4867	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4868	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4869	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4870	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2811 Яч.4 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.442	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2811	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2811\Шолмова ул, 45 - КНС-14, ул. Шолмова от ТП-2811	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0
4871	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

4872	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3715 яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
4873	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кв.; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кв.; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кв.; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4874	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4875	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4056 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4876	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3173 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4877	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2785 яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2785\Камышинская ул, 0 - Торг.киоск /авт. Ост."Универсам ", ул.Камышинская 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4878	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4879	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4880	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2297 яч.6-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кв ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4881	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_9	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
4882	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4001 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4001\Жуковского ул, 23 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт., н.п., ул.Жуковского 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4883	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. В.Полева,13 (библиотека)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

4884	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4885	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4886	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4887	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерские техникума	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4888	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4889	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4890	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4891	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4892	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4893	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4894	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4895	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4896	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4897	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4898	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4899	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4900	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3653 - ТП-3756Яч.8 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3653 Яч.2до ТП3710 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3756	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3756\Гая пр-кт, 92А - Т.П.-17, пр. Гая 92 А (ТП-3756)	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
4901	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.3.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4902	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4904	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4905	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4906	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4907	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>14774	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4908	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 Яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26; КЛ 0.38 кВ ПП-1161\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Нежилые помещения; КЛ 0.38 кВ Подъезд №4, Почта; КЛ 0.38 кВ Резерв.; КЛ 0.38 кВ Компьютерный магазин.; КЛ 0.38 кВ Гарнатко О.Ю.; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса д.26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4909	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

4910	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3421\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4911	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4001 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4001\Жуковского ул, 31 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт., 2 н./, ул.Жуковского 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4912	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3594 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3594 Яч.6 - ТП 3598 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.129	ТП 6 (6.3) кв ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3594\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
4913	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2545 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4914	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4154 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.24	ТП 6 (6.3) кв ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4915	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5075 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4916	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1072 Яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1056 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.13 на ВЛ 10кв; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4917	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4918	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1072 Яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1056 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.13 на ВЛ 10кв; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4919	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4920	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1156 яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Робеспьера,7-19,36-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

4921	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневиый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4922	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4923	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4924	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4925	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневиый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4926	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневиый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4927	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4928	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4929	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4930	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn3_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4931	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4932	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4933	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 0 - Киоск (ост,"Универсам"), ул.Камышинская 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
4934	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 25 - ж/дом - ОДУ -м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4935	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4936	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4937	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4938	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Объект>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4939	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4940	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Орлова 21-23	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4941	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4942	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяига Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4943	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4944	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4945	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 16 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4946	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0

4947	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4948	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_15.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4949	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.2 - ТП-3620 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4950	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4951	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4952	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4953	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4954	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4955	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4956	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Локомотивная ул, 122 - Рекламный щит, ул.Локомотивная 122	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4957	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4958	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4959	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4960	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2722	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2722\Шигаева ул, 18 - ГСК "Квант" ул.Шигаева от ТП-2722, ул.Шигаева 18	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4961	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4962	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
4963	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4964	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4965	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4966	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Аптека ,ул.Гончарова, 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4968	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4969	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2348 Яч.<Object>1 - ТП-2348 Яч.5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4970	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

4971	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещ.	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
4972	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4973	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.1 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4974	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4975	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4976	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4977	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4978	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Инподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4979	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4980	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4981	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4982	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4983	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа, ул.Тимирязева, 51	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

4984	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4985	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5041 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4986	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кв ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4987	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кв ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4988	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв Т1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4989	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1880 Яч.<Объект> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.18 - РП-132 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4990	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 яч.3-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4991	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1109 -ВЛ10кв.; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Котельная,ул.Ватутина,37 (вв.1)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4992	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4155 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4132Н яч.5 до ВЛ-6 кв ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4132Н яч.5 до ВЛ-6 кв ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4993	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4994	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Исч. 73;24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4995	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4996	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4997	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4998	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4999	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5000	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5001	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5002	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5003	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5004	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5005	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5006	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 Яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5007	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5008	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
5009	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
5010	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5011	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
5012	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина 24	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
5013	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5014	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
5015	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина, 39 под.2 щ.1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

5016	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5017	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5018	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5019	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина, 39 под.2 щ.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
5020	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1281-1, Ленина, 88; КЛ 0.38 кВ СП-1281-27; КЛ 0.38 кВ СП-1281-27_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5021	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5022	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
5023	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1636- 1; ВЛ 0.38 кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 0.38 кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.4); КЛ 0.38 кВ Техникум, ул.Наб.р.Свияги,158; КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Наб.р.Свияги,158; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ на Чувашская школы (церковь, уч.корпус)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5024	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5025	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5026	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная,ул.Фрунзе ,41А	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	
5027	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	
5028	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	
5029	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
5030	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	
5031	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
5032	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
5033	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5034	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	
5035	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ гараж бокс 1; ВЛ 0.38 кВ ГСК "Огонек", ул.Р.Люксембург,20А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	

5036	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5037	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5038	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5039	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5040	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5041	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5042	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4075\Оренбургская ул, 23 - Судмедэкспертиза №2, ул.Оренбургская 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5043	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5044	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5045	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5046	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5047	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5048	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 63 (2, 3 подъезд)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5049	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

5050	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5051	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ДС №130, ул.Р.Люксембург, 56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5052	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5053	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5054	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5056	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5057	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5058	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СЦ ТП-1001 Яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.6 до ТП-1023 Яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 Яч.6 до ТП-1280 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

5059	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5060	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1424	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>7415	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5061	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5062	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5063	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5064	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5065	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5066	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5067	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5068	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание УВД по ул.К.Маркса, д.31/10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5069	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5071	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5072	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5074	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5075	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5076	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
5077	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5078	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5079	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5080	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5081	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5082	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5083	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

5084	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
5085	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова,106	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5086	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
5087	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5088	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ кл руб14	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
5089	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ кл руб14	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
5090	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5091	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5092	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5093	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5094	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5095	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,м-н Аквариум,ул.Гончарова 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5096	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.1 - РП-336 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

5097	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1327	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Школа№28,ул.Пархоменко	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
5098	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5099	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5100	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5101	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5102	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5103	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5104	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1648яч.6 - ТП 1769 Яч10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорт.корпус,	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5105	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1648яч.6 - ТП 1769 Яч10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Библиотека УлГТУ ,	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5106	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кислородн.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5107	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5108	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5109	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5110	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5111	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
5112	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
5113	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
5114	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5115	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
5116	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5117	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
5118	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
5119	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,30 вв.1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5120	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
5121	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч. 5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

5122	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Аптека,ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
5123	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5124	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5125	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5126	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5127	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5128	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5129	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5130	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.306	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Московское ш, 1А - Депо-2, ул. Московское шоссе 1 А (ТП-2668)	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
5131	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 3\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
5132	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/6 кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3165 Яч.10 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.604	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3165	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3165 яч.2-Т1-6кВ (0)	6.00000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
5133	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина 24	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5134	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновы,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5135	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	

5136	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5137	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5138	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
5139	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5140	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5141	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
5142	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
5143	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
5144	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
5145	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	

5146	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.38	ТП 10 (10.5) кв ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Д/С, ул.Лесная,15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5147	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1781\Призовая ул, 24	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5148	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5149	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1781\Спортивная ул, 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5150	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5151	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5152	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5153	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5154	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5155	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1410	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1410\Урицкого ул, 29В - ГСК "Ручеек", ул.Урицкого 29 В	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
5156	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-1308 Яч.-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада Яч.6_1; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада Яч.6	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5157	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4048 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5158	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5159	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5160	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв Т1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

5161	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ ; КЛ 0.38 кВ каб 2 ; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5162	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ ; КЛ 0.38 кВ каб 2 ; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5163	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5164	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ ; КЛ 0.38 кВ каб 2 ; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5165	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5166	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5167	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5168	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5169	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.1-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5170	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.пощ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5171	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5172	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5173	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.18 - ТП-4125 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5174	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5175	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5176	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5177	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-5; КЛ 0.38 кВ СП-1749-5\ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1749 руб.34; КЛ 0.38 кВ Кафе "Погребок"ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ Инспекция по труду,ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ Арго-стройинвест,ул.Гончарова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5178	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ офисы 2 пер. Мира, 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5179	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.1 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5180	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4036\Димитровградское ш, 0 - Димитровградское шоссе, от ТП-4036 (ТП-27 Л)	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
5181	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5182	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5183	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5184	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 45 - ТП-4042, ул.Врача Михайлова 45	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5185	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.8 - ТП-5155 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5156	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5156\Созидателей пр-кт, 1Б - ГСК "Олимп - 2", пр-кт.Созидателей 1 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5186	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Сельдинская ул, 1А - Производственное помещение, ул. Новосельдинская 1А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5187	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0

5188	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4027 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
5189	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1007 - ТП-1051; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1051 Яч.<Object>_1 - ТП-1771 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1007\Ленина ул, 1441 - н/ж, ул.Ленина 144 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5190	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5191	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5192	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5193	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4034 яч.4-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5194	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5195	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5196	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5197	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5198	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

5199	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5201	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
5202	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 12 - ж/дом -ОДУ- м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.9 Мая 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5203	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5204	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5205	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5206	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5207	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5208	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5209	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5210	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5212	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5215	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
5216	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5217	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5218	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Училище корпус №1 вв.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5219	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛ-0,4 кВ ; КЛ 0.38 кВ каб 2 ; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5220	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

5221	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5222	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5223	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5224	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5225	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5226	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5227	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5228	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 11 - Ж/дом - общ.учет, пр-кт.Ульяновский 11	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
5229	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 11 - Ж/дом --лифт и м.о.п./9 эт., пр-кт.Ульяновский 11	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
5230	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5231	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5232	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5233	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5234	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1638\Любови Шевцовой ул, 54 - ГСК "Политехник-1", ул. Любви Шевцовой 54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5235	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5236	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5237	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0
5238	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5239	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5240	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5241	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5242	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5243	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5244	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5245	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5246	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

5247	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5248	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1418\Урицкого ул, 33 - Столярный цех, ул. Урицкого 33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5249	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5250	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-137-1, вв.1; КЛ 0.38 кВ СП-137(2); КЛ 0.38 кВ РП-137 руб.4; ВЛ 0.38 кВ Вневедомственная охрана, ул.Ленина, д.65	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5251	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-137-1; КЛ 0.38 кВ СП-137; КЛ 0.38 кВ РП-137 руб3; ВЛ 0.38 кВ ул.Ленина, д.65,67,69; КЛ 0.38 кВ ул.Матросова, д.29/42; КЛ 0.38 кВ ул.Матросова, д.27/73	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5252	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5253	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5254	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5255	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5257	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 Яч.4 - ТП-2652 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5258	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5259	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 Яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5260	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5261	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом Гончарова, ул. Гончарова, 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
5262	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 Яч. 8 - ПС Свяяга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
5263	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5264	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5265	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
5266	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ АРГО,ул. Кузнецова,46 (вв.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
5267	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	
5268	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5269	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737 Яч.7 - ТП-2737 Яч.к.л 0.4 кВ; КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
5270	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

5271	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5272	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5273	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5274	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5275	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5276	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5277	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5278	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5279	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5280	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5281	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5282	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5283	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5284	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5285	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошова (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5286	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5287	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5288	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5289	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5290	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,, ул.Докучаева,16/24	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5291	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5292	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5293	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5294	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5295	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5296	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5297	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.232	ТП 6 (6.3) кв ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5298	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	РП 10 (10.5) кв РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВПУ, ул.У.Громовой	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5299	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5300	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кв РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кв ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5301	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3478 яч.1-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5302	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5303	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5304	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4153 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4153\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
5305	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 яч.1-Т1-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5318	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
5319	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3366 Яч.3 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.4	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3366	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3366\Трудовая ул, 0 - ГНС "УМЗ" от ТП-3366, ул. Трудовая 0	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
5320	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.3 - ТП-3841 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
5321	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>895	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5322	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
5323	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5324	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
5325	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5326	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
5327	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
5328	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.7-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5329	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
5330	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5331	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

5332	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5333	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5334	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание, 2 пер.Мира,35	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5335	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5336	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 Яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная Яч.309 оп.71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5337	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5338	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1220 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5339	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.6-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5340	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1220 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5341	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5342	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5343	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

5344	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5345	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1220 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул. Ватутина, 1-9, 1 пер. Ватутина, 1-19, 2-20 (до ул. Баумана), 2 пер. Ватутина, 3-19, 2-20 (до ул. Баумана), ул. Пархоменко, д. 10, 8, 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5346	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая, 2-46, ул. Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5347	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, д. 102а-114а, 91-97, ул. Красноармейская, д. 125 а, б, в	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5348	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5349	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5350	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
5351	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5352	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч.1 - ТП 3451 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5353	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5354	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5355	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
5356	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 Яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм. здание УФРС, ул. Гончарова, 54 ; КЛ 0.38 кВ ж/д бул. Платова, 4	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	

5357	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5358	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5359	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5360	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5361	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5362	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5363	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5364	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5365	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Радищева,3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5366	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.5 - ТП-1769 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1769\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5367	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5368	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2528 Яч.5 - ТП-2528 Яч.кл2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5369	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; ВЛ 0.38 кВ Травпункт, Рылеева, 39; КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Алтека	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
5370	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница № 2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5371	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

5372	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.6А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; ВЛ 0.38 кВ Травмпункт, Рылеева, 39; КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5373	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница № 2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5374	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5375	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5376	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3110Жд - ВЛ оп.88; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная Яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3110Жд	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3110Жд \ , 0 - Ульяновск 2-резерв от ТП-3110 (КТП-34 А)	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0
5377	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.1 - ТП-1086Н Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5378	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.1 - ТП-1086Н Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5379	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5380	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5381	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5382	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 Яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ВП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5383	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5384	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяига Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5385	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5386	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5387	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5388	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5389	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5391	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5392	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.1 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5393	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5394	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5395	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5396	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5397	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5398	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
5399	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5400	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5401	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
5402	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
5403	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5404	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1750	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1750\Ленина ул, 4 - Гл.корпус, пл.100 лет.со дня рожд.В.И.Ленина 4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5405	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ <Object>1123	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5406	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1424	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>74582; КЛ 0.38 кВ <Object>7415	10.00000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5407	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5408	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5409	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5410	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5411	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5412	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5413	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5414	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

5415	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодемьянской,3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	
5416	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5418	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5419	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5420	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5421	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Западный б р, 29 - Рекламный щит, Западный бульвар 29	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
5422	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3486	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3486 яч.1-Т1-6 кВ (0)	6.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
5423	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3101 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5424	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	

5425	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5426	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Общежитие (вв.1) ул.Назарьева,2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5427	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 17 - ВАП, с.Карлинское, ул.Центральная усадьба 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5428	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2785\Камышинская ул, 25 корп.1 - ж/дом-общий учет/99 кв./, ул.Камышинская 25 корп.1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5429	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5430	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1881 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Репина, 53 (щит.1)	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
5431	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5432	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ-0,4 кв ул.Плеханова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5433	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5434	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5435	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5436	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5437	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5438	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5439	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5440	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5441	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5442	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5443	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5444	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5445	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5446	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
5447	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерский пер, 49 - ПТО "Ульяновск-Центральный", пер. Диспетчерский 49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5448	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5449	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5450	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3\Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5451	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5452	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5453	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5454	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5455	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 Яч.1 - РП-335 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5456	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.12 - ТП-2522 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5457	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5458	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5459	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Ленина,75-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

5460	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5461	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ-Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5462	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая, д.3а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5463	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5464	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ-Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5465	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5466	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5467	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5468	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5469	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5470	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5472	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5473	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5474	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 Яч.5 - ТП-4037 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5475	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5476	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1913\Гончарова ул, 28 - Торговые помещения, ул.Гончарова 28 (2 этаж)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5477	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021 Яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
5478	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5479	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.6 - ТП 1888 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ офисы, пер.Молочный 12а	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5480	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5481	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5482	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5483	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5484	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5485	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5486	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,83,89А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5487	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5488	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 45 (щитЗ)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5489	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щитЗ)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5490	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.3 - ТП-1306 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5491	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5492	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щитЗ)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5493	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5494	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5495	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

5496	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5497	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5498	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5499	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5500	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5501	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
5502	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5503	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5504	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5505	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5506	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Баскен Робинс, Гончарова, д.30,Гончарова,306 (Досаф тир)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5507	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие ,ул.В.Полевая,15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5508	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	

5509	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5510	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5511	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5512	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48,3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5513	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ 1-12 ул. Кузнецова (насосная)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5514	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5515	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5516	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>7867654	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5517	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5518	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5519	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360кб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5520	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2558 Яч.3 - ТП-2568 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5521	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3625 яч.2-Т1-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кв ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5522	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кв ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5523	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5524	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЭ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЭ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5525	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5526	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5527	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП 1501 яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 3 пер.Сурова,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5528	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5529	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

5530	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5531	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5532	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5533	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5534	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 3 (вв.2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5535	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5536	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
5537	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5538	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5539	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
5540	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5541	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5542	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5543	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5557	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5558	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
5559	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
5560	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5561	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ (0); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5562	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5563	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
5564	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5565	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
5566	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5567	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
5568	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5569	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

5570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5571	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5572	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5573	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5574	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5575	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5576	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5577	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5578	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5579	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5580	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5581	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5582	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 Яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5583	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5584	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5585	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5586	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5587	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5588	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5589	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5590	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5591	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5592	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5593	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5594	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5595	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5596	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5597	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5598	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5599	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5600	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5601	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5602	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 87; ВЛ 0.38 кВ Гаражи ГСК "Кремний"	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5603	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ТП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5604	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5605	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5606	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5607	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5608	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5609	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5610	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ гаражи, вв.1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5611	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопродную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5612	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5613	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5614	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5615	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3471 яч.6-Т2-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3471	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5616	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Центр. рынок (прав.щитовая)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5617	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5618	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5619	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кв ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5620	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кв ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5621	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5622	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кв ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5623	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кв ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5624	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73.24.040907:250)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	

5625	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5626	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5627	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5628	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5629	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5630	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5631	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 3-й пер, 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5632	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Беговая ул, 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5633	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5634	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5635	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5636	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5637	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5638	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Академика Филатова пр-кт, 2 - Шкаф оптического узла в ж/доме ул.Академика Филатова, 2 (ЖСК "Астрей") г.Ульяновска	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5639	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ИВЦ, ул.Сев.Венец,32	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5640	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5641	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пер.Рылеева 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5642	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5643	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5644	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5645	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Плеханова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5646	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5656	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, д.177	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5657	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5658	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5659	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5660	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5661	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 52	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5662	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.1 - РП-506 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5663	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5664	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

5665	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5666	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5667	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5668	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5669	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5670	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5671	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5672	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5673	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5674	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5675	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3116 яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5676	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д ул. Карюкина, 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5677	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3116 яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5678	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3116 яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5679	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5680	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.3 - РП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5681	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3116 яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5682	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3116 яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5683	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5684	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810 Яч.3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кв СИП ПП-1808 Яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кв РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ВПУ, ул.У.Громовой	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5685	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5686	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5687	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5688	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5689	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5690	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5691	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5692	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5693	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5694	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5695	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5696	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2656 Яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5697	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2656 Яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

5698	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5699	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5700	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5701	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5702	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5703	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5704	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5705	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.1 - ТП-2279 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5706	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2651 Яч.5 - РП 213 Яч.22 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 Яч.5 - РП-213 Яч.22 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5707	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2651 Яч.5 - РП 213 Яч.22 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 Яч.5 - РП-213 Яч.22 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5708	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5709	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5710	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4036\Вокзальная ул, 7 - Склад, ул. Привокзальная 7 (минус. в №4900, об.2/4)	0.40000	2	0	0	0	0	0	0	0	2

5711	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5712	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5713	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1418(Урицкого ул, 29В - ГСК "Титан", ул. Урицкого 29 В	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5714	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5715	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>; КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5716	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_27	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5717	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Трб/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5718	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Карла Либкнехта ул, 24/5А, стр.1 - Адм.здание, ул.Карла Либкнехта 24 /5А, стр.1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5719	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5720	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5721	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5722	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0			
5723	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3806 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3806 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3806\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3487\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3487\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3435 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3435\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛЗ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5724	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0			
5725	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Стоматология, ул. Гагарина, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0			
5726	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Экспресс", м-н Красное&Белое" по ул.К.Маркса,33/2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0			
5727	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ котельная, 2 пер.Нариманова, 45/7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5728	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0			
5729	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0			
5730	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0			

5731	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5732	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5733	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Экспресс", м-н Красное&Белое" по ул.К.Маркса,33/2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5734	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
5735	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5736	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5737	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5738	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5739	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5740	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Туполева пр-кт, 3А - Общежитие, пр.Туполева 3 А	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
5741	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
5742	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2374 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
5743	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5744	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1,2; КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
5745	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

5746	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЭРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5747	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5748	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ УО	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5749	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5750	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5751	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5752	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5753	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5754	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5755	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5756	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5757	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5765	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5766	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5767	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5768	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5769	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5770	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5771	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5772	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5773	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5774	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5775	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5776	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 1\Line-Abn7	0.40000	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	
5777	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5778	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

5791	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ КЛ 0.4 кВ 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
5792	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5793	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5794	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5795	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч.4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5796	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5797	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5798	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5799	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
5800	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5801	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч.1 - ТП 3451 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5802	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5803	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

5804	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5805	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5806	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5807	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5808	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5809	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5810	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1881 Яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Репина, 55 (щит.2)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5811	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1881 Яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Репина, 55 (щит.2)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5812	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2681 Яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свяига Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5813	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3102 Яч.-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кв ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5814	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 Яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3599 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5815	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4001 Яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная Яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4001\9 Мая ул, 64 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 64	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5816	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ мечеть, пер. Банный 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5817	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 68/58 - ж/дом - ОДУ-72 эт., 2 п., ул.9 Мая 68	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5818	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_26	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
5819	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Терешковой ул, 7 - Детский сад №90 "Медвежонок", ул.Терешковой 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5820	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.3.4; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.3; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5821	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
5822	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5823	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3475 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3475	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3475\Энергетиков проезд, 8А - переездная ж/д будка, пр-д Энергетиков 8А (минус. в №9001, об.27/1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5824	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5825	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5826	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5827	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5828	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5829	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5830	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5831	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5832	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5833	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5834	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5835	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная,ул.Гафурова, 9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5836	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5837	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5838	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5839	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5840	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5841	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ, ул.Лесная	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5842	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5843	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5844	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5845	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5858	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1418(Урицкого ул, 29В - ГСК "Ручеек", ул.Урицкого 29 В	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5859	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5860	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗч - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 Яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗч Яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗч" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\ШО4 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5861	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 Яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5862	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5863	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5864	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 Яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5865	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 Яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5866	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5867	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
5868	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5869	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Железной Дивизии ул, 0 - Торговый киоск/тр.ост./, ул.Железной Дивизии 0	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5870	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5871	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5872	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5873	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5874	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5875	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин, ул. Маяковского, 16; КЛ 0.38 кВ ул.Маяковского, д.14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5876	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Парикмахерская, ул.Юности,51	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5877	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5878	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5879	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5880	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

5881	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5882	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5883	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5884	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5885	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3599 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5886	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5887	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5888	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.6 - ТП-3151 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5889	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5890	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Сев.Венец 16(через перемычки ул.Сев.Венец,14,20)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5891	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5892	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5893	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
5894	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5895	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5896	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5897	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
5898	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5899	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ торговый павильон (южнее ж/д по ул.Радищева, д.148); КЛ 0.38 кВ Сев.Венец, д.10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5900	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5901	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1062\Тимирязева ул, 42 - Торговый киоск, ул.Тимирязева 42	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5902	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
5904	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

5917	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5918	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.5 - ТП-5125 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5125\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - ГСК "Комплекс, пр. Лен.Комсомола от РП-506 (минус. в №9002, 06.152/1)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5919	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Центральная ул, 0 - МТФ №3, с. Арское	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5920	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5921	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
5922	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5923	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5924	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5925	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург, 46	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5926	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5927	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

5928	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5929	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5930	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5931	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5932	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5933	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5934	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5935	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5936	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12, (вв.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5937	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.4 - ТП-3719 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 Яч.1 - РП-335 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3719	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3719\Хазова ул, 4 - Промводопровод, пос. Винновка от ТП-3719	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	
5938	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КНС-21,ул.Репина(вв.2)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5939	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5940	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5941	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5942	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5943	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5944	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5945	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5946	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5947	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5948	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5949	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5950	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5964	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5965	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5966	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5967	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5968	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5969	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5970	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5971	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5972	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5973	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

5974	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5975	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6		ТП 6 (6.3) кВ ТП-2411	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2411\Октябрьская ул, 28 - КНС-201, ул. Октябрьская от ТП-2411	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5976	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5977	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5978	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5979	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5980	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2275 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Рябикова ул, 46 - Рекламный щит, ул.Рябикова 46	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5981	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.2 - ТП-3620 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5982	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5983	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	

5984	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5985	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
5986	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5987	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
5988	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5989	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5990	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5991	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5992	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5993	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5994	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5995	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548 Яч.<Object>99 - ТП-2548 Яч.25	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
5996	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-34816-ПП-3606н яч.5.); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-34816 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 0\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

5997	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5998	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
5999	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>7533	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6000	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6001	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 3 (вв.2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6002	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Металлистов ул. 21 - ул.Металлистов 21, ж/д - общ.уч. 79 кв.,5 эт.4 п.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6003	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3148 - ВЛ оп.50; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3148Жд	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3148Жд\ , 0 - Ульяновск-2 от ТП-3148 (КТП-32)	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
6004	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2217 Яч.2 - ТП-2290 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2290	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2290\ , 0 - Ульяновск-3 от ТП-2290 (ТП-18)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
6005	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6006	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6007	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

6008	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6009	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6010	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6011	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6012	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6013	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ ; КЛ 0.38 кВ каб 2 ; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6014	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6015	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6016	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6017	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ ; КЛ 0.38 кВ каб 2 ; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6018	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6019	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6020	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6021	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1401\Урицкого ул, 29Г - ГСК "Контакт", ул.Урицкого 29 Г	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6022	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6023	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6024	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6025	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6026	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6027	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6028	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6029	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,1630,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6030	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,1630,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6031	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6032	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,7-13,гаражи, ул.Ватутина, д.4 (ГорГаз)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6033	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,7-13,гаражи, ул.Ватутина, д.4 (ГорГаз)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6034	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6035	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6036	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 37 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 37	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6037	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6038	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6039	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6040	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6041	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6042	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.6 до ТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 до ТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12, ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6043	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.6 до ТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 до ТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12, ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6044	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6045	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6046	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6047	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвяжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6048	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.6 до ТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 до ТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12, ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6049	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6050	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6051	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1249 Яч.214 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 Яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1249	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1249\Центральная ул, 0 - Насосная, с. Отрада (каптаж)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6052	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4040 Яч.<Объект>_1 - ТП-4129 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4040\Димитровградское ш, 0 - Т.П.-5, Димитровградское шоссе /ост.Путепровод/ (ТП-4040)	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0
6053	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6054	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5131 Яч.<Объект> - РП-518 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5131\Академика Филатова пр-кт, 13А - ГСК "Метеор", пр-кт.Филатова 13 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ общежитие №2,ул.Р.Люксембург,32	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6056	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа, ул.Лесная,12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6057	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа, ул.Лесная,12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6058	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6059	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.1 - ТП-1086Н Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6060	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6061	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.13-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6062	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 Яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ Яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6063	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6064	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6065	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кв РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-215\Кузоватовская ул, 48 - Библиотека №29, ул.Кузоватовская 48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6066	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6067	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6068	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Библиотека УлГТУ,	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6069	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3628 яч.1-Т1-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кв ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6070	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6071	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6072	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.38	ТП 10 (10.5) кв ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Киоск,ул.Орлова10; КЛ 0.38 кв ул.ч.освещен.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6073	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6074	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6075	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6076	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Бытовой блок,ул.Л.Шевцовой,55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6077	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Бытовой блок,ул.Л.Шевцовой,55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6078	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1281\Ленина ул, 90 - Музей, ул.Ленина 90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

6079	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6080	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ЛР; ВЛ 10 (10.5) кВ СИП 4х7 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ на АВР; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Прачечная (вв.1) ул.Плеханова	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
6081	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6082	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6083	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6084	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6085	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6086	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6087	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 Яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6088	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6089	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского, ул.Радищева, ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6090	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6091	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

6092	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.3 - ТП-1139 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1-ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ маг. "Авион"	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6093	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6094	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6095	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6096	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Объект346346346346>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6097	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6098	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6099	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6100	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6101	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6102	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6103	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6104	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6105	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6106	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6107	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6109	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6111	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172(Ш04 - 2)\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6112	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Сурова,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6113	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6114	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6115	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1883 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6116	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1883 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6117	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кв (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6118	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6119	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6120	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6121	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1125 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д ул. Красноармейская, 92	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6122	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6123	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6124	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6125	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6126	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6127	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6128	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6129	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6130	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6131	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6132	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6133	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6134	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6135	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6136	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6137	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6138	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6139	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая,3 (УСД)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6140	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 Яч.-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 Яч.1 - РП-335 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6141	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6142	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6143	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6144	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6145	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6146	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяига Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6147	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3425 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3425	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3425\Автомобилистов ул, 3 - Магазин, ул.Автомобилистов 3	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6148	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6149	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6150	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6151	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2397 яч.5-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6152	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3837 яч.5-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3837 Яч.1 - РП-346 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кв Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кв А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3837	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3837\Карла Либкнехта ул, 24/5А, стр.1 - Адм.здание, ул.Карла Либкнехта 24 /5А, стр.1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6153	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2397 яч.5-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6154	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6155	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2397 яч.5-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6156	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6157	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6158	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кв Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кв А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1740\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6159	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2792 - ТП-2812 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2812 Яч.<Объект> - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кв ТП-2792	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2792\Камышинская ул, 2А - Т.П.-7, ул. Камышинская 2 А (ТП-2792)	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0
6160	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6161	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6162	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6163	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6164	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6165	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6166	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кюшевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6167	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6168	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6169	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1363 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1363	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6170	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6171	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6172	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6173	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Поливенская,9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6174	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6175	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6176	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6177	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6178	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневиый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6179	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневиый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6180	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12, (вв.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

6181	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6182	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6183	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6184	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6185	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6186	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.1 - ТП-1086Н Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6187	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6188	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6189	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6190	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6191	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6192	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6193	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6194	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6195	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6196	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6197	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6198	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6199	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-316 яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кв РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кв РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6200	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1779 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1779	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Котельная,ул.Л.Шевцовой,54Е	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6201	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2651 Яч.5 - РП 213 Яч.22 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2651 Яч.5 - РП-213 Яч.22 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2651\Пушкарева ул, 50 - ж/дом - общ.учет /35 квартир/, ул.Пушкарева 50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
6202	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
6203	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.24	ТП 6 (6.3) кв ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
6204	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
6205	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кв № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1781\Призовая ул, 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
6206	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
6207	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кв № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1781\Спортивная ул, 9 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
6208	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

6209	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6210	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Объект> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Восход 2", ул.Гагарина, 26	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6212	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6216	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6217	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
6218	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6219	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6220	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0	
6221	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6222	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6223	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6224	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6225	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Объект> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - РП-132 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6226	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6227	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 16 - ОДУ-м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.9 Мая 16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6228	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 58 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 58	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6229	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

6230	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ ; КЛ 0.38 кВ каб 2 ; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6231	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6232	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6233	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6234	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1403	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1403\Симбирская ул, 5 - Адм.здание, ул. Симбирская 5 (минус. в №90, об.1/2)	0.40000	4	0	0	4	0	0	4	0	0
6235	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6236	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6237	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6238	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6239	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с №105, Робеспьера, 116	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6240	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6241	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6242	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
6243	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6244	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6245	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
6246	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6247	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
6248	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6249	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6250	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Зпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кожеево, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6251	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6252	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6253	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6254	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6255	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6257	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6258	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6259	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6260	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6261	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6262	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6263	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6264	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6265	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6266	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\40-летия Победы ул, 10 - ул.40-летия Победы,10-лифт и м.о.п.-/500кв.,9 эт.,14 п./	0.40000	5	0	5	0	0	0	0	5	0
6267	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\40-летия Победы ул, 10 - ул.40-летия Победы 10, ж/дом - общ.учет /500 кв./	0.40000	3	0	3	0	0	0	0	3	0
6268	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6269	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6270	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6271	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.2; КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6272	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6273	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 24 - ж/дом - ОДУ- м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 24	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6274	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6275	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6276	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6277	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6278	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6279	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6280	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6281	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6282	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 22 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6283	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6284	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватугина 21-29,22-30, 2 пер. Ватугина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6285	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6286	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6287	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6288	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6289	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6290	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6291	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6292	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6293	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6294	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6295	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6296	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6297	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6298	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6299	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6300	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6301	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6302	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Объект_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6303	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.1 - ТП-3556 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6304	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 30	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6305	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3073 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3073 - ВЛ оп.67; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3073\Ш04 - 3\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6306	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6307	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6308	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6309	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6310	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6311	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6312	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6313	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6314	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6315	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

6316	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6317	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6318	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6319	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6320	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6321	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.ичн.освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6322	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
6323	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 45 (щит2)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6324	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6325	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6326	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Сиреневый проезд, 5 - ж/дом-ОДУ-м.о.п./5 эт., 6 п./, проезд.Сиреневый 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6327	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6328	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв СП-1281-1,Ленина, 88; КЛ 0.38 кв СП-1281-16; КЛ 0.38 кв СП-1281-16_1; КЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4 кв ул. Ленина, 90,92,94; КЛ 0.38 кв СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кв СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кв СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6329	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Репина, 47 (щит2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6330	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2391 яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6331	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.2-Т2-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6332	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6333	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6334	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кв РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кв ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6335	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6336	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6337	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.2-Т2-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6338	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6339	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6352	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6353	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6354	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6355	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6356	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6357	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6358	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6359	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6360	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737 Яч.12 - ТП-2737 Яч.Кл 0,4 кВ руб 12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6361	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
6362	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум Сварочный Участок	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6363	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
6364	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

6365	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0
6366	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП 125 кв. ул. Кузнецова, 46	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6367	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
6368	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6369	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6370	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Отрадная ул, 85А - БС, ул. Отрадная 85 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6371	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
6372	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
6373	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6374	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017Яч 3 - ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ(в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвяжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6375	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6376	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

6377	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6378	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6379	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6380	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6381	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397(Ш04 - 1)\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6382	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6383	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6384	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397(Ш04 - 1)\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6385	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6386	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6387	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6388	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6389	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6390	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6391	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 4а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6392	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6393	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6394	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6395	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6396	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6397	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6398	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6399	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6400	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6401	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6402	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6403	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 4а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6404	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6405	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уичное освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6406	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6407	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Промышленная ул, 87 - ж/д - м.о.п. и лифты /10 эт., 6 п., ул.Промышленная 87	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0
6408	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Object>98745	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6409	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗч - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗч" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6410	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗч - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗч" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6411	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.6 - ТП-4135 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6412	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6413	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
6414	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6415	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

6416	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6418	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6419	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6420	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
6421	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.1 - ТП-2279 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2-ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6422	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6423	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6424	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6425	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6426	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6427	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6428	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6429	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6430	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6431	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6432	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6433	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6434	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6435	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.1 - ТП-5215 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6436	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6437	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6438	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул. 27 - ТП-4001, ул.Жуковского 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6439	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6440	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.4-Т2-бкВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6441	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6442	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ общежитие №2, ул. П. Люксембург, 32	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6443	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
6444	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-бкВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-бкВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6445	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-бкВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2349 Яч.13 - ТП-2349 Яч.кл5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6446	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6447	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6448	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6449	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации (чет), ул. Северная, 3-25, 2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6450	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6451	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6452	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6453	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_9_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

6454	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	
6455	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6456	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6457	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.3 - ТП-2568 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6458	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6459	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6460	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6461	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6462	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6463	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6464	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6465	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа №1,ул.Спасская, 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6466	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4109 Яч.<Object> - РП-407 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4109	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4109\Мостостроителей ул, 8а - Котельная, ул. Мостостроителей 8 А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
6467	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

6468	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6469	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6470	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1319	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1319\Урицкого ул, 25 - Адм. здание, ул. Урицкого 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6472	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Тр.Гражданпроект, ул.Спасская,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6473	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3/21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6474	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1281-1,Ленина, 88; КЛ 0.38 кВ СП-1281-16; КЛ 0.38 кВ СП-1281-16_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул. Ленина, 90,92,94; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6475	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6476	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6477	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6478	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6479	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6480	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глиники,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

6481	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6482	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6483	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6484	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6485	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6486	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул. 99А - Воробьева 99А ж/д - м.о.п./10эт.1п. 3эт.1п./, ул.Воробьева 99 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6487	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6488	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6489	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6490	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6491	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 7 - Киоск, пр-кт.Туполева 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6492	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6493	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 яч.-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 Яч.5 до РП-409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4118	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4118\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6494	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6495	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6496	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6497	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6498	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Банк "Венец", ул.Марата,17; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Марата,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6499	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СНТ "Сад №1 УАЗ"; КЛ 0.38 кВ ВЛ сады	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6500	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6501	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6502	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6503	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6504	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6505	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6506	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6507	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Звездная, 58-72	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6508	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кв РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 кв 6.А	ТП 6 (6.3) кв ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2537(Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кв СИП ТП-2537 р.7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6509	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-1017 Яч.3 - ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кв ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Новосвяжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6510	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6511	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв СТС; ВЛ 0.38 кв пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6512	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6513	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Российская,1-25,2-38,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6514	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6515	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6516	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4 кв ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

6517	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6518	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6519	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6520	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6521	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6522	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневоый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6523	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429(Ш04 - 2)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6524	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновыи,2-12,пер.Ясеневиый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6525	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2523	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2523\Ефремова ул, 29 - Адм.здание, ул.Ефремова 29	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
6526	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.6 - ТП 1888 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.4 - РП 133 Яч.20 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Федерации ул, 5 - ул.Федерации 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
6527	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа (освещение), ул.Радищева,102	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6528	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Юности, 51	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6529	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6530	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6531	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4006 - ТП 4042 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4006\Врача Михайлова ул, 45 - ж/дом,общий учет - м.о.п./5 эт.,6 п./, ул.Врача Михайлова 45	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	
6532	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Созидателей пр-кт, 1Б - ГСК "Олимп - 2", пр-кт.Созидателей 1 Б	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6533	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6534	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяига Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6535	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6536	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6537	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6538	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

6539	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6540	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещен.	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6541	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6542	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6543	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6544	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6545	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленева,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6546	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6547	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1220 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6548	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6549	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кожеева, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6550	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6551	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6552	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6553	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленева,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6554	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3827 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.21 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ Яч.21--ВЛ 6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3827	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3827\Ульяновская ул, 0 - КНС-316, п. Б.Ключ от ТП-3827	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
6555	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6556	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1075 - ПП-1006 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.3 - ТП 1205А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1075\Гончарова ул, 34А - Склад, гаражи, ул.Гончарова 34 А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6557	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1309\Буинская ул, 0 - ГРП-2, ул. Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6558	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6559	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6560	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6561	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6562	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6563	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6564	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6565	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Прокуратура,ул.Ленина 49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6566	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6567	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
6568	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6569	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6571	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6572	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6573	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6574	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6575	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2374 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6576	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ КЛ яч8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6577	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6578	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

6579	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6580	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6581	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6582	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6583	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6584	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6585	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова, 41,43,45,камера (пр.Нариманова,51)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6586	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр. Нариманова 63	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6587	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова, 41,43,45,камера (пр.Нариманова,51)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6588	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ м-н пр.Нариманова, 63	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6589	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6602	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6603	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6604	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6605	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6606	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6607	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6608	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6609	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Рейна, 11_1, пер.Буинский, д.16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6610	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6611	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6612	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,За,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6613	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6614	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6615	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6616	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6617	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6618	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6619	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6620	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,42 Котельная	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6621	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6622	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6623	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5156	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5156\Созидателей пр-кт, 1Б - ГСК "Олимп - 2", пр-кт.Созидателей 1 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6624	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 5	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6625	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1
6626	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватугина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
6627	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватугина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
6628	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Беговая ул, 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
6629	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 1-й пер, 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
6630	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 1-й пер, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
6631	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 1-й пер, 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
6632	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение.; КЛ 0.38 кВ ул.Бебея, д.16	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6633	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 8 - Магазин 2, пр.Сиреневый 8-А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
6634	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
6635	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1

6636	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6637	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
6638	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
6639	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
6640	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
6641	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
6642	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
6643	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
6644	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

6645	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6646	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6647	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6648	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.7 - РП-310 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6649	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6650	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6651	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6652	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6653	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6654	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6655	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6656	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6657	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6658	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6659	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6660	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6661	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6662	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6663	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6664	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6686	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6687	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
6688	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
6689	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
6690	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Рябикова ул, 122 - ул.Рябикова 122, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
6691	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
6692	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
6693	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
6694	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 12А - Киоск, с. Карлинское, ул.Дорожная 12 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
6695	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1746 Яч.Т1 - РП-109 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1746	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1746\Спасская ул, 19 - БС-1, ул.Спасская 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
6696	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
6697	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

6698	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневиый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6699	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневиый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6700	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6701	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневиый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6702	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6703	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6704	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6705	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 3-й пер, 2 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6706	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6707	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6708	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Уличное освещ.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6709	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6710	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6711	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6712	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6713	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6714	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6715	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6716	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6717	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6718	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6719	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (2); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3045	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3045 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3045\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3045 Яч.2 - ТП-3045а Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3045а-яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3045а\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3045 Яч.2 - ТП-3098 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3098 яч.3-Т1-10кВ {0}	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6720	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6721	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6722	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6723	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6724	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6725	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6726	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6727	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6728	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6729	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6730	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6731	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Карюкина,12,(вв.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6732	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная Яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1315	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ж/д 2 пер. Нариманова, 40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6733	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6734	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Гараж,склад,ул.Сев.Венец	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6735	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6736	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6737	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кв ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв офисы,пер.Молочный,12 а	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6738	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.63	ТП 10 (10.5) кв ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6739	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1325А	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6740	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кв РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6741	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6742	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1319	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1319\Урицкого ул, 23А - Произв.помещения, ул. Урицкого 23А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6743	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6744	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6745	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3711	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3711\, 0 - "Иловые поля", дорога на пос. Карамзина	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6746	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6747	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6748	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6749	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6750	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6751	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6752	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6753	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6754	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6755	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 19-25,ул.Мичурина 4,б,пр.Нариманова, 90,92	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6756	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6757	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6758	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6759	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6760	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6761	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176(Ш04 - 1)(Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6762	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6763	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6764	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6765	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6766	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6780	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6781	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6782	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч.3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48,3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6783	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.7-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360кв.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6784	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Жигули",ул.Орджоникидзе,56 ; КЛ 0.38 кВ Г а р а ж и .	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6785	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч.3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6786	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера,85	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6787	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч.3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6788	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6789	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6790	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6791	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6792	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6793	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
6794	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6795	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6796	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6797	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>15	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	

6798	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6799	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6800	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6801	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6802	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6803	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6804	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6805	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6806	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошова (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6807	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6808	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6809	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6810	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6811	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6812	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6813	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6814	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6815	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6816	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6817	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6818	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6819	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6820	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6821	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6822	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6823	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6824	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6825	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6826	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6827	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6828	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6829	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6830	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 Яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6831	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Объект>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6832	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Клуб слепых, ул. Гагарина, 18; КЛ 0.38 кВ Гаражи руб.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6833	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6834	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6835	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37, 42-78, , пер. Яковлева, 13-19, 14-20, ул. Воробьева, 55, 57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6836	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Нежилые помещения, ул. В. Полевая, 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6837	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая, 84-124, пер. Яблоневый, ул. Мостовская, ул. Труда, 1, 2, 3, За, пер. Цветочный, 15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6838	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6839	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая, 45-81, пер. Кедровый, 2-6, 3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6840	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6841	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6842	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6843	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6844	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6845	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6846	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
6847	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1220 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6848	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6849	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6850	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6851	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.12-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6852	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6853	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 149 (вв.1 офис)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6854	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6855	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6856	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6858	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6859	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6860	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6861	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6862	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6863	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Циолковского (до ул. Бакинская); 1й пер. Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер. Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул. Циолковского до ул. Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6864	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6865	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Урицкого, 25Б Баня	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6866	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6867	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6868	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6869	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6870	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6871	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6872	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6873	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назареева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6874	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
6875	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин, пр. Нариманова, 1В	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
6876	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6877	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6878	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин, пр. Нариманова, 1В	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6879	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
6880	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6881	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля, 19-33, 26-36	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6882	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб. реки. Симбирки, 1-32, 41, ул. Шевченко 28-32, 25	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6883	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6884	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6885	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.108	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2724	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2724\Станкостроителей ул, 2А - Т.П.-14, ул. Станкостроителей 2 А от ТП-2724	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
6886	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

6887	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6888	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1312 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.2.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.6.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.6.7 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1312	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд. Энгельса,3 (ВРУ-1)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6889	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6890	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_17	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6891	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6892	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6893	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
6894	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6895	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.1-Т1-6кВ (0); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6896	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6897	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6898	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Урицкого,36; ВЛ 0.38 кВ ул.Толбухина, д.21 (Школа-интернат)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6899	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6900	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
6901	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>4121	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
6902	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
6903	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
6904	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
6905	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 16 (музей)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
6906	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
6907	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
6908	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
6909	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
6910	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
6911	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Жуковского ул, 0 - Торговый киоск, ул.Жуковского (ост."Баня")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
6912	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
6913	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
6914	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

6915	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ; КЛ 0.38 кВ каб 2; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6916	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ; КЛ 0.38 кВ каб 2; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6917	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ; КЛ 0.38 кВ каб 2; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6918	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6919	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6920	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6921	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6922	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6923	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6924	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6925	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

6926	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6927	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6928	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6929	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6930	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6931	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6932	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6933	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6934	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4036\Вокзальная ул, 4 - Торговый киоск, ул. Привокзальная 4 (минус. в №4900, об.2/3)	0.40000	2	0	0	0	0	0	0	0	2
6935	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6936	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6937	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Шолмова ул, 5Б - Магазин "Хозтовары", ул.Шолмова 5 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6938	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6939	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6940	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6941	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6942	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6943	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
6944	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6945	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6946	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6947	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6948	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч.1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12, пер.Ясневый,1-7,2-10, пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6949	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16, Гребная база у р.Свияга	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6950	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6951	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	

6952	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6953	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6954	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
6955	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
6956	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ Яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
6957	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
6958	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 Яч.4 - ТП-1170 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК"777","Связист", киоски,сады; ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.138	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
6959	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н Яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
6960	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
6961	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ Водоканал, Хозблок	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6962	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	

6963	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 19-25, ул. Мичурина 4, 6, пр. Нариманова, 90, 92	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6964	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина, 20-26, 35, 37, ул. Красногвардейская, 32-46, ул. Рылеева, 33, 35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6965	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6966	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина, 20-26, 35, 37, ул. Красногвардейская, 32-46, ул. Рылеева, 33, 35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6967	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6968	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ООО "Северный", ул. Ватутина, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
6969	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 Яч.4 - ТП-1170 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК "777", "Связист", киоски, сады; ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, д. 138	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6970	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6971	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6972	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6973	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
6974	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Училище корпус №3 вв.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
6975	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 48 - ж/дом - ОДУ-м.о.п./2 эт., 2 п./, ул.9 Мая 48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

6976	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6977	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6978	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6979	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6980	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6981	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6982	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6983	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6984	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6985	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6986	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6987	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6988	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6989	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ ; КЛ 0.38 кВ каб 2 ; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6990	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.П.Морозова,58	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6991	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6992	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6993	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6994	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6995	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6996	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6997	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6998	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6999	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7000	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7001	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7002	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7003	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7004	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7005	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7006	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7007	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7008	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7009	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7010	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7011	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7012	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7013	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
7014	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7015	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7016	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7017	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7018	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7019	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7020	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.3 - ТП-1748 Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1748	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1748\Средний Венец ул, 21А - Т.П.-18, ул. Средний Венец 21 А (ТП-1748)	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
7021	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7022	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7023	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7024	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ гаражи, вв.2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7025	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7026	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

7027	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7028	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7029	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7030	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7031	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7032	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7033	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7034	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ стадион,ул.Энгельса,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7035	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7050	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1329\Нариманова пр-кт, 61 - Нежилое помещение, пр-кт.Нариманова 61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7051	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д, ул.Робеспьера,85	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7052	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7053	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7054	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7055	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7056	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7057	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7058	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7059	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7060	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7061	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7062	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7063	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7064	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мон.лавка, пр.Нариманова,112; КЛ 0.38 кВ ж/д 2 пер. Нариманова, 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7065	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7066	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3421\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7067	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7068	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3491 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7069	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3421\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7070	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3491 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7071	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кв ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7072	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневиый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7073	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кв <Object>6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7074	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7075	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7076	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7077	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 13 - Торговый павильон,с.Карлинское, ул.Дорожная 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7078	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7079	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7080	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7081	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7082	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7083	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7084	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7085	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7086	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7087	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7088	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7089	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7090	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвяжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7091	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7092	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7093	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7094	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7095	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448А Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7096	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7097	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	
7098	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
7099	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	
7100	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
7101	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7102	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7103	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4144 Яч.<Объект>_1 - РП-405 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.53	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4144	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4144\Калнина ул, 0 - КНС-414, ул. Калнина от ТП-4144	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	
7104	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_9	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	
7105	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
7106	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
7107	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
7108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
7109	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
7110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	
7111	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	

7112	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7113	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Святая ул, 134уч, д.78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7114	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7115	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7116	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул. Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул. Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7117	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7118	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7119	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7120	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7121	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7122	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7123	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7124	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7125	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4040 Яч.<Объект>_1 - ТП-4129 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4040\Димитровградское ш, 0 - Т.П.-5, Димитровградское шоссе /ост.Путепровод/ (ТП-4040)	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
7126	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7127	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7128	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

7129	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1781\Спортивный 2-й пер, 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7130	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1781\Беговая ул, 22 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7131	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1822 яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7132	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1822 яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7133	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1822 яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7134	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Российская,1-25,238,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7135	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7136	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7137	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0		
7138	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин, ул.В.Полевая, д.17; КЛ 0.38 кВ Поликлиника УВД, ул.Орлова,17 (вв.2); КЛ 0.38 кВ ж/д ул.В.Полевая, 17; КЛ 0.38 кВ Общезитие, ул.В.Полевая, 15; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина, 23 (под.3); ВЛ 0.38 кВ ул.освещен.; КЛ 0.38 кВ ул. В.Полевая, 13 (библиотека); КЛ 0.38 кВ Общезитие , ул.В.Полевая, 15	10.00000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7139	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Банк, ул. Гончарова, 50	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0		
7140	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ лл	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7141	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7142	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина, 11-19, 3 пер. Ватутина, 5-19, 2-22 (до ул.Баумана), 4 пер. Ватутина, 3-7, 4-8, ул. Пархоменко, 18, 19, 20, пр. Нариманова адм. здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7143	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7144	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул. Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7145	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, 92-150, 75-95	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7146	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гафурова, 48-60, 1 пер. Нариманова, 3-25, 4-26, 2 пер. Нариманова, 3-25, 4-42, пер. Тюленевый 1-21, 4-8, ул. Тюленева, 4-8, 1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

7147	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
7148	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
7149	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7150	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7151	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7152	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7153	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2725 Яч.4 - РП-213 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2725	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2725\Азовская ул, 29А - Т.П.-9, ул. Азовская 29 А (ТП-2725)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7154	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновы,2-12,пер.Ясеневи,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7155	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновы,2-12,пер.Ясеневи,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

7156	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневиый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7157	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7158	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневиый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7159	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606а яч.-2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.1 - ТП-3606а Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.3 - ПП-3606н Яч.7_; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606н Яч.7 - ВЛЗ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.5 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-3481б-ПП-3606н яч.5); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Объект> - ТП-3481б Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ ол.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606а\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7160	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7161	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,93А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7162	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7163	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0

7164	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяига Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7165	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7166	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7167	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7168	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
7169	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
7170	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
7171	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
7172	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Банк, ул. Гончарова, 50	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7173	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7174	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7175	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1118\Красноармейский пер, 10 - пер. Красноармейский 10, ж/д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7176	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

7177	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7178	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяига Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7179	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7180	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7181	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7182	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7183	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2773 - РП 204 Яч.9 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2773	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2773\Октябрьская ул, 26 - Т.П.- 8, ул. Октябрьская 26 (ТП-2773)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7184	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7185	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7186	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7187	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7188	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

7189	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7190	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7191	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7192	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7193	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7194	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7195	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7196	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7197	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7198	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

7199	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4113 Яч.1 - ТП-4119 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4119	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4119 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кв ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
7200	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
7201	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кв ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
7202	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кв ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
7203	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
7204	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
7205	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
7206	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кв ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

7207	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7208	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7209	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7210	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.3.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7212	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7216	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7217	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7218	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (З); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7219	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001Яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7220	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.1 - РП-506 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04-1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7221	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7222	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7223	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7224	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7225	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7226	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7227	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7228	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7229	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7230	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7231	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7232	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7233	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7234	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7235	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7236	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.1-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7237	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7238	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7239	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

7240	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7241	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7242	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7243	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7244	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7245	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7246	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7248	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7249	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7250	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7251	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Энгельса,50-54	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0
7252	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Энгельса,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7253	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ"-110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7254	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7255	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7257	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7258	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СЦ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7259	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7260	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325А	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7261	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325А	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7262	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кв ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7263	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2339\Московское ш, 0 - Сфетофор,Московское шоссе\Западный бульвар	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7264	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 яч.5-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7265	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3368 яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3368 Яч.3 - ТП-3369 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3369 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.371 (ТП-34816-ПП-3606н яч.5); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3481а Яч.<Объект> - ТП-34816 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кв №0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3368\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7266	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кв ТП-2231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2231\Московское ш, 0 - ТП-2286 Прирельсовая база "Сельдь", Московское шоссе от ТП-2231 А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7267	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1329 яч.15-ЯБПВУ-0.4кв (0); ВЛ 0.38 кв Аптека, пр.Нариманова,61	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7268	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7269	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.3 - ТП-1631 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1631	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Гаражи "Жигули"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7270	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кв <Объект>2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7271	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кв ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Школа №1,ул.Спаская,15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7272	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кв ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
7273	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3154 яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3154 Яч.7 - РП-310 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3154\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7274	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3624 яч.2-Т2-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кв ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7275	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2359 яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7276	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4090 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4090\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7277	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7278	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7279	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2558 Яч.5 - ТП 2568 Яч.5 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7280	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2656 Яч.10 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 0.38 кВ 456; КЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7281	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7282	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
7283	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7284	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7285	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7286	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7287	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 6-ж/дом ОДУ- м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7288	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7289	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4001\9 Мая ул, 20 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.9 Мая 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7290	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7291	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7292	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1056 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7293	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1056 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7294	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7295	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4121 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4121\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7296	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7297	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	РП 10 (10.5) кв РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7298	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7299	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7300	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв котельная,ул.Фрунзе,41А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7301	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-405 Яч.10 - ЦП-ЗРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.26	ТП 6 (6.3) кв ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7302	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2737 яч. 5 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.311	ТП 6 (6.3) кв ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7303	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1312 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.2.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.6.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.6.7 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1312	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд. Энгельса,3 (ВРУ-3)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
7304	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.6.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.5.6	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7305	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ (0); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>455412	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7306	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.5.5; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.5.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7307	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.3.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.3.9	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7308	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.3.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.3.9	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7309	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.3.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.3.9	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7310	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.5.8 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.5.8 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7311	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.6.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.5.6	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7312	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.5.5; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.5.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7313	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.3.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.3.9	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

7314	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул. Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7315	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7316	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ База Поволжьиетелеком	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7317	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ База Поволжьиетелеком	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7318	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Орбита-2",ул.Энгельса,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7319	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7320	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Орлова, д296	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7321	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017Яч 3 - ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7322	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7323	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошьевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7324	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Исч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7325	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7326	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7327	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Беговая ул, 22 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7328	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7329	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.3 - ТП-3841 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7330	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 50 - Офис 24, ул.Карла Маркса 50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7331	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7332	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7333	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7334	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7335	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7336	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7337	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 Яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7338	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7339	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1883 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7340	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7341	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кв ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7342	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1141 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д, ул.Робеспьера, 85	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7343	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.328; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.328 №	РП 6 (6.3) кв РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Репина 39, под.4 щ.2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
7344	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5009 яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7345	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.3 - ТП-1631 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1631	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Гаражи №145, Жигули	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7346	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7347	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кв ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7348	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7349	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7350	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв 5 эт. ж/д ул. Бакинская 44 (вв.2)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

7351	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1508 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7352	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1508 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7353	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кв ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7354	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Обл.суд (старое здание), ул.Ж.Дивизии 21	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7355	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2738 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2738\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7356	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1163-Т1-0,4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1163 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ ул.Радищева 169	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7357	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2530 яч.8-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кв ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2530\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7358	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Радищева,26-32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7359	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3448 яч.5-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.111	ТП 6 (6.3) кв ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7360	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
7361	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4044 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1

7362	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
7363	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7364	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 147	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7365	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7366	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.3 - ТП-1023 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7367	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3433	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3433\Героя России Аверьянова проезд, 1 - ВПУ-301, ул. Варежника/пр.Аверьянова 1 от ТП-3433 А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
7368	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7369	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7370	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7371	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7372	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.6 до ТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 до ТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7373	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7374	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781Н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

7375	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
7376	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв перем. м/у РУ-0,4 кв; КЛ 10 (10.5) кв перем. м/у РУ-0,4 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Тукачевского,ул.Радищева,ул.Красноармейская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
7377	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
7378	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кв <Объект346346346346>; КЛ 10 (10.5) кв СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 яч.5-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ПС 10 (10.5) кв СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7,6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
7379	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д ул.Дзержинского,23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
7380	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кв ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
7381	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кв ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
7382	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1144 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	
7383	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-404 яч.10-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	РП 10 (10.5) кв РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
7384	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв АСБ- 3 X 120; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кв РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
7385	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кв ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
7386	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.63	ТП 10 (10.5) кв ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
7387	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кв Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кв Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кв ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7388	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3116 яч.6-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

7389	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7390	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7391	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7392	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7393	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7394	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 27	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7395	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7396	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Беговая ул, 14 - 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7397	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7398	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7399	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7400	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.5 - ТП-2548 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548 Яч.26 - ТП-2548 Яч.Object	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
7401	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

7402	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7403	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044(Ш04 - 2)Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7404	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178(Ш04 - 1)Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7405	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7406	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7407	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7408	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7409	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7410	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7411	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7412	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7413	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7414	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7415	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7416	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 28 - Мастерская по ремонту обуви, ул.Кирова 28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7418	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7419	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Улич. освещ.	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7420	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7421	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7422	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7423	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7424	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7425	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7426	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7427	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин пр Нариманова,63 вв.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7428	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин пр Нариманова,63 вв.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7429	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7430	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 Яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Азовская ул, 66 - Нежилое помещение, ул. Азовская 66 (минус. в №499, об.9/1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
7431	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.1-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
7432	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41А - Магазин, ул.Врача Михайлова 41 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
7433	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
7434	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
7435	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1

7436	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7437	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (чет), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7438	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 2/11 - ж/дом - ОДУ- м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 2 /11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7439	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (чет), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7440	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7441	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7442	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7443	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7444	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7445	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7446	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневиый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7447	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7448	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7449	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7450	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7451	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневиый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7452	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7453	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7454	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновыи,2-12,пер.Ясеневиый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7455	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7456	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кв [0]; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7457	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7458	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кв [0]; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7459	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кв [0]; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7460	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кв [0]; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7461	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кв [0]; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7462	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кв [0]; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7463	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017Яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7464	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7465	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7466	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7467	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7468	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7469	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7470	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ БС СС	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Средний Венец 11-15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7472	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7473	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера,110	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7474	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7475	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7476	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7477	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7478	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7479	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7480	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7481	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7482	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленева,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7483	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

7484	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7485	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая, 2-46, ул. Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7486	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Циолковского (до ул. Бакинская); 1й пер. Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер. Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул. Циолковского до ул. Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7487	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Циолковского (до ул. Бакинская); 1й пер. Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер. Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул. Циолковского до ул. Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7488	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая, 2-46, ул. Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7489	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7490	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7491	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. Тимирязева, 3-23, 2-28, 1 пер. Тимирязева, 1-29, 2-30, ул. Казанская, 5-11, 18-36, 2 пер. Казанский, 1-17, 2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7492	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5, 4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7493	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации (чет), ул. Северная, 3-25, 2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7494	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Российская, 40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7495	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7496	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7497	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7498	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч. 2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7499	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7500	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7501	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3406 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.4	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3406	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3406\Винновский 2-й пер, 0 - Т.П.-3, 2 пер. Винновский (ТП-3406)	0.40000	2	2	0	0	0	0	2	0	0
7502	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7503	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7504	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7505	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7506	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7507	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7508	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7509	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3486 Яч.6 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-3486	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3486(Кольцевая ул, 50 - Административное здание, ул. Кольцевая 50/ корпус 1 (минус. в №7406, об. 1/1)	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
7510	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв Т1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 Яч. 11 - ПС Свяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7511	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.пощ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7512	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7513	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПП-1408 Яч.3 - ТП-1408Б Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1334 Яч.1 - 1408 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1334 Яч.3 - ТП-1400 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1408Б	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1408Б\Урицкого ул, 100 - КНС-13, ул. Урицкого 100	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7514	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1318 Яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7515	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1313 Яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1318 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ГСН"Любитель", ул.Гафурова,41А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7516	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1402 Яч.Т1-10кв (0); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая Яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая Яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1402\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7539	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7540	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7541	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7542	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7543	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч.3 - РП 203 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7544	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5256	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5256\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7545	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7546	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7547	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7548	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7549	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гопак, ул.Федерации, д.9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7550	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гопак, ул.Федерации, д.9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7551	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищево,55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7552	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гопак, ул.Федерации, д.9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7553	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.В.Полевая, 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7554	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1141 Яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д, ул.Робеспьера, 85	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7555	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2663 Яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.234	ТП 6 (6.3) кв ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7556	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.328; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.328 №	РП 6 (6.3) кв РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Репина 39, под.4 щ.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7557	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Буинская,14,42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7558	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5078 Яч.<Object> - ТП-5079 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5075 Яч.7 - ТП-5078 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5079	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5079\Инженерный проезд, 18 - ГСК "Антей", проезд, Инженерный 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
7559	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2275\Рябикова ул, 54 - Рекламный щит, ул.Рябикова 54	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
7560	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7561	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1500 Яч.4-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Баумана,36-56,33-57;; КЛ 0.38 кв Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7562	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Казаначейства,ул.Гончарова,50	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0	
7563	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3116 Яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7564	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ-0,4 квГСК"Связист",СНТ"Волжский садовый"	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7565	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.38	ТП 10 (10.5) кв ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв гаражи, вв.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7566	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.38	ТП 10 (10.5) кв ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв гаражи, вв.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7567	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ-0,4 кв ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7568	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.232	ТП 6 (6.3) кв ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

7569	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
7570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 Яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7571	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.1 - ТП-1761 Яч9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7572	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7573	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7574	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7575	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7576	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7577	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7578	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7579	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7580	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 Яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

7581	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватугина,55-67, 1,2пер. Ватугина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
7582	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Львовский 6-р, 21 - У.О. ж\дома, 6-р\Львовский 21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
7583	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
7584	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищево,55	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
7585	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
7586	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
7587	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3599 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
7588	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
7589	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
7590	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
7591	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.<Объект>_1 - ТП-1402 Яч.<Объект>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1402\Розы Люксембург ул, 10 - Детский сад №15, ул. Р.Люксембург 10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
7592	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ трансформатор; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ он.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.66,68,72-78, ул.Гафурова, д.3,мкд по ул.Тимирязева,3/1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
7593	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

7594	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7595	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	
7596	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7597	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5а - контора (ф-л 2), с. Баратаевка, ул. Герасимова 5А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7598	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7599	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7600	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Ватутина, 22-26	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0
7601	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7602	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7603	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7604	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7605	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7606	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7607	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7608	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
7609	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7610	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 120	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7611	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7612	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7613	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 120	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7614	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7615	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	

7616	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7617	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7618	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч.1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7619	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7620	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7621	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7622	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7623	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7624	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

7625	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7626	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв перем. м/у РУ-0,4 кв; КЛ 10 (10.5) кв перем. м/у РУ-0,4 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7627	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7628	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7629	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7630	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7631	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7632	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кв ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7633	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7634	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1883 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1883	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7635	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3551 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7636	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кв ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7637	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кв ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7638	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 яч.4-Т1-10кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7639	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7640	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7641	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Рябикова ул, 43 - ул.Рябикова 43, ж/дом - общ.учет 109кв.	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7642	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 16 - 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7643	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7644	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 - ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7645	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7646	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7647	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7648	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7649	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

7650	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
7651	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7652	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1745 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1745	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1745\Коммунистическая ул, 3 - Уч.корпус 1, ул.Коммунистическая 3/2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	
7653	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7654	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Октябрьская ул, 0 - ГСК "Полет", ул.Октябрьская 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
7655	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
7656	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7657	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
7658	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7659	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
7660	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7661	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7662	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
7663	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

7664	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7665	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7666	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7667	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7668	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7669	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7670	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3700 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3700	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3700\Куйбышева ул, 10А - Т.П.-12, ул. Куйбышева 10 А (ТП-3700)	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0
7671	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7672	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7673	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7674	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7675	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1407 Яч.3 - ТП-1417 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1407	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1407\Энтузиастов ул, 7А - ГСК "Контактор", ул. Энтузиастов 7А (минус. в №551, об.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7676	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0

7677	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,За,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7678	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КНС-21,ул.Репина(вв.4)	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	
7679	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7680	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7681	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7682	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7683	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7684	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7685	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7686	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7687	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7688	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7689	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищево,55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7690	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7691	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7692	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7693	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гопак, ул.Федерации, д.9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7694	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гопак, ул.Федерации, д.9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7695	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гопак, ул.Федерации, д.9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7696	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7697	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.2 - РП-506 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7698	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7699	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7700	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7701	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7702	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7703	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7704	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7705	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
7706	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7707	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7708	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7709	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2786 Яч.4 - ТП 2867 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2867	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2867\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7710	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7711	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7712	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7713	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7714	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7715	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 Яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7716	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7717	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7718	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7719	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 Яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ Яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7720	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7721	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7722	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7723	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7724	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7725	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1\Line-Abn_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7726	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7727	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1\Line-Abn_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7728	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7729	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ бкВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-бкВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7730	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7731	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7732	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7733	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7734	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7735	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7736	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 3-й пер, 12 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7737	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Беговая ул, 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7738	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7739	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 Яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7740	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.6-РП 133 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7741	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.6-РП 133 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7742	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7743	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7744	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7745	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7746	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7747	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый); КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7748	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,1 (под.3)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7749	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый); КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7750	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,1 (под.3)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7751	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищево,55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7752	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7753	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7754	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП Эк70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7755	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7756	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1249 Яч.214 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1249	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1249\Центральная ул, 0 - Артезианская скважина, с. Отрада	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7757	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7758	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7759	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7760	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7761	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7762	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7763	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7764	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7765	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7766	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7767	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7768	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7769	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ 1-4, ул. Докучаева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7770	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7.3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7771	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7.3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Беговая ул, 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7772	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского, ул.Радищева, ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7773	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0.23000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
7774	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7.3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7775	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7776	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7777	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7778	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского, ул.Радищева, ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7779	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7780	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7781	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Object>3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7782	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7783	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7784	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1150-1 гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спаская, д.18, Гимназия; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ ул.Спаская, д.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спаская, д.18; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.7; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7785	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Музыкальная школа, ул.Гимова,1, ЗАГС ул.Гимова, д.3, ГЗ и ПБ ул.Гимова, д.3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7786	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1150-1 гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18, Гимназия; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ ул.Спасская, д.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д. 18; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.7; КЛ 0.38 кВ перемычка.; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7787	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5132 Яч.<Object> - РП-506 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5132\Академика Филатова пр-кт, 26 - ГСК "Восток", пр-кт.Филатова 26	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7788	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7789	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3646 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3646\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7790	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7791	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
7792	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
7793	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
7794	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
7795	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7796	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Краев.музей,Нов.венец б-р,3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0

7797	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
7798	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7799	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7800	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1745 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1745	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1745\Карамзина сквер, 3 - Научная библиотека, пер.Карамзина 3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0
7801	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7802	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ЦП-Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Орбита-2", ул.Энгельса,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7803	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещен	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7804	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 43	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7805	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7806	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4075\Оренбургская ул, 23 - Судмедэкспертиза №2, ул.Оренбургская 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7807	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7808	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
7809	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7810	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

7811	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
7812	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 Яч.5 до РП-409 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
7813	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1281-1,Ленина, 88; КЛ 0.38 кВ СП-1281-16; КЛ 0.38 кВ СП-1281-16_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кв ул. Ленина, 90,92,94; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
7814	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
7815	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ППНО-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ППНО-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
7816	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1157 - РП-102 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1157	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Марата,37,39, 43(торг.павильон)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7817	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7818	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7819	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
7820	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7821	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7822	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

7823	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 0 - Светофор,Московское шоссе/Автовокзал	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7824	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7825	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7826	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 2 - Магазин "Гулливер",пр-т 50 лет ВЛКСМ 2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7827	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7828	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.12 Сентября, д.123	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7829	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7830	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7831	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7832	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	
7833	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7834	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	

7835	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
7836	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7837	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7838	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7839	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.9-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7840	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
7841	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
7842	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.41 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4152	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4152\Димитровградское ш, 0 - Овощная база, ш.Димитровградское 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
7843	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н Яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7844	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Октябрьская ул, 40 - Нежилое помещение, ул.Октябрьская 40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7845	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.5 - ТП-2775 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

7846	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7847	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7848	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7849	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7850	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7851	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7852	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7853	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7854	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 20/А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7855	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 12 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7856	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1745	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 0.38 кВ Резерв №1.; КЛ 0.38 кВ столовая с/х академии; КЛ 0.38 кВ Краев. музей, Нов. венец б-р,3; ВЛ 0.38 кВ пл. Ленина, эксплоада№2; ВЛ 0.38 кВ с/х институт, б.Нов.Венец,1; ВЛ 0.38 кВ РЦ на площади_1; ВЛ 0.38 кВ Торг.домики, детск.площадка; ВЛ 0.38 кВ Уличное освещен.; КЛ 0.38 кВ 1014; КЛ 0.38 кВ 100; КЛ 0.38 кВ Сигнализация ТП; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1977 Яч.1 - ТП-1014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 Яч.5-Т1-10кВ (0); ВЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.10 (строит.плщ); КЛ 0.38 кВ подвал. столовая. обл. админ.; КЛ 0.38 кВ Обл. админ. (левая сек.шин), ; ВЛ 0.38 кВ Заправка электромобилей ул.Спасская,8; КЛ 0.38 кВ	10.00000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
7858	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7859	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7860	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7861	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7862	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7863	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
7864	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7865	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7866	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7867	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7868	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робесьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7869	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робесьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7870	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робесьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7871	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7872	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7873	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7874	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7875	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7876	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Следствен.управление,ул.Репина, 476 (вв.1 АБК "Искра")	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
7877	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7878	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная Яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7879	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7880	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7881	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
7882	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7883	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7884	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
7885	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 Яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7886	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 Яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

7887	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 Яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.10-ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7888	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7889	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7890	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7891	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7892	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7893	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7894	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7895	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7896	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7897	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7898	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

7899	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7900	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7901	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7902	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
7903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7904	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7905	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7906	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7907	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7908	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7909	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7910	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3155 - ЦП-Центральная Яч.208	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3155	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3155\Ленина ул, 128А - Т.П.-1, ул. Ленина 128 А (ТП-3155)	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0

7911	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясенеvый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7912	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7913	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7914	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7915	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7916	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1813\Труда ул, 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7917	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый,10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7918	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясенеvый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7919	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневиый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7920	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7921	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7922	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7923	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7924	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин,пр.Нариманова,1В	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7925	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7926	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7927	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7928	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7929	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7930	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7931	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.1 - РП-506 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

7932	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 4 ж/дом - ОДУ-м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7933	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7934	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Зенит	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4300 до ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Зенит яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4300	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4300\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7935	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7936	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7937	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7938	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7939	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7940	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
7941	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7942	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

7943	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7944	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7945	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7946	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7947	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7948	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7949	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7950	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7951	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781Н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7952	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7953	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7954	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
7955	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
7956	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воровьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
7957	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	
7958	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
7959	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	3	0	3	0	0	0	0	3	0	0	
7960	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
7961	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
7962	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
7963	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 Яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
7964	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 Яч.5 - ТП 4056 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
7965	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 Яч.4 - ТП 2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
7966	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 Яч.1 - ТП 2657 Яч.2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

7967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7968	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7969	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7970	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7971	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК Орбита,ул.Энгельса,21	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7972	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7973	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7974	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7975	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7976	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7977	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4021	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4021\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4021\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4021\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4021\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4021\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4021\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4021\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ РП 407 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 0.38 кВ ТП 4163 - Опора ВЛ № 0	6.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7978	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7979	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7980	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7981	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7982	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7983	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УФМС России, ИП Маликов, ООО "Алма", ул.Радищева, 39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7984	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 49 - торговый киоск, ул.Врача Михайлова 49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7985	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 49 - Магазин "Экономмаг-50", ул.Врача Михайлова 49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7986	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.2 - ТП-5215 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7987	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7988	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 27 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт., 2 п./, ул.Жуковского 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7989	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7990	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7991	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7992	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Мира, 24А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7993	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
7994	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7995	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7996	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7997	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7998	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7999	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8000	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8001	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8002	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

8003	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8004	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26,3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8005	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26,3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8006	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8007	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8008	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидрономыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидрономыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидрономыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидрономыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидрономыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидрономыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидрономыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидрономыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидрономыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидрономыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8009	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8010	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8011	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8012	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8013	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8014	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
8015	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
8016	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
8017	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
8018	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда, 21,...	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
8019	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
8020	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
8021	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
8022	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
8023	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
8024	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.1 - РП-336 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8025	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер.Пожарный, д.4 (фаза А, В)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8026	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
8027	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

8028	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8029	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3493 Яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
8030	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.6-РП 133 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8031	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8032	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8033	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2560 Яч 3 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская Яч.217 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская Яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская Яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2560	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
8034	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8035	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8036	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8037	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 Яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
8038	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

8039	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8040	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8041	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8042	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8043	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8044	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 Яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 Яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 Яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8045	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8046	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 Яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 Яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 Яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8047	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8048	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8049	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8050	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8051	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8052	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8053	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8054	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8055	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ефремова ул, 0 - ГСК "Доброволец", ул.Ефремова 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8056	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8057	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2238 Яч.<Object>_1 - ТП-2668 Яч.<Object>_4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.306	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2238	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2238\Московское ш, 1А - Т.П.-20, Московское шоссе 1 А-Дено 2 (ТП-2238)	0.40000	2	2	0	0	0	0	2	0	0
8058	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8059	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8060	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8061	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1580 яч.-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.1 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.1 (1)_1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1580	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1580\Солнечная ул, 0 - Водозабор, с. Луговое, скважины № 2263,2264	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8062	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8063	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8064	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 53 (цит.1)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8065	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8066	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8067	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8068	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8069	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобзева, 12,16, 58-66	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8071	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8072	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобзева, 12,16, 58-66	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 Яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001Яч.6 доТП-1023 Яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 Яч.6 доТП-1280 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8074	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 Яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001Яч.6 доТП-1023 Яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 Яч.6 доТП-1280 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8075	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3599 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8076	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8077	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3599 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8078	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3599 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8079	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.3 - ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 Яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8080	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8081	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3599 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

8082	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
8083	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8084	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8085	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,135, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8086	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тухачевского, 28,30	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8087	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 60 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 60	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8088	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие слепых,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8089	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тухачевского, 28,30	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8090	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Киоск,ул.Орлова10; КЛ 0.38 кВ улич.освещен.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
8091	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 39, под.2 щ.1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8092	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

8093	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8094	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8095	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8096	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8097	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8098	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8099	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8100	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8101	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8102	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8103	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8104	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8105	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8106	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.6 - ТП-3151 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8107	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8109	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8111	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Фрунзе ул, 41 - Оборудование (НН)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8112	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП Эк70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8113	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8114	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кв по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8115	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кв по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8116	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кв по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8117	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 5 эт. ж/д ул.Бакинская 44 (вв.1)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8118	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СИП Эк70; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошьевого, 1й пер.О.Кошьевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8119	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4039 Яч.<Object>_1 - ТП-4059 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4059 Яч.<Object>_2 - РП-402 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4039)Оренбургская ул, 0 - Т.П.-30, ул. Оренбургская - Дено 3 (ТП-4039)	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8120	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер. Рылеева,2А (ж/д)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8121	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8122	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8123	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8124	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8125	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кв ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8126	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8127	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

8128	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкв к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4021	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ РП 407 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 0.38 кВ ТП 4163 - Опора ВЛ № 0	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8129	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8130	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8131	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8132	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-бкв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8133	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8134	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8135	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

8136	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8137	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8138	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8139	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8140	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8141	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8142	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8143	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ трансформатор; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ он.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.66,68,72-78, ул.Гафурова, д.3,мкд по ул.Тимирязева,3/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8144	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,За,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8145	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8146	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8147	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8148	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8149	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8150	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8151	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8152	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8153	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8154	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8155	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8156	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8157	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8158	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8159	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8160	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8161	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8162	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8163	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8164	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8165	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8166	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8167	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8168	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3406 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.4	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3406	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3406\Винновский 2-й пер, 0 - Т.П.-3, 2 пер. Винновский (ТП-3406)	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	
8169	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

8170	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8171	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8172	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8173	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1- ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8174	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкв.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкв.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8175	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкв.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкв.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8176	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкв.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкв.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8177	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкв.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкв.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8178	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8179	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8180	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.8 - РП-401 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4067\Оренбургская ул, 1 - Станция обезжелезивания от ТП-4067	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
8181	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\ШО4 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8182	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
8183	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2277-ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2277	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2277\Станкостроителей ул, 2А - ул. Станкостроителей 2А (минус. в №9001, об.21/2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8184	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8185	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\ШО4 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8186	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\ШО4 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8187	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\ШО4 - 1\Line-Abn1_2,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3846\ШО4 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8188	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\ШО4 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8189	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\ШО4 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8190	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
8191	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\ШО4 - 11\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8192	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\ШО4 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

8193	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ 1-6, ул. Гагарина	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8194	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8195	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
8196	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8197	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8198	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8199	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119, ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8201	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119, ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

8202	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8203	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8204	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8205	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8206	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8207	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8208	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8209	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8210	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

8211	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8212	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8213	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8216	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8217	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8218	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8219	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8220	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8221	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
8222	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8223	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
8224	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
8225	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ пеее4_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
8226	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/сад №33 ул. Можайского, 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8227	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Тельмана ул, 38 - Гимназия 59, ул.Тельмана 38	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
8228	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8229	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3433а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3433а\Героя России Аверьянова проезд, 1 - ВПУ-301, ул. Варейкиса/пр.Аверьянова 1 от ТП-3433 А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8230	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
8231	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
8232	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
8233	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 3-й пер, 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
8234	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
8235	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017 Яч.3 - ВЛ (в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 Яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Маркса,101,103,105,109,111	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8236	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
8237	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

8238	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017 Яч 3 - ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 Яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8239	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.3 - ТП-4157 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8240	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8241	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8242	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8243	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 Яч.2-Т2-6кВ (0); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 Яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
8244	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ленинградская ул, 19 - ул.Ленинградская 19, ж/дом - население	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8245	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8246	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1150-1 (гимназия №1 старый корпус); КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18 Гимназия; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8248	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8249	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец, 31	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8250	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяига Яч.240 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8251	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1150-1 (гимназия №1 старый корпус); КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 18А - ул.Спасская 18А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8252	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1150-1 (гимназия №1 старый корпус); КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 18А - ул.Спасская 18А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8253	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8254	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8255	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

8256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8257	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8258	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8259	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8260	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8261	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8262	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8264	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8265	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8266	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8267	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8268	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8269	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8270	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8271	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8272	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8273	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8274	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8275	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8276	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8277	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8278	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8279	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8280	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8281	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8282	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8283	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8284	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8285	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8286	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8287	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КНС,ул.Поливинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8288	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8289	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8290	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8291	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 7 - ж/дом - ОДУ-/2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8292	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1107	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1107\Центральная усадьба ул, 0 - Скважины №1,№2,№3,№4,№6, с. Карлинское	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8293	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8294	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8295	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КНС,2 пер.Мира	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	

8296	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8297	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8298	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8299	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8300	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8301	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8302	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8303	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8304	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8305	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8306	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8307	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8308	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8309	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8310	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8311	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.1 - ТП-2279 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Лихачева ул. 10 - ТП-2279, ул.Лихачева 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8312	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8313	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8314	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8315	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119, ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8316	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8317	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8318	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8319	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8320	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8321	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8322	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8323	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8324	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8325	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8326	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3555 Яч.4-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
8327	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3421 Яч.2-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8328	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3421 Яч.2-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8329	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8330	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3421 Яч.2-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8331	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв Т1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 Яч. 11 - ПС Свяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8332	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8333	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3178 Яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3178\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8334	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3929 Яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3929 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС УМЗ Яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 до ВЛ-6кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кв ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8335	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5072 Яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

8336	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 Яч.4 - ТП-1170 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дет.сад,ул.Симбирская,44	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8337	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
8338	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
8339	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0.23000	6	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0
8340	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
8341	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
8342	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8343	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
8344	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
8345	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.11 - ПП-1808 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1802	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1802\Лесоводов ул, 7 - Т.П.-31, возле Северного поста ГАИ	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
8346	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
8347	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

8348	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3104 - ВЛ оп.56 (2); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309.2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3104	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3104\1 Мая пер, 0 - Волжский мост, от ТП-3104 (1х400+1х630 кВА) (ТП-73)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8349	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 21 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8350	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3599 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8351	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3599 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8352	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3599 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8353	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8354	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8355	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8356	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8357	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8358	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б, 66-74; 43,45	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8359	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана, 83-89, 78-84, 2-й пер. С.Лазо, 11-23, 12-24, ул. Пархоменко, 93-103, 86-90	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8360	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана, 83-89, 78-84, 2-й пер. С.Лазо, 11-23, 12-24, ул. Пархоменко, 93-103, 86-90	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8361	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации (чет), ул. Северная, 3-25, 2-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8362	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8363	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8364	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации (чет), ул. Северная, 3-25, 2-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8365	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул. Толбухина), ул.3. Космодемьянской (до ул. Баумана), ул. Пархоменко, д.56/17 (строит. площ.)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8366	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1	10.00000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

8367	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8368	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2275 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8369	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Руб.9 СИП 3х70+1х54,6 магазин пр. 50 лет ВЛКСМ,21	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8370	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8371	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8372	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8373	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8374	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8375	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8388	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8389	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106.светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8391	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8392	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8393	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ трансформатор; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.66,68,72-78, ул.Гафурова, д.3,мкд по ул.Тимирязева,3/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8394	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ трансформатор; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.66,68,72-78, ул.Гафурова, д.3,мкд по ул.Тимирязева,3/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8395	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8396	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8397	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Корюкина ул, 8 - ТП-1740, ул.Корюкина 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8398	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа, ул.Тимирязева, 51	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8399	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8400	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ,ул.Верхнеполевая	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8401	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1881 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.328; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кв ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Репина, 55 (щит.1)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8402	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кв №0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1781\Призовая ул, 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8403	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв перем. м/у РУ-0,4 кв; КЛ 10 (10.5) кв перем. м/у РУ-0,4 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8404	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8405	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8406	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8407	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8408	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8409	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв перем. м/у РУ-0,4 кв; КЛ 10 (10.5) кв перем. м/у РУ-0,4 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8410	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8411	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8412	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

8413	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8414	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8415	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8416	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5а - контора (ф-л 2), с. Баратаевка, ул. Герасимова 5А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8417	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8418	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	4	0	4	0	0	0	0	4	0
8419	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3366 яч.4 - ПС УМЗ Яч.45	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3366	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3366\Трудовая ул, 0 - ГНС "УМЗ" от ТП-3366, ул. Трудовая 0	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8420	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8422	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8423	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ (0); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8424	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.315	ТП 6 (6.3) кв ТП-2250	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2250 Яч.2-Т2-6кВ (0)	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8425	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	РП 10 (10.5) кв РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Гоголя	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8426	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3937 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3937(Ш04 - 2)\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8427	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2775 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2567 Яч.5 - ТП-2775 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403; КЛ 6 (6.3) кв РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кв ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2775(Ш04 - 2)\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
8428	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3716(Ш04 - 2)\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8429	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Средний Венец, 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8430	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5063(Созидателей пр-кт, 74 - ж/дом-лифт и м.о.п. /10эт.3под./, пр-кт.Созидателей 74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8431	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5063(Созидателей пр-кт, 74 - жилой дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8432	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2698 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2690 Яч.4 - ТП-2698 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2698(Ш04 - 1)\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8433	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2657 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2657(Ш04 - 1)\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
8434	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4 кв по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8435	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4 кв по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8436	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4 кв по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8437	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2673(Ш04 - 1)\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
8438	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4 кв по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8439	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8440	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2673(Ш04 - 1)\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

8441	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8442	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8443	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8444	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8445	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4013 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4081 яч.6 - ВЛяч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Оренбургская ул, 41Б - МАОУ ДОД ДООЦ им. Деева, ул.Оренбургская 41 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8446	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8447	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8448	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Казанская, 98; КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,118	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8449	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резерв 5; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,18 трубласт; ВЛ 0.38 кВ Шашлык, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7; КЛ 0.38 кВ резерв №10; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8450	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8451	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36,9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8452	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8453	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8454	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Объект> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоск,ул.Гагарина,30 (ИП Глухов)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8455	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Красноармейская, 73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8456	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8457	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с"У знайки" 1 эт., Столовая(2 эт. УлГПУ),,ул.Корюкина, 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8458	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,2/79 (щ.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8459	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8460	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8461	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ;; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8462	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8463	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8464	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8465	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8466	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.2 - ТП-5215 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8467	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8468	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4145 яч.6 - РП 409 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4145	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4145\Димитровградское ш, 8А - КНС-415, Димитровградское шоссе 8 А от ТП-4145	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
8469	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8470	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8472	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8473	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкв.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкв.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8474	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8475	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.4.16 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.4.16	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8476	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8478	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8479	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8480	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8481	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8482	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ д/сад ул. Гафурова,94 вв.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8483	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8484	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8485	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8486	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8487	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8488	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8489	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8490	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8491	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8492	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8493	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

8494	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8495	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8496	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8497	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042(Сиреневый проезд, 11А - Магазин, проезд,Сиреневый 11 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8498	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №29.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8499	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8500	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8501	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8502	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП 217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587(Рябикова ул, 110 - Парикмахерская, ул. Рябикова 110	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8503	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8504	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8505	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8506	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8507	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8508	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8509	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

8510	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8511	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8512	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8513	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8514	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8515	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8516	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8517	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8518	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Л.Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8519	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8520	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8521	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,145 (вв.1 ц.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8522	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8523	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8524	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8525	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8526	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Орлова 21а	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8527	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8528	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д, ул. Ватутина, 51; ВЛ 0.38 кВ ул. Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
8529	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Ворообьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8530	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8531	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8532	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8533	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8534	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8535	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8536	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

8537	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
8538	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
8539	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
8540	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.8-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Маяковского 1-5, 2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8541	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
8542	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер. Ватутина 19-29, 22-30, 4 пер. Ватутина, 9-19а, 12-20а, ул. Баумана, 17, 15, 13, 20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8543	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
8544	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8545	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.14-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	2	2	0	0	0	0	0	2	0	
8546	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0	
8547	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
8548	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
8549	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8550	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	

8551	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8552	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 Яч.5-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.23000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8553	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.5 - ТП-4064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8554	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8555	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8556	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8557	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8558	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8559	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8560	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 {1}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 {3}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кожеева, д.34А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8561	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8562	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.3 - ТП-1139 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Аптека; КЛ 0.38 кВ Киоск "Рыба"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8563	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Минаева ул, 46 - Рекламный щит, ул.Минаева 46	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8564	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 Яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8565	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3653 - ТП-3756Яч.8 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3653 Яч.2до ТП3710 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3756	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3756\Гая пр-кт, 92А - Т.П.-17, пр. Гая 92 А (ТП-3756)	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8566	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

8567	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Аптека	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0			
8568	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1822 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1822 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
8569	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-1017 Яч 3 - ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 Яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кв ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1144 Яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8570	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.1-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8571	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8572	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3707 Яч.-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3606 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3606 Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3606 Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 Яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3557 Яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная Яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная Яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная Яч.113; КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8573	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 Яч3.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8574	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8575	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

8576	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8577	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8578	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8579	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8580	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8581	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8582	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8583	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021Яч.5 - ТП 5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8584	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.3 - ТП-2568 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8585	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
8586	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8587	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Банк ул. Гагарина, 21	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
8588	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8589	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гараж больших машин,	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8590	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8591	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ Не0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ ол.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Бунинский, 21,14,12,12а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8592	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8593	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч.1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8594	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
8595	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2765	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2765\Промышленная ул, 15 - Мастерская по ремонту автомобилей, ул.Промышленная 1 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
8596	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

8597	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8598	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8599	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517(Ш04 - 2)\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
8600	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8601	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8602	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023(Ш04 - 1)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8603	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8604	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8605	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8606	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8607	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

8608	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8609	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8610	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8611	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8612	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8613	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8614	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8615	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8616	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8617	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8618	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8619	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8620	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8621	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8622	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8623	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
8624	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

8625	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
8626	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.З.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.З.Космодем.,22-42,23а-41, ул.З.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8627	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352(Ш04 - 1)(Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8628	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8629	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8630	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8631	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8632	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8633	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8634	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8635	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8636	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

8637	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8638	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Зпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кожеево, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8639	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2195	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2203 - ТП-2222 Яч.3	6.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8640	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8641	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8642	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8643	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8644	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8645	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8646	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кл руб.12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8647	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кл руб.12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8648	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ (0); ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8649	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Электротранс (ост.Дамба)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8650	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8651	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
8652	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8653	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8654	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1128\Полевая ул, 0 - Артезианская скважина, с. Кротовка	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
8655	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8656	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватугина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8657	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017Яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 Яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8658	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8659	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8660	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
8661	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8662	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебея,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

8663	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8664	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8665	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8666	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8667	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8668	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8669	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8670	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8671	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8672	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8673	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8674	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ Резерв; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; ВЛ 0.38 кВ Ювелирный салон "Оникс"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Резерв.; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 0.38 кВ Кафе "Барон", ул.Дворцовая,8/38; КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38; КЛ 0.38 кВ резерв14; КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"; КЛ 0.38 кВ светофор ул. Дворцовая/ул. Гончарова; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8675	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8676	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8677	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8678	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8679	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8680	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.1 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8681	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8682	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8683	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810Н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 Яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8684	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Менделеева проезд, 5 - Суд.уч.Заволж.р-на, пр.Менделеева 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8685	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ №8 Резерв; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; ВЛ 0.38 кВ Ювильный салон "Ониск"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Резерв ; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 0.38 кВ Кафе "Барон", ул.Дворцовая,8/38; КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38; КЛ 0.38 кВ резерв14; КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"; КЛ 0.38 кВ светофор ул. Дворцовая/ул. Гончарова; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8686	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8687	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8688	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8689	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8690	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кВ [0]; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8691	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кВ [0]; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8692	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8693	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8694	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.пощ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8695	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.пощ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8696	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.пощ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8697	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.пощ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8698	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8699	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8700	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8701	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8702	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8703	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8704	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8705	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8706	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8707	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8708	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8709	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8710	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8711	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8712	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8713	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3806 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3806	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3806\Энергетиков проезд, 4 - База, проезд Энергетиков 4	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	
8714	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3849 Яч3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_5; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3849	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3849\Энергетиков проезд, 4 - База, проезд Энергетиков 4	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	
8715	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Зпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8716	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватугина,11-19, 3 пер.Ватугина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватугина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8717	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8718	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8719	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8720	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8721	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер.Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8722	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А Яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебея,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8723	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8724	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8725	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8726	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8727	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д, ул. Ватутина, 51; ВЛ 0.38 кВ ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.пощ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8728	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д, ул. Ватутина, 51; ВЛ 0.38 кВ ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.пощ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8729	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8730	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8731	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8732	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8733	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8734	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8735	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8736	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8737	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8738	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8739	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8744	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8745	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8746	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8747	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8748	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ (0); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574(Ц04 - 2)(Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8749	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8750	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8751	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8752	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8753	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8754	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8755	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника УВД пристрой, ул.Орлова,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8756	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.6 - ТП 1888 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8757	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8758	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8759	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8760	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8761	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8762	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8763	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8764	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8765	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8766	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8767	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8768	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8769	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8770	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8771	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8772	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8773	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч.1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8774	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8775	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

8776	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
8777	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневиый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8778	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ по ул.Нем.Данченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8779	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8780	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д ул. Радищева, 30	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
8781	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кв ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8782	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8783	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8784	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневиый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8785	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

8786	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8787	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8788	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8789	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Шоферов ул, 8 - торговый киоск, ул.Шоферов 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8790	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8791	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8792	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8793	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8794	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8795	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8796	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36,9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8797	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8798	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8799	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8800	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8801	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8802	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гараж, склад,ул.Сев.Венец	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8803	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8804	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8805	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8806	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8807	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8808	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8809	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8810	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8811	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8812	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8813	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8814	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\40-летия Победы ул. 23 - Торговый павильон, ул.40 лет Победы 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8815	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8816	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8817	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8818	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8819	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8820	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8821	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8822	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8823	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8824	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8825	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3646 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3646\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8826	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8827	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8828	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Орлова, д296	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8829	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8830	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8831	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8832	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8833	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8834	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кв ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8835	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8836	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8837	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8838	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8839	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8840	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп.64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8841	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8842	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8843	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8844	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8845	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8846	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8847	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8848	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8849	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8850	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8851	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8852	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8853	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8854	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8855	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д-9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8856	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8858	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Менделеева проезд, 5 - Суд.уч.Заволж.р-на, пр.Менделеева 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8859	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8860	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8861	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8862	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робесньера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8863	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8864	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
8865	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
8866	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робесьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8867	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8868	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76, ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8869	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8870	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
8871	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Зенит	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Зенит яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4300	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4300\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4300\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4300\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4300\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4300\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8872	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8873	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
8874	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛ3 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛ3" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2545 Яч.<Object>3 - ТП-2545 Яч.4; КЛ 0.38 кВ ТП-2545 Яч.<Object>2 - ТП-2545 Яч.4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
8875	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

8876	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8877	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8878	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8879	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8880	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8881	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8882	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8883	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8884	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8885	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8886	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8887	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

8888	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
8889	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
8890	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.4 - РП-346 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
8891	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
8892	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.1 - ТП-1761 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Профсоюз, ул.Кузнецова,20	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
8893	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
8894	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27а	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8895	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 Яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
8896	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8897	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781Н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
8898	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781Н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 2-й пер, 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
8899	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
8900	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017 Яч.3 - ВЛ (в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 Яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
8901	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

8902	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5104 Яч.21 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.21	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5104	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5104\Наганова ул, 6 - Т.П.-40, ул. Наганова 6 (ГПП-1 "НГ")	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
8903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Туухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8904	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Туухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8905	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8906	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Санэпидемстанция,1 пер.Маяковского, д.7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8907	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8908	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 5 - ж/дом -ОДПУ м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8909	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8910	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопродовную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8911	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8912	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8913	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Менделеева проезд, 18а - Магазин, проезд,Менделеева 18 а	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
8914	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8915	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

8916	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8917	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37, ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8918	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37, ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8919	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника УВД пристрой, ул.Орлова,17	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
8920	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8921	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 Яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8922	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8923	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8924	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 Яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8925	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 Яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8926	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 Яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8927	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 Яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8928	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8929	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8930	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1 - ТП-1761 яч9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8931	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1 - ТП-1761 яч9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8932	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебея,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8933	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8934	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебея,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8935	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8936	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1 - ТП-1761 яч9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8937	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1 - ТП-1761 яч9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8938	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8939	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8940	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8941	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8942	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8943	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8944	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8945	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1- ТП-1761 яч9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8946	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8947	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8948	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8949	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1- ТП-1761 яч9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8950	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8951	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1- ТП-1761 яч9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8952	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
8953	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

8954	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1 - ТП-1761 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8955	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8956	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 - ТП-1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8957	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ТП-3451 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 Яч.1 - ТП-3449 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8958	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8959	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8960	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. Яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 Яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8961	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул. Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8962	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8963	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8964	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8966	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8968	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8969	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8970	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8971	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8972	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8973	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Радищева,3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8974	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8975	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8976	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8977	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8978	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8979	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8980	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8981	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8982	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8983	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8984	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8985	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8986	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8987	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8988	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8989	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>21; КЛ 0.38 кВ <Object>212	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8990	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8991	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8992	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8993	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8994	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8995	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8996	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8997	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8998	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8999	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9000	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9001	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9002	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9003	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Книжный магазин,ул.Дворцовая,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9004	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9005	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9006	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Ленина,98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9007	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9008	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9009	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372 яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
9010	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9011	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9012	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9013	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Крымова, д.4-10, ул. Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9014	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.1 - ТП-5215 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
9015	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9016	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9017	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9018	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9019	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

9020	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9021	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Толбухина, д.51/47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9022	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9023	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9024	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9025	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9026	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9027	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9028	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9029	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9030	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9031	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9032	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9033	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9034	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9035	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Декабристов, 31-83, 32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9036	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем., 23-37, 42-60, ул. Пригородная, 2-10, 3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9037	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая, 2-46, ул. Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9038	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая, 2-46, ул. Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9039	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер. Нариманова, 28-42, 29-43, 5пер. Нариманова, 28-42, 27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9040	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Циолковского (до ул. Бакинская); 1й пер. Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер. Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул. Циолковского до ул. Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9041	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Федерации, (нечёт)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9042	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер. Тимирязева, 16-30, 2пер. Тимирязева, 25-39, 30-44, 1пер. Тимирязева, 31-55, 30-52, ул. О. Косевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9043	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1220 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Ватутина, 11-19, 3 пер. Ватутина, 5-19, 2-22 (до ул. Баумана), 4 пер. Ватутина, 3-7, 4-8, ул. Пархоменко, 18, 19, 20, пр. Нариманова адм. здание (Исч. 73;24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9044	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского, 3-23, 4-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9045	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9046	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9047	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9048	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9049	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9050	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9051	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9052	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9053	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9054	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9056	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9057	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9058	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9059	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9060	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9061	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9062	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9063	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9064	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кожеево, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9065	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9066	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9067	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9068	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9069	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1333	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1333\Урицкого ул, 13 - ул.Урицкого 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9071	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9072	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9074	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9075	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9076	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9077	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9078	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

9079	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9080	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9081	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9082	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9083	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9084	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 100 - Катыльмов В.Л., ш.Московское 100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9085	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9086	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9087	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9088	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.2 - ТП-4114 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4114	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4114\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9089	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9090	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9091	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9092	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГАЗБАНК,ул.Гагарина, 30 (вв.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

9093	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
9094	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1107	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1107\Дачная ул, 60 - ГСК "Дачный", ул. Дачная 60	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
9095	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
9096	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
9097	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
9098	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
9099	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
9100	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
9101	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
9102	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
9103	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
9104	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
9105	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

9106	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
9107	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9109	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9111	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
9112	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9113	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9114	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9115	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9116	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9117	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

9118	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко, д. 78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9119	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9120	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ;; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16,пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9121	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9122	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276(Ш04 - 1)Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9123	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9124	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9125	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9126	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9127	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187(Ш04 - 1)Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9128	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9129	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9130	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9131	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9132	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9133	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9134	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9135	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9136	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9137	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9138	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9139	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9140	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9141	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9142	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9143	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9144	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9145	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 32 - Шкаф оптического узла в ж/доме ул.Кирова, 32 (ОАО "ДК Железнодорожного района) г.Ульяновска	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9146	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

9147	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9148	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9149	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, Зпер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9150	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9151	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9152	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76, ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9153	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20, ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9154	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 Яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001Яч.6 доТП-1023 Яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 Яч.6 доТП-1280 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12, ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9155	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9156	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9157	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9158	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9159	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9160	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9161	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9162	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9163	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9164	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9165	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебея,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9166	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина :1 ячейка:6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
9167	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебея,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9168	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9169	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Объект> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9170	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9171	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9172	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9173	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебея,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9174	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.4 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Генерала Тюленева пр-кт, 8 - Общежитие "Дом молодежи", пр-кт.Генерала Тюленева 8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
9175	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	РП 6 (6.3) кВ РП-204	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-204\Октябрьская ул, 0 - Ветерин.аптечный пункт, ул. Октябрьская, северо-зап. ГСК "Турист" (минус. в №7881)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
9176	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.245; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

9177	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9178	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ;; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9179	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ;; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9180	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9181	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ;; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9182	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	2	2	0	0	0	0	0	2	0
9183	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0
9184	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9185	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9186	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.пощ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9187	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9188	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9189	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9190	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9191	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9192	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9193	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Тимирязева,16-30,2 пер.Тимирязева,25-39,30-44,1 пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кожеева, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9194	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9195	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Тимирязева,16-30,2 пер.Тимирязева,25-39,30-44,1 пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кожеева, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9196	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Тимирязева,16-30,2 пер.Тимирязева,25-39,30-44,1 пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кожеева, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9197	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Тимирязева,16-30,2 пер.Тимирязева,25-39,30-44,1 пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кожеева, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9198	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9199	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9201	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9202	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 Яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9203	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 Яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9204	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9205	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9206	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9207	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9208	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9209	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9210	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9211	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1802 Яч.6 - РП-147 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1802	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1802\Народная ул, 0 - пр-т Нариманова, с северн. стороны дендропарка (минус. в №9001, об.82)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9212	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Улицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тухачевского,26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9216	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9217	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9218	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9219	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9220	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9221	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9222	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9223	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9224	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3616 Яч.<Object> 2 - РП-318 Яч.20	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9225	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9226	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9227	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9228	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9229	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9230	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9231	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9232	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9233	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
9234	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
9235	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
9236	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
9237	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робесьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
9238	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робесьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9239	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робесьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9240	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робесьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9241	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
9242	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

9243	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
9244	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9245	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9246	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9248	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9249	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации - ул. Орлова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9250	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации - ул. Орлова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9251	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9252	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9253	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9254	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации - ул. Орлова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9255	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (В); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

9270	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9271	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9272	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9273	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9274	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9275	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9276	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9277	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9278	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9288	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9289	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 63 (2, 3 подъезд)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9290	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
9291	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.3под./, пр-кт.Туполева 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9292	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Новгородская,12А,котельная (вв 1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
9293	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.3 - ТП-1306 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Федерации, д.25	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9294	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9295	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
9296	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Каб. перемычка Т2 (ТП-5080); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5080 яч.4 - ТП-5082 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5080\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9297	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Хрустальная ул, 33 - Сорвачев А.Ю. ул.Хрустальная 33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9298	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяга Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9299	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

9300	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГСК Пилон	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9301	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9302	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ,ул.Робеспьера,101	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9303	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9304	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9305	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9306	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9307	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9308	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9309	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

9310	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9311	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
9312	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ торгово-офисный центр, ул.Карюкина, д.3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
9313	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.плещ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
9314	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
9315	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
9316	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
9317	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч. 6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	

9318	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкв оп.Н1 пос. Мостостроителей	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 1\Line-Abn1	6.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9319	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкв.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкв.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	4	0	0	4	0	0	0	4	0
9320	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 0 - Бокс 475 на территории ГСК "Олимп", пр.Созидателей	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9321	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9322	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9323	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9324	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9325	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9326	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-бкв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9327	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9328	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9329	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9330	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9331	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9332	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372Яч.6 - ТП 2785 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
9333	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9334	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9335	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372Яч.6 - ТП 2785 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9336	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч.1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,За,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9337	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9338	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

9339	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2214 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9340	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5086 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9341	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2374 яч.1-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2397 Яч.2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9342	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 яч.5-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9343	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Бытовой блок, вв.2 строительный техникум	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9344	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9345	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9346	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 яч.5-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9347	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3041 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4кв ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кв ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9348	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ 0,4кв ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кв СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.38	ПС 10 (10.5) кв СП-1306-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв адм.зд.ул.Федерации,8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9349	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кв № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1781\Призовая ул, 23 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9350	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0.4кв по ул.Труда, 21,...	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9351	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв Т1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9352	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9353	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9354	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9355	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9356	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9357	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9358	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №6.5	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	
9359	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Училище корпус №1 вв.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9360	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9361	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9362	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9363	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9364	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9365	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087(Ш04 - 2)\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9366	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9367	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12, пр.Нариманова, 17, 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9368	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12, пр.Нариманова, 17, 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9369	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9370	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
9371	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9372	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9373	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
9374	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

9375	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9376	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9377	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9378	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9379	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9380	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Карюкина,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9381	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9382	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9383	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9384	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0

9385	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9386	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9388	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9389	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.2-Т2-6кВ (0); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9391	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9392	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9393	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9394	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9395	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д 2пер. Мира,21 щит1	0.40000	21	0	0	21	0	0	21	0	0
9396	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9397	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9398	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
9399	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9400	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч. 5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9401	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная Яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9402	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9403	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9404	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9405	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9406	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

9407	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9408	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9409	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object> 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9410	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9411	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9412	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9413	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9414	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9415	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9416	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9418	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9419	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
9420	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9422	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9423	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781(Призовая ул, 23 - 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9424	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9425	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9426	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9427	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9428	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842(Ш04 - 1)Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9429	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

9463	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9464	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 x 120 каб. перемишка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9465	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9466	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9467	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9468	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9469	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Карюкина, 31-33, ул.Радищева,14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9470	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9472	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9473	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9474	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9475	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9476	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9477	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ИГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9478	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Гончарова ул, 0 - Рекл. щиты, ул.Гончарова (у к/т "Рассвет")- 2 щита	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9479	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9480	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9481	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ кооп "Стена", пр-т Нариманова, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д пр. Нариманова,85	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9482	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бакинская 43	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9483	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9484	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9485	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9486	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9487	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9488	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9489	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9490	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9491	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9492	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9493	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9494	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9495	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9496	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9497	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9498	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9499	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дизельная, УВД	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9500	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на боку (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9501	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.6 - ТП 1888 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1888 \Красногвардейская ул, 1А - Гаражный бокс ЗАО банка "Венец"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9502	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196(Врача Сурова пр-кт, 7 - пр.Сурова 7, ж/дом - лифт и м.о.п. /9 эт.,3 п./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9503	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196(Врача Сурова пр-кт, 7 - пр.Сурова 7, ж/дом - общ.учет /108 кв./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9504	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч.1 - ТП 3451 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч.1 - ТП 3449 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427(Ш04 - 2)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9505	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.6 - ТП 1888 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1888 \Красногвардейская ул, 1А - Закрытая автостоянка, ул. Красногвардейская 1 А	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
9506	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273(Ш04 - 1)\Line-Abn1_8	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0

9507	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn8_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9508	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9509	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9510	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9511	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9512	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9513	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9514	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9515	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

9516	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9517	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9518	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9519	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9520	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9521	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9522	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9523	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9524	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9525	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9526	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
9527	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9528	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9529	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяига Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>564	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9530	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_1 - РП-307 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3721	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3721\Инзенская ул, 0 - КНС-305, ул. Инзенская от ТП-3721	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
9531	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резерв 5; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; ВЛ 0.38 кВ Шашлыкча, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7; КЛ 0.38 кВ резерв №10; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9532	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		РП 6 (6.3) кВ РП-321	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.6 - РП-321 Яч.10	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9533	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КНС-21,ул.Р.епина(вв.3)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9534	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

9535	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 Яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резерв 5; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубласт; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7; КЛ 0.38 кВ резерв №10; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9536	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36,9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9537	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9538	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.3 - ТП-3369 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.371 (ТП-34816-ПП-3606н Яч.5)_; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-34816 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9539	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
9540	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Кафе "Барон", ул.Дворцовая,8/38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9541	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9542	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9543	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9544	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. Яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 Яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9545	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом МЖК ул.Гончарова, 42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9546	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Ватутина, 22-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9547	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 726, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9548	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9549	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9550	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9551	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9552	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 726, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9553	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 726, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9554	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9555	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

9556	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9557	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ульяновский пр-кт, 5 - ЧП Присеко Е.И.	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9558	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9559	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робесьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9560	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9561	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9562	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9563	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9564	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9565	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9566	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

9567	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9568	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9569	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
9571	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9572	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9573	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9574	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9575	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1058\Радищева ул, 165 - Дено-1, ул. Радищева 165 (ТП-1058)	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
9576	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9577	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9578	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9579	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9580	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9581	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9582	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9583	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 1-2 сш--0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9584	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_18; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_17; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9585	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2596 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9586	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
9587	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
9588	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9589	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПрофи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9590	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9591	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1307\Марата ул, 4 - ул. Марата 4, ж/д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9592	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9593	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9594	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

9595	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9596	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9597	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9598	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.8-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодьянской,3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9599	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9600	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9601	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9602	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9603	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9604	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9605	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9606	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9607	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кожеево, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9608	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9609	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9610	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\ШОА - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9611	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9612	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9613	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9614	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9615	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9616	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9617	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9618	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9619	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9620	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9621	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,За,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9622	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.1.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9623	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61 - Торговый навес "Цветы", ул.Рябикова 61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9624	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.1.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9625	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.6 - каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9626	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК "Звезда 1",ул.Радищева	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9627	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9628	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9629	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
9630	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9631	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9642	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4147\Академика Павлова ул, 0 - ГСК "Маяк - 2", ул.Песчаная	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
9643	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
9644	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
9645	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
9646	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
9647	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
9648	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
9649	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9650	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	

9651	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. освещен	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9652	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9653	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9654	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9655	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9656	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9657	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошова (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9658	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9659	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9660	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9661	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9662	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9663	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9664	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, д.71	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9665	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9666	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9667	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9668	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
9669	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9670	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9671	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9672	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9673	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9674	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9675	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

9676	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9677	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9678	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9679	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Карюкина, 31-33, ул.Радищева,14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9680	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9681	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9682	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9683	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9684	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9685	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9686	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9687	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9688	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9689	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9690	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9691	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9692	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9693	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9694	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9695	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 Яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

9696	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9697	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кв.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9698	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9699	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9700	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9701	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3П-1411 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3П-1411	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	

9702	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9703	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9704	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9705	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9706	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9707	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9708	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9709	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9710	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9711	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9712	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9713	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9714	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Бунинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9715	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9716	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9717	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 11 - ж/дом -ОДУ- /2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9718	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9719	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9720	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 1 - Торговый киоск, ул.Жуковского 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9721	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9722	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9723	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9724	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9725	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9726	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9727	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>7256	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9728	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9729	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9730	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерев 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9731	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9732	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9733	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9734	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9735	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9736	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9737	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 Яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9738	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9739	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9740	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9741	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9742	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9743	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9744	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9745	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9746	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,6-12, киоск "777"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9747	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3554	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3554\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9748	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9749	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9750	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9751	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9752	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9753	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гопак, ул.Федерации, д.9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9754	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9755	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9756	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гопак, ул.Федерации, д.9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9757	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9758	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гопак, ул.Федерации, д.9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9759	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер.Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9760	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9761	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
9762	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9763	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9764	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ на ул.Радищева,152,152А,154	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9765	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9766	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищево,55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9767	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9768	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ на ул.Радищева,152,152А,154	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9769	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул. Ватутина, 1-9, 1 пер. Ватутина, 1-19, 2-20 (до ул. Баумана), 2 пер. Ватутина, 3-19, 2-20 (до ул. Баумана), ул. Пархоменко, д. 10, 8, 7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9770	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Гоголя	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9771	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Гоголя	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9772	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Гоголя	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9773	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 29 27	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9774	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9775	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9776	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9777	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9778	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9779	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9780	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9781	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

9782	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>111,3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9783	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9784	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9785	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9786	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9787	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4,1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9788	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9789	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9790	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2248 Яч.<Object> - РП-214 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2248	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2248\Московское ш, 40 - База, ш.Московское 40	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9791	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9792	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9793	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.2 - ТП-5127 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5127\Пензенский б-р, 0 - ГСК "Солярис", Петров овраг /1000 боксов/	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

9794	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9795	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9796	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рязиновы 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9797	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9798	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9799	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9800	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9801	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Музей,ул.Энгельса,1а	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9802	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9803	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9804	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
9805	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебея,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
9806	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.7 - ТП-2792 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2792	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2792\Камышинская ул, 2А - Т.П.-7, ул. Камышинская 2 А (ТП-2792)	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0	
9807	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\ШОА - 1(Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
9808	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
9809	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9810	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
9811	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

9812	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9813	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9814	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9815	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9816	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9817	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4кв ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9818	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9819	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - Адм.здание, пр-кт.Созидателей 82	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9820	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Репина, 49 (щит2)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9821	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5087 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5087\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9822	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3618 яч.2-Т2-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9823	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4082 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
9824	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2412 Яч.<Object>_1 - ТП-2795 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2412	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2412\Стасова ул, 14 - КНС-2, ул. Стасова 14 от ТП-2412	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0

9825	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Г аражи и	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
9826	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36,9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9827	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9828	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9829	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9830	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9831	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9832	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9833	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9834	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1401\Урицкого ул, 29А - ГСК "Победитель", ул.Урицкого 29 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
9835	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9836	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

9837	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9838	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9839	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9840	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9841	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9842	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9843	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9844	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9845	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленева,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9846	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9847	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9848	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9849	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9850	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9851	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9852	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Перемычка ТП-1023 Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 Яч.6 доТП-1280 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Энгельса, д.5а вв.1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9853	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.суд (новое здание), ул.Ж.Дивизии 21	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9854	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9855	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9856	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9858	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9859	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9860	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9861	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9862	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9863	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9864	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9865	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1220 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

9866	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1060 яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А, 2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1060	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв Бизнес - Инкубатор, ул.Юности,2	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	
9867	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9868	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1_1); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9869	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9870	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А, 2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9871	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9872	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.63	ТП 10 (10.5) кв ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9873	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2297 яч.5-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.119	ТП 6 (6.3) кв ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
9874	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9875	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9876	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9877	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Тимирязева, 24-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9878	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

9879	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9880	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9881	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9882	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9883	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9884	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9885	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9886	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9887	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская д.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9888	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9889	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяига Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9890	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017ач 3 -ВЛ(в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвяжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9891	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017 Яч.3 - ВЛ (в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 Яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород, 72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9892	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Московское ш, 75Г - Торговый павильон, ш.Московское 75 Г	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9893	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789(Ш04 - 2)\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9894	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9895	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9896	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9897	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9898	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9899	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.3 - ТП-1920 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9900	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
9901	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баный,3,4,5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9902	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9904	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
9905	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9906	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9907	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9908	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9909	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Энгельса,10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

9910	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
9911	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Уют", ул.Дворцовая,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9912	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9913	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9914	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9915	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9916	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9917	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9918	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

9919	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9920	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Фурманова, д.39/58	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9921	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9922	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9923	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9924	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9925	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2773 - РП 204 Яч.9 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2773	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2773\Октябрьская ул, 0 - Ветерин.аптечный пункт, ул. Октябрьская, северо-зап. ГСК "Турист" (минус. в №7881)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9926	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9927	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9928	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Пролетарская, 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9929	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9930	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9931	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9932	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9933	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9934	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9935	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9936	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9937	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9938	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9939	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9940	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9941	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9942	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9943	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9944	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кв (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д ул.Архангельского,33; КЛ 0.38 кв ж/д ул. О. Кошевого, 56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9945	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9946	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9947	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новиково,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9948	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9949	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9950	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9951	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9952	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1129(Бакинская ул, 32/41 - ул. Бакинская 32, ж/дом - м.о.п./2 эт.2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9953	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЭЗУ от корр.,ул.Радищева	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
9954	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ оздоров.центр,ул.Радищева,89	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	
9955	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9956	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9957	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом Яковлева (вв.1) ул. Воробьева, 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9958	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
9959	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3045 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (2); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3045	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3045 Яч.2 - ТП-3045а Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3045а-яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3045а\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3045 Яч.2 - ТП-3098 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3098 яч.3-Т1-10кВ (0)	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
9960	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9961	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9962	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Карла Либкнехта ул. 0/ул.Ж.Дивизии - Торговый киоск, ул.Карла Либкнехта 0 /ул.Ж.Дивизии	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9963	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9964	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

9965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.4.16 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.4.16	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9966	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9967	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9968	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9969	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9970	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9971	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9972	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9973	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9974	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Аблукова ул, 0 - ГСК "Водоканалец", ул. Аблукова от ТП-2397 (минус. в №9002, об.43/1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9975	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Клуб слепых,ул.Гагарина,18; КЛ 0.38 кВ Гаражи руб.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9976	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

9977	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
9978	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9979	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9980	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9981	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9982	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-516 яч.11-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	РП 10 (10.5) кв РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9983	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2737 яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2737\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9984	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9985	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9986	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2593 яч.5-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9987	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9988	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9989	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

9990	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9991	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (чет), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9992	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9993	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9994	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А Яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9995	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А Яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9996	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кислородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9997	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41 - Магазин, ул. Вр.Михайлова 41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9998	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9999	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 Яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Вольная ул, 6 - Столовая, ул.Вольная 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10000	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10001	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.6 - ТП-5245 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10002	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10003	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10004	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

10005	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10006	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24, светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10007	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24, светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10008	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10009	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10010	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10011	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10012	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10013	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10014	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10015	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10016	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10017	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10018	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10019	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10020	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10021	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.плещ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10022	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10023	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10024	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.плещ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10025	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10026	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10027	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.плещ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10028	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10029	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10030	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10031	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10032	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10033	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10034	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10035	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10036	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10037	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10038	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10039	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10040	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3486	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3486 яч.2-Т2-6 кВ (0)	6.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10041	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10042	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10043	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10044	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10045	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10046	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10047	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10048	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10049	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10050	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10051	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10052	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10053	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10054	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10056	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10057	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10058	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10059	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10060	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10061	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10062	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Сурова,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10063	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
10064	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
10065	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
10066	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
10067	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
10068	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
10069	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
10070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
10071	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,34	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10072	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	

10073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.2 - ТП-1115 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 яч.4 - ТП-1115 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 яч.1 - ТП-1078 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 яч.3 - ТП-1745 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 яч.5 - ТП 1750 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10074	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.6 до ТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 до ТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.10 - ТП-1281 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.3 - ТП-1281 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.3 - ТП-1803 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 яч.3 - РП-137 яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ 110/10 кВ яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ У.О.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10075	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10076	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.4 - ТП-1261 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.3 - ТП-1261 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.3 - РП-102 яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10077	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.2 - РП-401 яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.5 - ЦП-Восточная яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 яч.5 - ЦП Восточная яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 18 - ОДУ - м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.9 Мая 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10078	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.3 - РП-217 яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 яч.2 - РП-217 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 яч.2 - РП-217 яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10079	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.2 - РП-401 яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.5 - ЦП-Восточная яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 яч.5 - ЦП Восточная яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 40 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10080	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.2 - РП-401 яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.5 - ЦП-Восточная яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 яч.5 - ЦП Восточная яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 17 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.Жуковского 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10081	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.3 - ТП-3764 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.5 - ТП-3599 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 яч.2 - ТП-3597 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10082	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10083	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10084	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10085	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10086	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10087	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10088	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10089	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10090	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ -0,4 кв Фабрика "Бостон",	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10091	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2220 Яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 -ПС 110кв Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10092	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Магазин "585" ООО Ютта,Банк " Открытие" (ТК "Темп") ул.Гончарова,24	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10093	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10094	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 Яч.6-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10095	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10096	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв Т1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 Яч. 11 - ПС Свяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10097	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4081 Яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10098	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10099	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10100	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1323 Т1-0,4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10101	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

10102	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10103	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10104	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10105	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10106	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10107	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург 2-6, ул.Новгородская 7,10,12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10109	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10111	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1220 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73.24.040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10112	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Улич. освещ.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10113	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 Яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10114	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2218 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10115	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3038 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10116	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5153 Яч.8 - ТП-5155 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5156	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5156\Дружбы Народов пр-кт, 1 - ИП Калинин, пр-кт.Дружбы Народов 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10117	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1637 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10118	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.66	ТП 10 (10.5) кв ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10119	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Карюкина,15 (ЭЩ,1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10120	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.66	ТП 10 (10.5) кв ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10121	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1500 яч.4-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0.4кв по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10122	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10123	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10124	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5021 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кв ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кв ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кв ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10125	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.24	ТП 6 (6.3) кв ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10126	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Бирючевская - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ПС Бирючевская яч. 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1743	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Скважина №1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10127	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.24	ТП 6 (6.3) кв ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10128	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4172 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10129	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10130	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10131	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10132	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10133	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
10134	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
10135	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10136	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3045 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (2); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч.4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3045	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3045\Набережная реки Свияги ул, 140 - Спиртзавод, ул. Наб.реки Свияга 140	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
10137	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10138	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС СЕВЕРНАЯ Яч.38 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ,ул.Гончарова, 27	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
10139	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2791	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2791\Промышленная ул, 1 - ГСК "Восход", ул.Промышленная 1 от ВЛ-6 кВ п/ст " Ульяновская "яч. 408/ТП-2791	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
10140	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10141	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10142	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

10143	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10144	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10145	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10146	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10147	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10148	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10149	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10150	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10151	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10152	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10153	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10154	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

10155	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.3 - ТП-2273 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10156	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10157	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, За	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10158	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3433а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3433\Героя России Аверьянова проезд, 1 - ВПУ-301, ул. Варейкиса/пр.Аверьянова 1 от ТП-3433 А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10159	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10160	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10161	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10162	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.1-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 Яч.5 до РП-409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10163	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10164	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10165	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10166	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10167	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10168	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10169	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10170	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10171	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10172	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10173	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10174	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10175	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10176	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10177	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10178	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10179	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10180	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10181	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10182	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_30.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_30	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10183	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

10184	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10185	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10186	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10187	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10188	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10189	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

10190	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10191	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10192	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10193	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10194	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10195	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10196	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
10197	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10198	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10199	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10201	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10202	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10203	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина,15 (ЭЩ.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10204	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10205	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10206	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10207	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10208	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10209	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10210	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10212	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10216	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10217	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10218	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кв ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10219	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.63	ТП 10 (10.5) кв ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10220	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кв ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10221	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10222	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10223	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кв РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.161	ТП 6 (6.3) кв ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10224	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10225	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.63	ТП 10 (10.5) кв ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10226	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ГСК,ул.Красноармейская, 64	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10227	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10228	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10229	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10230	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10231	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10232	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10233	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10234	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10235	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10236	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2684 яч.7-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10237	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-330 яч.8-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кв РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кв РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10238	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2198 Яч.СОбъект - РП-203 Яч.34; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2198	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2198\Черняховского ул, 15А - Т.П.-15, ул. Черняховского 15 А от ТП-2198	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
10239	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1748 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.53	ТП 10 (10.5) кв ТП-1748	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1748\Средний Венец ул, 21А - Т.П.-18, ул. Средний Венец 21 А (ТП-1748)	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
10240	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.66	ТП 10 (10.5) кв ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Р.Люксембург, 7-15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10241	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-401 яч.19-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	РП 10 (10.5) кв РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
10242	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватугина,55-67, 1,2пер. Ватугина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10243	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ-0,4 кв ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

10244	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10245	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10246	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10248	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10249	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10250	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.11 - ПП-1808 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1802	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1802\Лесоводов ул, 7 - Т.П.-31, возле Северного поста ГАИ	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0
10251	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10252	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10253	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10254	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10255	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10257	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10258	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10259	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10260	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\ШО4 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10261	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10262	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10264	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10265	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10266	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10267	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10268	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10269	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10270	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10271	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10272	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10273	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10274	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10275	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.и.ч.н. освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10276	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 2-й пер, 5 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10277	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПП-1408 Яч.4 - ТП 14086 Яч.2 № 2; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1409 Яч.4 - ТП 1410 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-14086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-14086\Урицкого ул, 0 - АЗС, ул. Урицкого от ТП-1408 (минус. в №9002, об.78/1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
10278	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв перем. м/у РУ-0,4 кв; КЛ 10 (10.5) кв перем. м/у РУ-0,4 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д ул.Радищева,116	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10279	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кв № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1781\Спортивный 2-й пер, 5 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10280	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв перем. м/у РУ-0,4 кв; КЛ 10 (10.5) кв перем. м/у РУ-0,4 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10281	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10282	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кв ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10283	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1883 Яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1883 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10284	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10285	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.пощ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10286	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1508 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10287	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.3.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

10288	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.3.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10289	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10290	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10291	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10292	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10293	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10294	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10295	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10296	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10297	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10298	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робесьера 23-37,42-78, пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробыева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10299	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10300	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10301	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10302	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10303	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10304	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10305	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10306	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10307	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10308	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10309	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10310	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10311	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10312	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10313	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.3.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10314	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10315	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10316	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10317	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10318	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10319	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10320	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10321	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10322	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10323	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
10324	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10325	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10326	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10327	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10328	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10329	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10330	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10331	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10332	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10333	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кв (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10334	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10335	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10336	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10337	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10338	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1125\Лесная ул, 52 - ул. Лесная 52/2, ж/д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10339	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10340	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч. 6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10341	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10342	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10343	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяига Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10344	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10345	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10346	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10347	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10348	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10349	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10350	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10351	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10352	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

10353	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
10354	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
10355	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
10356	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
10357	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
10358	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
10359	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
10360	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
10361	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10362	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10363	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

10364	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10365	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.5 до ТП 1325 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Г аражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10366	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10367	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10368	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10369	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10370	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10371	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10372	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10373	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325А	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.пощ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10374	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10375	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10376	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А, 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10377	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10378	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10379	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10380	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10381	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10382	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10383	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10384	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,ж.д.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10385	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1781\Спортивная ул, 9 - 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
10386	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4117 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4117 - ТП 4118 №0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4133 Яч.5 до РП-409 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10387	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2785 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 - ПС Свяига Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
10388	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
10389	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кв РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Бебеля,45 Барселона; КЛ 0.38 кв ул.Бебеля,55	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
10390	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д от Южн. Яч.123	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3-ж/д-7 Яч.1-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кв ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
10391	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
10392	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
10393	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 5037 Яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
10394	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
10395	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
10396	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2220 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
10397	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.58; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

10398	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10399	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10400	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10401	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10402	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10403	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10404	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Менделеева проезд, 11 - Магазин, проезд,Менделеева 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10405	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10406	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10407	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10408	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10409	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, ул.пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10410	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10411	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10412	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10413	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
10414	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 x 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10415	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10416	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 x 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10418	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10419	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10420	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10422	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10423	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10424	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10425	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10426	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10427	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10428	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10429	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10430	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10431	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10432	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10433	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10434	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10435	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резерв 5; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубл.аст; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7; КЛ 0.38 кВ резерв №10; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10436	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяига Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10437	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10438	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10439	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

10452	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10453	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10454	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.3 - РП-213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <КЛ 0.4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10455	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10456	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10457	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10458	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10459	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10460	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10461	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10462	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10463	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10464	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10465	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10466	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10467	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10468	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10469	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.3.4; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.3; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10470	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тухачевского, 28,30	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10472	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10473	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10474	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная Яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10475	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10476	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
10478	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
10479	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
10480	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
10481	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
10482	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
10483	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10484	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
10485	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
10486	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
10487	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

10488	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1220 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.Здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10489	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10490	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10491	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.418 (4); КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО Яч.12 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО Яч.12 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО Яч.12 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Дмитрова ул, 26 - ГСК "Сатурн", ул.Дмитрова 26 (у АЗС)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10492	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 Яч.4 - ТП-1170 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1171\Радищева ул, 162 - ЭЗУ от коррозии, ул. Радищева 162 (168)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10493	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10494	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул.Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10495	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3804а Яч.1 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.347	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3804а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3804а\Энергетиков проезд, 11 - Котельная ЮРК, пр. Энергетиков 11	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
10496	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10497	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 2\Line-Abn2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10498	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 Яч. 8 - ПС Свяга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10499	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10500	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10501	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д пр.Нариманова,100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10502	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10503	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10504	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10505	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3628 яч.2-Т2-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10506	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10507	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-403 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.24	РП 6 (6.3) кв РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10508	3	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ПП-3717 Яч.3 - ТП 3828; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кв ТП-3828	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3828\Ульяновская ул, 0 - КНС-317, п. Б.Ключ от ТП-3828	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
10509	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кв Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кв ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10510	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10511	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кв ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10512	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10513	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10514	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10515	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10516	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10517	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10518	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10519	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 36 - ОДУ- м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10520	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10521	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 15 (ЭЩ.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10522	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10523	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10524	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10525	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10526	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10527	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10528	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10529	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10530	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10531	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10532	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10533	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10534	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10535	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10536	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10537	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,116	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10538	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10539	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10540	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10541	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10542	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10543	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10544	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10545	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10546	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10547	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10548	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10549	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10550	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10551	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10552	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10553	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10554	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10555	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10556	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10557	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10558	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10559	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10560	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10561	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кв (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10562	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тухачевского, 28,30	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10563	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	

10564	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10565	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10566	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10567	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10568	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.3 - ТП-2568 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10569	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10571	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10572	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП Эк70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10573	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
10574	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв жилой дом, ул. Гончарова, 18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
10575	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
10576	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв жилой дом, ул. Гончарова, 18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
10577	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв жилой дом, ул. Гончарова, 18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
10578	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв жилой дом, ул. Гончарова, 18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
10579	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СИП Эк70; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.О.Кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
10580	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
10581	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
10582	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
10583	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ЛЭП № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1813	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1813(Труда ул, 3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
10584	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

10585	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10586	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10587	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10588	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч.1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10589	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10590	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10591	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10592	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10593	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10594	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10595	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10596	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10597	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10598	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10599	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10600	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10601	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10602	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10603	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10604	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10605	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10606	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10607	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10608	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10609	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10610	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.6 - ТП-2667 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2667(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10611	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375(Ш04 - 1)\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10612	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10613	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10614	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3П-1411 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч. 4 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3П-1411	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1411(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10615	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10616	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

10617	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новиковая,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10618	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10619	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10620	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10621	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10622	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10623	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10624	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10625	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10626	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10627	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10628	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
10629	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ д/сад ул.Репина,41	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	
10630	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	
10631	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10632	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10633	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10634	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10635	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч.1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10636	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

10637	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясенеvый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10638	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10639	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясенеvый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10640	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кв (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10641	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10642	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10643	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10644	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10645	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10646	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10647	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10648	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч.1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10649	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10650	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10651	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10652	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10653	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10654	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10655	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10656	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10657	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10658	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.6-РП 133 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10659	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10660	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга Яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10661	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10662	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10663	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 яч.4-Т1-10кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10664	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 яч.4-Т1-10кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10665	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10666	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кв ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3716(Ш04 - 1)\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10667	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	РП 10 (10.5) кв РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Красноармейская,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10668	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,За,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10669	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ватутина, 8-12, пр.Нариманова,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10670	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кв (0); КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10671	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Адм.зд.,ул.Карюкина,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10672	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кв (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10673	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кв (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10674	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10675	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10676	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10677	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10678	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10679	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10680	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10681	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10682	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10683	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10684	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10685	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Ленина,98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10686	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10687	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10688	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10689	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10690	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
10691	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10692	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
10693	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10694	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10695	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017 яч 3 - ВЛ (в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

10696	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10697	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10698	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10699	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10700	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10701	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10702	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,жд.1,9,11,13,15,17,17а; 2-1б; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10703	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10704	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10705	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10706	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10707	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10708	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10709	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10710	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д-9-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10711	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10712	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10713	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10714	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10715	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10716	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

10731	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10732	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10733	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10734	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10735	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10736	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10737	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10738	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10739	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10740	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 -; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10741	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10742	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10743	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10744	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10745	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10746	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
10747	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Димитрова ул, 0 - Рекл. щит, ул.Димитрова (Тельмана 46)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10748	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.15 - ТП-4145 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4145	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4145\Димитровградское ш, 8А - КНС-415, Димитровградское шоссе 8 А от ТП-4145	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
10749	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4123 Яч.2 - ТП-4124 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4123	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10750	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10751	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017 Яч.3 - ВЛ (в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 Яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10752	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10753	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10754	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10755	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.3 - Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ гаражи, ул. Корякина, д.5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10756	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10757	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10758	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10759	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10760	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр.рынок (лев.щитовая)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10761	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
10762	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
10763	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10764	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10765	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10766	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10767	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10768	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10769	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10770	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Железной Дивизии ул. 4 - Рекламный билборд, ул.Железной Дивизии 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

10771	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул. Красноармейская, 58	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
10772	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.1 - ТП-5215 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10773	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 0 - Светофор, пр.Созидателей/пр.Тюленева	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10774	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
10775	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_9.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
10776	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10777	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
10778	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 яч.4 - ТП-2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10779	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
10780	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.5до ТП-1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10781	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10782	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10783	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

10784	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кв (0); КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10785	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10786	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001Яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10787	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кв (0); КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10788	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1315 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв 1 пер.Нариманова,40-56,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10789	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001Яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10790	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10791	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3001 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10792	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10793	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3069 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

10794	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10795	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10796	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10797	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10798	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10799	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10800	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10801	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10802	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10803	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

10804	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10805	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10806	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10807	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10808	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10809	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10810	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10811	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10812	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10813	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10814	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10815	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.6 - ТП-3151 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10816	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Склад ,ул.Ворожьева,4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10817	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
10818	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
10819	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Гая пр-кт, 67 - ж/дом - м.о.п. лифт/9 эт.,3 п./, пр-кт.Гая 67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
10820	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10821	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н "Бостон" ул.Радищева,66	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
10822	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
10823	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Детская Школа Искусств №9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
10824	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1416	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус КПП	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10825	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ворожьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
10826	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

10827	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10828	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10829	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.плещ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10830	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10831	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10832	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10833	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10834	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10835	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч.4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10836	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.<Объект>_1 - ТП-1402 Яч.<Объект>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1402\Радищева ул. 165 - Т.П.-4, ул. Радищева 165 (ТП-1402)	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0
10837	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\ , 0 - ГРП, с. Кротовка, ул. Труда	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10838	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10839	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10840	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10841	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5153 Яч.8 - ТП-5155 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5156	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5156\Созидателей пр-кт, 0 - ЧП ИП Лебеднёв., пр.Созидателей	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0		
10842	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв торгово-офисный центр , ул.Корюкина, д.3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
10843	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1500 Яч.4-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0.4кв по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
10844	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
10845	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5021 Яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5021\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
10846	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2341 Яч.4-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7-ПС 110кв Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв КЛ-0,4 кв от ТП-2341 до д/с №64 по пр. Полбина, 12 к.2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
10847	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5018 Яч.«Объект»_1 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5018\Созидателей пр-кт, 0 - ГКНС-401, пр-т Созидателей/Тюленева от ТП-5018	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
10848	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 4163 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв КРУ ПС Заволжская Яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-4198 Яч.1 на ВЛ-6кв к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4163	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4163\Краснопролетарская ул, 36А - Производственное помещение, ул.Краснопролетарская 36 А	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	
10849	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.2-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
10850	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.2-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
10851	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5073 Яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

10852	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10853	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10854	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10855	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10856	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606Н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606Н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606Н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1\Line-Abn_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10858	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученической, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10859	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10860	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (нет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10861	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №90; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.2,3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10862	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10863	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10864	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10865	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10866	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10867	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 Яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Звезда 2",ул.Радищева	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10868	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10869	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10870	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10871	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10872	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10873	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10874	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10875	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10876	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.5 - ТП-5125 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5125\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - ГКНС 402, пр-т Л.Комсомола от ТП-5125	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10877	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10878	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10879	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10880	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10881	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10882	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10883	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10884	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10885	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10886	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10887	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10888	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10889	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10890	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 Яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10891	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10892	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10893	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ к.т. Художественный,вв.2,ул.Гончарова,24, ИП Крутов; ВЛ 0.38 кВ банк"Открытие" ул.Гончарова, д.24	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

10894	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.1.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10895	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10896	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10897	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова, 3-25, 4-26, 2 пер.Нариманова, 3-25, 4-42, пер.Тюленевый 1-21, 4-8, ул.Тюленина, 4-8, 1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10898	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова, 28-42, 29-43, 5пер.Нариманова, 28-42, 27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10899	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева, 16-30, 2пер.Тимирязева, 25-39, 30-44, 1пер.Тимирязева, 31-55, 30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10900	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева, 16-30, 2пер.Тимирязева, 25-39, 30-44, 1пер.Тимирязева, 31-55, 30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10901	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова, 3-25, 4-26, 2 пер.Нариманова, 3-25, 4-42, пер.Тюленевый 1-21, 4-8, ул.Тюленина, 4-8, 1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10902	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского, 3-23, 4-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27, 2-30, ул.Омская, 25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10904	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10905	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского, 3-23, 4-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10906	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10907	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10908	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10909	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10910	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10911	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10912	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10913	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10914	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10915	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10916	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 32 - Предприятие бытового обслуживания ,пр.Лен.Комсомола ,д.32,кв.284	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10917	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372Яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10918	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10919	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10920	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10921	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10922	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радище ва,8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10923	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ спуск Халтурина, ж.д.16,18,20,24,26,28,28А,32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10924	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10925	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робесьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10926	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10927	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10928	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
10929	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10930	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Глинка,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10931	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10932	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10933	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10934	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10935	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10936	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10937	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10938	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

10939	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
10940	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10941	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10942	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10943	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ПС 10 (10.5) кВ ПП-1006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-1006\Гончарова ул, 34А - Склад, гаражи, ул.Гончарова 34 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10944	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10945	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10946	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10947	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10948	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

10949	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10950	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10951	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10952	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10953	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10954	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10955	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10956	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 Яч.4 - РП 223 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10957	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ магазин под аркой (ул.Дворцовая,7)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10958	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10959	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10960	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10961	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10962	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 Яч.8-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10963	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10964	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10966	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10968	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10969	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10970	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10971	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КНС,вв.2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10972	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10973	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10974	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10975	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10976	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10977	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10978	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10979	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10980	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
10981	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

10982	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10983	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10984	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 Яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10985	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10986	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10987	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10988	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10989	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10990	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10991	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - РП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10992	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10993	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10994	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебея,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10995	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робесньера, 12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10996	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебея,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10997	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебея,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10998	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10999	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11000	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11001	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ТП-3702 Яч.<Объект_1>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3702	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3702\Карсунская ул, 2А - Т.П.-19, ул. Карсунская 2 А (ТП-3702)	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0
11002	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11003	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11004	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11005	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11006	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11007	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11008	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11009	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11010	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11011	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11012	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11013	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11014	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11015	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11016	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11017	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11018	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11019	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11020	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11021	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11022	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11023	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11024	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11025	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11026	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11027	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11028	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11029	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11030	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11031	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1321	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Авторай, ул.Урицкого,11Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11032	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11033	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27а	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11034	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11035	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11036	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11037	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 32 - Магазин "Клевый", пр-кт.Ленинского Комсомола 32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11038	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11039	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11040	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11041	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11042	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11043	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11044	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11045	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11046	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. л. Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11047	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Сибирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11048	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.12 Сентября, д.123	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11049	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11050	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11051	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11052	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11053	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11054	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11056	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11057	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11058	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11059	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11060	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11061	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11062	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 33 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт., 2 п./, ул.Жуковского 33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11063	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ефремова ул, 46А - ГСК "Электрон", ул.Ефремова 46 А /57 боксов/	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11064	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Толбухина,26А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11065	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11066	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11067	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 №А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 №Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 №А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11068	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 №А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 №Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 №А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11069	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11071	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11072	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11074	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11075	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11076	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО сборка на улице	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
11077	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.209 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.3 - ВЛ № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Ипподромная ул, 0 - ТП-1781, ул.Ипподромная 0	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
11078	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11079	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяига Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11080	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11081	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11082	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11083	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

11084	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11085	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11086	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11087	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11088	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11089	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11090	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11091	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11092	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11093	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11094	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11095	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11096	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11097	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11098	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11099	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11100	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11101	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11102	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11103	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11104	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11105	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11106	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11107	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сберкасса,ул.Можайского,6а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11108	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11109	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3554	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3554\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мин.транспорта	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11111	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 - ВЛ(в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

11112	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11113	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11114	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6; ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11115	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11116	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Энгельса,6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11117	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11118	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0		
11119	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

11120	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11121	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11122	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11123	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11124	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11125	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11126	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11127	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11128	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11129	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодельянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11130	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11131	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11132	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11133	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11134	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11135	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11136	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11137	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11138	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11139	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11140	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. Э.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11141	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11142	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11143	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11144	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11145	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11146	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 Яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11147	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11148	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО руб.1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11149	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11150	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11151	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5198 Яч.<Объект>_1 - РП-516 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5198	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5198\Авиастроителей пр-кт, 5А - Т.П.-42, пр. Авиастроителей 5 А	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
11152	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

11153	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11154	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381(Ш04 - 1)Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11155	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11156	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11157	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381(Ш04 - 1)Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11158	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498(Ш04 - 1)Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11159	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Объект346346346ст>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Федерации,84,86	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11160	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11161	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087(Ш04 - 2)Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11162	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11163	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11164	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11165	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11166	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11167	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11168	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11169	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11170	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11171	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11172	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11173	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11174	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11175	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11176	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Объект> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11177	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1319	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1333 Яч.2 - ТП-1337 Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ (0); ВЛ 0.38 кВ Авторай, ул.Урицкого,11Б; КЛ 0.38 кВ Резерв№1; КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Урицкого,11; КЛ 0.38 кВ Резерв№7.; КЛ 0.38 кВ Резерв№6.; КЛ 0.38 кВ Резерв№5.; КЛ 0.38 кВ Резерв№4.; КЛ 0.38 кВ Резерв№3.; КЛ 0.38 кВ ул.Урицкого, д.9; КЛ 0.38 кВ Резерв№9.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер.	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11178	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11179	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11180	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11181	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Управление водоканала,ул.Островского, 6	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0
11182	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11183	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ КЛ 0.4 кВ 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

11184	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11185	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397/Ш04 - 1/Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
11186	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,За,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11187	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11188	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11189	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11190	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11191	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

11192	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11193	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11194	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11195	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11196	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11197	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11198	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11199	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11200	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11201	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11202	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11203	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11204	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации (чет), ул. Северная, 3-25, 2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11205	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. Тимирязева, 3-23, 2-28, 1 пер. Тимирязева, 1-29, 2-30, ул. Казанская, 5-11, 18-36, 2 пер. Казанский, 1-17, 2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11206	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11207	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,7 1,71а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11208	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,7 1,71а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11209	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11210	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко, 2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11212	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,7 1,71а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,7 1,71а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение.; КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля, д.16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение.; КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля, д.16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11216	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246(Ш04 - 1)Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11217	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11218	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11219	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11220	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11221	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11222	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11223	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11224	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11225	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123,106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11226	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11227	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1- ТП-1761 яч9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11228	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1- ТП-1761 яч9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11229	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11230	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11231	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11232	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11233	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11234	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11235	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11236	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

11237	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11238	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11239	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11240	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11241	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11242	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11243	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11244	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11245	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11246	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11248	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

11249	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11250	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11251	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11252	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11253	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11254	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11255	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11257	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11258	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11259	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК Феникс,киоски	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11260	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11261	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11262	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11264	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11265	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11266	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11267	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11268	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

11269	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
11270	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Тухачевского, 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11271	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11272	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11273	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Тухачевского, 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11274	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11275	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11276	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11277	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11278	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

11279	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11280	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036(Ш04 - 1)Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11281	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11282	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11283	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11284	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11285	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11286	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1220 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11287	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Ватутина, 22-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11288	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11289	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11290	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11291	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11292	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11293	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11294	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11295	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
11296	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Хирургический корпус (вв.1) ул.Плеханова	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0
11297	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11298	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3301 яч.4-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11299	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Карюкина,15 (ЭЩ.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11300	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2794 яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11301	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5180 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11302	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11303	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11304	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11305	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11306	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11307	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11308	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11309	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11310	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11311	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2724	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2724\Станкостроителей ул, 2А - Т.П.-14, ул. Станкостроителей 2 А от ТП-2724	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11312	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\У Ленинского Комсомола пр-кт, 43 - Офис, пр. Ленинского Комсомола 43-249	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11313	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11314	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебея,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11315	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1 - ТП-1761 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11316	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1 - ТП-1761 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

11317	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ офисы,ул.Карюкина,3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11318	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11319	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11320	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11321	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11322	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11323	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11324	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11325	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11326	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11327	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11328	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11329	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11330	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11331	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76, ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11332	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11333	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11334	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11335	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11336	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11337	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11338	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11339	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1508 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11340	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11341	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-335 яч.8-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	РП 6 (6.3) кв РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-335(Ш04 - 2)(Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11342	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11343	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ по ул.Нем.Данченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11344	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11345	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11346	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11347	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11348	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11349	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11350	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюлена,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11351	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11352	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1220 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73.24.040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11353	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11354	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11355	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Котельная вв.1 ул.Наб.Р.Свияга,162А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11356	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.232	ТП 6 (6.3) кв ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11357	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кв на ТП-1901 руб.11; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1901 Яч.11 - СП-1901-1 Яч.4 -0,4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ПС 6 (6.3) кв СП-1901-1	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ул.Поливинская,17а,23,25,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11358	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1727 Яч.1 - ПП-1020 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1727	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1727\Гагарина ул, 6А - Т.П.-10, ул. Гагарина 6 А (ТП-1727)	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0
11359	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11360	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11361	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11362	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11363	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11364	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11365	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11366	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11367	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11368	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11369	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11370	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11371	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ оздоров.центр, ул.Радищева,89	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11372	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11373	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11374	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11375	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76, ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11376	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11377	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11378	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11379	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11380	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1727 Яч.1 - ПП-1020 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1727	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1727(Гагарина ул, 6А - Т.П.-10, ул. Гагарина 6 А (ТП-1727)	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0
11381	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11382	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11383	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11384	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11385	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11386	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1162 Яч.4 - ТП-1414 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1413 Яч.4 - ТП-1414 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1331 Яч.2-ТП-1413 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1162	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1162\Новгородская ул, 0 - ВПУ 1-1, ул. Новгородская от ТП-1162; ТП-1162 А	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	
11387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11388	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11389	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11391	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11392	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11393	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11394	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 3-й пер, 12 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11395	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11396	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11397	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11398	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

11399	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11400	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11401	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11402	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11403	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11404	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11405	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11406	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11407	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11408	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	4	0	0	4	0	0	0	4	0
11409	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч.1 - ТП 3451 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11410	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11411	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11412	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11413	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11414	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11415	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2195	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2195 -Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2203 - ТП-2222 Яч.3	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11416	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11418	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11419	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11420	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11422	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11423	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

11424	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11425	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11426	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11427	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 Яч.1 - ТП-2225 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11428	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
11429	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Книжный магазин, ул.Дворцовая,7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11430	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
11431	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
11432	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
11433	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
11434	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
11435	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1

11447	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11448	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11449	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11450	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11451	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1_3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,За,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11452	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11453	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11454	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11455	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11456	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11457	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11458	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейная,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11459	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации - ул. Орлова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11460	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11461	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11462	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11463	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Улицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11464	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11465	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11466	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11467	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11468	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11469	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11470	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Красноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11472	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Объект>346346346346ст>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11473	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11474	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11475	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ Тухачевского, ул. Радищева, ул. Красноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11476	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Белинского, 24-44, 17-29, 2пер. Пархоменко, 24-50, 17-29, 1пер. Пархоменко, 18-32, 23-35, 1и2пер. Баумана, 56-70, 57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Новый, ж.д. 1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6, 8, 10, 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11478	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б, 66-74; 43, 45	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11479	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Белинского, 24-44, 17-29, 2пер. Пархоменко, 24-50, 17-29, 1пер. Пархоменко, 18-32, 23-35, 1и2пер. Баумана, 56-70, 57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11480	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Белинского, 24-44, 17-29, 2пер. Пархоменко, 24-50, 17-29, 1пер. Пархоменко, 18-32, 23-35, 1и2пер. Баумана, 56-70, 57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11481	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
11482	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11483	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11484	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0
11485	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11486	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16, 18, 20, пр. Нариманова, 21, 23, 25, 27, 29, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

11487	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11488	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11489	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.8 - РП-205 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11490	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Минина ул, 11\корп.2 - Офис ТСЖ, ул.Минина 11 /корп.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11491	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11492	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11493	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11494	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11495	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11496	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11497	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11498	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11499	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кБ.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11500	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11501	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.8-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11502	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
11503	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 Яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11504	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11505	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11506	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11507	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11508	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11509	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 Яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11510	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11511	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11512	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ БСМП, ул.Рылеева,30	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11513	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11514	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 74 - Ювелирная мастерская, пр.Гая 74, кв.2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

11515	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394(Пушкарева ул, 0 - Обогрев стрелок, 19 микрорайон	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
11516	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11517	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11518	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11519	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11520	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11521	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11522	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11523	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053(Ш04 - 1)Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11524	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (чет), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

11525	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11526	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11527	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Вагугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11528	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11529	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11530	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11531	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11532	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул. Корюкина, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11533	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11534	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11535	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюлена,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11536	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11537	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11538	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11539	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11540	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11541	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11542	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11543	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672(Ш04 - 1)\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11544	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кожеева,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11545	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11546	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11547	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11548	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11549	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11550	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11551	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11552	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11553	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397(Ш04 - 2)Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11554	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2397 яч.6-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11555	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кв ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11556	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2397 яч.6-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11557	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11558	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11559	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3751 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11560	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11561	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2270 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11562	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11563	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11564	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11565	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая, 84-124, пер. Яблоневый, ул. Мостовская, ул. Труда, 1, 2, 3, 3а, пер. Цветочный, 15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11567	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая, 84-124, пер. Яблоневый, ул. Мостовская, ул. Труда, 1, 2, 3, 3а, пер. Цветочный, 15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11568	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781 яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11569	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского, ул.Радищева, ул.Красноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11570	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3599 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11571	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3599 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11572	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана, 83-89, 78-84, 2-й пер. С.Лазо, 11-23, 12-24, ул. Пархоменко, 93-103, 86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11573	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а, б, в	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11574	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова, 28-42, 29-43, 5пер.Нариманова, 28-42, 27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11575	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11576	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11577	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кожеево, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11578	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11579	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11580	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
11581	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11582	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11583	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11584	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11585	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11586	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11587	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11588	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11589	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11590	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11591	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11592	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11593	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11594	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновы,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11595	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11596	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11597	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11598	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем,Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11599	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11600	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11601	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11602	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем,Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11603	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11604	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11605	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11606	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11607	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11608	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Ковшевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11609	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Ковшевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11610	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11611	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11612	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Адм.зд. ул. Марата, 43,45	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11613	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11614	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11615	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11616	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11617	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кв (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11618	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11619	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11620	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11621	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11622	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11623	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11624	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11625	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч. 5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11626	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая, 84-124, пер. Яблоневоый, ул. Мостовская, ул. Труда, 1, 2, 3, 3а, пер. Цветочный, 15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11627	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая, 84-124, пер. Яблоневоый, ул. Мостовская, ул. Труда, 1, 2, 3, 3а, пер. Цветочный, 15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11628	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская, 39-59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11629	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер. Маяковского, 52а-64, 23-35, 2-пер. Маяковского, 49-63, 50-62, ул. Белинского, 48, 50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11630	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дачная, 1-21, 12-20, пер. С. Лазо, 12-36, 11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11631	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ МЖК-2 ул. Гончарова, 42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11632	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11633	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11634	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кв (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11635	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11636	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11637	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11638	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11639	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11640	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11641	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11642	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11643	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11644	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11645	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11646	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11647	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11648	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кожеева, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11649	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11650	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11651	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кожеева, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11652	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11653	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11654	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11655	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1169\Глилки ул, 1 - Киоск "Ремонт обуви", ул.Глилки 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11656	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11657	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11658	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11659	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11660	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 0.38 кВ 31; КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПрофи; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11661	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11662	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11663	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11664	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11665	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11666	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11667	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11668	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11669	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11670	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11671	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева,95а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11672	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11673	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11674	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11675	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11676	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11677	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11678	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Училище корпус №3 вв.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

11679	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 Яч. 1 - ТП 2657 Яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11680	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищево,55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11681	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул. Ватутина,1 9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11682	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11683	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11684	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11685	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11686	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11687	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11688	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
11689	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11690	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11691	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11692	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11693	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11694	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11695	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11696	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080(Ш04 - 1)(Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
11697	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тухачевского,26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11698	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул.Бакинская,51-57,61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11699	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11700	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11701	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11702	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11703	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11704	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11705	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11706	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2275 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11707	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11708	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

11709	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватугина,55-67, 1,2пер.Ватугина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11710	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11711	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11712	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11713	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11714	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11715	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11716	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11717	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11718	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11719	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11720	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11721	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11722	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11723	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11724	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11725	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11726	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11727	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11728	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11729	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11730	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11731	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11732	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, 78-124, 85-103, 121, ул. Крупской, 98-102, 101-115, пер. Белова, 7-13, 8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11733	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11734	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер. Нариманова, 7-25, 8-26, ул. Л. Шевцовой, 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11735	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11736	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул. Гафурова, 30-40, ул. Мичурина, 7-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11737	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11738	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Российская, 1-25, 2-38, пер. Тополевый, пер. Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11739	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского, 42-54, ул. Лесная, 33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11740	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11741	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11742	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11743	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского, 42-54, ул. Лесная, 33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11744	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
11745	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11746	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11747	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11748	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11749	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036(Ш04 - 2)\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11750	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11751	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087(Ш04 - 2)\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11752	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11753	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11754	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11755	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

11756	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11757	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5104 Яч.21 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.21	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5104	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5104\Наганова ул, 6 - Т.П.-40, ул. Наганова 6 (ГПП-1 "НГ")	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	
11758	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2198 Яч.<Object> - РП-203 Яч.34; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2198	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2198\Черняховского ул, 15А - Т.П.-15, ул. Черняховского 15 А от ТП-2198	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	
11759	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	
11760	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
11761	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
11762	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
11763	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
11764	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
11765	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
11766	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП Эк70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
11767	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	

11768	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленева,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11769	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573(Ш04 - 2)Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11770	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пекарня,ул.Федерации,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11771	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Карла Маркса ул, 17 - Нежилое помещение, ул. Карла Маркса 17 (минус. В №202, об.18/8)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
11772	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11773	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375(Ш04 - 2)Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11774	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11775	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562(Ш04 - 1)Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11776	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11777	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.3-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218(Ш04 - 1)Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11778	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ИГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152(Ш04 - 2)Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11779	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.3-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1)Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11780	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.3-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1)Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11781	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.3-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1)Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11782	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2218 яч.3-Т-1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кв ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11783	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11784	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11785	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2218 яч.3-Т-1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кв ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11786	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11787	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1131 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11788	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11789	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11790	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0.4 кв ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11791	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

11792	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11793	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11794	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1883 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Бакинская, 1-35, 2-26, ул. Кобозева, 74, 74а, 76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11795	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11796	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Звездная, 1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11797	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Нем. Данченко, 7-13, 21-45, 6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11798	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0.4 кв ул. Гафурова, 30-40, ул. Минчурина, 7-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11799	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1883 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Бакинская, 1-35, 2-26, ул. Кобозева, 74, 74а, 76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11800	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Дачная, 31-65, 26-66, 1пер. С.Лазо, 35-65, 38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11801	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Дачная, 31-65, 26-66, 1пер. С.Лазо, 35-65, 38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11802	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11803	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11804	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11805	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11806	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11807	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11808	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11809	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11810	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11811	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 10 - Адм.здание, ул.9 Мая 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11812	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11813	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11814	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11815	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11816	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11817	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11818	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11819	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11820	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11821	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11822	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11823	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
11824	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11825	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11826	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11827	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11828	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1176\Мира ул, 0 - Котельная Отрада	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11829	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11830	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11831	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11832	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

11833	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11834	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11835	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11836	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11837	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11838	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11839	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11840	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11841	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11842	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11843	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11844	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Архангельского,33; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. О. Кошевого, 56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11845	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11846	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11847	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11848	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11849	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11850	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11851	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11852	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11853	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11854	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11855	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11856	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяига Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ АСБ 3х70+1х35 на ЖД по ул. Рябикова, 21А	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0
11857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11858	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11859	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 яч.4-Т1-10кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
11860	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 яч.4-Т1-10кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
11861	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
11862	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 яч.4-Т1-10кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
11863	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
11864	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
11865	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
11866	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
11867	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1131 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
11868	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

11869	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11870	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11871	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11872	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11873	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11874	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяига Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11875	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11876	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11877	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11878	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11879	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 2/109 - 112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11880	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
11881	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11882	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781Н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Беговая ул, 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11883	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11884	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11885	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11886	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11887	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11888	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11889	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 -ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
11890	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11891	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

11892	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11893	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11894	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11895	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11896	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11897	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11898	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11899	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11900	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11901	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11902	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11904	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11905	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11906	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11907	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11908	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11909	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11910	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11911	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1281-1, Ленина, 88; КЛ 0.38 кВ СП-1281-27; КЛ 0.38 кВ СП-1281-27_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11912	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КНС-21,ул.Репина (вв.1)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11913	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11914	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11915	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Бяня, ул.Толбухина,70	0.40000	3	0	0	3	0	0	3	0	0

11916	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11917	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11918	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11919	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11920	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11921	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11922	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11923	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
11924	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11925	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

11926	3	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3П-1411 яч.-Т1-10кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ПС Б.Ключ яч.4 (2); ВЛ 6 (6.3) кв ПС Б.Ключ яч.4 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10	ТП 6 (6.3) кв ТП-3П-1411	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11927	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11928	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11929	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11930	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11931	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11932	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3041 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4кв ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кв ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11933	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3041 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4кв ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кв ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11934	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3620 яч.4-Т1-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11935	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д ул. Буинская, 44, 70А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11936	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11937	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11938	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

11939	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3942 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3942 Яч.3 - РП-336 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3942	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3942\Ш04 - 3\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	
11940	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11941	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 Яч.1 - ТП-1П-1432 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 Яч.2 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Ишеевка яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1432	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ул. освещ.	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
11942	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11943	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Ленина,75-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11944	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11945	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11946	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11947	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11948	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11949	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11950	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11951	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Диспетчерская УЭТ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

11952	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11953	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11954	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11955	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11956	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11957	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11958	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11959	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11960	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11961	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11962	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11963	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11964	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11966	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Туухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11968	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11969	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
11970	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
11971	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
11972	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.плоч.)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
11973	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11974	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
11975	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
11976	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
11977	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
11978	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
11979	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

11980	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11981	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11982	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11983	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11984	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11985	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11986	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11987	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11988	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвяжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11989	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

11990	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11991	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11992	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11993	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11994	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11995	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11996	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11997	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11998	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11999	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12000	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12001	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12002	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12003	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12004	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12005	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватуткина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12006	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12007	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5157 Яч.3 - ТП 5159 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.7 - ТП-5157 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5159\Академика Филатова пр-кт, 2А - Здание торгово-бытового блока, пр-кт.Филатова 2 А, строение 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12008	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 Яч.8-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12009	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 Яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12010	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12011	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12012	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12013	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.3 - ТП-1920 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12014	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12015	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12016	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12017	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12018	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12019	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12020	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12021	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12022	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12023	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12024	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12025	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12026	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12027	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ (0); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12028	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ульяновский 6-р, 18 - Киоск-павильон, б.Львовский 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12029	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12030	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновы,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12031	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновы,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12032	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12033	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12034	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12035	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12036	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12037	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12038	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12039	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12040	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12041	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12042	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12043	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12044	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12045	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12046	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12047	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновский,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12048	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12049	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12050	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12051	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12052	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12053	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12054	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12056	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12057	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12058	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 54 - ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12059	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12060	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12061	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12062	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12063	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12064	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2545 Яч.<Object>3 - ТП-2545 Яч.4; КЛ 0.38 кВ ТП-2545 Яч.<Object>2 - ТП-2545 Яч.4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
12065	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12066	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 Яч. 1 - ТП 2657 Яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12067	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12068	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12069	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12071	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12072	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,135, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12074	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

12075	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12076	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневиый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12077	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневиый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12078	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12079	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12080	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робесьерев 2-12, Наб.р.Свягия,65-77,96-110, Старосвягияский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12081	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 15 - ДКит, пр-т 50 лет ВЛКСМ 15/ул. Полбина 16	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12082	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12083	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12084	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12085	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12086	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12087	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12088	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12089	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12090	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12091	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12092	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12093	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ <Object>3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12094	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.3 - ТП-2568 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

12095	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12096	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12097	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Объект>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Кролюницкого	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12098	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	
12099	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12100	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12101	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12102	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12103	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12104	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

12105	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12106	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12107	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12109	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12111	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12112	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12113	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12114	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12115	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12116	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12117	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12118	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12119	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12120	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая, 45-81, пер. Кедровый, 2-6, 3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12121	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12122	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12123	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12124	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Старосвияжский пригород, 5-51, 2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12125	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94, 95-115, ул. П. Морозова, 12-30, 17-37, ул. Р. Люксембург, 45-77, НТО на трам.ост. "Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12126	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37, 42-78, , пер. Яковлева, 13-19, 14-20, ул. Воробьева, 55, 57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12127	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94, 95-115, ул. П. Морозова, 12-30, 17-37, ул. Р. Люксембург, 45-77, НТО на трам.ост. "Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12128	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Декабристов, 31-83, 32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12129	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12130	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12131	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12132	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12133	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12134	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12135	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12136	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12137	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28, ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12138	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ ; КЛ 0.38 кВ каб 2 ; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12139	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12140	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12141	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ ; КЛ 0.38 кВ каб 2 ; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12142	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12143	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ ; КЛ 0.38 кВ каб 2 ; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12144	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошешова (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12145	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12146	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12147	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошешова (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12148	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12149	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12150	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12151	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12152	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12153	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12154	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12155	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12156	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12157	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12158	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12159	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12160	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12161	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12162	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12163	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12164	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12165	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2341 до д/с №64 по пр. Полбина, 12 к.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12166	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кВ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кВ.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12167	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12168	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12169	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12170	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12171	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12172	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12173	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12174	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12175	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12176	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ ; КЛ 0.38 кВ каб 2 ; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12177	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ ; КЛ 0.38 кВ каб 2 ; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12178	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12179	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12180	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12181	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12182	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
12183	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ; КЛ 0.38 кВ каб 2; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12184	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошешова (от ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12185	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12186	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12187	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12188	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12189	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12190	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12191	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12192	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

12193	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12194	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12195	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12196	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12197	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12198	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12199	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12201	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12202	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12203	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

12204	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12205	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12206	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12207	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12208	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12209	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12210	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошерева,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12212	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12216	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дачная, 31-65, 26-66, 1 пер. С. Лазо, 35-65, 38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12217	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12218	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер. Нариманова, 7-25, 8-26, ул. Л. Шевцовой, 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12219	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12220	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12221	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12222	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Российская, 1-25, 2-38, пер. Тополевый, пер. Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12223	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошова (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12224	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12225	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошова (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12226	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12227	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по 2му пер.Маяковского, д.28-30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12228	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 Яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12229	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 Яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12230	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Буинская,14,42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12231	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12232	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12233	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошова (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12234	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12235	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12236	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошоваго,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12237	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176(Ш04 - 1)Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12238	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошоваго (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12239	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12240	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12241	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12242	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12243	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12244	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12245	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12246	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12248	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12249	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12250	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12251	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2773- на ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.103; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ПП2946 яч.4 на ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2773	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2773\Октябрьская ул, 26 - Т.П.- 8, ул. Октябрьская 26 (ТП-2773)	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0
12252	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12253	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12254	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12255	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12257	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12258	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12259	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв тр-р11; КЛ 10 (10.5) кв кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12260	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв тр-р11; КЛ 10 (10.5) кв кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12261	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12262	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12263	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12264	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12265	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1176\Мира ул, 0 - Котельная Отрада	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12266	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1176\Мира ул, 0 - Котельная Отрада	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12267	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
12268	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4090 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кв ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	
12269	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110\6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кв ТП-2411	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2411\Октябрьская ул, 28 - КНС-201, ул. Октябрьская от ТП-2411	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
12270	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

12271	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1281-1, Ленина, 88; КЛ 0.38 кВ СП-1281-27; КЛ 0.38 кВ СП-1281-27_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12272	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12273	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12274	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12275	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12276	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, 78-124, 85-103, 121, ул. Крупской, 98-102, 101-115, пер. Белова, 7-13, 8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12277	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12278	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул. Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12279	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул. Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12280	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12281	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Циолковского, 15, 17, ул. Орджоникидзе, ул. О. Кошевого (от ул. Циолковского до ул. Юности), и 2 пер. Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12282	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Декабристов, 1-29, 2-30, 3 пер. 3. Космодем. 1-15, 2-20, ул. Пархоменко, 89, 91, 76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12283	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Декабристов, 1-29, 2-30, 3 пер. 3. Космодем. 1-15, 2-20, ул. Пархоменко, 89, 91, 76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12284	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. О. Кошевого, 72-82, 65-73, ул. С. Тюленина, 13-33, 12-28, ул. Космонавтов, 20-38, 15-31, пер. Космонавтов, 4-22, 3-23, 5 пер. Нариманова, 3, 4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12285	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12286	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12287	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12288	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12289	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12290	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12291	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12292	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12293	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12294	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12295	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12296	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12297	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37, ул.Вагутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12298	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12299	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12300	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12301	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12302	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12303	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12304	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3599 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

12305	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12306	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12307	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12308	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12309	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12310	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3946 - вл № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.117 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.117 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3946	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3946\Благодатный 1-й пер, 28 - СНТ "Южный", 2 пер.Благодатный 28	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12311	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Львовский 6-р, 18 - мастерская, бульвар Львовский 18-3 подъезд	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12312	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
12313	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12314	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП Эк70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12315	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12316	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12317	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
12318	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12319	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12320	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12321	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12322	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12323	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12324	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12325	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

12326	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12327	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12328	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12329	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12330	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12331	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12332	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12333	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12334	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12335	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12336	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12337	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
12338	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12339	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12340	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12341	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12342	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12343	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12344	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12345	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

12346	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12347	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12348	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.3.Космод емянской,3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12349	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12350	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12351	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12352	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12353	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12354	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12355	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12356	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12357	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12358	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12359	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12360	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12361	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12362	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12363	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12364	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12365	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

12366	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошерева,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
12367	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
12368	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
12369	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
12370	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошерева,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
12371	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
12372	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
12373	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
12374	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
12375	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
12376	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

12377	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12378	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.П.Морозова,58	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12379	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12380	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12381	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12382	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1_3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12383	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12384	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12385	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12386	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12388	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12389	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12391	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12392	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12393	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12394	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12395	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12396	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12397	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12398	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

12399	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12400	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12401	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12402	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12403	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12404	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12405	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12406	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12407	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12408	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12409	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12410	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12411	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12412	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

12413	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12414	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12415	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12416	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12418	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.15-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
12419	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12420	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12422	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12423	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12424	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4041 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4041\Волжская ул, 54 - ТП-4041, ул.Волжская 54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
12425	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

12426	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12427	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
12428	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12429	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12430	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12431	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лаэо,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12432	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12433	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошьевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12434	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12435	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12436	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

12437	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошерева,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12438	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12439	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12440	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12441	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12442	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12443	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ- 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12444	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12445	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12446	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплосети, ул.К.Маркса,25	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12447	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12448	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
12449	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
12450	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч.3 - РП 203 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12451	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч.5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
12452	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12453	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
12454	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
12455	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12456	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12457	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

12458	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошова (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12459	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12460	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12461	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Энгельса,6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12462	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12463	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12464	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12465	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12466	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12467	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12468	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12469	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12470	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

12471	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2250 Яч.4 - ТП-2651 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2250	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2250\Аблукова ул, 33 - КНС-207, ул. Аблукова от ТП-2250	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12472	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12473	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12474	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12475	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
12476	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12478	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12479	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12480	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12481	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

12482	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12483	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12484	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12485	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12486	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.4 - ТП-1034 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1011\Ленина ул, 5 - ТП-1011, пл.Ленина 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12487	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12488	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12489	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12490	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 Яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Радищева, д.100	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12491	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12492	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12493	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12494	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
12495	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12496	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
12497	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
12498	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
12499	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
12500	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
12501	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
12502	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12503	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
12504	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

12505	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12506	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12507	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12508	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.3 - ТП-1920 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12509	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.3 - ТП-1920 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12510	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12511	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12512	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12513	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12514	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12515	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12516	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12517	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12518	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12519	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12520	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12521	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12522	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12523	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12524	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12525	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
12526	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12527	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12528	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12529	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12530	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24, светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12531	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12532	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
12533	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
12534	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12535	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12536	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12537	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12538	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,49 (ЗЩ-3)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12539	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
12540	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

12541	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12542	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12543	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12544	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12545	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12546	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12547	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12548	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12549	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12550	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12551	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12552	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12553	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12554	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

12555	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12556	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12557	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12558	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12559	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12560	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12561	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12562	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12563	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12564	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12565	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12566	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 Яч.3 - ПП-4186 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12567	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12568	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12569	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12571	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12572	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12573	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12574	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12575	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4039 Яч.<Объект>_1 - ТП-4059 Яч.<Объект>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4059 Яч.<Объект>_2 - РП-402 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4039\Оренбургская ул, 0 - Т.П.-30, ул. Оренбургская - Дено 3 (ТП-4039)	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0
12576	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12577	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4059 Яч.<Объект>_2 - РП-402 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4059\Оренбургская ул, 0 - Дено-3, ул. Оренбургская (ТП-4059)	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
12578	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12579	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12580	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12581	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12594	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12595	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12596	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12597	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12598	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12599	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12600	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12601	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12602	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12603	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.8 - РП-205 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12604	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12605	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12606	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12607	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12608	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12609	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ обл. админ.(правая сек.шин)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12610	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12611	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12612	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12613	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12614	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12615	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12616	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12617	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12618	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошерева,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12619	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошерева,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12620	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023(Ш04 - 1)\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12621	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошерева,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12622	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023(Ш04 - 1)\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12623	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12624	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12625	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12626	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12627	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12628	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12629	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12630	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12631	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12632	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28, ул.Космонавтов,20-38,15-31, пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12633	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12634	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_11.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
12635	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28, ул.Космонавтов,20-38,15-31, пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12636	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28, ул.Космонавтов,20-38,15-31, пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

12637	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12638	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12639	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12640	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12641	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12642	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12643	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12644	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12645	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12646	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12647	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12648	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12649	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12650	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12651	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1 - ТП-1761 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12652	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12653	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12654	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12655	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12656	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12657	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

12658	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12659	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12660	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12661	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯЗРУ-6кВ Яч.108	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2724	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2724\Станкостроителей ул, 2А - Т.П.-14, ул. Станкостроителей 2 А от ТП-2724	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0
12662	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12663	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 11 - 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12664	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12665	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорткомплекс, обл. военкомат	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
12666	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12667	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12668	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12669	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12670	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробыева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12671	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.1 - ТП-2279 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12672	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
12673	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12674	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
12675	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12676	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
12677	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
12678	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
12679	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
12680	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
12681	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
12682	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
12683	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

12684	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12685	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12686	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12687	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебея,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12688	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12689	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12690	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12691	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12692	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12693	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12694	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12695	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12696	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12697	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12698	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12699	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12700	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12701	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12702	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12703	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12704	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12705	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12706	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12707	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12708	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12718	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
12719	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
12720	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
12721	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
12722	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
12723	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
12724	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
12725	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
12726	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
12727	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

12728	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12729	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12730	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023(Ш04 - 1)Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12731	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12732	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д-9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12733	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12734	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12735	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12736	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12737	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12738	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.з.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12739	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12740	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12741	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12742	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12743	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 Яч.3 - ТП-3598 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3598	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3598(Ш04 - 1)(Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12744	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578(Ш04 - 1)(Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12745	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12746	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12747	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12748	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12749	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12750	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12751	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12752	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12753	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12754	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.-Т1--6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12755	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12766	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12767	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12768	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12769	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12770	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12771	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12772	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12773	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.8-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодемьянской,3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12774	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12775	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12776	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12777	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.3-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218(Ш04 - 1)\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12778	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12779	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12780	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кЛ5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12781	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кЛ5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12782	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12783	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12784	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12785	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12786	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватугина,55-67, 1,2пер. Ватугина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12787	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватугина,55-67, 1,2пер. Ватугина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12788	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4038 яч.9-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кв ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
12789	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12790	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12791	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.63	ТП 10 (10.5) кв ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12792	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1500 яч.4-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Баумана,36-56,33-57;; КЛ 0.38 кв Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12793	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12794	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12795	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.О.Кошеного,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12796	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.О.Кошеного,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12797	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.63	ТП 10 (10.5) кв ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12798	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12799	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

12800	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12801	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12802	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12803	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12804	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12805	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12806	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12807	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12808	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_11.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12809	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12810	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12811	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12812	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12813	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521(Ш04 - 2)Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12814	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12815	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12816	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12817	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12818	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12819	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12820	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12821	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12822	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
12823	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.вагутина,55-67, 1,2пер.Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
12824	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
12825	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.вагутина,55-67, 1,2пер.Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
12826	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.вагутина,55-67, 1,2пер.Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
12827	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.вагутина,55-67, 1,2пер.Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
12828	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.вагутина,55-67, 1,2пер.Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
12829	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
12830	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
12831	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
12832	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
12833	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

12834	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12835	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12836	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12837	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12838	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12839	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12840	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12841	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12842	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12843	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12844	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12845	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	
12846	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12847	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12848	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12849	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12850	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
12851	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12852	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

12853	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12854	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12855	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12856	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12857	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12858	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12859	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12860	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12861	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12862	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12863	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12864	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12865	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

12866	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12867	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12868	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12869	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12870	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12871	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12872	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12873	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12874	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12875	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12876	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12877	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12878	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12879	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12880	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12881	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12882	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12883	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроедную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12884	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12885	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12886	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12887	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12888	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12889	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12890	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12891	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12892	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12893	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12894	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12895	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12896	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12897	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12898	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12899	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12900	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12901	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12902	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12904	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьеря, 12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12905	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12906	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12907	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12908	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватугина,55-67, 1,2пер. Ватугина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
12909	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватугина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватугина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
12910	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
12911	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
12912	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватугина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватугина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
12913	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
12914	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватугина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватугина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
12915	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
12916	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12917	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватугина,55-67, 1,2пер. Ватугина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

12918	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
12919	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
12920	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
12921	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
12922	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
12923	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
12924	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
12925	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
12926	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697(Ш04 - 2)\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

12927	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12928	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12929	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12930	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12931	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12932	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12933	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12934	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12935	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12936	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д-9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12937	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ ВЛ	КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2278	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2278\Промышленная ул, 3Д - ГСК "Сигнал", ул.Промышленная 3 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12938	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д-9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12939	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12940	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12941	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12942	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12943	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12944	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12945	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н Яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н(Ш04 - 1)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12946	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12947	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352(Ш04 - 1)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12948	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12949	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12950	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12951	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12952	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12953	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.63	ТП 10 (10.5) кв ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12954	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12955	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12956	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1145 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12957	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12958	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.13 на ВЛ 10кв; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12959	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ-0,4 кв ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12960	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12961	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2664 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.234	ТП 6 (6.3) кв ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12962	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
12963	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.63	ТП 10 (10.5) кв ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12964	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ-0,4 кв ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12966	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12968	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12969	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12970	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12971	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12972	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12973	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12974	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12975	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12976	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

12977	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12978	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12979	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12980	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12981	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12982	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12983	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12984	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12985	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12986	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12987	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12988	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12989	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12990	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12991	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716(Ш04 - 2)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12992	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д-9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12993	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12994	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д-9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12995	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12996	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д-9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12997	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12998	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12999	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13000	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13001	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13002	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13003	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13004	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13005	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3700 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3700	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3700\Куйбышева ул, 10А - Т.П.-12, ул. Куйбышева 10 А (ТП-3700)	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	
13006	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
13007	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
13008	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебея,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
13009	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
13010	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
13011	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
13012	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1 - ТП-1761 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	

13013	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13014	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13015	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13016	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13017	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13018	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13019	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13020	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13021	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13022	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13023	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13024	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13025	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13026	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.вагутина,55-67, 1,2пер.Вагутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13027	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13028	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13029	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13030	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13031	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13032	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1- ТП-1761 яч9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13033	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1- ТП-1761 яч9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13034	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13035	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13036	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13037	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13038	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
13039	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
13040	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
13041	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
13042	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
13043	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
13044	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
13045	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

13046	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13047	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13048	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13049	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13050	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13051	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17, ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13052	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер. Ватутина, 21-55, 22-52, ул. Толбухина, 16-20, 9(магазин) - 17, ул. Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13053	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер. Ватутина, 21-55, 22-52, ул. Толбухина, 16-20, 9(магазин) - 17, ул. Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13054	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17, ул. Кооперативная, 3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского, 1-11, 24, 26, ул. Урицкого, 74-88, 3пер. ватутина, 55-67, 1, 2пер. Ватутина, 55-67, 56-68, овощебаза ул. Урицкого, д. 29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13056	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13057	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17, ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13058	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр. Нариманова, 59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13059	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.6 - ТП-3713 Яч. <Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3713	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3713\Гая пр-кт, 100 - Офис, пр-т Гая 100	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13060	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13061	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дорожная, 1, 3, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13062	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3646 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3646\Транспортная ул, 26 - Здание, ул. Транспортная 26	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13063	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13064	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ветеринарная, 5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13065	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13066	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13067	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13068	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 3 - ГСК "Датчик", ул.Кролюницкого/ул.Гагарина	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13069	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул. Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13071	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13072	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13074	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13075	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер. Ватутина, 21-55, 22-52, ул. Толбухина, 16-20, 9 (магазин) - 17, ул. Чайковского, д. 12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13076	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17, ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13077	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17, ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13078	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17, ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13079	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17, ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13080	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13081	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218(Ш04 - 1)\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13082	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17, ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13083	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13084	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13085	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17, ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13086	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Воробьева, 65-93, 52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13087	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13088	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул. Маяковского, 20,1 пер. Маяковского, 36-50, 19-31, 2 пер. Маяковского, 22-42А, 21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13089	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород, 5-53, 12, 14, 30а, 40, 2 Западный Пригород 2-12, 27, ул. Лермонтова, 1-11, 2-16, 4пер. Омский, 3-7, 10, пер. Новикова, 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13090	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Воробьева, 65-93, 52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13091	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13092	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород, 5-53, 12, 14, 30а, 40, 2 Западный Пригород 2-12, 27, ул. Лермонтова, 1-11, 2-16, 4пер. Омский, 3-7, 10, пер. Новикова, 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13093	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул. Радищева, пер. Гоголя, д. 9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13094	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватугина,55-67, 1,2пер. Ватугина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
13095	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
13096	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
13097	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
13098	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
13099	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
13100	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
13101	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
13102	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

13103	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13104	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13105	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13106	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13107	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1- ТП-1761 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1- ТП-1761 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13109	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13111	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1- ТП-1761 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13112	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13113	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1- ТП-1761 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13114	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ № 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13115	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13116	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13117	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13118	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13119	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13120	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13121	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13122	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13123	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13124	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13125	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13126	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13127	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1(Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13128	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13129	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13130	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13131	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13132	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13133	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
13134	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57;; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
13135	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
13136	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
13137	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57;; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
13138	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
13139	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
13140	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
13141	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
13142	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1 - ТП-1761 яч9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
13143	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

13144	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13145	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13146	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13147	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13148	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.3 - ТП-2568 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13149	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
13150	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
13151	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4167\Светлая ул. 18 - Магазин, ул. Светлая 18/1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13152	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13153	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13154	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17, ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
13155	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

13156	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13157	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13158	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13159	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13160	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13161	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13162	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13163	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13164	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13165	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13166	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13167	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13168	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13169	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3-ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13170	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13171	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13172	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13173	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13174	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13175	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13176	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608(Ш04 - 2)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13177	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13178	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13179	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608(Ш04 - 2)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13180	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697(Ш04 - 2)Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13181	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13182	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581(Ш04 - 1)Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13183	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379(Ш04 - 1)Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13184	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13185	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13186	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13187	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13188	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Сурова,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13189	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13190	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13191	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13192	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13193	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13194	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13195	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
13196	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13197	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13198	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Туухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ ул.Туухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13199	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
13200	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
13201	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
13202	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
13203	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
13204	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
13205	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

13206	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13207	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13208	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13209	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13210	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13212	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13215	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13216	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13217	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13218	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379(Ш04 - 1)Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13219	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13220	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул. Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13221	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13222	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейная, 9-23, 10-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13223	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13224	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13225	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13226	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13227	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13228	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028(Ш04 - 1)Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

13238	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13239	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13240	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697(Ш04 - 2)Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13241	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13242	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13243	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13244	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13245	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13246	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13248	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13249	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л.Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13250	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13251	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13252	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13253	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13254	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13255	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13257	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лыжная база, ул.Юности	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13258	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13259	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13260	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13261	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13262	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.3 - ТП-5130 Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5130\Академика Филатова пр-кт, 0 - ЧП Клышов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13264	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13265	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13266	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13267	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13268	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13269	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13270	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13271	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.плоч.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13272	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13273	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13274	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13275	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.плоч.)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13276	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13277	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13278	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13279	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
13280	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13281	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

13282	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13283	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13284	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13285	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13286	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13287	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.3.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13288	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13289	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13290	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13291	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13292	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.плоч.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13293	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13294	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13295	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13296	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13297	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13298	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13299	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.3.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13300	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13301	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

13302	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13303	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13304	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13305	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ;; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13306	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13307	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13308	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13309	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13310	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13311	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13312	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13313	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13314	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13315	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028(Ш04 - 1)(Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13316	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13317	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13318	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13319	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13320	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13321	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13322	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13323	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13324	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13325	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17, ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13326	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13327	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17, ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13328	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13329	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13330	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13331	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Белинского, 24-44, 17-29, 2пер. Пархоменко, 24-50, 17-29, 1пер. Пархоменко, 18-32, 23-35, 1и2пер. Баумана, 56-70, 57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13332	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13333	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Тухачевского, ул. Радищева, ул. Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13334	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Белинского, 24-44, 17-29, 2пер. Пархоменко, 24-50, 17-29, 1пер. Пархоменко, 18-32, 23-35, 1и2пер. Баумана, 56-70, 57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13335	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый, ж.д.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13336	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13337	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13338	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13339	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13340	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13341	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13342	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13343	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13344	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13345	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1145\Западный Пригород 2-я ул, 72	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

13346	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13347	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13348	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13349	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13350	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13351	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13352	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13353	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

13354	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13355	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13356	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13357	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13358	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13359	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13360	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13361	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13362	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пер.Гоголя, 11 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13363	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13364	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13365	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13366	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13367	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13368	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.пощ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13369	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13370	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.пощ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13371	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.пощ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13372	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13373	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13374	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13375	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ коттедж ул.З.Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13376	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13377	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13378	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13379	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13380	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13381	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13382	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13383	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13384	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13385	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13386	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13388	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13389	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13391	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13392	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13393	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13394	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13395	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697(Ш04 - 2)\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13396	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13397	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13398	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13399	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13400	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13401	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13402	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13403	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13404	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13405	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13406	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13407	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13408	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13409	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13410	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13411	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13412	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13413	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13414	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13415	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13416	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13418	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13419	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13420	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13422	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.плещ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13423	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13424	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13425	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13426	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13427	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13428	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13429	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13430	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13431	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13432	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13433	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13434	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13435	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
13436	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

13437	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13438	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.3.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13439	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.3.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13440	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.плещ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13441	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187(Ш04 - 1)\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13442	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 Яч.1 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13443	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13444	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379(Ш04 - 1)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13445	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13446	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13447	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13448	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.пощ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13449	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13450	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.пощ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13451	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13455	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13456	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13457	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13458	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13459	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13460	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13461	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13462	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13463	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13464	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗч - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗч" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375 руб.26 СИП 3х35+1х54,6 торговый киоск ост. "Автозапчасть"; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13465	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13466	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13467	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13468	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13469	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13470	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13472	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13473	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13474	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13475	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13476	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13478	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13479	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13480	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13481	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13482	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н Хлебторг,ул. Гончарова, 34	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13483	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ПС 10 (10.5) кВ ПП-1408	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.4 - ТП 14086 Яч.2 № 2	10.00000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
13484	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13485	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13486	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13487	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13488	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13489	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13490	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13491	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13492	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13493	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13494	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13495	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13496	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.8; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13497	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13498	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13499	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13500	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13501	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13502	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л.Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13503	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л.Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13504	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13505	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13506	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13507	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13508	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13509	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13510	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13511	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13512	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13513	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л.Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13514	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13515	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13516	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13517	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13518	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13519	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13520	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13521	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13522	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13523	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.плещ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13524	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13525	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13526	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопрводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13527	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопрводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13528	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13529	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

13530	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13531	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13532	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13533	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13534	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13535	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13536	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13537	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13538	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13539	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13540	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13541	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13542	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13543	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1511 яч.1 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв;	ТП 10 (10.5) кв ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13544	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13545	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13546	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13547	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13548	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13549	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13550	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13551	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13552	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13553	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13554	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13555	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13556	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13557	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13558	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13559	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13560	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Звездная, 58-72	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13561	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13562	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13563	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13564	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13565	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13567	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13568	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13569	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13571	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13572	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13573	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13574	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13575	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13576	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13577	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13578	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13579	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13580	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13581	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13582	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13583	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13584	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13585	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13586	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13587	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13588	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13589	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13590	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13591	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13592	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13593	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13594	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13595	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13596	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13597	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13598	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13599	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13600	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13601	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13602	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13603	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13604	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13605	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13606	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13607	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13608	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13609	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13610	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. Э.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13611	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. Э.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13612	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. Э.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13613	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13614	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13615	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13616	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13617	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13618	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13619	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13620	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13621	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13622	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13623	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214 яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13624	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13625	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13626	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13627	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13628	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13629	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13630	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13631	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13632	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13633	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

13634	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13635	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13636	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13637	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13638	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13639	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13640	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13641	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13642	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13643	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13644	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13645	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13646	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

13647	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13648	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13649	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13650	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13651	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13652	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13653	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13654	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13655	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

13656	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13657	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13658	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13659	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13660	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13661	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
13662	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13663	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13664	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13665	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13666	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13667	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

13668	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13669	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13670	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13671	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13672	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13673	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13674	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13675	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13676	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13677	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13678	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13679	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13680	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13681	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13682	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13683	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Суроа, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13684	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13685	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13686	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13687	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13688	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13689	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13690	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13691	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13692	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13693	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13694	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13695	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13696	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13697	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13698	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13699	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13700	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13701	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13702	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13703	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

13704	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13705	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13706	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13707	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13712	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13713	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13714	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.2,3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13715	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13716	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13717	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13718	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13719	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13720	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13721	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13722	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13723	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13724	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13725	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13726	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13727	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13728	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13729	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамы - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамы яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамы яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамы яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамы яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамы яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамы яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамы яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамы яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамы яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13730	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13731	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопродную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13732	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13733	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13734	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13735	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13736	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопродную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13737	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13738	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13739	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13740	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13741	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13742	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13743	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13744	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватугина,55-67, 1,2пер. Ватугина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13745	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13746	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватугина,55-67, 1,2пер. Ватугина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13747	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13748	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13749	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13750	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопродную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13751	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13752	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13753	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.3 - ТП-5130 Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5130\Академика Филатова пр-кт, 0 - ГСК "Саланг", Петров овраг от ТП-5130	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13754	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13755	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13756	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

13757	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13758	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13759	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13760	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2558 Яч.5 - ТП 2568 Яч.5 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Камышинская ул, 41 - Киоск (у поликлиники №4), ул.Камышинская 41	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13761	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13762	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13763	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13764	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13765	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13766	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13767	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13768	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13769	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13770	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13771	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13772	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13773	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13774	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13775	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13776	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13777	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13778	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13779	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13780	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13781	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13782	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13791	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13792	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13793	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13794	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13795	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н пр.Нариманова, 51	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13796	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
13797	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
13798	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. Э.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
13799	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

13800	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13801	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13802	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13803	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13804	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13805	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13806	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232(Ш04 - 1)(Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13807	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13808	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13809	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 1-й пер, 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13810	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,жд.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13811	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13812	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3599 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13813	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13814	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13815	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13816	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Больница, хоз.корпус	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13817	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13818	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13819	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа,ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13831	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13832	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13833	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13834	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13835	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13836	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13837	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13838	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13839	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул. 39 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13840	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13841	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1312 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.2.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.6.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.6.7 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1312	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Энгельса,22	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
13842	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяига Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
13843	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 Яч.4 - ТП-1170 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,42 Котельная	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
13844	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1407 Яч.3 - ТП-1417 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1407	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1407\Энтузиастов ул, 7 - База, ул. Энтузиастов 7 - упр-е "Ульяновскгоргаз"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
13845	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
13846	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Камышинская ул, 6 - Торговый остановочный комплекс (авт.ост."Универсам"), ул.Камышинская 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
13847	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 46А - Пункт приема сырья, ул.Жуковского 46 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13848	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.2.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13849	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13850	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13851	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.1.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.6.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.6.7 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе,ул.Гончарова,30; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля, 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13852	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13853	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1220 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13854	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1220 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13855	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

13856	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13858	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13859	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13860	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13861	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13862	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13863	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13864	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13865	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13866	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13867	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13868	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13869	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13870	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13871	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13872	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13873	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13874	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13875	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13876	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13877	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13878	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.пощ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13879	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.пощ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13880	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13881	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13882	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 0.38 кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ м-н "Лэтэуль"; КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтэуль"; КЛ 0.38 кВ Сириус-К; КЛ 0.38 кВ Банк "Хоум Кредит"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13883	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759(Ш04 - 1)\Line-Abn1_9	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
13884	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13885	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13886	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352(Ш04 - 1)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13887	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233(Ш04 - 1)\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13888	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13889	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13890	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бин-Банк,ул.Матросова,33	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	
13891	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,149 (вв.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13892	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13893	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,149 (вв.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13894	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13895	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13896	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. Э.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13897	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13898	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13899	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13900	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13901	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13902	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13904	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13905	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13906	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13907	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
13908	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13909	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

13910	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13911	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13912	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13913	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2349 Яч.16 - ТП-2349 Яч.кЛ3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13914	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13915	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13916	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13917	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13918	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13919	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13920	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13921	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13922	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13923	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13924	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13925	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13926	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.плоч.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13927	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13928	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13929	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13930	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13931	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13932	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448А Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13933	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 44 - Павильон, ул.Жуковского 44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13934	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 0 - ТП-5062, пр-кт.Туполева 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
13935	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП Эк70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13936	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13937	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13938	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13939	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13940	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13941	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13942	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крулской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13943	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13944	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13945	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13946	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13947	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13948	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13949	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13950	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13951	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13952	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13953	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13954	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13955	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13956	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13957	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13958	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13959	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

13960	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13961	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13962	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13963	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13964	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13965	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13966	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13968	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 114	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13969	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13970	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13971	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448А Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13972	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
13973	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13974	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13975	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13976	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13977	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЭП-1580 яч.-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.1 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.1 (1)_1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЭП-1580	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЭП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13978	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновыи,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13979	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13980	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13992	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватугина,1-9, 1 пер. Ватугина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватугина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13993	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватугина,1-9, 1 пер. Ватугина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватугина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13994	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13995	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13996	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватугина,1-9, 1 пер. Ватугина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватугина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13997	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13998	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13999	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватугина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14000	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14001	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 Яч.1 - ТП-4171 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14002	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14003	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина, 43-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14004	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2991 яч.1 - ВЛ оп.107/17; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (5); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2582 оп.102/12-101/29; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2582 яч.1 - ВЛ оп.89/1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2991	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2991\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14005	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кв ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14006	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
14007	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14008	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14009	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14010	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14011	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-506 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кв РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
14012	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кв РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кв ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14013	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кв РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кв ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14014	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14015	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14016	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

14017	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ по ул. Ватутина, 1-9, 1 пер. Ватутина, 1-19, 2-20 (до ул. Баумана), 2 пер. Ватутина, 3-19, 2-20 (до ул. Баумана), ул. Пархоменко, д. 10, 8, 7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14018	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Некрасова, 78-124, 85-103, 121, ул. Крупской, 98-102, 101-115, пер. Белова, 7-13, 8-12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14019	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14020	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2397 яч.5-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
14021	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47	ТП 10 (10.5) кв ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
14022	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14023	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1704	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1704\Ватутина ул, 40А - Т.П.-13, ул. Ватутина 40А (ТП-1704)	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
14024	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 яч.6-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14025	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 каб Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5219\Врача Сурова пр-кт, 23 - пр.Сурова 23, ж/дом - общ.учет /360 кв./	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
14026	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 каб Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5219\Врача Сурова пр-кт, 23 - пр.Сурова 23, ж/дом - лифт и м.о.н./9 эт.,10 п./	0.40000	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0
14027	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 яч.6-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14028	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14029	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14030	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

14031	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
14032	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14033	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14034	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14035	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14036	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14037	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14038	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14039	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч.4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

14040	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2345 Яч.1 - ТП-2345 Яч.кЛ4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14041	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14042	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14043	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14044	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14045	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14046	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14047	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14048	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14049	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

14050	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14051	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14052	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14053	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14054	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14055	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14056	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14057	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14058	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14059	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14060	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14061	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14062	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14063	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14064	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14065	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14066	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14067	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14068	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325А	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.пощ.)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14069	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ И-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

14071	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14072	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14074	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14075	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14076	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14077	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14078	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14079	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14080	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14081	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14082	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
14083	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14084	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвяжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14085	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14086	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошоваго,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14087	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 147	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14088	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

14089	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14090	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14091	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3155 - ЦП-Центральная Яч.208	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3155	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3155/Ленина ул, 128А - Т.П.-1, ул. Ленина 128 А (ТП-3155)	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	
14092	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3155 Яч.3 - РП-346яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3155	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3155/Ленина ул, 128А - Т.П.-1, ул. Ленина 128 А (ТП-3155)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
14093	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14094	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
14095	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	

14096	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14097	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14098	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14099	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14100	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14101	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14102	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14103	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14104	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14105	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14106	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14107	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608(Ш04 - 1)\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14109	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14110	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
14111	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14112	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14113	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14114	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 - ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14115	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14116	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14117	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14118	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14119	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14120	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера, 66	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14121	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Локомотивный 1-й пер, 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14122	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14123	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14124	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14125	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина, 43-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14126	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14127	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14128	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14129	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,4а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14130	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14131	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14132	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.О.Кошьевого,77-93,88-104	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

14133	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14134	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Менделеева проезд, 7 - Филиал, проезд, Менделеева 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14135	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
14136	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14137	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14138	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14139	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14140	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14141	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14151	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ шлагбаум, ул.Кузнецова,7 (во двор мэрии); КЛ 0.38 кВ Теплолункт кв.114 ул.Спасская, д.5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14152	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14153	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14154	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14155	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4057 Яч.<Object>_1 - ТП-4067 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.8 - РП-401 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4057\Оренбургская ул, 1 - ВПУ-401, ПКЮ "40 лет ВЛКСМ" от ТП-4057	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
14156	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14157	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14158	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14159	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14160	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневоый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14161	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневоый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14162	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14163	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14164	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневоый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14165	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14166	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.4 - ТП-2573 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387/Ш04 - 2/Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

14167	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14168	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14169	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14170	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14171	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14172	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14173	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

14174	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14175	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14176	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14177	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14178	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14179	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.6 - РП-321 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.228	РП 6 (6.3) кВ РП-312	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-312\Энергетиков проезд, 14 - ГОСК "Очистные сооружения" от РП-321	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
14180	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14181	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14182	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14183	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14184	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_5; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3849	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3849 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 0.38 кв ТП-3849\Ш04 - 1\Line-Abn1	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14185	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв 2 пер. С. Лаоз,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
14186	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
14187	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
14188	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
14189	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
14190	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ (0); ВЛ 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кв ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
14191	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
14192	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3427 яч.3-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3427 Яч.1 - ТП-3556 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кв ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
14193	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
14194	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кв ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Новосвяжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

14195	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14196	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023(Ш04 - 1)Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14197	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14198	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14199	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14200	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14201	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 -ПС 110кВ Автозаводская л.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14202	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
14203	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14204	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14205	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	3	0	0	3	0	0	3	0	0
14206	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14207	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14208	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
14209	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14210	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.плоч.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14211	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14212	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10/46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14216	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14217	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14218	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14219	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ КНС №8 по ул.Ипподромная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14220	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14221	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14222	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14223	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП Эк70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14224	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14225	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ строительная площадка (северо-восточнее ж/д по ул.У.Громовой, 2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

14226	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватугина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14227	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 Яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14228	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
14229	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
14230	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017 Яч 3 - ВЛ (в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 Яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14231	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14232	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017 Яч 3 - ВЛ (в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 Яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14233	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14234	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14235	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14236	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14237	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1888 \Красногвардейская ул, 1А - ООО "Процессинг-сервис"-Бокс №1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
14238	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14239	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14240	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14241	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14242	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14243	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 Яч.-Т1-6кВ (0); ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14244	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14245	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14246	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14248	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14249	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14250	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14251	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14252	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1- пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14253	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14254	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13, ул.Бакинская,60-72,67-91, ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14255	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14257	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690(Ш04 - 2)(Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14258	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14259	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14260	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14261	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14262	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14264	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14265	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14266	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14267	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14268	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14269	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14270	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14271	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14272	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14273	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14274	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14275	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14276	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14277	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14278	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14279	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14280	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14281	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14282	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14283	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14284	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14285	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14286	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14287	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14288	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14289	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14290	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14291	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 кб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
14292	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017 Яч.3 - ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 Яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14293	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 Яч.4 - ТП 1326 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14294	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14295	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 0.38 кВ ТП-1901 яч.11 -СП-1901-1 яч.4 - 0,4кВ [0]; КЛ 0.38 кВ на ТП-1901 руб.11; ВЛ 0.38 кВ ул.Поливиенская,17а,23,25,31; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливиенская,27; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливиенская,29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14296	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14297	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14298	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14299	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14300	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14301	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ [0]; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14302	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

14303	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14304	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14305	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14306	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017 яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ(в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвяжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14307	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14308	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14309	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14310	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

14311	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14312	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14313	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14314	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14315	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14316	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (шит 2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14317	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14318	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова, 65	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14319	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
14320	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ кл1; КЛ 0.38 кВ кл; КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП-2376 р.5 до торг. киоска по ул. Аблукова, 71	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14321	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14322	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14323	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14324	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14325	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14326	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14327	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвяжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14328	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14329	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14330	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14331	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
14332	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14333	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14334	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14335	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14336	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14337	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
14338	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14339	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

14340	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
14341	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2692 яч.4-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
14342	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5082 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
14343	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14344	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14345	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.13 на ВЛ 10кв; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14346	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв КНС,вв.1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14347	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4кв ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14348	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14349	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4кв ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14350	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14351	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14352	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14353	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 3-пер.З.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14354	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,48-82а (чет), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

14355	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14356	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14357	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14358	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14359	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14360	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14361	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14362	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14363	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14364	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14365	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14366	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14367	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14368	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14369	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч.1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14370	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14371	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14372	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14373	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14374	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14375	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14376	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
14377	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14378	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14379	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14380	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14381	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
14382	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Кузоватовская ул, 28 - Шкаф оптического узла в ж/доме ул.Кузоватовская, 27 (ЖСК "Романтика") г.Ульяновска	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14383	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14384	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14385	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14386	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14387	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14388	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14389	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14391	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14392	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14393	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14394	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14395	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14396	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14397	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14398	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14399	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14400	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14401	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14402	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14403	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14404	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14405	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14406	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14407	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14408	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14409	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14410	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14411	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14412	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14413	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14414	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14415	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
14416	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
14417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
14418	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
14419	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новиковая,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
14420	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14422	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14423	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

14424	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14425	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14426	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14427	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14428	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14429	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14430	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14431	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14432	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14433	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14434	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14435	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14436	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14437	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14438	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14439	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14440	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14441	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14442	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

14443	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14444	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14445	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14446	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14447	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14448	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14449	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14450	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14451	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

14452	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14453	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14454	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14455	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14456	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14457	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14458	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14459	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14460	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14461	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14462	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
14463	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14464	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14465	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14466	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14467	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14468	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14469	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14470	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

14471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14472	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14473	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 0.38 кВ ТП-1901 яч.11 -СП-1901-1 яч.4 - 0,4кВ {0}; КЛ 0.38 кВ на ТП-1901 руб.11; ВЛ 0.38 кВ ул.Поливиенская,17а,23,25,31; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливиенская,27; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливиенская,29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14474	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14475	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14476	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 1-2 сш--0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
14477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14478	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14479	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14480	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 0.38 кВ ТП-1901 Яч.11 -СП-1901-1 Яч.4 - 0,4кВ {0}; КЛ 0.38 кВ на ТП-1901 руб.11; ВЛ 0.38 кВ ул.Поливинская,17а,23,25,31; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливинская,27; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливинская,29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14481	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14482	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14483	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14484	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

14485	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14486	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14487	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14488	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14489	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14490	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14491	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14492	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глиники,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14493	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14494	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14495	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14496	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14497	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14498	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14499	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14500	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14501	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14502	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14503	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14504	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14505	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14506	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14507	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14508	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14509	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14510	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14511	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14512	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14513	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14514	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14515	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14516	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14517	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14518	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14519	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14520	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14521	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14522	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14523	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14524	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14525	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14526	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14527	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новиковка,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14528	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14529	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14530	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14531	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14532	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14533	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14534	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14535	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14536	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14537	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14538	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14539	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14540	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14541	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14542	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14543	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14544	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14545	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14546	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14547	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14548	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14549	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14550	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14551	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошова,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14552	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14553	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14554	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14555	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14556	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14557	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14558	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14559	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14560	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14561	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14562	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14563	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14564	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,ул. Ватутина, 51; ВЛ 0.38 кВ ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14565	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14567	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14568	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14569	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14571	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14572	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14573	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14574	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14575	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14576	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14577	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14578	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робесьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14579	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14580	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14581	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14582	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14583	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14584	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14585	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14586	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14587	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14588	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14589	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крупская 39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14590	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14591	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14592	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14593	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14594	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14595	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14596	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14597	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14598	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14599	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14600	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч. 5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14601	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14602	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14603	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14604	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

14605	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14606	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14607	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14608	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14609	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14610	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14611	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14612	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14613	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14614	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошьевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14615	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14616	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Тухачевского, 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14617	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 Яч.4 - ТП 1326 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14618	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошьевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14619	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183(Ш04 - 2)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14620	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватугина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14621	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14622	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14623	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14624	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14634	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14635	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14636	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14637	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14638	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14639	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14640	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14641	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14642	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14643	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14644	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14645	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14646	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14647	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14648	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14649	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14650	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

14651	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14652	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кв РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кв ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кв СИП ТП-2537 р.7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14653	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14654	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14655	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14656	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14657	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,За,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14658	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14659	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кв ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14660	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.234	ТП 6 (6.3) кв ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14661	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 яч.5-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14662	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

14663	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
14664	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14665	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14666	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14667	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14668	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14669	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14670	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14671	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14672	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

14673	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14674	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14675	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14676	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14677	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14678	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14679	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр моды,СК Групп,ул.Гончарова,24	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14680	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.З.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.З.Космодем.,22-42,23а-41, ул.З.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14681	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14682	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14683	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14684	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14685	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14686	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14687	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14688	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14689	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новиковая,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14690	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14691	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4091	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14692	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Прокуратура,ул.Ж.Дивизияя,21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14693	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14694	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14695	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14696	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14697	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14698	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5252 Яч. 1 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5252	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5252\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

14699	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кв.; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14700	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14701	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4 кв по Ленина, д.31-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14702	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14703	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14704	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кв (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36,9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14705	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.2-Т2-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14706	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14707	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14708	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14709	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кв ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14710	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14711	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14712	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14713	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14714	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14715	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14716	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14717	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14718	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14719	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14720	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14721	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14722	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14723	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14724	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14725	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14726	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14727	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14728	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14729	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14730	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14731	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14732	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

14733	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14734	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14735	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14736	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3053 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14737	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14738	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3053 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14739	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кв (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14740	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кв Яч.317	РП 6 (6.3) кв РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14741	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14742	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14743	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.2,3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14744	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14745	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14746	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14747	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14748	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14749	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14750	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14751	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14752	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14753	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14754	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14755	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14756	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14757	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14758	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14759	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14760	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14761	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14762	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14763	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3945 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14764	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14765	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14766	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14767	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14768	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14769	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14770	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14771	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14772	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14773	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14774	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14775	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14776	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14777	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14778	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14779	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14780	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14781	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14782	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14783	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
14784	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14785	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.12 Сентября, д.123	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14786	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14787	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14788	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14789	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.12 Сентября, д.123	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14790	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

14791	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14792	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14793	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14794	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14795	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14796	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14797	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14798	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14799	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14800	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14801	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14802	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14803	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14804	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяига Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14805	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14806	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14807	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14808	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14809	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14810	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14811	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14812	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14813	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14814	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14815	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14816	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14817	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14818	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14819	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14820	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14821	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14822	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14823	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14824	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова, 3-25, 4-26, 2 пер.Нариманова, 3-25, 4-42, пер.Тюленевый 1-21, 4-8, ул.Тюленева, 4-8, 1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14825	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14826	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова, 3-25, 4-26, 2 пер.Нариманова, 3-25, 4-42, пер.Тюленевый 1-21, 4-8, ул.Тюленева, 4-8, 1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14827	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14828	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14829	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14830	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14831	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.З.Космодем., 22-40, 39-55, 2-пер.З.Космодем., 22-42, 23а-41, ул.З.Космодем., 76-82, 71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14832	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.З.Космодем., 22-40, 39-55, 2-пер.З.Космодем., 22-42, 23а-41, ул.З.Космодем., 76-82, 71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14833	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленину, д.31-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14834	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Робеспьера, 2/79, ул.Робеспьера, 118, 122 (ж/д)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14835	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_24	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

14836	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с "Гусельки" по ул.Р.Люсембург, д.58	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
14837	3	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Б.Ключищи - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЭП-1364 Яч.-ТП-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Б.Ключищи Яч.14	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЭП-1364	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЭП-1364\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
14838	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
14839	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
14840	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.2-ТП-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14841	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.2-ТП-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14842	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14843	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14844	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватугина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6; ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
14845	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-ТП-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

14846	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14847	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14848	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14849	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14850	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14851	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14852	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14853	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленину, д.31-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14854	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14855	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14856	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14858	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14859	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14860	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14861	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14862	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14863	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14864	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14865	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14866	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14867	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14868	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14869	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14870	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14871	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14872	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14873	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14874	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
14875	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14876	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14877	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14878	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Зпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14879	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14880	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Зпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14881	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14882	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Зпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14883	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14884	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

14885	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14886	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14887	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14888	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14889	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14890	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14891	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14892	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14893	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14894	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14895	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14896	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14897	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14898	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14899	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14900	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14901	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14902	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14904	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14905	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14906	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14907	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14908	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14909	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14910	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14911	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14912	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14913	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14914	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14915	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14916	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14917	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14918	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14919	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14920	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14921	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кожеево, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14922	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Исч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14923	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14924	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14925	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14926	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14927	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14928	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14929	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14930	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14931	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленева,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14932	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14933	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14934	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14935	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14936	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14937	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14938	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14939	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14940	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14941	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14942	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14943	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14944	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новиковая,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14945	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14946	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14947	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14948	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14949	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14950	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14951	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14952	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новиковая,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14953	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14954	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14955	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14956	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14957	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14958	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14959	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч. 4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14960	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14961	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14962	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина, 4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14963	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч. 4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14964	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14966	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14968	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14969	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14970	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14971	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14972	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14973	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14974	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14975	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14976	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14977	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14978	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1220 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73;24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14979	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618(Ш04 - 2)\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14980	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14981	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14982	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого, д.39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14983	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14984	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14985	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ-Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Сибирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14986	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14987	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14988	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14989	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14990	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14991	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14992	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14993	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14994	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14995	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352(Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14996	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352(Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14997	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14998	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14999	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15000	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15001	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352(Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15002	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352(Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15003	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582(Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15004	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15005	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352(Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15006	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352(Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15007	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленева,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15008	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15009	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15010	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15011	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15012	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15013	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15014	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15015	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15016	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15017	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15018	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15019	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родникова, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15020	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15021	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15022	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
15023	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15024	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 100 э яч. 12 - ТП ВНС Искра-2 яч. 2№0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-ООО Лесные ресурсы Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.323	ТП 6 (6.3) кВ ТП-ВПУ Искра-2	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-ВПУ Искра-2\Репина ул, 0 - Пасека, севернее м-на "Искра" (минус в №9002, о6.285/2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15025	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15026	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15027	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

15028	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15029	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15030	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15031	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15032	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15033	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15034	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 -ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15035	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5.; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15036	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15037	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15038	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15039	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15040	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15041	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15042	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15043	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15044	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15045	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15046	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15047	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15048	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

15049	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0.23000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15050	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15051	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15052	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерев 2-12, Наб.р.Свяиги,65-77,96-110, Старосвяигский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15053	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15054	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
15056	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15057	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.Гагарина,31	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
15058	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0.23000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15059	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15060	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>7256	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15061	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15062	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

15063	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 Яч.3 - ТП-1634 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Освещение хок. коробки	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15064	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15065	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15066	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15067	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15068	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15069	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15070	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652(Ш04 - 2)Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15071	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15072	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерев 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15074	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.63	ТП 10 (10.5) кв ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15075	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15076	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1220 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73.24.040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15077	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15078	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15079	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1323 Т1-0,4кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15080	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15081	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15082	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.63	ТП 10 (10.5) кв ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15083	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д пер. Рылеева,25	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
15084	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кв Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кв Яч.414	ТП 6 (6.3) кв ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2265\Кузоватовская ул, 25 - ул.Кузоватовская 25, ж/дом - м.о.п./5 эт., 4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15085	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.В.Полевая, 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15086	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 Яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15087	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 Яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15088	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15089	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15090	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-ООО Лесные ресурсы Яч.8 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.206	РП 6 (6.3) кВ РП-100э	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-100э(Репина ул, 0 - СНТ "Пчелка" Севернее м-на "Искра" (минус. в 9002, об.285/1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15091	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15092	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929(Ш04 - 1)(Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15093	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15094	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15095	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15096	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15097	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15098	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15099	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15100	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15101	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15102	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15103	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15104	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15105	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15106	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15107	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15109	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робесьерев 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15111	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15112	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15113	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15114	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15115	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робесьерев 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15116	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15117	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15118	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15119	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15120	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15121	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15122	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15123	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15124	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15125	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15126	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15127	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15128	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15129	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15130	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15131	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15132	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15133	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерев 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15134	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15135	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Зй пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15136	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15137	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15138	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.1-Т1--6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15139	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.1-Т1--6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15140	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15141	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15142	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15143	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15144	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15145	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1883 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15146	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 яч.4-Т1-10кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15147	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15148	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15149	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15150	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15151	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15152	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15153	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15154	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1145 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15155	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15156	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15157	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15158	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ленина, 41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15159	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 3 - КНС, п. Карлинский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15160	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Гончарова ул, 32 - магазин, ул.Гончарова 32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15161	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15162	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15163	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15164	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15165	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15166	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15167	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15168	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
15169	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
15170	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
15171	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
15172	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
15173	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
15174	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
15175	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
15176	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
15177	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
15178	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

15179	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15180	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15181	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопродовную); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15182	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15183	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15184	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15185	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кв ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15186	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15187	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15188	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15189	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.12 Сентября, д.123	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15190	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15191	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15192	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15193	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15194	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15195	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087(Ш04 - 2)\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15196	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087(Ш04 - 2)\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15197	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15198	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15199	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15201	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

15202	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15203	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
15204	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
15205	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
15206	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
15207	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
15208	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
15209	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
15210	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
15211	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
15212	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
15213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

15214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15216	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15217	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15218	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15219	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15220	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15221	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15222	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15223	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15224	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15225	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

15226	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15227	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15228	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15229	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15230	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15231	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15232	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15233	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15234	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15235	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15236	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15237	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15238	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15239	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбoku (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ Резерв 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15240	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15241	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тухачевского,26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15242	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15243	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15244	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15245	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15246	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15248	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15249	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15250	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15251	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15252	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15253	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15254	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15255	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15257	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36,9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15258	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15259	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15260	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Гранин", ул.К.Маркса,38	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15261	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15262	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15264	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
15265	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15266	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15267	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15268	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15269	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15270	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кожешево, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15271	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15272	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15273	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15274	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч.4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15275	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15276	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15277	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч.4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15278	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15279	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15280	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360кв.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15281	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Зпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15282	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15283	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15284	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15285	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.2 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Карюкина, 31-33, ул.Радищева,14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15286	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15287	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15288	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15289	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15290	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15291	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

15292	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
15293	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15294	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15295	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дачная, 31-65, 26-66, 1пер. С.Лазо, 35-65, 38-62	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15296	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15297	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15298	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул. Бебеля, 25-47	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15299	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ветеринарная, 5-21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15300	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
15301	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

15302	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Уличн.освещен	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15303	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15304	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
15305	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15306	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15307	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15308	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Зй пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15309	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Зй пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15310	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1_1); КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15311	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15312	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15313	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15314	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15315	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15316	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15317	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15318	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15319	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15320	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Бунинский, 21,14,12,12а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
15321	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	
15322	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
15323	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
15324	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
15325	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
15326	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
15327	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
15328	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
15329	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

15330	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15331	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15332	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350.-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15333	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15334	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15335	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 168А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
15336	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум питания, ул.Кузнецова,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15337	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15338	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие №3,	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15339	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15340	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15341	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15342	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15343	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидрономыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидрономыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидрономыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидрономыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидрономыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидрономыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидрономыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидрономыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15344	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15345	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15346	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15347	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15348	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15349	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15350	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15351	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15352	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15353	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15354	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15355	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15356	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15357	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15358	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 Яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15359	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15360	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15361	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15362	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15363	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15364	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15365	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15366	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15367	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15368	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15369	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15370	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15371	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15372	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15373	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15374	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15375	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15376	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул. Гафурова, 30-40, ул. Мичурина, 7-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15377	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15378	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15379	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15380	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15381	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15382	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15383	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15384	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15385	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 120	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15386	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15388	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15389	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15391	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15392	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15393	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15394	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15395	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 - ТП-1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15396	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15397	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15398	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15399	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15400	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15401	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15402	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15403	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15404	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15405	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15406	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15407	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15408	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15409	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15410	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15411	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15412	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15413	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15414	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15415	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15416	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15418	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15419	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15420	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15422	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15423	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15424	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15425	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15426	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15427	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15428	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15429	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15430	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15431	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15432	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Сурова,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15433	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15434	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15435	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15436	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15437	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15438	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15439	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15440	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15441	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
15442	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кожеево, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15443	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15444	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15445	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15446	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15447	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15448	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15449	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15450	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15451	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15452	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15453	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15454	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15455	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15456	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15457	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15458	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15459	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15460	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15461	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15462	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764(Ш04 - 1)Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15463	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709(Ш04 - 2)Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15464	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15465	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15466	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15467	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15468	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15469	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15470	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15472	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15473	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15474	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15475	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\ШО4 - 2\line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15476	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15478	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

15479	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15480	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15481	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15482	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15483	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15484	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15485	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15486	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15487	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15488	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15489	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15490	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15491	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15492	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15493	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15494	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15495	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.6-РП 133 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15496	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15497	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15498	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15499	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15500	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15501	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15502	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15503	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15504	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15505	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15506	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15507	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15508	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15509	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15510	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15511	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15512	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15513	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15514	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15515	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15516	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
15517	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
15518	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
15519	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
15520	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
15521	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
15522	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
15523	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

15524	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15525	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15526	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Дачная, 31-65, 26-66, 1пер. С.Лазо, 35-65, 38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15527	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3024 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кв РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кв ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кв ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15528	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Дачная, 31-65, 26-66, 1пер. С.Лазо, 35-65, 38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15529	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кв (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Казанская, 31-57, 48-72, ул. Архангельского, 25-31, пер. Архангельского, 50-56, 1-7, пер. Мичурина, 4-22, 3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15530	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кв (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Казанская, 31-57, 48-72, ул. Архангельского, 25-31, пер. Архангельского, 50-56, 1-7, пер. Мичурина, 4-22, 3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15531	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Ленина, 103 адм. здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15532	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Кулибина, 8-48, 13-57, ул. Баумана, 111-123, 106-116, 1 пер. Кулибина, 18-40, 19-41, 2 пер. Кулибина, 16-24, 17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15533	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1145 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1145\Западный Пригород 2-я ул, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15534	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Кулибина, 8-48, 13-57, ул. Баумана, 111-123, 106-116, 1 пер. Кулибина, 18-40, 19-41, 2 пер. Кулибина, 16-24, 17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15535	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15536	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15537	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15538	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15539	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15540	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15541	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15542	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15543	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15544	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15545	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15546	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15547	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15548	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15549	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15550	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15551	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15552	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15553	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15554	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15555	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15556	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15557	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15558	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15559	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерев 2-12, Наб.р.Свяиги,65-77,96-110, Старосвяицкий пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15560	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15561	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

15562	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15563	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56, ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15564	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15565	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15567	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15568	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15569	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15571	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15572	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15573	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15574	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15575	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15576	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15577	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15578	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15579	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15580	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15581	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15582	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15583	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15584	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15585	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15586	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15587	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15588	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15589	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15590	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15591	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15592	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15593	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15594	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15595	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15596	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15597	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15598	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ;; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15599	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15600	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15601	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15602	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 Яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15603	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15604	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15605	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15606	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
15607	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15608	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15609	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15610	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15611	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
15612	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
15613	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
15614	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
15615	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 Яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
15616	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
15617	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
15618	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
15619	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.1-Т1--6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

15620	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15621	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15622	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15623	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15624	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15625	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15626	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15627	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15628	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15629	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15630	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15631	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15632	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15633	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15634	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15635	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15636	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15637	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15638	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15639	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15640	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56, ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15641	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15642	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15643	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56, ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15644	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56, ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15645	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15657	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15658	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15659	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Зей пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15660	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кв в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кв в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельдечная (четная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15661	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15662	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15663	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15664	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

15665	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15666	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15667	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15668	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаяева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15669	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15670	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15671	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина, 8-48, 13-57, ул. Баумана, 111-123, 106-116, 1 пер. Кулибина, 18-40, 19-41, 2 пер. Кулибина, 16-24, 17-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15672	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина, 8-48, 13-57, ул. Баумана, 111-123, 106-116, 1 пер. Кулибина, 18-40, 19-41, 2 пер. Кулибина, 16-24, 17-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15673	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Старосельденская, 31-102, ул. Красносельская, 1-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15674	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943(Ш04 - 1)\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15675	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина, 8-48, 13-57, ул. Баумана, 111-123, 106-116, 1 пер. Кулибина, 18-40, 19-41, 2 пер. Кулибина, 16-24, 17-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15676	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина, 8-48, 13-57, ул. Баумана, 111-123, 106-116, 1 пер. Кулибина, 18-40, 19-41, 2 пер. Кулибина, 16-24, 17-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15677	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Ленина, 103 адм. здание	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

15678	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15679	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943(Ш04 - 1)\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15680	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15681	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15682	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15683	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15684	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

15685	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15686	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15687	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15688	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15689	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15690	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15691	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15692	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15693	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15694	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15695	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15696	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15697	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15698	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15699	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15700	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15701	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15702	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15703	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15704	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15705	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15706	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15707	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15708	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15709	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15710	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15711	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15712	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15713	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Д/С ул.Р.Люксембург,58	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15714	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15715	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15716	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15717	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15718	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15719	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15720	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15721	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15722	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15723	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15724	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15725	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15726	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15727	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15728	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 41 - ж/дом -ОДУ- /2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15729	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15730	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15731	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15732	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15733	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15734	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1145 Западный Пригород 2-я ул, 20 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15735	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56, ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15736	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15737	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15738	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15739	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56, ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15740	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15741	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15742	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Сурова, 20-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15743	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дачная, 31-65, 26-66, 1пер.С.Лазо, 35-65, 38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15744	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15745	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15746	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч. 5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Российская, 100-148, пер. Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15747	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15748	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15749	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15750	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15751	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15752	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15753	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д 1 пер. Нариманова, 52	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15754	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15755	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15756	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15757	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15758	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56, ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15759	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15760	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15761	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15762	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15763	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15764	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15765	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Нем. Данченко, 7-13, 21-45, 6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15766	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15767	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15768	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15769	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15770	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации - ул. Орлова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15771	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15772	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер. Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер. Кулибина, 2-12, 1-11, ул. Кулибина, 8-18, ул. Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул. Пархоменко, 109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15773	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15774	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15775	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15776	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15777	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15778	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15779	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15780	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15781	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп.101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп.64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15782	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15783	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15784	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15785	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15786	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15787	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15788	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15789	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15790	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15791	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15792	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15793	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56, ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15794	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15795	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15796	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Нем. Данченко, 7-13, 21-45, 6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15797	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дачная, 31-65, 26-66, 1пер. С. Лазо, 35-65, 38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15798	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15799	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15800	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15801	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15802	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358(Ш04 - 1)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15803	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского, 42-54, ул. Лесная, 33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15804	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15805	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15806	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15807	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15808	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15809	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15810	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15811	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15812	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

15813	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15814	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15815	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15816	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15817	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15818	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15819	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15820	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15821	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15822	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15823	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Нем.Данченко, 7-13, 21-45, 6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15824	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15825	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Нем.Данченко, 7-13, 21-45, 6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15826	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15827	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15828	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова, 30-40, ул.Мичурина, 7-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15829	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кв оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кв оп. 64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кв	ТП 6 (6.3) кв ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15830	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кв в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1501 - ВЛ 10кв в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15831	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15832	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч. «Объект»_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2355\Богданова ул, 45/А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15833	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15834	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15835	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15836	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15837	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15838	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15839	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15840	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15841	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15842	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15843	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15844	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15845	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15846	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15847	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15848	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15849	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15850	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

15851	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15852	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15853	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232(Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15854	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15855	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024(Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15856	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024(Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15858	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15859	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15860	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15861	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15862	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15863	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15864	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15865	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15866	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15867	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15868	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15869	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15870	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15871	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15872	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15873	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15874	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15875	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15876	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15877	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15878	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15879	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15880	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15881	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15882	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15883	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15884	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15885	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15886	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15887	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15888	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15889	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15890	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15891	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15892	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15893	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15894	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15895	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15896	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

15897	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15898	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15899	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56, ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15900	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15901	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15902	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кв оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кв ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кв оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кв	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232(Ш04 - 1)Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15904	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56, ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15905	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15906	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15907	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15908	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15909	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15910	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дачная, 31-65, 26-66, 1 пер. С. Лазо, 35-65, 38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15911	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15912	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15913	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15914	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15915	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15916	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15917	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15918	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15919	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15920	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15921	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15922	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15923	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15924	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15925	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15926	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15927	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15928	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15929	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
15930	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

15931	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15932	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15933	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15934	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15935	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764(Ш04 - 1)(Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15936	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15937	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,118	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15938	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15939	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15940	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15941	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15942	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15943	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15944	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15945	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15946	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15947	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15948	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15949	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

15950	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15951	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15952	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15953	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
15954	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15955	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кожеево, д.34А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15956	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15957	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15958	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15959	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15960	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
15961	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

15962	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15963	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15964	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15966	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15967	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15968	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15969	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15970	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15971	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15972	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15973	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15974	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кв ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15975	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4053 Яч.4 - ТП-4060 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4060\Оренбургская ул, 0 - КНС-409, ПКО "40 лет ВЛКСМ" от ТП-4060	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
15976	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15977	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15978	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3476 яч.4-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3476\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
15979	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15980	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15981	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15982	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15983	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3945 Яч.4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15984	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15985	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15986	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15987	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15988	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15989	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15990	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15991	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15992	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15993	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15994	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15995	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,жд.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15996	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15997	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул. 61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15998	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - Вл оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15999	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16000	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16001	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16002	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16003	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Зенит	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4300 до ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Зенит яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4300	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4300\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16004	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
16005	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16006	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Рябикова ул, 122 - РП-2593, ул.Рябикова 122	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
16007	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	3	0	3	0	0	0	3	0	
16008	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
16009	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	

16010	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16011	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16012	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч. «Объект»_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул. 71	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16013	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16014	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16015	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.161	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16016	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16017	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16018	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3050 Яч.3 - ТП 3094 Яч2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16019	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16020	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16021	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16022	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3845 Яч. 3 - ВЛЗ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 Яч.6 - ВЛЗ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16023	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4048 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4001\Жуковского ул, 45А - Торговый киоск, ул.Жуковского 45 А ост. "Аврора"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16024	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 №0; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 №0; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2250	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2250 яч.1-Т1-6кВ (0)	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16025	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1144 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свяжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16026	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Старосвяжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16027	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0
16028	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16029	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16030	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16031	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16032	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16033	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16034	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16035	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16036	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16037	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16038	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16039	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16040	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16041	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 Яч.1 - ТП-3108А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16042	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16043	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кв оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кв оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16044	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16045	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16046	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16047	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Галактионова, 1-27, 2-30, ул. Омская, 25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер. Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16048	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Галактионова, 1-27, 2-30, ул. Омская, 25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер. Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16049	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16050	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16051	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Галактионова, 1-27, 2-30, ул. Омская, 25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер. Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16065	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26,3-21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
16066	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
16067	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
16068	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16069	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
16070	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
16071	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
16072	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
16073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

16074	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16075	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16076	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16077	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16078	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16079	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214 Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16080	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214 Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

16081	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16082	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16083	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16084	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч.2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16085	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	
16086	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16087	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
16088	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
16089	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16090	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16091	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16092	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватугина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватугина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

16093	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16094	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16095	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16096	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16097	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16098	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16099	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16100	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16101	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16102	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16103	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16104	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16105	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232(Ш04 - 1)(Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16106	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16107	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16109	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.-Объект_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16111	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16112	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16113	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16114	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56, ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16115	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56, ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16116	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16117	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

16118	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16119	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16120	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16121	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16122	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16123	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16124	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16125	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16126	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16127	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 Яч.1 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч.3 до ВЛ 10кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16128	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16129	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16130	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16131	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 3 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16132	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16133	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16134	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16135	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16136	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16137	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16138	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16139	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16147	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16148	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16149	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16150	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16151	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ З пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16152	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16153	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16154	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16155	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16156	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16157	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемилька РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16158	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16159	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16160	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16161	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16162	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16163	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16164	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16165	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16166	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
16167	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16168	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16169	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16170	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16171	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16172	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16173	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16174	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16175	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

16176	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16177	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16178	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16179	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16180	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16181	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16182	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16183	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16184	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16185	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16186	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327 - Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д 1 пер.3.Космодем.,2а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16187	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.МалиновыЙ,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16188	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16189	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16190	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16191	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16192	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч.4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16193	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16194	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16195	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16196	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16197	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16198	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16199	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16201	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16202	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16203	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16204	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16205	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16206	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана, 83-89, 78-84, 2-й пер. С.Лазо, 11-23, 12-24, ул. Пархоменко, 93-103, 86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16207	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16208	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,жд.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16209	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16210	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16211	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
16212	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кобозева ул, 18 - ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,2 п./, ул.Кобозева 18	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
16213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кобозева ул, 18 - ж/дом - общ.учет/98кв./, ул.Кобозева 18	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
16214	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16215	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16216	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16217	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16218	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16219	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

16220	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2563 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16221	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1П-1117\Советская ул, 130 - Карлинская средняя школа, ул.Советская 130	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
16222	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16223	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2571 яч.6-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16224	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16225	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16226	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1637 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16227	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3945 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16228	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16229	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 яч.6-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16230	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16231	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16232	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кв ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16233	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16234	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16235	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16236	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16237	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16238	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16239	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,жд.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, жд. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16240	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16241	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16242	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16243	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16244	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16245	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
16246	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16248	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16249	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16250	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16251	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16252	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16253	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

16254	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16255	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16256	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16257	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16258	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16259	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16260	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16261	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16262	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16263	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16264	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16265	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16266	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16267	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16268	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16269	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16270	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16271	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
16272	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16273	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16274	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16275	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16276	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16277	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16278	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16279	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16280	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16281	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16282	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56, ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16283	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16284	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16285	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16286	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16287	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16288	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16289	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 №3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16290	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16291	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

16292	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16293	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16294	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16295	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16296	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16297	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16298	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16299	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16300	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16301	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16302	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16303	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16304	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16305	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16306	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16307	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16308	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16309	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16310	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16311	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новиковая,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16312	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16313	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16314	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,ж.д.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16315	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,ж.д.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16316	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,ж.д.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16317	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16318	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16319	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16320	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16321	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер.Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16322	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16323	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16324	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16325	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16326	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16327	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16328	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16329	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16330	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4109 Яч.<Объект>_1 - РП-407 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ с ЗРУ-1 ПС"Заволжская" яч.56; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.56 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4109	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4109\Мостостроителей ул. 8а - Котельная, ул. Мостостроителей 8 А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
16331	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16332	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплосети, ул.К.Маркса,25	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16333	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16334	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
16335	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1150-1 гимназия №1 старый корпус ввод;2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18, Гимназия; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ ул.Спасская, д.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.7; КЛ 0.38 кВ перемычка.; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16336	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16337	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16338	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16339	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16340	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327-Трб/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16341	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16342	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16343	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16344	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16345	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145(щ.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16346	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16347	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16348	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16349	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56, ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16350	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16351	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16352	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16353	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16354	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16355	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16356	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16357	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232 Ш04 - 1 Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16358	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кв оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кв оп. 64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кв	ТП 6 (6.3) кв ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16359	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кв оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кв оп. 64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кв	ТП 6 (6.3) кв ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16360	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16361	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16362	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Мира, 24А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16363	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16364	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16365	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16366	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16367	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16368	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214 яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16369	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16370	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16371	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул. Бебеля, 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
16372	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Obj88	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
16373	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16374	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 -ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16375	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16376	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16377	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16378	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16379	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16380	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16381	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16382	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16383	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764/Ш04 - 1/Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16384	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16385	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16386	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16388	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16389	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

16390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16391	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16392	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 27-45, 44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16393	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. О. Кошевого, 72-82, 65-73, ул. С. Тюленина, 13-33, 12-28, ул. Космонавтов, 20-38, 15-31, пер. Космонавтов, 4-22, 3-23, 5 пер. Нариманова, 3, 4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16394	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Федерации, 30-48, 52-56, 35-37, 45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16395	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214 Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16396	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16397	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214 Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16398	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16399	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16400	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16401	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16402	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16403	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16404	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16405	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16406	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16407	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16408	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024(Ш04 - 2)Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16409	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053(Ш04 - 1)Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16410	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16411	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16412	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379(Ш04 - 1)Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16413	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16414	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16415	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16416	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16418	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16419	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16420	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16422	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.за.ул. Лесная, 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16423	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16424	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16425	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16426	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16427	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16428	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16429	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16430	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16431	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16432	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16433	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16443	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16444	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16445	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Заречная ул, 5 - ул.Заречная 5,ж/дом-общ,учет	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16446	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.5 - ТП-1149 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99А - Воробьева 99А ж/д - м.о.п./10эт.1п. Зэт.1п./, ул.Воробьева 99 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16447	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.1 - ТП-3556 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16448	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16449	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16450	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16451	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16452	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16453	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16454	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16455	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16456	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16457	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
16458	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
16459	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
16460	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
16461	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
16462	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
16463	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
16464	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
16465	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Юности 2, ввод 1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16466	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16467	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

16468	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16469	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16470	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16472	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16473	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16474	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16475	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16476	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16478	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16479	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16480	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16481	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16482	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16483	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16484	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16485	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16486	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16487	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16488	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16489	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16490	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16491	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16492	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16493	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 32 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16494	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 32 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16495	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16496	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16497	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Космонавтов, д.17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16498	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16499	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4118	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4118\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16500	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16501	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16502	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16503	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16504	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП Эк70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошьевого, 1й пер.О.Кошьевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16505	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер.Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16506	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16507	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16508	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16509	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16510	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16511	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16512	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
16513	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
16514	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
16515	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
16516	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
16517	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 2-й пер, 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
16518	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
16519	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
16520	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Объект>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
16521	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
16522	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
16523	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
16524	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

16525	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
16526	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16527	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16528	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16529	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16530	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16531	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16532	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16533	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16534	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16535	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

16536	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличн. освещ.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16537	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214(Ш04 - 1)\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16538	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная, 6а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16539	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16540	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16541	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ киоск (ост. "Венец"); КЛ 0.38 кВ Фонтан на пл.100 лет.со дня рожд.В.И.Ленина	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16542	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16543	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16544	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16545	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16546	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.3.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16547	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

16548	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16549	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16550	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3759 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16551	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3023 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кв (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16552	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3023 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кв (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16553	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16554	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16555	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3023 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кв (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16556	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16557	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16558	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16559	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16560	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16561	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем,Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16562	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16563	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16564	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16565	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16567	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16568	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16569	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16571	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16572	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16573	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16574	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16575	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16576	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16577	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16578	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16579	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16580	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16581	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16582	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16583	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16584	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16585	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16586	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

16587	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16588	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16589	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16590	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кожешова, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16591	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кожешова, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16592	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16593	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16594	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16595	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16596	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16597	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16598	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16599	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16600	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16601	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16602	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16603	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16604	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16605	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16606	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

16607	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16608	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16609	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16610	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16611	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16612	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16613	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16614	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16615	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16616	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16617	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16618	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16619	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16620	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16621	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16622	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16623	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16624	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16625	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16626	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16627	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16628	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16629	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16630	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 Яч.3 - ТП-1634 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоск, ул.Л.Шевцовой, 53; ВЛ 0.38 кВ Киоск,ул.Л.Шевцовой,53	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16631	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16632	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16633	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-2204 до оп.13; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2204	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2204\Московское ш, 42 - Склад ГСМ и АЗС, Московское шоссе 42	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16634	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>5; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16635	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 22 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16636	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16637	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16638	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16639	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16640	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16641	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16642	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16643	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.1357; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16644	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16645	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Старосвяжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16646	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16647	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 яч.3-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	

16648	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16649	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16650	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16651	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16652	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16653	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16654	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

16655	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16656	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2559 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.с3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2559	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2559\Московское ш, 64 - ГСК "Ветеран", ш.Московское 64	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
16657	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ <Object>1123	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
16658	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	
16659	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
16660	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
16661	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
16662	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
16663	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
16664	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
16665	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	

16666	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16667	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16668	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16669	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16670	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16671	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16672	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16673	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16674	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16675	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16676	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 яч.14-ЯБПВУ-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв Автомаг. пр.Нариманова,61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16677	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16678	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16679	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16680	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16681	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16682	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16683	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16684	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Р.Люксембург,19,21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16685	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Р.Люксембург,19,21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16686	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16687	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16688	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16689	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16690	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16691	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16692	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16693	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16694	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16695	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16696	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16697	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16698	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16699	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16700	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16701	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свяжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16702	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16703	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16704	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16705	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16706	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16707	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16708	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16709	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16710	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16711	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16712	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.3-ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.10-ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ КНС №15 по ул.Ипподромная	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

16721	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16722	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16723	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16724	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16725	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16726	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16727	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16728	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16729	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16730	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16731	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16732	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16733	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16734	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч.1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16735	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 Яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_9.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16736	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16737	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ трансформатор; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.66,68,72-78, ул.Гафурова, д.3,мкд по ул.Тимирязева,3/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16738	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2560 яч 3 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2560	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
16739	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16740	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 65	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16741	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16742	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16743	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16744	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16745	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16746	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16747	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16748	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16749	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16750	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16751	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16752	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16753	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16754	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16755	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16756	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16757	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16758	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1144 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свяжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16759	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1144 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свяжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16760	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3842 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16761	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16762	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3842 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16763	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Старосвяжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16764	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16765	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 яч.5-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3598	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3598\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16766	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0		
16767	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0		
16768	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ 1-12 ул. Кузнецова (насосная)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16769	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
16770	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 16, вв.1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
16771	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч.4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
16772	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
16773	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

16774	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16775	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16776	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16777	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16778	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16779	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свяжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16780	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, Зпер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16781	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16782	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16783	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16784	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16785	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16786	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16787	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16788	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16789	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16790	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3187 яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16791	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16792	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16793	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16794	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16795	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16796	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16797	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16798	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16799	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16800	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кв оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кв оп. 64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кв	ТП 6 (6.3) кв ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16807	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16808	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16809	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16810	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16811	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16812	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16813	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16814	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16815	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16816	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16817	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16818	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102(Ш04 - 1)(Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16819	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16820	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16821	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16822	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16823	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16824	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 54/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16825	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 2/б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16826	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16827	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16828	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16829	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16830	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16831	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16832	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16833	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16834	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16835	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16836	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16837	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16838	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16839	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16840	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16841	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16842	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16843	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16844	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16845	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16846	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16847	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16848	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.234	ТП 6 (6.3) кв ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0
16849	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16850	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4172 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16851	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Крымова, 63	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16852	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1502 яч.1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

16853	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16854	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16855	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16856	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16858	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16859	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16860	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16861	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16862	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16863	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16864	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16865	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16866	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16867	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16868	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16869	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16870	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кв (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16871	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16872	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кв ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16873	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кв (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16874	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16875	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16876	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16877	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16878	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16879	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16880	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16881	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16882	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16883	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16884	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16885	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свяига,65-77,96-110, Старосвяицкий пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16886	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_17	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16887	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16888	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ Водоканал, Хозблок	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
16889	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16890	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16891	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16892	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16893	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16894	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
16895	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16896	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16897	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16898	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16899	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ТП-3702 Яч.«Object»_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3702	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3702\Карсунская ул, 2А - Т.П.-19, ул. Карсунская 2 А (ТП-3702)	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0	
16900	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16901	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16902	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

16904	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16905	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16906	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16907	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16908	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16909	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16910	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16911	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16912	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16913	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16914	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16915	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16916	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16917	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кв; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кв_1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16918	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16919	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кв ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 35 - 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16920	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кв ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 35 - 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16921	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кв; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кв_1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16922	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кв; ВЛ 10 (10.5) кв КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кв в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1501 - ВЛ 10кв в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв;	ТП 10 (10.5) кв ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16929	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16930	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16931	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16932	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16933	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16934	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16935	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16936	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16937	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16938	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16939	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16940	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16941	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16942	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16943	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16944	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 65	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16945	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2275 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
16946	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16947	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16948	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч. 5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16949	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16950	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16951	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16952	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16953	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16954	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16955	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16956	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16957	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16958	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16959	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16960	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16961	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошерева,72-82,65-73, ул.С.Тулинина,13-33,12-28, ул.Космонавтов,20-38,15-31, пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16962	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16963	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16964	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16966	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошова (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16968	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16969	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16970	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16971	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16972	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16973	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16974	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1281-1, Ленина, 88; КЛ 0.38 кВ СП-1281-27; КЛ 0.38 кВ СП-1281-27_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16975	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 31-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16976	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16977	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16978	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16979	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул.Красноармейская, 29; КЛ 0.38 кВ ГСК,ул.Красноармейская,64	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16980	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023(Ш04 - 1)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16981	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16982	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023(Ш04 - 1)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16983	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252(Ш04 - 1)\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16984	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
16985	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. В.Полевая,13 (библиотека)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
16986	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
16987	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
16988	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул. Федерации, 72,74,76,80,82	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
16989	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>5; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
16990	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 30/Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
16991	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
16992	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Гая пр-кт, 13 - Торговый павильон, пр-кт.Гая 13	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16993	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16994	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16995	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16996	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

16997	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
16998	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16999	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17000	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17001	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17002	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17003	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17004	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17005	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17006	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17007	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

17008	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17009	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17010	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17011	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17012	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17013	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17014	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17015	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17016	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17017	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17018	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17019	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17020	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17021	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17022	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17023	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17024	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17025	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17026	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17027	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17028	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17029	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17030	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17031	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч.1 - ТП 3451 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17032	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17033	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17034	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17035	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17036	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17037	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17038	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17039	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17040	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17041	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17042	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17043	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17044	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17045	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17046	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
17047	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
17048	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
17049	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
17050	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
17051	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 39/А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
17052	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
17053	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
17054	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
17055	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
17056	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
17057	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

17058	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17059	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свяжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17060	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17061	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвяжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17062	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, Зпер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17063	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17064	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17065	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17066	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17067	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17068	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17069	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17071	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17072	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17073	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17074	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17075	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17076	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17077	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17078	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17079	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17080	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17081	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17082	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17083	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17098	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17099	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17100	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17101	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17102	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17103	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17104	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17105	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17106	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17107	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17108	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17109	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17111	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17112	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17113	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17114	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17115	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17116	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17117	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17118	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17119	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17120	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17121	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ коттедж,ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17122	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17123	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17124	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17125	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17126	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17127	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17128	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17129	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17130	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17131	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17132	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свяяга,65-77,96-110, Старосвяягский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17133	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17134	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17135	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерев 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17136	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17137	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17138	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17139	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17140	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17141	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17142	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-11-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-11-1117\Новая ул, 8 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17143	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17144	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17145	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17146	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17147	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17148	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17149	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Сурова, 20-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17150	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Нем. Данченко, 7-13, 21-45, 6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17151	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17152	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Нем. Данченко, 7-13, 21-45, 6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17153	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17154	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17155	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17156	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17157	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17158	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17159	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17160	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17161	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17162	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17163	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17164	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17165	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17166	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.6 - ТП-2534 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17167	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17168	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17169	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17170	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17171	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363(Ш04 - 1)\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17172	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363(Ш04 - 1)\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17173	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841(Ш04 - 1)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17174	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17175	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17176	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17177	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17178	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17179	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17180	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17181	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17182	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17183	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17184	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-И-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17185	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская"Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17186	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17187	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17188	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Беговая ул, 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17189	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

17190	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17191	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17192	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17193	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17194	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17195	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17196	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17197	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова, 41,43,45,камера (пр.Нариманова,51)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17198	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17199	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36,9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17201	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17202	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17203	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17204	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17205	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17206	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.1357; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17207	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.360кв.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17208	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кв.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кв.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17209	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17210	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17211	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17212	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
17213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
17214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
17215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Марата, 8а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
17216	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
17217	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
17218	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
17219	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
17220	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
17221	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
17222	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

17223	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17224	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17225	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17226	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17227	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17228	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватугина,55-67, 1,2пер. Ватугина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17229	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17230	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17231	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17232	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

17233	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17234	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17235	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17236	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17237	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17238	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17239	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17240	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17241	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17242	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17243	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17244	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17245	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17246	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17248	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17249	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17250	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17251	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17252	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17253	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17254	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17255	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17256	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17257	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17258	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17259	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17260	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул. 35 - 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17261	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17262	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17263	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17264	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул. 35 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17265	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17266	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17267	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17268	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17269	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17270	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17271	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17272	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17273	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17274	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17275	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17276	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17277	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17278	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17279	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17280	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17281	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17282	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17283	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17284	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17285	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17286	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17287	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17288	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17289	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17290	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ленина,99, ул.Бебея, 8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17291	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17292	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17293	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 26/А - 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17294	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 26/А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17295	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17296	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

17297	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17298	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17299	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП Эк70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошьевого, 1й пер.О.Кошьевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17300	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17301	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17302	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17303	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17304	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17305	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17306	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 26 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17307	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17308	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17309	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17310	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17311	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17312	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17313	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17314	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17315	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17316	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.63	ТП 10 (10.5) кв ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17317	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2596 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0

17318	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17319	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17320	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17321	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17322	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17323	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17324	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17325	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17326	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17327	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17328	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер.Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17329	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17330	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17331	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17332	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17333	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17334	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17335	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17336	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17337	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17338	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17339	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17340	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17341	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17342	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17343	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17344	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17345	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17346	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17347	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17348	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17349	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17350	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17351	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17352	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17353	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17354	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ пеее4_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17355	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвяжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17356	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17357	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17358	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17359	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17360	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17361	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17362	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17363	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17364	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17365	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17366	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17367	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17368	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17369	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17370	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17371	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17372	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17373	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17374	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17375	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17376	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17377	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17378	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17379	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17380	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1220 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17381	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17382	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

17383	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17384	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17385	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17386	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17388	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17389	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17391	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17392	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17393	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17394	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17395	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17396	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17397	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17398	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17399	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17400	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17401	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17402	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17403	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17404	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17405	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17406	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17407	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17408	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17409	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17410	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17411	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17412	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17413	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17414	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17415	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17416	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17417	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17418	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	6.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17419	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17420	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17421	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17422	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17423	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17424	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17425	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17426	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17427	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17428	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17429	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Беговая ул, 14 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17430	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17431	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17432	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17433	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17434	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кВ Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кВ А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17435	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17436	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17437	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4 кВ от ТП-2254 до МУП УЭТ обогрев стрелок	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17438	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17439	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17440	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17441	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17442	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17443	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17444	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17445	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17446	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17447	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17448	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17449	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Ковешова, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17450	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17451	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17452	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17453	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17454	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17455	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17456	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17457	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17458	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360кб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17459	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17460	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17461	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17462	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17463	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17464	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17465	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17466	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17467	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17468	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17469	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0

17470	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17472	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17473	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17474	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048(Ш04 - 2)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17475	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17476	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17478	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17479	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер. Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17480	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17481	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17482	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17483	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17484	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопродную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17485	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17486	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17487	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопродную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17488	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17489	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36,9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17490	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17491	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17492	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17493	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17494	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17495	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17496	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17497	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17498	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17499	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17500	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17501	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
17502	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17503	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17504	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, Зпер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17505	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17506	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.26а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17507	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17508	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17509	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17510	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, Зпер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17511	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17512	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, Зпер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17513	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
17514	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
17515	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
17516	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
17517	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
17518	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.2-6Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
17519	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
17520	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
17521	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
17522	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

17523	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17524	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17525	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17526	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17527	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17528	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17529	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17530	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17531	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17532	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17533	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17534	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17535	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17536	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17537	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17538	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17539	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17540	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17541	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17542	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17543	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17544	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1_1); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17545	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17546	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17547	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17548	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17549	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17550	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17551	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17552	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17553	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17554	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17555	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17556	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17557	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17558	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17559	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17560	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17561	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17562	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17563	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17564	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1 ПС "Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкв оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17565	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17566	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-бкв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17567	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17568	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-бкв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17569	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-бкв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17570	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17571	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-бкв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17572	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4 а - 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17573	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-бкв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17574	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17575	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17576	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
17577	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17578	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17579	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17580	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17581	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17582	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул. Бебеля, 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17583	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ули.. освещ.	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17584	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17585	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаборатория,ул.Маяковского,35 (вв.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17586	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ спуск Халтурина, ж.д.16,18,20,24,26,28,28А,32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17587	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17588	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17589	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17590	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17591	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017 Яч 3 - ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17592	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17593	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17594	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17595	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17596	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17597	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17598	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17599	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17600	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6; ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17601	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17602	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

17603	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17604	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17605	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17606	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17607	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17608	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17609	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17610	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17611	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17612	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17613	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17614	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17615	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17616	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17617	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17618	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17619	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.1 - ТП-1086Н Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17620	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17621	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17622	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17623	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17624	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17625	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17626	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17627	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17628	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17629	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17630	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свяжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17631	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17632	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17633	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17634	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Бунинский, 21,14,12,12а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17635	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17636	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17637	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17638	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17639	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерев 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17640	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЭРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

17641	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4082 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17642	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1637 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17643	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1637 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17644	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1637 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17645	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17646	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17647	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17648	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17649	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17650	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2355\Богданова ул, 46	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17651	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1637 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17652	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17653	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17654	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17655	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17656	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17657	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17658	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17659	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17660	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17661	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17662	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17663	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17664	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17665	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17666	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17667	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17668	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17669	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
17670	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17671	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

17672	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17673	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17674	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3942 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3942 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3942	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3942\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3942\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17675	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17676	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17677	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17678	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Суроа, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17679	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17680	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441(Ш04 - 1)Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17681	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17682	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17683	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17684	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17685	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17686	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17687	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17688	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17689	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17690	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кв оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кв ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кв оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кв	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17691	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,жд.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17692	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17693	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17694	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17695	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17696	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17697	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17698	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17699	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17700	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17701	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, Эпер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17702	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17703	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17704	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17705	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17706	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17707	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17708	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17709	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17710	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17711	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17712	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17713	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17714	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17715	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17716	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17717	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17718	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17719	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17720	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17721	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17722	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17723	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17724	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17725	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17726	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
17727	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул.Красноармейская, 29; КЛ 0.38 кВ ГСК, ул.Красноармейская,64	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17728	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17729	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17730	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17731	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17732	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17733	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17734	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,жд.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, жд. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17735	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17736	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 - ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17737	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17738	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17739	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17740	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17741	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17742	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17743	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17744	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17745	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17746	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17747	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17748	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17749	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17750	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17751	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер. Рылеева,13 (ж/д)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17752	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17753	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗч - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗч" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗч" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

17754	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17755	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17756	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17757	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17758	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17759	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17760	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17761	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17762	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17763	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17764	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17765	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
17766	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ.О.Кошевого,77-93,88-104	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17767	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17768	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17769	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17770	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17771	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

17772	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17773	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17774	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17775	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17776	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17777	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17778	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17779	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 Яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свяяги,65-77,96-110, Старосвяяжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17780	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17781	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватугина 19-29,22-30, 4 пер.Ватугина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17782	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17791	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17792	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17793	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17794	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17795	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17796	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17797	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17798	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17799	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17800	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17801	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17802	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17803	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17804	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17805	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17806	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17807	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17808	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17809	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17810	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул. 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17811	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17812	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3700 - П/С ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.208	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3700	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3700\Куйбышева ул, 10А - Т.П.-12, ул. Куйбышева 10 А (ТП-3700)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17813	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17814	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш023 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
17815	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
17816	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
17817	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.15-ЯБПВУ-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Аптека, пр.Нариманова,61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
17818	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольный, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
17819	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
17820	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
17821	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
17822	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1813\Труда ул, 3/А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

17823	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.1.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17824	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17825	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17826	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17827	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17828	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошерева,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17829	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17830	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17831	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17832	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17833	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17834	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17835	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17836	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17837	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17838	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17839	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17840	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17841	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17842	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17843	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17844	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17845	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17846	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17847	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17848	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17849	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102(Ш04 - 1)(Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17850	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17851	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17852	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17853	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дачная, 31-65, 26-66, 1пер.С.Лазо, 35-65, 38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17854	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17855	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17856	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-ТП-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17858	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17859	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17860	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17861	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17862	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17863	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17864	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17865	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17866	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17867	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17868	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17869	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17870	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17871	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17872	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17873	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17874	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17875	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17876	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17877	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопродную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17878	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопродную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17879	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопродную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17880	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопродную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17881	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17882	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопродную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

17883	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17884	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17885	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17886	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4 кВ от ТП-2254 до МУП УЭТ обогрев стрелок	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17887	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17888	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17889	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17890	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17891	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17892	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17893	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17894	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17895	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17896	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17897	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17898	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17899	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17900	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17901	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17902	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17903	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17904	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17905	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17906	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
17907	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17908	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17909	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 46-62; 27,29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17910	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17911	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17912	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17913	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17914	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17915	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17916	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17917	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17918	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17919	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17920	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17921	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17922	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3554	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3554\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17923	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание.ул.Урицкого,15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17924	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание.ул.Урицкого,15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17925	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание.ул.Урицкого,15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17926	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17927	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание.ул.Урицкого,1Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17928	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17929	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17930	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 51	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17931	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17932	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17933	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17934	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17935	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17936	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17937	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Лесная, 52	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17938	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17939	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17940	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17941	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17942	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17943	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17944	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17945	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17946	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17947	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17948	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17949	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17950	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17951	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17952	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17953	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17954	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17955	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17956	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерев 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17957	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17958	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Лесная, 52	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17959	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.11 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17960	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17961	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17962	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17963	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17964	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17966	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17968	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17969	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17970	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д-9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17971	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.3 - ТП-1023яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17972	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17973	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17974	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
17975	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерев 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17976	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17977	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17978	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17979	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17980	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17981	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17982	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

17983	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17984	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17985	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17986	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17987	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч.4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17988	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17989	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17990	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17991	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17992	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17993	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36,9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17994	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1637 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Наб.реки. Сибирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17995	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1637 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Наб.реки. Сибирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17996	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17997	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17998	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3050 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3050 Яч.4 - РП-346 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кв.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кв.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3050\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кв 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17999	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5153 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кв Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кв Яч.17 кв.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18000	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.7 - ЦП-ЗРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.24	ТП 6 (6.3) кв ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18001	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кв РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кв КЛ-0,23 кв на гараж ул. Фруктовая,3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18002	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Объект>_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д ул. Радищева, 105а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18003	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1109 --ВЛ10кв.; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18004	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3841 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18005	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18006	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3483 яч.1-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 до ВЛ-6кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кв ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18007	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18008	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18009	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18010	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18011	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18012	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18013	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ Не 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ Не 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ Не 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ Не 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18014	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18015	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ Не 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ Не 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ Не 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ Не 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18016	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18017	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18018	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
18019	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
18020	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
18021	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
18022	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
18023	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
18024	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		РП 6 (6.3) кВ РП-321	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 Яч.13 - ЦП-МиниГЭС Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.3 - РП-321 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ РЕКЛ-РП-312_2	6.00000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
18025	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18026	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
18027	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

18028	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18029	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18030	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18031	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18032	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18033	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18034	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18035	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18036	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18037	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18038	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18039	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18040	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18041	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18042	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18043	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18044	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18045	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18046	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, Эпер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18047	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, Эпер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18048	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18049	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18050	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18051	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
18052	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18053	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18054	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бебеля,45 Барселона; КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля,55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18056	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18057	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18058	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18059	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18060	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18061	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18062	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18063	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18064	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18065	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18066	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18067	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18068	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18069	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Булнинская,14,42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18071	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерев 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18072	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18074	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18075	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18076	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18077	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 Яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18078	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18079	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18080	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 3 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18081	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18082	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18083	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18084	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18085	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18086	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18087	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватугина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18088	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18089	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18090	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на ГСК "Юность"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18091	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18092	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18093	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18094	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18095	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18096	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18097	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18098	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18099	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18100	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18101	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18102	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
18103	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18104	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18105	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18106	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18107	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18109	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
18110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер. Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18111	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
18112	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
18113	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
18114	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

18115	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кв ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18116	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кв ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18117	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кв ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18118	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кв ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18119	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18120	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18121	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кв ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18122	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кв ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18123	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Робеспьера, 100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18124	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.63	ТП 10 (10.5) кв ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18125	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18126	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 яч.3-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18127	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18128	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18129	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18130	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3023 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кв (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18131	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3001 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18132	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18133	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1637 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18134	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18135	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18136	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18137	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18138	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18139	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18140	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18141	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18142	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18143	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18144	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18145	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18146	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18147	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36,9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18148	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41,ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18149	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18150	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18151	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41,ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18152	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18153	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18154	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошенова,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18155	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошенова,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18156	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18157	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18158	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18159	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18160	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18161	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18162	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18163	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18164	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18165	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18166	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18167	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18168	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18169	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18170	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18171	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватугина,55-67, 1,2пер. Ватугина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18172	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18173	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18174	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.вагутина,55-67, 1,2пер.Вагутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18175	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.вагутина,55-67, 1,2пер.Вагутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18176	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18177	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.вагутина,55-67, 1,2пер.Вагутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18178	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18179	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18180	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18181	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18182	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18183	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18184	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18185	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3023 яч.-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кв (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18186	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кв ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18187	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18188	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кв ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18189	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кв оп. 64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кв	ТП 6 (6.3) кв ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18190	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кв ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18191	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3023 яч.-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кв (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18192	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18193	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18194	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18195	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18196	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18197	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18198	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18199	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18200	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18201	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18202	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18203	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18204	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36,9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18205	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18206	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18207	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18208	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18209	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18210	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18212	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18213	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18216	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18217	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18218	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18219	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18220	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18221	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18222	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18223	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18224	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18225	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18226	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18227	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18228	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18229	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18230	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18231	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18232	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18233	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18234	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18235	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18236	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18237	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18238	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

18239	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18240	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18241	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18242	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18243	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18244	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18245	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18246	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18248	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18249	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18250	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18251	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18252	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18253	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18254	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкв оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18255	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18257	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18258	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стар. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18259	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стар. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18260	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18261	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18262	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18263	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18264	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18265	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18266	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18267	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корякина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18268	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18269	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18270	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18271	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 16 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18272	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красногвардейская,36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18273	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18274	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18275	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18276	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18277	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18278	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18279	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18280	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18281	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18282	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Зпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18283	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18284	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18285	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18286	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18287	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18288	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18289	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18290	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18291	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18292	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18293	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18294	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

18295	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18296	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18297	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18298	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18299	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18300	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ офисы 2 пер. Мира, 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18301	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18302	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18303	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18304	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18305	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18306	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18307	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18308	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18309	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18310	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18311	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18312	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

18313	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18314	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18315	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18316	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18317	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18318	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18319	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18320	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18321	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18322	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18323	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18324	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18325	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18326	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18327	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18328	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18329	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18330	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 Яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 Яч.4 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18331	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18332	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18333	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18334	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 Яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18335	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18336	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18337	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18338	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18339	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18340	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18341	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18342	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18343	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18344	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18345	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18346	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18347	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18348	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18349	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18350	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18351	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18352	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18353	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18354	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18355	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18356	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18357	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18358	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18359	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18360	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18361	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18362	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18363	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18364	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18365	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18366	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18367	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18368	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18369	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18370	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18371	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
18372	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
18373	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
18374	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18375	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18376	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Юшова, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18377	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18378	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18379	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18380	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18381	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18382	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18383	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18384	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

18385	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18386	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18388	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватугина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18389	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18391	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18392	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18393	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18394	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18395	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18396	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18397	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18398	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18399	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18400	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18401	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023(Ш04 - 1)Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18402	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18403	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18404	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18405	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18406	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18407	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.«Объект»_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18408	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18409	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18410	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18411	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18412	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Вагутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18413	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18414	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18415	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 Яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18416	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18417	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18418	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18419	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18420	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37, ул.Вагугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18422	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18423	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18424	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18425	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18426	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18427	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18428	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18429	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3433	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3433\Героя России Аверьянова проезд, 1 - ВПУ-301, ул. Варежкиса/пр.Аверьянова 1 от ТП-3433 А	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
18430	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18431	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 8 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18432	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18433	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18434	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18435	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18436	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.245; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18437	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18438	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18439	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18440	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18441	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18442	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18443	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18444	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
18445	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18446	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18447	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18448	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18449	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18450	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18451	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,2а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
18452	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18453	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18454	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

18455	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18456	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18457	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18458	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18459	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18460	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.З.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.З.Космодем.,22-42,23а-41, ул.З.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18461	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18462	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18463	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18464	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18465	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18466	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18467	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36,9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18468	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18469	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18470	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП Эк70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18471	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18472	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18473	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18474	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18475	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18476	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18478	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18479	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18480	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18481	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18482	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18483	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18484	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18485	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18486	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18487	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18488	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18489	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18490	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18491	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18492	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18493	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18494	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.Здание (№уч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18495	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18496	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18497	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18498	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18499	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18500	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18501	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18502	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1637 Яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18503	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18504	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18505	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18506	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3024 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кв РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кв ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18507	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18508	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18509	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2564 Яч.6-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18510	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Лесная Яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18511	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Лесная Яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18512	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18513	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18514	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18515	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18516	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18517	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18518	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Мелекесский 1-й пер, 80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18519	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18520	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2412 Яч. - ТП-2532 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2412	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2412\Стасова ул, 14 - КНС-2, ул. Стасова 14 от ТП-2412	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
18521	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18522	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 -ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18523	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18524	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18525	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
18526	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 30/А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18527	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18528	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18529	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 кб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18530	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18531	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18532	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

18533	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18534	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18535	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.63	ТП 10 (10.5) кв ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв 3й пер.Ватугина 19-29,22-30, 4 пер.Ватугина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18536	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18537	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4069 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18538	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18539	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18540	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3023 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кв (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18541	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кв {0}; ВЛ 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кв ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18542	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18543	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18544	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18545	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18546	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18547	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18548	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18549	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18550	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18551	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18552	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18553	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18554	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18555	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18556	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18557	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18558	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18559	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18560	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18561	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18562	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18563	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18564	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Объект>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18565	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.3 - ТП-3841 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18567	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18568	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18569	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18571	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18572	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18573	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18574	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18575	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18576	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18577	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18578	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18579	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18580	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18581	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,48-82а (чет), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18582	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18583	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18584	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18585	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18586	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18587	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18588	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18589	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18590	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.1-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18591	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18592	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.1-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18593	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18594	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18595	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18596	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18597	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18598	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18599	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18600	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18601	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18602	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18603	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18604	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18605	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18606	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18607	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18608	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18609	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18610	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч.1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18611	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18612	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
18613	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0

18614	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2725 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.228	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2725	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2725\Азовская ул, 29А - Т.П.-9, ул. Азовская 29 А (ТП-2725)	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
18615	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18616	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 1-й пер, 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18617	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18618	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18619	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18620	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18621	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18622	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18623	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18624	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18625	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18626	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
18627	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

18628	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18629	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18630	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18631	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18632	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЭП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЭП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЭП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18633	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18634	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18635	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18636	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18637	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18638	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18639	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18640	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0

18641	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18642	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18643	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18644	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, 78-124, 85-103, 121, ул. Крупской, 98-102, 101-115, пер. Белова, 7-13, 8-12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18645	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18646	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП Эк70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. О. Кошевого, 1й пер. О. Кошевого, 1й пер. Казанский, ул. Бакинская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18647	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18648	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18649	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18650	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18651	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18652	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, 78-124, 85-103, 121, ул. Крупской, 98-102, 101-115, пер. Белова, 7-13, 8-12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18653	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18654	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18655	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа, ул. Р. Люксембург, 48	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18656	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18657	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18658	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

18659	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3073 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3073 - ВЛ оп.67; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3073\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18660	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18661	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18662	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18663	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Врача Михайлова ул, 19 - 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18664	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18665	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18666	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18667	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
18668	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18669	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ спуск Халтурина, ж.д.16,18,20,24,26,28,28А,32	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

18670	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ кл 0.4 кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
18671	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ спуск Халтурина, ж.д.16,18,20,24,26,28,28А,32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
18672	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
18673	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радище ва,8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
18674	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 -ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
18675	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
18676	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радище ва,8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
18677	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
18678	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
18679	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
18680	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ д/сад ул.Репина,41	0.40000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	
18681	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
18682	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 -ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
18683	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
18684	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

18685	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18686	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 -ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18687	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18688	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18689	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18690	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18691	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18692	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18693	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18694	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18695	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18696	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18697	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18698	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18699	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18700	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18701	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18702	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18703	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18704	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 26	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18705	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18706	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36,9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18707	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18708	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резерв 5; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7; КЛ 0.38 кВ резерв №10; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18709	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Казанская, 98; КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,118	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18710	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18711	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18712	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18713	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18714	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18715	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18716	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18717	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18718	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18719	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18720	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18721	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18722	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пост. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18723	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18724	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18725	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пост. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18726	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18727	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18728	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18729	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18730	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18731	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18732	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18733	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18734	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18735	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18736	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч.1 - ТП 3451 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18737	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18738	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18739	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18740	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18741	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ офисы, пер.Молочный 12а	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
18742	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	

18743	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18744	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18745	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18746	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18747	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18748	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18749	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18750	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18751	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18752	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18753	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18754	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
18755	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18756	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18757	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18758	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18759	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 45 (щит4)	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0
18760	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18761	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4кВ от тп 2374 до ГРП	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18762	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18763	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18764	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18765	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18766	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

18779	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18780	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ <Object>1123	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18781	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18782	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18783	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18784	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер. Рылеева,13 (ж/д)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18785	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18786	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18787	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18788	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18789	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18790	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18791	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18792	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18793	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18794	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1220 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18795	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3024 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кв РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кв ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18796	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18797	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18798	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18799	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18800	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18801	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4006 - ТП 4042 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4006\Сиреневый проезд, 11А - Магазин, проезд,Сиреневый 11 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18802	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3926 Яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв спуск Халтурина, жд.16,18,20,24,26,28,28А,32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18803	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18804	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18805	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3926 Яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Новый,жд.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, жд. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18806	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18807	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3926 Яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Новый,жд.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, жд. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18808	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18809	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18810	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18811	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18812	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18813	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18814	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18815	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18816	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18817	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18818	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18819	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18820	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18821	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2386 Яч.1 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ПП2946 яч.4 на ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2386	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2386\Октябрьская ул, 0 - ГСК "Эдельвейс"(ТП-2386), ул.Октябрьская 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
18822	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18823	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18824	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18825	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18826	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18827	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18828	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18829	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18830	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18831	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18832	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

18833	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18834	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18835	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18836	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18837	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18838	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18839	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18840	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18841	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18842	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18843	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2518 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кв ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2518\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
18844	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 яч.1-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
18845	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18846	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18847	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кв ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18848	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кв ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18849	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18850	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18851	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18852	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18853	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кв ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18854	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
18855	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

18856	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18857	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18858	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18859	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18860	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 Яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18861	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 Яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18862	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 Яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 Яч.4 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18863	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18864	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18865	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18866	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18867	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18868	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18869	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3067 яч.-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кв ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18870	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18871	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18872	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18873	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18874	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1П-1117\Новая ул, 3 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18875	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18876	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18877	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18878	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18879	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кв № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1781\Спортивная ул, 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18880	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кв № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1781\Спортивный 3-й пер, 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18881	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1781\Спортивная ул, 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18882	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18883	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18884	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18885	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ул. Ватутина, 55/2а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18886	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18887	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3041 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кв ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18888	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4028 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н Яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18889	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18890	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1325 Яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космод емьянской,3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18891	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18892	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18893	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
18894	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18895	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18896	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18897	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18898	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18899	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18900	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
18901	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
18902	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

18903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18904	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18905	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18906	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18907	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18908	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18909	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18910	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18911	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 68	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18912	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18913	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18914	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18915	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18916	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18917	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18918	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18919	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18920	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18921	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18922	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18923	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18924	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18925	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18926	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18927	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18928	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18929	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18930	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18931	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18932	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3041 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кв.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кв.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4кв ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кв ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18933	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3041 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кв.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кв.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4кв ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кв ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18934	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18935	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3841 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18936	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 яч.-3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18937	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 яч.-3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18938	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Новый,жд.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18939	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18940	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18941	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18942	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18943	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18944	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяига Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
18945	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватугина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18946	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18947	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18948	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18949	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18950	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18951	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18952	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18953	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18954	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18955	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18956	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18957	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер. Рылеева 6 стройка	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18958	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18959	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18960	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18961	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18962	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18963	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18964	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18966	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1730(Пластова б-р, 7/1 - б-р Пластова 7 /1, ж/д	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
18968	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003(Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18969	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18970	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069(Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18971	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003(Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18972	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18973	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252(Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18974	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380(Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18975	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18976	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18977	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18978	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18979	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18980	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18981	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18982	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18983	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18984	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18985	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18986	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18987	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18988	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18989	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18990	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18991	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18992	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18993	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18994	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Сибирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18995	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18996	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18997	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18998	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18999	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19000	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19001	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19002	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19003	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19004	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19005	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19006	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19007	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19008	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19009	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19010	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19011	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19012	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19013	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19014	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19015	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19016	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19017	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19018	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19019	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19020	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19021	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19022	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19023	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19024	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19025	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19026	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19027	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19028	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19029	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19030	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19031	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19032	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19033	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19034	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19035	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19036	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360кб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19037	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19038	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19039	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19040	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19041	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19042	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19043	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.З.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19044	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19045	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19046	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19047	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19048	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19049	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19050	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19051	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19052	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19053	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19054	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19056	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19057	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19058	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19059	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

19060	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19061	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19062	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторп1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19063	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19064	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19065	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19066	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19067	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19068	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19069	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 8 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19071	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19072	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 8 - 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19074	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19075	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19076	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19077	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19078	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул. Федерации, 72,74,76,80,82	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19079	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19080	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19081	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 26/Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19082	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19083	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.3 - ТП-3841 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19084	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19085	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 30/Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19086	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19087	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19088	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 34 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19089	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19090	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19091	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19092	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19093	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19094	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19095	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19096	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19097	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19098	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19099	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19100	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19101	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>эхъ	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
19102	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19103	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19104	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19105	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19106	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19107	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19108	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19109	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19111	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19112	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19113	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19114	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19115	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19116	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19117	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19118	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19119	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19120	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19121	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19122	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19123	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19124	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватугина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19125	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19126	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19127	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19128	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватугина,1-9, 1 пер. Ватугина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватугина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19129	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19130	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватугина,1-9, 1 пер. Ватугина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватугина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19131	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19132	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19133	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19134	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19135	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул. Федерации, 72,74,76,80,82	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19136	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19137	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19138	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19139	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19140	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19141	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
19142	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19143	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19144	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19145	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.9-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19146	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19147	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19148	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19149	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19150	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19151	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19152	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\ , 0 - СКЗ, с. Кротовка, ул. Магистральная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19153	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм. здание, ул. Плеханова 10А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
19154	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19155	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул. Ср. Венец, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
19156	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19157	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ спуск Халтурина, ж.д.16,18,20,24,26,28,28А,32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19158	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 24/А - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19159	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
19160	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул. Красноармейская,53,70,76,76А, 78, ул. Орлова,30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19161	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул. Бебеля, 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19162	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3483 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кв ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19163	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1022а\Тухачевского ул, 1 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19164	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	РП 10 (10.5) кв РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ по ул. Красноармейская,53,70,76,76А, 78,ул.Орлова,30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19165	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19166	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1022а\Тухачевского ул, 24/А - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19167	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв спуск Халтурина, ж.д.16,18,20,24,26,28,28А,32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19168	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19169	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19170	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3024 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кв РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кв ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19171	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-ЗП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19172	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19173	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19174	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19175	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19176	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19177	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19178	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19179	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19180	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19181	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19182	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19183	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19184	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19185	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19186	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19187	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19188	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19189	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19190	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

19191	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
19192	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19193	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19194	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19195	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19196	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19197	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Э Интернационала ул, 2 - 36/а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19198	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19199	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Э Интернационала ул, 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19201	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

19202	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19203	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19204	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19205	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19206	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кв.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19207	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19208	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19209	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19210	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19212	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19213	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19214	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19215	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19216	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19217	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19218	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19219	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19220	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19221	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19222	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19223	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19224	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19225	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19226	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19227	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

19228	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19229	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19230	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч.1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневиый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19231	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19232	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19233	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19234	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19235	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.1.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19236	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19237	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19238	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19239	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19240	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19241	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19242	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19243	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кБ.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19244	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19245	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19246	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19248	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.1 - 1408 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.3 - ТП-1400 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1408Б	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1408Б\Урицкого ул, 100 - ГСК "Строитель", ул. Урицкого от ТП-1408 Б (минус. в №9002, об.78/3)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19249	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19250	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19251	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19252	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 Яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19253	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19254	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19255	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19256	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч.8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19257	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
19258	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19259	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19260	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш023 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19261	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19262	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19264	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19265	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19266	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19267	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19268	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19269	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19270	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19271	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19272	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19273	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19274	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19275	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19276	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19277	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19278	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,жд.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19279	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19280	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19281	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19282	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19283	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19284	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19285	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый, ж.д.1,9,11,13,15,17, 17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19286	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19287	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19288	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19289	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19290	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19291	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19292	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19293	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19294	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19295	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19296	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
19297	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
19298	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
19299	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
19300	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 60	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
19301	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
19302	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
19303	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
19304	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 64	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
19305	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
19306	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19307	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

19308	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19309	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19310	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19311	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19312	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19313	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19314	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327 - Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19315	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19316	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19317	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв перем. м/у РУ-0,4 кв; КЛ 10 (10.5) кв перем. м/у РУ-0,4 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Туухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19318	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кв <Объект>346346346ст; КЛ 10 (10.5) кв СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 яч.5-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ПС 10 (10.5) кв СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19319	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
19320	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19321	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19322	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19323	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19324	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19325	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19326	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19327	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19328	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19329	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19330	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19331	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19332	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19333	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

19334	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19335	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19336	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул. Федерации, 72,74,76,80,82	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19337	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ <Object>hjfjhffjhfhfhgfhf; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19338	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19339	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19340	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19341	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19342	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19343	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19344	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19345	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19346	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19347	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19348	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19349	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19350	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19351	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19352	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19353	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19354	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19355	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19356	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19357	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19358	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19359	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19360	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19361	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19362	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19363	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19364	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ КаБ.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19365	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19366	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19367	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19368	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19369	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корякина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19370	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19377	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19378	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19379	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19380	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кв КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кв к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19381	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3105 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кв (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19382	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19383	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19384	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19385	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19386	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19387	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кожеево, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19388	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19389	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19391	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19392	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 50	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19393	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19394	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ;; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19395	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19396	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19397	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19398	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19399	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19400	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19401	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19402	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19403	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19404	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327 - Трб/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19405	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19406	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

19407	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19408	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327 - Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19409	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19410	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19411	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Авиастроителей пр-кт, 0 - ГЭКО "Лидер", пр-кт.Авиастроителей /Туполева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19412	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19413	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19414	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
19415	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19416	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
19417	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19418	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19419	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19420	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19421	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19422	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19423	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19424	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19425	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19426	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19427	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19428	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19429	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19430	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19431	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19432	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19433	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19434	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19435	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19436	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19437	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19438	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19439	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19440	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвяжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19441	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19442	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19443	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19444	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19445	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19446	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19447	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19448	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19449	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19450	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19451	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19452	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19453	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19454	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19455	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19456	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19457	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19458	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19459	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19460	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19461	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19462	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19463	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19464	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19465	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19466	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19467	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19468	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19469	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19470	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19472	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19473	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19474	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19475	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19476	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19478	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,ж.д.1,9,11,13,15,17, 17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19479	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19480	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19481	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19482	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,жд.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19483	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19484	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19485	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ"-110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
19486	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19487	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19488	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19489	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвьяжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19490	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19491	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19492	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19493	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19494	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19495	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19496	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19497	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19498	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19499	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19500	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19501	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19502	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19503	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76, ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19504	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19505	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19506	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19507	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19508	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19509	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19510	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19511	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19512	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19513	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19514	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
19515	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
19516	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
19517	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
19518	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
19519	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
19520	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19521	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19522	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
19523	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19524	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19525	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

19526	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19527	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19528	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19529	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19530	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19531	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
19532	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19533	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19534	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19535	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19536	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19537	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19538	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19539	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19540	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19541	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19542	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19543	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19544	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19545	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-ПС Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19546	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19547	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19548	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19549	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19550	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76, ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19551	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19552	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76, ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19553	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19554	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19555	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19556	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19557	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76, ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19558	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобзева, 12,16, 58-66	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19559	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19560	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76, ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19561	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76, ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19562	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76, ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19563	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19564	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19565	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19566	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19567	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19568	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19569	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19570	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19571	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19572	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19573	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19574	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19575	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19576	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19577	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19578	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

19579	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЭРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19580	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19581	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19582	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19583	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19584	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19585	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19586	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19587	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19588	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19589	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19590	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19591	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19592	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19593	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19594	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19595	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19596	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76, ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19597	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19598	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19599	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19600	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19601	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19602	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19603	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19604	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19605	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19606	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19607	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19608	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19609	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19610	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19611	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19612	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19613	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19614	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19615	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19616	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19617	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327 - Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19618	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327 - Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19619	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19620	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19621	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19622	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19623	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19624	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19625	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19626	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19627	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19628	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19629	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19630	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19631	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19632	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19633	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19634	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19635	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19636	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19637	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19638	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19639	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19640	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19641	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кв.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19642	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19643	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19644	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19645	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19646	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19647	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19648	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19649	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3-ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19650	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19651	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76, ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19652	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3-ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19653	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19654	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19655	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19656	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19657	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19658	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19659	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19660	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19661	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33.6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19662	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19663	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33.6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19664	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19665	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19666	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19667	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19668	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19669	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19670	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19671	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19672	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19673	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19674	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19675	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19676	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19677	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19678	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19679	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19680	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19681	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19682	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19692	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв 1 пер.Нариманова,40-56,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19693	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19694	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв 1 пер.Нариманова,40-56,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19695	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19696	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19697	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19698	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19699	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19700	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19701	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19702	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76, ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19703	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19704	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19705	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19706	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19707	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19708	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19709	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19710	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19711	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19712	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19713	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19714	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19715	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19716	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19717	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19718	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19719	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19720	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19721	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19722	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19723	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19724	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19725	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 3,1; КЛ 0.38 кВ 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19726	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19727	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19728	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19729	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19730	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19731	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19732	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19733	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19734	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19735	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19736	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19737	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.вагутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19738	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19739	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19740	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19741	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19742	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19743	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19744	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19745	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19746	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19747	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19748	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3215 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19749	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19750	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19751	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19752	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19753	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19754	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19755	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19756	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

19757	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19758	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19759	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19760	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19761	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19762	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19763	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19764	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19765	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 4 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19766	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19767	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

19768	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19769	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19770	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19771	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10/46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19772	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч. 13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19773	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19774	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19775	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

19776	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19777	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19778	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19779	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19780	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19781	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19782	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19783	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19784	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19785	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19786	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19787	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19788	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19789	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029(Ш04 - 1)Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19790	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19791	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19792	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19793	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19794	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19795	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19796	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,9А вв1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19797	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19798	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19799	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (шит 2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19800	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19801	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19802	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19803	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19804	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19805	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19806	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19807	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19808	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19809	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1- ТП-1761 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19810	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19811	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19812	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19813	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19814	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 70	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19815	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19816	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19817	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19818	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19819	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608(Ш04 - 2)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19820	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19821	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19822	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19823	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19824	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19825	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19826	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19827	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19828	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19829	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19830	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19831	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19832	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19833	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19834	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19835	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошешова,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19836	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19837	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19838	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошешова (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19839	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19840	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19841	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19842	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19843	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19844	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19845	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19846	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19847	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19848	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19849	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19850	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19851	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19852	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19853	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19854	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19855	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19856	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 29 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19857	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19858	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации - ул. Орлова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19859	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19860	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19861	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС СВЯЯГА Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
19862	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19863	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19864	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ на ТП-1901 руб.11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 яч.11 - СП-1901-1 яч.4 -0,4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ПС 6 (6.3) кВ СП-1901-1	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Поливинская,17а,23,25,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19865	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19866	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19867	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19868	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19869	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемилька РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19870	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

19871	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19872	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19873	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19874	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19875	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19876	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19877	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19878	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19879	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19880	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19881	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19882	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19883	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Пархоменко, 55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19884	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
19885	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

19886	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19887	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19888	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19889	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19890	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19891	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19892	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19893	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19894	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19895	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ 10-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кв ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19896	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19897	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19898	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19899	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19900	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19901	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19902	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19904	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19905	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19906	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19907	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19908	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19909	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19910	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19911	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19912	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19913	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1145 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
19914	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
19915	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1145 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
19916	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
19917	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
19918	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
19919	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч.1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч.3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
19920	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
19921	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
19922	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

19923	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19924	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19925	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 яч.3-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19926	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19927	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19928	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19929	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19930	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв;	ТП 10 (10.5) кв ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19931	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19932	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19933	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19934	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19935	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19936	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19937	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19938	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19939	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19940	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19941	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19942	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0			
19943	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
19944	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
19945	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
19946	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76, ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
19947	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
19948	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76, ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
19949	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
19950	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	

19951	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 Яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп.71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19952	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19953	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19954	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19955	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19956	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19957	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЭП-1215 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЭП-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЭП-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19958	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19959	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19960	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемишка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19961	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19962	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19963	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп.64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19964	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19966	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19967	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч.1 - ТП 3451 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19968	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19969	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19970	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19971	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19972	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
19973	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
19974	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
19975	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
19976	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
19977	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
19978	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
19979	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
19980	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19981	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
19982	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

19983	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19984	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19985	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19986	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19987	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19988	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19989	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19990	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19991	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19992	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19993	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19994	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19995	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19996	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19997	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19998	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19999	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20000	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20001	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20002	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20003	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20004	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20005	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20006	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20007	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20008	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123,106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20009	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20010	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20011	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20012	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20013	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3-ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20014	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16,4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20015	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20016	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023(Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20017	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716(Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20018	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебея,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20019	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697(Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20020	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20021	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379(Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20022	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20023	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20024	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20025	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20026	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20027	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20028	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20029	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20030	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

20031	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20032	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 Яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20033	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20034	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20035	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20036	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3842 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20037	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3842 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20038	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20039	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20040	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20041	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20042	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20043	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1883 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1883 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч 66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20044	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 Яч.8-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20045	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20046	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20047	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20048	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20049	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20050	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20051	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1215 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20052	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20053	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20054	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20056	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20057	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20058	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20059	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20060	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20061	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20062	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20063	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20064	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3-ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20065	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3-ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20066	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3-ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20067	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20068	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 Яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20069	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20070	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20071	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20072	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20073	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20074	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20075	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20076	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20077	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20078	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20079	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20080	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20081	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20082	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20083	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697(Ш04 - 2)\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20084	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20085	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697(Ш04 - 2)\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20086	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20087	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20088	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20089	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20090	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20091	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20092	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20093	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20094	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20095	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20096	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20097	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20098	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20099	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20100	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20101	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451(Ш04 - 1)Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20102	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20103	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697(Ш04 - 2)Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20104	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498(Ш04 - 1)Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20105	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379(Ш04 - 1)Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20106	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379(Ш04 - 1)Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20107	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20108	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20109	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20110	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20111	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3-ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20112	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20113	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20114	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20115	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20116	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20117	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20118	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20119	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20120	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20121	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20122	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв;	ТП 10 (10.5) кв ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20123	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20124	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20125	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20126	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20127	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20128	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20129	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20130	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20131	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20132	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20133	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20134	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20135	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20136	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20137	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20138	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20139	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20140	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20141	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20142	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20143	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кв оп. 64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кв	ТП 6 (6.3) кв ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20144	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кв ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кв ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20145	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кв ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кв ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20146	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кв ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кв ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20147	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.13 на ВЛ 10кв; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20148	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1109 --ВЛ10кв.; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20149	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20150	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1145 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20151	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ;; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20152	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ;; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20153	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20154	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кв; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кв_1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20155	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1344 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1344	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20156	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.232	ТП 6 (6.3) кв ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

20157	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20158	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20159	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20160	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20161	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20162	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20163	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20164	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20165	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20166	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20167	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20168	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20169	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20170	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20171	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20172	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20173	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20174	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20175	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

20176	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20177	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП Эх70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тимирязева,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20178	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20179	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20180	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20181	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20182	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3-ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20183	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20184	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20185	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023(Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20186	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20187	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023(Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20188	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023(Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20189	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697(Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20190	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20191	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451(Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20192	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451(Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20193	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20194	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20195	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20196	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20197	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20198	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20199	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20200	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20201	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20202	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20203	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20204	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20205	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20206	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20207	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20208	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20209	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20210	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20212	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20213	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20216	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20217	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20218	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20219	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20220	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20221	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20222	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20223	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-11-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20224	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20225	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20226	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20227	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20228	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20229	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20230	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20231	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20232	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20233	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3454	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.4 - ТП-3459 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ Ш ТП-3054 Яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_20; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_18; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_16; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-	6.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20234	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20235	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20236	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20237	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20238	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20239	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20240	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20241	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20242	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20243	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20244	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20245	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20246	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20247	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20248	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20249	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20250	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20251	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20252	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20253	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20254	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20255	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20256	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20257	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20258	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20259	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20260	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20261	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20262	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20264	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20265	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20266	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20267	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20268	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20269	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20270	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1- ТП-1761 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20271	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20272	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20273	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20274	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20275	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20276	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
20277	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
20278	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
20279	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4197 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
20280	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
20281	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
20282	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
20283	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
20284	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
20285	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

20286	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20287	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20288	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 Яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20289	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20290	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 Яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20291	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20292	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 Яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20293	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 Яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20294	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20295	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20296	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20297	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20298	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20299	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20300	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20301	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20302	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20303	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20304	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20305	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20306	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20307	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20308	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20309	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20310	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20311	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

20312	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20313	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20314	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20315	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20316	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20317	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20318	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20319	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20320	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31, пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20321	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20322	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20323	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20324	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20325	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20326	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20327	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20328	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-11-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20329	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20330	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20331	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20332	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20333	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20334	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20335	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20336	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20337	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20338	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20339	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20340	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20341	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20342	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20343	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20344	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20345	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20346	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20347	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20348	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20349	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20350	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20351	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20352	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20353	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20354	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20355	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20356	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20357	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20358	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20359	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

20360	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20361	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20362	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20363	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004Н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20364	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20365	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20366	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20367	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20368	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20369	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20370	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20371	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20372	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20373	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20374	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20375	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20376	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20377	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20378	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20379	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20380	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20381	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20382	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20383	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20384	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

20385	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20386	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20387	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20388	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20389	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20390	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20391	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20392	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

20393	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20394	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20395	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20396	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20397	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20398	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20399	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20400	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20401	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20402	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20403	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20404	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716(Ш04 - 2)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20405	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054(Ш04 - 2)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20406	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20407	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20408	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Ириманова, 69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20409	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498(Ш04 - 1)\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20410	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002(Ш04 - 1)\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20411	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20412	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20413	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20414	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20415	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20416	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20418	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20419	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свяжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20420	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20422	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20423	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20424	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20425	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20426	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20427	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20428	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20429	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20430	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2773- на ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.103; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ПП2946 яч.4 на ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2773	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2773\Октябрьская ул, 26 - Т.П.- 8, ул. Октябрьская 26 (ТП-2773)	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0
20431	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, Зпер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20432	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20433	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20434	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20435	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20436	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20437	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20438	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20439	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20440	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20441	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кв; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кв_1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20442	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20443	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20444	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20445	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20446	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20447	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20448	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20449	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20450	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20451	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20452	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20453	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20454	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20455	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20456	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20457	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20458	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20459	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20460	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20461	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20462	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20463	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20464	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20465	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20466	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20467	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20468	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20469	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20470	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20471	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20472	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20473	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20474	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20475	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76, ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20476	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20478	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20479	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20480	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20481	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20482	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
20483	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20484	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20485	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20486	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

20487	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20488	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20489	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20490	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20491	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20492	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20493	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20494	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20495	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20496	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20497	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20498	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20499	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20500	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20501	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20502	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

20503	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
20504	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
20505	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
20506	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
20507	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1728 Яч.2 - РП-129 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1728	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1728\Репина ул, 0 - ВПУ "Искра", ул. Репина	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
20508	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
20509	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
20510	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
20511	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
20512	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
20513	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, Зпер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
20514	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, Зпер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

20515	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20516	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20517	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20518	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1 ПС "Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20519	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1 ПС "Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20520	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20521	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1 ПС "Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20522	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1 ПС "Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20523	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20524	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20525	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20526	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20527	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20528	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20529	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20530	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20531	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20532	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20533	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20534	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20535	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20536	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20537	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20538	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20539	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20540	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20541	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20542	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20543	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023(Ш04 - 1)Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20544	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20545	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023(Ш04 - 1)Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20546	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428(Ш04 - 1)Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20547	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20548	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20549	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20550	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20551	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп.64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20552	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20553	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20554	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошешова (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20555	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20556	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20557	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20558	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20559	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20560	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20561	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20562	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20563	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20564	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20565	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20566	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4057 Яч.<Object> - ТП-4067 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.7 - РП-401 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4057\Оренбургская ул, 1 - ВПУ-401, ПКО "40 лет ВЛКСМ" от ТП-4057	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
20567	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20568	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева ,95А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20569	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20571	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20572	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20573	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20574	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20575	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20576	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20577	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20578	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20579	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20580	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20581	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20582	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 -ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20583	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20584	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20585	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20586	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20587	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20588	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20589	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20590	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20591	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20592	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 Яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20593	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20594	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20595	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20596	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20597	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20598	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20599	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20600	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20601	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20602	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20603	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20604	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ ол.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20605	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20606	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20607	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20608	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20609	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20610	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20611	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20612	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20613	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

20614	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20615	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20616	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20617	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20618	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20619	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20620	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20621	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20622	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
20623	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
20624	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
20625	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
20626	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
20627	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
20628	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
20629	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч.4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
20630	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
20631	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

20632	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20633	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20634	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20635	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20636	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20637	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20638	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

20639	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20640	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20641	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20642	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20643	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20644	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20645	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20646	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20647	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20648	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20649	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодемьянской,3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20650	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20651	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20652	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20653	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20654	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20655	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20656	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20657	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20658	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20659	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20660	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20661	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20662	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20663	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20664	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20665	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20666	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20667	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20668	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20669	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20670	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20671	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20672	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20673	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20674	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20675	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20676	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20677	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20678	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20679	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20680	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20681	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20682	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20683	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20684	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20685	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20686	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20687	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20688	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20689	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20690	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20691	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20692	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20693	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20694	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20695	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20696	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20697	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20698	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20699	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20700	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20701	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Туленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20702	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20703	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20704	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20705	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20706	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ бкВ оп.64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ бкВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20707	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ бкВ оп.64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ бкВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20708	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20709	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20710	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20711	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20712	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20713	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20714	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20715	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20716	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20717	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

20718	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20719	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3187 яч.5-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20720	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кв оп. 64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кв	ТП 6 (6.3) кв ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20721	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20722	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Трб/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д пр.Нариманова,59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20723	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20724	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20725	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20726	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20727	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20728	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20729	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20730	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20731	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20732	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20733	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20734	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20735	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

20736	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 18 - 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20737	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 18 - 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20738	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20739	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20740	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20741	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20742	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20743	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20744	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20745	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20746	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20747	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20748	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
20749	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
20750	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
20751	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
20752	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
20753	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
20754	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
20755	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
20756	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
20757	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
20758	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
20759	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
20760	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
20761	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

20762	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20763	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20764	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20765	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20766	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20767	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20768	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20769	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20770	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20771	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20772	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20773	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 8,Зарг"Весна",м-н"Весна"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20774	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20775	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20776	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20777	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20778	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20779	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20780	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
20781	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ минист. культуры ул.Спасская,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
20782	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
20783	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20784	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20785	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20786	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20787	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20788	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20789	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20790	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

20791	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20792	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20793	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20794	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20795	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20796	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20797	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20798	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20799	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20800	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20801	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20802	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20803	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20804	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20805	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20806	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20807	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20808	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20809	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Советский 3-й пер, 53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20810	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20811	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20812	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20813	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20814	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20815	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20816	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20817	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20818	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20819	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20820	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20821	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20822	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20823	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20824	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20825	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20826	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20827	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20828	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20829	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20830	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20831	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20832	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20833	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20834	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20835	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20836	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20837	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20838	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20839	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20840	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20841	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 24 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20842	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20843	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20844	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20845	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20846	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20847	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20848	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодемьянской,3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20849	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20850	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20851	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20852	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20853	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20854	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20855	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20856	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20857	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20858	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20859	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

20860	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20861	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20862	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20863	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20864	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20865	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20866	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20867	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20868	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20869	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20870	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 24	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20871	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул, 48/А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20872	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20873	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20874	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20875	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\40-летия Октября ул, 15 - ТП-4015, ул.40-летия Октября 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
20876	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20877	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
20878	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радище ва,8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20879	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Чайковского,1/58_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

20880	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20881	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1728 Яч.1 - РП-129 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1728	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1728\Репина ул, 0 - ВПУ "Искра", ул. Репина	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
20882	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20883	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20884	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20885	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20886	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20887	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20888	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20889	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20890	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20891	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20892	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20893	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20894	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20895	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20896	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20897	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20898	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20899	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20900	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20901	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20902	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20904	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20905	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20906	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20907	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20908	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20909	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20910	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20911	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20912	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20913	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20914	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20915	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20916	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

20917	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20918	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20919	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20920	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20921	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20922	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20923	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20924	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20925	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Толбухина, д.51/47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20926	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20927	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20928	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20929	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20930	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч.1 - ТП 3451 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20931	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20932	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20933	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20934	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20935	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20936	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20937	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20938	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20939	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20940	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20941	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20942	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20943	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20944	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20945	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20946	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20947	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 28 - 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20948	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 37 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20949	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20950	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20951	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20952	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20953	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20954	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20955	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20956	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20957	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20958	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20959	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20960	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
20961	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20962	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
20963	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
20964	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
20965	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
20966	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
20967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
20968	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
20969	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
20970	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
20971	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
20972	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

20973	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20974	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20975	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20976	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20977	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20978	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20979	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20980	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20981	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20982	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20983	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20984	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20985	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20986	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20987	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20988	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20989	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20990	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20991	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20992	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20993	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20994	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20995	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20996	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20997	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

20998	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
20999	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21000	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21001	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21002	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21003	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21004	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21005	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч.1 - ТП 3451 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21006	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21007	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21008	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21009	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21010	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21011	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

21012	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до вл.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21013	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21014	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21015	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21016	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21017	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21018	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21019	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул. 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21020	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21021	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21022	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21023	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21024	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21025	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17, ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21026	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17, ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21027	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21028	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21029	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч.4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21030	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21031	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21032	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21033	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21034	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21035	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21036	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21037	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21038	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21039	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21040	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21041	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21042	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21043	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21044	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21045	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21046	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21047	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21048	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21049	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21050	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21051	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21052	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21053	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21054	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 33 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21055	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21056	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21057	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21058	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21059	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21060	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21061	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 33 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21062	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21063	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21064	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21065	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21066	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21067	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21068	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
21069	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
21070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
21071	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
21072	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
21073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
21074	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
21075	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
21076	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
21077	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
21078	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

21079	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21080	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21081	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21082	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21083	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21084	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21085	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21086	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21087	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21088	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21089	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21090	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21091	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул. Кооперативная,3-17, ул. Некрасова, ул. Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

21092	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на вл оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21093	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на вл оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21094	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21095	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.-2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21096	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21097	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.-1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21098	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.-2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21099	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.-3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21100	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

21101	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21102	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21103	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21104	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21105	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21106	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21107	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21109	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21111	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошова (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21112	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21113	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21114	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21115	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21116	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21117	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21118	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21119	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21120	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21121	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21122	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

21123	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21124	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21125	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21126	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21127	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21128	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21129	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21130	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21131	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21132	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21133	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21134	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21135	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21136	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21137	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21138	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21139	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21140	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21141	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21142	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21143	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21144	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21145	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21146	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21147	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21148	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21149	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21150	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21151	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21152	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21153	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21154	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21155	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21156	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

21157	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21158	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21159	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21160	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21161	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21162	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21163	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21164	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21165	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21166	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21167	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21168	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21169	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21170	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21171	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 18 - 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21172	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21173	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21174	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

21175	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21176	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21177	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21178	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 18 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21179	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватугина,55-67, 1,2пер. Ватугина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21180	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21181	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21182	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21183	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21184	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21185	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21186	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21187	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21188	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21189	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21190	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21191	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21192	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21193	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21194	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21195	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21196	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21197	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21198	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21199	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21201	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21202	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21203	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21204	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21205	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21206	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21207	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21208	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21209	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21210	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21211	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21212	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21213	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21214	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21215	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21216	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21217	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21218	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21219	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21220	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21221	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21222	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21223	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21224	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21225	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21226	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21227	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21228	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21229	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч.4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21230	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21231	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21232	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21233	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21234	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21235	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21236	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до вл.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21237	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21238	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21239	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21240	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21241	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21242	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21243	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21244	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21245	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21246	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21247	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21248	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21249	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21250	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21251	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21252	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21253	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21254	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21255	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватугина,55-67, 1,2пер. Ватугина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21257	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21258	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21259	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21260	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21261	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21262	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21263	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21264	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21265	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21266	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21267	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21268	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21269	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ [0]; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21270	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21271	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21272	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21273	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ [0]; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21274	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ [0]; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21275	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ [0]; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21276	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21277	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ [0]; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21278	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21279	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21280	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21281	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21282	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21283	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21284	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1

21285	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21286	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21287	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21288	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21289	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21290	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21291	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21292	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21293	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21294	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21295	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21296	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

21297	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21298	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21299	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21300	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21301	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21302	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21303	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21304	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21305	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21306	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21307	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21308	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21309	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21310	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21311	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21312	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21313	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21314	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21315	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21316	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21317	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>789985	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21318	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21319	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21320	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21321	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21322	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21323	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21324	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21325	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21326	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21327	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21328	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21329	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21330	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопродную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21331	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21332	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21333	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21334	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21335	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21336	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21337	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21338	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21339	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21340	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21341	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21342	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21343	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кв оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21344	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21345	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21346	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21347	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21348	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21349	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21350	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21351	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21352	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21353	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21354	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21355	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21356	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21357	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.7-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>789985	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21358	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21359	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21360	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21361	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21362	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21363	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21364	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21365	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21366	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21367	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21368	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21369	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21370	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21371	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21372	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21373	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21374	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21375	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21376	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21377	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Рейна, 7,8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21378	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21379	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21380	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21381	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21382	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21383	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21384	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

21385	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21386	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21387	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21388	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21389	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21391	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21392	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
21393	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч. 6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
21394	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
21395	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
21396	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
21397	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 Яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
21398	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 Яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
21399	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
21400	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
21401	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

21402	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21403	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21404	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21405	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21406	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21407	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21408	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21409	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21410	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

21417	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21418	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21419	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21420	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21421	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21422	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21423	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21424	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21425	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21426	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21427	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21428	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21429	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 Яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21430	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21431	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 Яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21432	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21433	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21434	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21435	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21436	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21437	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21438	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

21439	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21440	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21441	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21442	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21443	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21444	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21445	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21446	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21447	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

21448	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21449	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21450	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21451	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21452	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21453	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21454	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21455	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21456	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21457	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21458	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21459	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21460	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 Яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21461	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 Яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21462	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21463	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214 Яч. 13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21464	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 Яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21465	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 Яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21466	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21467	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
21468	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
21469	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
21470	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
21471	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
21472	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
21473	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
21474	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
21475	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

21476	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21477	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21478	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21479	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21480	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21481	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21482	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21483	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21484	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21485	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21486	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Зпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21487	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21488	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

21489	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21490	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73.24.040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21491	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21492	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21493	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21494	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21495	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21496	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21497	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21498	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21499	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21500	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21501	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21502	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

21503	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21504	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21505	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21506	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21507	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21508	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21509	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до вл.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21510	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21511	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21512	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21513	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21514	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1 ПС "Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21515	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21516	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
21517	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.3-Т1-бкв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
21518	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
21519	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
21520	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкв к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
21521	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
21522	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
21523	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

21524	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21525	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21526	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21527	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21528	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21529	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21530	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21531	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21532	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21533	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21534	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21535	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21536	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21537	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-бкВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21538	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21539	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21540	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21541	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21542	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-бкВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21543	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21544	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21545	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21546	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21547	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21548	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21549	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21550	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21551	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21552	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21553	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21554	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21555	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21556	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

21557	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21558	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21559	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21560	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21561	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21562	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21563	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21564	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21565	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21566	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21567	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21568	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21569	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21571	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21572	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21573	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21574	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21575	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21576	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21577	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21578	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

21579	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21580	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21581	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21582	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21583	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21584	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21585	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-ТП-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21586	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21587	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21588	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21589	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21590	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21591	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21592	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21593	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21594	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21595	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21596	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 16 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21597	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21598	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21599	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21600	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21601	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21602	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21603	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21604	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21605	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21606	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21607	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21608	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21609	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21610	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21611	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21612	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21613	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21614	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21615	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21616	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21617	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21618	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21619	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21620	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21621	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21622	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21623	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21624	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21625	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21626	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21627	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21628	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21629	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21630	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 14 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21631	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21632	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21633	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ спуск Халтурина, ж.д.16,18,20,24,26,28,28А,32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21634	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21635	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21636	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21637	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21638	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21639	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21640	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21641	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21642	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21643	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул. Федерации, 72,74,76,80,82	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21644	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21645	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21646	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул. Федерации, 72,74,76,80,82	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21647	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21648	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21649	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21650	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21651	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21652	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21653	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ спуск Халтурина, ж.д.16,18,20,24,26,28,28А,32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21654	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21655	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21656	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21657	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21658	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21659	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-бкВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21660	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21661	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21662	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21663	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21664	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21665	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21666	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21667	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

21674	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21675	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21676	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ спуск Халтурина, ж.д.16,18,20,24,26,28,28А,32	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21677	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21678	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/сад ул. Гафурова,94 вв.1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21679	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Туухачевского ул, 22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21680	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21681	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Туухачевского ул, 0	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21682	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ спуск Халтурина, ж.д.16,18,20,24,26,28,28А,32	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21683	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21684	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21685	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21686	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

21687	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21688	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21689	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21690	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21691	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21692	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21693	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21694	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21695	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21696	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21697	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21698	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21699	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21700	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21701	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21702	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21703	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21704	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21705	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21706	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21707	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21708	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21709	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21710	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0

21711	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21712	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21713	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21714	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21715	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21716	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21717	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21718	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21719	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21720	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1 ПС "Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21721	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21722	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-бкВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21723	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21724	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21725	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21726	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21727	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21728	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21729	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21730	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул. Федерации, 72,74,76,80,82	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21731	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21732	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21733	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21734	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21735	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21736	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21737	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21738	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1549 яч.-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (1)_1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1549	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21739	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21740	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21741	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21742	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21743	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21744	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21745	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21746	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21747	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21748	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21749	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д с адм.помещ.ул. Красноармейская, 142	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21750	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21751	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21752	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21753	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21754	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21755	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21756	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21757	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21758	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21759	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21760	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватугина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21761	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21762	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватугина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21763	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21764	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21765	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21766	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21767	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21768	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21769	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21770	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21771	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21772	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21773	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21774	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватугина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21775	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21776	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21777	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.3 - ТП-3841 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21778	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21779	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21780	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21781	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21782	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21783	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21784	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017 Яч 3 - ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21785	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Пицерея, ул.Гончарова,22	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
21786	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21787	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21788	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21789	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21790	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21791	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21792	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21793	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

21794	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21795	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 21321; КЛ 0.38 кВ 2112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21796	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21797	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21798	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21799	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21800	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21801	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21802	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21803	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21804	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21805	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21806	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21807	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21808	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21809	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21810	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21811	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21812	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21813	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21814	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21815	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21816	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21817	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21818	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21819	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21820	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21821	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21822	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21823	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21824	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21825	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21826	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21827	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21828	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21829	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21830	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21831	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21832	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21833	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21834	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21835	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свяга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
21836	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21837	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1281-1,Ленина, 88; КЛ 0.38 кВ СП-1281-16; КЛ 0.38 кВ СП-1281-16_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул. Ленина, 90,92,94; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21838	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21839	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21840	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21841	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21842	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21843	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21844	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21845	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21846	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21847	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21848	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21849	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21850	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21851	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21852	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21853	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21854	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21855	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Банк,ул.Энгельса,5А	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
21856	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3080 Яч.5 - ТП-3616 Яч.<Object>_1	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
21857	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1007 - ТП-1051; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1051 Яч.<Object>_1 - ТП-1771 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1007\Ленина ул, 144 - Стоматолог.поликлиника, ул.Ленина 144	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21858	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1500 Яч.4-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0.4кв по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21859	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.3-ВЛ 6 кв; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч._10- ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 №1; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв КНС №8, ул.Ипподромная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21860	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21861	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кв оп. 64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кв	ТП 6 (6.3) кв ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21862	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21863	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кв ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кв ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 28 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21864	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кв(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21865	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21866	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21867	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21868	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 32 - 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21869	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21870	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21871	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 32 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21872	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21873	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21874	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21875	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21876	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 34 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21877	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21878	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21879	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21880	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21881	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21882	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21883	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21884	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21885	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21886	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21887	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21888	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21889	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21890	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21891	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21892	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21893	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21894	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21895	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24, светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21896	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21897	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-34816-ПП-3606н яч.5); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-34816 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 0\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
21898	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24, светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21899	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21900	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21901	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21902	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

21903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 Яч.4 - ТП 1326 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лаоз,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21904	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21905	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21906	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21907	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21908	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
21909	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21910	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21911	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 Яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21912	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21913	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21914	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21915	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21916	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21917	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21918	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 Яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

21919	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21920	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21921	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2541	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2541\Доватора ул, 3Б - База, ул. Доватора 3 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
21922	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24, светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21923	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21924	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21925	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21926	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко, 2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21927	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21928	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24, светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21929	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21930	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21931	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21932	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21933	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21934	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21935	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21936	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21937	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение.; КЛ 0.38 кВ ул.Белебя, д.16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21938	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение.; КЛ 0.38 кВ ул.Белебя, д.16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21939	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360кб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21940	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40к-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,7 1,71а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21941	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21942	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21943	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21944	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40к-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,7 1,71а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21945	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21946	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21947	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21948	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21949	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21950	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21951	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21952	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21953	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21954	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21955	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21956	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21957	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21958	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21959	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21960	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21961	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21962	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21963	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21964	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21965	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
21966	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21968	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21969	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21970	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21971	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21972	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21973	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21974	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21975	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21976	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватугина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21977	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватугина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21978	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21979	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21980	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21981	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21982	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21983	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21984	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21985	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21986	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21987	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21988	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21989	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21990	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,За,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21991	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21992	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21993	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21994	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21995	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
21996	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

21997	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21998	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21999	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-бкВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22000	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-бкВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-бкВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ бкВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ бкВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-бкВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22001	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 71	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22002	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22003	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22004	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22005	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22006	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22007	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛЗ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛЗ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22008	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22009	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22010	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22011	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22012	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22013	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22014	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 к6.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 к6.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22015	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 к6.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

22016	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22017	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22018	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22019	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22020	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22021	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22022	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22023	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22024	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч. 5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневого	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22025	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22026	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22027	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22028	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22029	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22030	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22031	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22032	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22033	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22034	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22035	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22036	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22037	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Яч.8 -Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
22038	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22039	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22040	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22041	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22042	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22043	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22044	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22045	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22046	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (1)_1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1548	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1548\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22047	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 2-й пер, 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22048	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22049	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Объект>346346346346ст>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22050	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22051	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22052	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22053	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22054	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22056	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22057	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22058	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 {3}	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22059	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 {3}	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22060	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 {3}; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 {2}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 {1}; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22061	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22062	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22063	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22064	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22065	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 {3}; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 {2}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 {1}; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22066	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22067	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22068	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22069	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛЗ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛЗ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22070	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22071	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22072	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22074	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22075	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на вл оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22076	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22077	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22078	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22079	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

22080	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22081	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22082	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22083	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч.1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневиый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22084	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22085	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22086	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22087	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22088	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22089	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22090	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22091	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22092	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22093	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22094	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22095	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22096	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошерева,77-93,88-104	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22097	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
22098	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ Кл яч8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
22099	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22100	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
22101	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22102	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22103	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22104	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Хирургический корпус (вв.1) ул.Плеханова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22105	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22106	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22107	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22109	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22111	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22112	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22113	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22114	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22115	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22116	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22117	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22118	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Фрунзе ул, 43 - ул. Фрунзе 43, ж/д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22119	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22120	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22121	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22122	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22123	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22124	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22125	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22126	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22127	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22128	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object> 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тухачевского,26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22129	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22130	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп.64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22131	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп.64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22132	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп.64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22133	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп.64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22134	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22135	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22136	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22137	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22138	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22139	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22140	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22141	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22142	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22143	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22144	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22145	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ бкв № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22146	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22147	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22148	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22149	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22150	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22151	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22152	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22153	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22154	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22155	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22156	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22157	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22158	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22159	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22160	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22161	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22162	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22163	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22164	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22165	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22166	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22167	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22168	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22169	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22170	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС Южная - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22171	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22172	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22173	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22174	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 4 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22175	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.3 - ТП-3841 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22176	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22177	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22178	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22179	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22180	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22181	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22182	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22183	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновский,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22184	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кв (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22185	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22186	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22187	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.3 - ТП-1306 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Федерации, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
22188	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.3 - ТП-1306 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Федерации, д.25	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22189	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.3 - ТП-1306 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Федерации, д.25	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22190	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер. Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22191	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина,15 (ЭЩ.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22192	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит2)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
22193	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22194	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22195	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22196	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22197	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22198	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22199	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22200	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22201	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22202	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22203	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22204	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22205	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22206	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22207	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22208	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22209	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22210	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

22211	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22212	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22216	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22217	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22218	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

22219	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Суроова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22220	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22221	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22222	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22223	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22224	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22225	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22226	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22227	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22228	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22229	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22230	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22231	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22232	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22233	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22234	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22235	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22236	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22237	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22238	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22239	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22240	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22241	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22242	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22243	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 30 - 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22244	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22245	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22246	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22248	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22249	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22250	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22251	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22252	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22253	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22254	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22255	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22256	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22257	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22258	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22259	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22260	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22261	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22262	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.«Объект»_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 29/А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22264	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22265	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22266	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22267	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22268	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22269	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22270	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22271	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22272	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22273	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22274	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22275	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22276	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22277	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22278	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22279	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22280	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22281	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22282	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22283	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22284	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22285	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22286	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22287	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22288	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
22289	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22290	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22291	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22292	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22293	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22294	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22295	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22296	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свяяга	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22297	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22298	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

22299	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22300	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22301	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22302	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22303	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22304	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22305	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22306	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22307	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22308	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

22309	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22310	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22311	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22312	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22313	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22314	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22315	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22316	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22317	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22318	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22319	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22320	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22321	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22322	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22323	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22324	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22325	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22326	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22327	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,гребная база у р.Свияга	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22328	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22329	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22330	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22331	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22332	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22333	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22334	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22335	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22336	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22337	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22338	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22339	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22340	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22341	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 31/А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22342	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22343	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22344	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22345	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22346	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22347	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22348	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22349	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22350	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22351	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22352	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22353	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22354	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22355	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22356	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22357	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛЗ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛЗ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22358	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
22359	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛЗ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛЗ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22360	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22361	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛЗ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛЗ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22362	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22363	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22364	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22365	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22366	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22367	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22368	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22380	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22381	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22382	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резервн. рубильн. №5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22383	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22384	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22385	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22386	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22387	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22388	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22389	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22391	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22392	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 Яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22393	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22394	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22395	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22396	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22397	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22398	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22399	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Objе23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
22400	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

22401	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22402	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
22403	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22404	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22405	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22406	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22407	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22408	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22409	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22410	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22411	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22412	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22413	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22414	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22415	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1П-1117\Новая ул, 6 - 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22416	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22417	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22418	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22419	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22420	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22421	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

22422	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22423	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22424	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22425	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22426	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22427	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22428	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22429	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22430	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22431	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22432	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22433	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22434	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22435	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22436	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22437	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22438	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22439	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22440	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22441	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22442	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22443	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22444	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 Яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) Не 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22445	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22446	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22447	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22448	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22449	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22450	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22451	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 Не А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22452	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 Не А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

22453	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22454	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22455	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22456	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22457	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22458	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22459	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22460	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22461	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22462	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22463	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22464	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22465	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22466	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22467	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22468	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22469	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22470	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22472	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22473	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22474	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22475	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22476	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22477	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22478	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 9 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22479	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22480	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22481	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22482	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22483	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22484	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22485	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22486	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22487	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22488	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22489	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22490	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22491	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22492	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22493	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22494	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 2 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22495	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22496	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22497	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22498	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22499	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22500	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22501	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22502	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22503	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22504	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22505	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22506	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22507	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22508	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22509	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22510	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22511	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22512	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22513	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22514	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22515	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22516	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

22517	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22518	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22519	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22520	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 10 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22521	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 5 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22522	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 5 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22523	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22524	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22525	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22526	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22527	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22528	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22529	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22530	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22531	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22532	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22533	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22534	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22535	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22536	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22537	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22538	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22539	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22540	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22541	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22542	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22543	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22544	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22545	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22546	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22547	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22548	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22549	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22550	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22551	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22552	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22553	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22554	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22555	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22556	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22557	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22558	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22559	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22560	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22561	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22562	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22563	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22564	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22565	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22567	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22568	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22569	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22571	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22572	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22573	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22574	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22575	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22576	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22577	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22578	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22579	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22580	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22581	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22582	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22583	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22584	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22585	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22586	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22587	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22588	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22589	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 14 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22590	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22591	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22592	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22593	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22594	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22595	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22596	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22597	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22598	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22599	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22600	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22601	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5. 1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22602	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22603	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22604	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.1357; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22605	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22606	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22607	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22608	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22609	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22610	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22611	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22612	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22613	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004Н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22614	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22615	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22616	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22617	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22618	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22619	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22620	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22621	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22622	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22623	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22624	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22625	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22626	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22627	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22628	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22629	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22630	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кюшевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22631	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

22632	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22633	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22634	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22635	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22636	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22637	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22638	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 1 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22639	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22640	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22641	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22642	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22643	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22644	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22645	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22646	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22647	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 37	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22648	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22649	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22650	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22651	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22652	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22653	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22654	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22655	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 8 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22656	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22657	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22658	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22659	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22660	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22661	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22662	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22663	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22664	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22665	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22666	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22667	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22668	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22669	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22670	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22671	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22672	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22673	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22674	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22675	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22676	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22677	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-11-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-11-1117\Восточная ул. 3 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22678	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22679	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 3 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22680	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22681	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22682	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22683	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22684	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22685	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22686	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22687	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22688	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22689	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22690	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22691	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-11-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-11-1117\Полевая ул, 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22692	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22693	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22694	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22695	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22696	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22697	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3709 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22698	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2355\Богданова ул, 73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22699	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3023 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кв (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22700	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22701	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22702	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

22703	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22704	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22705	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22706	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22707	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22708	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22709	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22710	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22711	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22712	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22713	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22714	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22715	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22716	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22717	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22718	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22719	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 1 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22720	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 1 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22721	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22722	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22723	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

22724	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22725	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22726	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22727	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22728	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22729	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22730	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22731	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22732	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 15/В	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22733	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22734	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22735	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22736	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22737	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22738	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на вл оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22739	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22740	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22741	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22742	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22743	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на вл оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22744	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22745	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

22746	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22747	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22748	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36,9-35	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22749	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22750	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22751	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22752	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22753	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22754	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22755	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22756	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22757	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22758	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22759	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

22760	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22761	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЖД от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22762	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул. 3 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22763	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22764	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22765	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22766	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22767	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22768	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22769	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22770	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22771	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22772	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22773	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22774	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22775	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22776	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22777	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22778	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 6 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22779	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 6 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22780	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22781	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22782	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22783	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 6 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22784	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22785	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22786	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22787	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22788	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22789	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22790	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56,37-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22791	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22792	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22793	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22794	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22795	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22796	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 9 - 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22797	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22798	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22799	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22800	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22801	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22802	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22803	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

22804	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22805	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22806	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22807	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22808	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22809	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22810	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22811	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22812	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22813	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22814	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
22815	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-Э ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22816	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 2 - 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22817	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22818	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22819	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22820	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22821	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22822	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22823	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

22824	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22825	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22826	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22827	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22828	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 1 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22829	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 2 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22830	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 7 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22831	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22832	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 1 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22833	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 7 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22834	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22835	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 2 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22836	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22837	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 1 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

22838	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22839	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22840	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22841	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22842	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22843	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22844	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22845	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22846	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22847	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22848	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22849	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22850	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22851	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22852	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22853	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22854	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22855	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова,16А; КЛ 0.38 кВ резерв.руб.№24; КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова, 16А; КЛ 0.38 кВ резерв.руб.№22; КЛ 0.38 кВ Спальный корпус, ул.Плеханова; КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Кузнецова; КЛ 0.38 кВ ул.освещен; КЛ 0.38 кВ Резерв №8 .; КЛ 0.38 кВ Пищеблок госпиталя ветеранов; КЛ 0.38 кВ Соц.страх., пер.Кузнецова,16; КЛ 0.38 кВ Гостиница (вв.2),ул. Плеханова, 1; ВЛ 0.38 кВ Адм. здание,ул.Плеханова 10А; КЛ 0.38 кВ Ресторан (вв2),ул.Плеханова,1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1051 Яч.<Object>_1 - ТП-1771 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1007 - ТП-1051; КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-	10.00000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
22856	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 0.38 кВ ТП-1901 яч.11 - СП-1901-1 яч.4 - 0,4кВ {0}; КЛ 0.38 кВ на ТП-1901 руб.11; ВЛ 0.38 кВ ул.Поливиенская,17а,23,25,31; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливиенская,27; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливиенская,29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22858	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
22859	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

22860	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22861	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>1235	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
22862	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22863	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22864	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22865	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22866	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22867	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22868	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22869	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22870	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22871	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22872	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22873	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 8 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22874	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22875	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22876	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22877	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22878	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22879	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22880	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1637 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22881	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22882	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22883	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22884	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1637 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22885	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22886	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22887	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2355\Богданова ул, 74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22888	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810 Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810 Яч.3 до вл-6 кв.; КВЛ 6 (6.3) кв СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22889	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22890	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.63	ТП 10 (10.5) кв ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22891	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22892	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.5 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.5 (1)_1	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1548	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1548\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22893	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
22894	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Циолковского,5 вв.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22895	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22896	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.8-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22897	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22898	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22899	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22900	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22901	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22902	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22903	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22904	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22905	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22906	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22907	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22908	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22909	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22910	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22911	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22912	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22913	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22914	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22915	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22916	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

22917	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22918	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22919	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22920	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22921	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22922	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22923	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22924	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый, ж.д.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22925	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22926	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22927	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22928	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22929	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22930	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22931	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор. ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22932	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор. ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22933	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22934	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22935	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22936	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22937	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22938	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22939	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22940	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

22941	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 Яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
22942	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22943	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22944	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22945	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22946	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.3 - ТП-3841 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22947	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22948	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22949	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22950	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22951	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22952	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерев 2-12, Наб.р.Свяги,65-77,96-110, Старосвяжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22953	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22954	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватугина 19-29,22-30, 4 пер.Ватугина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

22955	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Бунинская,14,42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22956	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа, ул.Радищева,168	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22957	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова,16А; КЛ 0.38 кВ резерв.руб.№24; КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова, 16А; КЛ 0.38 кВ резерв.руб.№22; КЛ 0.38 кВ Спальный корпус, ул.Плеханова; КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Кузнецова; КЛ 0.38 кВ ул.освещен; КЛ 0.38 кВ Резерв №8 .; КЛ 0.38 кВ Пищеблок госпиталя ветеранов; КЛ 0.38 кВ Соц.страх., пер.Кузнецова,16; КЛ 0.38 кВ Гостиница (вв.2),ул. Плеханова, 1; ВЛ 0.38 кВ Адм. здание,ул.Плеханова 10А; КЛ 0.38 кВ Ресторан (вв2),ул.Плеханова,1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1051 Яч.<Object>_1 - ТП-1771 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1007 - ТП-1051; КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-	10.00000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
22958	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
22959	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22960	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.105 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22961	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная Яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22962	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22963	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н Яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22964	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22966	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22968	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22969	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22970	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22971	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22972	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.-Объект_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 7 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22973	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22974	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22975	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22976	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22977	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Объект346346346346>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Красноармейский, 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22978	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22979	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1549 яч.-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (1)_1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1549	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1549\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22980	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22981	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22982	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	
22983	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
22984	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

22985	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22986	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22987	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22988	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22989	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22990	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22991	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22992	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22993	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22994	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22995	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22996	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22997	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4197 до ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22998	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22999	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23000	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23001	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23002	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23003	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23004	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23005	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23006	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Нем.Даченко, 7-13, 21-45, 6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23007	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23008	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на вл оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232(Ш04 - 1)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23009	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23010	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23011	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23012	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23013	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23014	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23015	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 5 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23016	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23017	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23018	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23019	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23020	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23021	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23022	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23023	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23024	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23025	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23026	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23027	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23028	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23029	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23030	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23031	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

23032	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23033	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23034	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23035	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23036	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23037	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4186 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23038	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23039	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23040	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23041	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23042	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3421\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23043	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3421\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23044	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23045	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23046	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23047	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4008 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23048	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кв	ТП 6 (6.3) кв ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23049	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кв	ТП 6 (6.3) кв ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23050	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кв	ТП 6 (6.3) кв ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23051	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3087 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23052	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4а - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23053	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4а - 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23054	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кв ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23055	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

23056	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23057	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23058	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23059	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23060	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23061	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23062	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4а - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23063	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23064	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23065	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23066	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23067	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23068	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23069	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23071	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - Вл оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - Вл оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23072	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - Вл оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - Вл оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23073	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - Вл оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - Вл оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23074	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23075	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23076	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23077	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23078	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23079	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23080	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23081	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23082	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23083	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23084	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23085	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23086	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23087	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23088	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23089	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23090	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23091	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23092	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23093	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23094	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23095	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23096	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 2/А - 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23097	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23098	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

23099	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23100	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23101	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23102	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23103	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23104	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23105	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23106	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.«Объект»_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23107	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.«Объект»_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 72	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23108	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23109	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23111	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23112	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23113	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23114	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23115	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23116	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23117	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23118	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23119	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23120	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23121	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23122	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23123	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23124	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23125	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23126	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 2 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23127	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23128	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 2 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23129	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23130	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) Ne 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ Ne 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23131	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кв оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ Ne 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ Ne 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23132	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) Ne 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ Ne 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23133	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ Ne 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ Ne 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

23134	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23135	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23136	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23137	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23138	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23139	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23140	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23141	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23142	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23143	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4 а - 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23144	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23145	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23146	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23147	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23148	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23149	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23150	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23151	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23152	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23153	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23154	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23155	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23156	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23157	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23158	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23159	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23160	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23161	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23162	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23163	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23164	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23165	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>-146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23166	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23167	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23168	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23169	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23170	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23171	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 1/А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23172	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23173	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23174	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23175	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23176	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23177	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23178	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23179	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23180	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23181	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

23182	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23183	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23184	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23185	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>-_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23186	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23187	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23188	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23189	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23190	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23191	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23192	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23193	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23194	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Объект>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23195	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23196	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23197	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23198	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23199	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23200	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004Н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23201	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23202	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23203	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23204	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23205	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 60	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23206	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23207	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23208	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23209	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23210	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23211	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23212	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23213	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23214	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23215	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23216	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23217	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23218	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23219	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23220	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23221	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23222	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23223	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 7 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23224	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 7 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23225	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23226	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23227	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23228	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23229	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23230	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23231	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23232	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23233	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23234	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23235	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23236	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23237	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23238	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяига яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23239	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23240	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23241	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23242	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяига яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23243	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кв ТП-21-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23244	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23245	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяига яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23246	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кв ТП-21-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23247	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23248	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23249	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяига яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23250	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3709 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кв ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23251	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23252	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3709 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кв ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23253	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23254	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23255	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23256	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3709 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кв ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23257	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23258	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23259	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3709 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кв ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23260	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23261	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23262	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2355\Алашеева ул, 1 - 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23263	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23264	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2196 яч.1-Т1--6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кв ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23265	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
23266	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
23267	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
23268	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
23269	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
23270	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
23271	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
23272	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
23273	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
23274	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
23275	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23276	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23277	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

23278	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23279	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23280	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23281	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23282	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23283	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23284	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23285	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 1/6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23286	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23287	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23288	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23289	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23290	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23291	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23292	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23293	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23294	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23295	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23296	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23297	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23298	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23299	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23300	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23301	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23302	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23303	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23304	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23305	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23306	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23307	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23308	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23309	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23310	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23311	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23312	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
23313	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул. 4 - 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
23314	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул. 9 - 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
23315	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23316	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
23317	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23318	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23319	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23320	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

23321	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23322	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23323	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23324	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23325	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.3 - ТП-3841 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23326	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-П-1217 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23327	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23328	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23329	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23330	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23331	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23332	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23333	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23334	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23335	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23336	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23337	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23338	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23339	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23340	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23341	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23342	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 3 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23343	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23344	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23345	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23346	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23347	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23348	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23349	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23350	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23351	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23352	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23353	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,жд.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23354	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23355	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23356	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23357	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

23358	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23359	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23360	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23361	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23362	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23363	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23364	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул_16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23365	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23366	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23367	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23368	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23369	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23370	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23371	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23372	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23373	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23386	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23387	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23388	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23389	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23391	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23392	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23393	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23394	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23395	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23396	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23397	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
23398	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резервн. рубильн. №8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
23399	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
23400	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
23401	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
23402	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
23403	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
23404	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
23405	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23406	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23407	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

23408	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23409	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23410	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23411	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23412	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23413	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23414	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23415	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23416	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23418	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23419	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23420	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23422	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23423	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23424	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23425	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23426	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23427	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23428	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23429	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23430	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23431	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23432	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23433	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23434	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23435	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23436	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23437	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23438	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23439	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23440	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23441	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23442	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23443	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23444	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23445	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23446	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 59	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
23447	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
23448	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
23449	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 Яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
23450	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
23451	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

23452	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23453	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23454	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-11-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23455	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23456	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23457	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23458	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23459	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23460	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23461	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23462	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23463	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23464	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23465	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23466	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23467	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23468	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 5/А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23469	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23470	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23471	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23472	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23473	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Трб/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23474	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23475	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23476	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23477	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23478	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23479	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23480	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23481	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23482	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23483	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23484	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

23493	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23494	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23495	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23496	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23497	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23498	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23499	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23500	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23501	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23502	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23503	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23504	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23505	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23506	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23507	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23508	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23509	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23510	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23511	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23512	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23513	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23514	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23515	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23516	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23517	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.З-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23518	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23519	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23520	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23521	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23522	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23523	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23524	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23525	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23526	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23527	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23528	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23529	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23530	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23531	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23532	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23533	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23534	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23535	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23536	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23537	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23538	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23539	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23540	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23541	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23542	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23543	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23544	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23545	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23546	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23547	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23548	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23549	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23550	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23551	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23552	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23553	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23554	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23555	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23556	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23557	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23558	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23559	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23560	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23561	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23562	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23563	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23564	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23565	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23567	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23568	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23569	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23570	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214 Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23571	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214 Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23572	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23573	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23574	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23575	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23576	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23577	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23578	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23579	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23580	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23581	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23582	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23583	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая, 48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23584	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23585	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23586	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23587	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23588	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23589	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23590	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23591	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23592	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23593	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23594	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23595	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23596	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23597	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214 Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23598	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23599	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23600	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214 Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23601	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23602	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул. 63	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23603	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23604	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23605	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23606	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23607	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23608	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23609	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23610	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23611	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23612	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23613	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23614	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23615	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23616	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23617	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23618	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23619	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23620	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23621	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23622	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23623	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23624	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23625	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23626	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23627	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23628	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23629	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23630	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23631	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч. 13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23632	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23633	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23634	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23635	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23636	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23637	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23638	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопродную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23639	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23640	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23641	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23642	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23643	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23644	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопродную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23645	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23646	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23647	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.1357; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23648	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23649	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23650	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23651	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23652	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23653	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23654	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23655	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23656	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23657	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23658	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

23659	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23660	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23661	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23662	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23663	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23664	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23665	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23666	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23667	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23668	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко, 109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23669	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

23670	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23671	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23672	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга Яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23673	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23674	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23675	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23676	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23677	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23678	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (чет), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23679	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23680	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23681	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23682	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23683	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

23684	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23685	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23686	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23687	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23688	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23689	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23690	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23691	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23692	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23693	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23694	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23695	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23696	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23697	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23698	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23699	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23700	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23701	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.1357; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23702	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23703	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23704	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23705	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23706	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23707	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23708	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23709	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23710	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23711	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23712	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23713	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23714	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23715	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23716	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23717	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23718	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23719	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37, ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23720	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23721	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23722	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23723	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23724	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23725	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23726	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23727	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23728	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23729	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23730	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23731	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23732	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23733	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23734	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23735	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23736	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23737	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23738	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23739	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23740	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23741	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23742	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23743	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23744	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23745	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23746	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23747	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23748	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23749	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23750	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23751	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23752	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23753	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23754	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23755	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23756	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23757	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23758	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

23759	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23760	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23761	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23762	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23763	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23764	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23765	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига Яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23766	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23767	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23768	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 Яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23769	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23770	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23771	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23772	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23773	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23774	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23775	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23776	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23777	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23778	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23779	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23780	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23781	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23782	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23783	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23784	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23785	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23786	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23787	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки, 25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23788	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23789	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23790	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23791	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23792	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23793	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23794	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23795	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23796	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23797	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23798	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23799	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23800	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23801	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23802	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23803	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23804	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23805	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37, ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23806	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23807	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23808	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23809	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23810	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23811	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23812	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.1357; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23813	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23814	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23815	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23816	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23817	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23818	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23819	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23820	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23821	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23822	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23823	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23824	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23825	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23826	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23827	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23828	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23829	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23830	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23831	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23832	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23833	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Трб/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106, светофор (ул.Пархоменко,109)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23834	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23835	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп.64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23836	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23837	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23838	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23839	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23840	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп.64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23841	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23842	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23843	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66,1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23844	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23845	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66,1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23846	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23847	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Нем. Данченко, 7-13, 21-45, 6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23848	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 Яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч.3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Сурова, 20-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23849	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23850	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23851	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 Яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч.3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Старосельденская, 31-102, ул. Красносельская, 1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23852	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23853	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23854	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельдская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23855	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23856	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23858	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23859	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23860	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23861	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23862	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23863	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23864	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23865	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23866	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23867	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
23868	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23869	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23870	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23871	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23872	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23873	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23874	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23875	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23876	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23877	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

23878	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23879	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23880	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23881	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23882	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23883	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23884	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23885	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23886	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23887	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул, 52 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23888	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23889	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23890	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23891	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 43 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23892	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23893	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23894	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23895	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23896	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23897	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23898	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23899	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23900	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23901	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23902	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2240 на Вл оп.120; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23903	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23904	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4010\Ломоносова ул, 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23905	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23906	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кв ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23907	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23908	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23909	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кв ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23910	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23911	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
23912	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
23913	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

23923	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123,106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23924	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123,106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23925	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23926	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23927	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23928	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23929	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23930	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23931	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23932	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23933	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23934	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23935	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23936	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на вл оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23937	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23938	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23939	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23940	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23941	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23942	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23943	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23944	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23945	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23946	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23947	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23948	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23949	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23950	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23951	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23952	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23953	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23954	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23955	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23956	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23957	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23958	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23959	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23960	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23961	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23962	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23963	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23964	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - Вл оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
23965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
23966	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
23967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
23968	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - Вл оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - Вл оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - Вл оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23969	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23970	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23971	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23972	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23973	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23974	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23975	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23976	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
23977	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

23978	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23979	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23980	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23981	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23982	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23983	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23984	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23985	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23986	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23987	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23988	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23989	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23990	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23991	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23992	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23993	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23994	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23995	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23996	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23997	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23998	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23999	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24000	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24001	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24002	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24003	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24004	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24005	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24006	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24007	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул. 52 - 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24008	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24009	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24010	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул. 32	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24011	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24012	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

24013	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24014	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24015	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24016	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24017	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24018	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24019	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24020	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24021	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24022	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24023	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.1357; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24024	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24025	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24026	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24027	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24028	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24029	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24030	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24031	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24032	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24033	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24034	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24035	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24036	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24037	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

24038	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24039	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24040	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24041	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24042	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24043	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24044	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24045	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24046	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24047	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24048	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24049	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

24050	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24051	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24052	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24053	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24054	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24055	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24056	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24057	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волжская ул, 55	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
24058	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 1/а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24059	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24060	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24061	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24062	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвяжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24063	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24064	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвяжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24065	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвяжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24066	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24067	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24068	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24069	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24071	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31, ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24072	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24073	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24074	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24075	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24076	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24077	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24078	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24079	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воровьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24080	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24081	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24082	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24083	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24084	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24085	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24086	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24087	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24088	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24089	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24090	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24091	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24092	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24093	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24094	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 726, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24095	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24096	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24097	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24098	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24099	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24100	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24101	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24102	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24103	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24104	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24105	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24106	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24107	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24109	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24111	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

24112	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24113	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24114	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24115	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24116	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24117	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24118	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24119	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24120	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ТП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24121	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24122	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24123	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24124	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24125	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24126	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24127	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24128	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24129	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24130	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24131	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24132	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24133	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24134	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24135	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3599 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24136	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.58; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул. Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24137	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ТП-3П-1149 Яч.-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24138	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24139	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24140	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24141	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24142	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 Яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24143	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ТП-3П-1149 Яч.-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24144	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24145	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24146	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24147	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24148	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24149	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24150	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24151	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24152	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24153	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24154	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24155	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24156	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24157	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

24158	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24159	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24160	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24161	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24162	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24163	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24164	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24165	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24166	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24167	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24168	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24169	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24170	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24171	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24172	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

24173	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24174	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24175	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24176	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4080 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24177	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4080 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24178	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24179	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24180	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24181	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24182	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24183	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24184	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24185	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватугина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24186	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24187	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24188	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24189	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.3 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24190	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24191	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24192	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24193	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24194	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24195	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

24196	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76, ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24197	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24198	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24199	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24201	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24202	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24203	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24204	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

24205	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24206	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24207	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24208	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24209	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24210	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24212	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24213	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24216	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24217	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24218	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24219	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24220	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24221	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 726, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24222	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24223	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 726, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24224	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24225	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24226	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24227	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

24228	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24229	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24230	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул. 40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24231	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24232	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24233	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24234	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24235	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвальинского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24236	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24237	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object> 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24238	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

24239	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24240	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24241	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24242	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24243	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24244	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24245	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СЦ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24246	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,1,2,3,4,5, Докучаева,6,8, ул.О.Кошевого,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24248	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвальнского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24249	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.3 -Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24250	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24251	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24252	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24253	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24254	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 Яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24255	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24256	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24257	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24258	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 46	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24259	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11 Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24260	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24261	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

24262	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24264	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24265	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского, 63-71, 80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24266	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул. Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24267	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24268	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24269	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24270	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24271	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24272	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул. Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24273	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24274	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24275	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24276	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24277	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24278	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24279	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛз оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛз; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24280	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24281	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24282	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24283	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24284	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24285	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24286	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24287	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24288	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24289	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24290	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24291	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24292	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24293	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24294	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24295	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24296	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
24297	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
24298	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
24299	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
24300	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
24301	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
24302	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
24303	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
24304	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
24305	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

24306	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 Яч.3 - Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0			
24307	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
24308	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
24309	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
24310	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
24311	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
24312	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
24313	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
24314	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
24315	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4080 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
24316	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4080 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
24317	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
24318	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

24319	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
24320	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24321	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24322	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24323	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24324	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24325	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24326	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24327	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
24328	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
24329	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
24330	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

24331	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул. Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
24332	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24333	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24334	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24335	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24336	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24337	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24338	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24339	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24340	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24341	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24342	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24343	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Старосвяжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
24344	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

24345	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24346	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24347	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24348	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24349	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24350	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24351	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24352	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24353	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24354	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24355	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24356	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24357	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24358	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24359	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24360	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24361	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24362	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24363	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24364	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

24365	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24366	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24367	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24368	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24369	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24370	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24371	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24372	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24373	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24374	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

24375	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24376	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421Н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421Н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24377	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421Н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421Н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24378	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24379	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24380	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24381	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24382	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24383	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Умомосова ул, 16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24384	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24385	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24386	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24388	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24389	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24390	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24391	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24392	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24393	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24394	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24395	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24396	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

24397	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24398	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24399	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24400	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24401	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24402	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24403	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24404	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24405	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24406	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24407	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24408	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24409	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24410	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24411	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24412	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24413	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24414	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24415	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24416	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24417	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24418	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24419	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24420	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24422	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
24423	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24424	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24425	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24426	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24427	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ коттедж ул.Пархоменко, 87/12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24428	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24429	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
24430	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
24431	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

24432	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24433	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24434	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24435	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24436	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лаза, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24437	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24438	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24439	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватугина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24440	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24441	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24442	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24443	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24444	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24445	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24446	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24447	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24448	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24449	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24450	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24451	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24452	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1344 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1344	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24453	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76, ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24454	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24455	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24456	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24457	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24458	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24459	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24460	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24461	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24462	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24463	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24464	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,жд.1,9,11,13,15,17, 17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24465	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24466	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24467	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24468	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24469	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,жд.1,9,11,13,15,17, 17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24470	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24472	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24473	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24474	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24475	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24476	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Туухачевского ул, 30 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24478	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Туухачевского ул, 30 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24479	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24480	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24481	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24482	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24483	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24484	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24485	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24486	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24487	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24488	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24489	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1215 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24490	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24491	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24492	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24493	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24494	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24495	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24496	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24497	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24498	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24499	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24500	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24501	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24502	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кв ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24503	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24504	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24505	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4010\Ломоносова ул, 4/а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24506	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24507	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24508	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24509	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24510	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.63	ТП 10 (10.5) кв ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24511	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24512	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24513	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24514	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24515	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24516	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24517	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24518	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24519	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24520	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24521	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24522	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24523	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24524	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24525	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24526	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24527	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24528	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24529	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24530	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24531	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24532	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24533	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24534	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24535	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24536	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24537	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24538	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540(Ш04 - 1)Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24539	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24540	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540(Ш04 - 1)Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24541	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24542	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24543	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвальнского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24544	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24545	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24546	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватугина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24547	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24548	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24549	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24550	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24551	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24552	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24553	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч3.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24554	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24555	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч3.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24567	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24568	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24569	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24570	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24571	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24572	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24573	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24574	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24575	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24576	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24577	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24578	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24579	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24580	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24581	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24582	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24583	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 13 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24584	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24585	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24586	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24587	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24588	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24589	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24590	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24591	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24592	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24593	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24594	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24595	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24596	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24597	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24598	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24599	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24600	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24601	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24602	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24603	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24604	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24605	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24606	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч.1 - ТП 3451 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24607	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч.1 - ТП 3451 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24608	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24609	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24610	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24611	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24612	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24613	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24614	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24615	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
24616	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-Э ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
24617	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
24618	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
24619	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
24620	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
24621	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лаза, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
24622	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
24623	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
24624	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
24625	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
24626	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

24627	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24628	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24629	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24630	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24631	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24632	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвяжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24633	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24634	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24635	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24636	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

24637	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24638	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24639	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24640	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24641	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24642	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24643	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24644	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24645	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24646	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24647	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24648	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24649	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24650	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24651	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24652	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24653	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24654	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24655	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24656	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24657	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24658	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24659	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24660	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24661	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24662	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24663	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24664	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24665	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24666	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24667	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24668	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.1 - ТП-1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24669	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24670	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.1 - ТП-1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24671	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24672	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24673	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24674	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24675	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24676	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24677	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ спуск Халтурина, ж.д.16,18,20,24,26,28,28А,32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24678	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449(Ш04 - 1)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24679	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радищева,8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24680	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24681	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24682	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380(Ш04 - 1)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24683	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24684	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24685	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540(Ш04 - 1)\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24686	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540(Ш04 - 1)\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24687	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24688	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24689	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24690	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24691	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24692	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24693	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24694	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24695	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24696	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24697	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24698	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24699	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24700	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24701	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24702	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24703	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24704	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24705	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24706	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606 Яч.6 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24707	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкв.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкв.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24708	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24709	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24710	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24711	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24712	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24713	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24714	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24715	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
24716	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 Не 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ Не 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 Не 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24717	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24718	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24719	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24720	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24721	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24722	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24723	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24724	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ Не 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ Не 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76, ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
24725	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24726	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
24727	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

24728	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24729	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24730	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24731	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Зпер.Тимирязева,1,2,3,4,5, Докучаева,6,8, ул.О.Кошерева,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24732	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24733	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24734	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24735	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24736	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24737	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24738	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24739	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24740	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24741	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24742	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24743	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24744	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24745	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24746	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24747	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24748	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24749	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24750	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24751	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24752	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24753	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24754	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24755	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24756	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24757	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24758	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24759	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24760	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24761	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24762	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24763	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24764	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24765	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24766	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24767	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24768	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24769	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 Яч.3.-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24770	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кв ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24771	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24772	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24773	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24774	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24775	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24776	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24777	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24778	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1022а\Тухачевского ул, 24/А - 3	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
24779	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4007 яч.4-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24780	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24781	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24782	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24783	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24784	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24785	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24786	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24787	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24788	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24789	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24790	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24791	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24792	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24793	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24794	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24795	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24796	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24797	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24798	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24799	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24800	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24801	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24802	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24803	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24804	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24805	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24806	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24807	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24808	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24809	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24810	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24811	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24812	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24813	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24814	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24815	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24816	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24817	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24818	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24819	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1

24820	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24821	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24822	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24823	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24824	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24825	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24826	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24827	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24828	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24829	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвальинского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24830	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского, 63-71, 80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24831	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24832	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24833	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкв.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкв.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24834	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24835	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ бкв № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24836	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24837	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24838	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24839	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24840	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24841	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24842	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2690 яч.6-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24843	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 яч.3.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24844	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Старосвяжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24845	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 яч.3.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24846	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 яч.3.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24847	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24848	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24849	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 яч.3.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24850	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3 - Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24851	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24852	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24853	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24854	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24855	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24856	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24857	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24858	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24859	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24860	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24861	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24862	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкв к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24863	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24864	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24865	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
24866	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24867	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
24868	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

24869	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24870	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24871	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кв ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24872	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24873	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24874	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3465 яч.4-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-3458 Яч.4 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24875	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24876	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24877	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24878	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24879	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24880	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24881	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24882	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24883	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24884	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24885	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24886	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24887	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24888	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2355\Богданова ул, 52	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24889	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24890	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кв ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24891	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кв (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кв(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24892	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кв; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кв ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24893	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24894	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ТП-4136 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24895	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24896	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24897	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24898	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24899	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24900	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24901	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24902	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24904	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24905	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24906	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24907	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24908	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24909	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24910	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24911	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24912	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24913	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24914	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24915	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24916	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24917	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24918	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24919	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24920	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24921	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24922	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24923	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24924	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24925	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24926	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24927	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24928	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24929	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24930	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24931	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24932	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24933	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24934	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24935	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24936	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24937	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24938	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24939	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24940	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24941	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24942	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24943	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24944	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24945	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24946	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24947	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24948	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24949	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24950	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24951	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24952	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24953	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24954	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24955	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24956	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.3.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24957	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.3.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24958	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24959	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24960	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24961	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24962	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24963	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24964	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24965	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24966	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24967	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24968	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24969	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24970	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24971	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24972	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24973	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24974	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24975	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24976	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24977	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24978	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24979	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24980	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24981	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24982	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24983	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24984	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24985	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24986	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24987	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24988	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24989	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24990	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24991	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24992	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24993	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24994	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24995	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24996	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24997	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24998	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24999	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25000	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25001	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25002	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25003	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25004	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25005	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25006	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25007	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25008	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25009	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25010	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25011	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25012	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25013	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25014	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25015	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25016	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25017	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25018	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25019	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25020	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25021	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25022	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25023	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 66	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25024	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 70	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25025	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25026	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25027	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25028	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25029	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25030	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25031	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25032	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25033	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25034	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25035	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

25036	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25037	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25038	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25039	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25040	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25041	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25042	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25043	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25044	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25045	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25046	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25047	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25048	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25049	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25050	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

25051	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25052	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25053	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25054	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25055	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25056	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25057	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25058	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25059	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25060	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25061	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25062	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25063	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25064	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25065	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25066	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25067	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-ЗРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25068	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25069	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25070	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25071	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25072	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25074	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25075	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25076	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25077	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25078	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25079	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25080	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25081	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25082	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25083	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25084	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25085	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.3 - ТП-3841 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25086	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25087	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25088	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25089	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25090	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25091	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25092	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25093	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25094	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25095	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25096	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25097	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25098	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25099	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25100	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25101	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25102	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25103	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25104	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25105	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25106	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25107	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25108	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25109	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25110	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25111	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25112	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25113	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25114	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25115	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25116	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25117	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25118	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25119	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Тельмана ул, 2/А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25120	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25121	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25122	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе,ул.Гончарова,30; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля, 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25123	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25124	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5/В - МКД	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25125	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360наб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25126	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25127	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25128	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25129	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25130	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5Д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25131	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25132	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25133	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25134	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25135	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25136	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25137	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25138	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25139	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

25140	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25141	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дачная, 31-65, 26-66, 1пер.С.Лазо, 35-65, 38-62	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25142	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25143	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25144	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25145	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25146	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
25147	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
25148	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
25149	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	

25150	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
25151	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп.101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25152	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25153	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25154	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25155	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25156	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 6 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25157	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 6 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25158	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25159	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25160	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25161	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
25162	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

25163	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25164	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25165	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25166	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25167	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25168	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25169	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25170	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25171	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25172	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25173	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25174	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошоваго, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25175	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25176	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25177	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25178	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25179	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25180	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25181	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25182	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25183	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25184	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25185	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25186	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25187	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25188	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25189	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25190	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25191	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25192	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25193	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25194	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25195	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25196	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25197	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25198	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25199	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 Яч.1 - ТП-3108А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25201	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25202	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25203	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25204	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25205	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25206	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25207	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25208	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25209	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25210	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25211	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25212	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25215	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25216	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25217	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25218	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25219	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25220	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25221	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25222	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25223	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25224	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25225	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25226	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25227	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25228	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25229	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватугина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25230	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25231	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25232	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25233	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25234	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25235	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25236	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25237	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25238	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25239	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25240	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25241	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25242	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25243	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25244	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25245	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25246	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25247	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0.23000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25248	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25249	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
25250	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул. 4 - 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25251	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 5 - 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25252	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул. 4 - 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25253	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25254	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25255	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

25256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25257	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25258	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25259	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25260	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25261	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25262	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25263	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25264	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11 яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25265	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25266	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25267	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25268	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25269	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25270	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25271	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25272	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25273	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25274	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25275	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25276	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25277	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25278	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25279	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25280	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
25281	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

25282	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
25283	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25284	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25285	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25286	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 7 - 2 (гараж)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25287	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
25288	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
25289	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 2 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25290	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25291	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

25292	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25293	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25294	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25295	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25296	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25297	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25298	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25299	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25300	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25301	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25302	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопродную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25303	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25304	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25305	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25306	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25307	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25308	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-Э ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25309	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 4 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25310	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25311	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25312	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25313	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25314	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25315	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016\Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25316	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25317	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25318	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25319	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25320	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25321	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25322	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25323	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25324	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25325	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25326	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25327	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25328	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25329	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25330	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25331	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810Н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н Яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Каркво,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25332	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25333	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25334	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25335	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25336	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25337	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25338	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25339	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч. «Объект»_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25340	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25341	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25342	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25343	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25344	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем,Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25345	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25346	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25347	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25348	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25349	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25350	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25351	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем,Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25352	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25353	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25354	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25355	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352(Ш04 - 1)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25356	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25357	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25358	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25359	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25360	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25361	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25362	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25363	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540(Ш04 - 1)\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25364	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25365	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25366	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25367	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25368	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 18 - 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25369	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 3 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25370	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25371	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25372	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25373	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25374	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25375	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25376	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25377	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25378	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25379	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25380	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25381	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25382	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25383	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25384	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25385	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25386	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25388	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25389	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25391	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25392	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25393	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25394	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25395	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25396	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25397	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25398	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25399	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25400	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25401	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25402	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 18 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25403	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 18 - 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25404	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

25405	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25406	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25407	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25408	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25409	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25410	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25411	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25412	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25413	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25414	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25415	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25416	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

25417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25418	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25419	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25420	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25422	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25423	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25424	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25425	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25426	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25427	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25428	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25429	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул. 33 - 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25430	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25431	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25432	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25433	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 ул.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25434	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ бкв № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25435	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ бкв оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ бкв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25436	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25437	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25438	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25439	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25440	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25441	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25442	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25443	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25444	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25445	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25446	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25447	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25448	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25449	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 Яч.3 - ПП-4186 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25450	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 Яч.3 - ПП-4186 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25451	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25452	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

25453	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25454	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25455	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25456	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25457	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25458	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25459	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25460	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25461	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25462	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25463	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25464	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25465	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25466	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25467	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25468	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25469	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25470	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ТП-4136 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25472	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 28 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25473	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25474	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25475	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 37 - 3а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25476	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25477	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 37 - 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25478	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25479	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25480	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,135, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25481	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25482	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.1357; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25483	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25484	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25485	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25486	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25487	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25488	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 1 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25489	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25490	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25491	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25492	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25493	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25494	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25495	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25496	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 12 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25497	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.-«Объект»_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 12 - 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25498	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25499	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25500	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25501	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 Яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25502	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 Яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25503	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25504	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 Яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25505	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25506	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25507	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25508	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

25509	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25510	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25511	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25512	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25513	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25514	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25515	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25516	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25517	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25518	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25519	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25520	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25521	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25522	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25523	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25524	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25525	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25526	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25527	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25528	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25529	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25530	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25531	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25532	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25533	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25534	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25535	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25536	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25537	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25538	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25539	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25540	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25541	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25542	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25543	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25544	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25545	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 7 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25546	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25547	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25548	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25549	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25550	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25551	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25552	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25553	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25554	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25555	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25556	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25557	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свяяжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25558	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свяяжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25559	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свяяжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25560	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25561	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25562	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25563	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25564	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25565	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25567	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25568	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25569	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25571	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

25572	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017 Яч 3 - ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 Яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25573	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25574	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25575	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25576	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25577	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25578	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25579	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-З ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н Яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25580	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25581	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.1 - ТП-1086Н Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25582	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25583	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25584	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25585	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25586	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25587	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25588	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25589	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25590	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25591	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25592	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25593	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25594	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ТП-4136 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25595	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25596	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25597	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25598	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25599	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25600	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25601	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25602	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25603	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25604	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25605	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25606	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25607	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25608	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25609	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25610	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25611	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25612	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25613	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Объект>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25614	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25615	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Объект>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25616	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25617	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25618	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25619	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 13 - ТП-2355	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25620	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25621	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25622	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25623	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25624	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25625	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25626	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25627	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкв оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25628	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25629	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25630	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25631	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкв оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25632	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25633	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25634	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25635	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25636	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25637	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25638	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25639	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25640	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кв ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25641	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кв ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25642	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25643	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кв ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25644	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25645	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кв ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25646	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25647	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25648	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25649	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25650	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25651	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул. 26 - 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25652	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25653	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25654	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25655	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25656	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25657	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25658	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25659	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25660	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25661	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25662	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25663	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кв ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25664	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.1357; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25665	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4080 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25666	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25667	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25668	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ТП-31149 яч.-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-31149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-31149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25669	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв магазин, ул.Ленина,77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25670	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25671	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кв(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

25672	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25673	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25674	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25675	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волжская ул, 53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25676	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25677	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25678	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25679	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25680	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25681	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25682	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25683	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25684	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25685	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25686	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25687	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25688	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25689	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25690	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25691	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25692	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25693	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25694	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25695	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25696	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25697	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25698	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25699	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25700	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25701	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25702	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25703	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25704	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25705	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25706	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25707	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25708	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25709	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25710	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25711	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25712	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25713	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25714	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25715	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25716	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25717	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25718	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25719	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25720	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25721	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25722	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25723	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25724	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25725	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25726	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25727	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25728	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25729	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25730	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25731	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25732	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25733	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25734	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25735	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25736	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25737	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25738	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25739	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25740	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

25741	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25742	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25743	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25744	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 27 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25745	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25746	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25747	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25748	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25749	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25750	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25751	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25752	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25753	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-Э ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25754	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25755	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25756	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25757	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25758	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25759	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25760	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25761	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25762	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25763	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25764	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25765	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25766	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25767	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25768	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25769	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25770	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25771	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25772	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25773	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25774	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Варейкиса ул, 36 - Шкаф оптического узла в ж/доме ООО "УК Авион" г.Ульяновска	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25775	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25776	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25777	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25778	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25779	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25780	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25781	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25782	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25783	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25784	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25785	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
25786	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25787	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25788	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25789	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25790	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25791	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25792	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25793	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25794	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25795	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25796	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25797	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25798	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

25799	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до вл.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25800	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерский пер, 45 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25801	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25802	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до вл.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25803	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25804	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 Яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25805	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25806	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 Яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25807	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25808	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25809	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25810	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25811	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25812	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25813	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25814	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25815	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25816	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25817	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25818	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25819	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25820	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25821	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25822	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004Н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25823	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25824	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25825	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25826	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Луговая ул, 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25827	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004Н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25828	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25829	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25830	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25831	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25832	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25833	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25834	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25835	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25836	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25837	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25838	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25839	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25840	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25841	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25842	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25843	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25844	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25845	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25846	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25847	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25848	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25849	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25850	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25851	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25852	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25853	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25862	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25863	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25864	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25865	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25866	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25867	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25868	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25869	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25870	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25871	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25872	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25873	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25874	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
25875	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
25876	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
25877	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
25878	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ бкв № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
25879	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
25880	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
25881	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
25882	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
25883	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 19 - 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
25884	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
25885	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

25886	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 19 - 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25887	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25888	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25889	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25890	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25891	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25892	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25893	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25894	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25895	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 2 - 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25896	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25897	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 2 - 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25898	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

25899	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25900	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25901	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25902	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25903	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25904	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25905	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25906	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25907	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25908	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25909	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25910	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25911	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25912	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25913	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25914	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25915	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25916	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25917	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25918	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 Яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25919	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25920	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25921	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25922	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25923	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25924	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25925	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25926	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25927	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25928	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25929	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25930	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25931	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25932	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25933	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25934	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25935	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25936	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25937	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

25938	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25939	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25940	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Воровского ул, 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25941	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25942	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25943	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25944	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25945	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25946	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25947	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25948	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ад.зд.ул.Робеспьера 2/79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25949	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,2/79 (щ.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25950	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 11 - Шкаф оптического узла в ж/доме пр.Ульяновский, 11 (ООО "Техноград") г.Ульяновска	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25951	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25952	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25953	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25954	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25955	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25956	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.12 - ТП-2522 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25957	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.12 - ТП-2522 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25958	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25959	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25960	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25961	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга Яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25962	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25963	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

25964	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25966	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25968	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25969	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25970	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25971	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25972	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25973	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25974	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25975	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25976	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25977	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25978	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25979	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25980	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25981	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25982	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25983	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25984	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25985	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25986	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25987	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25988	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25989	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 5/А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25990	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 21а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25991	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25992	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25993	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25994	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25995	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25996	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25997	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717 яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826-ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25998	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
25999	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26000	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26001	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26002	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214 яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26003	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26004	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26005	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26006	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26007	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26008	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26009	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26010	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 5 - 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

26011	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26012	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26013	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26014	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26015	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-З-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26016	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26017	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26018	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26019	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26020	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
26021	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26022	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26023	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26024	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26025	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26026	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.4 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26027	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26028	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26029	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26030	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26031	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26032	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26033	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26034	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26035	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

26036	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26037	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26038	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26039	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26040	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26041	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26042	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26043	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26044	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26045	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26046	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26047	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
26048	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26049	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

26050	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26051	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 27 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26052	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26053	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26054	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26055	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.с.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26056	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26057	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,12, Радищева, 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26058	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26059	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26060	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26061	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26062	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26063	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26064	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26065	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч. 309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26066	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26067	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26068	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26069	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26070	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26071	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 1 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26072	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26073	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 1 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26074	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26075	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26076	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26077	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26078	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ-Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Сибирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26079	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26080	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26081	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26082	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26083	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26084	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

26085	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26086	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,12, Радищева, 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26087	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26088	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26089	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26090	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26091	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26092	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26093	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26094	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26095	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26096	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26097	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26098	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26099	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26100	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26101	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26102	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26103	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26104	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.-Object_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.-Object_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26105	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26106	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26107	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свяжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26109	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26111	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26112	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26113	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26114	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26115	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26116	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
26117	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26118	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Красноармейская,12, Радищева, 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26119	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26120	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26121	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26122	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26123	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26124	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26125	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26126	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26127	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26128	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26129	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26130	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26131	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26132	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26133	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26134	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26135	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26136	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26137	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26138	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26139	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26140	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26141	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26142	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26143	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26144	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26145	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26146	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26147	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-36066 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26148	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26149	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26150	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26151	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26152	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26153	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26154	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26155	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26156	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26157	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26158	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26159	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017 Яч.3 - ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвяжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26160	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26161	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26162	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26163	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26164	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26165	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26166	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стар. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26167	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26168	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26169	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26170	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26171	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26172	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26173	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26174	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26175	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26176	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

26177	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26178	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26179	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26180	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26181	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26182	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26183	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26184	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26185	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26186	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26187	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26188	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н "Магнит"	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
26189	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26190	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26191	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул. 36 - 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26192	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26193	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26194	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 18кв.144 - Магазин "Таня", пр-кт.Ленинского Комсомола 18 кв.144	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26195	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26196	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26197	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул. 36 - 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26198	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26199	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26200	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26201	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26202	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26203	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26204	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26205	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26206	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26207	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26208	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26209	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26210	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26211	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26212	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26213	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26214	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
26216	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26217	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26218	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26219	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,12, Радищева, 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26220	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26221	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26222	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26223	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26224	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26225	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,12, Радищева, 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26226	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26227	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26228	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26229	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 Яч.4 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26230	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26231	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26232	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26233	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26234	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26235	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2524 Яч.1 - ТП-2524 Яч.КЛ 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
26236	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26237	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26238	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Мичурина 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26239	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Мичурина 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

26247	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26248	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26249	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26250	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26251	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26252	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26253	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26254	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26255	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

26257	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, Зпер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26258	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкв оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26259	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкв оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26260	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26261	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26262	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 22 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26264	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 Яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-36066 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкв.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкв.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26265	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26266	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26267	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26268	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26269	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26270	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26271	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26272	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26273	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26274	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26275	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26276	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26277	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26278	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26279	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26280	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26281	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26282	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26283	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 Яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 Яч.4 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26284	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26285	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26286	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26287	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 Яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 Яч.4 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26288	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26289	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26290	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26291	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26292	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26293	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26294	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26295	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26296	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26297	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26298	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26299	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26300	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26301	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26302	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26303	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
26304	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26305	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26306	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26307	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26308	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26309	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4- ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свяяжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26310	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26311	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26312	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26313	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26314	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

26315	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26316	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26317	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26318	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26319	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26320	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26321	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26322	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26323	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
26324	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26325	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26326	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26327	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26328	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26329	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26330	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Инженерный проезд, 23Б - Закусочная, 14 проезд Инженерный 23 Б	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26331	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

26332	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26333	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26334	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26335	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26336	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26337	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26338	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26339	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26340	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26341	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26342	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17, ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26343	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17, ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26344	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26345	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26346	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26347	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26348	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26360	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26361	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26362	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26363	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26364	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26365	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26366	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26367	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26368	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26369	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.2 - ТП-2351 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.3 - ТП-2357 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.1 - ТП-2359 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.5 - ГПП РЛЗ яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4 - ТП-2225 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.2 - ТП-2351 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.3 - ТП-2357 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.1 - ТП-2359 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.5 - ГПП РЛЗ яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224(Ш04 - 2)\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26370	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 яч.2 - ТП-2540 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.6 - ТП-2539 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.2 - ТП-2351 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.3 - ТП-2357 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.1 - ТП-2359 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.5 - ГПП РЛЗ яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4 - ТП-2225 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.2 - ТП-2351 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.3 - ТП-2357 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.1 - ТП-2359 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.5 - ГПП РЛЗ яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540(Ш04 - 1)\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26371	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 яч.2 - ТП-2540 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.6 - ТП-2539 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.2 - ТП-2351 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.3 - ТП-2357 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.1 - ТП-2359 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.5 - ГПП РЛЗ яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4 - ТП-2225 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.2 - ТП-2351 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.3 - ТП-2357 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.1 - ТП-2359 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.5 - ГПП РЛЗ яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540(Ш04 - 1)\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26372	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.4 - ТП-2359 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352(Ш04 - 1)\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26373	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 яч.2 - ТП-2540 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.6 - ТП-2539 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.2 - ТП-2351 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.3 - ТП-2357 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.1 - ТП-2359 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.5 - ГПП РЛЗ яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4 - ТП-2225 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.2 - ТП-2351 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.3 - ТП-2357 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.1 - ТП-2359 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.5 - ГПП РЛЗ яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540(Ш04 - 1)\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26374	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 яч.1 - ПП-2356 яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 яч.4 - ПС СВИЯГА яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26375	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.4 - ТП-2359 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352(Ш04 - 1)\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26376	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 - ПП-1247 яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 яч.2 - ТП-1878 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26377	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.4 - РП-108 яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

26378	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26379	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26380	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошова (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26381	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26382	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26383	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26384	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26385	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26386	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26388	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26389	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26390	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26391	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
26392	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26393	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26394	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26395	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26396	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26397	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26398	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26399	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 114	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26400	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26401	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26402	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26403	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26404	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26405	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26406	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26407	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26408	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26409	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп.64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26410	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26411	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26412	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26413	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26414	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26415	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26416	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26418	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26419	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26420	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36,9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26422	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26423	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26424	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26425	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26426	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26427	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26428	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

26429	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26430	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26431	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26432	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26433	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26434	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26435	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26436	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26437	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26438	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26439	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26440	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

26441	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26442	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360кб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26443	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26444	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26445	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 24 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26446	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радище ва,8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26447	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26448	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радище ва,8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26449	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26450	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26451	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26452	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26453	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
26454	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Туухачевского ул, 26/В - 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26455	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26456	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Туухачевского ул, 26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26457	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26458	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26459	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватугина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26460	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
26461	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
26462	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26463	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

26464	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26465	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26466	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26467	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26468	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26469	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26470	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26472	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26473	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26474	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26475	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26476	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26477	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26478	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441(Ш04 - 1)Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26479	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232(Ш04 - 1)Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26485	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26486	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-ТП-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26487	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26488	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26489	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26490	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26491	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26492	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26493	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26494	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26495	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26496	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26497	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26498	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26499	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26500	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26501	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26502	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26503	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26504	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26505	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26506	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26507	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26508	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26509	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26510	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26511	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26512	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26513	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.6.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26514	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26515	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26516	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26517	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26518	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26519	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26520	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26521	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26522	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26523	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26524	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26525	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26526	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26527	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

26528	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26529	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26530	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26531	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26532	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26533	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26534	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26535	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26536	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26537	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26538	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26539	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26540	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26541	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26542	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26543	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26544	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26545	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26546	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26547	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26548	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26549	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26550	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26551	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26552	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26553	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26554	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26555	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26556	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26557	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26558	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26559	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26560	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26561	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26562	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б, 66-74; 43,45	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26563	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26564	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26565	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26567	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26568	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26569	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26571	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26572	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый, ж.д.1,9,11,13,15,17, 17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26573	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26574	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26575	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26576	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26577	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26578	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26579	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26580	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26581	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26582	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26583	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26584	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26585	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26586	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26587	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26588	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26589	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26590	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

26591	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26592	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26593	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26594	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26595	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп.64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26596	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26597	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26598	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26599	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26600	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26601	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26602	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26603	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26604	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26605	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26606	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26607	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26608	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26609	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26610	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26611	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26612	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26613	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26614	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26615	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26616	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26617	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26618	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26619	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26620	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26621	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига Яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26622	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26623	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26624	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига Яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26625	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26626	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26627	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26628	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26629	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26630	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26631	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26632	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26633	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул. Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26634	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26635	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26636	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26637	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26638	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26639	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26640	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26641	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26642	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26643	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26644	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

26645	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26646	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26647	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26648	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ [0]; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26649	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ [0]; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
26650	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26651	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26652	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ [0]; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26653	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

26654	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26655	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26656	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26657	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26658	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26659	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26660	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26661	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26662	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26663	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
26664	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26665	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26666	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26667	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26668	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26669	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26670	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кв ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26671	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв тр-р11; КЛ 10 (10.5) кв кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 яч.1 - ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26672	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

26673	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26674	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26675	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26676	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, блок Г	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
26677	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ бкв оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ бкв оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-бкв	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26678	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ бкв оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ бкв оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-бкв	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26679	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26680	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ бкв оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ бкв оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-бкв	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26681	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26682	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26683	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-бкв; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26684	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26685	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26686	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26687	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26688	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26689	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26690	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26691	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26692	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26693	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26694	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26695	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 1-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26696	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26697	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26698	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26699	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26700	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26701	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26702	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26703	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26704	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26705	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч.1 - ТП 3451 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26706	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26707	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26708	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26709	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26710	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26711	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26712	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26713	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26714	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26715	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26716	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26717	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26718	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
26719	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26720	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

26721	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26722	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26723	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26724	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26725	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП Эк70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26726	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26727	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26728	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26729	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26730	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26731	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26732	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26733	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26734	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева, д.63	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26735	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26736	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26737	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26738	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26739	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26740	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26741	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26742	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26743	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26744	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26745	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26746	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26747	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26748	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкв.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкв.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26749	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26750	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26751	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ бкв оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ бкв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-бкв	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26752	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26753	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26754	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26755	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26756	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26757	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26758	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26759	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26760	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26761	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26762	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26763	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26764	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26765	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26766	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26767	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26768	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26769	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26770	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26771	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каБ Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26772	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26773	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26774	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26775	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26776	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26777	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26778	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26779	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч.1 - ТП 3451 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26780	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26781	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26782	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
26783	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

26784	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26785	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26786	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26787	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26788	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26789	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26790	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26791	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26792	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26793	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26794	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26795	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26796	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26797	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26798	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26799	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26800	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26801	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26802	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26803	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26804	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул. 21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26805	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26806	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26807	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26808	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,14-18,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26809	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26810	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26811	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26812	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26813	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26814	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26815	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26816	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26817	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26818	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26819	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26820	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26821	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26822	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26823	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26824	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26825	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26826	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26827	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26828	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26829	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26830	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26831	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26848	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26849	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
26850	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26851	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26852	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26853	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26854	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26855	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26856	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26857	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26858	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26859	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26860	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26861	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26862	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26863	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26864	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26865	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26866	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26867	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26868	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26869	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26870	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26871	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26872	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26873	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26874	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26875	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26876	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26877	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26878	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26879	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
26880	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26881	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26882	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26883	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26884	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26885	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26886	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26887	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26888	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 Яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26889	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26890	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26891	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26892	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

26893	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26894	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26895	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26896	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26897	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26898	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26899	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26900	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26901	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26902	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвальинского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26904	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26905	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26906	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
26907	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26908	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26909	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26910	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26911	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
26912	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
26913	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч.4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
26914	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч.1 - ТП 3451 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26915	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

26916	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26917	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26918	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26919	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26920	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26921	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26922	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26923	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26924	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26925	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26926	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская, ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26927	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26928	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26929	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26930	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26931	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26932	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26933	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26934	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26935	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26936	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26937	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26938	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26939	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26940	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26941	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26942	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26943	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26944	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26945	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26946	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЭ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЭ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЭ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26947	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЭ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЭ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЭ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26948	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 Яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26949	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26950	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26951	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26952	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26953	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26954	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26955	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26956	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26957	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26958	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26959	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26960	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26961	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26962	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кв ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кв ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26963	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26964	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	РП 10 (10.5) кв РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв м-н "Магнит", ул.Р.Люксембург,36Б	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
26965	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26966	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10КВ; ВЛ 10 (10.5) кв КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кв в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1501 - ВЛ 10кв в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв;	ТП 10 (10.5) кв ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26967	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26968	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26969	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26970	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26971	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26972	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26973	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26974	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26975	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26976	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26977	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26978	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26979	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26980	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26981	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26982	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26983	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26984	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26985	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.60; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-ч "Лэтуаль"	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26986	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26987	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26988	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26989	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
26990	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
26991	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

26992	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26993	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-ЗП-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26994	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-ЗП-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26995	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26996	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26997	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26998	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26999	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.6 - ТП-4187 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.1 - ТП-4082 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.5 - РП-402 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27000	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-ЗП-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27001	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27002	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27003	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27004	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27005	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27006	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27007	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.63	ТП 10 (10.5) кв ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27008	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27009	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27010	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27011	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27012	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27013	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27014	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27015	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27016	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27017	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27018	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27019	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27020	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27021	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27022	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27023	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27024	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27025	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

27026	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17, ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27027	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27028	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 11 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27029	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27030	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27031	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27032	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27033	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27034	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27035	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27036	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27037	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27038	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27039	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27040	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0		
27041	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
27042	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
27043	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
27044	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
27045	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
27046	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
27047	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
27048	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
27049	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27050	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

27051	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27052	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27053	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Хо Ши Мина пр-кт, 13 - Нежилое помещение, пр-кт.Хо Ши Мина 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27054	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27055	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27056	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27057	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27058	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27059	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27060	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27061	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1 ПС "Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пост. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27062	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27063	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

27064	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27065	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27066	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27067	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
27068	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27069	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27070	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ефремова ул, 145 - Ефремова 145 ж/д - о/у /5 эт.4 п./, ул.Ефремова 145	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27071	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27072	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27073	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27074	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27075	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27076	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27077	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27078	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27079	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27080	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27081	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27082	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27083	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27084	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27085	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27086	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27087	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27088	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27089	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27090	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27091	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27092	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27093	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27094	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27095	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27096	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27097	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27098	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27099	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27100	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27101	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27102	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27103	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул_35 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27104	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27105	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27106	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27118	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27119	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27120	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27121	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27122	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27123	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27124	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27125	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27126	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27127	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27128	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27129	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27130	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27131	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27132	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27133	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27134	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27135	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27136	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27137	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27138	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27139	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27140	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27141	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27142	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27143	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27144	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27145	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27146	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27147	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27148	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27149	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27150	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

27151	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27152	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный1,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27153	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27154	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27155	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27156	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27157	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27158	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

27159	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27160	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27161	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27162	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27163	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27164	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
27165	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27166	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27167	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27168	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27169	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27170	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27171	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27172	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27173	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27174	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27175	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27176	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27177	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27178	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 45	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27179	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27180	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27181	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27182	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27183	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рубесньера, 100	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27184	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27185	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27186	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27187	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27188	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27189	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 11 - 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27190	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

27191	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27192	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27193	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27194	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27195	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27196	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.<Объект> - ТП-1172 Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1172\Радищева ул, 140 - ММ «Унипитмаш», г. Ульяновск, ул.Радищева 140 (минус. в №524, об.1/3)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27197	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27198	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27199	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27201	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27202	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27203	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27204	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27205	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
27206	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
27207	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
27208	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
27209	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
27210	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
27211	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
27212	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
27213	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
27214	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
27215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
27216	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц.Усадьба, 30, 31, д/с "Колобок"	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
27217	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0

27218	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1 ПС "Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27219	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27220	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27221	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27222	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27223	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27224	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27225	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27226	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27227	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Вагутина, 22-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27228	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27229	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27230	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27231	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв магазин, ул.Радищева,173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27232	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27233	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27234	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27235	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2225\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27236	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27237	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27238	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв тр-р11; КЛ 10 (10.5) кв кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27239	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27240	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27241	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3483 яч.1-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кв ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27242	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кв ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27243	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-Ж/д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кв ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кв ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27244	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27245	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 59	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27246	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 43	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27247	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27248	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27249	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27250	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27251	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27252	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27253	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27254	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27255	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда, 21,...	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27256	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27257	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 4 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27258	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27259	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27260	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27261	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27262	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27263	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27264	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27265	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27266	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП -1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Кафе "Cafeletto" ул.Дворцова.6А, МЧС пер.Пожарный,4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27267	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27278	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27279	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27280	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27281	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27282	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27283	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27284	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27285	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27286	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул. 3 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27287	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27288	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27289	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27290	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская, ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27302	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27303	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27304	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27305	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27306	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27307	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27308	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27309	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27310	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27311	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27312	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27313	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27314	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27315	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27316	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27317	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27318	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27319	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27320	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 Яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27321	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27322	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27323	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27324	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27325	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27326	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 Яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27327	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27328	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.с.Объект.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-ЗРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27329	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27330	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

27331	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27332	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 3 - РП-310 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27333	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27334	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27335	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27336	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27337	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27338	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27339	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27340	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27341	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27342	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27343	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27344	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27345	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27346	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27347	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 Яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27348	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27349	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27350	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27351	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27352	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27353	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27354	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27355	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27356	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27357	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27358	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27359	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27360	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27361	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27362	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27363	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27364	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27365	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27366	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27367	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27368	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27369	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
27370	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27371	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27372	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27373	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27374	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27375	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27376	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27377	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27378	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27379	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

27393	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27394	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
27395	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27396	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 21 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
27397	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27398	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
27399	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
27400	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
27401	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
27402	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
27403	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,15, ул.Мичурина,3,пр.Нариманова ,88	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27404	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
27405	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	

27406	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27407	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27408	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27409	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27410	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27411	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27412	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27413	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27414	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27415	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27416	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27417	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27418	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27419	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27420	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27421	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
27422	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27423	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27424	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 Яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
27425	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27426	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27427	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

27428	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3483 яч.1-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кв ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27429	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1109 -ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27430	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27431	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кв ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27432	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27433	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27434	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27435	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Омская,90-110,91-105	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27436	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

27437	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27438	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27439	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27440	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27441	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27442	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27443	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27444	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27445	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27446	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27447	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

27448	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27449	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27450	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27451	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27452	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27453	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27454	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27455	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27456	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27457	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27458	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27459	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27460	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор. ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
27461	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27462	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27463	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27464	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27465	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27466	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27467	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27468	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27469	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27470	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

27471	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27472	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27473	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27474	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27475	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27476	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27477	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27478	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27479	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27480	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

27481	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27482	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) Не 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Суроова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27483	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27484	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) Не 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27485	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27486	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
27487	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
27488	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

27489	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27490	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27491	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27492	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27493	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27494	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27495	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27496	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27497	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27498	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

27499	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27500	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27501	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27502	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27503	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27504	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27505	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27506	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27507	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 16	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27508	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27509	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-ЗРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27510	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27511	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27529	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27530	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27531	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27532	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27533	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27534	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27535	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-2 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв .	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27536	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27537	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27538	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27539	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27540	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27541	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27542	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27543	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27544	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27545	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27546	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27547	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27548	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27549	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

27550	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
27551	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27552	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 12 - 2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27553	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27554	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27555	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 Яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27556	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 Яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27557	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27558	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 Яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27559	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 Яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27560	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27561	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27562	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 Яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

27563	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
27564	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
27565	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
27566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рахитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
27567	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
27568	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ №0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка №1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
27569	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27570	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
27571	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
27572	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 - ПП-3717 яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

27573	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27574	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27575	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
27576	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27577	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
27578	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
27579	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27580	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
27581	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
27582	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
27583	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
27584	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ №0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
27585	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

27586	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27587	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27588	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27589	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27590	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27591	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27592	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27593	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27594	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27595	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27596	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27597	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27598	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27599	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27600	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27601	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27602	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27603	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27604	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3166 - ВЛ оп.16; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3842 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3166\Портовая ул, 25 - СДЮШСТШ ДОСААФ России ,ул.Портовая в районе Речного порта	0.40000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
27605	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27606	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27607	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27608	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27609	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27610	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27611	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27612	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27613	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

27614	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27615	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27616	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27617	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,90 (под.1,вв.2)	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
27618	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27619	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27620	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27621	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27622	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27623	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27624	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27625	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27626	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27627	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27628	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27629	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016\Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27630	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27631	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27632	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27633	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27634	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27635	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27636	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27637	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27638	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27639	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27640	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Луначарского ул, 20 - Нежилое помещение, ул. Луначарского 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27641	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27642	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27643	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27644	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27645	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27646	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27647	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
27648	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27649	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
27650	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
27651	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128,134	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27652	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27653	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27654	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27655	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27656	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

27672	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
27673	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
27674	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
27675	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
27676	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
27677	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
27678	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
27679	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
27680	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
27681	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27682	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
27683	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ .Резерв	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

27684	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27685	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1_2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27686	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27687	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27688	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27689	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0.4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27690	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
27691	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27692	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27693	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27694	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27695	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27696	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27697	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул. 9 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27698	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул. 8 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27699	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул. 9 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27700	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27701	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,3; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27702	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27703	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27704	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27705	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27706	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27707	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27708	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27709	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27710	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27711	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул. Дворцовая, 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27712	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая, д.1, Медпрофи	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27713	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27714	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27715	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27716	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27717	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27718	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27719	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27720	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27721	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27722	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27723	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1900-1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека,пристрой во дворе; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция,узел связи; КЛ 0.38 кВ Единый информационный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (Зетаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ 2123123123	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27724	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11 Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
27725	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
27726	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
27727	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
27728	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
27729	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 Яч.4 - ТП 1326 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
27730	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

27731	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ [0]; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27732	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ [0]; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27733	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ [0]; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27734	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ [0]; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27735	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ [0]; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ [0]; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27736	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.-Т1-10кВ [0]; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СЧТ "Сюрприз"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27737	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27738	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27739	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27740	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ [0]; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27741	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27742	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27743	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27744	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27745	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27746	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27747	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27748	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27749	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-11-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27750	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27751	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27752	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27753	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27754	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27755	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27756	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27757	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27758	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27759	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27760	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27761	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27762	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

27763	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27764	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27765	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КГ; КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27766	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.8 - РП-205 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27767	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватугина 21-29,22-30, 2 пер. Ватугина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27768	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27769	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27770	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27771	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27772	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27773	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27774	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27775	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27776	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27777	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27778	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27779	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27780	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27781	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27782	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27783	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27784	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27785	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27786	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27787	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27788	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27789	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27790	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27791	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>экзъ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27792	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27793	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>5; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27794	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27795	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27796	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27797	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27798	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27799	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27800	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27801	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27802	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27803	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27804	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27805	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27806	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27807	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27808	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27809	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27810	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27811	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27812	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27813	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27814	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27815	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27816	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27817	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27818	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27819	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27820	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27821	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1

27822	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
27823	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,За,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27824	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.6	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
27825	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
27826	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27827	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
27828	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
27829	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
27830	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
27831	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
27832	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

27833	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27834	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27835	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27836	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27837	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27838	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27839	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27840	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27841	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3719 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3929 Яч.3 до ВЛ-6кВ	6.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27842	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27871	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27872	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27873	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27874	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27875	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27876	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27877	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27878	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
27879	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

27880	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добряя 63-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27881	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27882	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27883	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27884	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27885	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27886	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27887	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27888	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27889	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Льва Толстого ул, 36/9 - Ж.Дивизии 7 Финансово-деловой центр, ул.Льва Толстого 36/9	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
27890	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27917	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27918	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27919	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
27920	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27921	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 8 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27922	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
27923	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
27924	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27925	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЭП-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЭП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЭП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27926	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27927	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27928	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27929	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27930	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27931	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27932	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27933	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27934	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27935	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27936	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27937	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27938	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

27939	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
27940	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
27941	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Промышленная ул, 71 - Билборд №206, ул.Промышленная, 71	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
27942	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
27943	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27944	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 Яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27945	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 Яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27946	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
27947	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
27948	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
27949	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
27950	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27951	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
27952	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
27953	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
27954	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	

27955	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27956	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27957	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ТП-4136 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27958	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27959	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27960	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27961	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36,9-35	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27962	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27963	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27964	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27965	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27966	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27978	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27979	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27980	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27981	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27982	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27983	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27984	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27985	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
27986	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
27987	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

27988	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стар. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27989	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
27990	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
27991	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стар. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27992	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ_резерв	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
27993	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
27994	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
27995	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
27996	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
27997	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
27998	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
27999	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
28000	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

28001	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28002	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28003	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28004	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28005	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28006	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28007	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28008	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28023	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28024	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28025	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактиконова,29-83,32-76,ул.Галактиконова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28026	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28027	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.1357; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28028	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28029	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28030	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28031	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28032	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.1357; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28033	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28034	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28035	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28036	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
28037	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
28038	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Минаева ул, 0/ул.12 Сентября - Здание Епархиального Управления Комплекса спасо-вознесенского кафедрального собора г.Ульяновска, ул.Минаева 0 /ул.12 Сентября	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28039	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 p.7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
28040	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 p.7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28041	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
28042	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28043	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
28044	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
28045	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
28046	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28047	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
28048	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
28049	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

28050	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28051	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28052	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28053	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28054	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28055	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28056	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28057	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28058	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28059	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кв по ул.Труда.35-41,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28060	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28061	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Козевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

28077	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28078	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
28079	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28080	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28081	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
28082	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
28083	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Вагутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
28084	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
28085	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
28086	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
28087	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28088	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
28089	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

28090	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-36066 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкв.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкв.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28091	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28092	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28093	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28094	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4а - 4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28095	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28096	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28097	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28098	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28099	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28100	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28101	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28102	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28103	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28104	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28105	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28106	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28107	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28108	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28109	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28110	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28111	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28112	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28113	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28114	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28115	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28116	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28117	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28118	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28119	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
28120	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 Яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28121	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28122	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28123	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28124	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28125	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28126	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 Яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28127	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
28128	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28129	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28130	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
28131	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28132	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28133	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1150-1 (гимназия №1 старый корпус); КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спаская ул, 10 - Административное здание, ул.Спаская 10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28134	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый, ж.д.1,9,11,13,15,17, 17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28135	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28136	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28137	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

28138	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28139	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28140	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28141	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28142	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28143	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28144	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28145	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28146	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28147	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28148	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 62	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28149	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28150	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28151	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28152	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28153	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28154	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,жд.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28155	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28156	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,жд.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28157	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28158	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Стоянка, ул.Юности 49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28159	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28160	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28161	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28162	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28163	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28164	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28165	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28166	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.2.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28167	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28168	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28169	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28170	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28171	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28172	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28173	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28174	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28175	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28176	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Пшеничная ул, 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28177	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28178	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28179	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28180	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28181	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

28194	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28195	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28196	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28197	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28198	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28199	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28200	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28201	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 19-25, ул.Мичурина 4,6, пр.Нариманова, 90,92	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28202	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28203	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28204	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28205	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28206	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28207	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28208	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28209	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28210	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ №0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка №1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28212	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28213	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28216	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28217	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28218	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28219	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28220	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Камышинская ул, 19\западнее - Киоск, ООО"ИнфоПресс", ул.Камышинская 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28221	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Языкова ул, 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28222	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28223	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28224	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28225	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28226	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28227	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28228	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28229	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28230	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28231	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28232	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28233	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28234	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28235	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28236	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28237	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28238	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28239	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28240	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28241	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28242	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
28243	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28244	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
28245	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
28246	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28247	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28248	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28249	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28250	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28251	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
28252	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28253	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28254	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

28255	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1344 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1344	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28257	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28258	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28259	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28260	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1344 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1344	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28261	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28262	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28264	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28265	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28266	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28267	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 18кв.144 - Магазин "Таня", пр-кт.Ленинского Комсомола 18 кв.144	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28268	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28269	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28270	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28271	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28272	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28273	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28274	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-ЭП-1222 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-ЭП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-ЭП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28275	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
28276	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28277	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 22 - 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28278	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28279	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28280	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28281	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28282	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28283	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28284	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28285	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28286	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

28287	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28288	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кв ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28289	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28290	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28291	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кв ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28292	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира, ул. Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28293	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.26	ТП 6 (6.3) кв ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28294	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28295	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28296	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28297	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28298	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28299	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кв ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28300	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28301	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28302	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28303	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28304	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28305	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28306	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28307	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28308	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3616 Яч.<Object> 2 - РП-318 Яч.20	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28309	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28310	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ бкв № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28311	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28312	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28313	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
28314	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
28315	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
28316	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28317	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
28318	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
28319	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
28320	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
28321	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
28322	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Чкалова ул, 29	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28323	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

28324	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
28325	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28326	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
28327	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
28328	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
28329	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
28330	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
28331	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
28332	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28333	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
28334	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
28335	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0

28336	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28337	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28338	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28339	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28340	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28341	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28342	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3-ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28343	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28344	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28345	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28346	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28347	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28348	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28349	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28350	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28351	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28352	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28353	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
28354	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28355	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28356	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28357	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28358	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28359	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ломбард,пер.Комсомольский, 11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28360	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП-1,ул.Ленина,76	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28361	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

28362	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28363	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28364	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28365	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28366	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28367	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28368	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28369	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28370	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28371	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28372	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛЗ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛЗ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28373	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28374	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛЗ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛЗ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28375	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 29	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28376	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28377	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28378	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28379	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28380	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28381	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28382	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28383	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28384	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28385	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28386	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28388	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28389	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28390	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28391	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004Н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28392	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28393	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28394	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28395	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28396	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28397	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28398	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28399	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28400	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28415	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28416	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28417	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28418	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28419	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28420	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28421	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28422	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28423	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28424	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28425	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28426	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28427	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28428	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28429	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28430	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28431	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28432	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28433	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28434	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327 - Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28435	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28436	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28437	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28438	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28439	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28440	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
28441	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28442	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28443	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28444	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28445	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28446	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28447	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28448	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28449	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28450	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28451	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Промышленная ул, 69 - Автостоянка ул.Промышленная 69	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28452	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28453	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28454	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

28455	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28456	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28457	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28458	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28459	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28460	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28461	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28462	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28463	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28464	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28465	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.9-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28466	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Пушкарева ул, 74 - Нежилое помещение, ул.Пушкарева 74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28467	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28468	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28469	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.5 - ТП-2548 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28470	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Тухачевского, 22	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28472	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
28473	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
28474	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
28475	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
28476	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
28477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова, 3-25, 4-26, 2 пер.Нариманова, 3-25, 4-42, пер.Тюленевый1-21, 4-8, ул.Тюленина, 4-8, 1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
28478	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
28479	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28480	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
28481	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
28482	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бомбоубежище, ул.Марата, 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28483	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1

28484	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28485	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28486	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28487	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28488	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5216 яч.3-Т1-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
28489	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28490	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28491	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28492	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 5пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28493	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28494	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

28495	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28496	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28497	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28498	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28499	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28500	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28501	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28502	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28503	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28504	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28505	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Мира ул, 92 - Торговый павильон, с.Баратевка, ул.Мира,92	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
28506	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
28507	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
28508	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.20 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.216	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Камышинская ул, 18 - Рекламная конструкция №217, ул.Камышинская,18-ул.Самрская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
28509	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
28510	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
28511	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
28512	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
28513	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
28514	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
28515	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
28516	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
28517	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

28518	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28519	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28520	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28521	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28522	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28523	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Мира 2-й пер, 27 - 2-й пер. Мира 27, ж/д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28524	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28525	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28526	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28527	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28528	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28529	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4197 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
28530	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28531	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4197 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28532	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28533	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28534	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28535	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28536	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28537	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28538	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

28539	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28540	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ-Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28541	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28542	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28543	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28544	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28545	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28546	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28547	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28548	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28549	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28550	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28551	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28552	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул. 30 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28553	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28554	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28555	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул. 30 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28556	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул. 30 - 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28557	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17, ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28558	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28559	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28560	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул. 8 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28561	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарева ул. 64 - Узел связи, ул.Пушкарева 64	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28562	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28590	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28591	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28592	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28593	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28594	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28595	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28596	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГТП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28597	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28598	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28599	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28600	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
28601	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 - ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28602	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28603	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
28604	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
28605	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28606	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
28607	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
28608	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
28609	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
28610	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
28611	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 41 - Билборд №690, пр-кт.Ленинского Комсомола 41	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	

28612	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
28613	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28614	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
28615	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28616	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28617	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28618	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28619	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28620	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28621	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28622	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28623	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 на 6.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

28624	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>; 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
28625	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
28626	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
28627	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28628	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28629	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
28630	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28631	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

28645	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28646	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 Яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28647	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28648	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28649	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28650	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28651	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ №0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка №1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 15	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28652	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28653	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 - ПП-3717 яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28654	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28655	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28656	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылевоа,33,35	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

28657	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28658	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28659	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28660	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28661	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28662	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравк6,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28663	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28664	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28665	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28666	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28667	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28668	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28669	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28670	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28671	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28672	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28697	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28698	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28699	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28700	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28701	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28702	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28703	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28704	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28705	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28706	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28707	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28708	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28709	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28710	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28711	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28712	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28713	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28714	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28715	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28716	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28717	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28718	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28719	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28720	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28721	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28722	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28723	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28724	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28725	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 - ПП-3717 яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28726	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 - ПП-3717 яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28727	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28728	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28729	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11 яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28730	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28731	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Улговая ул, 9а - 2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28732	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля, 19-33, 26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28733	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28734	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28735	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стар. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28736	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
28737	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
28738	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
28739	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
28740	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
28741	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
28742	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.8 - ТП-1899 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1899	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1899\Рылеева ул, 9 - БС, ул. Рылеева 9	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
28743	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Димитрова ул, 10/40лет Октября - Билборд №561, ул Димитрова 10 /40лет Октября	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
28744	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Димитрова ул, 10/40лет Октября - Билборд №561, ул Димитрова 10 /40лет Октября	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28745	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28746	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
28747	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
28748	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

28749	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28750	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28751	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28752	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28753	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28754	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28755	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28756	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 16 - Автостоянка ул. Б. Хмельницкого, д.16 (минус. в №4867, об.50/2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28757	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28758	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28759	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28760	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28761	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28762	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28763	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28764	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28765	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.плещ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28766	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28767	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28768	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28769	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28770	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28771	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28772	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28773	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28774	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28775	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28776	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28777	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28778	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28779	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
28780	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
28781	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
28782	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
28783	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
28784	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
28785	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
28786	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
28787	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
28788	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

28789	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28790	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28791	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28792	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28793	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28794	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28795	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28796	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28797	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28798	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28799	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Новая ул, 41 - ТП-4166	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28800	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1 - ТП-1761 яч9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28801	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.1 - ТП-1761 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28802	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28803	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28804	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28805	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28806	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28807	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 Яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28808	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28809	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 Яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28810	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28811	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28812	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 Яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28813	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 Яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28814	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28815	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул. Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28816	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28817	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28818	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28819	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28820	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28821	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28822	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28823	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28835	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
28836	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28837	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28838	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28839	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28840	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28841	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28842	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28843	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28844	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28845	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28846	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Д/сад ул.Ипподромная,9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

28847	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ- 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28848	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28849	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28850	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28851	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28852	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28853	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28854	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28855	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28856	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28858	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28859	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
28860	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Э Интернационала ул, бокс 6 - ТП-3153	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
28861	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-22316 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-22316 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-22316 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_4; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ Каб.перемычка на ВЛ 6 кВ-рп-214 яч.13-тп-2862; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2938 на ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2939- ВЛ -6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-2204 до оп.13; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС	0.00000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
28862	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28863	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28864	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28865	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

28866	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28867	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28868	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28869	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28870	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28871	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28872	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28873	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28874	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28875	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28876	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28877	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

28878	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1636-1; ВЛ 0.38 кВ приход на СП вв.1; ВЛ 0.38 кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Фонтан; КЛ 0.38 кВ Система оповещения МЧС; ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свияги, 154, 156; КЛ 0.38 кВ Лаборатория ул.Набережная р.Свияги, д.158	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28879	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28880	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира, ул. Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28881	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28882	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28883	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28884	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28885	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28886	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28887	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28888	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28889	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28890	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4092\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

28904	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ТП-4136 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28905	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28906	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28907	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28908	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28909	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28910	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Белея,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28911	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28912	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А Яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ленина, 79	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28913	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28914	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Победы ул. 107	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28915	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новиковая,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28928	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28929	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28930	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28931	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28932	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28933	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28934	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28935	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч.4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28936	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28937	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28938	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28939	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28951	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28952	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28953	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда.35-41.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28954	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3843 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3843	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3843\Кольцевая ул, 25/2 - Магазин, ул. Кольцевая 25/2	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
28955	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28956	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28957	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28958	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28959	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28960	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Э Интернационала ул, 2 - ТП-3153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28961	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28962	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28963	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28964	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28965	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28966	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.6 - ТП-4187 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.1 - ТП-4082 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.5 - РП-402 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28967	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н яч. 1 - ТП-3428 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н яч. 3 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 яч.3 - ТП-3465 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2 - ТП-3364 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.1 - ТП-3363 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.4 - ТП-3459 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 яч.1 - ТП-3459 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 яч.6 - ТП-3807 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.4 - ТП-3459 яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 яч.1 - ТП-3459 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 яч.6 - ТП-3807 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28968	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч. 2 - ТП-4010 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28969	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч. 2 - ТП-4010 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28970	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4197 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.7 - ТП-4172 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28971	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 яч.4 - ТП-2677 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 яч.3 - РП-231 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28972	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28973	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28974	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28975	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28976	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28977	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28978	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28979	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28980	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28981	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28982	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28983	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28984	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28985	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28986	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28987	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>4121	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

28988	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28989	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28990	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28991	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28992	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28993	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28994	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28995	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_24	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28996	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Энгельса,21 "Конкурент"	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28997	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28998	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28999	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29000	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29001	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 0.38 кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ м-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ Сириус-К; КЛ 0.38 кВ Банк "Хоум Кредит"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29002	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ трансформатор; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.66,68,72-78, ул.Гафурова, д.3,мкд по ул.Тимирязева,3/1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29003	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул. 12 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29004	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29005	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 Яч.5 - ТП 4056 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Оренбургская ул. 31 - ИП Архипова,ул.Оренбургская 31 (№8358)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29006	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29007	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29008	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29009	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29010	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29011	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29012	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29013	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29014	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29015	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29016	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29017	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Бутурлиных 1-й пер, 21А - ТП-2383	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29018	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 56	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29019	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29020	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29021	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29022	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29023	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29024	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29025	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29026	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29027	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29028	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
29029	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29030	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

29039	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1083\Ш04 - ул. 19 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М117	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29040	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29041	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
29042	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
29043	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 Яч.1-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29044	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29045	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
29046	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29047	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.1а Попова, д.23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
29048	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
29049	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29050	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
29051	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1

29052	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29053	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
29054	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
29055	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
29056	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 Яч.1 - ТП-3108А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
29057	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-РП-10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5106 Яч.1 - ЦП-РП-10 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5106 Яч.1 - ЦП-РП-10 Яч.15 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5106\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
29058	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29059	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
29060	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
29061	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
29062	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
29063	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Умомосова ул, 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
29064	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
29065	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

29066	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29067	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29068	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29069	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29070	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29071	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29072	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29073	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29074	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29075	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1160\Карла Маркса ул, 31 - Неж. помещение ул. Марата 10А/, ул. Карла Маркса 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29076	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,пр. Лесной,4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29077	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 12 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29078	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29079	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29080	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29091	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29092	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29093	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 23/Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29094	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29095	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29096	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29097	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29098	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый, ж.д.1,9,11,13,15,17, 17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29099	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29100	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29101	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29102	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29103	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29104	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29105	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29106	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

29107	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29108	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
29109	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
29110	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
29111	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
29112	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
29113	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
29114	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
29115	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 x 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
29116	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
29117	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
29118	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
29119	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
29120	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
29121	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

29122	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29123	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29124	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29125	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-36066 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29126	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-36066 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29127	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красногвардейская,31	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29128	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29129	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29130	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29131	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29132	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29133	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29134	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29135	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29136	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29137	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29138	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29139	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29140	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29141	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29142	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до вл.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29143	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29144	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкв оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29145	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкв оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29146	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29147	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4198 яч.1 на ВЛ-бкв к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29148	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29149	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29150	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29151	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29152	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29153	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29154	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29155	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29156	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,135, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29157	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29158	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29159	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29160	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29161	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29162	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29163	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29164	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29165	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29166	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29167	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29168	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29169	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29170	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29171	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29172	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29173	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29174	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29175	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кв ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29176	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29177	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв КЛ ТП-2996 яч.6 - ТП-2538 яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС УРЛЗ яч.407_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2996\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29178	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29192	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29193	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пол-ка, ул.Орлова 21-23,корп.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
29194	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека.; ООО Технология (ул.Марата, д.8Б)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29195	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29196	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29197	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29198	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29199	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29200	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29201	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29202	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29203	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29204	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29205	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29206	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29207	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29208	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛЗ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛЗ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29209	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29210	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29211	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-Э ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.8 до РП409 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1	6.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29212	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Шолмова ул, 0 - Рекламная конструкция №207, ул.Шолмова (ресторан Охотничий)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29213	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29214	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29215	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Умомосова ул, 28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29216	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29217	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29218	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29219	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 37	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29220	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29221	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29222	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29223	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29224	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29225	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29226	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29227	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29228	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29229	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29230	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29231	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29232	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29233	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29234	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29235	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29236	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29237	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29238	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29239	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29240	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29241	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29242	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29243	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29244	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29245	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29246	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29247	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29248	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29249	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый, ж.д.1,9,11,13,15,17, 17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29250	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29251	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29252	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29253	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29254	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29255	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29257	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29258	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

29259	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
29260	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
29261	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
29262	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
29263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
29264	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
29265	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
29266	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
29267	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

29268	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29269	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29270	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, Зпер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29271	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский, 1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29272	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29273	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29274	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29275	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29276	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29288	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29289	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29290	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29291	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29292	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29293	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29294	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29295	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29296	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29297	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29298	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29299	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29300	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29301	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29302	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29303	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29304	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29305	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29306	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29307	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
29308	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
29309	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
29310	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ И-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
29311	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
29312	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29313	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
29314	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29315	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
29316	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

29317	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29318	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29319	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29320	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29321	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29322	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29323	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29324	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29325	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда, 21,...	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29326	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29327	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29328	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29329	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

29330	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29331	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29332	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29333	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29334	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29335	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29336	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29337	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29338	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29339	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1- ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29340	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ПП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29356	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29357	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 к6.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 к6.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29358	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29359	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29360	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29361	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29362	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29363	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29364	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29365	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29366	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29367	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29368	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29369	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29370	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29371	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606б Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606б Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606б Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29372	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29373	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кв; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кв ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29374	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5063\Созидателей пр-кт, 23Б - магазин, пр-кт.Созидателей 23 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29375	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кв РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв Автосервис, ул.Релина, 8, летнее кафе по ул.Релина, д.8, стр.№1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29376	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4080 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29377	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.1357; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29378	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29379	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4080 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29380	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29381	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29382	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29383	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кв.; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29384	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29400	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29401	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29402	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая, 48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29403	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29404	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29405	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29406	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29407	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29408	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1888 \Красногвардейская ул, 1А - ОАО "Вымпелком"	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29409	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29410	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29411	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29412	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко, 2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

29413	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29414	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29415	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ бкв №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29416	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ бкв оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ бкв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29418	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
29419	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29420	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29421	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29422	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29423	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29424	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29425	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29426	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29442	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЭРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29443	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29444	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29445	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-2 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29446	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ светофор ул. Дворцовая/ул. Гончарова	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29447	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29448	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29449	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29450	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29451	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29452	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

29453	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29454	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Мелекесская ул, 4 - офисное помещение, ул.Мелекесская 4-1корпус(3 этаж)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29455	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29456	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29457	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29458	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29459	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29460	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29461	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29462	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29463	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29464	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29465	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

29466	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29467	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29468	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29469	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29470	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29472	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29473	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29474	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29475	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\12 Сентября ул, 108 - Торговый киоск, ул.12 Сентября 108	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29476	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева,174А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

29478	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
29479	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.3 - РП-514 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
29480	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.3 - РП-514 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
29481	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
29482	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
29483	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
29484	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 29 Г - Нежилое помещение, ул.Пушкарева 29 Г	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
29485	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29486	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29487	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

29488	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29489	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29490	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29491	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
29492	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29493	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-ЗРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
29494	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ЗРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ЗРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29495	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ столовая с/х академии	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29496	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29497	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29498	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Кадыня ул, 7 - ж/д ул.Кадыня 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29499	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29500	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29501	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29502	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29503	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29504	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421 Яч.3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 113 - Рекламная конструкция №350, ул.Локомотивная 113	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
29505	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29506	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29507	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29508	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ На киоски у Гарнизонного м-на	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29509	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

29510	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29511	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.20 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.216	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Рябикова ул, 65 - Оборудование тел. связи, ул.Рябикова 65	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29512	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.12 Сентября, д.123	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
29513	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29514	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29515	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29516	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 3 - РП-310 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29517	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29518	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29519	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29520	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29521	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29522	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29523	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29524	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29525	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29526	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29527	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29528	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29529	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29530	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29531	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29532	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29533	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29534	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29535	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - РП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29536	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29537	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29538	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29539	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29540	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29541	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29542	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кв ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29543	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кв ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29544	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29545	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29546	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29547	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29548	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.63	ТП 10 (10.5) кв ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29549	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29550	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29551	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29552	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29553	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29554	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29555	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ строительная площадка (северо-восточнее ж/д по ул.У.Громовой, 2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29556	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29557	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29558	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29559	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29560	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29561	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29562	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29563	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяига Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29564	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29565	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека.ООО Технология (ул.Марата, д.8Б)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека.ООО Технология (ул.Марата, д.8Б)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
29567	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29568	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1146\Эои Космодемьянской 3-й пер, 38 - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29569	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0/ул.Димитрова - Билборд №535, ш. Димитровградское 0 /ул.Димитрова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29570	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0/ул.Димитрова - Билборд №535, ш. Димитровградское 0 /ул.Димитрова	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29571	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29572	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29573	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29574	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

29575	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29576	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29577	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29578	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29579	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29580	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3050 Яч.3 - ТП 3094 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_11.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
29581	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29582	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29583	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29584	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29585	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

29586	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29587	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29588	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29589	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Рябикова ул, 68А - Шкаф оптического узла в ж/доме ул.Рябикова 68а г.Ульяновска	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29590	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29591	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29592	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29593	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29594	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29595	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29596	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29597	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
29598	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 Яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29599	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
29600	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 Яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
29601	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЭП-1286 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЭП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЭП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
29602	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
29603	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
29604	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
29605	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
29606	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Фрунзе, 39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
29607	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
29608	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
29609	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
29610	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная Яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 Яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Рекламная конструкция №524,Димитровградское шоссе (майская гора) (1719/167)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

29611	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Рябикова ул, 0/ул.Доватора - Рекламная конструкция 3х6 №143, ул.Рябикова 0 /ул.Доватора	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
29612	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29613	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29614	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н Яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29615	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н Яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29616	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н Яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29617	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н Яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29618	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29619	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н Яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29620	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н Яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29621	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1902 Яч.3 - РП-133 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1902	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1902\Островского ул, 56 - Школа парикмахеров "Этуаль", ул.Островского 56	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
29622	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

29623	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвоо,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29624	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвоо,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29625	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д.ул.Гафурова,30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29626	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29627	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29628	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29629	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29630	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,Блок А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29631	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29632	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29633	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29634	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29635	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29636	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №834, спуск Степана Разина	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29637	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29638	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29639	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛЗ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛЗ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29640	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29641	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29642	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29643	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29644	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29645	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29646	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29647	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29648	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29649	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29650	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Тельмана ул, 20корпус 20 - Нежилое помещение, ул.Тельмана 20 корпус 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29651	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29652	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29653	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29654	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29655	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29656	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
29657	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
29658	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29659	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
29660	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
29661	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
29662	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
29663	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
29664	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул. 39 - 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
29665	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул. 54	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
29666	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
29667	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул. 39 - 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

29668	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29669	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29670	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29671	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29672	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29673	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 24/А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29674	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6; ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29675	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29676	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29677	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29678	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ (0); ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29679	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29680	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29681	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29682	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29683	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29684	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.3 - ТП-2273 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 0,4кВ СИП 3х120+1х95 Мир пола ул. Ефремова, 58	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29685	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29686	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29687	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29688	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29689	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29690	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29691	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29706	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29707	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29708	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29709	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29710	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29711	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29712	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29713	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29714	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29715	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29716	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29717	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29718	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29719	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29720	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29721	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29722	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29723	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29724	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29725	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ бкв ол.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-бкв	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29726	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ бкв ол.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-бкв	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29727	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-бкв; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ бкв № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

29728	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29729	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29730	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29731	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29732	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Полбина ул. 22 - Билборд №184, ул.Полбина 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29733	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29734	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29735	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_16.1; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29736	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29737	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29738	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП ИГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 21 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт., 7 п./, пр-кт.Авиастроителей 21	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
29739	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Прод.рынок	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

29740	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29741	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29742	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29743	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29744	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29745	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29746	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29747	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29748	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29749	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29750	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29751	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29752	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29753	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

29754	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
29755	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 Яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29756	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29757	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29758	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29759	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29760	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29761	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29762	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29763	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

29764	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-36066 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкв.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкв.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29765	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29766	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29767	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29768	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29769	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29770	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.1-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29771	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29772	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29773	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29774	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29775	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29776	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29777	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29778	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29779	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29780	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29781	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29782	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29783	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29784	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29785	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29786	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29787	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29788	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29789	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29790	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29791	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29792	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29793	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29794	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РУ-6кВ Панель СН; КЛ 0.38 кВ ул.Репина, д.37А РПЦ	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29795	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29796	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29797	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЭРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29798	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Полбина ул, 61 - Торговый киоск, ул.Полбина 61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29799	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29800	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29801	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29802	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29803	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29804	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29805	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 0/пр-т Генерала - Рекламная конструкция №642, пр-кт.Ленинского Комсомола 0 /пр-т Генерала Тюленева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29806	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29807	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29808	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29809	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29810	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
29811	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2
29812	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 35 - Творческая мастерская, пр-кт.Ленинского Комсомола 35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29813	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29814	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29815	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29816	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004Н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Красина пер, 43 - 1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29817	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29818	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29819	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 4 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29820	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29821	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0 - БИЛБОРД №541, Димитровградское шоссе (Автостанция)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
29822	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1215 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

29823	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0 - БИЛБОРД №537, Димитровград шоссе-ул.Димитрова №3075	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
29824	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29825	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29826	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29827	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Большой фонтан,6-р Нов.Венец	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29828	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29829	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29830	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29831	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Н.реки Свяиги, д.154	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29832	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29833	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29834	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29835	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяига Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Камышинская ул, 0 - Рекламная конструкция №226, ул.Камышинская 0 /северо-вост. жил. дома №6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
29836	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Врача Сурова пр-кт, 20под.7 - Парикмахерская, пр-кт.Врача Сурова 20 под.7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29837	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29838	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

29839	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29840	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29841	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29842	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29843	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29844	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.5 - ТП-2548 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29845	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29846	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

29861	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29862	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004Н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29863	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29864	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Яч.1 - ТП-2342 Яч.кЛ1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29865	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - офисные помещения, 2-й пер.Мира 28А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29866	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 14 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29867	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д и м-н ул.Островского, 13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29868	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29869	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29870	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29871	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29872	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29873	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29874	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29875	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29876	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Карюкина,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29877	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
29878	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29879	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н пр. Нариманова, 114, вв.1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0		
29880	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>эхъ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29881	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29882	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29883	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	

29884	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29885	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29886	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29887	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29888	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.3 - ТП-2591 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29889	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29890	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29891	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29892	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 - ПП-3717 яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29893	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29894	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29895	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29896	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Автозаводская ул. 42 - Оборудование тел. связи, ул.Автозаводская 42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29897	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29898	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29899	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29900	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29901	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29902	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29903	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29904	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29905	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29906	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29907	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29908	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29909	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29910	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29911	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29912	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29913	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29914	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29915	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29916	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 24 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
29917	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1648яч.6 - ТП 1769 Яч10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1769\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29918	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

29919	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29920	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29921	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29922	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
29923	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29924	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29925	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29926	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Камышинская ул, 12/пр.Хо Ши Мина - Билборд №224, ул.Камышинская 12 /пр.Хо Ши Мина	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29927	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29928	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29929	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29930	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29931	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29932	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29933	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29934	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 4 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29935	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29936	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Московское ш, 17 - Рекламная конструкция №31 (билборд),Московское ш, д.17 (3074)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29937	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29938	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29939	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29940	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29941	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29942	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_18; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29943	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дизельная, УВД.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29944	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29945	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29946	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - Рекламная конструкция 1,2x1,8, №М132	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29947	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29948	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №6.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29949	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29950	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29951	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29952	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29953	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29954	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29955	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29956	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29957	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29958	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29959	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29960	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29961	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29962	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
29963	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

29964	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29966	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29968	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29969	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29970	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29971	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29972	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29973	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29974	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Топольный,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29975	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29976	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29977	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29978	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29979	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29980	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29981	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29982	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29983	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до вл.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29984	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29985	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29986	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп.56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29987	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29988	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 Не 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ Не 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 Не 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29989	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29990	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29991	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
29992	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

29993	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29994	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29995	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29996	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29997	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29998	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
29999	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30000	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30001	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30002	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30003	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30004	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30005	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30006	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30007	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30008	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

30009	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30010	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30011	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30012	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 6/а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30013	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30014	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30015	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30016	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30017	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30018	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30019	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30020	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до вл.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30021	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Система автополива.; КЛ 0.38 кВ Малый фонтан,б-р Нов.Венец	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30022	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30023	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30024	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Система автополива.; КЛ 0.38 кВ Малый фонтан,б-р Нов.Венец	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30025	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30026	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Локомотивная ул. 169 - Билборд №343, ул.Локомотивная 169	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30027	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 Яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1143\Карла Маркса ул, 44 - БИЛБОРД №939, ул.Карла Маркса, 44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30028	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30029	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30030	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 0/западнее дома №44 - Рекламная конструкция №92, ул.Пушкарева 0 /западнее дома №44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30031	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Автосервис, ул.Репина, 8, летнее кафе по ул.Репина, д.8, стр.№1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30032	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Автосервис, ул.Репина, 8, летнее кафе по ул.Репина, д.8, стр.№1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30033	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
30034	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30035	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30036	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 Яч.1 - РП-404 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Димитрова ул, 14 - АЗС №11, ул. Димитрова 14 (ул. 40 лет Октября 3) от ТП-4091	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30037	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30038	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30039	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
30040	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
30041	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
30042	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	

30043	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30044	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30045	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30046	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30047	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30048	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30049	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30050	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30051	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30052	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Туполева пр-кт, 5 - Адм.здание, пр.Туполева 5 (5А)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30053	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30054	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,жд.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30056	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30057	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30058	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30059	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30060	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30061	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30062	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30063	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30064	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30065	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30066	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30067	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30068	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30069	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30070	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30071	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1803	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1803\Комсомольский пер, 22 - Торговый центр, пер.Комсомольский 22	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30072	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30074	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30075	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30076	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Мостостроителей ул, 41 - медицинский пункт, ул.Мостостроителей 41	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30077	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

30078	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30079	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30080	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30081	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30082	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30083	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30084	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30085	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30086	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30087	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30088	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30089	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30090	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30091	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2411 Яч.1 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.403	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2411	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2411\Октябрьская ул, 0 - Пескобаза, ул. Октябрьская от ТП-2411	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

30092	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30093	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30094	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30095	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30096	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30097	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30098	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30099	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30100	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30101	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Чкалова ул, 27 - Заволжская ветлечебница, ул.Чкалова 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30102	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30103	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30104	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-72, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30105	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30106	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30107	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30108	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30109	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30110	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30111	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30112	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30113	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

30114	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30115	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30116	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30117	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30118	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30119	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30120	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30121	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30122	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30123	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30124	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

30125	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30126	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30127	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
30128	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30129	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30130	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30131	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30132	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30133	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
30134	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
30135	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1063 до ТП1281Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1063\Энгельса ул, 20 - Адм.здание, ул. Энгельса 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30136	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30146	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1144\Некрасова ул, 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30147	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30148	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп.101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп.64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кв	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30149	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30150	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30151	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30152	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30153	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30154	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, Зпер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30169	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 №1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 №2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2963	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2963\Александровская ул, 26 - ТП-2963, ул.Александровская 26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30170	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 Яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1822\Труда ул, 17Б	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30171	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 51 - Киоск ООО "Инфо-пресс", пр-т Л.Комсомола 51, северо-западнее магазина "Товары для дома"	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30172	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30173	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ НО 6-р Н.Венец	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30174	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30175	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30176	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30177	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30178	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30179	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30180	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30181	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

30182	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30183	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30184	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30185	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30186	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30187	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30188	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30189	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Бирючевская - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Бирючевская яч. 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1868	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пореб. ДС	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30190	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30191	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30192	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944яч4-ТП-2960 яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30193	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ 10-кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30194	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30195	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30196	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30197	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30198	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30199	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30200	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30201	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30202	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Курь Гриль	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30203	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30204	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 12 - Рекламный щит, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30205	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30206	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ НТО, ИП Марков по ул.Нариманова, д.63	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30207	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30208	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30209	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30210	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ НТО, ИП Марков по ул.Нариманова, д.63	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30212	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30214	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30215	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
30216	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30217	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30218	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30219	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30220	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1033\Орлова ул, 29 - АДМ. здание, ул. Орлова 29/2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1157 - РП-102 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1157	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Марата, д.35; КЛ 0.38 кВ Тех.Отдел ул.Марата, д.35	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
30224	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
30225	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30226	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Железнодорожная ул, 19 - Структурное подразделение№3, ул.Железнодорожная 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

30227	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Спасская,11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
30228	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
30229	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11 яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30230	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30231	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.2.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003(Ш04 - 1)\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30232	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214 яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252(Ш04 - 1)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30233	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214 яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252(Ш04 - 1)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

30234	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30235	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30236	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30237	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30238	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул. 26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30239	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30240	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30241	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30242	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30243	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30253	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 Яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
30254	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ "Гулливер"ул.Кролюницкого,3 1а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
30255	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ "Гулливер"ул.Кролюницкого,3 1а	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
30256	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30257	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30258	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30259	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30260	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30261	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30262	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30263	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30264	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.412 (2)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4092\Ш04 - 4\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30265	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ефремова ул, 561 - Автомастерская в гаражных боксах, ул.Ефремова 56 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30266	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30267	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. Яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 34 - 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30268	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30269	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 Яч.3 - ПП-4186 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

30270	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30271	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Минаева ул, 0\Железной Дивизии - Билборд №856, ул.Минаева 0 /Железной Дивизии	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30272	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30273	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30274	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Московское ш, 0 - Рекламная конструкция №85, Московское шоссе 0\юго-восточнее строения 102 (Автосалон)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30275	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.6 до ТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 до ТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12, ул.Крымова,1-9.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30276	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30277	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30278	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.1357; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30279	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30280	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30281	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30282	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30283	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30284	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30285	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30286	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30287	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30288	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30289	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30290	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30291	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30292	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кв СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кв СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кв СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кв №8 Резерв; КЛ 0.38 кв Салон "GOLD 585"; ВЛ 0.38 кв DNS, ул.Гончарова 38; ВЛ 0.38 кв Ювелирный салон "Оникс"; КЛ 0.38 кв банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кв Резерв.; КЛ 0.38 кв КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кв КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; ВЛ 0.38 кв СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кв СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 0.38 кв Кафе "Барон", ул.Дворцовая,8/38; КЛ 0.38 кв Кафе гончарова,38; КЛ 0.38 кв резерв14; КЛ 0.38 кв ул.Дворцовая,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"; КЛ 0.38 кв светофор ул. Дворцовая/ул. Гончарова; КЛ 0.38 кв СП-1749-2 (под	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30293	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5146 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30294	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кв ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Дизельная, УВД	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30295	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.А; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ каб.А; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3121\Степана Разина ул, 103 - БИЛБОРД №835, спуск Степана Разина, 103	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30296	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2214\Автозаводская ул, 10 - Оборудование тел. связи, ул.Автозаводская 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30297	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3067 яч.-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кв ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30298	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС УРЛЗ яч.407_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2538\Доватора ул, 32 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Доватора 32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30299	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30300	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ-0,4 кв на Гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30301	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5143\Ленинского Комсомола пр-кт, 3 - Продовольственный магазин, пр-кт.Ленинского Комсомола 3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30302	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30303	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30304	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4176 Яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30305	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2255 Яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30306	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 Яч.3 - ТП-1139 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 Яч.1-ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Адм.зд.ул.Марата,43	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30307	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30308	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв перем. м/у РУ-0,4 кв; КЛ 10 (10.5) кв перем. м/у РУ-0,4 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30309	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30310	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30311	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

30326	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30327	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30328	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30329	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30330	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30331	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30332	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30333	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30334	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4092\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
30335	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30336	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30337	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30338	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30339	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30340	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30341	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

30342	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30343	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30344	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30345	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30346	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гагарина,27 (лев.руб)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30347	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Марата ул, 41 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М57	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30348	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30349	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30350	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30351	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30352	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30353	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30354	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30355	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Хрустальная ул, 41 - Шкаф оптического узла учета в ж/доме ул.Хрустальная 41 (ОАО "ДК Железнодорожного района")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30356	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30357	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30358	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30359	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30360	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30361	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30362	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30363	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30364	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30365	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30366	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30367	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 Яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30368	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30369	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30370	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30371	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30372	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30373	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30374	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1159\Верхнеполевая ул, 1/16 - Офисное помещение, ул.Верхнеполевая, 1/16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30375	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30376	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30377	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30378	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Садовая ул, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30379	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30380	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30381	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30382	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30383	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30384	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30385	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30386	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30387	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30388	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30389	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30391	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30392	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 81 - Иконная лавка, С-3 ж/д №81 ул. Промышленная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30393	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2545 Яч.<Object>3 - ТП-2545 Яч.4; КЛ 0.38 кВ ТП-2545 Яч.<Object>2 - ТП-2545 Яч.4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30394	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016\Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30395	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30396	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопродную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30397	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30398	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30399	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30400	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30401	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30402	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 21/Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30403	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Радищева,8А	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0

30404	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30405	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30406	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30407	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30408	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Можайского, 6 и 6А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30409	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30410	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30411	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30412	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30413	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30414	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30415	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30416	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30417	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30418	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30419	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30420	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,Блок Б	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30422	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
30423	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30424	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30425	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30426	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30427	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30428	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30429	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30430	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30431	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 10А - ТП-1 П-1117	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30432	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30433	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30434	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Стамтология (вв2)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
30435	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30436	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

30437	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30438	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30439	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 Яч.1 - ТП-3108А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30440	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 Яч.1 - ТП-3108А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30441	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30442	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30443	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30444	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141,пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30445	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корукина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30446	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30447	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30448	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30449	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30450	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30451	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30452	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30453	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30454	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30455	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30456	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30457	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30458	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30459	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30460	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30461	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30462	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30463	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30473	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30474	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30475	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30476	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30478	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30479	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3482яч. 3- РП Кожкомбинат яч1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-3-Кожкомб Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3482	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3482\Гая пр-кт, 102 - Насосная 2-го подъема "Промводопровод", пр. Гая 102	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	
30480	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30481	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30482	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30483	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30484	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30485	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30486	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30487	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30488	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30489	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30490	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30491	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Садовая ул, 5 - Баратаевак п., ж/д, ул.Садовая 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30492	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30493	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30494	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30495	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30496	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

30497	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30498	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30499	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаб.корпус, ул.Сев.Венец,32	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30500	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н "магнит" ул.Репина	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
30501	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30502	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1728 Яч.1 - РП-129 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1728 Яч.1 - ТП-1978 Яч.4	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30503	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 x 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30504	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкв оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30505	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30506	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30507	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1

30508	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30509	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30510	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30511	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30512	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30513	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30514	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30515	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30516	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30517	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерские, ул. В.Полевая, 1А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30518	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30519	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

30520	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30521	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кв ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30522	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кв ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30523	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30524	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30525	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 14 - Нежилое помещение, ул.Богдана Хмельницкого 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30526	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30527	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30528	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2695\Промышленная ул, 67А - Рекламный щит, ул.Промышленная 67 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30529	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв Т1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30530	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30531	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30532	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30533	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кв ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30534	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кв ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30535	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1

30536	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-7\Тепличная ул, 1 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
30537	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-7\Тепличная ул, 1 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
30538	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кв ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
30539	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	РП 10 (10.5) кв РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30540	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
30541	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3556 Яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30542	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
30543	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
30544	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30545	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5129 Яч.4 - ТП-5144 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5129\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
30546	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
30547	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
30548	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2202\Максима Горького 1-й пер, 11А - Поликлиника №5, пл.Горького 11 А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
30549	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
30550	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в/в перемика РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

30551	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30552	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30553	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30554	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1_1_3); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1_1_3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30555	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30556	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30557	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарева ул, 60 - Торговые офисы, ул.Пушкарева 60	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30558	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30559	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30560	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30561	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1 ПС "Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30562	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1 ПС "Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30563	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.66	ТП 10 (10.5) кв ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
30564	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30565	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
30566	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
30567	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
30568	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
30569	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кв <Object>98745	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
30570	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
30571	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5178\Созидателей пр-кт, 28/9эт.5под./ - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Созидателей 28 /9эт.5под./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
30572	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4118 яч.-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4118	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4118\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	
30573	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4010\Умомосова ул, 7/А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
30574	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
30575	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
30576	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	

30577	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкВ с ЗРУ-1 ПС "Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30578	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1_2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-бкВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-бкВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-бкВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-бкВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-бкВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30579	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1_4); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30580	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30581	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30582	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-бкВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ бкВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-бкВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30583	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30584	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-бкВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ бкВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-бкВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30585	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-бкВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ бкВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-бкВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30586	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

30595	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30596	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30597	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2275 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Рябикова ул, 25 - Оборудование, ул.Рябикова 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30598	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30599	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30600	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ульяновский пр-кт, 18 - лифт и м.о.п. /9 эт., пр-кт.Ульяновский 18 (13под)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30601	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д пер.Кузнецова, д.12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30603	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30604	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30605	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30606	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30607	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30608	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30609	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30610	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ №0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка №1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30611	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ №0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка №1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30612	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30613	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30614	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30615	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30616	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30617	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30618	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30619	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\3 Интернационала ул, 0 - Двойная рекламная конструкция №396 и 397, ул.3 Интернационала 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30620	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Кузнецова ул, 5кв.6 - Нежилое помещение ,ул.Кузнецова 5,кв.6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30621	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30622	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

30623	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30624	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30625	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.5-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30626	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 3 - Рекламный щит, ул.Пушкарева 3 (1719/1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30627	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30628	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30629	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30630	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 7 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30631	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30632	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30633	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30634	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ педиатрический отдел	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30635	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30636	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30637	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30638	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30639	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30640	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30641	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

30642	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Богдана Хмельницкого ул, 16 - Парикмахерская, ул. Б.Хмельницкого 16	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
30643	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2516 Яч.3 - РП-205 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2516	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2516\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30644	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30645	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30646	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30647	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30648	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30649	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30650	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30651	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30652	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ИП Герасимов, ул.Гончарова, 46	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
30653	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30654	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.2 - ТП-3555 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Объект>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Объект>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
30655	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 11 - Нежилое помещение №6, ул.Краснопролетарская 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

30670	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30671	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30672	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30673	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30674	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30675	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30676	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30677	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30678	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30679	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30680	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, Зпер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

30681	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30682	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30683	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30684	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30685	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30686	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30687	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30688	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с ул. Гафурова,13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30689	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30690	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30691	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30692	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30693	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30694	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Минина ул, 25 - Оборудование тел. связи, ул.Минина 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30695	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Фасадная ул, 5Б - бокс 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30696	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30697	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30698	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30699	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30700	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30701	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
30702	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30703	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569 р\б.15 АСБ 3х95+1х50 ИП БатраковаМ.А. ул. Станкостроителей, 24	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30704	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 - ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30705	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяига Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30706	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Димитровградское ш, 0 - Рекламная конструкция №501, Димитровградское шоссе (240м вост. будки на Волжской дамбе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
30707	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяига Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30708	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30709	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кожеево,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30710	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяига Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

30711	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30712	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30713	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30714	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30715	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30716	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30717	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30718	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30719	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30720	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30721	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30722	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30723	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30724	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30725	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30726	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30727	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Радищева, д.31 (вв.2)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30728	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30729	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30730	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30731	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30732	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 7 - Узел связи, ул.Гончарова 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30733	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30734	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 Яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30735	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30736	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30737	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30738	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30739	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30740	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30741	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30742	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30743	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30744	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4197 до ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30745	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30746	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30747	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

30748	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Варейкиса ул, 38 - Оборудование тел. связи, ул.Варейкиса 38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30749	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360кб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кл руб.12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30750	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30751	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30752	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30753	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30754	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 Яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30755	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30756	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	
30757	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30758	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Доватора ул, 16 - Узел кабельной связи, ул.Доватора 16 (ОАО "ГУК Засвияжского района")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30759	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448А Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30760	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30761	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30762	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

30776	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30777	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 117Б	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30778	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
30779	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
30780	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
30781	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
30782	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский 6-р, 24 - ж/дом - общ.учет, 6-р.Пензенский 24	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1
30783	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
30784	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский 6-р, 24 - Ж/дом.лифт и МОП, 6-р.Пензенский 24 9эт. 4под	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1
30785	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
30786	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
30787	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2
30788	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
30789	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
30790	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
30791	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1

30792	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30793	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30794	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30795	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30796	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30797	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30798	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30799	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30800	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30801	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30802	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1902 Яч.3 - РП-133 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1902	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1902\Федерации ул, 141 - БССС "Форма", ул.Федерации 141	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30803	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Энтузиастов,14А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
30804	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30805	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30806	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
30807	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-21-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-21-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-21-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30808	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

30809	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4123 Яч.3 - ТП-4127 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4123	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30810	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
30811	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30812	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30813	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 10А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30814	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30815	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30816	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30817	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30818	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30819	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30820	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30821	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30822	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30823	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

30824	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30825	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30826	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30827	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30828	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30829	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30830	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30831	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Промышленная ул, 0/с-з перес. с Невс. - Рекламная конструкция 3х6 №202, ул.Промышленная (с-з пересечение с ул.Невского)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

30832	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30833	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30834	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30835	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30836	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30837	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30838	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30839	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30840	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-ЗРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30841	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

30842	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30843	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30844	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Рябикова ул, 9(северо-восточнее) - Здание магазина, ул.Рябикова 9 (северо-восточнее)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30845	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30846	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30847	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,12, Радищева, 3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30848	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
30849	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30850	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30851	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

30852	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30853	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30854	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30855	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 Каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
30856	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30857	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30858	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30859	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30860	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30861	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
30862	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30863	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30864	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30865	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

30866	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30867	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30868	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30869	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30870	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30871	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30872	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Радищева ул, Зкорпус 1 - Оборудование тел. связи, ул.Радищева 3 корпус 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30873	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30874	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоски, пр. Нариманова,114; КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 108	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30875	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30876	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30877	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30878	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30879	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30905	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30906	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30907	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30908	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30909	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 23/А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30910	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30911	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30912	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кв ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30913	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30914	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3465 яч.4-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30915	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30916	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кв ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30917	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кв ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4166\Новая ул, 24 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30918	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.2; КЛ 0.38 кв ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кв ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30919	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кв ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30920	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30921	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30922	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-405 Яч.10 - ЦП-ЗРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.26	ТП 6 (6.3) кв ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30923	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ул.инч. освещ.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ПС 10 (10.5) кв ППНО-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ППНО-1205\Минаева ул, 0/Железной Дивизии - Рекламная конструкция №422, ул.Минаева 0 /Железной Дивизии	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
30924	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 №0; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 №А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30925	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30926	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

30943	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30944	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30945	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30946	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 Яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30947	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30948	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30949	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30950	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30951	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30952	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30953	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30954	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
30955	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30956	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30957	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
30958	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30959	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5126 Яч.2 - ТП-5129 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5126 - ПП-5126а; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - ТП-5126 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5129\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30960	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Урицкого, 104А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30961	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
30962	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 76/1 - Магазин, пр-кт.Гая 76 /1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

30963	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30964	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ПП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30966	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30967	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30968	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
30969	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\40-летия Октября ул. 0 - Рекламная конструкция №679, ул.40летия Октября, Тельмана	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30970	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Чкалова ул. 25	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30971	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

30972	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30973	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30974	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул. 16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30975	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30976	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30977	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30978	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30979	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30980	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30981	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30982	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30983	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

30984	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30985	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 15 - Рекламный щит, пр-кт.Туполева 15 (1719)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
30986	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30987	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30988	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30989	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30990	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30991	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
30992	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30993	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ м-н ул.Кролюнецкого,31А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30994	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтуаль"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30995	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

30996	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
30997	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
30998	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30999	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Московское ш, 43 - БИЛБОРД №57, Московское шоссе, 43	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31000	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Биричевская - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Биричевская яч. 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1868	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Дет.сад, ул.Советская,20	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
31001	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31002	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31003	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31004	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
31005	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31006	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31007	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31008	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЭП-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЭП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЭП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

31009	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31010	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31011	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31012	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Советский 4-й пер, 58	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31013	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31014	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31015	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31016	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31017	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

31018	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31019	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2275 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Рябикова ул, 42/Кузоватовская - Торговый павильон, ул.Рябикова 42 /Кузоватовская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31020	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ тр; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3641	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3641\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31021	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31022	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31023	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31024	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31025	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31026	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

31027	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31028	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31029	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31030	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31031	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31032	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Терешковой ул, 24 - Шкаф оптического узла в ж/доме ул.Терешковой, 24 (ЖСК "Звезда") г.Ульяновска	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31033	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31034	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч. 2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаб. корпус, ул.Сев.Венец,32	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31035	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 Яч.3 - ТП-3710 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31036	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31037	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31038	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31039	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31040	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31041	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31042	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31043	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31044	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31045	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
31046	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
31047	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

31048	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31049	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31050	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31051	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31052	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.34	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Достоевского ул, 12 - Гараж ул.Достоевского 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31053	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31054	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>564	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31055	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31056	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31057	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31058	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

31059	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31060	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31061	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31062	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3422	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3422\Автомобилистов ул, 8 - Андреева Л.Ю, ул.Автомобилистов 8	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31063	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76, ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31064	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Островского ул, 60.56.58 - ТП-1902 вх, ул.Островского 60 .56.58. ул.Федерации 141. ул.Федерации 76/Алимушкина А.А. МКД /	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31065	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31066	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31067	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31068	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 104	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
31069	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0.23000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31071	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер.Рыльева, д.14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31072	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31073	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31074	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31075	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31076	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Стоматология,ул.Кузнецова,5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31077	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Стоматология,ул.Кузнецова,5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31078	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

31079	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до вл.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31080	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до вл в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31081	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31082	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31083	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до вл в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31084	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31085	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31086	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31087	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Тельмана ул, 42 - Шкаф оптического узла в ж/д, ул.Тельмана 42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31088	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31089	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31090	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31091	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31092	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31093	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31094	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Академика Филатова пр-кт, 9/15 - Цирк - Шапито около "Золотая Арена", пр-кт.Академика Филатова 9 /15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31095	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31096	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31097	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31098	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31099	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31100	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31101	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31102	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31103	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31104	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31105	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31106	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ 10-кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31107	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31108	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31109	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

31110	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31111	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопродовную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31112	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31113	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 11 - 1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31114	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31115	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная Яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 Яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная Яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 Яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4147\Балтийская ул, 0 - КНС 4-0 от ФГУП " 31 Арсенал", ул. Балтийская (ул. Ак.Павлова)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31116	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31117	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31118	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31119	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31120	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31121	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Мичурина ул, 13 - многоквартирный жилой дом со встроенными или пристроенными объектами социального коммунально-бытового назначения	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31122	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31123	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31124	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31125	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31126	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31127	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31128	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31129	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31130	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31131	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Нариманова пр-кт, 32 - Рекламная конструкция №896, ул.Нариманова, 32-ул.Урицкого(1719/112)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31132	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31133	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31134	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31135	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,30.1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
31136	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

31151	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Розы Люксембург ул, 18 - Рекламная конструкция №976, ул.Розы Люксембург 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
31152	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31153	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31154	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31155	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31156	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31157	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,жд.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31158	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31159	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31160	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31161	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 26 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31162	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31163	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 ; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 0.38 кВ 31; КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПрофи; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31164	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

31165	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3458 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.2 - ТП-3458 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31166	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31167	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кв ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31168	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв тр; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3641 на ВЛ_6кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3641 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3641	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3641\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31169	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1111\Декабристов 2-й пер, 60 - 2-й пер. Декабристов 60, ж/д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31170	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31171	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4192 до ВЛ-6кв.; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ-6кв ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31172	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кв	ТП 6 (6.3) кв ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31173	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кв	ТП 6 (6.3) кв ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31174	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кв	ТП 6 (6.3) кв ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31175	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

31176	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31177	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31178	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 102 - Творческая мастерская, ш.Московское 102	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31179	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
31180	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 43 - Рекламный щит, пр.Ленинского Комсомола д.43	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31181	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31182	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31183	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31184	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31185	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31186	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31187	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31188	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31189	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31190	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31191	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 2-й пер, 8 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
31192	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
31193	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
31194	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
31195	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
31196	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
31197	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
31198	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
31199	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПС Свияга яч.446 - РП-2 (Запад) яч.1	РП 6 (6.3) кВ РП-2 (Запад)	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-2 (Запад)\Юго-западная ул, 5 - Д/С "Олимпик", ул.Юго-западная 5	0.40000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
31200	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
31201	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

31216	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31217	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
31218	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31219	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
31220	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31221	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31222	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31223	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31224	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004Н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31225	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Академика Филатова пр-кт, 9/15 - Цирк - Шапито около "Золотая Арена", пр-кт.Академика Филатова 9 /15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31226	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Академика Филатова пр-кт, 9/15 - Цирк - Шапито около "Золотая Арена", пр-кт.Академика Филатова 9 /15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31227	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31228	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31229	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

31230	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\40-летия Октября ул, 0 - Рекламная конструкция №562, ул.40-летия Октября (рынок на Верхней Терассе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
31231	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31232	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31233	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31234	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31235	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31236	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31237	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31238	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31239	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31240	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31241	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31242	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Камышинская ул, 25 - Шкаф оптического узла в ж/доме ул.Камышинская 55 г.Ульяновска	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

31243	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин, ул.Радищева, 173	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31244	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31245	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Димитровградское ш, 0\пост ГИБДД - Билборд Димитровградское ш.0 пост ГИБДД (3075)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31246	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 1 - Рекламная конструкция №176, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 29-83, 32-76, ул.Галактионова, 29-83, 32-76,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31248	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31249	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31250	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31251	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31252	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31253	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31254	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

31255	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31256	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.1357; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31257	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.10 - ТП-2951 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2951	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2951\Камышинская ул, 43В - Шкаф оптического узла в ж/доме ул.Камышинская 43В	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31258	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31259	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31260	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31261	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31262	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31263	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31264	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31265	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31266	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31267	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31268	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

31269	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвока,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
31270	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31271	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.3.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31272	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31273	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31274	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-21-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-21-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-21-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-21-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31275	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31276	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 2731 - ул.Радищева 27/31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
31277	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.1357; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31278	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31279	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31280	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31281	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31282	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

31296	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2563\Рябикова ул, 45 - Билборд №156, ул.Рябикова 45	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31297	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1125 Яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кв Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кв Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кв ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кв ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кв ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кв Уличное освещение; ВЛ 0.38 кв ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кв ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кв ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31298	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2351\Минина ул, 13 - Оборудование тел. связи, ул.Минина 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31299	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31300	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5062\40-летия Победы ул, 27 - Ком.тоннель 6-2, ул. 40 лет Победы 27	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31301	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная Яч.410 {1}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кв ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31302	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4166 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кв ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31303	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4166 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кв ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31304	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная Яч.111 {2}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная Яч. 111 {1}; КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11 Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31305	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810 Яч.3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кв СИП ПП-1808 Яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31306	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Дом Языкова,ул.Советская 22А; ВЛ 0.38 кв Светофор, киоск, сквер Карамзина, остановка	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31307	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-ЗП-1286 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31308	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-ЗП-1286 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31323	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 75 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 75	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
31324	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31325	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31326	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31327	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31328	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Многофункциональный комплекс 2й пер.Мира, д.25	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0
31329	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31330	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31331	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31332	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31333	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31334	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

31335	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3929 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 до ВЛ-6кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кв ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31336	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1921\Федерации ул, 124 - МКД, ул.Федерации 124 (СН)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31337	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кв ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31338	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31339	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31340	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кв; ВЛ 10 (10.5) кв КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кв в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1501 - ВЛ 10кв в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кв ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Добрая, 3-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31341	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4007 яч.4-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31342	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кв; ВЛ 10 (10.5) кв КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кв в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1501 - ВЛ 10кв в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кв ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Добрая, 3-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

31356	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31357	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31358	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31359	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31360	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31361	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31362	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31363	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31364	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31365	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31366	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31367	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31368	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31369	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

31370	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810Н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31371	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31372	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
31373	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Марата ул, 33 - Рекламная конструкция 1.2x1.8 №М62, ул.Марата 33	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31374	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31375	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31376	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31377	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31378	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31379	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31380	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31381	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31382	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31383	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31384	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31385	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31386	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
31387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31388	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31389	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810Н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Каркво,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31390	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810Н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Каркво,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31391	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31392	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 2А - Рекламная конструкция 3х6 №635, пр-кт.Ульяновский 2 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31393	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31394	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 5 - Рекламная конструкция 3х6 №627, пр. Ульяновский, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31395	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31396	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31397	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31398	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31399	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31400	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31402	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
31403	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
31404	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31405	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31406	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31407	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 74	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31408	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31409	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31410	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31411	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31412	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31413	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31414	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31415	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Октябрьская ул, О/ул.Полбина - Рекламная конструкция №106, ул.Октябрьская 0 /ул.Полбина	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
31416	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, О/ж/д станция - Рекламная конструкция №534, ш.Димитровградское 0 /ж/д станция	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
31417	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

31418	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31419	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв женский монастырь ул.Дворцовая,4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31420	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31421	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31422	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Отрада яч.17 (2); КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1656	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31423	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3421\Локомотивная ул. 64 - Рекламная конструкция №357, ул.Локомотивная, 64	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31424	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 24кв.123 - Магазин. , пр-кт.Ленинского Комсомола 24 кв.123	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31425	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв СП-1119-1; КЛ 0.38 кв СП-1119-1_1; КЛ 0.38 кв СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кв секц.; КЛ 0.38 кв Красноармейская, д.130,134; КЛ 0.38 кв Красноармейская, д.134 (строит.площадка); КЛ 0.38 кв ул.Красноармейская, д.126-128; КЛ 0.38 кв ТП-1907, руб.2; КЛ 0.38 кв ул.Красноармейская, д.140; КЛ 0.38 кв ул.Красноармейская, д.140; КЛ 0.38 кв ул.Красноармейская, д.126-128	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31426	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

31427	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31428	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
31429	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
31430	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
31431	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
31432	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
31433	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
31434	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31435	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31436	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
31437	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЭРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
31438	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0

31439	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31440	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31441	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1-ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв.№4; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5.; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128,134; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31442	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1-ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв.№4; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5.; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128,134; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31443	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31444	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31445	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31446	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017 Яч 3 - ВЛ (в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 Яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1143\Карла Маркса ул, 41 - Рекламная конструкция №991, ул.Карла Маркса 41 (1719/46)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
31447	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31448	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31449	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31450	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31451	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31452	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31453	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31454	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31455	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Гая пр-кт, 87 - Оборудование тел. связи, пр-кт.Гая 87	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31456	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31457	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.8 до РП409 Яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Краснопролетарская ул, 13А - Оборудование ЛСО, ул.Краснопролетарская 13 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

31489	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
31490	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - ТП-5126 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5126\Дружбы Народов пр-кт, 0 - ГСК "Форпост", Петров Овраг (минус. в №499, об.5/1)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
31491	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
31492	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
31493	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
31494	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
31495	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31496	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
31497	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
31498	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
31499	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
31500	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
31501	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
31502	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		

31503	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1_; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4_; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31504	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31505	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31506	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Экспресс", м-н Красное&Белое" по ул.К.Маркса,33/2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31507	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, Эпер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31508	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31509	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-бкВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ бкв № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31510	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-бкВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31511	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31512	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31513	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
31514	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31515	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-бкВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31516	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Нариманова пр-кт, 63 - Рекламная конструкция №899, пр-т.Нариманова, 63	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

31517	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31518	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31519	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
31520	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Стройка, пр. Нариманова; КЛ 0.38 кВ ОКС УВД	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
31521	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
31522	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
31523	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
31524	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31525	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
31526	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1344 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1344	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
31527	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.1357; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
31528	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
31529	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
31530	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

31531	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0/ул.Жуковского - Рекламная конструкция №543, ш.Димитровградское 0 /ул.Жуковского	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
31532	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31533	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31534	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31535	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31536	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31537	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31538	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31539	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

31553	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31554	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Южная ул, 125 - Жилой дом, ул.Южная, 125	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31555	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31556	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 Яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 Яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31557	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 Яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31558	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31559	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31560	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31561	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31562	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31563	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31564	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31565	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31567	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31568	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31569	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦС-5; КЛ 0.38 кВ Розетка 2; КЛ 0.38 кВ Розетка 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31571	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31572	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31573	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31574	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31575	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

31576	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до вл.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31577	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31578	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31579	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31580	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31581	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до вл.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31582	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31583	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до вл; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31584	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3949 Яч.1 - ТП-3451 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 Яч.1 - ТП-3449 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31585	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до вл.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31586	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31587	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31588	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31589	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

31590	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кв СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31591	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кв ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31592	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кв СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31593	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кв СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31594	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	РП 10 (10.5) кв РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-404\Гоголя ул. 34 - Оборудование тел. связи, ул.Гоголя 34	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31595	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	РП 10 (10.5) кв РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-404\Гоголя ул. 34 - РП-404 Сквер Олимпийский, ул.Гоголя 34	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31596	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кв РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-330\Набережная реки Свияги ул. 106 - ГСК "Прибрежный", ул.Набережная реки Свияги 106	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
31597	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кв СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31598	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5152 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31599	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31600	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31601	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31602	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

31603	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31604	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1140в\Верхнеполевая ул, 2А - ж/дом-м.о.п., ул.Верхнеполевая 2 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31605	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31606	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31607	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31608	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31609	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1140в\Верхнеполевая ул, 2А - ж/дом-общий учет/10 эт., 2 п., 70 кв./, ул.Верхнеполевая 2 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31610	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31611	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31612	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31613	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31614	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31615	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31616	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31617	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31618	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

31619	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31620	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31621	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31622	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31623	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31624	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.здание,ул. Мира 17А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31625	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул. Мира, 17А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31626	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31627	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31628	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31629	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31630	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31631	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31632	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31633	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31634	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31635	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31636	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Циолковского (до ул. Банинская); 1й пер. Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер. Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул. Циолковского до ул. Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31637	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31638	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-2 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул. Гончарова 38	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31639	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31640	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 Яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
31641	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
31642	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31643	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31644	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31645	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31646	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Пушкарева ул, 70 - Узел связи, ул.Пушкарева 70	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

31647	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-ЗП-1782 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31648	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 24офис 3 - Нежилое помещение (офис №3), пр-кт.Ленинского Комсомола 24	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31649	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 яч.1 - ТП-2225 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Пожарского ул, 6 - ТП, ул. Пожарского 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31650	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31651	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31652	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 33 - 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31653	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31654	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31655	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2235 Яч.3 - РП-214 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2235	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2235\Московское ш, 32 - ш. Московское 32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31656	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2268	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2268\Полбина ул, 50 - Магазин "Новый свет", ул.Полбина 50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

31657	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв.№4; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5.; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128,134; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31658	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.1 - ТП-2538 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	
31659	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
31660	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
31661	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
31662	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0		
31663	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606 Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606 Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
31664	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
31665	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	

31666	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31667	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31668	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 Яч.1 - ТП-3449 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31669	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГЭС,пр.Нариманова; ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31670	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31671	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31672	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31673	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31674	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31675	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31676	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31677	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31678	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31679	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31680	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31681	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31682	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

31695	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31696	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31697	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31698	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31699	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31700	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31701	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч. «Объект» - РП-310 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3042\Улья Толстого ул, 51 - Музей изобразительного искусства 20-21-веков, ул.Льва Толстого 51 (минус. в №37, об.3/1)	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0
31702	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31703	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31704	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31705	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

31706	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ульяновский пер, 2 - Абонентский отдел, пр. Ульяновский 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31707	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31708	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31709	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31710	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31711	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31712	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 31/2а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31713	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 31/2а	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31714	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31715	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31716	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31717	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31718	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

31734	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ магазин выпечки ИП Любченко, пр.Нариманова, д.63	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31735	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31736	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Цех, ул. В.Полевая, 1А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31737	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31738	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер.Рылеева, д.14..	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31739	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31740	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец; КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина); ВЛ 0.38 кВ РОЗЕТКИТТ; КЛ 0.38 кВ р о з т е т к а; КЛ 0.38 кВ розетка; КЛ 0.38 кВ розеткиююю; КЛ 0.38 кВ Розетки; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ на ЩС-2; ВЛ 0.38 кВ Розетка5; КЛ 0.38 кВ Часы; КЛ 0.38 кВ Розетка4; КЛ 0.38 кВ Розетка3; КЛ 0.38 кВ Розетка2; КЛ 0.38 кВ Розетки1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ на ЩС-3; КЛ 0.38 кВ Розетка 5; КЛ 0.38 кВ Розетка 4; КЛ 0.38 кВ Розетка 3; КЛ 0.38 кВ Розетка 2; КЛ 0.38 кВ Розетка1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ на ЩС-4; КЛ 0.38 кВ Розетка 5; КЛ 0.38 кВ Розетка 4 ; КЛ 0.38 кВ Розетка 3; КЛ 0.38 кВ Розетка 2; КЛ 0.38 кВ Розетка 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31741	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31742	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

31743	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
31744	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
31745	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерские,ул. В.Полевая, 1А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
31746	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095Яч.№1-ВЛ-6кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная Яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
31747	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул.Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31748	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31749	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
31750	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31751	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

31752	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
31753	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31754	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31755	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31756	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 стр.пл. аптеки севернее ул. Пушкирева, 24 ООО "Спектр"	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31757	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0/(дох. дом Спектр) - Рекламная конструкция №538, ш. Димитровградское 0 /(доходный дом Спектр)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
31758	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31759	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31760	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
31761	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31762	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
31763	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

31764	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31765	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31766	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31767	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ППП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ППП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ППП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31768	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31769	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31770	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2533 Яч.5 - ТП-2587 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2533 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 1\Line-Abn1	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31771	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31772	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31773	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31774	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31775	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31776	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31777	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31778	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0\Эсорт) - Билборд №587, пр-кт.Созидателей 0 \Эсорт) (3075/5)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
31779	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31780	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31781	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 56, м-н "Народный", Почта	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31782	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова 94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31783	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 56, м-н "Народный", Почта	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31784	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31785	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31786	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31787	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31788	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31789	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31790	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на вл оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31791	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31792	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31793	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31794	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31795	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31796	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31797	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31798	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31799	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31800	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Генерала Тюленева пр-кт, 12кв.394 - салон красоты "Бьюти", пр-кт.Генерала Тюленева 12 кв.394	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31801	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31802	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Гоголя,25, банк "Венец"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31803	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31804	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31805	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31806	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31807	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31808	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ бкв № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31809	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31810	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31811	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31812	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СИП 3x35+1x54,6 торг. киоск ООО "Нано Мар" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг."); КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31813	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31814	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31815	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Кафе "Мечта" ул. Крымова, 63А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
31816	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717 яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; ВЛ 0.38 кВ ответвление от ВЛИ-0,4 кВ на ППНО	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31817	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31818	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31819	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 55 - ТП-2355	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31820	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 11 - Рекламная конструкция, пр-кт.Ульяновский 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31821	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31822	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31823	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

31824	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ТП-4136 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31825	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31826	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31827	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31828	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31829	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31830	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31831	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31832	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31833	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31834	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31835	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31836	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810Н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н Яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Каркво,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31837	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31838	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31839	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31840	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31841	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31842	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31843	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31844	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31845	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31846	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.2 - ТП-3458 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31847	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31848	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31849	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31850	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31851	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31852	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31853	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31854	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31855	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31856	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31857	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31858	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31859	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31860	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31861	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31862	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31863	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31864	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31865	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31866	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31867	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31868	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31869	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31870	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гафурова, 48-60, 1 пер. Нариманова, 3-25, 4-26, 2 пер. Нариманова, 3-25, 4-42, пер. Тюленевый 1-21, 4-8, ул. Тюленина, 4-8, 1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31871	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31872	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гафурова, 48-60, 1 пер. Нариманова, 3-25, 4-26, 2 пер. Нариманова, 3-25, 4-42, пер. Тюленевый 1-21, 4-8, ул. Тюленина, 4-8, 1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31873	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Омская, 62-88, 67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31874	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Орджоникидзе, 19-25, 3 пер. Нариманова, 46-62, 45-61, 5 пер. Нариманова, 44-58, 45-61, 5 пер. Нариманова, 44-60, 41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31875	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Старосвияжский пригород, 40-60, 23-71(низ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31876	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31877	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Омская, 62-88, 67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31878	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31879	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свяжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31880	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31881	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31882	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31883	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>8895	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31884	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31885	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул. 0 - Рекламная конструкция №842,спуск Степана Разина (3074)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31886	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ [0]; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31887	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31888	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ [0]; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31889	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6; ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31890	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6; ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31891	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31892	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ [0]; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31893	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ [0]; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31894	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31895	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
31896	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч.1 - ТП 3451 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31897	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, блок В-2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31898	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31899	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31900	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31901	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2939- ВЛ -6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ Каб.перемычка на ВЛ 6 кВ-рп-214 яч.13-тп-2862; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч.1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2939	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2939\Московское ш, 42 - ТП-2939 Тсандис (офис и склады), ш.Московское 42 (7435)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
31902	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31903	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

31904	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ ТП-	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31905	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31906	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31907	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31908	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31909	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31910	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31911	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31912	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Рабочая ул, 11 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,1 п./, ул.Рабочая 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31913	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31914	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31915	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31916	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Академика Филатова пр-кт, 6 - лифт и м.о.п. /9 эт.4 под., пр-кт.Академика Филатова 6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31917	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31918	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31919	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31920	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31921	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31922	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31923	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31924	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31925	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31949	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31950	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31951	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кв РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31952	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3187\Набережная реки Свияги ул, 140 - Летнее кафе , набережная р.Свияги 140	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31953	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2695\Шолмова ул, 0 - Рекламная конструкция №207, ул.Шолмова (ресторан Охотничий)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31954	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31955	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4098 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кв ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31956	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31957	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2376 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кв кл1; КЛ 0.38 кв кл; КЛ 0.38 кв ВЛ-0,4 кв от ТП-2376 р.5 до торг. киоска по ул. Аблукова, 71	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31958	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кв; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кв_1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31959	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кв; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кв ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31960	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31961	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кв; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кв ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31962	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31963	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кв; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кв ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31964	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.6 до ТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 до ТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31965	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
31966	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
31967	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
31968	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Академика Филатова пр-кт, 6 - общ.учет 144кв., пр-кт.Академика Филатова 6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
31969	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
31970	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ООО "Заря-Ю", ул. Гончарова, 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
31971	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
31972	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Новосондецкий б-р, 11А - ММ «Первосортный». г.Ульяновск, б-р.Новосондецкий 11 а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
31973	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31974	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31975	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Генерала Тюленева пр-кт, 3 - МК Вашерин, г. Ульяновск, пр-кт.Генерала Тюленева 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
31976	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697 руб7 СИП 3х95+1х70 Васин Д.П. ж/д 2 пер. Брянский, 26-28 (3-х этаж.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

31977	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1261\Марата ул, 14 - И.П. Аюев.В.А. Мастерская по ремонту обуви, ул.Марата 14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
31978	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 33 - ж/дом - общ.учет, пр-кт.Ленинского Комсомола 33	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
31979	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
31980	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31981	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
31982	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Наганова ул, 10 - Магазин, ул.Наганова 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
31983	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Бебеля ул, 39 - Нежилое помещение (№2-бна позт. плане), ул.Бебеля 39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
31984	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
31985	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
31986	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
31987	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
31988	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
31989	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

32000	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32001	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32002	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32004	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004Н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32005	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Рябикова ул, 21а - Билборд №242, (3075/11) ул.Рябикова 21 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32006	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32007	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦНК Зона "Б"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32009	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32010	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32011	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32012	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32013	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

32014	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Генерала Тюленева пр-кт, 21 - пр.Г.Тюленева 21, ж/дом - лифт и м.о.п. /9 эт.,8 п./	0.40000	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0
32015	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32016	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32017	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32018	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Доватора ул, 16/2 - Нежилое помещение, ул.Доватора 16 /2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32019	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная Яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ от ТП 4035 Яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ №0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка №1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - БИЛБОРД №526, Димитровградское шоссе (Майская гора, спуск)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32020	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ №0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка №1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32021	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32022	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32023	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32024	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32025	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.-З-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32026	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32027	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32028	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ТП-4136 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

32029	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32030	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32031	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32032	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Нежилое помещение офис №7 , пр-кт.Тюленева 10	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32033	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - нежилые помещения, пр-кт.Тюленева 10 (кв.6)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32034	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - нежилые помещения, пр-кт.Тюленева 10 (кв.5)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32035	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Н/ж помещ., пр-кт.Тюленева 10	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32036	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32037	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32038	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32039	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32040	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32041	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Созидателей пр-кт, 8 - объект общественного питания по пр. Созидателей, между д.8 и 12	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
32042	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32043	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

32044	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Бебеля ул, 39 - Нежилое помещение, ул.Бебеля 39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32045	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,94	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32046	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Бебеля ул, 39 - Нежилое помещение, ул.Бебеля 39	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
32047	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32048	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32049	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32050	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32051	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 Яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32052	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32053	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.2 - ТП-3458 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32054	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32056	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.3-ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ипподромная, д.13а, 13г	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32057	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Степная ул, 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

32058	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32059	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-0,4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32060	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГНИ новое здание.	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32061	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГНИ новое здание.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32062	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32063	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32064	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32065	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32066	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32067	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32068	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32069	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32070	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32071	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32072	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1150-1 (гимназия №1 старый корпус); КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18 Гимназия; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32074	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32075	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32076	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32077	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32078	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

32079	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32080	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32081	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32082	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Новосондецкий б-р, 17 - ж/дом - общ.учет/28кв./, б-р.Новосондецкий 17	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32083	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32084	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32085	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32086	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32087	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32088	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 59 - Билборд №113, ул.Октябрьская, 59 (3075/20)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32089	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32090	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32091	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32092	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32108	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32109	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-514 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кв РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32110	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32111	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ-ТП-ЭП-1782 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32112	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ-ТП-ЭП-1782 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32113	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-ЭП-1781 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32114	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-ЭП-1781 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32115	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ-ТП-ЭП-1782 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32116	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 яч.6-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв магазин ул. Юности, 49	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32117	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кв.; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкв.; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкв.; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32118	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32119	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32120	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4173 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32121	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32122	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 яч.5-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32123	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ефремова ул, 123 - Ефремова 123 ж/д - м.о.п./5 эт.6 п./, ул.Ефремова 123	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32124	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32125	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Рекламная конструкция Эхб №674, Димитровградское шоссе - ул. академика Павлова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32126	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32127	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32128	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Рекламная конструкция №530, Димит.ш (майская гора)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32129	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Рекламная конструкция №528, ш.Димитровградское 0 (Майская гора)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32130	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - рекл конструкц №525, Димитровградское шоссе (ост.Карасевка)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32131	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32132	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1636-1; ВЛ 0.38 кВ приход на СП вв.1; ВЛ 0.38 кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Фонтан; КЛ 0.38 кВ Система оповещения МЧС; ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свияги, 154, 156; КЛ 0.38 кВ Лаборатория ул.Набережная р.Свияги, д.158	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32133	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32134	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ленинского Комсомола пр-кт, 11/9эт.17Под./ - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Ленинского Комсомола 11 /9эт.17Под./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32135	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоски, пр. Нариманова,114; КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 108	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32136	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32137	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32138	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32139	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32140	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоски, пр. Нариманова,114; КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 108	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32141	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32142	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 Яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32143	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32144	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.1 - ТП-1086Н Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32145	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32146	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32147	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32148	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
32149	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32150	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 Яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0/(ост.Карасёвка) - Рекламная конструкция №522, ш. Димитровградское 0/(ост.Карасёвка)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

32163	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Комсомольский пер, 0/ул. Марата - Рекламный щит, пер.Комсомольский 0 /ул. Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
32164	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32165	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32166	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Марата ул, 0/Дамба - Рекламный щит, ул.Марата 0 /Дамба	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
32167	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 64	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32168	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
32169	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
32170	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Октябрьская ул, 59/бывш.кв.1 - Медицинский кабинет, ул.Октябрьская 59 /бывш.кв.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
32171	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Созидателей пр-кт, 10 - пр.Созидателей 10, ж/дом - лифт и м.о.п. /9 эт. 2 п./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	
32172	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32173	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32174	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	

32175	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32176	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32177	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32178	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32179	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32180	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32181	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 Яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32182	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 Яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32183	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 94 - нежилое помещение, ул.Радищева 94	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
32184	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 Яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,94	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32185	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32186	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 94 - Жилой дом, ул. Радищева 94	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	

32187	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32188	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\12 Сентября ул, 81 - надземная тепловая камера "Оптика", ул.12 Сентября 81	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32189	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Доватора ул, 24 - ул.Доватора 24, ж/дом - об.уч.-/3 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32190	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32191	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Луговая ул, 9а - 3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32192	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
32193	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32194	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32195	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Киевский б р, 22 - Б.Киевский 22, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,8 п./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
32196	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
32197	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32198	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32199	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32200	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

32201	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32202	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Локомотивная ул, 13 - Поликлиника и гаражи, ул.Локомотивная 13	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	
32203	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
32204	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 25 - Гараж, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
32205	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32206	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 25 - Центр детского творчества, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32207	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32208	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Продов.рынок	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32209	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32210	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32211	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Мар" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг."); КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32212	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Созидателей пр-кт, 13Б - Колледж, пр-кт.Созидателей 13 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ №10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.9 - ТП-3934 Яч.8	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
32214	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32215	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 20 - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Пензенский 20 /18эт.1под./	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	1	0	

32216	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32217	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-36066 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32218	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944яч4-ТП-2960 яч 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 16 - Билборд №17, ш.Московское 16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
32219	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1086Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.1) Адм.здание стадиона Труд	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32220	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32221	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ №0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка №1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32222	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

32223	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ТП-4136 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32224	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32225	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32226	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32227	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32228	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32229	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ офисы 2 пер. Мира, 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32230	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32231	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32232	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32233	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная Яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32234	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32235	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32236	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ №0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка №1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32237	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32238	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32239	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32240	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (нет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32241	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32242	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32243	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32244	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); ВЛ 10 (10.5) кВ приход на СП вв.1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свяяги, 154, 156	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32245	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 3 - РП-310 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32246	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32247	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717Яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; ВЛ 0.38 кВ ответвление от ВЛИ-0,4 кВ на ППНО	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32248	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717 яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; ВЛ 0.38 кВ ответвление от ВЛИ-0,4 кВ на ППНО	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32249	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32250	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.5 - ТП-4187 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32251	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Промышленная ул, 79А - Отделение, ул.Промышленная 79 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32252	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32253	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32254	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32255	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32257	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32258	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32259	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32260	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32261	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32262	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1822\Труда ул, 0(37а)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации,91 ; КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Федерации,62	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32264	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32265	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32266	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32267	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4197 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 Яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32268	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ Яч.407; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ Яч.407_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Доватора ул, 24 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Доватора 24	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32269	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32270	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 р.2 до магазина по ул. Ростовская, 14 АПВБ 3х35+1х16 К.2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 р.2 до магазина по ул. Ростовская, 14 АПВБ 3х35+1х16 К.1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32271	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32272	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32273	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 Яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 149 оф.13 - Маркетинговый центр, ул.Радищева 149 оф.13	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32274	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие слепых,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

32275	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32276	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Минаева ул, 13 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М43	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32277	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32278	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32279	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3605	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3605\Пензенская ул, 9 - База, ул. Пензенская 9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32280	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32281	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
32282	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул. У.Громовой (вв.2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32283	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1415	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1415\Урицкого ул, 35 - База, ул. Урицкого 35 от ТП-1418	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32284	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1415	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1415\Урицкого ул, 35 - База, ул. Урицкого 35 от ТП-1418	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32285	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32286	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
32287	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Стоматология, вв.1,	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32288	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32289	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
32290	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32291	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14\корпус 2 - Оборудование тел. связи, ул.Отрадная 14 корпус 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
32292	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

32293	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
32294	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32295	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
32296	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
32297	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
32298	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
32299	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
32300	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
32301	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
32302	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1033\Орлова ул, 29 - АДМ. здание, ул. Орлова 29/2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32303	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
32304	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 5 - дог.ТП на инд.ж/д по ул.Ломоносова, 5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
32305	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

32306	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32307	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32308	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32309	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32310	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32311	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
32312	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32313	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32314	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

32315	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32316	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32317	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32318	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32319	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32320	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32321	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32322	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32323	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32324	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32325	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н пр. Нариманова, 114, вв.2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
32326	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32327	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32328	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Академика Филатова пр-кт, 3 - ж/дом - общ.учет 323 кв., пр-кт.Филатова 3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
32329	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
32330	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2591 до СП-2591-1; КЛ 0.38 кВ СП-2591-1 руб 2 многоуровневый паркинг западнее ГСК "Квант " по ул. Шигаева ООО "Строй-Комплект"; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ от СП-2591-1 до тех. центра на пересечении ул. Шигаева ул. Ефремова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32331	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 - ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32332	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32333	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

32345	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32346	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32347	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32348	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Рылеева ул, 11 - Нежилые помещения: цоколь, 1, 2, 3 подъездов, ул.Рылеева 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32349	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32350	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32351	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Пензенский б-р, 7 - ОПС №63, б-р.Пензенский 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32352	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32353	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32354	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32355	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32356	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32357	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 9/10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32358	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32359	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32360	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32361	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32362	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32363	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32364	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32365	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32366	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32367	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Созидателей пр-кт, 30/А - Магазин, пр-кт.Созидателей 30 /А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32368	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32369	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32370	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

32371	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32372	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ПС 10 (10.5) кВ ПП-5128	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.2 - ТП-5127 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5125 Яч.<Object> - ТП-5127 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.3 - ТП-5130 Яч.<Object>; КЛ 0.38 кВ ТП-5130\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5130\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5130\Ш04 - 1\Line-Abn1	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32373	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 Яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.2-	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32374	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32375	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32376	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32377	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32378	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

32379	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32380	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32381	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-36066 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32382	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32383	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32384	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,жд.1,9,11,13,15,17, 17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32385	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32386	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32387	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32388	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32389	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
32390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Степана Разина ул, 12 - Летнее кафе, пляж "Волжский", Спуск Ст. Разина 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32391	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ "Аида", ул. Симбирская, 7А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32392	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32393	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП 501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Созидателей пр-кт, 13Б - Колледж, пр-кт.Созидателей 13 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
32394	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Созидателей пр-кт, 13Б - Колледж, пр-кт.Созидателей 13 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
32395	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Тельмана ул, 30 - ул.Тельмана,30-общий учет	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32396	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32397	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32398	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32399	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1729\Радищева ул, 63/25 - магазин, ул.Радищева 63 /25	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
32400	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.1 - ТП-2538 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
32401	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

32402	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32403	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2226\Московское ш, 0 - Рекламная конструкция №43, ш.Московское 0 /северо-западнее ж/д №23	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
32404	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32405	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32406	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32407	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32408	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32409	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32410	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32411	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32412	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32413	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32414	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание УВД по ул.К.Маркса, д.31/10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0

32415	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 51 - МК «Леонора», г. Ульяновск, пр-кт.Ленинского Комсомола 51	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
32416	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ БинБанк (гаражи)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32418	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32419	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32420	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер.Рылеева, д.14.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32422	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32423	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 Яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32424	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32425	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2853 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская Яч.408 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская Яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская Яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2853	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2853\Московское ш, О/Олимпийский - светофор, ш.Московское 0 /Олимпийский	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
32426	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32427	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 Яч.-Т3-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

32428	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира, ул. Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32429	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32430	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32431	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32432	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Чапаева, 21-39, 26-56, ул. Крупской, 43-99, 42-94, пер. Банный, 3, 4, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32433	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32434	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32435	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ефремова ул, 129 - Узел кабельной связи, ул.Ефремова 129 (ЖСК "Ветеран")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32436	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32437	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32438	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32439	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32440	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32441	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32442	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32443	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32444	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32445	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32446	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Самарская ул, 8а - БС "Самарская", ул.Самарская 8 а	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32447	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32448	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32449	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046Н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046Н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32450	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32451	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32452	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 Яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Степана Разина ул, 0 - пост ГАИ КЛМ - 134, сп.Степана Разина перед мостом через р.Волга от ТП-3103	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32453	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
32454	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
32455	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
32456	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
32457	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
32458	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.5 - ТП-1085 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.3 - ТП-1920 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Симбирская, 45	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
32459	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
32460	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
32461	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 Яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
32462	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	

32463	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32464	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32465	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32466	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32467	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32468	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2940 на оп.1 ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2940	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2940\Азовская ул, 78 - АЗС-3, ул. Азовская 78	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32469	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32470	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32471	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32472	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32473	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника №2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32474	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32475	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70корп 2 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 70 корп 2 (быв кв.1) (минус. в №3632, об.1/2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32476	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70корп 2 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 70 корп. 2 (минус. в №3632, об.1/13)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32477	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70к. 2 - н/ж помещение 1-3 (бывш. кв №162), ул. Рябикова 70 к. 2 (минус. в №3632, об.1/11)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32478	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32479	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 Яч.3 - ПП-4186 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32480	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского, 1-11, 24, 26, ул. Урицкого, 74-88, 3пер. ватутина, 55-67, 1, 2пер. Ватутина, 55-67, 56-68, овощебаза ул. Урицкого, д. 29 Д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32481	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ефремова ул, 149 - Автостоянка, ул.Ефремова 149	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32482	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Сиреневый проезд, 57 - Шкаф оптического узла в ж/д, пр.Сиреневый 5,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32483	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Львовский б-р, 19/9эт.12п./ - ж/дом-лифт и м.о.п., б-р.Львовский 19 /9эт.12п./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32484	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421 Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 0/(юго-вост.стр.№66) - Рекламная конструкция №416, ул.Локомотивная 0/(юго-восточнее строения №66)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32485	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Богдана Хмельницкого ул, 11бывш. кв1 - Нежилое помещение, ул.Богдана Хмельницкого 11 бывш. кв1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32486	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32487	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32488	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32489	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
32490	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Кафе по ул.К.Маркса, д. 13/2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
32491	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
32492	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
32493	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32494	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
32495	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
32496	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
32497	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32498	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32499	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Я.Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
32500	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
32501	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
32502	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	

32515	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32516	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
32517	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
32518	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
32519	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
32520	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2344 Яч.кЛ2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0		
32521	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
32522	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
32523	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
32524	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
32525	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
32526	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Фестивальный б-р, 0 - Торговый павильон, б-р.Фестивальный 0 (рядом с домом №26)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
32527	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		

32551	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32552	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32553	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Аблуква ул, 17 - Художественная мастерская, ул.Аблуква 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32554	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32555	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32556	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 6/2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32557	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32558	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32559	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32560	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 Яч. 1 - ТП 2657 Яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Московское ш, 91\Пушкарёвское кольцо - Рекламная конструкция №82, ш.Московское 91 /Пушкарёвское кольцо	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32561	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32562	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ТП-4136 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32563	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ТП-4136 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32564	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ТП-4136 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32565	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.8 до РП409 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32567	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32568	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32569	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32570	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 Яч.4 - ТП 2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 75 - Билборд №69, ш.Московское 75	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32571	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32572	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Нариманова пр-кт, 37/кв.18 - Салон красоты, пр-кт.Нариманова 37 /кв.18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32573	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32574	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Октябрьская ул, 40 - Оборудование,ул.Октябрьская 40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32575	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 - ПС Свяига Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кв Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2785\Камышинская ул, 25к. 1 - Нежилое помещение №10, ул.Камышинская 25 к. 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32576	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 - ПС Свяига Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кв Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2785\Камышинская ул, 25к. 1 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 25 к. 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32577	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1096 Яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1096	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ, Налоговая инспекция, (столовая), ЦУМ; ВЛ 0.38 кв Продторг, ул.Гончарова,17	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
32578	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-2П-15 Яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32579	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 Яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кв	ТП 6 (6.3) кв ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32580	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4080 Яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32581	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32582	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3432 Яч.6-Т2-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32583	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5004 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32584	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5004 Яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32585	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5178 Яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32586	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 Яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32587	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3П-1221 Яч.-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32588	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2694 Яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВИАГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32589	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4080 Яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32590	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
32591	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 Яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
32592	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 96 - Рекламная конструкция №349, ул.Локомотивная 96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
32593	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3424 Яч.1 - РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3424	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3424\Автомобилистов ул, 5 - ТП-3424, ИП Митькин ул.Автомобилистов 5 (3405)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32594	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневого,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32595	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32596	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32597	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32598	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32599	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	

32600	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32601	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32602	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32603	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
32604	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	
32605	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	

32632	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32633	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Хрустальная ул, 39 - ж/дом - общ.учет 122 кв., ул.Хрустальная 39	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32634	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
32635	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации, 61	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
32636	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ПС 6 (6.3) кВ ППНО-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ППНО-2671\Рябиновая ул, 75 - рекламная конструкция (биллборд), разбивочный чертеж №166	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
32637	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32638	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Энгельса,21 "Альтаир", "2х2"	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
32639	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32640	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32641	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32642	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 10 - 2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32643	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3616 Яч.<Object> 2 - РП-318 Яч.20	10.00000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
32644	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 10 - 1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32645	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32646	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32647	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32648	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
32649	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к.1 - Нежилое помещение №1, ул.Камышинская 25 к.1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

32650	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 49/севернее ж/д - Рекламная конструкция №60, ш.Московское 49 /севернее ж/д	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32651	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32652	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 Яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32653	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32654	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 Яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32655	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 Яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32656	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32657	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32658	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32659	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32660	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32661	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 Яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32662	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32663	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32664	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32665	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32666	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32667	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1679 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32668	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32669	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1679 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32670	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-336 яч.14-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кв РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32671	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-336 яч.14-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кв РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32672	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32673	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1679 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32674	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 яч.-3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

32675	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0//карасевка - Рекламная конструкция №518, ш.Димитровградское 0 //карасевка	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32676	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.6 - ТП-2538 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
32677	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ Резерв№1; КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.1); КЛ 0.38 кВ Торг.павильон ул.Гончарова, д.21; КЛ 0.38 кВ Резерв №3.; КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.1) Адм.здание стадиона Труд; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ Котельная, гаражи, ул.Гончарова 17; КЛ 0.38 кВ Гаражи ул.Гончарова, д.17; КЛ 0.38 кВ стадион,ул.Энгельса,25; ВЛ 0.38 кВ кафе "старый замок" ул.Гончарова,17; КЛ 0.38 кВ кафе-спорт,ул.Энгельса,25; КЛ 0.38 кВ Резерв №10; КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса; КЛ 0.38 кВ ТЦ, ул.Гончарова, 21.1; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Налоговая инспекция, (столовая), ЦУМ; ВЛ 0.38 кВ Продторг,ул.Гончарова,17; КЛ	10.00000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
32678	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32679	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\Розы Люксембург ул, 1А - Н/ж помещение , ул.Розы Люксембург 1 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32680	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32681	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 37кв.40 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 37 кв.40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32682	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 6 - Торговый киоск (тр- авт.ост.), ул.Камышинская 6	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0

32683	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32684	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Димитровградское ш, 0//карасевка - Рекламная конструкция №518, ш. Димитровградское 0 //карасевка	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
32685	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 49 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 49 бывш.кв.109	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32686	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. Яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32687	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 Яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32688	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 Яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 Яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 Яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32689	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. Яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32690	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 Яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32691	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32692	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32693	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. Яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32694	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32695	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи руб.2; КЛ 0.38 кВ павильон, ул.К.Маркса,35А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

32710	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32711	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32712	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32713	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кв РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32714	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47	ТП 10 (10.5) кв ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32715	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3009\Минаева ул, 15 - Магазин "Супермаркет", ул. Минаева 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
32716	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5014\Ленинского Комсомола пр-кт, 43(8 подъезд) - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 43	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32717	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32718	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1034 яч.1- ТП-1761 яч.9; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32719	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32720	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32721	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32722	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кв ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32723	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1034 яч.1- ТП-1761 яч.9; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
32724	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

32725	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.1 - ТП-1761 Яч9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32726	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32727	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Октябрьская ул, 34 - Шкаф оптического узла в ж/домах ул. Октябрьская 34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32728	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32729	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32730	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32731	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Радищева ул, 36 - Киоск, ул.Радищева 36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32732	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,111; КЛ 0.38 кВ Киоск, ул.Радищева	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32733	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Карла Либкнехта ул, 1/2 - кофейный аппарат, ул. Карла Либкнехта 1 /2 (минус. в №526, об.7/2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32734	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32735	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32736	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 75 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 75 (минус. в №4318, об1/7)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32737	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32738	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32739	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
32740	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32741	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК"777", "Связист", киоски,сады; ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.138	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
32742	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717Яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826-ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
32743	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина :1 ячейка:6; КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4002 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-4002 Яч.2 - ПП-4084; ВЛ 10 (10.5) кВ ПП-4084 - ВЛ оп.76	10.00000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
32744	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 6 - ОПС Карлиносское, ул.Дорожная 6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
32745	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32746	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32747	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Яч.4 - РП-141 Яч.7 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Яч.4 - РП-141 Яч.7	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
32748	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1977\1 Мая пер, 0 - Торговый домик №14, на пл. Ленина	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
32749	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Дневной стационар, ул.Рылеева,27	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

32750	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5143 яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
32751	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5033\Ульяновский пр-кт, 18 - офис, пр-кт.Ульяновский 18 подъезд 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32752	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32753	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32754	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32755	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2861\Рябикова ул, 70 - Нежилое помещение (аптека), ул. Рябикова 70 (минус. в №3632, об.1/10)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32756	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 35А - здание магазина "Кооператор", пр-кт.Ленинского Комсомола 35 А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
32757	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32758	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2861\Рябикова ул, 70 - Нежилое помещение №№4-8(бывш.кв.62), ул.Рябикова 70 кор.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32759	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5102 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
32760	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	РП 10 (10.5) кв РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-401\Тельмана ул, 20 - БС-303, ул.Тельмана 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32761	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32762	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	РП 10 (10.5) кв РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-401\Тельмана ул, 20 - от РП-401 БС, ул.Тельмана 20 (3148-1)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
32763	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

32764	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32765	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32766	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 1-2 - ТП-4035	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32767	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32768	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 - ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32769	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 - ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32770	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
32771	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32772	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32773	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

32774	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1506\Звездная ул, 12 - Производственная база, ул. Звездная 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
32775	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214 яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32776	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32777	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32778	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>7867654	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32779	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32780	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32781	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Рябикова ул, 0/ Автозаводская - Рекламная конструкция, (суперсайт/минус в №200 аб.161/9) ул.Рябикова 0 / Автозаводская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32782	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32783	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32784	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 0 - рекламная конструкция (билборд) ул.Камышинская (возле моста), разбивочный чертеж №237	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32785	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Заводской проезд, 31 - МЖД, проезд Заводской 31	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0
32786	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЭП-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЭП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЭП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32787	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

32788	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Созидателей пр-кт, 16 - ж/дом - лифт и м.о.н./, пр-кт.Созидателей 16	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
32789	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Объект346346346346>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер. Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул. Красноармейская, д.142,146,150	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32790	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32791	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32792	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Марата, 8а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32793	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32794	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32795	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32796	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	
32797	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32798	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32799	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.33 (магазин)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32800	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 60А - Н/ж пом.(Пивоман), ул. Рябикова 60 А (- №3985, об.1/5)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

32814	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32815	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32816	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32817	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32818	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32819	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32820	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32821	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новиковая,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
32822	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32823	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.А КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Минаева ул, 15 - ММ "Плот", г. Ульяновск, ул.Минаева 15/2 (минус. в №7604, об.2/1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

32846	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32847	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32848	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32849	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32850	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч.4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
32851	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
32852	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32853	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
32854	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2925	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2925\Московское ш, 24 - База "Симбирскавоттранс", ш.Московское 24	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32855	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
32856	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Октябрьская ул, 22 - Билборд №131, ул.Октябрьская 22 (3075/18)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

32867	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ульяновский пр-кт, 18 - об.учёт. 458кв./ 9эт;13л., пр-кт.Ульяновский 18	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
32868	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.6-РП 133 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32869	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ спецпострой, ул.Можайского,4/2; КЛ 0.38 кВ киоск,ул.Можайского	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32870	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32871	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
32872	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Гоголя ул, 34 - Билборд №556, ул.Гоголя, 34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32873	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32874	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32875	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32876	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32877	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.8 до РП409 Яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32878	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32879	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32880	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32881	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Созидателей пр-кт, 16/287кв./ - ж/д - общ.учет , пр-кт.Созидателей 16 /287кв./	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
32882	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 Яч. 8 - ПС Свяга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
32883	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Львовский б-р, 3/72кв./ - ж/д - общ.учет, б-р.Львовский 3 /72кв./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
32884	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.3 - ТП-3841 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

32896	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32897	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26; КЛ 0.38 кВ ПП-1161\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Нежилые помещения; КЛ 0.38 кВ Подъезд №4, Почта; КЛ 0.38 кВ Резерв.; КЛ 0.38 кВ Компьютерный магазин, ; КЛ 0.38 кВ Гарнатко О.Ю.; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса д.26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32898	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Фруктовая ул, 4 - Гостевая стоянка, ул.Фруктовая 4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32899	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32900	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Ж/дом /16эт. 1п. 120кв. ОДУ эл.пл./, ул.Кролюницкого 17	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
32901	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
32902	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.22	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
32904	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32905	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул. Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
32906	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
32907	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 21 - Парикмахерская "Анна", ул. Камышинская 21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

32908	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
32909	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32910	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.211	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Московское ш, 0 - светофор, ш.Московское 0 (перекресток с ул. Промышленная) (минус. в №9001, об.21/5)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
32911	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2993 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кВ К-А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2993	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32912	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32913	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,2-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32914	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32915	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Железной Дивизии ул, 0(Дом Техники) - Рекламный щит,Минаева-ул.Железной Дивизии	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32916	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,63	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32917	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
32918	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

32919	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32920	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 Яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32921	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 Яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32922	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
32923	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Полбина ул, 34 - Торговый киоск(на террит. бол-цы), ул.Полбина 34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32924	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32925	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 Яч.3 - ТП-3710 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32926	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32927	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Львовский б-р, 11/18эт.1под./ - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Львовский 11 /18эт.1под./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32928	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32929	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32930	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 Яч.3 - ТП-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32931	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32932	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32933	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32934	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32935	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
32936	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
32937	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 2 - Билборд №177, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
32938	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3492\Героя России Аверьянова проезд, 7А - Нежилое помещение, проезд,Героя России Аверьянова 7 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
32939	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
32940	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32941	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кв ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
32942	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

32943	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 Яч.1 - ТП 2657 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32944	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1086Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32945	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-2231б Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч.1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_4; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ Каб.перемычка на ВЛ 6 кВ-рп-214 яч.13-тп-2862; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2938 на ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2939- ВЛ-6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-2204 до оп.13; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32946	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Орлова, д.29 вв.1; КЛ 0.38 кВ Илк-1,ул.Орлова,29 вв.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
32947	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32948	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
32949	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32950	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32951	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Церковный Собор, адм. зд. Гончарова,32 (1,2 этаж)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

32969	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32970	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 1 - 2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32971	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-0,4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32972	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
32973	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 1 - 1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32974	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
32975	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
32976	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
32977	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
32978	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
32979	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
32980	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
32981	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
32982	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

32983	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3552\Клубная ул, 4кв.65 - Творческая мастерская, ул.Клубная 4 кв.65	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32984	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
32985	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
32986	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2545 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
32987	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1649	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв строительная площадка (северо-восточнее ж/д по ул.У.Громовой, 2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32988	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32989	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
32990	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кв ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32991	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32992	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32993	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
32994	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32995	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	РП 10 (10.5) кв РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв "Бассейн" Ввод 2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
32996	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32997	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв Т1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свяга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32998	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-4 яч.4-Т2-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-4 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
32999	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-7\Тепличная ул, 11 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

33010	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кв перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв №0; КВЛ 6 (6.3) кв ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33011	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33012	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3707 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606б Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3606б Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кв.; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кв.; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33013	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2683 яч.6-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33014	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2591 яч.6-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33015	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2591 яч.6-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33016	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Адм.здание УВД по ул.К.Маркса, д.31/10	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
33017	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП -4197 до ВЛ -10кв.; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кв к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33018	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП -4197 до ВЛ -10кв.; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кв к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33019	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП -4197 до ВЛ -10кв.; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кв к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33020	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3181\Хрустальная ул, 31А - Цветочный павильон, ул.Хрустальная 31А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33021	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
33022	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д 2пер. Мира,21 щит2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33023	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33024	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33025	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33026	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
33027	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 0/рест. "Елки-палки" - Рекламный щит, пр-кт.Туполева 0 /рест. "Елки-палки"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
33028	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33029	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33030	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Московское ш, 75 - Магазины 4, Московское шоссе 75	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
33031	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Московское ш, 75 - Ателье "Русский силуэт", Московское шоссе 75	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
33032	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33033	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33034	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33035	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

33036	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяига Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Хо Ши Мина пр-кт, 13А - Торговый отдел, пр-т Хо Ши Мина 13 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33037	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33038	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 Яч.4 - ТП-1170 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК Ветеран; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 КВ по ул.Сев.Венец (Радищева, д.138, с/т "Золотая осень")	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33039	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.4 - ТП-4022 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС 2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4022\МТС-1 ул, 19 - ТП-4022, ул.МТС-1 19	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33040	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33041	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33042	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33043	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Дружбы Народов пр-кт, 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33044	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяига Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33045	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 Яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33046	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33047	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КТ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33048	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Аблуква ул, 59 - Шкаф оптического узла, в ж/домах (ООО "ЖЭК") ул. Аблуква 59/7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33049	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33050	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33051	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Созидателей пр-кт, 13 - КСЭП "Крот", (погреба) пр-кт.Созидателей 13	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33052	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Созидателей пр-кт, 13 - КСЭП "Крот", (погреба) пр-кт.Созидателей 13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33053	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33054	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33056	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
33057	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	

33058	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
33059	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
33060	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
33061	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
33062	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
33063	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4197 до ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
33064	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2266	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2266\Московское ш, 78 - ГСК "Энергетик", ш. Московское 78 (минус. В №9899)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
33065	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4197 до ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
33066	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3647	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3647\Нефтяников проезд, 6/В - ТП-3647 Куперман А.Б., проезд, Нефтяников 6 /В	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33067	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
33068	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 0 - Рекламная конструкция №65, Московск. ш- ул.Терешковой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
33069	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

33070	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33071	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1509\Нариманова пр-кт, 31/2 - Магазин, пр-кт.Нариманова 31 /2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33072	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4116 Яч. 3 - ТП-4123 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4123 Яч.2 - ТП-4124 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4116	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4116\Димитровградское ш, 8 - КТП-4116 "Сах. Мельницы" Мастерские., ш Димитровградское 8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33073	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33074	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33075	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Федерации, д.124а	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33076	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3619 яч.5-Т1-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33077	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1314	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Киоски, пр. Нариманова,114; КЛ 0.38 кв ж/д пр-т Нариманова, 108	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33078	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кв; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кв ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33079	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кв; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кв_1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33080	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кв ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33081	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.232	ТП 6 (6.3) кв ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

33082	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33083	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33084	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33085	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33086	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33087	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ленинского Комсомола пр-кт, 47 - Рекламная конструкция №615, пр-кт.Ленинского Комсомола 47	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33088	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33089	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33090	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Симбирская,8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33091	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Симбирская,8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33092	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33093	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Карбышева ул, 16 - Нежилое помещение, ул.Карбышева 16	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33094	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33095	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ бкв №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33096	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33097	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1508\Гафурова ул, 18 - Спортивная секция, ул.Гафурова 18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

33098	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33099	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1728 Яч.2 - ТП-1978 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1728 Яч.2 - РП-129 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1978	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1978\Репина ул, 37 - ТП-1978 Вх, ул.Репина 37	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33100	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33101	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33102	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33103	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33104	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33105	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33106	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
33107	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 1-й пер, 28А - Нежилое помещение ,2-пер. Мира 28 А (№61)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33109	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33111	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

33112	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул. 37 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
33113	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул. 37 - 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
33114	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33115	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33116	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,90 (под.2,вв.1)	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	
33117	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33118	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул. 32 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33119	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33120	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
33121	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33122	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Зенит	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4300 до ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Зенит яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4300	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4300\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
33123	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33124	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33125	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

33140	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33141	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Деева ул, 0/ул.Одесская - Рекламная конструкция №568, ул.Деева 0 /ул.Одесская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
33142	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33143	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33144	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33145	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Камышинская ул, 30 - Узел связи, ул.Камышинская 30	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33146	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33147	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0.23000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33148	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33149	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33150	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33151	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
33152	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Академика Тулайкова пл, 0 - ИЖД, пл.Академика Тулайкова, кадастровый номер участка 73:24:020911:471	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

33164	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33165	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33166	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.1 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33167	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33168	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33169	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33170	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33171	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33172	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33173	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33174	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33175	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33176	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33177	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33178	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

33192	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33193	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33194	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33195	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Автозаводская ул, 1корпус2 - Адм.здание, ул. Автозаводская 1 корпус2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33196	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33197	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33198	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33199	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ №0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка №1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33201	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33202	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ленинского Комсомола пр-кт, 27/подъезд №2 - Нежилое помещение, пр-кт. Ленинского Комсомола 27 /подъезд №2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33203	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 13 - Узел кабельной связи, ул.Кролюницкого 13 (ООО "Паритет")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33204	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 67 - Билборд №66, ш.Московское 67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33205	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 13 - Оборудование тел. связи, ул.Кролюницкого 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33206	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

33247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33248	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаб.корпус, ул.Сев.Венец,32	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
33249	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.8 - ТП-1899 Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1899	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1899\	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33250	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Академика Филатова пр-кт, 2 - Магазин , ИП Андреев В.Б. пр-кт.Филатова 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33251	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33252	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33253	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33254	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.1 - ТП-3847 Яч. 5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3847	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3847\Обувщиков проезд, 8 - нежилое здание (корпус по обработке древесины), проезд.Обувщиков 8 восточнее ГСК" Кооператор"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33255	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33257	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3-ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33258	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33259	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ павильон по ул.Плеханова, д.10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33260	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

33261	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33262	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Транспортная ул, 14 - наруж/осв.ул. Водопроводная вдоль стр-ся дома по ул.Транспортная 14,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33264	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33265	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33266	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33267	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33268	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33269	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33270	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК Ветеран; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 КВ по ул.Сев.Венец (Радищева, д.138, с/т "Золотая осень")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

33277	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33278	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33279	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33280	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33281	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33282	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33283	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33284	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33285	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33286	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 761 - Нежилое помещение , пр.Гая 76/1, кв. 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
33287	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 - ПП-3717 яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; ВЛ 0.38 кВ ответвление от ВЛИ-0,4 кВ на ППНО	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
33288	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33289	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-214\Московское ш, 42 - ТП-2939 Тсанидис (офис и склады), ш.Московское 42 (7435)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
33290	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
33291	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33292	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33293	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
33294	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
33295	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 29; КЛ 0.38 кВ Гаражи пол-ки, пр.Нариманова,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
33296	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 19-25, ул.Мичурина 4,6, пр.Нариманова, 90,92	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
33297	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
33298	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

33299	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33300	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33301	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33302	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33303	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33304	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33305	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33306	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33307	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33308	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33309	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33310	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33311	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Хлебозаводская ул, 6 - Оборудование тел. связи, ул.Хлебозаводская 6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33312	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

33313	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 Яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,17,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33314	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33315	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1728 Яч.1 - ТП-1978 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1728 Яч.1 - РП-129 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1978	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1978\Репина ул, 37 - ТП-1978 Вх, ул.Репина 37	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33316	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Пушкарева ул, 25 - Рекламная конструкция №96, ул. Пушкарева, д.25, (Автозапчасть) (3074)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33317	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 10 - 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33318	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33319	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33320	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №6.5	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19А - Нежилое помещение, б-р.Новосондецкий 19 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33321	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33322	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Новый,жд.1,9,11,13,15,17,17а; 2-16; спуск Степана Разина, ж.д. 6,8,10,17	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33323	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33324	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Объект>346346346ст>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7,6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33325	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33326	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33327	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2656 Яч.10 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 0.38 кВ 456; КЛ 0.38 кВ 2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33328	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Гагарина ул, 5 - Рекламная конструкция №887, ул.Гагарина 5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33329	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

33330	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33331	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33332	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33333	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33334	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33335	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33336	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1741	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33337	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33338	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33339	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33340	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33341	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33342	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК Феникс,киоски	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33343	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33344	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33345	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33346	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33347	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33348	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер. Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33349	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33350	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33351	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33352	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Соловьева ул, 28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33353	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33354	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33355	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33356	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33357	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33358	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33359	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33360	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добряя, 3-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33361	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33362	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33363	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 57 - ж/дом - общ.учет 47 кв., пр-кт.Гая 57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33364	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5191 Яч.1. - РП-516 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5191\Карбышева ул, 37 - Парикмахерская, ул.Карбышева 37	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33365	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 57 - ж/дом - лифт и м.о.п./12 эт., пр-кт.Гая 57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33366	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Красноармейская,6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33367	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
33368	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Шолмова ул, 9 - Билборд №216, ул.Шолмова 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33369	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГЭС,пр.Нариманова; ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
33370	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33371	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
33372	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.к.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33373	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
33374	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Оренбургская ул, 31 - ИП Архипова,ул.Оренбургская 31 (№8358)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33375	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 3\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	
33376	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
33377	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33378	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
33379	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	

33394	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Робеспьера ул, 101 - Аптека №385, ул.Робеспьера 101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33395	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33396	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33397	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33398	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33399	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 Яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Красноармейская д.5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33400	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33401	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №6.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33402	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская, ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33403	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33404	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1144\Крупной ул, 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33405	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33406	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская, ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33407	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Героев Свири ул, 11 - ЗАГС, ул.Героев Свири 11	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
33408	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33409	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 4 - 1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33410	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33411	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33412	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33413	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33414	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33415	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33416	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33418	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33419	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33420	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33421	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33422	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Генерала Тюленева пр-кт, 12 - нежилое помещение, пр-кт.Генерала Тюленева 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33423	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Камера видеонаблюдения, ул.Гагарина,27,б; КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Верхнеполевая,19 под.2 щит.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33424	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33425	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33426	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4018\4 Пятилетки ул, 38А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33427	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33428	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Генерала Тюленева пр-кт, 12 - Нежилое помещение (бывш. кв №358), пр-кт.Генерала Тюленева 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33429	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 75 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 75 (минус. в №4318, об.1/8)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33430	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 75 - магазин "Грош", ул. Рябикова 75 (минус. в №4318, об.1/2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33431	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33432	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33433	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ спуск Халтурина, жд.16,18,20,24,26,28,28А,32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33434	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33435	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 11/сев-западнее - Рекламная конструкция №724, пр-кт.Авиастроителей 11 /сев-западнее	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33436	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Генерала Тюленева пр-кт, 25 - ММ «Эпичный», г. Ульяновск, пр-кт.Генерала Тюленева 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33437	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Самарская ул, 13 - ул.Самарская 13, ж/дом - общ.учет /130 кв./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33438	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Генерала Тюленева пр-кт, 25 - магазин "Гулливер", пр-кт.Генерала Тюленева 25	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33439	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33440	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33441	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33442	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - Вл оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33443	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33444	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33453	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33454	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33455	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
33456	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП 1501 яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кв ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33457	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33458	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП 1501 яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кв ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

33459	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33460	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-36066 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33461	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Камышинская ул, 12кв. 181 - Магазин, ул. Камышинская 12 кв.181	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33462	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Западный б-р, 28 - Билборд №137, б-р.Западный 28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33463	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33464	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33465	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, д.18	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33466	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33467	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул., 10 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33468	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19А - Студия красоты, б-р Новосондецкий 19 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33469	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33470	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

33471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Карла Либкнехта ул, 28 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М44	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
33472	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Гагарина ул, 0 - Рекламная конструкция №888, ул.Гагарина (севернее ж/д №28)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33473	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33474	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33475	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33476	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33477	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33478	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33479	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33480	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33481	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

33482	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33483	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33484	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33485	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33486	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33487	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33488	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33489	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33490	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33491	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33492	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33493	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33494	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33495	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33496	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33497	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33498	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33499	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33500	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33501	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 Яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145(щ.2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33502	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33503	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
33504	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33505	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.8 - ТП-5220 Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5220	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5220\Генерала Тюленева пр-кт, 44 - Парк, пр-кт.Генерала Тюленева 44	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33506	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
33507	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
33508	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

33509	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33510	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004Н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33511	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33512	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33513	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33514	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 149 - Оборудование тел. связи, ул.Радищева 149	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33515	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
33516	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33517	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Нариманова пр-кт, 0/ул.Гагарина 30 - Билборд №893, пр-кт.Нариманова 0 /ул.Гагарина 30 (3075/23)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33518	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33519	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33520	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, блок В-1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	

33521	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33522	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33523	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33524	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33525	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33526	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33527	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33528	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33529	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Красноармейская, 28Б	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33530	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2969 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

33531	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.1-Т1-10кВ (0); ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
33532	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 Яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 Яч.4 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33533	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33534	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. Яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 Яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33535	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33536	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11 Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33537	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11 Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33538	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 Яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33539	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 Яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33540	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира ул, 22 - Теплогенераторные, ул.Мира 22 кор 1 (минус. в 9500, об.131/2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33541	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33542	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33543	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1313\Гафурова ул, 84 - ул.Гафурова 84, ж/дом - общ.учет/75 кв.,5 эт.,5 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

33544	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 18А (н/ж часть) - Киевский 18А офис, помещ. и парк., б-р.Киевский 18 А (н/ж часть)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33545	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1914\Рылеева пер, 14 - Офисы №19-28, пер.Рылеева 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
33546	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Димитровградское ш, 0 - Рекламная конструкция №545, ш.Димитровградское АЗС "Роснефть"(3074/4)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
33547	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Димитровградское ш, 0 - Рекламная конструкция №544, Димит.ш- ул.Победы	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
33548	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Билборд №527, Димитровградское шоссе(Майская гора)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
33549	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33550	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Студ.поликлиника, ул.Гончарова,15	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	
33551	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33552	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
33553	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
33554	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
33555	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
33556	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	

33557	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33558	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33559	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33560	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33561	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33562	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33563	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33564	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.1 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33565	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095Яч.№1-ВЛ-6кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33566	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33567	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33568	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор. ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33569	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33570	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33571	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33572	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33573	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33574	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33575	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33576	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33577	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33578	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33579	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33580	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33581	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33582	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33583	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33584	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33585	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33586	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33587	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33588	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33589	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 132 - Адм.здание, ул. Радищева 132	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33590	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Звезда" Радищева, 132	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33591	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33592	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33593	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Автосервис, ул.Релина, 8, летнее кафе по ул.Релина, д.8, стр.№1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33594	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33595	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33596	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33597	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Шоферов ул, 5 - ж/дом - общ.учет/5 эт.,5 п.,5кв./, ул.Шоферов 5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0

33598	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33599	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО руб.1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33600	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33601	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33602	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33603	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Хрустальная ул. 19 - Киоск, ул.Хрустальная 19 /м-н "Заря"/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33604	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33605	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33606	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33607	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33608	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33609	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33610	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33624	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33625	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33626	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
33627	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33628	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Пролетарская ул, 90уч - ТП-1320	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33629	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Толбухина,42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33630	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33631	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33632	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33633	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33634	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Кузоватовская ул, 36А - Квартира, ул. Кузоватовская 36 А (кв.20)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

33635	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1096 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1096	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ, Налоговая инспекция, (столовая), ЦУМ; ВЛ 0.38 кв Продторг, ул.Гончарова,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33636	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3623 яч.1-Т1-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кв ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33637	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Радищева, д.32А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33638	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2575 яч.2-Т2-6кв (0); КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33639	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2561\Рябикова ул, 61/37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 61 37	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33640	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2561\Рябикова ул, 61/37 - нежилое помещение, ул.Рябикова 61/37 (бывш кв 145)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33641	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4080 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33642	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4080 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33643	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4080 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33644	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33645	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33646	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33647	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4038 яч.9-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кв ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33648	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33649	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33650	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33651	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33652	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33653	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33654	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира ул, 22 - Нежилое помещение, ул.Мира 22	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
33655	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33656	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33657	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33658	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33659	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33660	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33661	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Шолмова ул, 45/ корп.2 - Павильон, ул.Шолмова 45 / корп.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33675	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кв; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кв ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33676	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 яч.5-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33677	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1323 Т1-0,4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33678	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1092 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.60 {1}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кв (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 {3}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33679	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4082 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33680	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2657 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33681	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кв ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4038\Нахимова ул, 25и 27 - Стройка МКД с объектами социального и коммунально-бытового назначения, ул.Нахимова 13 /север. ж/д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33682	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3598 яч.5-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.129	ТП 6 (6.3) кв ТП-3598	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3598\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33683	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	РП 10 (10.5) кв РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Красноармейская, 63	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
33684	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 яч.6-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33685	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5090\Ульяновский пр-кт, 20 - Биллборд, пр-кт.Ульяновский 20	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33686	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5090\Ульяновский пр-кт, 20 - Биллборд, пр-кт.Ульяновский 20 (сбербанк)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33687	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1747 Яч.<Object> - ТП-1755 Яч.1	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33688	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

33708	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33709	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 10/пр. 40лет Победы - Рекламная конструкция 3х6 №600, пр-кт.Туполева 10 /пр. 40лет Победы	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33710	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33711	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 2 - 1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33712	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33713	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 4 - 2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33714	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33715	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33716	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 2 - 2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33717	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.4 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33718	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33719	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33720	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,97	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33721	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,97	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33722	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33723	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1323\Нариманова пр-кт, 90кв.7 - Ломбард, пр-кт.Нариманова 90 кв.7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33724	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
33725	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33726	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
33727	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 37кв.40 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 37 кв.40	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33728	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33729	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33730	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33731	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 10 - Киоск, ул.Варейкиса 10 /м-н 9/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33732	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Полбина ул, 42 - Нежилое помещение, ул.Полбина 42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33733	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение.; КЛ 0.38 кВ ул.Бебея, д.16	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33734	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33735	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

33736	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33737	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
33738	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 6 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 6,ж/д-м.о.п.-/2эт.,2под./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
33739	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199 Яч.2 - ПП-2230 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская Яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2199	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2199\Московское ш, 64А - Произв.база, ш.Московское 64 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
33740	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Циолковского,5 вв.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
33741	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
33742	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Карла Маркса ул, 9, разб.черт. м100 - рекламная конструкция №447 (пилон двухсторонний), ул.Карла Маркса 9, (3058/15)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
33743	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
33744	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.5-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_5,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33745	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
33746	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
33747	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
33748	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	

33749	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33750	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33751	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33752	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33753	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33754	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33755	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33756	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33757	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33758	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33759	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33760	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33761	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33762	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33763	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Спасская, д.10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33764	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33765	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе "Алазанья", ул.Федерации, 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33766	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33767	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33768	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4048 яч.6-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33769	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2577 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
33770	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33771	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 яч.1-Т1-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 кв.6.2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33772	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3465 яч.4-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33773	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33774	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33775	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кв ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33776	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33777	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33778	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33779	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33780	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5196\Врача Сурова пр-кт, 2А - рекламная конструкция (биллборд) (ТЦ "Магнит"), разбивочный чертеж №745 (1541)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33781	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33782	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33783	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0
33784	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33785	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33786	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.3 - ТП-2568 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33787	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33788	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33789	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33790	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33791	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\12 Сентября ул, 0/(БПК) - Рекламный щит, ул.12 Сентября 0/(БПК)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33792	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Пушкинская ул, 0 - Рекламная конструкция №410, ул.Пушкинская- ул.12 Сентября	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33793	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33794	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33795	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

33796	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2695\Промышленная ул, 63 - Рекламная конструкция №203, ул.Промышленная 63	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33797	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33798	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кв ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33799	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33800	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33801	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кв КЛ-0,4 кв от ТП-2650 руб.8 до ж/д по ул. Аблукова, 19	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33802	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33803	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - он.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33804	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв м-н"Магнит", "Турист"	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
33805	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	РП 10 (10.5) кв РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Красноармейская, 63	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33806	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33807	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33808	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33809	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	РП 10 (10.5) кв РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Красноармейская, 63	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33810	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33811	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3496\Хрустальная ул, 4134 - ул.Хрустальная 41/34, ж/дом - м.о.п./10 эт.,5 п./	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0
33812	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33813	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	РП 10 (10.5) кв РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.2.	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0

33814	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Академика Филатова пр-кт, 3 - ж/д - лифт-мол/9 эт.,9 п./, пр-кт.Филатова 3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33815	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33816	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33817	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 8,3арг"Весна",м-н"Весна"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33818	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 30 - Магазин, ул.Кирова 30	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
33819	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33820	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2865 Яч.8 - РП-234 Яч.25; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2865 Яч.4 - ТП-2866 Яч. 4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 Яч.6 - ТП-2865 Яч.6	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
33821	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33822	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,29/111,30/1 09,34,36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33823	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33824	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33825	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33826	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

33827	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33828	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33829	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33830	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Дружбы Народов пр-кт, 92 уч. по ГП - (квартал Г)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33831	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33832	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33833	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33834	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33835	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33836	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33837	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33838	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33839	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
33840	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33841	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

33842	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 8 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 8,ж/д-м.о.п/2эт.,2под./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33843	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33844	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.3	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Гая пр-кт, 9 пр-т Гая 9. ж/д - о/у /5 эт., пр-кт.Гая 9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33845	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33846	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33847	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0
33848	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Карла Либкнехта ул, 28 - Яндекс Маркет (суб), ул.Карла Либкнехта 28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33849	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33850	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.4 - РП-109 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1910	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1910\	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33851	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1728	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1728\Репина ул, 37 - ТП-1978 Вх, ул.Репина 37	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
33852	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33853	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Нариманова пр-кт, 82 3 - Нежилое помещение, пр-кт.Нариманова 82, кв.3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33854	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33855	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33856	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Тюленева пр-кт, 5кв.147 - Нежилое помещение, пр-т Тюленева 5 кв.147	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

33857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.К.Маркса,52,54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33858	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33859	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33860	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\30-летия Победы пл. 0 - Рекламная конструкция №833, пл.30-летия Победы 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33861	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Южная ул, 17 - ж/дом- о.у/200кв.10эт.2под./г-плиты, ул.Южная 17	0.40000	3	0	3	0	0	0	0	3	0
33862	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Королевская ул, 2 - индивидуальный жилой дом в ТОО Индовое, уч.78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33863	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2275 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33864	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная вв.1 ул.Наб.Р.Свияги,162А	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0

33865	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1416	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Производ. корпус; ВЛ 0.38 кВ ул. Маяковского, д.57; КЛ 0.38 кВ Корпус КПП; КЛ 0.38 кВ Корпус АБК-2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая, 48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29; ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая, 1-43, 4-16, пер. Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч. №282); ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая, 45-81, пер. Кедровый, 2-6, 3-11; ВЛ 0.38 кВ ул. Российская, 1-25, 2-38, пер. Тополевый, пер. Кленовый; ВЛ 0.38 кВ ул. Ботаническая, 2-46, ул. Пригородная; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1502 Яч.3 - ВЛ (в сторону ТП-1504); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33866	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33867	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33868	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33869	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 86	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33870	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33871	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 91/1 - Нежилое помещение, ул.12 Сентября 91 /1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33872	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
33873	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

33874	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до вл.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33875	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до вл.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33876	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33877	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.5 - ТП-2548 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33878	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33879	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33880	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Созидателей пр-кт, 2 - Киоск юго-восточнее, пр-кт.Созидателей 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33881	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33882	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33883	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33884	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25корп. 1 - Нежилое помещение №6, ул.Камышинская 25 корп. 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33885	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33886	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33887	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул. Красноармейская,53,70,76,76А, 78,ул.Орлова,30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33888	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33889	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 до ВЛ-10кв.; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кв ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33890	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3448 Яч.5-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.111	ТП 6 (6.3) кв ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33891	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33892	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3434 яч.4-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3434 Яч.2 - ТП-3555 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33893	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5004\Ульяновский пр-кт, 2/пр.Созидателей - Рекламная конструкция №637, пр-кт.Ульяновский 2 /пр.Созидателей	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33894	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33895	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5103 яч.7-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.17 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33896	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33897	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1926	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв спуск Халтурина, жд.16,18,20,24,26,28,28А,32	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33898	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33899	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33900	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свягия - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свягия Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свягия Яч.458 №2	РП 6 (6.3) кв РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кв КЛ-0,4 кв от РП-227 до нежилого помещения по ул. Рябикова, 69А; КЛ 0.38 кв СИП Эх35+1х54,6 ООО "Инфо-пресс"	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

33901	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.2 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33902	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33903	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Соиздателей пр-кт, 48 /79кв./ - ж/д - общ.учет , пр-кт.Соиздателей 48 /79кв./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33904	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33905	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33906	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
33907	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33908	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33909	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Димитровградское ш, 0/ул.Шофёров - Рекламная конструкция 3х6 №516 и 515, ш. Димитровградское 0 /ул.Шофёров	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33910	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Димитровградское ш, 0/ул.Шофёров - Рекламная конструкция 3х6 №516 и 515, ш. Димитровградское 0 /ул.Шофёров	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33911	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Нариманова пр-кт, 140 - МЖД, пр-кт.Нариманова 140	0.40000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
33912	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33913	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

33924	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33925	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33926	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Авиастроителей пр-кт, 0\западнее - Рекламная конструкция №721, пр-кт.Авиастроителей 0 /западнее жилого дома №29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33927	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33928	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33929	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33930	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33931	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1780	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1780\Красноармейская ул, 2 - Администр. здание, ул.Красноармейская 2	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
33932	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2194 яч.1 - ТП-2227 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194Яч.1 - ТП-2226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2227\Московское ш, 74 - Завод, ш. Московское 74	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33933	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1901\Поливенская ул, 7 - ж/дом, ул.Поливенская 7 - общий учет/6 эт., 3 п.72 кв./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33934	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Пожарского ул, 27 - ул.Пожарского 27, ж/дом - об.уч./5 эт.,3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33947	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33948	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Дружная ул, 49 - ИЖД, , ТОО "Индовое"	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33949	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33950	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33951	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33952	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33953	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 8 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 8,ж/д-м.о.л/2эт.,2под./	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33954	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная Яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Спуск Степана Разина ул, Огузовой - Рекламный щит №418, ул.Спуск Степана Разина грузовой	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33955	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2656 Яч.10 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 0.38 кВ 456; КЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33956	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33957	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Улья Толстого ул, 38 - ул. Л.Толстого 38/16 (минус. в №4279)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
33958	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33959	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33960	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
33961	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 13	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

33962	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33963	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
33964	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
33965	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
33966	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33967	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
33968	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
33969	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
33970	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33971	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33972	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
33973	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	

33986	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33987	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Инженерный 14-й проезд, 0 - Рекламная конструкция №685, проезд.Инженерный 14-й 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
33988	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Инженерный 14-й проезд, 0 - Рекламная конструкция №685, проезд.Инженерный 14-й 0	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33989	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Инженерный 14-й проезд, 0 - Билборд №684, проезд.Инженерный 14-й проезд (3075/1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33990	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5140 Яч.1 - ТП-5144 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5140	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5140\Пензенский б-р, 22 - БС "Аблукова"	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
33991	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33992	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33993	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33994	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
33995	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 9/А - Оборудование тел. связи, ул.Державина 9 /А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

33996	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514 Яч.11 - ТП-2514 Яч.445	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
33997	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.1 щ.1)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33998	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33999	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 53 (щит.1)	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
34000	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
34001	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34002	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Южная ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Южная 17	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
34003	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда.35-41,	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34004	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34005	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
34006	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34007	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34008	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
34009	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

34026	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1023\Энгельса ул, 7а - Здание Ульяновского областного суда, ул.Энгельса 7А/23	0.40000	5	0	5	0	0	0	0	5	0	0	
34027	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34028	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34029	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Локомотивная ул, 163 - Рекламная конструкция №344, ул.Локомотивная, 163	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34030	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 87 - Магазин, ул.12 Сентября 87	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34031	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарёва ул, 27 - БС Пушкарёва 27(- в №18 об.2/1), ул.Пушкарёва 27	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34032	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object>- ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3481б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3481б\Гая пр-кт, 0 - ТП-3481А и ТП-3481Б.ТП-3481 (4филиал 3794 комплексной базы мтоп/с Белый Ключ), пр-кт.Гая 0	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34033	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34034	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34035	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34036	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ленинского Комсомола пр-кт, 21 - ж/д - общ.уч. /216 кв./, пр-кт.Ленинского Комсомола 21	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
34037	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34038	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ленинского Комсомола пр-кт, 21 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт., 6 п./, пр-кт.Ленинского Комсомола 21	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0

34039	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
34040	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34041	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв.№4; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5.; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34042	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34043	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34044	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34045	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34046	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 70 - БИЛБОРД №356,№358. ул.Локомотивная, 70	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

34047	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34048	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34049	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34050	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34051	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34052	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
34053	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34054	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 3 - 2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34056	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34057	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34058	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 8 - 1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34059	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34060	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Урицкого, д.29д	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34061	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,179а	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34062	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 10 - ж/дом - общ.учет/9 эт., ул.Варейкиса 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

34076	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34077	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 Яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34078	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34079	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34080	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 Яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34081	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 Яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34082	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 Яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34083	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
34084	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
34085	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34086	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 Яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
34087	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

34088	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5031\Ульяновский пр-кт, 26 - Нежилое помещение, пр.Ульяновский 26 кв.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34089	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3046н-Яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ-Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34090	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4173 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34091	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5178 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34092	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34093	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5178 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34094	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-101 яч.3- Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	РП 10 (10.5) кв РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв "Бассейн" Ввод №1	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
34095	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1034 яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1034 яч.1 - ТП-1761 яч9; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34096	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2670-ВЛ-6кв оп.41; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяига яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяига яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2944яч4-ТП-2960 яч 1; КВЛ 6 (6.3) кв ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2670\Московское ш, 1Ж - комплекс фото-видео фиксации, ш.Московское 1 Ж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34097	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34098	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5174\Тюленева пр-кт, 4/Бывш. кв.2 - Нежилое помещение, пр-кт.Тюленева 4 /бывш. кв.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34099	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5174 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34100	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3751\Минаева ул, 17 - билборд №831, ул.Минаева 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34101	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2575 яч.1-Т1-6кв (0); КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кв Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34102	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
34103	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34104	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34105	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
34106	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34107	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 №3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34108	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 3/а	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34109	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34110	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34111	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2993 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кВ К-А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2993	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

34112	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34113	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1809\Уютная ул, 14 - РП -1-МО-51;ТП "ТГК"и ТП-1067 промбаза и котельная , ул.Уютная 14	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34114	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\ШО4 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34115	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\ШО4 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34116	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4197 до ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\ШО4 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34117	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\ШО4 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34118	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.я.1 Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34119	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\ШО4 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34120	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\ШО4 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34121	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34122	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34123	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34124	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2596 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34125	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34126	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д и м-н ул.Островского,13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34127	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34128	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
34129	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34130	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34131	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34132	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34133	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34134	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
34135	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4 кв по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34136	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34137	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34138	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3465 яч.4-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34139	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2275 Яч.3 - ТП-2275 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34140	3	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3466 яч.3 - ПП-3717 яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кв ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кв ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34141	3	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3466 яч.3 - ПП-3717 яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кв ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кв ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34142	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34143	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2275 Яч.3 - ТП-2275 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

34144	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717 яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34145	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34146	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34147	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Радищева ул, 177 - Нежилое помещение, ул.Радищева 177	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34148	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34149	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Карбышева ул, 30 - Адм. здание, ул.Карбышева 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34150	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
34151	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
34152	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
34153	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34154	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34155	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

34156	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34157	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34158	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34159	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34160	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34161	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34162	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34163	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 11 - с.Баратаевка .у.Герасимова 11,ж/д-м.о.п./2эт.,2под./	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34164	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Рябикова ул, 49/ТЦ "ДАРС" - Рекламная конструкция №158, ул.Рябикова 49 /ТЦ "ДАРС"	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34165	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34166	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34167	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34168	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34169	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34170	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 37 (минус. в №4548)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34171	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34172	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилые помещения, ул.Рябикова 37	0.40000	4	0	0	4	0	0	4	0	0
34173	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34174	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34175	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34176	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34177	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34178	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34179	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34180	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Тимирязева,5	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34181	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34182	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34183	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.5 - ТП-2548 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34184	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34185	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34186	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Генерала Тюленева пр-кт, 13 - Магазин, пр.Тюленева 13-3 под.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34187	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34188	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1118\Кролюницкого ул. 19 - Рекламная конструкция №951, ул.Кролюницкого 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34189	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34190	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34191	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34192	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34193	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34194	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.6 - ТП-2538 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34195	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34196	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34197	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34198	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34199	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34201	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34202	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34203	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34204	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34205	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34206	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34207	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34208	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Генерала Тюленева пр-кт, 27 - Павильон, пр-кт.Генерала Тюленева 27	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34209	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34210	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34212	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34213	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.6 - ТП-1975 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-1975 яч.6 - ТП-1975А	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34214	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-227 до нежилого помещения по ул. Рябикова, 69А; КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 ООО "Инфо-пресс"	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Карла Либкнехта ул, 29 - Узел связи, ул.Карла Либкнехта 29	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

34216	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34217	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Школьная ул, 7а - 3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34218	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34219	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34220	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Хрустальная ул, 64 - Общежитие, ул. Хрустальная 64 /128 к., 9 эт.,1 н./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34221	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34222	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34223	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34224	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 Яч.1 - ТП-3108А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34225	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Минаева ул, 0 - БИЛБОРД №801, ул.Минаева (УлГУ поз.2)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34226	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34227	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Созидателей пр-кт, 0 - БИЛБОРД №575, пр-т.Созидателей (АЗС) (3570/68)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34228	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Созидателей пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №573, пр-кт.Созидателей 0	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34229	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

34230	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стар. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Созидателей пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №574, пр-кт.Созидателей 0 (з-д Ротор)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34231	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34232	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34233	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34234	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2275 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	4	0	0	4	0	0	0	4	0
34235	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34236	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549а-яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34237	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, Блок А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34238	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34239	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34240	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34241	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34242	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 Яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34243	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 Яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34244	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ульяновский пр-кт, 26 - лифт и м.о.п. /9 эт., пр-кт.Ульяновский 26	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34245	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34246	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34248	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34249	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ киоск,ул.Ср.Венец,23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34250	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34251	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 38 - Рекламная конструкция №941, ул.Карла Маркса 38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34252	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34253	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 Яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный Яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5256	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5256\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34254	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34255	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34256	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Львовский б-р, 6 - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Львовский 6 /9эт.4под./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

34262	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ №8 Резерв; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; ВЛ 0.38 кВ Ювелирный салон "Ониск"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Резерв.; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 0.38 кВ Кафе "Барон", ул.Дворцовая,8/38; КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38; КЛ 0.38 кВ резерв14; КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"; КЛ 0.38 кВ светофор ул. Дворцовая/ул. Гончарова; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34263	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34264	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Зпер.Тимирязева,1,2,3,4,5, Докучаева,6,8, ул.О.Кошерево,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34265	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34266	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34267	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Тюленева пр-кт, 12 кв.248 - Нежилое помещение, пр-кт.Тюленева 12 кв.248	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34268	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

34284	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Набережная реки Свияги ул, 106 - Столовая, ул. Набережная р. Свияга 106 (минус. в №526, об.14/2)	0.40000	3	0	0	3	0	0	3	0	0	
34285	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ростовская ул, 43 - ул.Ростовская 43, ж/дом - об.уч./2 эт.,1 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34286	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Гоголя ул, 34 - ж/дом - лифт и м.о.п., ул.Гоголя 34	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0
34287	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н "Атлант", ул.Гагарина,9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34288	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. Яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 Яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\ШО4 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34289	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2686 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2686\Рябикова ул, 60А - ТП-2686 Вх, ул.Рябикова 60 А	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34290	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34291	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Рябикова ул, 100(бывш. кв.3) - М-н "Глобус" н/ж , ул.Рябикова 100 (бывш. кв.3)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34292	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34293	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\ШО4 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34294	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 4 - торговый павильон, пр-кт.Ульяновский 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34295	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Карла Либкнехта ул, 15 - Завод, ул. Карла Либкнехта 15	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
34296	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Авиастроителей пр-кт, 0/пр.Туполева - Рекламная конструкция №647, пр-кт.Авиастроителей 0 /пр.Туполева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

34297	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34298	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34299	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34300	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34301	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34302	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34303	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34304	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34305	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34306	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34307	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34308	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Симбирская,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34320	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Каб. перемычка Т2 (ТП-5080); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5080 яч.4 - ТП-5082 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5080\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	
34321	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
34322	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34323	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Фасадная ул. 0 - гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
34324	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
34325	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
34326	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
34327	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
34328	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул.Ленина,105-107	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34329	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
34330	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
34331	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34332	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева 159-163/6, ул.Новгородская 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
34333	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Корунковой ул, 7А - Нежилое помещение, ул. Корунковой 7 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

34334	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкВ с ЗРУ-1 ПС "Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34335	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34336	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34337	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34338	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34339	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч.2 - РП 217 Яч.7 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34340	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0.40000	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0
34341	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34342	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34343	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34344	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34345	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

34346	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
34347	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
34348	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34349	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
34350	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
34351	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
34352	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1630\Юности ул, 36восточнее - СТО, ул.Юности 36 восточнее	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

34353	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34354	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34355	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5250 Яч. 1 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5250	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
34356	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34357	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34358	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34359	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34360	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34361	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34362	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34363	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Объект>.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34364	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34365	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34366	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34367	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

34368	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Промышленная ул, 55 - Рекламная конструкция №195, ул.Промышленная 55	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
34369	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
34370	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Сурова ул, 4В - Приход, пр.Вр.Сурова 4В	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34371	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
34372	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34373	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34374	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34375	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ Яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Артема ул, 28 - Мини-рынок, ул.Артема 28	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
34376	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34377	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 Яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.26	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34378	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34379	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

34380	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34381	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Кузнецова, д.12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34382	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34383	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Пензенский б-р, 7 - Пульто охраны, б-р.Пензенский 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34384	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34385	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34386	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дизельная, УВД	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34388	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 94 - Гостиница, пр-кт.Созидателей 94	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34389	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Октябрьская ул, 42 - Станция юных натуралистов, ул.Октябрьская 42	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34390	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1315\Юности ул, 5 - нежили помещ 1-ого и 3-го этажа, ул.Юности 5	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0

34391	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34392	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34393	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34394	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34395	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34396	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34397	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34398	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34399	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
34400	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1921\Федерации ул, 126 - Нежилое помещение №1-5, ул.Федерации 126	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34401	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1921\Федерации ул, 124А - нежилое помещение №1-5, ул.Федерации 124 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34402	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,63	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	

34403	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
34404	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0		
34405	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0		
34406	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
34407	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
34408	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкв оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
34409	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкв оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
34410	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34411	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34412	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34413	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкв оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

34414	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец; КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина); ВЛ 0.38 кВ РОЗЕТКИТт; КЛ 0.38 кВ розетка; КЛ 0.38 кВ розетка; КЛ 0.38 кВ розеткиюю; КЛ 0.38 кВ Розетки; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ на ЩС-2; ВЛ 0.38 кВ Розетка5; КЛ 0.38 кВ Часы; КЛ 0.38 кВ Розетка4; КЛ 0.38 кВ Розетка3; КЛ 0.38 кВ Розетка2; КЛ 0.38 кВ Розетки1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ на ЩС-3; КЛ 0.38 кВ Розетка 5; КЛ 0.38 кВ Розетка 4; КЛ 0.38 кВ Розетка 3; КЛ 0.38 кВ Розетка 2; КЛ 0.38 кВ Розетка1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ на ЩС-4; КЛ 0.38 кВ Розетка 5; КЛ 0.38 кВ Розетка 4 ; КЛ 0.38 кВ Розетка 3; КЛ 0.38 кВ Розетка 2; КЛ 0.38 кВ Розетка 1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34415	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34416	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Железнодорожная ул. 25 - Офис (услуги населению), ул.Железнодорожная 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 Яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.2 щ.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34418	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34419	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Амурская ул. 16 - нежилое здание, ул.Амурская 16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34420	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Овражная ул. 5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34421	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул. 81 - ул.Рябикова 81, ж/дом - общ.учет 74кв.	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
34422	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34423	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.6 - ТП 1888 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

34424	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 Яч.; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1126\Радищева ул, 145 - Оборудование тел. связи, ул.Радищева 145	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
34425	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1114\Карла Маркса ул, 7, разб.черт. м102 - рекл. констр. №445,446, ул.Карла Маркса 7 (3058/16)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
34426	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5036\Новосондецкий б-р, 17 - ж/д-м.о.п., б-р.Новосондецкий 17	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34427	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2196 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кв ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34428	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная Яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
34429	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4137 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.24	ТП 6 (6.3) кв ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
34430	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4138 Яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.26	ТП 6 (6.3) кв ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
34431	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
34432	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2516 Яч.3 - РП-205 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403; КЛ 6 (6.3) кв РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кв ТП-2516	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2516\Богдана Хмельницкого ул, 16 - Парикмахерская, ул. Б.Хмельницкого 16	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34433	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2991 Яч.1 - ВЛ оп.107/17; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяига Яч.153 (5); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2582 оп.102/12-101/29; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяига Яч.153 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2582 Яч.1 - ВЛ оп.89/1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяига Яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяига Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2991	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2991\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
34434	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2516 Яч.3 - РП-205 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403; КЛ 6 (6.3) кв РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кв ТП-2516	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2516\Богдана Хмельницкого ул, 16 - ООО "ЦСС "Евродент", ул.Богдана Хмельницкого 16	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34435	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2698 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свяига Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2698\Промышленная ул, 52 - Нежилое здание(суб 337 (6.1)), ул.Промышленная 52	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
34436	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

34451	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1781\Весенняя ул, 26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34452	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34453	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1875\Красногвардейская ул, 25 - ул. Красногвардейская 25 ж/д общ.учет /6 кв.7+8+9 эт.3 п./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34454	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2577 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34455	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4080 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34456	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4038 Яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кв ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34457	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2271\Олимпийский Проспект пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №278, пр-кт.Олимпийский Проспект 0 (3074)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34458	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34459	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34460	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1875\Красногвардейская ул, 25 - нежилое помещение, ул.Красногвардейская 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34461	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.4-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кв ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34462	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кв РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-402\Солнечная ул, 14 - Нежилое помещение, ул.Солнечная 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34463	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3758 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34464	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
34465	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34466	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2736 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кв <КЛ 0.4кВ	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34467	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34468	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 31 - ул. Радищева 31, ж/д - общ.учет /35 кв.5 эт.2 п./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34469	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 31 - ул. Радищева 31, Комерция (цок эт.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34470	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,135, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34472	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34473	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34474	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140 Яч.2 - ТП-1140а Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1140\Карла Маркса ул, 39 - ТП-1140.ТП-1140А, ТП-1140В , ТП-1140Б УВВТУ, ул.Карла Маркса 39	0.40000	2	0	0	0	0	0	0	0	2
34475	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34476	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.с.Объект; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-ЗРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34478	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34479	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Мелекесская ул, 4 - ул. Мелекесская 4, 3 эт, 2 корпус, прав.крыло каз №1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34480	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34481	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС-4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34482	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 Яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34483	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34484	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34485	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34486	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 Яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 Яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 Яч.3 - ПП-2944 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944Яч4-ТП-2960 Яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34487	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34488	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.8 до РП409 Яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34489	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 0 - Торговый киоск, Туполева/Созидателей	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34518	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34519	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34520	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34521	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34522	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 13 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34523	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34524	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34525	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34526	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34527	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1 ПС "Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34528	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 66	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34529	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34530	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1109\Маяковского ул, 20 - Узел связи, ул.Маяковского 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34531	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34532	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34545	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34546	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34547	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34548	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34549	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34550	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул. 2А - Магазин, ул.Карбышева 2 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
34551	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34552	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34553	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34554	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34555	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34556	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 1 - 6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34557	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Стасова ул, 27 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Стасова 27	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34558	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.4 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34559	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34560	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34561	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

34562	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.8 до РП409 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1	6.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34563	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватугина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34564	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 Яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34565	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34567	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34568	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4197 до ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 Яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34569	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. Яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 Яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34570	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34571	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34572	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. Яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 Яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34573	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34574	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34575	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34576	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2275 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Промышленная ул, 20 - Рекламная конструкция №191, ул.Промышленная 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
34577	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 22 - Правление СНТ, пр-т Ульяновский 2, под.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34578	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34579	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул. Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	1	0	1	0	0	0	1	0	
34580	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ тр; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3641	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3641\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34581	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34582	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34583	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ПС 6 (6.3) кВ ПНО-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПНО-3550\Луначарского ул, 2Б - два светодиода прожектора, ул.Луначарского 2 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34584	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3805	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3805\Нефтяников проезд, 2В - ТП-3805 База, пр.Нефтяников 2 В (Кузнецова Р.В)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34585	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34586	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Бебеля,17, корп.№1, №2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34587	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 0, около д.№20 - нестационарный торговый объект (павильон), пр-кт.50-летия ВЛКСМ 0, около д.№20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34588	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Киоск, фрукты-овощи ИП Хамдеева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34589	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,51 (ЭЩ-1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34590	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяга Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34591	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2950 - ВЛ 6 кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2950	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2950\Московское ш, 16А - ТП-2950 и ТП-2943,ш.Московское 16 А (АЗС 17-7607-4от ТП-2950 и новый потр от ТП-2943)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34592	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34593	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34594	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Мелекесская ул, 4корпус 2 - Кофейня, ул.Мелекесская 4 корпус 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34595	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34596	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34597	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1131\Северный Венец ул, 32 - УПП №8, ул.Северный Венец 32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

34598	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаб. корпус, ул.Сев.Венец,32	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
34599	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.8 - ТП-1899 Яч.<Object>	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34600	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1728	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1728(Репина ул, 37 - ТП-1978 Вх, ул.Репина 37	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34601	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Кузоватовская ул, 48 - Кузоватовская 48 ж/д - о/у 5 эт.4 п./, ул.Кузоватовская 48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34602	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1115\Ленина ул, 103 - Нежилое помещение, (кафе) ул.Ленина 103	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
34603	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 Яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 Яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв Яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214 Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
34604	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-137-1, вв.1; КЛ 0.38 кВ СП-137(2); КЛ 0.38 кВ РП-137 руб.4; ВЛ 0.38 кВ Вневедомственная охрана, ул.Ленина, д.65	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
34605	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-137-1; КЛ 0.38 кВ СП-137; КЛ 0.38 кВ РП-137 руб3; ВЛ 0.38 кВ ул.Ленина, д.65,67,69; КЛ 0.38 кВ ул.Матросова, д.29/42; КЛ 0.38 кВ ул.Матросова, д.27/73	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34606	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34607	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
34608	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3493 Яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
34609	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дет.сад №65	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34610	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

34611	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34612	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
34613	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
34614	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
34615	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 20 - Нежилое помещение Аптека, пр-кт.Ульяновский 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
34616	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 20 - Студия макияжа, пр-кт.Ульяновский 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
34617	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 22 - Диспетчерский пульт, пр.Ульяновский 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
34618	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
34619	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34620	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Промышленная ул, 2 - Билборд №185, ул.Промышленная 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
34621	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Шолмова ул, 9 - Шолмова 9 ж\дом - лифт и м.о.п., ул.Шолмова 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
34622	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34623	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34624	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-21-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-21-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-21-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

34654	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 Яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34655	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 -ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34656	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34657	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34658	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 Яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34659	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 Яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34660	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 Яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34661	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34662	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, Блок Д	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34663	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34664	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34665	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.6-РП 133 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК,ул.Красноармейская, 64	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34666	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Красногвардейская ул, 25 - Нежилое помещение, ул.Красногвардейская 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34667	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Олимпийский Проспект пр-кт, 0 - БИЛБОРД №274, .Олимпийский Проспект 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34668	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Красногвардейская, д.25 (вв.2)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34669	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34670	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34671	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.8 - ТП-5022 Яч.6	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34672	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.8 - ТП-5022 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5022\Ульяновский пр-кт, 14 - ТП-5022 Торговый центр, пр.Ульяновский 14 (ООО "Универсам 30")/ №2110/	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34673	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Созидателей пр-кт, 24 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт.,5 п./, пр-кт.Созидателей 24	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34674	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1508\Гафурова ул, 14 - УПП, ул.Гафурова 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34675	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Созидателей пр-кт, 24 - Массажный кабинет, пр-кт.Созидателей 24	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34676	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34677	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда.35-41,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34678	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34679	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34680	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34681	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34682	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
34683	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34684	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34685	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34686	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34687	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34688	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34689	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34690	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34691	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34692	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34693	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34694	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34695	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

34696	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	
34697	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34698	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34699	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34700	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34701	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34702	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34703	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34704	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоски, пр. Нариманова,114; КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 108	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34705	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Федерации ул. 1 - ТП-1158 /К.Маркса/ база "Орбита", ул. Федерации 1 /дог. 202/	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34706	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34707	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34708	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34709	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34710	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

34711	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.350.-; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
34712	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.350.-; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34713	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 Яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
34714	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3553 Яч.4-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
34715	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
34716	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 Яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
34717	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
34718	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 Яч.6-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34719	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2540 Яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34720	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34721	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-14 Яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-2П-2969 Яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
34722	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-14 Яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-2П-2969 Яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
34723	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4193 до ВЛ10кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная Яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4193\Академика Павлова ул, 0 - ИЖД, ул.Академика Павлова , м-н №5, уч.2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

34724	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
34725	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34726	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34727	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34728	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34729	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34730	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34731	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34732	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,104 вв1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34733	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул. Марата, 43,45	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34734	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3938 Яч.3 - РП-330 Яч.10	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34735	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

34745	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34746	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34747	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 Яч. 8 - ПС Свяяга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2533 Яч. 2 - РП-234 Яч. 20; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2533 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2533 Яч.6 - ТП-2587 Яч.4	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34748	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Заречная ул, 5 - Нежилое помещение, ул.Заречная 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34749	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34750	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ уличн.освещение	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34751	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\40-летия Победы ул, 9 - ТП-5003 /или ТП-5013?/Стоматологическая поликлиника,ул.40лет Победы 9	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34752	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Полбина ул, 51 - Нежилое помещение, ул.Полбина 51	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34753	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Киевский б-р, 5 - ж/д. - общ.учет 144кв., б-р.Киевский 5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34754	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34755	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194Яч.1 - ТП-2226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2227	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 Яч.5 - ТП-2336 Яч.6	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34756	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194Яч.1 - ТП-2226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2227	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 Яч.5 - ТП-2336 Яч.6	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34757	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34758	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34759	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34760	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
34761	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74 - Нежилое помещение, ул.Радищева 74	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	
34762	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34763	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34764	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34765	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

34766	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Туполева пр-кт, 5 - нежилое помещение, пр-кт.Туполева 5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34767	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34768	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Локомотивная ул, 203 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Локомотивная 203	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34769	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4197 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34770	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сев.Венец, 24	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34771	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Рябикова ул, 1А - Узел кабельной связи, ул.Рябикова 1 А (ОАО "ГУК Засвияжского района")	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34772	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34773	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч.1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944яч4-ТП-2960 яч 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 16 - Рекламная конструкция №16, ш.Московское 16	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34774	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34775	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

34776	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34777	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Степана Разина ул, 0/спуск грузовой - Рекламная конструкция №405, ул.Степана Разина 0 /спуск грузовой(1719/57)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34778	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34779	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34780	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Богдана Хмельницкого ул, 10/30 - Оборудование тел. связи, ул.Богдана Хмельницкого 10 /30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34781	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41 - Киоск, ул.Врача Михайлова 41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34782	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2223 до ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2223\Московское ш, 7А/2 - Офис-магазин , Московское шоссе 7 А /2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34783	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34784	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34785	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.8 - ТП-5183 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5183\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34786	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Красноармейская ул, 13корп.2 - Нежилые помещения, ул.Красноармейская 13 корп.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34787	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
34788	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34789	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34790	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34791	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
34792	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
34793	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
34794	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
34795	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34796	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34797	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34798	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34799	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421Н Яч.1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421Н Яч.3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

34800	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Руб № 11 СИП 3х50+1х54,6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34801	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Хрустальная ул. 0 - Торговый киоск, ул.Хрустальная / у мини-рынка "Заря"/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34802	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34803	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34804	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34805	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34806	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34807	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 Яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34808	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 31 - Офис, ул.Радищева 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34809	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34810	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

34811	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Языкова ул, 11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34812	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкв оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34813	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкв оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34814	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34815	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкв оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34816	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34817	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ульяновский пр-кт, 17 - Офис ЖСК "Комплекс", пр-кт.Ульяновский 17	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34818	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34819	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
34820	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ бкв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-бкв	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34821	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ .Резерв	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34822	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

34823	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34824	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34825	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Сурова ул, 4В - Приход. пр.Вр.Сурова 4В	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34826	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34827	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34828	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34829	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34830	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34831	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34832	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34833	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34834	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34835	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34836	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3944	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - O\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - O\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - O\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - O\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - O\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - O\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - O\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - O\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - O\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - O\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - O\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - O\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34858	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
34859	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34860	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
34861	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
34862	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34863	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Отрадная ул, 836 - ГСК "Жилищник, ул.Отрадная 83 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34864	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34865	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34866	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Октябрьская ул, 34 - ж/дом - лифт и м.о.п./1 п,9 эт./, ул.Октябрьская 34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

34867	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Островского,40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34868	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34869	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34870	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34871	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34872	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34873	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЭП-1217 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЭП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЭП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34874	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34875	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Отрадная ул, 58 - Отрадная 58 ж/д - о/у 5 эт.5 п., ул.Отрадная 58	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
34876	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34877	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.12 - ТП-2522 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34878	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34879	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34880	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Димитрова ул, 2/(СК Олимп) - Рекламная конструкция №559, ул.Димитрова 2 /(СК Олимп)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34881	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34882	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34883	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б, 66-74; 43,45	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34884	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34885	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 Яч.3 - Тп-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34886	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к.1 - магазин "Салон штор", ул.Камышинская 25 к.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34887	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34888	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1728 Яч.2 - РП-129 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1728 Яч.2 - ТП-1978 Яч.3	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34889	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3054 Яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.4 - РП-3459 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3054	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34890	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34891	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.3 - ТП-2568 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2686 Яч.5	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34892	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.2 - ТП-2686 Яч.3	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34893	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ульяновский пр-кт, 5а - УК Вектор , пр-т Ульяновский 5 а	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
34894	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34895	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 3 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34896	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34923	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34924	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
34925	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 33кв.1 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 33 кв.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34926	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34927	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	
34928	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34929	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34930	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34931	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213 Ру6.5 шиномонтаж ИП Ананьев В.В.; КЛ 0.38 кВ РП-213 Ру6.5 торг. киоск МОЛОКО ИП Дьяконова; КЛ 0.38 кВ РП-213 Ру6.5 торг. киоск СЕЖИЙ ХЛЕБ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
34932	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34933	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
34934	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	
34935	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
34936	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

34937	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34938	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34939	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34940	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34941	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34942	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Гая пр-кт, 88 - ж/дом - общий учет /5 эт./, пр-т Гая 88	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
34943	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
34944	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34945	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41А - Нежилое помещение, ул.Врача Михайлова 41 А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34946	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34947	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34948	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34949	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34950	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34951	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34952	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34953	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34954	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34955	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34956	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34957	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34958	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кв перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34959	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34960	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34961	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кв ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Красноармейская д.5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34962	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

34963	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34964	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34966	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34967	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34968	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34969	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34970	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
34971	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34972	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34973	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34974	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ НО 6-р Н.Венец; ВЛ 0.38 кВ УО - ППНО-1977-01 яч.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34975	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34976	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34977	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Димитровградское ш, 0 - БИЛБОРД (3075/10)\Димитровградское 0	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34978	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34979	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34980	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Димитровградское ш, 0 - Билборд №504, Димитровградское шоссе	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34981	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Ульяновский пр-кт, 1 - Рекламная конструкция 3х6 №636, пр. Ульяновский, 1А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
34982	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34983	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяига Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к.1 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 25 к.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34984	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 Яч.4-Т2-10 кВ [0]; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
34985	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ [0]; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34986	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34987	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.1-Т1-10кВ [0]; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34988	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.6-Т2-10кВ [0]; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34989	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.1-Т1-10кВ [0]; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
34990	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига Яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига Яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч.11 - ПС Свяига Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

35002	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35003	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Объект> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - РП-132 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УЦМ, Гагарина, 34	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
35004	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937(Варейкиса ул, 36 - Оборудование тел. связи, ул.Варейкиса 36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35005	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35006	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35007	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35008	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35009	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская Яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35010	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35011	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Радищева, д.31 (вв.1)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35012	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35013	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35014	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

35015	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3715 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35016	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35017	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Российская,1-25,2-38,пер.Топольевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35018	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Комсомольский, д.15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35019	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5171\Ленинского Комсомола пр-кт, 27 - нежили.помещение №109-116, пр-кт.Ленинского Комсомола 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35020	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35021	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35022	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35023	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 яч.4-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35024	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Комсомольский, д.15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35025	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35026	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3483 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 до ВЛ-6кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кв ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35027	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кв (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кв(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35028	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2565\Промышленная ул, 55/промыш. рынок - Рекламная конструкция №199, ул.Промышленная 55 /промыш. рынок	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

35029	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Промышленная ул, 55/промыш. рынок - Рекламная конструкция №199, ул.Промышленная 55 /промыш. рынок	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35030	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1_2); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1_3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35031	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_18; КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_18_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35032	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35033	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35034	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35035	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул. Красноармейская,53,70,76,76А, 78,ул.Орлова,30	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35036	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35037	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35038	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35039	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35040	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35041	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35042	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

35043	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35044	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35045	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35046	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35047	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35048	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35049	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35050	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35051	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35052	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

35053	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35054	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35056	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35057	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35058	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35059	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35060	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35061	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Мелекесская ул, 4А - ОВО, ул.Мелекесская 4 А	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0

35062	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-11406 Яч.3 - ТП-1140в Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.49	ТП 10 (10.5) кВ ТП-11406	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-11406\Карла Маркса ул, 39 - ТП-1140.ТП-1140А. ТП-1140В, ТП-1140Б УВВТУ, ул.Карла Маркса 39	0.40000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
35063	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35064	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
35065	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 13 - Офис под.№5, пр-кт.Ульяновский 13 (1 этаж)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35066	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарёва ул, 60 - Торговый павильон, ул.Пушкарёва 60	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
35067	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35068	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ КЛ-0.23 кВ от ТП-2376 р.16 до торг. киоска ООО "Акваресурс" по ул. Абдулова, 65	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35069	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35071	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35072	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
35074	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35075	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35076	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.1 - ТП-1086Н Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35077	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

35078	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35079	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ,ул. Маяковского 13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35080	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35081	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Тюленева пр.кт, 8 - РКЦ, пр-т Генерала Тюленева 8	0.40000	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
35082	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35083	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35084	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35085	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35086	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35087	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35088	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35089	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35090	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

35091	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35092	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35093	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35094	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35095	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35096	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул.Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35097	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Московское ш, 35 - Билборд №52, ш.Московское 35 (3075)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35098	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35099	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-бкВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35100	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ленинского Комсомола пр-кт, 1/9эт.13п./ - ж\дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Ленинского Комсомола 1 /9эт.13п./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
35101	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №401, спуск Степана Разина (грузовой-2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35102	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

35133	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35134	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35135	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35136	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) Э; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35137	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Рябикова ул, 17 - Узел кабельной связи, ул.Рябикова 17 (ЖСК "Буревестник")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35138	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Созидателей пр-кт, 48/16эт.1п./ - ж/д. лифт и моп., пр-кт.Созидателей 48 /16эт.1п./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35139	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоск, ул.Л.Шевцовой, 53; ВЛ 0.38 кВ Киоск,ул.Л.Шевцовой,53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35140	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоск, ул.Л.Шевцовой, 53; ВЛ 0.38 кВ Киоск,ул.Л.Шевцовой,53	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35141	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35142	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	

35157	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.2.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35158	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35159	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.1.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\40-летия Победы ул. 19А - Магазин товаров первой необходимости , 40лет Победы 19А и пристрой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35160	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.1.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35161	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35162	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35163	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.1.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35164	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.1.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35165	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.1.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - офис, пр-кт.Созидателей 82	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35166	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗч - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.2.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗч" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗч" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35167	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35168	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.1.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35169	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35170	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35171	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35172	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35173	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 Яч.5 до РП-409 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Академика Сахарова ул, 14 - Офис, ул.Академика Сахарова 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
35174	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35175	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
35176	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375 руб.26 СИП 3х35+1х54,6 торговый киоск ост. "Автозапчасть"; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
35177	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
35178	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
35179	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
35180	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
35181	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35182	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
35183	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35184	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35185	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 Яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
35186	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 Яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 Яч.4 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

35187	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35188	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35189	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 -ПС 110кВ Автозаводская л.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
35190	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35191	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35192	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35193	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35194	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.306	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Московское ш, 1 - Рекламная конструкция №9, Московское шоссе, 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35195	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35196	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35197	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35198	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35199	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35200	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

35201	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35202	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-бкВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35203	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35204	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35205	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Московское ш, 100 - Билборд №84, Московское шоссе, 100	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35206	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Московское ш, 100 - Рекламная конструкция №81, ш.Московское 100	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35207	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35208	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35209	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 18А(жил) - Киевский 18А Ж/д(ОУ) с помещ. и парк., б-р.Киевский 18 А(жил)	0.40000	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0
35210	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35211	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

35212	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35213	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35214	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		РП 6 (6.3) кВ РП-321	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.6 - РП-321 Яч.10	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35216	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35217	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35218	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.2 - ТП-3555 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
35219	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35220	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35221	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

35222	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35223	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35224	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35225	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35226	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35227	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35228	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35229	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 15 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт,8 п./, пр-кт.Авиастроителей 15	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
35230	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторп1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35231	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35241	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1092\Розы Люксембург ул, 24/6 западнее - Рекламная конструкция №979, ул.Розы Люксембург 24 /6 западнее	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35242	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
35243	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
35244	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
35245	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитрова ул, 2 - Рекламная конструкция №551, ул.Димитрова 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
35246	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
35247	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
35248	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
35249	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35250	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
35251	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35252	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

35253	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35254	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35255	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_31.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35256	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35257	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35258	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ (0); ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	1	0	1	0	0	0	1	0	
35259	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35260	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1771\Кузнецова пер, 5 - Нежилое помещение, пер. Кузнецова 5 (минус. в №4157, об.1/5)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
35261	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35262	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1136\Архангельского пер, 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35263	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35264	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35265	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Московское ш, 17/А - Рекламная конструкция №34, ш.Московское 17 /А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
35266	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
35267	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 26 - общ.учет 459кв./9эт.;13п., пр-кт.Ульяновский 26	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
35268	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35269	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095а Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3095А - ВЛ оп.55; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная Яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0
35270	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35271	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 26 - лифт и м.о.п. /9 эт., пр-кт.Ульяновский 26	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
35272	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н Яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

35273	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Ленина пл, 0 - Пневматический тир, пл.Ленина (торец УГСХ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
35274	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35275	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35276	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35277	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35278	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2532а	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.3 - ТП-2532а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2412 Яч. - ТП-2532 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.2 - ТП-2541а Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 0.38 кВ <Object>эхъь; КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ СИП от ТП-2528 руб №1 до магазина южнее ЖД №11А по ул. Стасова; КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2528 Яч.5 - ТП-2528 Яч.к2; КЛ 0.38 кВ ТП-	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35279	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н Яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35280	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Шолмова ул, 5А - Рекламный щит, ул.Шолмова 5 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
35281	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35282	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 Яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35283	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пол-ка, ул.Орлова 21-23,корп.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	

35299	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 кв.б.б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35300	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2590 яч.5-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35301	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1679 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35302	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кв оп. 64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кв	ТП 6 (6.3) кв ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35303	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35304	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кв.; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35305	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кв.; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35306	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кв.б.б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кв.б.а	ТП 10 (10.5) кв ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3003\Спуск Степана Разина ул. 0 - Рекламная конструкция №844, ул.Спуск Степана Разина 0	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35307	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35308	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35309	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35310	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35350	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35351	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35352	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35353	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5194\Ленинского Комсомола пр-кт, 14 - офис, пр-кт.Ленинского Комсомола 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35354	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2524 яч.4-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35355	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2651 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2651 Яч.5 - РП 213 Яч.22 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2651 Яч.5 - РП-213 Яч.22 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35356	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35357	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2545 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35358	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1733 яч.5-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1733 Яч.1 - РП-106н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пр-т Нариманова 50-58	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35359	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7-ПС 110кВ Автозаводская л.14	РП 6 (6.3) кв РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-203\Западный б-р, 8/18 - Оборудование тел. связи, б-р.Западный 8 /18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35360	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ перемычка 10 кв РП-106н на Т1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	РП 10 (10.5) кв РП-106н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пр.Нариманова, д.44 "Паутина"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35361	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35362	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кв РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35363	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5177 яч.5-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35364	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1323 Т1-0,4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35365	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Юности, д.53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35366	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35367	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35368	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35369	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35370	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35371	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35372	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2794\Стасова ул, 13А - Автостоянка, ул.Стасова 13 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35373	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3845 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35374	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5180 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35375	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5180 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35376	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5033\Ульяновский пр-кт, 18кв3 - Парикмахерская "Карамель" пр. Ульяновский 18, кв.3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35377	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35378	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35379	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 - ПС Свяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2974\Отрадная ул, 14к.2 - Нежилое помещение, ул.Отрадная 14 к.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35380	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2298\Западный б-р, 32 - Рекламная конструкция №139, б-р.Западный 32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35381	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5216 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0

35382	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-74	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-74\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35383	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35384	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35385	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
35386	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35387	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
35388	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ленинского Комсомола пр-кт, 1 - пр.Л.Комсомола 1, ж/дом - общ.учет	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
35389	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3073 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3073 - ВЛ оп.67; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3073\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35390	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35391	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
35392	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35393	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Металлистов ул, 17 - Торговый киоск, ул.Металлистов 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
35394	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
35395	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

35396	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35397	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35398	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35399	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5 - ТП-5064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35400	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0 - Светофор, пр-т Созидателей/проезд 8 Инженерный	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35401	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35402	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35403	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35404	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35405	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0 - Билборд №588, пр-кт.Созидателей 0 (3075/6)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35406	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35407	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор, ул.Гончарова, 31/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

35408	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35409	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35410	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_7_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_7_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35411	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Академика Филатова пр-кт, 9под.8 - Парикмахерская, пр-кт.Академика Филатова 9 под.8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35412	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35413	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СТ "Виктория", уч.240Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35414	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35415	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35416	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 48а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35417	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 - ПП-3717 яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35418	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35419	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
35420	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35421	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35422	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35423	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35424	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35425	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Тюленева пр-кт, 27 - Киоск, пр. Г.Тюленева 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35426	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35427	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35428	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35429	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35430	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

35431	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35432	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 49 - Рекламная конструкция №119, ул.Октябрьская 49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35433	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ/И,ул. Маяковского 13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35434	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\40-летия Победы ул, 16 - ж/д - об.учет318кв., ул.40-летия Победы 16	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
35435	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35436	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35437	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35438	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35439	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35440	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин по ул.К.Маркса, д.39_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

35441	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.3 - РП-1-МО-51 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1810 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-1-МО-51	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-1-МО-51\Уютная ул, 14 - РП -1-МО-51;ТП "ТГК"и ТП-1067 промбаза и котельная , ул.Уютная 14	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
35442	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до вл-6кв; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ПС 6 (6.3) кВ ПП-1810н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-1810н\Уютная ул, 14 - РП -1-МО-51;ТП "ТГК"и ТП-1067 промбаза и котельная , ул.Уютная 14	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
35443	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
35444	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до вл-6кв; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвоко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35445	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35446	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до вл-6кв; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвоко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35447	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35448	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35449	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35450	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35451	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Бебеля,17, корп.№1, №2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35452	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35453	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

35454	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35455	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35456	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35457	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35458	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35459	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35460	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35461	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35462	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 - ПП-3717 яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35463	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35464	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0

35465	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717 яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35466	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35467	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35468	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35469	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35470	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35471	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35472	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35473	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35474	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35475	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35476	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1054 Яч.5 - ТП-1065 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Объект> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1054\Тухачевского ул, 19 - ТП-1065. ТП-1054. ТП-1057. ТП-1164. ТП-1065 в/ч 83531, ул.Тухачевского 19	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35478	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 10 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 10,ж/д-м.о.п/2эт.,2под./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35479	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35480	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35481	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35482	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35483	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35484	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35485	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35486	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35487	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35488	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35489	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35490	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35491	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35492	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35493	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35494	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35505	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\9 Мая ул, 62 - ЭЗУ, ул. 9 Мая 62	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35506	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35507	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35508	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35509	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35510	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35511	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
35512	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
35513	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35514	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35515	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35516	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35517	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35518	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Маяковского, 14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

35519	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35520	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35521	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35522	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35523	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35524	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35525	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35526	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 Яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35527	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 2 - МКД	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35528	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1781 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35529	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

35530	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35531	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35532	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35533	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35534	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35535	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35536	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35537	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35538	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35539	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Авиастроителей пр-кт, 15 - ж/д - об.уч. 284кв., пр-кт.Авиастроителей 15	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35540	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Авиастроителей пр-кт, 15 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт,8 п./, пр-кт.Авиастроителей 15	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

35541	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35542	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35543	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35544	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35545	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35546	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1026 Яч.1 - ТП-1745 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1745 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1026	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Линогипный цех, ул. Ленина,140	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35547	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35548	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0
35549	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35550	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Шолмова ул, 12А - Дневной оториноларингологический стационар, ул.Шолмова 12 А	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
35551	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 100 эч. 11 - ТП ВНС Искра-2 яч. 1№ 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-ООО Лесные ресурсы Яч.8 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.206	ТП 6 (6.3) кВ ТП-ВПУ Искра-2	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-ВПУ Искра-2\Репина ул, 10А - Стройка индивидуального ж/д, ул. Репина 10 А (минус. в №9002, об.285/4)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35552	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35553	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35554	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35555	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 1а	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35556	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 3 корп.1 под.3	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35557	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35558	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35559	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35560	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35561	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0 - рекламная конструкция (биллборд), разбивочный чертеж №584, пр-т Созидателей (Авторынок)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35562	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0 - рекламная конструкция (биллборд), разбивочный чертеж №584, пр-т Созидателей (Авторынок)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35563	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35564	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6 кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35565	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6 кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35566	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35567	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.5-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\1-я линия, 5 - Актный зал, линия.1-я 5	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0

35577	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35578	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35579	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.4 - РП-137 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1803	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1803\Комсомольский пер, 22 - Торговый центр, пер.Комсомольский 22	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
35580	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35581	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35582	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35583	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Станкостроителей ул, 25 - Автостоянка, ул.Станкостроителей 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35584	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35585	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Можайского, северо-восточнее ж/д №6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35586	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35587	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

35588	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3647; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 0.38 кВ ТП-3604\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3423 Яч.<Object> - ТП-3602 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_14,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_12,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_6,1; КЛ	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35589	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
35590	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Освещение стоянки	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
35591	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Освещение стоянки	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
35592	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
35593	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
35594	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
35595	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2670-ВЛ-6кВ оп.41; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 Яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 Яч.3 - ПП-2944 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944Яч4-ТП-2960 Яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35596	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		

35597	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47	ТП 10 (10.5) кв ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35598	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47	ТП 10 (10.5) кв ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35599	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1328\Репина ул, 1, разб.чертеж №954 - рекламная конструкция №422 (пилон двухсторонний), ул.Репина 1 (3058)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35600	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4155 яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35601	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35602	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5068\Ленинского Комсомола пр-кт, 53 - Киоск, пр.Л.Комсомола (напротив д.53)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35603	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4018\4 Пятилетки ул, 31 - объект социального и коммунально-бытов. назнач., ул.4 Пятилетки 31	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35604	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35605	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кв; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кв ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4024\40-летия Комсомола ул, 18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35606	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кв РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35607	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кв ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35608	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	РП 10 (10.5) кв РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-133\Гоголя пер, 23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35609	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

35610	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35611	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35612	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35613	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35614	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35615	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35616	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35617	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35618	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35619	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35620	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35634	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35635	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35636	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35637	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35638	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35639	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35640	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35641	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35642	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Ленина,75-79	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35643	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2965 Яч.3 - РП 220 Яч.2 № 0	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
35644	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35645	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

35661	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35662	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35663	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35664	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35665	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35666	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ульяновский пр-кт, 17под.3 - Стомотологический кабинет, пр-кт.Ульяновский 17 под.3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35667	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35668	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35669	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35670	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35671	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Опытная ул, 15 - ул.Опытная 15, ж/дом - общий учёт /5 эт.,6 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35672	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Артема ул, 29 - Артема 29 ж/д-о/у /5 эт.6 п./, ул.Артема 29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35673	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35674	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ трансформатор; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.66,68,72-78, ул.Гафурова, д.3,мкд по ул.Тимирязева,3/1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35675	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35676	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ трансформатор; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.66,68,72-78, ул.Гафурова, д.3,мкд по ул.Тимирязева,3/1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35677	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Алексея Наганова ул, 10 - центр занятости, ул.Алексея Наганова 10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35678	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35679	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Ленина ул, 61 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М47	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35680	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35681	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Московское ш, 90 - Ж/дом, 4 эт. 24 кв. г/плиты, ш. Московское 90 (минус. в №171, об.197/2)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35682	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35683	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Розы Люксембург ул, 18/А - Торговый павильон (ост.УлГТУ), ул.Розы Люксембург 18 /А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35684	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35685	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35686	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Розы Люксембург ул, 24/6 западнее - Рекламная конструкция №979, ул.Розы Люксембург 24 /6 западнее	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

35687	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35688	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35689	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35690	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35691	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35692	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 Яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 Яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35693	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35694	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35695	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35696	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 32 - 1 отпление	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35697	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 66	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35698	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 32 - 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35699	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35700	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35701	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35702	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д. 31/1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35703	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0/Авторынок - Билборд №578, пр-кт.Созидателей 0 (Авторынок 3075/43)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
35704	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35705	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35706	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35707	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35708	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 Яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 Яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 Яч.3 - ПП-2944 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944Яч4-ТП-2960 Яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 1 - Рекламная конструкция №9, Московское шоссе, 1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35709	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 Яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 Яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 Яч.3 - ПП-2944 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944Яч4-ТП-2960 Яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 1 - Рекламная конструкция №8, ш.Московское 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

35710	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Автозаводская, ул 56 - магазин "Глобус", ул.Автозаводская 56	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35711	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.военкомат	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35712	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.военкомат	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35713	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин, пр.Нариманова,31	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35714	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.1357; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
35715	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
35716	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
35717	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
35718	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 Яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-36066 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 Яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
35719	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35720	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
35721	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 Яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
35722	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 Яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-36066 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 Яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

35723	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Придорожный сервис,Полиевенская шоссе 1А; КЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул.Юности 5А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35724	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35725	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Карла Маркса ул, 4, разб.черт. м99 - рекл. констр №448 (пилон двухсторонний), ул.Карла Маркса 4 (3058/14)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35726	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дет.сад № 254,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35727	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5 - с.Баратаевка ,ул.Герасимова 5,ж/д-м.о.п./2эт.,2под./	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35728	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35729	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35730	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ (0); ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул. Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	1	0	1	0	0	0	1	0	
35731	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35732	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35733	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35734	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35735	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35736	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35737	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Кузоватовская ул, 0/ул.Рябикова - Билборд №155, ул.Кузоватовская 0 /ул.Рябикова	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

35738	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35739	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35740	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3643 на ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3643	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3643\Кольцевая ул, 52 - База, ул.Кольцевая 52	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
35741	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Машзавода им."Володарского" с/т, 0 - Ширяев В.В. Обслуживание автомобилей, НСТ завода им.Володарского сад, №5, участок №127	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35742	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35743	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
35744	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35745	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35746	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35747	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35748	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35749	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

35750	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35751	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35752	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35753	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Пушкинская ул, 0 - Рекламная конструкция №409, ул.Пушкинская-ул.12 Сентября	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35754	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 Яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35755	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Автозаводская ул, 2А - Торговый киоск, ул.Автозаводская 2 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35756	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3035	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 Яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
35757	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		РП 6 (6.3) кВ РП-321	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 Яч.13 - ЦП-МиниГЭС Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.3 - РП-321 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ РЕКЛ-РП-312_2	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35758	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35759	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резервн. рубильн. №5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35760	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 63 - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35761	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

35762	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35763	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1649\Ульяны Громовой ул, 2Б - Здание дома бытовых услуг с магазином товаров первой необходимости, ул.Ульяны Громовой 2 В	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35764	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35765	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-34816-ПП-3606н яч.5); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-34816 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 0\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35766	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35767	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35768	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35769	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Ипподромная ул, 1Г	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35770	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35771	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 Яч.3 - ТП-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35772	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35773	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35774	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35775	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35776	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,14-18,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35777	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
35778	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
35779	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35780	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35781	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин по ул.Можайского	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
35782	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1316\Средний Венец ул, 5 - Узел связи, ул.Средний Венец 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35783	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35784	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ с ЗРУ-1 ПС"Заволжская" яч.56 ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.56 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4109 Яч.<Object>_1 - РП-407 Яч.8	6.00000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
35785	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35786	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0/2шт - Рекламный щит, ул.Спуск Степана Разина 0/2шт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

35804	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35805	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35806	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35807	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4197 до ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35808	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35809	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35810	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35811	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35812	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35813	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35814	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 12-16	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35815	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-11512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35816	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ АЗС, ул.Юности,26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35817	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35818	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35819	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35820	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

35821	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35822	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-407 Яч.16 - ВЛ с ЗРУ-1 ПС"Заволжская" яч.56 ; КВЛ 6 (6.3) кв КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кв КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.56 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	РП 6 (6.3) кв РП-407	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4109 Яч.<Object>_1 - РП-407 Яч.8	6.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
35823	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.38	ТП 10 (10.5) кв ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д пристрой ул.Орлова 27а	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
35824	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кв оп.101; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35825	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 131эт. - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 13 (под.4 со стороны Ул.пр-та)1эт.	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
35826	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв торговый павильон (южнее ж/д по ул.Радищева, д.148); КЛ 0.38 кв Сев.Венец, д.10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35827	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кв РП 234 - ПС Свяяга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.161	ТП 6 (6.3) кв ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35828	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-2988 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2693 Яч. 5 - ТП-2988 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.234	ТП 6 (6.3) кв ТП-2988	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2988\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
35829	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кв перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35830	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1742 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 Яч.7 - ТП-1742 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.68	ТП 10 (10.5) кв ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Котельная,ул.Корюкина,30А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35831	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

35832	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35833	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35834	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1083\Ленина ул, 134, разб.черт. м54 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Ленина 134, разб.черт. м54 (3058)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35835	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35836	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35837	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35838	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор, ул.Гончарова, 31/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35839	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35840	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1415	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1415\Урицкого ул, 35А - Нежилое помещение, ул.Урицкого 35 А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35841	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	6.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35842	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор, ул.Гончарова, 31/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

35843	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35844	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35845	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35846	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35847	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
35848	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35849	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35850	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35851	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35852	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35853	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.6-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35854	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский 6-р, 18А - Торгово-офисное помещение, 6-р Киевский, 18-А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35855	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

35856	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35857	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 18А - б-р Киевский 18А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35858	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 18А - Торгово-офисное помещение, б-р Киевский, 18 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35859	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35860	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35861	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35862	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 1а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35863	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 18А - Нежилое помещение, б-р.Киевский 18 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35864	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2754	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2754\Аблуква ул, 41Б - ТП-2754, ул.Аблуква 41 Б и ул.Аблуква 41 корп 1.2.3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35865	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Димитровградское ш, 0/(вос.пов. на пр-з.) - Рекламная конструкция 3х6 №547, ш. Димитровградское 0 / (восточнее поворота на промзону)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
35866	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2754	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2754\Аблуква ул, 41Б - ТП-2754, ул.Аблуква 41 Б и ул.Аблуква 41 корп 1.2.3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35867	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35868	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
35869	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1883\Рейна ул, 33 - Ж\дом Эт.1п. г/пл, ул.Рейна 33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

35870	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35871	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
35872	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35873	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35874	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35875	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35876	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35877	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35878	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 Яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35879	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35880	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35881	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

35882	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35883	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35884	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35885	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35886	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35887	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35888	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35889	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35890	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>55689	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35891	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35892	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Рекламная конструкция по ул.Ленина, д.105	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35893	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35894	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35895	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Металлистов ул, 16/7 - ж/дом - ОДУ- м.о.п./4 эт.,4 п./, ул.Металлистов 16 /7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35896	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 0 - БИЛБОРД №942, ул.Карла Маркса- ул.Робеспьера	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35897	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Львовский б-р, 3/9эт.2под./ - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Львовский 3 /9эт.2под./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

35898	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Минаева ул. 3 - Магазин, ул.Минаева 3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
35899	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИГГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35900	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,13 корп.2	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
35901	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448А Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3460 - ТП-3460А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3460 Яч.1 - ТП-3551 Яч.4	6.00000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
35902	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35903	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35904	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0\авторынок) - Рекламная конструкция №581, пр-кт.Созидателей 0 /авторынок)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
35905	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 Яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35906	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35907	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
35908	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 Яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул. 0 - Рекламная конструкция №847, спуск Степана Разина (легковой-3)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35909	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.1 - ТП-1761 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

35910	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №841, спуск Степана Разина (легковая восьмерка)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35911	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35912	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016\Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35913	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 130 - Узел кабельной связи, ул.Радищева 130 (ООО "УК Управдом ЖК и СР")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35914	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35915	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.6-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35916	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35917	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35918	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35919	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Красногвардейская, д.25 (вв.1)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35920	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-21-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-21-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35921	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35922	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
35923	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
35924	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 Яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная Яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0/пов. на Реч.порт - Рекламная конструкция №407, ул.Спуск Степана Разина 0 /поворот на Речной порт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
35925	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Львовский б-р, 13 - Д/с №101, б-р.Львовский 13	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
35926	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
35927	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35928	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
35929	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35930	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ефремова ул, 89/А - Оборудование тел. связи, ул.Ефремова 89 /А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
35931	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35932	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 Яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35933	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	

35944	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Робеспьера,120	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35945	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35946	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35947	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35948	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
35949	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
35950	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35951	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35952	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35953	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
35954	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 8,Зарг"Весна",м-н"Весна"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35955	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35956	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35957	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-74	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-74\Локомотивная ул, 68 - ВНС 1 фид., ул. Локомотивная 68	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
35958	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-74	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-74\Локомотивная ул, 68 - ж/д - общий учет, ул.Локомотивная 68	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0
35959	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1109\Маяковского ул, 21 - Ж/д, ул.Маяковского 21 - общ.учет/5 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

35960	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
35961	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35962	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35963	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
35964	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
35965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1883\Бакинская ул, 14 - ул. Бакинская 14, КД (нфу) ТП-1883	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
35966	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина :1 ячейка:6; КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4002 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-4002 Яч.2 - ПП-4084; ВЛ 10 (10.5) кВ ПП-4084 - ВЛ оп.76	10.00000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
35967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ столовая с/х академии	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35968	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
35969	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ленинского Комсомола пр-кт, 15 - Парикмахерская, пр-кт. Ленинского Комсомола 15 под.5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	

35970	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35971	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ресторан "Артефакт", ул Энгельса,27	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35972	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35973	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д Бакинская, д.61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35974	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1205\Железной Дивизии ул. 0 - Рекламная конструкция №858, ул.Железной Дивизии - ул.Минаева (центр)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35975	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д,ул.Робеспьера,89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35976	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кв ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35977	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35978	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кв ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Гончарова, 56, м-н "Народный", Почта	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0
35979	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35980	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.66	ТП 10 (10.5) кв ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Р.Люксембург, 7-15	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35981	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3461	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3461\Варейкиса ул. 4 - ул.Варейкиса 4, ж/дом-лифт и м.о.п./9 эт.,9 п./	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0
35982	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Ватутина, 62	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35983	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кв ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35984	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3461	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3461\Варейкиса ул. 4 - ул.Варейкиса 4, ж/дом-общ.учет	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0

35985	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35986	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606 Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606 Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкв.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкв.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35987	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35988	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Урицкого,36; ВЛ 0.38 кВ ул.Толбухина, д.21 (Школа-интернат)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35989	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35990	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35991	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35992	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2969 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35993	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЭП-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35994	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35995	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35996	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35997	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин ул. Гагарина, 15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35998	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Руб № 11 СИП 3х50+1х54,6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

35999	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36000	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
36001	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
36002	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36003	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
36004	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
36005	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
36006	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36007	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 32 - ж/дом - общ.учет, пр-кт.Ленинского Комсомола 32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
36008	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
36009	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1729\Рылеева ул, 31 - ж/д, ул.Рылеева 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
36010	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36011	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 32 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт.,9 п./, пр-кт.Ленинского Комсомола 32	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
36012	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

36013	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36014	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидрономыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидрономыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидрономыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36015	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36016	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36017	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Строительная площадка по ул.Белея, д.27	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36018	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36019	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36020	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36021	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36022	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36023	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36024	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
36025	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д и м-н ул.Островского, 13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36026	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36027	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д и м-н ул.Островского, 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

36051	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Промышленная ул, 32 - Билборд №190, ул.Промышленная 32	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
36052	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
36053	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 2(2 подъезд) - Правление СНТ "Солнечное", пр-кт.Ульяновский 2 (2 подъезд)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
36054	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3664 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3664 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ перемычка оп. 71 - оп.72 от ТП-3003 Яч1-ТП-3101 Яч1 каб. А; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная Яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ перемычка оп.71 - оп.72 от ТП-3003 Яч1-ТП-3101 Яч1 каб.Б; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная Яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3664	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3664\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
36055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
36056	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
36057	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
36058	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 Яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.7 - ТП-1976 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,86	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
36059	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 Яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.7 - ТП-1976 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,86	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
36060	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека.; ООО Технология (ул.Марата, д.8Б)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36061	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Герасимова ул, 39 - ул. Герасимова 39, ж/дом - общ.учет /2 эт., 2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

36062	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоски, пр. Нариманова,114; КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 108	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
36063	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Корунковой 15	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
36064	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Нежилое помещение №56;57, ул.Корунковой 15	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
36065	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Парикмахерская "Анна", ул. Корунковой 15	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
36066	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
36067	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Нежилое помещение, ул. Корунковой 15	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
36068	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
36069	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36070	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
36071	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 Яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36072	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
36073	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
36074	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 4/ул.Шолмова - БИЛБОРД №235, (3075/4) ул.Камышинская 4 /перекресток ул.Шолмова	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
36075	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0

36076	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36077	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36078	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36079	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Созидателей пр-кт, 38 - пр.Созидателей 38, ж/д - общ.учет 79кв.	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36080	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяига Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 4кв.52 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 4 кв.52	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36081	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36082	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч.2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36083	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36092	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36093	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36094	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5090\Ульяновский пр-кт, 15 - Жилое помещение в МКД, пр-кт.Ульяновский 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36095	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36096	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36097	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36098	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1169	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36099	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв магазин,ул.Гагарина,15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36100	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36101	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5090 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36102	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36103	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-ЗРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-ЗРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4141\Заречная ул, 33 - Нежилое помещение, ул.Заречная 33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36104	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2548\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 22А - Художественная мастерская, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 22 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36105	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1205\Ленина ул, 79 - Салон красоты "Красивые люди", ул. Ленина 79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36106	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36107	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36108	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36109	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36111	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1803	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1803\Комсомольский пер, 22 - ТП-1803 Вх., пер.Комсомольский 22	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36112	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Львовский б-р, 11 - ж/дом - общ.учет, б-р.Львовский 11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36113	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 39 - Рекламная конструкция №583, пр-кт.Созидателей 39	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36114	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36115	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 58 - ж/д л/ мол./16 эт.,1 п./, пр-кт.Созидателей 58	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36116	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36117	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36118	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36119	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 58 - ж/д-об.учет 79кв., пр-кт.Созидателей 58	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

36120	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36121	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36122	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 км на Гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36123	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36124	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36125	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36126	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36127	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36128	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36129	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36130	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ <Object>3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36131	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36132	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74А - Стоматология, ул. Радищева 74 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36133	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая,23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

36145	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36146	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36147	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36148	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 4 - Рекламная конструкция №230, ул.Камышинская 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36149	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36150	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36151	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36152	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 0/ул.Шолмова - Рекламная конструкция №254, ул.Камышинская 0 /ул.Шолмова	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36153	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 4 - Салон красоты, ул. Камышинская 4, бывш. кв.297 (минус. в №4562, об. 251/2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36154	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Островского, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36155	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36156	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36171	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095а яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3095А - ВЛ оп.55; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36172	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1331\Северный Венец ул, 8 - Оборудование тел. связи, ул.Северный Венец 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36173	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36174	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1331\Северный Венец ул, 8 - Узел связи, ул.Северный Венец 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36175	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Академика Филатова пр-кт, 18 - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Филатова 18 /9эт.2п./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36176	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36177	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Рейна, 7,8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36178	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36179	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36180	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СЧТ "Сюрприз"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36181	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
36182	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2993 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кВ К-А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2993	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
36183	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
36184	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
36185	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
36186	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
36187	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Карла Либкнехта ул. 23 - ул. Карла Либкнехта 23, ж/дом-лифт и м.о.п. /9 эт.1 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36188	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
36189	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
36190	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
36191	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Солнечная ул, 12литер А1 - Нежилое помещение, ул.Солнечная 12 литер А1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
36192	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\40-летия Победы ул, 16 - лифт и м.о.п. /9 эт., ул.40-летия Победы 16	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
36193	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

36194	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
36195	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\40-летия Победы ул, 16 - ж/д - об.учет318кв., ул.40-летия Победы 16	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
36196	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36197	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2660 - ВЛ 6 кВ оп.42; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944яч.4-ТП-2960 яч.1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2660	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2660\Московское ш, 1е - КТП-2660 АЗС"Татнефть-АЗС Центр", ш.Московское 1 е	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
36198	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО руб.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
36199	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
36200	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
36201	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36202	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
36203	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36204	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч.1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
36205	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36206	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 18 - 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

36207	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 2 - Офис, пр-кт.Ульяновский 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
36208	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 Яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
36209	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36210	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 2 - нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
36211	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 Яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
36212	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36213	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 Яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
36214	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
36215	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36216	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
36217	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Дружбы Народов пр-кт, 5/428кв/ - ж/д - общ.учет , пр-кт. Дружбы Народов 5 /428кв/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
36218	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
36219	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36220	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
36221	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

36222	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0.40000	4	0	0	4	0	0	0	4	0
36223	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36224	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36225	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36226	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36227	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36228	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36229	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36230	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36231	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36232	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36233	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Локомотивная ул, 142 - АЗС, ул.Локомотивная 142	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36234	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717 яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36235	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.22 торг.павильон	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36236	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36237	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36238	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36239	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36240	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36241	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36242	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36243	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36244	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36245	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36246	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Радищева,26-32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36247	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36248	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5197\Врача Сурова пр-кт, 1А - Нежилое помещение, пр-т Врача Сурова 1А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36249	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36250	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кв (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Докучаева, 20	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36251	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36252	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36253	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36254	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36255	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кв перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв №0; КВЛ 6 (6.3) кв ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36256	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2683 яч.6-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36257	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 яч.1-Т1-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36258	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кв КЛ ТП-3937 яч.5 - ТП-3937А	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1

36259	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ФСН тер.управл.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36260	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36261	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36262	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 16 - торговый павильон, б-р.Пензенский 16	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36263	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36264	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36265	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74А - ул. Радищева 74 А, ж/д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36266	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36267	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 0\Шолмова - Рекламная конструкция №238, ул.Камышинская 0 /Шолмова (мост через р.Свяяга)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
36268	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36269	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 156	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
36270	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 10 - Торговый киоск, пр.Туполева 10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36271	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
36272	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 10 - комплекс фото-видео фиксации ГИБДД, пр-кт.Туполева 10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

36273	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкв оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36274	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3847 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3847	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.6 - ТП-3847 Яч.6	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0
36275	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5221 яч.4 РП-518 яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5221 Шины 1-2	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0
36276	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5221 яч.5 РП-518 яч.17	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0
36277	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36278	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Станкостроителей ул, 10а - Торговый киоск, северо-западнее здания ул.Станкостроителей 10 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36279	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-РП-10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5106 Яч.1 - ЦП-РП-10 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5106 Яч.1 - ЦП-РП-10 Яч.15 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5106\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36280	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36281	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36282	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36283	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каБ.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 0/ул.Отрадная - Рекламная конструкция №169, ул.Рябикова 0 /ул.Отрадная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36284	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Заречная ул, 9 - Оборудование ЛСО, ул.Заречная 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36285	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36286	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36287	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36288	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36289	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61Б - Парихмахерская, ул.Рябикова 61Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36290	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36291	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36292	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36293	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 28 - Рекламный щит, ул.Кирова 28	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36294	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36295	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Александра Матросова ул, 4 - Административное здание, ул.Александра Матросова 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36296	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36297	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36298	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36299	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36300	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36301	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 Яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ по ул.Шевченко, д.93/2	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36302	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

36315	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36316	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
36317	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
36318	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3101 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3104 - ВЛ оп.56 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3104 - ВЛ оп.56; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3095А - ВЛ оп.55; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095а яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП 3148 - ВЛ оп.50; КЛ	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
36319	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.3 - ТП-1400 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1334	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1334\Урицкого ул, 45 - Магазин Светофор, ул.Урицкого 45	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
36320	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
36321	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
36322	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36323	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Кольцевая ул, 28 - Торговый павильон, восточнее ж/д№28 ул.Кольцевая	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	

36324	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кв ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
36325	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36326	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-517 яч.13-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 каб.2	РП 10 (10.5) кв РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36327	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3626 яч.1-Т1-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кв ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3626\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36328	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Радищева 153,153А,155,157	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36329	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2794\Стасова ул, 13Б - ул.Стасова 13 Б, ж/дом - лифт и об.уч./9 эт.,1 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36330	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кв РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-501\Ульяновский пр-кт, 2 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36331	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36332	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-517 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 №1	РП 10 (10.5) кв РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36333	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3430 яч.4-Т2-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36334	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2682\Промышленная ул, 79/А - Фото-салон "Кодак", ул.Промышленная 79 /А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
36335	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2682\Промышленная ул, 79/А - Фото-салон "Кодак", ул.Промышленная 79 /А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36336	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кв ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36337	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кв ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36338	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-7\Мира ул, 161 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

36354	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36355	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36356	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36357	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36358	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36359	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
36360	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36361	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36362	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36363	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36364	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Авиастроителей пр-кт, 25 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт,9 п./, пр-кт.Авиастроителей 25	0.40000	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0
36365	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Авиастроителей пр-кт, 25 - ж/д. об.уч 323кв., пр-кт.Авиастроителей 25	0.40000	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0
36366	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\3 Интернационала ул, 3 - Магнитно-резонансный томограф, ул.3 Интернационала, 3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
36367	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ <Object>4758755	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36368	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Авиастроителей пр-кт, 25 - Парикмахерская, пр.Авиастроителей 25 /9 подъезд/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36369	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

36370	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36371	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36372	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36373	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36374	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36375	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36376	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36377	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36378	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Камышинская ул, 36 - ММ «Саржа», г. Ульяновск, ул.Камышинская 36	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
36379	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36380	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Камышинская ул, 36 - ул.Камышинская 36, ж/дом - лифт и об.уч.12 эт.1 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
36381	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36382	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
36383	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.3 - ТП-2273 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ООО "Скала" СИП 3х120+1х95 магазин ул. Ефремова, 58А	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
36384	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
36385	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
36386	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
36387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орджоникидзе,53; ул.Р.Люксембург,54	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
36388	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
36389	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кролюницкого,20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

36390	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36391	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.418 (4); КЛ 10 (10.5) кв РП ВСО яч.12 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кв РП ВСО яч.12 (1); ВЛ 10 (10.5) кв РП ВСО яч.12 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-4011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4011\Димитрова ул, 26 - Офис, ул.Димитрова 26/5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36392	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-336 яч.14-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кв РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36393	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-336 яч.14-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кв РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36394	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36395	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36396	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36397	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36398	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36399	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36400	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кв ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36401	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Маяковского,20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36402	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2575\Рябикова ул, 92 - Магазин, ул.Рябикова 92	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36403	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.38	ТП 10 (10.5) кв ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Красноармейская, 13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36404	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кв РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кв ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36405	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36406	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36407	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36408	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36409	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-307\Гая пр-кт, 27\ост. Современник - Рекламная конструкция №325, пр-кт.Гая 27 \ост. Современник	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36410	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36411	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36412	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36413	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36414	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 100\Европа - Билборд №80, Московское шоссе, 100 (Европа) 3075/15	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36415	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 35 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36416	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36417	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36418	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3661 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3930 Яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
36419	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кв.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кв.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3751\30-летия Победы пл, 0/2шт - Рекламный щит, пл.30-летия Победы 0 /2шт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
36420	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2298\Рябикова ул, 0/путепровод - Рекламная конструкция №141, ул.Рябикова 0 /путепровод	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
36421	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5103 яч.8-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.37 кв.Б; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.37 кв.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36422	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4197 до ВЛ-10кв.; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кв к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 кв.Б_2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 кв.Б_1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
36423	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
36424	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 яч.1-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36425	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
36426	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5103 яч.8-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.37 кв.Б; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.37 кв.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36427	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36428	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3486 Яч.6 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137кв.Б; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.137 кв.Б_1	ТП 6 (6.3) кв ТП-3486	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3486\Кольцевая ул, 50 - База, ул. Кольцевая 50	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
36429	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3017\Карла Либкнехта ул, 32 - ул.К.Либкнехта 32, ж/дом - общ.учет /5 эт.,6 н./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

36430	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36431	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36432	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36433	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36434	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36435	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36436	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1026 Яч.1 - ТП-1745 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1745 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1026	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1026\Ленина ул, 140 - Музей меда, ул.Ленина 140	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36437	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36438	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36439	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Первомайская ул, 21А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36440	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36441	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36442	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36443	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36444	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

36445	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 28 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36446	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36447	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36448	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36449	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36450	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 86 - Нежилое помещение, ул.Радищева 86	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36451	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 Яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Красноармейская д.5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36452	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 86 - Нежилое помещение, ул.Радищева 86	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36453	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 8 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 8 (под. 7 этаж 1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36454	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36455	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 86 - нежилое помещение, ул.Радищева 86	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36456	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214Яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36457	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 Яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.5 - ТП-3466 Яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 Яч.3 - ПП-3717 Яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.5 - ТП-3466 Яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36468	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10_1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновы,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36469	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36470	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
36471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Книжный магазин, ул.Дворцовая,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
36472	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
36473	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
36474	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
36475	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
36476	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	
36477	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1

36492	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36493	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36494	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 до ВЛ-6кв.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4189	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4189\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
36495	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Буинский, д.16, ул.Буинская, д.63а; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36496	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Буинский, д.16, ул.Буинская, д.63а; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36497	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
36498	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Автозаводская ул, 4 - ул.Автозаводская 4/5, ж/дом - м.о.п./3 эт., 2 п./	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
36499	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36501	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36502	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0\Майская гора - Рекламная конструкция №529, ш.Димитровградское 0 /Майская гора	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

36503	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
36504	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
36505	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36506	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Новосондецкий б-р, 6 - Нежилое помещение №22-26, б-р.Новосондецкий 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36507	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36508	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36509	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 x 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36510	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36511	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Рябикова ул, 92 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 92	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36512	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36513	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36514	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810Н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36515	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810Н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

36544	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1069 яч.7 - ТП-1881 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1069	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1069\Жиркевича ул, 0 - ТП -1069 и ТП-1066, ул.Жиркевича мкр."Искра", квартал "Б"	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
36545	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36546	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Радищева, д.31 (вв.2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36547	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-0.4кВ от тп 2374 до ГРП	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
36548	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36549	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - офисные помещения, 2-й пер.Мира 28А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
36550	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.9 - Тп-1069 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1066 яч.7 - ТП-1069 яч.3	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
36551	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - офисные помещения, 2-й пер. Мира 28А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
36552	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
36553	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
36554	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
36555	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

36569	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
36570	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБ565А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36571	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0		
36572	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул. 47А - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
36573	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
36574	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36575	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
36576	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
36577	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2650 руб.8 до ж/д по ул. Аблукова, 19	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36578	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36579	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2650 руб.8 до ж/д по ул. Аблукова, 19	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36580	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
36581	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
36582	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

36594	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36595	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36596	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36597	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36598	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Туполева пр-кт, 1/98, корп.3 - Административно-офисное помещение, пр-кт.Туполева 1 /98, корп.3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36599	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.1 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3073 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3073 - ВЛ оп.67; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3073\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36601	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
36602	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
36603	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.2 - ТП-3555 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Объект>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Объект>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36604	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
36605	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36606	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 4 - Рекламная конструкция №597, Пр.Туполева, 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

36607	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36608	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 6 - 1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36609	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36610	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
36611	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36612	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 4а	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36613	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ (0); ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
36614	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, Блок Д	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
36615	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36616	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327 - Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова, 102, стоматология, вв.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36617	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Туполева пр-кт, 3А - нежилое помещение №31, пр-кт.Туполева 3 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
36618	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Туполева пр-кт, 3А - офисное и складское помещение, пр-кт.Туполева 3 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

36619	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36620	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2371	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2371\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36621	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Заречная ул, 7 - Нежилое помещение, ул.Заречная 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36622	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36623	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36624	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.26а.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36625	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Артема ул, 6 - Оборудование, ул.Артема 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36626	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36627	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-1; КЛ 0.38 кВ Гаражи по ул.Дворцовая,3; КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая,5 (1 эт) УльяновскКурорт; КЛ 0.38 кВ ул. Дворцовая, 3 (УСД); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая, д.1, Медпрофи; КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая,5 (2 эт) банк "Симбирск"; КЛ 0.38 кВ гаражи.; КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая,3 (УСД); ВЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая, д.3а; КЛ 0.38 кВ резерв№9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36628	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36629	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36630	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36631	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
36632	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36633	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Московское ш, 33 - Рекламная конструкция №50, Московское ш, д.33 (3074)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

36634	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36635	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
36636	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
36637	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
36638	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - ТП-1052а Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1052а\Краснознаменный пер, 7 - ТП-1007 и ТП-1771 УГСВУ, пер.Краснознаменный 7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36639	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ленинского Комсомола пр-кт, 43под.2, 1эт - Торгово-офисное помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 43 под.2, 1эт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
36640	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1415	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409 Яч.4 - ТП 1410 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 - ТП-1408 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.4 - ТП 1408 Яч.2 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
36641	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Генерала Тюленева пр-кт, 23 - светофорный объект, пр-кт.Генерала Тюленева 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
36642	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
36643	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448А Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
36644	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

36664	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36665	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36666	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского,9-13,	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
36667	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1160\Можайского ул, 11 - ул.Можайского 11, ж/дом-м.о.п. 2эт.,1под.	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36668	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Федерации, д.20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
36669	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5020 Яч.2 - ТП-5026 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.4-ТП-5026 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5020	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5020\Созидателей пр-кт, 13 - КСЭП "Крот", (погребя) пр-кт.Созидателей 13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36670	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36671	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36672	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36673	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ленинского Комсомола пр-кт, 15 - киоск, пр-кт.Ленинского Комсомола 15	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36674	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36675	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-З ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

36676	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36677	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327 - Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,102, стоматология, вв.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36678	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №404, спуск Степана Разина	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36679	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.за.ул. Лесная, 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36680	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда, 21,...	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36681	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36682	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36683	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36684	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 1В	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36685	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,Блок В-1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36686	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36687	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36688	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36689	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36690	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36691	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36692	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 31/напротив таможи - Рекламная конструкция №103, ул.Пушкарева 31 /напротив таможи	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36693	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36694	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350.-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>8890	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36695	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36696	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36697	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36698	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.26а.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36699	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36700	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36701	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36702	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36703	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1824\Нариманова пр-кт, 89 - Рекламная конструкция №907, пр-т.Нариманова, 89	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36704	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36705	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36706	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36707	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36708	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦНК Зона "Б"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36709	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36710	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36711	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36712	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36713	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГЭС,пр.Нариманова; ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36714	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГЭС,пр.Нариманова; ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36715	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 25/западнее - Рекламная конструкция №720, пр-кт.Авиастроителей 25 /западнее	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36716	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36743	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36744	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36745	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 62 - СДК "Высота ВДВ", пр-кт.Созидателей 62	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36746	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 5 (2Б)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36747	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 Яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36748	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
36749	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36750	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36751	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3073 - ВЛ оп.67; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3073\Локомотивная ул, 12 - Произв.база, ул.Локомотивная 12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36752	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3073 - ВЛ оп.67; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3073\Локомотивная ул, 12 - Произв.база, ул.Локомотивная 12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36753	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36754	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 100/западнее ж/д - Рекламная конструкция 3х6 №77, ш.Московское 100 /западнее ж/д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36755	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 0/въезд на автовокзал - Рекламная конструкция №109, ул.Октябрьская 0 /въезд на автовокзал	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

36756	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36757	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36758	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36759	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409 Яч.4 - ТП 1410 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ПС 10 (10.5) кВ ПП-1408	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 - ТП-1408в Яч.1	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36760	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Полбина ул, 1 уч.,во дворе д.55 - гаражный бокс	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
36761	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36762	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11 Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36763	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11 Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36764	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Октябрьская ул, 0/трамв. кольцо - Рекламная конструкция №134, ул.Октябрьская 0 /трамв. кольцо	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36765	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36766	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36767	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36768	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5034 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
36769	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
36770	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
36771	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
36772	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36773	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36774	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1150\Дворцовая ул, 2/13 - административное здание зона "Б", ул. Дворцовая 2/13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
36775	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 54/216/ - ж/д - об.учет, пр-кт.Созидателей 54 /216/	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
36776	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Рябикова ул, 85 - ул.Рябикова 85, ж/дом - общ.учет 158кв.	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	

36792	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36793	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36794	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36795	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3485\Энергетиков проезд, 7А - производственная база, проезд,Энергетиков 7 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36796	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36797	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36798	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36799	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36800	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Бебеля, д.27	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36801	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36802	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36803	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36804	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Отрадная ул, 76 - Отрадная 76 - о/у /9 эт.4 п./, ул.Отрадная 76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36827	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
36828	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3101 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36829	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36830	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36831	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36832	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36833	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36834	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36835	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский, д.15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
36836	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36837	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

36838	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36839	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36840	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36841	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Академика Филатова пр-кт, 9Б - Магазин , пр-кт.Филатова 9 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36842	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36843	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦНК Зона "Б"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36844	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36845	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Промышленная ул, 38 - ул.Промышленная 38, ж/дом-лифт и м.о.п./9 эт.4п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36846	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Мелекесская ул, 4Б - склад, ул.Мелекесская 4 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36847	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36848	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Ипподромная ул, 4западнее - Выставочный зал, ул.Ипподромная 4 западнее	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36849	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 20 - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36850	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36851	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1

36852	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36853	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 кб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Автозаводская ул., 56 - Автозаводская ул., 56 (киоск "Цветы")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36854	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1	10.00000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36855	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1	10.00000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36856	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36857	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1327	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ УБЭП ул.Ватутина,97	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
36858	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36859	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36860	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36861	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36862	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36863	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1900\Карла Маркса ул, 1 - Рекламная конструкция 1.2x1.8 №М105, ул.Карла Маркса 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
36864	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36865	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36866	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0
36867	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36868	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 32 - Торговый павильон , пр-кт.Ленинского Комсомола 32 /авт . ост/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36869	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36870	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

36887	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36888	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36889	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36890	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д.31/1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36891	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Энгельса ул, 30-32/35 - Нежилое помещение №1, ул. Энгельса 30 -32/35 (минус.в №9500, об.175/1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36892	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин"585" ООО Ютта,Банк " Открытие" (ТК "Темп") ул.Гончарова,24	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
36893	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-36066 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2) _2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113 _1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113 _2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36894	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.5 шиномонтаж ИП Ананьев В.В.; КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.5 торг. киоск МОЛОКО ИП Дьяконова; КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.5 торг. киоск СЕЖИЙ ХЛЕБ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
36895	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д. 5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36896	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36897	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36898	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

36899	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Многоуровневая стойка, 2й пер.Мира	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36900	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.4 - ТП-1729 яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Рентген вв.2 кабель Б	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36901	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36902	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36904	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1062\Бакинская ул, 44(цокольный этаж) - торгово-офисное помещение, ул.Бакинская 44 (цокольный этаж)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36905	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36906	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский, д.15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
36907	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36908	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
36909	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36910	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 86 - Салон красоты, ул.Радищева 86	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36911	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36912	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 86 - Нежилое помещение, ул.Радищева 86	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

36913	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 100 - Нежилое помещение, ул.Радищева 100	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	
36914	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
36915	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 8 - ж/дом - общ.учет, пр-кт.Ульяновский 8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
36916	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
36917	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
36918	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36919	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 Яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 Яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 Яч.3 - ПП-2944 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944 Яч.4-ТП-2960 Яч.1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 1 - Рекламная конструкция №13, Московское шоссе,1 (3074)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36920	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5221 Яч.4 - РП-518 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5221 Шины 1-2	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
36921	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5221 Яч.5 - РП-518 Яч.17	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36922	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.17-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
36923	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36924	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36925	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36926	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36927	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Врача Сурова пр-кт, 35 - Парикмахерская, пр-кт.Врача Сурова 35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36928	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 8 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36929	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв Яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

36976	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36977	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36978	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36979	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36980	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36981	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36982	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36983	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36984	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36985	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36986	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36987	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3485\Автомобилистов ул, 14 - Производственная база, ул. Автомобилистов 14 (минус. в №10570,об.1/5)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

36988	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36989	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.1)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36990	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
36991	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36992	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
36993	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Мира ул, 167а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36994	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.1)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36995	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 3 корп.1 под.3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36996	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
36997	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36998	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 8а - Магазин, ул.Варейкиса 8 А (минус. в №217, об.1/1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
36999	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Докучаева,1-7, Фурманова,4-8, О.Кошевого,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37000	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
37001	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Карбышева ул, 35 - ул.Карбышева 35, ж/д - общ.учет 108кв.	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
37002	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

37003	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37004	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Докучаева,1-7, Фурманова,4-8, О.Кошевого,33	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37005	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Карбышева ул, 35 - ул.Карбышева 35, ж/дом - лифт и м.о.п. /эт., п./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
37006	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37007	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37008	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
37009	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37010	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37011	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
37012	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37013	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37014	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37015	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Книжный магазин, ул.Дворцовая,7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37016	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37017	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

37031	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 2 - Рекламная конструкция 3х6 №680, пр-т. Ульяновский,2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
37032	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 Яч.1 -Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
37033	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37034	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37035	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
37036	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
37037	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
37038	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
37039	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Стасова ул, 15кв. 12 - Нежилое помещение, ул.Стасова 15 кв. 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
37040	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37041	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 Яч. 1 - ТП 2657 Яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Московское ш, 0/ТЦ "Аквамол" - Рекламная конструкция №83, ш.Московское 0 /ТЦ "Аквамол"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37042	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
37043	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3460 - ТП-3460А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448А Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460А	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460А\Гая пр-кт, 31 между Г.Свири 4 - абонентская строительная ТП-3460А, пр.Гая 31 между Г.Свири 4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37044	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

37045	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ефремова ул, 46 - ул.Ефремова 46, ж/дом - общ.учет/10 эт.,3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
37046	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Генерала Тюленева пр-кт, 1 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,5 п./, пр-кт.Генерала Тюленева 1	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	
37047	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.3 - ТП-2591 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяига Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 Яч.7 - ТП-2973 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2973 Яч.3 - ТП-2973А Яч.1	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
37048	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Генерала Тюленева пр-кт, 1 - ж/дом - общ.учет, пр-кт.Генерала Тюленева 1	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	
37049	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37050	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095Яч.№1-ВЛ-6кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37051	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37052	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37053	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37054	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ с ЗРУ-1 ПС"Заволжская" яч.56 ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.56 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-407\Львовский б-р, 9 - Низовая дамба (база флота "Ренстройность"), б-р.Львовский 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
37055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского, 64 (ж/д)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

37056	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37057	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
37058	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37059	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37060	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37061	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Димитровградское ш, 0/ул.Заречная - Рекламная конструкция №512, ш.Димитровградское 0 /ул.Заречная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
37062	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 - ПП-3717 яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37063	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Автозаводская ул, 48 - ж/дом, ул.Автозаводская 48 - об.уч.-/5 эт., 6 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37064	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37065	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского,9-13,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37066	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Садовая ул, 1 - Баратаевка п., ж/д ул.Садовая 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37067	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37068	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

37069	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37071	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1159\Верхнеполевая ул, 1/16 - Нежилое помещение, ул.Верхнеполевая 1/16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37072	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37073	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37074	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 0/(автовокзал) - Рекламная конструкция №111, ул.Октябрьская 0/(автовокзал)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37075	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5034 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.5 - ТП-5040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37076	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

37077	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом Гончарова, ул. Гончарова, 20; КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18; КЛ 0.38 кВ Резерв. рубильн.№7; КЛ 0.38 кВ ООО "Заря-ЮГ", ТЦ "Гончаров", ул. Гончарова, 18; КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение.; ВЛ 0.38 кВ Камера пол ул.Гончарова, д.11,18; КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 16 (музей); ВЛ 0.38 кВ ООО "Заря-Юг", ул. Гончарова, 18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ шлагбаум, ул.Кузнецова,7 (во двор мэрии); КЛ 0.38 кВ Теплопункт кв.114 ул.Спасская, д.5; ВЛ 0.38 кВ ГСК Центр, ул.Кузнецова,7А; КЛ 0.38 кВ Мария,ул.Кузнецова,7 (вв.2); КЛ 0.38 кВ Резервный руб. №12; КЛ 0.38 кВ Резервный руб. №10; КЛ 0.38 кВ Гражданпроект, ул.Спасская,5; КЛ 0.38 кВ Резервный руб. №6;	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37078	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Красногвардейская,42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37079	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37080	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70кор 2 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 70 кор 2 (был кв 163) (минус. в №3632, об.1/12)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37081	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37082	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37083	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37084	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
37085	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37086	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

37092	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37093	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37094	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37095	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 5/31 - нежилое помещение, ул. Гончарова 5/31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37096	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37097	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37098	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Мелексская ул, 39 - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37099	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5250 Яч.2 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 37	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5250	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	
37100	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Железной Дивизии ул, 16 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М45,	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
37101	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37102	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37103	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37104	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37105	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37106	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Камышинская ул, 59 - Камышинская 59. ж/д общ.уч /5 эт.6 п./, ул.Камышинская 59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37107	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37108	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Пушкарева ул, 26 - Нежилое помещение, ул.Пушкарева 26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37109	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37110	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37111	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37112	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375 руб.26 СИП 3х35+1х54,6 торговый киоск ост. "Автозапчасть"; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37113	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375 руб.26 СИП 3х35+1х54,6 торговый киоск ост. "Автозапчасть"; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37114	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37115	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37116	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37117	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37118	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37119	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37120	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37121	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37122	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

37135	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 25	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37136	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37137	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37138	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 Яч.1 - ТП-3439 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 Яч.3 - ТП-3710 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
37139	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гафурова, 11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37140	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин"585" ООО Ютта,Банк " Открытие" (ТК "Темп") ул.Гончарова,24	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37141	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37142	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Академика Филатова пр-кт, 4 - общ.учет, пр-кт.Филатова 4 /252 кв/	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
37143	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375 руб.26 СИП 3х35+1х54,6 торговый киоск ост. "Автозапчасть"; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37144	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,13 корп.2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37145	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Оренбургская ул, 40 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./5 эт.,6 п./+общ. Учет, ул.Оренбургская 40	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
37146	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
37147	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37148	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Гая пр-кт, 82 - пр-т Гая 82, ж/дом - общий учёт /5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37149	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольный, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

37165	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37166	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37167	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19/А - Оборудование тел. связи, б-р.Новосондецкий 19 /А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37168	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19/А - Нежилое помещение, б-р.Новосондецкий 19 /А (цокольн.эт.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37169	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37170	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37171	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Беговая ул, 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37172	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37173	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37174	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37175	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37176	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37177	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37178	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ №0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка №1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 19а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37179	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС-2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4185 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_5; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4185	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4185\МТС-1 ул, 12 - ТП-4185 База №3935 , ул.МТС-1 12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37180	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37181	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Садовая ул, 3 - Баратевка п., ж/д, ул.Садовая 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37182	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37183	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ (0); ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
37184	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ (0); ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
37185	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37186	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37187	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

37188	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 Яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Новый пер, 1 - билборд №839, спуск Степ.Разина-пер.Новый 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37189	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37190	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3840 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3437 - ТП 3611 Яч.1 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.<Object>-РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3840	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3840\Автомобилистов ул, 13 - ТП-3840 ИП Паращенко, ул.Автомобилистов 13	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37191	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3437 - ТП 3611 Яч.1 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.<Object>- РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-3611	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3452 - ВЛ 6кв №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3457 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3457 Яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3840 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3840 Яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3840\Ш04 - 1\Line-Abn1	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37192	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37193	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37194	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37195	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 р.8 до мастерских с АБК цеха 32 по ул. Ростовская, 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37196	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1119-1,руб.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37197	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37198	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1215 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37199	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37200	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37201	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37202	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37203	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37204	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37205	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37206	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37207	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37208	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37209	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37210	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37211	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

37212	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37213	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 Яч.4 - ТП 2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 47 - Рекламная конструкция № 62, ш.Московское 47	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.1 - ТП-1086Н Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Энгельса,21 "Альтаир", "2х2"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37216	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "Урлз" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37217	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
37218	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 Яч.1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 Яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 Яч.3 - ПП-2944 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944Яч4-ТП-2960 Яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 16 - Рекламная конструкция №16, ш.Московское 16	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37219	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 Яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606Н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606Н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606Н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 Яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37220	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Автозаводская ул, 56около - Киоск , ул.Автозаводская 56 около ж/д №56	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

37231	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37232	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37233	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37234	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37235	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37236	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Степана Разина ул, 12 - Летнее кафе пляж "Волжский", ул.Степана Разина 12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37237	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1067 на ВЛ-6кВ_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1067 на ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810Н Яч.3 - РП-1-МО-51 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1810 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч_10 - ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-000 "ТГК"	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-000 "ТГК"\Уютная ул, 14 - РП -1-МО-51;ТП "ТГК"и ТП-1067 промбаза и котельная, ул.Уютная 14	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37238	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ "Аида",ул. Симбирская, 7А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37239	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 10 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 10,ж/д-м.о.п/2эт.,2под./	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37240	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.7-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37241	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37242	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 -ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

37243	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4171\Шоферов ул, 3 - Торговый киоск, ул.Шоферов 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37244	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.5 ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 24Бывш. кв. 63 - Нежилое помещение, ул.Богдана Хмельницкого 24 бывш. кв. 63	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
37245	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 33 - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Ленинского Комсомола 33	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37246	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кв РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв СП-137-1,вв.1; КЛ 0.38 кв СП-137(2); КЛ 0.38 кв РП-137 руб.4; ВЛ 0.38 кв Вневедомственная охрана, ул.Ленина, д.65	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37247	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3431 яч.3-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.111	ТП 6 (6.3) кв ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3431\ШО4 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37248	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 яч.1-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3599\ШО4 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37249	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.303	ТП 6 (6.3) кв ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2526\ШО4 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37250	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4105 яч.1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4105\Краснопролетарская ул, 11 - Магазин, ул.Краснопролетарская 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37251	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4105 яч.1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4105\Краснопролетарская ул, 11 - нежилое помещение, ул.Краснопролетарская 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37252	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2524\Рябикова ул, 12 - ул.Рябикова 12, ж/дом - общий учет/5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37253	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5178\ШО4 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37254	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5146 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5146\ШО4 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37255	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2383\ШО4 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37256	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2688\ШО4 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

37265	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37266	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37267	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37268	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Шолмова ул, 5А/ул.Промышленная - Рекламная конструкция №210, ул.Шолмова 5 А/ул.Промышленная	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37269	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\12 Сентября ул, 0 - Бытовка, ул. 12 Сентября, сквер им И.Н. Ульянова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37270	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1418\Урицкого ул, 31Б - Автостоянка, ул.Урицкого 31 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37271	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37272	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37273	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 13Б - нежилое помещение (магазин)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37289	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кв ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3152\Железнодорожная ул, 25 - Офис-склад, ул.Железнодорожная 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37290	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5181\Киевский б р, 8 - ж/д - лифт/моп /9 эт.,3 п./, б-р.Киевский 8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37291	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37292	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2293 Яч.6-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37293	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2575 Яч.1-Т1-6кв (0); КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37294	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 Яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Гагарина,27 (пр.руб)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37295	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4105 Яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-4105 Яч.8 до РП409 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37296	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Песчаный пер, 14 - индивидуальный жилой дом, участок №4, северо-восточнее ж/д №14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37297	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.2-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37298	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37299	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1781\Призовая ул, 1уч.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37300	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37301	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0

37302	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37303	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37304	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37305	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37306	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1649\Любови Шевцовой ул, 59Б - Оборудование, ул.Любови Шевцовой 59 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37307	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Льва Толстого ул, 11Б - индивидуальный жилой дом, западнее дома №15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37308	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37309	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37310	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37311	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37312	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 14 вв.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37313	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37314	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37332	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.З.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.З.Космодем.,22-42,23а-41, ул.З.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37333	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37334	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37335	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37336	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37337	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37338	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37339	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37340	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 Яч.1 - ТП-4171 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37341	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37342	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37343	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

37344	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37345	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1309\Кролюницкого ул, 15 - ул. Кролюницкого 15. ж/д -общ,уч /8кв., 3 эт./	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37346	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37347	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2942	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2942\Московское ш, 46И - ТП-2942, ш.Московское 46 И (7944)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37348	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37349	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37350	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1075 - ПП-1006 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.3 - ТП 1205А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1075\Гончарова ул, 30 - Магазин, ул.Гончарова 30	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37351	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Отрадная ул, 16 - ул.Отрадная 16, ж/дом -общ,учет 150кв.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37362	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
37363	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37364	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 86	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37365	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37366	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Рябикова ул, 27а - Рекламная конструкция №250, ул.Рябикова 27 А (3074)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
37367	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
37368	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Державина ул, 14 - Нежилое помещение, ул.Державина 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37369	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Рябикова ул, 27а - Билборд №150, ул.Рябикова 27 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
37370	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ мжд по ул.Ленина, д.110	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37371	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	

37372	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6		ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_6; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3839 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3829 - ВЛ ПС Южная Яч.113 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3927 - Опора ВЛ 208; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_7; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3426 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_3; КВЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3643 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3494 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3494 яч.-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3)	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37373	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кв ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3627\Кирова ул, 20 - Нежилые помещения, ул. Кирова 20 (2 этаж) (минус. в №10026, об.52/1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
37374	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1		
37375	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1		
37376	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37377	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кв ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2522\Станкостроителей ул, 14 - Магазин, ул.Станкостроителей 14	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0		
37378	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.38	ТП 10 (10.5) кв ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1784\Мира 2-й пер, 28/3 - 2пер.Мира 28/3 Администр. зд., пер.Мира 2-й 28 /3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
37379	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2593\Рябикова ул, 124 - ТП-2593 ж/дом, ул.Рябикова 124 к1 и к.2 (3985)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
37380	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
37381	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кв перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

37382	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова Автомойка	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37383	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова Автомойка	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37384	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.1 - ТП-2538 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37385	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37386	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Спасская, д.10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37388	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37389	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37390	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Промышленная ул, 67 - ул.Промышленная 67, ж/дом - м.о.п./5 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37391	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37392	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37393	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37406	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37407	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.1 - ТП-2538 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996(Стасова ул, 19 - Офис, ул.Стасова 19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	1	0
37408	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650(Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
37409	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.9-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335(Ш04 - 1\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ РП-335(Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37410	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352(Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37411	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041(Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1
37412	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ камера фото-видео фиксации по ул.Спасская,22а; КЛ 0.38 кВ Туалеты	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37413	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113(Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
37414	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002(Улья Толстого ул, 38 - Рекламная конструкция 1.2х1.8 №М121, ул.Льва Толстого 38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37415	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2532а	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.3 - ТП-2532а Яч.1	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37416	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37417	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038(Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1
37418	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044(Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37419	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4184 яч.8 - РП-402 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4184	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4184\Врача Михайлова ул, 48 - ТП-4073, Вход., ул.Врача Михайлова 48(ТП-4184)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37420	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Рябикова ул, 0/вос.стр.25 Станк. - Рекламная конструкция 3х6 №145, ул.Рябикова 0 /восточнее строен. 25 по ул.Станкостроителей)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
37421	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37422	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37423	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); ВЛ 10 (10.5) кВ приход на СП вв.1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свияги, 154, 156	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37424	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37425	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
37426	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
37427	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37428	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Гафурова ул, 15 - Гафурова 15 ж/д - м.о.п. /2 эт.2 п./, ул.Гафурова 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37429	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.плоч.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

37430	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37431	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37432	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37433	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3944	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ пепен; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	
37434	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 94 - Гостиница, пр-кт.Созидателей 94	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37435	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37436	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2650 руб.8 до ж/д по ул. Аблукова, 19	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
37437	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1318\Гафурова ул, 76 - МКД, ул.Гафурова 76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37438	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-133\Федерации ул, 64 - Федерации 64 МКД с встроен. об.соц/назн., ул.Федерации 64	0.40000	3	0	3	0	0	0	3	0	

37439	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37440	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37441	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37442	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37443	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37444	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37445	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А(600401-Э0)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37446	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37447	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1043\Крымова ул, 61к. А - Нежилые помещения, ул.Крымова 61 к. А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37448	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37449	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Пожарный (гаражи)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37450	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37451	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 0 - Рекламная конструкция 3хб, №593, пр.Созидателей - пр.Туполева	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37452	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 0 - торговый павильон, пр-кт.Созидателей (остановка "пр.Созидателей")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37453	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Инподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37454	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37455	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37456	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>564	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37457	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37458	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-21-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-21-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37459	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-21-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-21-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-21-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-21-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37460	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Пожарный (гаражи)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37461	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6		ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч.	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37462	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 0 - торговый павильон, рядом с домом № 16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37463	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Дружбы Народов пр-кт, 0 - индивидуальный жилой дом, квартал Д, кад.№73.24.021115:1969	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37464	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Богдана Хмельницкого ул, 21 - ул.Б.Хмельницкого 21, ж/дом - общий учет/5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37465	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6		ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч.	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37466	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Дружбы Народов пр-кт, 0 - (квартал "Г"), уч. №1 по ГП	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37467	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37468	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37469	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37470	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194Яч.1 - ТП-2226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2194 яч.1 - ТП-2227 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 Яч.5 - ТП-2336 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.1 - ТП-2227 Яч.6	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37471	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Рябикова ул, 12 - Аптека, ул.Рябикова 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37472	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37473	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37474	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37475	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37476	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37477	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37478	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37479	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4123 Яч.2 - ТП-4124 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4123	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
37480	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37481	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37482	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37483	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37484	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37485	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37486	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37487	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37488	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37489	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37490	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37491	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, Зп.Карлинское - Ц.Усадьба 3 ж/д м.о.п (Зат.4 п.), ул.Центральная усадьба 3 п.Карлинское	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37492	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Промышленная ул, 0/ул.Рябикова - Рекламная конструкция №193, ул.Промышленная 0 /ул.Рябикова (севернее АЗС)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37493	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Улговая ул, 5 - 1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37494	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37495	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_24	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37496	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37497	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ленина, 101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37498	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37499	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37500	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37501	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37502	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37503	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Промышленная ул, 0 - Рекламная конструкция №147, ул.Промышленная-ул.Рябинова	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37504	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Зенит	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4300 до ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Зенит яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4300	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4300\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37505	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004Н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37506	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Киевский б-р, 9 - ж/дом - общ.учет 392кв., б-р.Киевский 9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37507	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,90 (под.2,вв.2)	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37508	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Киевский б-р, 9 - Киоск, б-р.Киевский 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37509	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37510	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Промышленная ул, 0 - Киоск,ООО"Инфо-Пресс", ул.Промышленная (севернее рынка)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37511	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37512	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.2,3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул.Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л.Шевцовой,30/5; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37513	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37514	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37515	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37516	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37517	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37518	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37519	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37520	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37521	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1043\Крымова ул, 61А - встроен. нежилые помещения, ул.Крымова 61 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37522	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37523	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ №0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка №1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37524	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Минаева ул, 6 - нежилые помещения, ул.Минаева 6	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0

37525	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2275 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
37526	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1308\Гагарина ул, 0 - Киоск, ул.Гагарина /ул. Орлова	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
37527	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
37528	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
37529	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 12 - 2 торговых киоска, пр-кт.Ульяновский (напротив ж/д №12)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
37530	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.6 - ТП-4135 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37531	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ подвал УВД РЩ-2, вв.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37532	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Хрустальная ул, 26 - ж/дом - общ.учет./5 эт., ул.Хрустальная 26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
37533	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
37534	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
37535	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
37536	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37537	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5221 яч.4 - РП-518 яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5221\Маршала Устинова пр-кт, 0 - ТП-5221 Вход, пр-кт.Маршала Устинова 0	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37538	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-133\Красноармейская ул, 61 - Стоматологическая клиника, ул.Красноармейская 61	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
37539	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 9 - Нежилое помещение, ул.Краснопролетарская 9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
37540	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0

37541	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.1до РП 409 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 9 - Общежитие, ул.Краснопролетарская 9	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	
37542	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч.3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1037\Звездная ул, 78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37543	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37544	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч.11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
37545	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
37546	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
37547	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37548	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
37549	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
37550	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
37551	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Минаева ул, 0 - светодиодный экран, перекресток ул.Минаева/ул.Ж.Дивизии (южнее д.13/6 по ул.Минаева)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
37552	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Камышинская ул, 7 - рекламная конструкция (биллборд), разбивочный чертеж №227	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
37553	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 16 - Б.Хмельницког 16 ж/д о/у /4 п., ул.Богдана Хмельницкого 16	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
37554	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
37555	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37556	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

37557	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37558	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37559	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37560	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37561	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37562	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37563	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37564	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37565	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 7 - Нежилое помещение, ул.Гончарова 7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37567	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37568	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37569	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37570	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37571	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

37572	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1643 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Верхнеполевая, 23	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37573	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3937(Варейкиса ул, 36 - салон красоты, ул.Варейкиса 36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37574	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37575	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1643 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Верхнеполевая, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37576	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37577	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37578	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 до ВЛ-10кв.; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кв ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37579	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3067 яч.-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кв ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37580	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4173 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37581	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37582	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37583	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кв ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37584	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3709 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кв ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37585	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 до ВЛ-10кв.; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кв ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37586	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кв ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

37587	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37588	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37589	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37590	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Киевский б-р, 22 - 6.Киевский 22, ж/дом - общ.учет 288 кв.	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
37591	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37592	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37593	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-101\Спасская ул, 20 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М108	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37594	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37595	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37596	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Станкостроителей ул, 25А - Спортивный клуб "Гулливер", ул.Станкостроителей 25 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37597	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяига Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ефремова ул, 91 - от ТП-2287 и ТП-2289 БС(опосред.сети через ж/д Ефремова 91 Альфаком-засвияжье), ул.Ефремова 91 (3148-71)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37598	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37599	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37600	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37601	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

37615	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Спуск Степана Разина ул, 0 - рекламная конструкц №838, спуск Степ.Разина	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
37616	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37617	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37618	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\40-летия Победы ул, 35 - от РП-503 Б.С., ул.40 лет Победы 35 (3148-21)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37619	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3554	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3554\Хрустальная ул, 1 - Гараж, ул.Хрустальная 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37620	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37621	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37622	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40к-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,7 1,71а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37623	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194Яч.1 - ТП-2226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2194 яч.1 - ТП-2227 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 Яч.5 - ТП-2336 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.1 - ТП-2227 Яч.6	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37624	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37625	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Луначарского ул, 2 - кап.ремонт ДК "Современник", ул.Луначарского 2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37626	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37627	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СберБанк, ул.Энгельса, д.15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37628	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Панферова ул, 17 - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

37644	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 Яч.3 - ТП-1634 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,40	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37645	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37646	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37647	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37648	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37649	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
37650	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37651	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
37652	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
37653	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 63 (под.б+м-н Гуливер)	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	0	3
37654	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37655	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
37656	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.13-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37657	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Богдана Хмельницкого ул, 19 - ул.Б.Хмельницкого 19, ж/дом - общий учет/5 эт.,3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
37658	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Карла Либкнехта ул, 0/ Ж.Дивизии - Киоск №7 , ул.Карла Либкнехта / Ж.Дивизии	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
37659	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5221 Яч.4 - РП-518 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5221\Врача Сурова пр-кт, 37 - ТП-5221 Вход, пр-кт.Врача Сурова 37	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37660	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37661	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидрономыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 Яч.1 - ВЛ бкв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидрономыв Яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидрономыв Яч.8 до ВЛ-бкВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
37662	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37663	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1

37664	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37665	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37666	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37667	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37668	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37669	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37670	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37671	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
37672	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37673	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37674	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Пушкарева ул, 8А - Торговый киоск/тр.ост. "ул.Пушкарева"/, ул.Пушкарева 8 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37675	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37676	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0

37677	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Одесская ул, 1корп 1 - Узел кабельной связи, ул.Одесская 1 корп 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37678	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Державина ул, 14 - ж/дом, ул.Державина 14 - общий учет /2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37679	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦНК Зона "Б"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37680	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Героя России Аверьянова проезд, 6 - Аверьянова б. ж/д - о/у /5 эт., проезд,Героя России Аверьянова 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37681	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37682	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Державина ул, 14 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Державина 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37683	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37684	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37685	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Московское ш, 33 - нежилое помещение, ш.Московское 33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37686	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1007 - ТП-1051; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1051 Яч.<Object>_1 - ТП-1771 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Краснознаменный пер, 7 - ТП-1007 и ТП-1771 УГСУВ, пер.Краснознаменный 7	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37687	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1150\Дворцовая ул, 2/13 - административное здание зона "А", ул. Дворцовая 2 /13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37688	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватугина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37689	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37690	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37691	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Хрустальная ул. 4134 - ул.Хрустальная 41/34, ж/дом - общ.учет 234 кв.	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0
37692	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 24 - МКД, ул.Балтийская 24	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37693	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Станкостроителей ул, 3 - ул.Станкостроителей 3, ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37694	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4123	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4116 Яч.3 - ТП-4123 Яч.4	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	1	
37695	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Октябрьский пер, 13 - пер.Октябрьский 13, ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37696	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3/21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37697	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37698	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.6	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37699	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37700	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3496\Хрустальная ул, 39 - ж/дом - м.о.п./10 эт., ул.Хрустальная 39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37701	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Адм.здание, ул.Гончарова, 30 стр.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37702	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37703	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1884 Яч.6 - ТП 1888 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1884 Яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1755\Молочный пер, 12А - Нежилое помещение, пер.Молочный 12 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37704	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.6-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37705	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1884 Яч.6 - ТП 1888 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1884 Яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1755\Молочный пер, 12А - Нежилое помещение, пер.Молочный 12 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37706	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1884 Яч.6 - ТП 1888 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1884 Яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1755\Молочный пер, 12А - Н/ж помещение №5-11. 28-36. 45. 56. 48., пер.Молочный 12 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37707	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	РП 10 (10.5) кв РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Федерации, 61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37708	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2695\Промышленная ул, 20 - Рекламная конструкция №191, ул.Промышленная 20	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37709	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2260 Яч.4-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37710	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв Резерв №12.; КЛ 10 (10.5) кв кл-0,4кв; КЛ 10 (10.5) кв ПВ 4х185; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Гончарова, д.30.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37711	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв Резерв №12.; КЛ 10 (10.5) кв кл-0,4кв; КЛ 10 (10.5) кв ПВ 4х185; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Гончарова, д.30.1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37712	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3П-1210 Яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37713	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1197 Яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая Яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37714	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2548 Яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37715	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кв ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

37716	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2371	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2371\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37717	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37718	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37719	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37720	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37721	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37722	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37723	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2971	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2971\Промышленная ул, 54 - ММ "Напевный", г. Ульяновск, ул.Промышленная 54	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37724	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37725	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37726	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37727	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37728	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

37729	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37730	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
37731	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37732	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
37733	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
37734	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
37735	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
37736	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
37737	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
37738	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
37739	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0

37751	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошьевого, д.17	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37752	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Машзавода им."Володарского" с/т, 20 уч., сад №9 - садовый домик	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37753	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Марата ул, 35 - Рекламная конструкция №870, ул.Марата 35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
37754	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
37755	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37756	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
37757	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
37758	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Туполева пр-кт, 3 - Нежилое помещение, пр-кт.Туполева 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
37759	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4092\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37760	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ульяновский пр-кт, 2\южнее маг Пятерочка - Киоск №47, пр-кт.Ульяновский 2 /южнее маг Пятерочка	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37761	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37762	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37763	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Новосондецкий б-р, 26 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт,7 п./, б-р.Новосондецкий 26	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
37764	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37765	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

37791	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ бкВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкВ оп.Н11 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37792	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37793	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37794	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37795	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37796	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37797	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1418\Урицкого ул, 35 - База, ул. Урицкого 35 от ТП-1418	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37798	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37799	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37800	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 24 - Магазин, б-р Пензенский 24-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37801	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 79 - Торговый павильон (автобусная остановка мкр.Свияга)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37802	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ бкВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Уютная,7 (вв.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37803	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Рябикова ул, 51 - ул.Рябикова 51, ж/дом - общ.учет(146 кв)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37804	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Рябикова ул, 51 - ул.Рябикова 51, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт., 4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37805	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37806	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 2Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37807	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.5 - ТП-1085 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.3 - ТП-1920 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1163\Симбирская ул, 47 - База, ул. Симбирская 47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37808	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37809	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37810	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37811	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Робеспьера, 2/79, ул.Робеспьера, 118, 122 (ж/д)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37812	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37813	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37814	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Бакинская, д.50-52	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37815	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 Яч.1 - ТП 2657 Яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37816	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37817	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 20А - Торговый павильон, б-р.Пензенский 20 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37818	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1084 Яч.6 - ТП-1267 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1267	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1267\Воробьева ул, 77 - ТП-1267 для МКД, ул. Воробьева 77	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37819	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 26 - б.Пензенский 26, ж/дом - общ.учет	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
37820	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
37821	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-ЗП-1149 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37822	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70 - Масленникова Н.Г., ул. Рябикова 70 (минус. в №3632, об.1/8)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37823	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1417	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1417\Маяковского ул, 55 - ТП-1417 "Агроресурс" База ООО, ул.Маяковского 55	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37824	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 Яч.8-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева, д.63	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
37825	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н Яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37826	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н Яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37827	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37828	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Соловьева ул, 81А - нежилое помещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

37847	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37848	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37849	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37850	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37851	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
37852	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37853	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37854	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37855	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37856	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1334	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1334\Урицкого ул, 45 - ТП-1334, ул.Урицкого 45 (747)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37858	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Гончарова ул, 8/1 - Поликлиника, ул.Гончарова 8/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37859	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Академика Павлова пер, 18 - МКД, пер.Академика Павлова 18	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1

37860	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Радиоузел, ул.Белева,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
37861	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение.; КЛ 0.38 кВ ул.Белева, д.16	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37862	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Богдана Хмельницкого ул, 16 - Автостоянка ул. Б. Хмельницкого, д.16 (минус. в №4867, об.50/2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
37863	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2516 Яч.3 - РП-205 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2516	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2516\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37864	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37865	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Созидателей пр-кт, 0 - рекл конструкция №639, пр.Созидателей-пр.Ульян(въезд в промзону)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
37866	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Богдана Хмельницкого ул, 16 - ООО "ЦСС "Евродент", ул.Богдана Хмельницкого 16	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
37867	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
37868	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Тельмана ул, 20 - Парикмахерская, ул.Тельмана 20этажная поз.7А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
37869	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
37870	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37871	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2772 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС ТЭЦ-1 яч.33 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 -ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2772	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2772\Московское ш, 78Б - ТП-2772 "Спецмонтаж", ш.Московское 78 Б	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37872	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе "Метро", ул.Гагарина,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	

37873	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37874	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37875	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37876	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37877	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Октябрьская ул, 59 - ул.Октябрьская 59, ж/дом - об.уч./5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37878	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 70 (минус. в № 3632, об.1/4)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37879	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
37880	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
37881	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Заречная ул, 0 - торговый павильон, ул.Заречная севернее здания №17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37882	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37883	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37884	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 21 - Нотариальная контора, ул. Камышинская 21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37885	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Гая пр-кт, 696 - АЗС №256 "Татнефть", пр-кт. Гая 69 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37886	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Шолмова ул, 7 - ул. Шолмова 7, ж/дом - общ. учет/9 эт., 3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37887	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17, ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37888	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37889	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37890	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

37891	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37892	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
37893	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая, д.4 (жен.монастырь)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37894	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	
37895	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37896	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ резерв.№6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37897	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37898	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37899	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 до ВЛ-6кв.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4189	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4189\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37900	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37901	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37902	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Академика Филатова пр-кт, 12 - ж/д - общ.учет, пр-кт.Филатова 12 /252кв./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37903	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37904	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

37905	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
37906	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
37907	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Рябикова ул, 24 - Магазин , помещ.№38-42; 57, ул.Рябикова 24	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
37908	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличн освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
37909	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
37910	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 0/ул.Азовская - Билборд №100, ул.Пушкарева 0 /ул.Азовская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
37911	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37912	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37913	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37914	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37915	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Новосондецкий б-р, 26 - ж/д - об.учет 251кв., б-р.Новосондецкий 26	0.40000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
37916	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37917	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

37930	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37931	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37932	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37933	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Львовский б-р, 19 - ж/д общий учёт, б-р.Львовский 19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37934	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина,15 (ЭЩ,1)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37935	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37936	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
37937	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,11,2-22	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37938	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.3 - ТП-2591 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2973	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2973 Яч.3 - ТП-2973А Яч.1	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37939	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
37940	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37941	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Хрустальная ул, 28 - Нежилое помещение, ул.Хрустальная 28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
37942	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сев.Венец, 8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

37943	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошьевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37944	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 21321; КЛ 0.38 кВ 2112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37945	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37946	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37947	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37948	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>1235	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37949	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.5 - ТП-4187 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37950	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37951	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5034 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5034\Ульяновский пр-кт, 28пом.46-48 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 28 пом.46-48	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37952	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37953	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2850 - ВЛ оп.52; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_12; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2850	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2850\Московское ш, 6/Б - ТП-2850 Производственная база, ш.Московское 6 /Б (№6531)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37954	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

37955	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 Яч.4 - ТП-3154 Яч.3	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37956	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_18; КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_18_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37957	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37958	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 0 - ИП Мякоткина Т.Н., кафе, пр-кт. Ульяновский С-3 ж/д №2 (по 2 категории)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
37959	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37960	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37961	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до вл.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37962	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37963	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37964	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

37965	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 5 - Оборудование тел. связи, ул.Краснопролетарская 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37966	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Фасадная ул, 6я - Нежилое помещение, ул.Фасадная 6 я п. Пригородный	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37967	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37968	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3938 Яч.4 - РП-330 Яч.15	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37969	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37970	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37971	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37972	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37973	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
37974	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1730\Спасская ул, 0 - Рекламная конструкция 2,7х3,7, №883, ул.Спасская-б.Пластова (южнее ж/д №3)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37975	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1333 Яч.2 - ТП-1337 Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1337	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1337\Урицкого ул, 15 - Офис, ул.Урицкого 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37976	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1060\Юности ул, 10 - Культурный комплекс "Национальная деревня", ул.Юности, участок №10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37977	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37978	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
37979	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37980	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
37981	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

37982	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37983	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ефремова ул, 141 - Оборудование тел. связи, ул.Ефремова 141	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37984	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37985	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37986	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Московская ул, 4/82 - ж/дом - м.о.п./3 эт.,2 п./, ул.Московская 4 /82	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
37987	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37988	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37989	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ленинского Комсомола пр-кт, 27/севернее - Рекламная конструкция №740, пр-кт.Ленинского Комсомола 27 /севернее	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
37990	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37991	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
37992	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99 - Нежилое помещение, ул.Воробьева 99	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
37993	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

38023	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3716\Киндяковых ул, 32в - строительная площадка многоквартирного жилого дома	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38024	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1755\Молочный пер, 0, за банком Минатеп - индивидуальный гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38025	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кв ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кв (0); КЛ 0.38 кв ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кв ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кв ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кв ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	6.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38026	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38027	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1726 яч.8-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1726 яч.4 до РП-122 6; КЛ 10 (10.5) кв РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.68	ТП 10 (10.5) кв ТП-1726	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ГРЩ2 панель 2.2 вв.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38028	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кв.; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кв.; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кв.; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38029	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5037\Новосондецкий б-р, 11 - Магазин, б-р.Новосондецкий 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38030	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5037\Ленинского Комсомола пр-кт, 26 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38031	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3024 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кв РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кв ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38032	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.38	ТП 10 (10.5) кв ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1729\Радищева ул, 68/25 - Торгово-офисное предприятие, ул.Радищева 68 /25	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38033	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кв ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кв ТП-3-ж/д-74	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3-ж/д-74\Локомотивная ул, 68 - ж/д - общий учет, ул.Локомотивная 68	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38034	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3661 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3661\Кольцевая ул, 293 уч., СНТ Южный - садовый домик	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38035	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д ул.Бакинская, 50-52	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
38036	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кв РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-102\Карла Маркса ул, 23 - Магазин, ул.К.Маркса 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38037	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3x70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38038	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерские ОГН, ул.Симбирская,47	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
38039	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38040	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38041	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛЗ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ключевая ул, 3 - Ключевая 3 Ж/дом (НФУ общежит)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38042	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38043	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1771\Плеханова ул, 10 - Кейтеринговая площадка с павильоном, ул.Плеханова 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38044	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38045	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 91/1 - нежилое помещение, пом. 31-35, 37, 76, 77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38046	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38047	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,55а(п.5)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38048	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\40-летия Победы ул, 16 - лифт и м.о.п. /9 эт., ул.40-летия Победы 16	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38049	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2754 Яч.4 - РП-213 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 Яч.5 - ТП-2754 Яч.6	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38050	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38051	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5221\Врача Сурова пр-кт, 16 - ТП-518А Вход., пр-кт.Врача Сурова 16/сейчас подключено через ТП-5221/	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38052	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
38053	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38054	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38055	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38056	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1336\Мира ул, 4а - Здание сблокированное со школой, ул.Мира 4 а, с.Отрада	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38057	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38058	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38059	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
38060	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3433 Яч.2 - РП-307 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3433	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3433\Героя России Аверьянова проезд, 1 - боксы, пр-д Героя России Аверьянова 1 (минус. в №9002, об.112/1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
38061	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38062	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38063	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38064	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

38065	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38066	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38067	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38068	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38069	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38071	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Созидателей пр-кт, 0 - светодиодный экран на перекрестке пр.Созидателей и пр.Ульяновский, около АЗС по пр.Созидателей, 32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38072	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1096\Гончарова ул, 0 - Киоск, ул.Гончарова /ЦУМ - фонтан/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38074	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38075	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38076	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.3 - РП-109 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1910	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1910\	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38077	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38078	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Фруктовая ул, 1 - ул.Фруктовая 1, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,6 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38079	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38080	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2375 Яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.416	ТП 6 (6.3) кв ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38081	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1768\Северный Венец ул, 32 - ООО Ульяновск-Тренд, ул.Северный Венец 32	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38082	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5148 Яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38083	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5148 Яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38084	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2358\Самарская ул, 27,25 - ТП-2865 вх, ул.Самарская 27 .25	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38085	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2374\Артема ул, 11/4 под. - Узел связи, ул.Артема 11 /4 под.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38086	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 Яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38087	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кв РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кв ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3024\Аношина пер, 1 - административное здание, пер.Аношина 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38088	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-5243 Яч.5-Т1-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38089	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-5243 Яч.5-Т1-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38090	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4043\40-летия Октября ул, 33 - Нежилое помещение, ул.40-летия Октября 33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38098	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Варейкиса ул, 2Б - Бانيا 8, ул.Варейкиса 2 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
38099	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38100	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Созидателей пр-кт, 28/182кв./ - ж/д - об.учет, пр-кт.Созидателей 28 /182кв./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38101	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38102	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1086Н	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв №2.; КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.2); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ Резерв №8.; КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.2) Адм.здание стадиона Труд	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38103	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41А - Нежилое помещение, ул.Врача Михайлова 41 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38104	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Димитровградское ш, 5 - комплекс фото-видео фиксации, ш.Димитровградское 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38105	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38106	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38107	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1060\Юности ул, 2 - Танцевальная площадка, ул. Юности 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

38109	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38111	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38112	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38113	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2275 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38114	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Металлистов ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Металлистов 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38115	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38116	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38117	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38118	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38119	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 13/1эт. 7под. - Офис, пр-кт.Ульяновский 13 /1эт. 7под.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38120	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38121	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1141\Робеспьера ул, 87 - Административное здание , ул.Робеспьера 87	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0		
38122	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ПП 3606н Яч.5 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.371 (ТП-34816-ПП-3606н яч.5.); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кв № 0	ПС 6 (6.3) кв ПП-3606н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ПП-3606н\Гая пр-кт, 0 - ТП-3669 СНТ Солнышко , п.Б.Ключ	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38123	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2683\Промышленная ул, 79 - Киоск (южнее жилого дома №79 по ул.Промышленной)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38124	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2683\Промышленная ул, 79 - Киоск (южнее жилого дома №79 по ул.Промышленной)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38125	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5085\Ульяновский пр-кт, 17под.2 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 17 под.2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38126	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38127	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кв ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38128	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 яч.5-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38129	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.234	ТП 6 (6.3) кв ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2661\Камышинская ул, 19, пом.54 - нежилое помещение, ул.Камышинская 19 , пом.54	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
38130	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кв ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38131	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2568 Яч.1 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кв Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2571\Ефремова ул, 82Г - СТО, ул.Ефремова 82 Г	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
38132	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 18 - нежилое помещение, пр.Ленинского Комсомола 18-3 подъезд	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38133	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Карюкина,12, (вв.1)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

38134	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38135	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38136	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 94 - Нежилое помещение, ул.Радищева 94	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38137	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,94	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38138	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38139	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944яч4-ТП-2960 яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38140	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944яч4-ТП-2960 яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38141	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38142	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ефремова ул, 5 - ДК "Строитель", ул.Ефремова 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
38143	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
38144	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Созидателей пр-кт, 72 - ж/дом, пр-кт.Созидателей 72 - м.о.п./5 эт., 1 п./	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	
38145	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
38146	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Гая пр-кт, 45/1 - пр-т Гая 45 /1, Общежитие	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
38147	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
38148	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1908	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1908\Ветеринарная ул, 0 - КТП-1908 БС-111 "Т-2 МоБ" ул.Ветеринарная, ул.Ветеринарная 0	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	1	
38149	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
38150	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Горького ул, 9/1 - Оборудование тел. связи, ул.Горького 9 /1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
38151	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Рябикова ул, 42 - Киоск, ул.Рябикова 42 /Кузоватовская	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	

38196	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер. Ватутина, 21-55, 22-52, ул. Толбухина, 16-20, 9 (магазин) - 17, ул. Чайковского, д. 12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38197	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17, ул. Некрасова, ул. Кооперативная, 3-17,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38198	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38199	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяига Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0
38200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1820\Верхнеполевая ул, 12 - ул. Верхнеполевая 12, ж/д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38201	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38202	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяига Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38203	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Врача Михайлова ул, 326 - ООО "Мега Дент"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38204	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38205	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Локомотивная ул, 11А - ЦТП, ул. Локомотивная 11 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38206	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д и УЭТ ул. Гончарова 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38207	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1075 - ПП-1006 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.3 - ТП 1205А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1075\Гончарова ул, 30.1 - Здание, ул.Гончарова 30.1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38208	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Артема ул, 30 - Оборудование тел. связи, ул.Артема 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38209	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
38210	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.5-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
38211	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Сиреневый проезд, 7 - Нежилое помещение, проезд,Сиреневый 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
38212	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1768\Бакинская ул, 81 - ул. Бакинская 81, МКД (нфу)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
38213	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
38214	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяига Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к. 1 - Нежилое помещение №7, ул.Камышинская 25 к. 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
38215	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1157 - РП-102 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1157	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ООО "Фарос", Марата, д.33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
38216	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 Яч. 8 - ПС Свяига Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяига Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38217	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 Яч. 8 - ПС Свяига Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяига Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38218	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
38219	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
38220	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 Яч.5 - ТП-2570 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Станкостроителей ул, 16пом.137 - Помещение, ул.Станкостроителей 16 пом.137	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
38221	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орджоникидзе,17	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
38222	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.3 -Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
38223	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

38224	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38225	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3480 Яч.<Object> - ТП-3481 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3480	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3480\Гая пр-кт, 0 ТП-3481 66 Окружная ремонтная мастерская, п/с. Белый Ключ	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38226	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3480 Яч.<Object> - ТП-3481 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3480	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3480\Гая пр-кт, 0 ТП-3480 4 филиал 3794 комплексной базы МТО, п/с Белый Ключ	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38227	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
38228	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-4154 Яч.7 - ТП-4160 Яч.1	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38229	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38230	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38231	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 Яч.4 - РП 223 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38232	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Оренбургская ул, 31 - Нежилое помещение, ул.Оренбургская 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
38233	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 Яч.4 - РП 223 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38234	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
38235	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.20 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.216	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Камышинская ул, 0\ул.Рябикова - Рекламная конструкция №164, ул.Камышинская 0 /ул.Рябикова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
38236	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.8 - ТП-5220 Яч.<Object>	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
38237	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
38238	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.1 - ТП-1086Н Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Радиоузел, ул.Бебеля19	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38239	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

38256	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
38257	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
38258	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
38259	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
38260	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Нахимова ул, 25 - Оборудование, ул.Нахимова 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
38261	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38262	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буйнская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38263	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38264	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
38265	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 0 - Рекламная конструкция №353, ул.Локомотивная (ж/д вокзал)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
38266	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2670-ВЛ-6кВ оп.41; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944яч4-ТП-2960 яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Московское ш, 1Ж - База обслуживания дорожного транспорта, ш. Московское 1 Ж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38267	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1096\Гончарова ул, 19 - Киоск, ул.Гончарова 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
38268	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

38269	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38270	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.18 - ТП-5187 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38271	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
38272	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Врача Сурова пр-кт, 27 - Парикмахерская , пр.Врача Сурова 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
38273	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ООО "Заря-ЮГ", ТЦ "Гончаров", ул. Гончарова, 18	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38274	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ООО "Заря-ЮГ", ТЦ "Гончаров", ул. Гончарова, 18	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38275	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
38276	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1902 Яч.3 - РП-133 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1902	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1902\Федерации ул, 141 - от ТП-1902 БССС "Форма", ул.Федерации 141 (3148-73)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
38277	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Полбина ул, 30 - Магазин, ул.Полбина 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
38278	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ 8889	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
38279	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
38280	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.3 - ТП-1400 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1334	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.1 - 1408 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1408а - ПП-1408 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.3 - ТП-1408Б яч.1	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38281	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38282	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	

38283	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38284	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5194 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38285	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5194 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38286	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38287	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4172 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38288	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1781\Спортивный 1-й пер, 7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38289	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5152 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38290	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	РП 10 (10.5) кв РП-133	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1902 Яч.4 - РП-133 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1647 Яч.8 - ТП-1902 Яч.6	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38291	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3622 Яч.4-Т2-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кв ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
38292	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2570 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кв ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2570\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38293	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2570 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кв ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2570\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38294	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2575 Яч.1-Т1-6кВ (0); КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38295	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2659\Октябрьская ул, 40 - ул. Октябрьская 40, ж/дом-общ.учет 73кв.	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38296	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кв ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1977\Новый Венец б-р, 0 - домик №6, б-р.Новый Венец 0	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

38309	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
38310	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38311	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38312	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38313	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38314	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38315	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38316	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38317	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 0/перекресток - Рекламная конструкция №606, пр-кт.Туполева 0/перекресток (3074/2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
38318	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38319	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 Яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Верхняя Площадка ул. 3 - БССС №57213 "Ул. Карамзинка", ул.Верхняя Площадка 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

38335	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38336	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38337	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2275 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Рябикова ул, 25 - ул.Рябикова 25, ж/дом - общий учет/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38338	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38339	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Пушкинская ул, 9 - ул. Пушкинская 9, ж/дом - общий учет /5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38340	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 2/(вещ.рын.,унив.) - Рекламная конструкция №604, пр-кт.Туполева 2 /(вещ.рын.,универсам)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38341	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38342	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38343	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.5 - ТП-4187 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38344	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 Яч.3 - РП 203 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38345	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орджоникидзе,55(п.2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38346	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяига Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38347	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 84	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38348	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяига Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38349	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Локомотивная ул, 13 - Поликлиника, ул.Локомотивная 13 (процедурный кабинет)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38350	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Московское ш, 84 - ТП-2226, РМУ, ш.Московское 84 (168)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38351	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38352	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38353	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Московское ш, 84 - ТП-2226 Хлебозавод №2, ш.Московское 84	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38354	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 др ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38355	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38356	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП 217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 Яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Рябикова ул, 110 - Магазин "Одежда", ул.Рябикова 110	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38357	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38358	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП 217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 Яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Рябикова ул, 110 - нежилое помещение, ул.Рябикова 110	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
38359	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП 217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 Яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Рябикова ул, 110 - Автостоянка, ул.Рябикова 110	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38360	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сев.Венец 14	0.40000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

38367	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Карбышева ул, 4 - Нежилое помещение, ул.Карбышева 4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38368	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\ШО4 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38369	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 Яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38370	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38371	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38372	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\ШО4 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38373	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 Яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
38374	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Робеспьера пер, 2/79 - Нежилое помещение, пер.Робеспьера 2 /79	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
38375	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
38376	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Генерала Тюленева пр-кт, 21 - пр.Г.Тюленева 21, ж/д, общ.учет 324кв.	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38377	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Фестивальный б-р, 17А - Магазин "Орион", б-р.Фестивальный 17 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38378	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\ШО4 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

38391	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38392	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч.2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Камышинская ул, 28 - Детская школа искусств №11, ул.Камышинская 28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38393	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38394	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38395	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38396	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяига Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38397	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38398	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Луначарского ул, 15 - ж/дом - общ.учет/4 эт., ул.Луначарского 15	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38399	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38400	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3940 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3102 Яч.1 - ТП-3940 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3940	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38401	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
38402	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38403	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Гая пр-кт, 23А - пр-т Гая 23 А, ж/дом - общ.учет./4 эт.,4 н./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

38404	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38405	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\\"Зенит" ул, 155 уч - Чердаклинском районе, кад.№73:21:030701:155	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38406	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38407	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38408	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Октябрьская ул, 57 - ул.Октябрьская 57, ж/дом - Общ.уч./5 эт./4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38409	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38410	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Врача Михайлова ул, 52 - Киоск, ул.Врача Михайлова 52 /м-н "Волга"/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38411	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38412	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38413	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38414	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38415	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38416	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Оренбургская ул, 31 - Корпус №2-БС-259 , ул.Оренбургская 31(дор.№501)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38418	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38419	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 56, м-н "Народный", Почта	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38420	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1820\Верхнеполевая ул, 14 - офис №3, ул.Верхнеполевая 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова 94	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38422	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38423	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Шолмова ул, 21 - от ТП-2661 БС "Шолмова", ул.Шолмова 21	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38424	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского,11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38425	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38426	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Западный б-р, 18А - ж/дом, б-р.Западный 18А - об.уч./5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38427	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38428	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Объект>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УЦМ, Гагарина,34	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38429	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38430	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ПС 10 (10.5) кВ СП-1161	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1161\Карла Маркса ул, 26/16 - нежилое помещение №85-94, ул. Карла Маркса 26 /16 (минус. в №9500, об.291/7)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38431	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2586\Шигаева ул, 17 - Шигаева 17(непосред.) о.у /ж/д, ул.Шигаева 17	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38432	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2586\Шигаева ул, 17 - Шигаева 17(непосред.) о.у/ ж/д, ул.Шигаева 17	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38433	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4028 Яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н Яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38434	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 Яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.68	ТП 10 (10.5) кв ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38435	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2568 Яч.1 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2571\Ефремова ул, 111 - Магазин, ул.Ефремова 111	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38436	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38437	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38438	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38439	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1144 Яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Некрасова, ул.Кооперативная,3-17, ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38440	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1310 Яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1310	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Спасская, д.10 (строит.плщ)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38441	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3028 Яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кв (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38442	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1133\Маяковского ул, 20 - ул. Маяковского 20, ж/дом - м.о.п. /5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

38473	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
38474	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38475	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38476	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского,11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
38477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ Парк Победы	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38478	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ Парк Победы	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38479	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Варейкиса ул, 13 - Жил.дом, ул.Варейкиса 13	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	
38480	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38481	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38482	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
38483	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Рабочая ул, 1 - ж/дом - общ.учет (5эт.,6 под.,90кв.), ул.Рабочая 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

38484	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38485	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38486	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Спортплощадь ул, 4 - ж/дом - ОДУ-м.о.п./2 эт., ул.Спортплощадь 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38487	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кВ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38488	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1315\Юности ул, 25 - Рекламная конструкция №956, ул.Юности 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38489	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38490	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ МБДОУ №20 "Искринка"	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38491	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ МБДОУ №20 "Искринка".	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38492	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3480 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3480 Яч.<Object> - ТП-3481 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3480	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3480\Гая пр-кт, 101 - пр.Гая 101, ж/дом - общ.учет/36 кв.,3 эт.,3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38493	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38494	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38495	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.3--Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1

38496	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38497	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3628 яч.2-Т2-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38498	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.24	ТП 6 (6.3) кв ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38499	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3442 яч.3-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38500	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38501	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ПС 10 (10.5) кв ПП-1006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ПП-1006\Гончарова ул, 30 - Магазин, ул.Гончарова 30	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
38502	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2534 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.6 - ТП-2534 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.12 - ТП-2522 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403; КЛ 6 (6.3) кв РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кв ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38503	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38504	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4030\Врача Михайлова ул, 52 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,6 п./, ул.Врача Михайлова 52	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38505	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38506	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4030\Врача Михайлова ул, 52 - ж/дом - общий учет/9 эт.,6 п./, ул.Врача Михайлова 52	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38507	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
38508	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.416	ТП 6 (6.3) кв ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2375 руб.26 СИП 3х35+1х54,6 торговый киоск ост. "Автозапчасть"; КЛ 0.38 кв ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38509	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - РП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1781\Спортивная ул, 25	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

38510	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
38511	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38512	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38513	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4052 Яч.<Объект>_1 - ТП-4052а Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4052а - ТП-4052б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4052б Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.113 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.113 - ВЛ	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-4085\Академика Павлова ул, 113 - объекты ИК-4 /ввод от МУП УльГЭС. ПП- 4085 могут переключаться от сетей МРСК п/ст Восточная /, ул.Академика Павлова 113	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38514	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПС Свяяга яч.446 - РП-2 (Запад) яч.1	РП 6 (6.3) кВ РП-2 (Запад)	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-2 (Запад)\Юго-западная ул, 5 - Котельная, ул. Юго-Западная 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
38515	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38516	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Димитровградское ш, 0/пост ГАИ - Рекламная конструкция №510, ш. Димитровградское 0 /пост ГАИ	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
38517	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Луначарского ул, 2 - кап.ремонт ДК "Современник", ул.Луначарского 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
38518	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
38519	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
38520	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38521	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

38522	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв.№4; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5.; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
38523	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Заводской проезд, 27 - Магазин, проезд.Заводской 27	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
38524	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Островского, д.19	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38525	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 9 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 9,ж/д-м.о.п./2эт..2под./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
38526	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 11 - с.Баратаевка .у.Герасимова 11,ж/д-м.о.п./2эт..2под./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
38527	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
38528	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
38529	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,ул.В.Полевая,15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38530	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Мелекесский 2-й пер, 44 - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
38531	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0
38532	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ бкв № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Владимирская ул, 18 - Мкд, ул.Владимирская 18 (ПОИЗ "Нентун")	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
38533	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Высотный проезд, 6 - пр. Высотный 6 ж/д о/у./9 эт.1 п./, проезд.Высотный 6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0

38534	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1092\Докучаева ул, 14 - комплекс фото-видео фиксации, ул.Докучаева 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38535	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38536	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38537	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2971	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ <Object>1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>7; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>6; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2580 Яч.1 - ТП-2589 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>2; КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38538	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Карла Маркса ул, 5 - рекламная конструкция №444(пилон двухсторонний), ул.Карла Маркса 5 (3058/2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38539	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38540	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38541	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38542	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38543	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Воробьева, д.63	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38544	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38545	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38546	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Железнодорожная ул, 28 - ул. Железнодорожная 28, ж/дом - общий учет /2 эт.,1 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38547	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38548	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38549	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38550	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38551	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38552	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.6	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38553	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38554	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38555	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38556	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	

38557	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
38558	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38559	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38560	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38561	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38562	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кв ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38563	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1092\Тимирязева 3-й пер, 7 - 3 пер.Тимирязева 7, ж/дом - общ.учет /4 эт.,3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38564	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3464 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3464\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0
38565	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2535\Стасова ул, 13 - ул.Стасова 13, ж/дом - общий учет/9 эт.,1 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38566	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5245 яч.3-Т1-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38567	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5245 яч.4-Т2-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47	ТП 10 (10.5) кв ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38568	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кв ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
38569	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кв Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кв ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38570	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

38571	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1781\Спортивный 2-й пер, 9 - 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
38572	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2681\Промышленная ул, 69 - ул.Промышленная 69, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт., 7 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38573	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4023 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38574	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кв РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кв РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38575	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5174 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5174\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38576	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38577	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
38578	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5148\Академика Филатова пр-кт, 16 - Киоск №57, пр-кт.Академика Филатова 16	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38579	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5148 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38580	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3710 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.224	ТП 6 (6.3) кв ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38581	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5032\Новосондецкий 6-р, 19 - Оборудование, 6-р.Новосондецкий 19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38582	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5260 Яч.3 - Тп-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38583	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3491 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3473 Яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38584	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Гончарова, 6/2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
38585	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5260 Яч.3 - Тп-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38586	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2587 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

38587	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Аблуква ул, 17 - Художественная мастерская, ул.Аблуква 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38588	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Аблуква ул, 17 - Художественная мастерская, ул.Аблуква 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38589	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38590	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 Яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 Яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 Яч.3 - ПП-2944 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944Яч4-ТП-2960 Яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38591	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ Яч.407; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ Яч.407_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38592	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 8А - магазин, проезд.Сиреневый 8 А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38593	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Жигулевская ул, 11 - Ж/дом - общ.учет /250 кв./, ул.Жигулевская 11	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0
38594	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 Яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38595	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38596	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина, 39 под.2 щ.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38597	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\12 Сентября ул, 13 - ул.12 Сентября 13, ж/дом - общий учет /5 эт.,6 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38598	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,2 пер.Пархоменко,33 (под.6)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38599	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38600	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1641\Верхнеполевая ул, 17/5 - Мастерская УК ЦЭТ, ул.Верхнеполевая 17 /5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38601	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

38631	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д. 31/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
38632	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38633	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38634	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2516 Яч.3 - РП-205 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2516	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2516\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
38635	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д. 31/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
38636	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Торг.павильон ул.У.Громовой	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38637	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д.31/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
38638	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Минаева ул, 0 - Рекламная конструкция №803, ул.Минаева (3074/10)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
38639	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Деева ул, 0/ул. Брестская - Рекламная конструкция №570, ул.Деева 0 /ул. Брестская (3074/1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
38640	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38641	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ленинского Комсомола пр-кт, 23 - Неж.пом., пр-кт.Ленинского Комсомола 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38642	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

38677	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38678	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38679	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Минаева ул, 13 - МКД общ. учет, ул.Минаева 13	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38680	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38681	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-133\Федерации ул, 61 - Нежилое помещение, ул.Федерации 61	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38682	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38683	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38684	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38685	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38686	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38687	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38688	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38689	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3493 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38690	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38704	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 16А - Узел кабельной связи, ул.Варейкиса 16 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38705	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38706	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38707	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38708	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38709	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38710	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38711	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1648\Северный Венец ул, 32 - БС" мегафон", ул.Северный Венец 32 (в том числе по тарифу)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38712	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 12 - автопарковка, пр.Ульяновский 12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38713	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38714	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 0 - торговый киоск (у магазина №30), пр-кт.Ульяновский 0	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38715	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19А - нежилое помещение, б-р.Новосондецкий 19 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

38716	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
38717	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19А - Нежилое помещение №13-14, б-р.Новосондецкий 19 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
38718	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38719	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Симбирская ул, 8 - ул. Симбирская 8, ж/д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
38720	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-223 руб.3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
38721	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №850, спуск Степана Разина	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
38722	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38723	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Степана Разина ул, 0\спуск - Рекламная конструкция №852, ул.Степана Разина 0 /спуск	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
38724	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38725	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38726	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 21 - ж/д - об.уч. 252кв., пр-кт.Авиастроителей 21	0.40000	3	0	3	0	0	0	0	3	0	

38727	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38728	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38729	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1344	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1344\Школьная ул, 5 - п. Пригородный, ул.Школьная 5, ж/дом-общий учет /3эт., 4 под./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38730	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2688\Самарская ул, 11 - ул.Самарская 11, ж/дом - лифт и м.о.п. /10 эт., 9 п./	0.40000	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	
38731	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5004 Яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38732	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 Яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38733	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв Т1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38734	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5193 Яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кв Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кв Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38735	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2582 Яч.3 - Вл оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга Яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кв; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кв_1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - Вл оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - Вл оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38736	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1019	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Магазин по ул.К.Маркса, д.39/12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
38737	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2815 Яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП 234 Яч. 8 - ПС Свяяга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП 234 - ПС Свяяга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2815\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38738	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1197 Яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая Яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38739	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1140в	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1140в\Карла Маркса ул, 39 - ТП-1140.ТП-1140А, ТП-1140В, ТП-1140Б УВВТУ, ул.Карла Маркса 39	0.40000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
38740	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - Вл оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38741	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.38	РП 10 (10.5) кв РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Красноармейская,63	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38742	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2569 Яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кв ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2569\Станкостроителей ул, 18 - нежилое помещение, ул.Станкостроителей 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	

38743	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Поливиенская,7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38744	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.У.Громоной, 5А вв.1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
38745	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Станкостроителей ул, 18 - Аптека, ул.Станкостроителей 18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38746	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38747	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38748	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига Яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38749	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.6-РП 133 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
38750	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Гоголя ул, 10 - ж/дом - лифт и м.о.п/9 эт.,11 п./, ул.Гоголя 10	0.40000	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0
38751	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Октябрьская ул, 45 - ул.Октябрьская 45, ж/дом - общ.учет/5 эт., 5 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38752	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ТП 3603 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3426	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3426\Нефтяников проезд, 3 - КТП-3426 Нефтебаза, проезд.Нефтяников 3	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38753	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Юности ул, 5 - от ТП-1314 БС, ул.Юности 5 (3148-35)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38754	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38755	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Управление гражд.защиты ЕДДС ул.Марата,3 вв.2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38756	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38757	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Марата, 8а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38758	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 60А - Нежилое помещение, ул. Рябикова 60 А (минус. в №3985, об.1/1)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

38777	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38778	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38779	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38780	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ гостиница КЭЧ,ул.Циолковского, 1,3	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
38781	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38782	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38783	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38784	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38785	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 77 - Рекламная конструкция №70, Московское шоссе, 77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38786	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38787	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38788	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38789	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38790	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38798	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38799	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ (0); ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38800	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ (0); ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38801	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Гоголя ул, 10 - ж/дом-общий учет/ 9 эт., 11 п./, ул. Гоголя 10	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0
38802	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Гоголя ул, 10 - Узел связи, ул. Гоголя 10 (3,6,9 п)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38803	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38804	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ул.освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38805	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38806	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38807	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47	РП 10 (10.5) кв РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-518\Авиастроителей пр-кт, 1а - от РП-518 БССС "Роддом", пр-кт.Авиастроителей 1 а (3148-80)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38808	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 яч.4-Т1-10кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв У. О.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38809	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2202 яч.5-Т-1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2202\Автозаводская ул, 20А/12 - магазин, ул.Автозаводская 20 А/12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38810	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2656\Московское ш, 0 - Нест.торг. объект, ш.Московское 0 (напротив торг. центра)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
38811	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3842 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38812	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3035	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3035 яч.5-Т1-10кв {0}	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38813	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кв перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КВЛ 6 (6.3) кв РП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2962\Генерала Мельникова ул, 0/ул. Камышинская - Светофорный объект, ул.Генерала Мельникова 0 /ул. Камышинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38814	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1088\Кузнецова ул, 5 - ул.Кузнецова 5, ж/дом - м.о.п./2 эт., 2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38815	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1088 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Кузнецова, 5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38816	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1875\Радищева ул, 31 - Н/ж помещение, ул.Радищева 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38817	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38818	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1875\Радищева ул, 31 - Нежилое помещение, ул.Радищева 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38819	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2664 яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.350.; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38820	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1875\Радищева ул, 31 - нежилое помещение, ул.Радищева 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38821	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кв РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

38837	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2332	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2332 Яч.3-Т2-6кВ (0)	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38838	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кв ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2274\Кузоватовская ул, 23 - ул.Кузоватовская 23, ж/дом - общ.учет/5 эт.,5 п./	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	
38839	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3103 Яч.2 - ТП-3934 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3121 Яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная Яч.309; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кв КЛ ПС Центральная Яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3934	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3934\Спуск Степана Разина ул, 33 - КТП-3934 "Ленинские горки"Спорт-развлек. центр, ул.Спуск Степана Разина 33	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38840	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2220\Октябрьская ул, 4А - ул.Октябрьская 4 А, ж/дом - общ.уч./2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38841	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38842	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 Яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-1510 Яч.1 ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв КЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кв ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Резерв.№4; ВЛ 0.38 кв Резерв №5.; ВЛ 0.38 кв ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кв ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кв ул.Добрая 63-81	10.00000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

38854	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38855	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
38856	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свяжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38858	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38859	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38860	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Чистопрудная ул, 12 - Оборудование видеонаблюдения, ул.Чистопрудная 12 (до тех прис)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
38861	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38862	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Резерв №12.; КЛ 10 (10.5) кВ кл-0,4кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПВ 4х185; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Резерв №11.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38863	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38864	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38865	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП ГНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-4085\Академика Павлова ул, 113 - Общежитие, ул. Академика Павлова 113	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38866	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38867	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

38884	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 1а	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38885	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Верхнеполевая ул, 23 - Оборудование тел. связи, ул.Верхнеполевая 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
38886	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38887	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Верхнеполевая ул, 23 - Билборд №891, ул.Верхнеполевая, 23 (3075/22)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
38888	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606Б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606Б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606Н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606Н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606Н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкв.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкв.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38889	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 149 - Н/ж пом.(3.4.13-16), ул.Радищева 149	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38890	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Кролюницкого ул, 20 - Кролюницкого 20. ж/д общ.уч/90 кв./, ул.Кролюницкого 20	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
38891	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38892	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	

38893	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2230	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199 Яч.2 - ПП-2230 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199 Т1-6кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-2199 Яч.2 - ТП-2857 Яч.<Object>; КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2227 яч.4 - ВЛ6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 яч.2-Т2-6кВ (0); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2559 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2560 яч.3 до ВЛ; КЛ 0.38 кВ <Object>427452; КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>ь\45+; КЛ	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38894	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2192	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.1 - ТП-Арма.цех ЖБИ-1 Яч.1	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38895	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Рябикова ул, 32 - ул.Рябикова 32, ж/дом - общий учет/5 эт.,6 п./	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	
38896	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
38897	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38898	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Академика Филатова пр-кт, 12 - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Филатова 12 /9эт.7под./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
38899	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38900	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38901	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38902	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
38903	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

38904	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38905	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38906	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38907	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38908	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38909	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38910	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2856 - ВЛ оп.49; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2856	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2856\Московское ш, 12, 12а - база	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38911	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Гая пр-кт, 67в - ГСК "ГСК-32", пр-кт.Гая 67 В	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
38912	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2226\Московское ш, 84 - ТП-2226, РМУ, ш.Московское 84 (168)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38913	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448А Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38914	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Ленина ул, 57 - ул.Ленина 57,ж/дом-м.о.п./3эт.,3под./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38915	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38916	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4085	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.4 - ТП-4022 Яч.<Object>	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38917	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Дружбы Народов пр-кт, 0 - индивидуальный жилой дом, зем.участок №40 по ГП	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38918	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана, 121,123/35	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
38919	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38920	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч.4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

38921	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1141 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. К. Маркса, 42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38922	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5003\Созидателей пр-кт, 54/9эт.6п./ - ж/д, лифт- моп. , пр-кт.Созидателей 54 /9эт.6п./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38923	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38924	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Л.Шевцовой,59	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38925	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2243\УКСМ ул, 13 - Узел кабельной связи, п.УКСМ 13 (МКД)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38926	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кв.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кв.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3003\Кирова ул, 47 - Рекламная конструкция №388, ул.Кирова 47	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38927	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5213 яч.2-Т2-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 кв.Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38928	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4042\Сиреневый проезд, 8А - магазин, проезд,Сиреневый 8 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38929	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-234 яч.17-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв РП 234 - ПС Свяига Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.161	РП 6 (6.3) кв РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38930	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ЦШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38931	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5072\Ульяновский пр-кт, 3 - ж/д - общ.учет /224 кв./, пр-кт.Ульяновский 3	0.40000	3	0	3	0	0	0	0	3	0
38932	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5145 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 кв.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38933	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2376 яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2397 Яч.2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кв кл1; КЛ 0.38 кв ВЛ-0,4 кв от ТП-2376 р.5 до торг. киоска по ул. Аблукова, 71	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38934	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 яч.5-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38935	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Серафимовича ул, 29 - Банный комплекс, ул.Серафимовича 29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38936	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кв РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кв Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кв ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4035\Станционная ул, 7 - ул.Станционная 7, ж/д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38950	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 Яч.5 до РП-409 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Металлистов ул, 1 - Нежилое помещение, ул.Металлистов 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38951	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 Яч.5 до РП-409 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Металлистов ул, 1 - Нежилое помещение, ул.Металлистов 1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38952	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 Яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 149 - Нежилое помещение, ул.Радищева 149	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
38953	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2
38954	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38955	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Тимирязева,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
38956	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38957	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38958	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 Яч.4 - ТП 2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 2А - Торговый киоск, пр.50 лет ВЛКСМ 2 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38959	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1741	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1070 Яч.4 - ТП-1741 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ тр2; КЛ 10 (10.5) кВ вв2	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38960	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1

38961	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-2231б Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 Яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_4; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ Каб.перемычка на ВЛ 6 кВ-рп-214 Яч.13-тп-2862; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2938 на ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2939- ВЛ -6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-2204 до оп.13; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38962	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Фестивальный б-р, 12 - Нежилое помещение, б-р Фестивальный 12 (минус. в №3306, об.16/3)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
38963	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	
38964	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ Яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Пушкарева ул, 74 - ж/дом - лифт, ул.Пушкарева 74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38965	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Фестивальный б-р, 12 - Нежилое помещение, б-р.Фестивальный 12	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	
38966	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Фестивальный б-р, 12 - Нежилое помещение №11-13; 15-18; 20-27, б-р.Фестивальный 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
38967	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

38968	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-2231б Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 Яч.1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_4; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ Каб.перемычка на ВЛ 6 кВ-рп-214 Яч.13-тп-2862; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2938 на ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2939- ВЛ -6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-2204 до оп.13; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38969	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,80-86	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38970	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе,ул.Гончарова,30; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля, 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38971	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Офисы,2пер. Мира,21 щит2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38972	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 Яч.5 - ТП-2570 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38973	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38974	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 Яч.5 - ТП-2570 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38975	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2230	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-2230\Московское ш, 74 - Завод, ш. Московское 74	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
38976	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
38977	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Минаева ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Минаева 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	

38978	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38979	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2344\Октябрьская ул, 17 - Октябрьская 17 ж/д - о/у/5 эт. 5 п./, ул.Октябрьская 17	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38980	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41 - ж/дом - ОДПУ- м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.Врача Михайлова 41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38981	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2666 Яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38982	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2666 Яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.119	ТП 6 (6.3) кв ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38983	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5003\Созидателей пр-кт, 62 - Нежилое помещение, пр-кт.Созидателей 62	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38984	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5144\Пензенский б-р, 22 - БС "Аблукова"	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38985	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38986	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38987	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5144\Пензенский б-р, 22 - Прачечная ИП Шашкина Н.В., б-р.Пензенский 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38988	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.234	ТП 6 (6.3) кв ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2662\Камышинская ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 15 кв.240	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38989	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47	ТП 10 (10.5) кв ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5245\Авиастроителей пр-кт, 0 - БС пр-кт.Авиастроителей /Ак.Филатова, пр-кт.Авиастроителей 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38990	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.38	ТП 10 (10.5) кв ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1784\Красноармейская ул, 13корп.2 - Нежилое помещение, ул.Красноармейская 13 корп.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38991	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1824 Яч.6-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.434; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.434	ТП 6 (6.3) кв ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв Адм.здание,пр. Лесной,4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38992	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38993	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38994	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38995	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 0.38 кВ <Объект346346346346>; КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1118 руб.6; ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150 ; ВЛ 0.38 кВ пер.Красноармейский, 7; ВЛ 0.38 кВ ул.Федерации,84,86	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38996	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38997	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38998	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 -ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38999	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\40-летия Победы ул, 0 - светофор, ул.40-летия Победы -пр.Ульяновский	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39000	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39001	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606Н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606Н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606Н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39002	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39003	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39004	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39005	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1915\Пушкарева ул, 0 - светофорный объект, ул.Пушкарева - ул.Карла Маркса - ул.Урицкого	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39006	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_2_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39007	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39008	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 57А - Киоск, пр.Гая 57 А /у кафе "Семь ветров"/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39009	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 15 - ж/д - об.уч. 284кв., пр-кт.Авиастроителей 15	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	
39010	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39011	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Безымянный пер, 2 - от ТП-3943 (3449) БССС №733864 "Кольцевая", пер.Безымянный 2(3148-87)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39012	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39013	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39014	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Достоевского ул, 17 - Оборудование тел. связи, ул.Достоевского 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39015	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Здание,ул.Симбирская,47	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39016	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Доватора ул, 36 - ул.Доватора 36, ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

39017	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кв (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1013	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Павильоны, ул.Р.Люксембург 18а	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39018	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1163-Т1-0,4кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1163 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Здание, ул.Симбирская, 47	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39019	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кв; ВЛ 10 (10.5) кв КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кв в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1501 - ВЛ 10кв в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кв ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Резерв.№4; ВЛ 0.38 кв Резерв №5.; ВЛ 0.38 кв ул.Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кв ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кв ул.Добрая 63-81	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
39020	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кв; ВЛ 10 (10.5) кв КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кв в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1501 - ВЛ 10кв в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кв ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Резерв.№4; ВЛ 0.38 кв Резерв №5.; ВЛ 0.38 кв ул.Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кв ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кв ул.Добрая 63-81	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
39021	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5145 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
39022	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39023	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5175\Ленинского Комсомола пр-кт, 23под.8 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 23 под.8 (№8-19)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	

39024	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39025	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 8,3арг"Весна",м-н"Весна"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39026	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ <Object>1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>7; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>6; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2580 Яч.1 - ТП-2589 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>2; КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39027	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Водопроводная ул. 60А - ул.Водопроводная 60 А, ж/дом - м.о.п./2 эт.,1 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39028	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39029	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 Яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39030	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 8,3арг"Весна",м-н"Весна"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39031	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39032	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ киоск,ул.Островского	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

39047	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39048	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39049	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1 - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39050	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39051	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2853 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2853	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2853\Олимпийский Проспект пр-кт, 12 - АЗС №18, пр-кт.Олимпийский Проспект 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39052	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.3-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39053	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1 - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39054	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1 - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39055	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39056	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Железной Дивизии ул, 19 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М46	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39057	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 0\Лен.Комсомола - Двойная рекламная конструкция №717 и №718, перекресток пр-т. Туполева и пр-т. Ленинского Комсомола	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39058	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Врача Сурова пр-кт, 7 - Сторожевая будка (автостоянка), пр-кт.Врача Сурова 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39059	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ленинского Комсомола пр-кт, 14кв.255 - Салон красоты, пр-кт.Ленинского Комсомола 14 кв.255	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

39060	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.-3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Локомотивная ул, 30 - Рекламная конструкция №359, ул.Локомотивная, 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
39061	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39062	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39063	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Гая пр-кт, 17 - торговый павильон, пр-кт.Гая 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39064	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39065	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ефремова ул, 71 - ул.Ефремова 71, ж/дом - общ.учет/5 эт., 4 п./	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
39066	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
39067	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39068	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
39069	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39070	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39071	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3493 Яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 Яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39072	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Подворье Русской Православной Церкви пер.Пожарный, д.3,5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0

39086	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39087	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029/Оренбургская ул, 32 - ж/дом - общ.учет./9 эт.,5 п./, ул.Оренбургская 32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39088	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194/Ленинского Комсомола пр-кт, 14кв.145 - Магазин "Посуда", пр-кт.Ленинского Комсомола 14 кв.145	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39089	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39090	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194/Ленинского Комсомола пр-кт, 14 - ж/д. лифт и мол./9 эт., пр-кт.Ленинского Комсомола 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39091	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39092	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194/Ленинского Комсомола пр-кт, 14 - Нежилое помещение №3084-3086, пр-кт.Ленинского Комсомола 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39093	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,34	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39094	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194/Ленинского Комсомола пр-кт, 14 - Нежилое помещение 7-10, пр-кт.Ленинского Комсомола 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Соборная пл, 0 - домик №1, пл.Соборная 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39109	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39110	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39111	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
39112	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ростовская ул, 7/2 - Оборудование тел. связи, ул.Ростовская 7 /2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39113	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39114	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39115	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39116	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39117	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.1-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39118	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.9 - ТП-5013 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5013\40-летия Победы ул, 16 - Магазин, ул.40 лет Победы 16 кв.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39119	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.17-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39120	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39121	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ Яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Абдукова ул, 97 - Ж/д, ул.Абдукова 97	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39122	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 Яч.3 - ТП-1634 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,55а (п.3)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39123	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 Яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
39124	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ Яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Аблукова ул, 97 - ул. Аблукова 97, ж/дом - лифт и м.о.п. /9 эт., 6 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
39125	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
39126	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.10 - ТП-2951 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2951	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2951\Камышинская ул, 43В - нежилое помещение, ул.Камышинская 43 В	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
39127	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.125 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931 Яч.1 - ВЛ оп.5А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931 Яч.3-ВЛ 10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.2 - ПП-3931 Яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3600 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 Яч.4 - ВЛ 6 кВ № А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.125 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.125 (2)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3455 Яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3455\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Южная Яч.125 (2)_4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.3 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.125 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3456 Яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП 3931 Яч.4 - ВЛ 10 кВ № Б; КЛ 0.38 кВ ТП-3490 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3490 Яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Южная Яч.125 (1)_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3718 - ВЛ оп.4А; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3718 Яч.-Т1-	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
39128	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39129	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
39130	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Робеспьера ул, 81к.4 - Робеспьера 81 корп.4 ж/д - м.о.п./3 эт.1 п./, ул.Робеспьера 81 к.4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		

39131	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Академика Филатова пр-кт, 18 - ж/дом - общ.учет, пр-кт.Филатова 18 /72кв./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
39132	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Баннный,3,4,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39133	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39134	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39135	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 9А - Нежилое помещение, ул.Державина 9 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39136	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 28 - 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39137	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39138	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3433а Яч.<Object>_2 - РП-316 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3433а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3433а\Героя России Аверьянова проезд, 1 - боксы, пр-д Героя России Аверьянова 1 (минус. в №9002, об.112/1)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39139	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 Яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39140	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39141	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39142	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

39143	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
39144	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39145	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39146	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Гая пр-кт, 43А - Детский сад 115, пр.Гая 43 А	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
39147	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ (0); ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39148	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ (0); ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39149	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0
39150	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяига Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 21 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 21 Бывш. кв 124	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39151	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяига Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 21 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

39163	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409 Яч.4 - ТП 1410 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 - ТП-1408 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.4 - ТП 1408 Яч.2 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39164	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1749(Гончарова ул, 42А - ж/дом-м.о.п/4эт.;5под./, ул.Гончарова 42 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
39165	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
39166	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527(Богдана Хмельницкого ул, 11 - ул.Б.Хмельницкого 11, ж/дом - об.уч./5 эт., 4 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39167	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2-2969 Яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
39168	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
39169	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада Яч.17 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1656	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1656(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39170	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
39171	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2-2969 Яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
39172	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949(Ш04 - 1)\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
39173	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2-2969 Яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

39174	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39175	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39176	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
39177	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4033\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
39178	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39179	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39180	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39181	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Краснопролетарская ул, 16 - Умихина В.А. Магазин, ул.Краснопролетарская 16	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
39182	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39183	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39184	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,, ул.Дочучаева,16/24	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39185	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Автозаводская ул, 20А/12 - магазин, ул.Автозаводская 20 А/12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
39186	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

39187	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39188	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39189	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.4 - ТП-3207 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
39190	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
39191	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ефремова ул, 42 - ул.Ефремова 42, ж/дом - об.уч./3 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
39192	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39193	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
39194	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Богдана Хмельницкого ул, 2/17 - ул.Б.Хмельницкого 2/17, ж/дом - м.о.п./5 эт.,3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
39195	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2586 Яч.8 - ТП 2723 Яч.5 № 0	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
39196	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2586 Яч.8 - ТП 2723 Яч.5 № 0	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39197	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Мелекесская ул, 4 - №6, каз.№1, 2эт, прав. крыло, кор.2, ул. Мелекесская 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
39198	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Герасимова ул, 3 - ул.Герасимова 3, ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
39199	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
39200	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Московская ул, 6 - ж/д, ул.Московская 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

39201	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ефремова ул, 40 - ул.Ефремова 40, ж/дом - м.о.п./3 эт.,3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39202	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39203	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39204	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.8 - ТП-5183 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5183\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
39205	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.15-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39206	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.7 - ТП-5160 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5160\Созидателей пр-кт, 1А - Пассажирский автотранспортный комплекс, пр-кт.Созидателей 1 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39207	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 Яч.3 - ТП-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39208	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Созидателей пр-кт, 24 - ж/д - общ.учет 180кв., пр-кт.Созидателей 24	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
39209	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 Яч.3 - ТП-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39210	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,м-н Аквариум,ул.Гончарова 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Федерации ул, 52 - офис, ул.Федерации 52	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39212	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Федерации ул, 52 - Нежилые помещения 2 этаж №1;3, ул. Федерации 52 (минус. в №1811, об.2/3)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39214	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39215	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 Яч.4 - ТП 2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

39216	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Федерации ул, 52 - Подвал, ул.Федерации 52 (минус. в №1811, об.2/2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39217	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Фасадная ул, 2а - п. Пригородный, ул.Фасадная 2 а,ж/дом -общий учёт /3под., 2эт,подвал,козырьковое освещение/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39218	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.9 - ТП-5013 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5013\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39219	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 Яч. 8 - ПС Свяяга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39220	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 Яч. 8 - ПС Свяяга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39221	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 Яч. 8 - ПС Свяяга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39222	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Нахимова ул, 27 - Оборудование, ул.Нахимова 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39223	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 Яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001Яч.6 доТП-1023 Яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 Яч.6 доТП-1280 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.12 Сентября, д.123	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39224	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.9-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39225	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1043\Крымова ул, 63/2 - Нежилое помещение, ул.Крымова 63 /2 (10252)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39226	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39227	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Гая пр-кт, 236 - пр-т Гая 236, ж/дом - общ.учет/4 эт.4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39228	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1419 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1419	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1419\Урицкого ул, 92 - от ТП-1415 12 филиал 3794 комплексной базы мто, ул.Урицкого 92	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39229	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Богдана Хмельницкого ул, 196 - ТОЦ, ул. Б.Хмельницкого 19 Б ("Экран")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39230	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.4 - ТП-2573 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

39231	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2376 яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39232	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2376 яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39233	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-234 яч.17-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кв Яч.161	РП 6 (6.3) кв РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
39234	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2526 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кв ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39235	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39236	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5037\Ленинского Комсомола пр-кт, 26 - ж/дом - лифт/м.о.п. /9 эт,5 п./, пр-кт.Ленинского Комсомола 26	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
39237	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д Робеспьера,81/2 (2,3 п.)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39238	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5037\Новосондецкий б-р, 9 - нежилые помещения, б-р.Новосондецкий 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39239	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5037\Новосондецкий б-р, 9 - ж/дом-лифт и мол. /18 эт.,1 п./, б-р.Новосондецкий 9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
39240	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д Робеспьера,81/2 (2,3 п.)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39241	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв землеустроительное предприятие, ул. Федерации 140	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39242	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв землеустроительное предприятие, ул. Федерации 140	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39243	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3038 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39244	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

39245	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 9А - Магазин, ул.Ломоносова 9 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39246	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ефремова ул, 63 - ул.Ефремова 63, ж/дом - общий учет/5 эт., 6 п./	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39247	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39248	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39249	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1065\Тухачевского ул, 19 - ТП-1065. ТП-1054. ТП-1057. ТП-1164. ТП-1065 в/ч 83531, ул.Тухачевского 19	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39250	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1749\Гончарова ул, 42 - Нежилое помещение, ул.Гончарова 42 быв кв. 74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39251	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.1 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39252	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39253	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39254	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39255	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Артема ул, 43 - Рекламный щит, ул.Артема 43	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1316\Средний Венец ул, 15 - ул.Средн.Венец 15,ж/дом-м.о.п /5эт.,4под./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39257	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39258	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Варейкиса ул, 15 - ул. Варейкиса 15, ж/дом - общ.учет /171 кв.,5 эт.,3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39259	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39260	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39261	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_8_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39262	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39264	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39265	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39266	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 90 - Узел кабельной связи, ул.Радищева 90	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39267	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39268	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3604	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3604\Нефтяников проезд, 2Б - База, пр-д Нефтяников 2 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
39269	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_8_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
39270	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39271	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,81/2 (2,3 п.)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39272	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39273	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 4а	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39274	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39275	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.6-РП 133 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Красноармейская ул, 64 - Оборудование, ул.Красноармейская 64	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39276	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошерева,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39277	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39278	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, Блок Б	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
39279	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
39280	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом офицеров,ул.Спасская, 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

39293	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Автозаводская ул, 59/Б - Оборудование тел. связи, ул.Автозаводская 59 /Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39294	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4197 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39295	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Бебеля,30А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39296	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39297	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-74	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-74\Локомотивная ул, 68 - Офис, Локомотивная 68	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39298	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом офицеров (новый пристрой),ул.Спасская, 17	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39299	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Бебеля,30А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39300	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39301	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-ЗРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39302	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39303	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39304	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 7 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 7,ж/д.м.о.п./2эт.,2под./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39305	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерев 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39306	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Нариманова пр-кт, 0\кольцо - Билборд №892, пр-кт.Нариманова 0 /кольцо (3075/41)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39307	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 р.8 до ж/д по ул Пушкирева, 52; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39308	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39309	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39310	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39311	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39312	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39313	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39314	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61 - нежилое помещение, ул.Рябикова 61/37 (бывш кВ 111)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39315	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.26а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39316	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.26а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39317	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.26а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39318	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39319	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39320	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0

39321	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39322	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кв РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кв ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кв ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39323	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кв ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кв ТП-3-ж/д-54	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3-ж/д-54\Инзенская ул, 39 - ж/дом - общий учет /9 эт., ул.Инзенская 39	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39324	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1323\Любови Шевцовой ул, 4 - ул. Л.Шевцовой 4, ж/дом - м.о.п./2 эт., 2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39325	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2285 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39326	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свяига Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.234	ТП 6 (6.3) кв ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39327	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39328	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПП-5126 Яч.2 - ТП-5129 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-5126 - ПП-5126а; КЛ 10 (10.5) кв ПП-5128 Яч.1 - ТП-5126 Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кв ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5129\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39329	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3618 - ТП 3619 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39330	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1875\Красногвардейская ул, 25 - Нежилое помещение, ул.Красногвардейская 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39331	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39332	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв магазин, ул.Ленина,77	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39333	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кв ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39334	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1875\Красногвардейская ул, 25 - ул. Красногвардейская 25, Нежилое помещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39335	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2271\Олимпийский Проспект пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №280, пр-кт.Олимпийский Проспект 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39336	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39337	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39338	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Красногвардейская ул, 25 - Нежилое помещение №32-34; 38; 39;41-43;56;75-85, ул.Красногвардейская 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39339	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 14 - нестационарный торговый объект, пр-кт.Ульяновский 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39340	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	
39341	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 64 (вв.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39342	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 р.8 до ж/д по ул Пушкирева, 52; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39343	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Соловьева ул, 56 - жилой дом	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39344	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция (билборд) №848, ул.Спуск Степана Разина (3074)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39345	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 104уч	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

39361	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Железнодорожная ул, 25 - ул. Железнодорожная 25, ж/дом - общий учет /5 эт.	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39362	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Деева ул, 7 - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39363	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Винновский 2-й пер, 1 - от ТП-3363 БС, 2 пер.Винновский 1 (3148-6)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0
39364	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39365	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39366	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Хо Ши Мина пр-кт, 32 - ТП-2866.Вх, пр-кт.Хо Ши Мина 32 корп. 1.2.3 . Самарская 27 корп.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39367	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Рябикова ул, 0/путепровод - Рекламная конструкция №140, ул.Рябикова 0 /путепровод (1719/120)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39368	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Нариманова пр-кт, 50 - пр-т Нариманова 50, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39369	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39370	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 7 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 7,ж/д-м.о.п./2эт.,2под./	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39371	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ (0); ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул.Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 №0	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39372	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39373	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1321	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Урицкого, д.9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39374	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39375	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1725 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1725 Яч.4 - ТП-1729 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв перинатальный центр ГРЦ-1 панель 1-2 ввод.2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39376	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2574\Отрадная ул, 52 - Отрадная 52 ж/д - м.о.п./5 эт.6 п./, ул.Отрадная 52	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39377	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Кулибина, 8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39378	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39379	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39380	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1321	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1321\Урицкого ул, 9 - технический центр по обслуживанию и продаже автомобилей, ул.Урицкого 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39381	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Радищева, 6 многофункциональный центр	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39382	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Радищева, 6 многофункциональный центр	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39383	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кв РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв УО руб.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39384	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1771\Кузнецова пер, 5 - неж.помещ ЗАО "МАКС", пер. Кузнецова 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39385	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

39386	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1771\Кузнецова пер, 5 - Нежилое помещение, пер. Кузнецова 5 (минус. в №4157, об.1/7)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
39388	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39389	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_31.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_31	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
39390	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Академика Филатова пр-кт, 18 - Нежилое помещение, пр-кт. Академика Филатова 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39391	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дачная, 31-65, 26-66, 1 пер. С. Лазо, 35-65, 38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39392	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39393	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Аблуклова ул, 45 - Общежитие, ул.Аблуклова 45	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39394	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1323\Гафурова ул, 29 - ул. Гафурова 29 ж/д - м.о.п. /2 эт. 2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39395	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Камышинская ул, 12Б - Адм.здание, ул.Камышинская 12 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

39396	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39397	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39398	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39399	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39400	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Локомотивная ул, 47 - ул. Локомотивная 47, ж/дом - общий учет /12 кв.,2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39401	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ трансформатор; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.66,68,72-78, ул.Гафурова, д.3,мкд по ул.Тимирязева,3/1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39402	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
39403	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39404	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39405	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец, 19	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39406	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39407	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39408	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360кб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39409	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39410	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,29/111,30/1 09,34,36	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39411	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

39412	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39413	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.2 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
39414	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Врача Сурова пр-кт, 25 - Киоск, пр-кт.Врача Сурова 25	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
39415	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37, ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
39416	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Каркво,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
39417	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
39418	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Врача Сурова пр-кт, 25 - Колясочная, пр-т Врача Сурова 25, 1эт,1п, 4п,8п.	0.40000	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	
39419	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
39420	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
39421	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Станкостроителей ул, 11 - ул.Станкостроителей 11, ж/дом - об.уч./5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
39422	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1117\Ульяны Громовой ул, 5/58 - Базовая станция, ул.Ульяны Громовой 5 /58	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
39423	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39424	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Спуск Степана Разина ул, 0 - садовый дом, юго-восточнее СНТ "Волжский косогор"	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
39425	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
39426	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

39427	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04-1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39428	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39429	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39430	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39431	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39432	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39433	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39434	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39435	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39436	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39437	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39438	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39439	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1313\Нариманова пр-кт, 0 - БИЛБОРД №902, пр-т. Нариманова, (Искра)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39454	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39455	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 12 - Ж/дом - общ.учет/5 эт., ул.Варейкиса 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39456	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 63 (3 под. лев.руб.)	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0
39457	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39458	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39459	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39460	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39461	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39462	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39463	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39464	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Рабочая ул, 17 - Ж/д , ул.Рабочая 17.1-18кв.,1,под, 3эт.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39475	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39476	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39477	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Самарская ул, 8а - от ТП-2674 БС "Самарская", ул.Самарская 8 а	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
39478	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39479	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Дружбы Народов пр-кт, 5 - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт, Дружбы Народов 5 /9эт.12п./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39480	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39481	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Краснопролетарская ул, 30 - ж/дом - общ.учет 143 кв., ул.Краснопролетарская 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39482	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Лунчарского ул, 3А - ММ «Кузина», г. Ульяновск, ул.Лунчарского 3 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39483	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Краснопролетарская ул, 30 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,1 п./, ул.Краснопролетарская 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39484	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3423 Яч.<Object> - ТП-3602 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3423	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3423\Автомобилистов ул, 16 - ТП-3423 "СтройДвор", ул.Автомобилистов 16	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
39485	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39486	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Управление гражд.защиты ЕДДС ул.Марата,3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39487	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39488	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39489	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1638\Северный Венец ул, 32 - ООО Ульяновск-Тренд, ул.Северный Венец 32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39490	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0

39491	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39492	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39493	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_8,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39494	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39495	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4164	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4051 яч.7 - Тп-4161 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.8 - ТП-4164 Яч.1	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39496	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39497	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39498	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39499	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39500	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39501	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39502	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

39503	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4082 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39504	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-234 яч.17-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв РП 234 - ПС Свяига Яч.161 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.161	РП 6 (6.3) кв РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39505	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2186 Яч.<Object> - РП-214 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кв ТП-2186	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2186\Московское ш, 36Б - ТП-2186 База Вторчермет, ш.Московское 36 Б	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39506	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39507	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39508	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-РП Лесная биль	КЛ 10 (10.5) кв ТП-"Орленок"\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП Орленок - РП Лесная биль №0	ТП 10 (10.5) кв ТП-"Орленок"	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-"Орленок"\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39509	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1219\Школьная ул, 4 - п.Пригородный,ул.Школьная 4,ж/д-общий учёт /2эт.,2под./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39510	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 яч.5-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39511	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2662 яч.3-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39512	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Училище, ул. Радищева,39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39513	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1157 Т1-0,4кв; КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1157 - РП-102 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1157	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Марата,37,39, 43(торг.павильон)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39514	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2674 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39515	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кв.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кв.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1316	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д ул.Средний Венец 11-15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39516	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3467 Яч.1 - ТП-3847 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3847 яч.3-Т1-6кв {0}	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39517	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0.4кв по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39518	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39519	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2695\Шолмова ул, 5под.1 - Нежилое помещение, ул.Шолмова 5 под.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39520	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2275 яч.1-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39537	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1318\Нариманова пр-кт, 100/1 - нежилое помещение, пр-кт.Нариманова 100 /1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39538	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39539	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Камышинская ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 15	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
39540	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27 (п.2)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39541	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин,ул.Гагарина,15	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39542	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина,15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39543	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39544	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39545	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39546	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39547	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39548	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39549	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Хрустальная ул, 35 - Хрустальная 35. ж/д - о/у /5 эт., ул.Хрустальная 35	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
39550	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39551	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

39552	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
39553	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205а\Бебея ул, 49/31 - ул. Бебея 49 /31, ж/д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
39554	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.4 - ТП-1072 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1055\Ипподромная ул, 13Г - Оборудование, ул.Ипподромная 13 г	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
39555	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39556	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Спуск Степана Разина ул, 79 - садовый дом	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
39557	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	
39558	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39559	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39560	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39561	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Трудя 18а-40	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
39562	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р. Люксембург, 3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39563	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Камера видеонаблюдения, ул.Гагарина,27,б; КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Верхнеполевая,19 под.2 щит.2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

39564	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
39565	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39566	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39567	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 26 - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Пензенский 26 9эт.5под.	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	
39568	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
39569	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
39571	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Циолковского,5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39572	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	
39573	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, д.177	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39574	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 17	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39575	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, д.177	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39576	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

39577	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39578	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Воробьева ул, 0 - МКД (корп.2), ул.Воробьева 38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39579	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04-1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
39580	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04-1\Line-Abn1_8	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39581	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.4 - ТП-3459 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3054	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Локомотивная ул, 33 - Узел кабельной связи, ул.Локомотивная 33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39582	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04-2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39583	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Федерации ул, 126А - нежилое помещение, ул.Федерации 126 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39584	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кожеева, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39585	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.4 - ТП-3459 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3054	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Локомотивная ул, 33 - Оборудование, ул.Локомотивная 33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39586	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04-1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
39587	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04-2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
39588	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04-2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
39589	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1749\Гончарова ул, 42 - Офис,ул.Гончарова 42-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39590	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 51 - пр-т Гая 51. ж/д - о/у /5 эт., пр-кт.Гая 51	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0

39591	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
39592	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140а Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1140а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1140а\Карла Маркса ул, 39 - ТП-1140. ТП-1140А. ТП-1140В , ТП-1140Б УВВТУ, ул.Карла Маркса 39	0.40000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
39593	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2815 Яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП 234 - ПС Свияга Яч.206 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2815\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
39594	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП 109 яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кв ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1749\Гончарова ул, 42 - ж/д-общ.учет. / 5 эт.; 8 п./, ул.Гончарова 42	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39595	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.12-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кв РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39596	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4105 Яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4105 Яч.1до РП 409 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39597	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39598	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-ЭП-1197 Яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая Яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-ЭП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-ЭП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39599	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5260 (ТП-1)\Каштановая ул, 45/1 - индивидуальный жилой домад.№ 73:24:021115:2291, ул.Каштановая	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39600	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1212\Нариманова пр-кт, 86 - пр-т Нариманова 86, ж/д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39601	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_5,1; КЛ 0.38 кв ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39602	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2526 Яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кв ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39603	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1780	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1780\Красноармейская ул, 2 - Нежилое помещение, ул.Красноармейская 2 (весь объем без минуса , вычитать из №791)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39604	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3432 Яч.5-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.111	ТП 6 (6.3) кв ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39605	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кв РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кв ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кв ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39606	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4172\Машзавода им."Володарского" с/т, 10буч - дачный дом в с/т "завода им.Володарского", сад №7, участок №106	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

39607	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39608	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1726 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1726 яч.5 до РП 122 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1726	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГРЩ2 панель 2.1 вв.1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39609	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39610	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39611	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Самарская ул, 5 - Магазин, ул.Самарская 5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39612	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39613	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39614	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.5 - ТП-1729 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1725\Радищева ул, 42 - перинатальный центр на 150 коек, ул.Радищева 42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39615	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Жигулевская ул, 40А - Оборудование, ул.Жигулевская 40 а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39616	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39617	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 Яч.8 - ТП-2973 Яч.8	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39618	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39619	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

39663	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д Робеспьера,81/2 (п.2,3)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39664	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5171\Ленинского Комсомола пр-кт, 27 - нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39665	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39666	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39667	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1082\Робеспьера пер, 9 - Производственная база, пер.Робеспьера 9	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39668	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5193 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39669	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2344 яч.4-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39670	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5005 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39671	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5073 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39672	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кв ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кв ТП-3485	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3485\Автомобилистов ул, 12 - АО "Гипростроймост" Нежилое помещение, ул. Автомобилистов 12 (минус. в №10570_об.1/4) (6388)	0.40000	6	0	0	0	0	0	0	0	6
39673	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5178 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39674	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ПП-2192 Яч.1 - ТП-Арм.цех ЖБИ-1 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кв ТП-Арм.цех ЖБИ-1	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-Арм.цех ЖБИ-1\Московское ш, 56 - ПП-2192 яч.1, ш.Московское 56	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39675	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39676	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1156\Робеспьера ул, 5к.3 - Оборудование, ул.Робеспьера 5 к.3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39677	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Управление гражд.защиты ЕДДС ул.Марата,3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39678	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39679	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Первомайская ул, 0 - Нестационарный торговый объект, юго-западнее ж/д №2 по ул.Первомайская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39680	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.3 - ТП-1139 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ад.зд.ул.Робеспьера 2/79	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39681	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1076\Кузнецова ул, 4А - Мастерская, ул. Кузнецова 4 А (минус. в №3937)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39682	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0
39683	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3098 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3098\Набережная реки Свияги ул, 0 - Водозаправка, наб. р. Свияга/ул. Ленина	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39684	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39685	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39686	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н Яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39687	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39688	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. Яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 Яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39689	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

39690	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
39691	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39692	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0.23000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
39693	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
39694	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
39695	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39696	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39697	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
39698	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39699	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39700	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39701	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

39715	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная, 76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39716	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 - ПП-3717 яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39717	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ №0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка №1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 7А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39718	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39719	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Дружбы Народов пр-кт, 0 - рекл констр №665, пр Дружбы Народов- пр.Антонова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39720	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39721	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 30 - нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39722	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ №10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Степана Разина ул, 0 - индивидуальный жилой дом в СНТ "Волга", уч.№4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39723	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39724	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ каб. перем. Т-1 2944; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2944Яч.3-ПП-2960 Яч.2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2944	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2944\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
39725	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

39742	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39743	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39744	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39745	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39746	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39747	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Станкостроителей ул, 12 - ул.Станкостроителей 12, ж/дом - общ.учет/9 эт.,3 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39748	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.12 - ТП-2522 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39749	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39750	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39751	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39752	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39753	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 8 - 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39754	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39755	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39756	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Новая ул, 90	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39757	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

39768	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.1 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39769	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д 2пер. Мира,21 щит2	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
39770	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4123 Яч.2 - ТП-4124 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4123	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39771	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39772	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяига Яч.161 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0
39773	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2595	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2595\Рябикова ул. 132 - КТП-2595 АЭС и СТО "Татнефть-АЭС Центр", ул.Рябикова 132	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39774	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Поливиенская,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39775	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39776	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39777	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяига Яч.161 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>7774	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39778	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяига яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944яч4-ТП-2960 яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39779	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 №А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39780	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,97	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

39793	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 21 - Магазины, пр-т 50-летия ВЛКСМ 21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39794	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Пензенский б-р, 4 - нежилое помещение, б-р.Пензенский 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39795	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39796	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39797	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39798	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Димитрова ул, 0\Гоголя 10 - Рекламная конструкция №552, ул Димитрова-ул.Гоголя, 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39799	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39800	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39801	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч. 6 - ТП-2988 Яч. 6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2988	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2988\Жигулевская ул, 9 - Супермаркет "Перекрёсток", ул. Жигулевская 9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39802	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1401\Урицкого ул, 29А строение 1 - Производственная база, ул.Урицкого 29 А строение 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39803	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39804	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39805	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39806	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39807	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч.1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39808	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.с.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39809	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39810	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.6 - ТП-2667 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2667\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39811	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39812	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39813	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кожеево,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
39814	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

39827	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39828	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39829	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39830	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Радищева ул, 163 - ул. Радищева 163, ж/дом - общ.учет /2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39831	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 27 - ул.Рябикова 27,ж/дом-общ.учет/9эт.,бпод./	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39832	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\40-летия Победы ул, 8 - ул.40 лет Победы 8, ж/д - об.учет 642 кв.	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39833	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Спуск Степана Разина ул, 20 - гараж, ул.Спуск Степана Разина 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39834	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ (0); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39835	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39836	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Федерации ул, 138 - Федерации 138. ж/д - м.о.п./5 эт.6 п./, ул.Федерации 138	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39837	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39838	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39839	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39840	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39841	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39842	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Локомотивная ул, 21, пом.на 1 эт,1-5,16 - нежилое помещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39843	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 Яч. 8 - ПС Свяга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
39844	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец, 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39845	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39846	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39847	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39848	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39849	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39850	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ленинского Комсомола пр-кт, 19 - торговый павильон "Цветы", пр-кт.Ленинского Комсомола 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39851	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 Яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

39852	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
39853	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 Яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 Яч.4 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39854	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39855	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Амурская ул, 3 - Амурская 3 ж/д - о/у /2 эт.2 п./, ул.Амурская 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39856	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 88 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.,3под./, пр-кт.Созидателей 88	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
39857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39858	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39859	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 Яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 Яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 Яч.3 - ПП-2944 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944 Яч.4-ТП-2960 Яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39860	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39861	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39862	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39863	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.3 - ТП-3841 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39864	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39865	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

39866	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 до ВЛ-10кв.; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кв ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39867	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39868	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2683\Промышленная ул, 79а /южнее - Торговый павильон, ул.Промышленная 79 а /южнее	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39869	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39870	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3627 яч.2-Т2-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
39871	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4038 яч.10-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39872	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1141\Карла Маркса ул, 50/1 - Офис№7, ул.Карла Маркса 50 /1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39873	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39874	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кв РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 106н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39875	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1323 Т1-0,4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2, пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39876	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1096 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1096	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Налоговая Инспекция вв.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
39877	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
39878	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39879	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2815 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кв РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.161	ТП 6 (6.3) кв ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39880	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.66	ТП 10 (10.5) кв ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1031\Федерации ул, 140 - Административное здание, ул. Федерации 140	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
39881	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Назарьева 3-21, 6-20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

39882	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39883	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39884	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5182 Яч.7 - ТП-5183 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5183\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39885	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47	ТП 10 (10.5) кв ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5245\Академика Филатова пр-кт, 15 - Киоск, пр-кт.Филатова 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39886	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47	ТП 10 (10.5) кв ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5245\Академика Филатова пр-кт, 15 - нежилое помещение, пр-кт.Академика Филатова 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39887	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5244 яч.3-Т1-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5244 Яч.5 - ТП-5245 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39888	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0
39889	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3618 яч.2-Т2-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кв ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39890	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47	ТП 10 (10.5) кв ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5245\Академика Филатова пр-кт, 13 - Магазин 41, пр.Филатова 13 под.3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39891	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4030 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39892	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5143 яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39893	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ-0,4 кв на Гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39894	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39895	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ (0); ВЛ 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кв ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39896	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кв ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39897	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кв РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кв ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39898	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4048 яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39899	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39900	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
39901	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
39902	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39903	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
39904	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 0.38 кВ ТП-1901 яч.11 - СП-1901-1 яч.4 - 0,4кВ {0}; КЛ 0.38 кВ на ТП-1901 руб.11; ВЛ 0.38 кВ ул.Поливиенская,17а,23,25,31; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливиенская,27; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливиенская,29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
39905	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
39906	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
39907	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39908	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
39909	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39910	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39911	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Благодатный 4-й пер, 0 - Строительная площадка индивидуального жилого дома, уч.16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
39912	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Автосервис, ул.Репина, 8, летнее кафе по ул.Репина, д.8, стр.№1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

39913	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯИГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39914	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-516 яч.4-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кв РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39915	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв НТО, ИП Марков по ул.Нариманова, д.63	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39916	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39917	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4142 яч.6-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.24	ТП 6 (6.3) кв ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39918	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4142 яч.6-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.24	ТП 6 (6.3) кв ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39919	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39920	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 до ВЛ-10кв.; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кв ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39921	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.224	ТП 6 (6.3) кв ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39922	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4173 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39923	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кв Яч.306	ТП 6 (6.3) кв ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2668\Промышленная ул, 2Б - Мастерская по рем.автомобилей, ул. Промышленная 2Б (минус. в №9001, об.21/3)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39924	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3028 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кв (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кв ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39925	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39926	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4009\40-летия Октября ул, 15 - Торговый тонар, ул.40-летия Октября 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39927	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39928	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Рабочая ул, 13 - ж/дом лифт и м.о.п./9 эт.,2 п./, ул.Рабочая 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39929	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.6 - ТП-2865 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2865 Яч.3 - ТП-2866 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2865 Яч.7 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ТП-2358 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358-Яч.-3--ВЛоп.51/2	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
39930	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.4 - ТП-1072 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1055\Ипподромная ул, 13Г - Узел кабельной связи, ул.Ипподромная 13 Г	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
39931	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39932	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39933	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39934	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39935	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Автозаводская ул, 15А - ул.Автозаводская 15А, ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39936	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 Яч.5 - ТП 2793 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39937	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39938	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39939	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1883\Бакинская ул, 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39940	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

39941	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39942	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39943	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Генерала Тюленева пр-кт, 5 - Нежилое помещение, пр-кт.Генерала Тюленева 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39944	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39945	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39946	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Ворожьёва,38; ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Ворожьёва,38	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39947	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Камышинская ул, 57 - Камышинская 57 ж/д - м.о.п./5 эт.4 п., ул.Камышинская 57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39948	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39949	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39950	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39951	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилые помещения №21-24, ул.Рябикова 37	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39952	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилые помещения №94 (1 этаж), №35 (2 этаж), ул.Рябикова 37	0.40000	3	0	0	3	0	0	3	0	0
39953	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39954	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5260 Яч.3 - ТП-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5261 (ТП-2)\	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39955	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилые помещения, ул.Рябикова 37	0.40000	5	0	0	5	0	0	5	0	0
39956	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5063\Ш04 - 4\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39957	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5063\Ш04 - 4\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39958	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3046н-Яч.2-Т2-10кв 0; КЛ 0.38 кв ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кв ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кв ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кв ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кв ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кв ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кв ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кв ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3046 - ТП 3177 № 0	10.00000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39959	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1131 Яч.1-Т1-10кв 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39960	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.3-Т1-6 кв 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39961	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1131 Яч.1-Т1-10кв 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39962	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Московское ш, 71 - ж/дом, ш.Московское 71 - об.уч./5 эт.,6 п./	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39963	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ Красногвардейская, д.25 (вв.1); КЛ 0.38 кВ Красногвардейская, д.25 (офис); КЛ 0.38 кВ Резерв №13.; КЛ 0.38 кВ Резерв №9.; КЛ 0.38 кВ Радищева, д.33; КЛ 0.38 кВ Резерв №3.; КЛ 0.38 кВ Радищева, д.31 (вв.1); КЛ 0.38 кВ Резерв №1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 Яч.8 - ТП-1875 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39964	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.4 - РП 215 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.4 - ТП-1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1745 Яч.5 - ТП-1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39966	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.2 - ТП-1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39967	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39968	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.8 - ПС Свяга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 - ПС Свяга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
39969	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.6-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39970	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39971	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39972	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 Яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 Яч.3 - РП-318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39973	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39974	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Рябикова ул, 124 - ТП-2593 ж/дом, ул.Рябикова 124 к1 и к.2 (3985)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
39975	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39976	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 0 - строительный вагончик, ул.Герасимова с.Баратаевка	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
39977	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39978	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
39979	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
39980	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39981	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39982	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
39983	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
39984	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39985	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Красноармейская ул, 2012 - Нежилое помещение №3-6. 8, ул. Красноармейская 20/12	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	

40009	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40010	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40011	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40012	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40013	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40014	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40015	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40016	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40017	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40018	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40019	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40020	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40021	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40022	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
40023	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0/40 лет Октября - Билборд №540, {3075/3 }Димитровградское ш.перекр.40 лет Октября	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
40024	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
40025	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40026	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.9-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.2; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
40027	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		

40028	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Объект> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1054 Яч.5 - ТП-1065 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1054 Яч.1 - ТП-1118 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1054 Яч.1 - ТП-1106 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 0.38 кВ Мастерские ГЖУ, ул.Кролюницкого,6А; ВЛ 0.38 кВ Киоск,ул.Гагарина,30 (ИП Глухов); КЛ 0.38 кВ ГСК "Восход 2", ул.Гагарина, 26; КЛ 0.38 кВ резервн.руб.№5; КЛ 0.38 кВ ГАЗБАНК,ул.Гагарина, 30 (вв.1); КЛ 0.38 кВ ГАЗБАНК,ул.Гагарина, 30 (вв.2); ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12; КЛ 0.38 кВ резервн.руб.№1	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40029	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева,2, вв.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40030	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
40031	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.4 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
40032	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40033	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Лесная, 13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40034	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Автозаводская ул, 6 - ул.Автозаводская 6, ж/дом - об.уч./2 эт., 2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40035	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40036	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Шолмова ул, 0\Отрадная - Электростанция установка для газопровода выс. давл, ул.Шолмова 0\Отрадная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	

40037	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40038	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40039	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,12, Радищева, 3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40040	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40041	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Туухачевского ул, 40 - ул.Туухачевского 40,ж/д-м.о.п. 2эт.,2под.	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40042	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 27	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40043	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40044	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 Яч.6 - ТП-2681 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Александра Невского ул, 2А - Александра Невского ул. 2 А корп.1, ж/дом - общий учет/5 эт.,6 п./мощность для м.о.п.	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40045	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.4 - РП-330 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Набережная реки Свяяги ул, 106к.3 - кофейный аппарат, ул. Набережная р. Свяяга 106 к.3 (минус. в №526, об.10/7)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40046	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99 - Нежилое помещение, ул.Воробьева 99	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40047	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99 - БССС "Воробьева", ул.Воробьева 99	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

40048	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Водопроводная ул, 62А - Водопроводная 62 А ж/д - м.о.п./2 эт.1 п./, ул.Водопроводная 62 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40049	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40050	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	
40051	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944Яч4-ТП-2960 яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2935	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.12 6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40052	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гоголя ул, Огараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40053	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/Бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/Бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец; КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина); ВЛ 0.38 кВ РОЗЕТКИт; КЛ 0.38 кВ р о з те т к а; КЛ 0.38 кВ розетка; КЛ 0.38 кВ розеткиюю; КЛ 0.38 кВ Розетки; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ на ЩС-2; ВЛ 0.38 кВ Розетка5; КЛ 0.38 кВ Часы; КЛ 0.38 кВ Розетка4; КЛ 0.38 кВ Розетка3; КЛ 0.38 кВ Розетка2; КЛ 0.38 кВ Розетки1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ на ЩС-3; КЛ 0.38 кВ Розетка 5; КЛ 0.38 кВ Розетка 4; КЛ 0.38 кВ Розетка 3; КЛ 0.38 кВ Розетка 2; КЛ 0.38 кВ Розетка1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ на ЩС-4; КЛ 0.38 кВ Розетка 5; КЛ 0.38 кВ Розетка 4 ; КЛ 0.38 кВ Розетка 3; КЛ 0.38 кВ Розетка 2; КЛ 0.38 кВ Розетка 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40054	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
40055	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

40056	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40057	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
40058	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
40059	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40060	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гафурова, 48-60, 1 пер. Нариманова, 3-25, 4-26, 2 пер. Нариманова, 3-25, 4-42, пер. Тюленевый 1-21, 4-8, ул. Тюленина, 4-8, 1-9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
40061	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327 - Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ парк "Победа" (Колесо обозрения")	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40062	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
40063	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
40064	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
40065	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Южная ул, 17 - Крышная котельная, ул.Южная 17	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
40066	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Октябрьская ул, 34 - ж/дом - лифт и м.о.п./1 п.,9 эт./, ул.Октябрьская 34	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40067	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40068	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
40069	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
40070	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40071	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

40072	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Карла Маркса ул, 6, разб.чертеж м95 - рекламная конструкция №441 (пилон двухсторонний), ул.Карла Маркса 6 (3058/11)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40074	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40075	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.6 - ТП 1888 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40076	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ленина ул, 46 - Колледж 2, ул.Ленина 46	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40077	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ 28; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1729-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ПС 10 (10.5) кВ СП-1729-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Торговый центр, ул.Радищева, д.70	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40078	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40079	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40080	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Полбина ул, 0, юг-вост ж/д №36 - индивидуальный гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40081	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40082	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2651 Яч.5 - РП 213 Яч.22 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 Яч.5 - РП-213 Яч.22 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

40083	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ТП-4136 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 9а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40084	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Промышленная ул, 34 - ул.Промышленная 34, ж/дом - общ.учет/5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40085	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1092\Докучаева ул, 3 - ул. Докучаева 3, ж/дом- общ.учет /12кв./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40086	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Робеспьера ул, 81к.2 - Нежилое помещение, ул.Робеспьера 81 к.2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40087	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1119\Красноармейская ул, 73А - строительная площадка	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40088	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 Яч.4 - ТП 2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40089	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810Н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 Яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч_10- ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.1 .	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
40090	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40091	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Автозаводская ул, 39 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Автозаводская 39	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40092	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.6 - ТП-2865 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2865 Яч.3 - ТП-2866 Яч. 7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2865 Яч.7 - ВЛ ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ТП-2358 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358-Яч.-3-- ВЛоп.51/2	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40093	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Автозаводская ул, 20А/12 - магазин, ул.Автозаводская 20 А/12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

40094	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40095	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40096	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с,ул.Ср.Венец,11А	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0
40097	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40098	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40099	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Автозаводская ул, 42Б - Нежилое помещение, ул.Автозаводская 42 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40100	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Автозаводская ул, 42Б - Оборудование тел. связи, ул.Автозаводская 42 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40101	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40102	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40103	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. Яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 Яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40104	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 Яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40105	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40106	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40107	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орджоникидзе,55-59	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0

40131	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 Яч.4 - РП 223 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Самарская ул, 10 - ул.Самарская 10, ж/дом - общ.учет(60 кв.,5эт.,4под.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40132	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-128\Ульяны Громовой ул, 5А - Узел кабельной связи, ул.Ульяны Громовой 5 а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40133	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Федерации ул, 6 - ул. Федерации 6, ж/д - м.о.п. /3 эт., 3 под./	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0
40134	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40135	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40136	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Гая пр-кт, 5 ж/дом - общий учет /5 эт., пр-кт.Гая 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40137	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40138	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40139	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1170\Радищева ул, 166 - Ж/д, ул.Радищева 166	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40140	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 Яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40141	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 Яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 Яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 Яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40142	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40143	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40144	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40159	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40160	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12, пр.Нариманова, 17, 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40161	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Малосаратовская ул, 7 - ул. Малосаратовская 7, ж/д - о/у /5 эт.	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40162	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ИГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_17; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_16; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40163	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1119\Красноармейская ул, 142 - Нежилое помещение №1, ул.Красноармейская 142	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40164	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3422	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3422\Автомобилистов ул, 8 - Белокоз Н.В., ул.Автомобилистов 8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40165	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40166	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д с адм.помещ.ул. Красноармейская, 142	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40167	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1119\Красноармейская ул, 142 - Нежилое помещение №2, ул.Красноармейская 142	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40168	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40169	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1119\Красноармейская ул, 142 - н/ж помещение №12/33/34, ул.Красноармейская 142	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40170	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1119\Красноармейская ул, 142 - Нежилые помещения №36 37, ул.Красноармейская 142	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40171	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П 2966 Яч. 1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада Яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада Яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40172	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кв ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3758\Строителей ул, 4 - ул. Строителей 4, ж/дом - общий учет /9 эт.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40173	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2271 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кв <Objе85	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40174	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-1017 Яч 3 - ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 Яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кв ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1144 Яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1143\Новосвияжский Пригород ул, 91 - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40175	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кв ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3305\Ленина ул, 126 - Офис, ул.Ленина 126 (быв кв 1,2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40176	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ГЭС, пр.Нариманова; ВЛ 0.38 кв Склады, пр.Лесной	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40177	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 Яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Робеспьера,81/4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40178	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2516 Яч.3 - РП-205 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кв РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кв ТП-2516	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2516\Богдана Хмельницкого ул, 16 - Автостоянка ул. Б. Хмельницкого, д.16 (минус. в №4867, об.50/2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40179	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1 ; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Резервн. рубильн. №8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40180	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1 ; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Резервн. рубильн. №8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40181	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3П-1219 Яч.-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40182	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ГЭС, пр.Нариманова; ВЛ 0.38 кв Склады, пр.Лесной	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40190	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 Яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,12, Радищева, 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40191	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 Яч.3 - Тп-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40192	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14корп. 2 - Нежилое помещение, ул.Отрадная 14 корп. 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40193	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Робеспьера ул, 122 - ул. Робеспьера 122 ж/д - м.о.п. 2 эт.,3 под.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40194	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14к.2 - Магазин, ул.Отрадная 14 к.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40195	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\40-летия Победы ул, 26 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,8 п./, ул.40-летия Победы 26	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40196	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40197	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Лихачева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Лихачева 2 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40198	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 Яч.4 - ТП-1170 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 152, 156	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40199	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40201	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВТБ 24, ул.Гончарова, д.33/2 (вв.1); КЛ 0.38 кВ ВТБ 24, ул.Гончарова, д.33/2 (вв.2)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40202	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.9 - Тп-1069 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1069	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1069\Жиркевича ул, 0 - ТП -1069 и ТП-1066, ул.Жиркевича мкр."Искра", квартал "Б"	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40203	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 Яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.5 - ТП-3466 Яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 Яч.3 - ПП-3717 Яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.5 - ТП-3466 Яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40204	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40205	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

40206	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 Яч.4 - РП 223 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Самарская ул, 8 - ул.Самарская 8, ж/дом - общ.учет(60 кв.,5эт.,4под.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40207	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40208	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Карла Либкнехта ул, 21 - ул. К.Либкнехта 21, ж/дом-общий учет /9 эт., 1 п., 38 кв./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40209	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ватутина,34,36, Северянка, Маяковского, 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40210	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобзева, 12,16, 58-66	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40212	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ватутина,34,36, Северянка, Маяковского, 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,172	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40214	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40215	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 Яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40216	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40217	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40218	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

40219	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - РП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Врача Михайлова ул, 35 - ОДПУ-м.о.п./5 эт., 4 п./, ул.Врача Михайлова 35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40220	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Рябикова ул, 0/путепровод - Рекламная конструкция №141, ул.Рябикова 0 /путепровод	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40221	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1021\Верхнеполевая ул, 9/2А - ж/дом, ул.Верхнеполевая 9 /2А	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	
40222	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ПС 10 (10.5) кВ ПП-1006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-1006\Гончарова ул, 30.1 - Здание, ул.Гончарова 30.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
40223	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
40224	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
40225	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 Яч.3 - ТП-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40226	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40227	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - РП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1092\Олега Кошевого ул, 34а - ул. Олега Кошевого 34 А, МКД	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40228	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40229	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 Яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40230	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	

40231	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
40232	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
40233	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.1).Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
40234	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
40235	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
40236	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
40237	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40238	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
40239	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40240	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2939- ВЛ-6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ Каб.перемычка на ВЛ 6 кВ-рп-214 яч.13-тп-2862; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2939	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2939\Московское ш, 42 - ТП-2939 для электроснабжения нежилого помещения (офис и склады), ш.Московское 42	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40241	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

40249	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ефремова ул, 127 - Оборудование, ул.Ефремова 127	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40250	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40251	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40252	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40253	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40254	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40255	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4164	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 2\Line-Abn1	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40256	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Жигулевская ул, 11 - ул.Жигулевская 11, ж/дом - лифт и м.о.п. /10 эт.,6 н./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40257	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1768\Розы Люксембург ул, 41 - Нежилое помещение, ул.Розы Люксембург 41 /57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40258	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40259	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40260	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1315\Юности ул, 5 - нежил помещ 2-ого этажа,ул.Юности 5/96	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40261	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0

40273	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40274	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40275	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	
40276	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автотранспортная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автотранспортная д.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
40277	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
40278	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
40279	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
40280	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Богдана Хмельницкого ул, 7 - ул.Б.Хмельницкого 7, ж/дом - об.уч./3 эт., 2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
40281	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1901\Поливенская ул, 3 - Поливенская 3 МКД о/у /2 эт. 2 п.16кв/, ул.Поливенская 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
40282	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Рябикова ул, 18 - ул.Рябикова 18, ж/дом - общ.учет/5 эт., 5 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
40283	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
40284	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

40307	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 17	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40308	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40309	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-54	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-54\Инзенская ул, 39 - ж/дом - общий учет /9 эт., ул.Инзенская 39	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
40310	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40311	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40312	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40313	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40314	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 Яч.3 - ТП-4178 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40315	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 Яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40316	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40317	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Высотный проезд, 4 - проезд Высотный 4, ж/дом - об.уч./9 эт.,1 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40318	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Артема ул, 26 - Артема 26 ж/д - о/у /90 кв. 5.эт. 6 п./, ул.Артема 26	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40319	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40320	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Бебеля,17, корп.№1, №2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40321	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

40322	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1034 яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1034 яч.1 - ТП-1761 яч.9; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4 кв сп.Халтурина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40323	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3181\Хрустальная ул, 23 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Хрустальная 23	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40324	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв жил.сектор, ул.Гончарова, 31/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40325	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кв РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д по ул.Бебеля,17, корп.№1, №2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40326	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2348\Автозаводская ул, 57 - ул.Автозаводская 57, ж/дом - об.уч./3 эт.,3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40327	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв жил.сектор, ул.Гончарова, 31/1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
40328	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3017 яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40329	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2674 яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40330	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1088 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Кузнецова, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40331	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кв ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40332	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кв ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40333	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3152 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кв ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40334	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кв К-А; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кв ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кв ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2993	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2997 - ТП-2993 яч.3	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40335	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кв ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1064А\Федерации ул, 7 - Нежилое помещение, ул. Федерации 7 (минус, в №3555)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40336	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1768\Розы Люксембург ул, 41/57 - Нежилое помещение, ул.Розы Люксембург 41 /57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40337	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	
40338	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Гоголя ул, 34 - Парикмахерская "Венера", ул.Гоголя 34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40339	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС - 2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 Яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-4086\МТС-1 ул, 12 - ТП-4185 База №3935 , ул.МТС-1 12	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40340	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяига Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ <Object>8889	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40341	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС - 2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 Яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-4086\МТС-1 ул, 12 - ТП-4143 Производ.база №3935 , ул.МТС-1 12	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40342	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.2 - ТП-4114 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4114	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4114\Пионерская ул, 20 - ул.Советской Армии/ ул.Пионерская 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
40343	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС - 2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 Яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-4086\МТС-1 ул, 12 - ТП-4089 Произв.база №3935 , ул.МТС-1 12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40344	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ростовская ул, 23 - ж/дом - об.уч./2 эт.1 п./, ул.Ростовская 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40345	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 17	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40346	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40347	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40348	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ Яч.407; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ Яч.407_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40349	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Артема ул, 28 - Нежилое помещение, ул.Артема 28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40350	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

40351	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Новосондецкий б-р, 12 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.8 п./, б-р.Новосондецкий 12	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40352	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Новосондецкий б-р, 12 - ж/дом - общ.учет/287 кв./, б-р.Новосондецкий 12	0.40000	4	0	0	4	0	0	0	4	0
40353	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.4 - РП-318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Локомотивная ул, 15 - ул.Локомотивная 15, ж/дом-общий учет/4 эт., 2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40354	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 3 - 1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40355	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40356	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40357	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 9 - 2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40358	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 8 - 2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40359	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40360	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40361	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40362	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Богдана Хмельницкого ул, 26 - ул.Б.Хмельницкого 26, ж/дом - об.уч./5 эт., 4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40363	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40364	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.1 - РП-203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 яч.4 - ТП-2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.1 - РП-203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2546 Яч.<Object>23 - ТП-2546 Яч.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40365	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40366	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40367	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Полбина ул, 35 - ул.Полбина 35, ж/дом - Об.уч/5 эт., 3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40368	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Бебеля ул, 39 - Нежилое помещение, ул.Бебеля 39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40369	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Центр.рынок (прав.щитовая); КЛ 0.38 кВ Кафе "Адель", ул.Марата; КЛ 0.38 кВ Аптека, ул.Марата; КЛ 0.38 кВ Прод.рынок; КЛ 0.38 кВ Резерв №13.; КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул. Марата, 43,45; КЛ 0.38 кВ Центр.рынок (лев.щитовая); КЛ 0.38 кВ Рыбный павильон.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч. 5 - ТП-1923 Яч. 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ резерв15; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41; КЛ 0.38 кВ Банк, ул.Энгельса,5А; КЛ 0.38 кВ Теллопункт, ул.Энгельса10А; КЛ 0.38 кВ Обл.суд (новое здание), ул.Ж.Дивизии 21; КЛ 0.38 кВ Прокуратура, ул.Ж.Дивизия,21	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
40370	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
40371	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40372	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\40-летия Победы ул, 56 - Торговый павильон, ул.40-летия Победы 5 б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
40373	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Октябрьская ул, 32 - ж/дом, ул.Октябрьская 32 - общ.уч.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
40374	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Октябрьская ул, 35 - Узел связи, ул.Октябрьская 35 (подвал, 2-й подъезд)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
40375	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40376	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
40377	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	

40378	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40379	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
40380	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40381	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40382	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40383	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40384	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.8 - РП-205 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40385	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40386	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 91кв.1 - Стоматология, ул.12 Сентября 91 кв.1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гостиница (ввод ВРУ№2 слева),ул. Спасская, 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40388	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40389	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 49 - Иконная лавка, пр-кт.Ленинского Комсомола 49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1886\Буинская ул, 70Б - Нежилое помещение, ул.Буинская 70 Б (минус. в №3448)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40391	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
40392	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 91/1 - Нежилое помещение, ул.12 Сентября 91 /1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40393	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 91/1 - Нежилое помещение, ул.12 Сентября 91 /1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40394	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 91/1 - нежилое помещение, ул.12 Сентября 91 /1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40395	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

40396	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2684 яч.7-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40397	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5073\Ульяновский пр-кт, 7 - ж/д - общ.учет /252 кв./, пр-кт.Ульяновский 7	0.40000	3	0	3	0	0	0	0	3	0
40398	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2684 яч.7-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40399	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1771 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв павильон по ул.Плеханова, д.10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40400	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3469 яч.5-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кв ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кв ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40401	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Средний Венец 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40402	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40403	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4173 яч.2-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40404	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2736\Пушкарева ул, 0 - Рекламная конструкция №95, ул.Пушкарева (Автодетальсервис) (1719)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40405	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3715\Гая пр-кт, 57А - Киоск, пр.Гая 57 А /у кафе "Семь ветров"/	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40406	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2393\Пушкарева ул, 0 - Киоск, ул.Пушкарева /ост.19 мкр./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40407	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2592 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40408	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4043\40-летия Октября ул, 31 - ул.40-летия Октября 31, ж/дом - ОДПУ-м.о.п./5 эт., 4 п./,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40409	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40410	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40411	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
40412	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40413	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40414	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Радищева ул, 66 - Киоск , ул.Радищева 66/ ул. Рылеева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40415	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40416	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Южная ул, 78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ трансформатор; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.66,68,72-78, ул.Гафурова, д.3,мкд по ул.Тимирязева,3/1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40418	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Заречная ул, 22 - Нежилое помещение, ул.Заречная 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40419	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Московское ш, 88 - Оборудование, ш.Московское 88	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40420	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\Розы Люксембург ул, 3 - ул.Р.Люксембург 3, ж/дом - общ.учет/161 кв.,5 эт.,3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,94	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40422	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Заречная ул, 22 - парикмахерская "4 сезона", ул.Заречная 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40423	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

40424	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3845 Яч. 3 - ВЛЗ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 Яч.6 - ВЛЗ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40425	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Радищева,94	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40426	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Радищева, 160	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40427	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.232	ТП 6 (6.3) кв ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
40428	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40429	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2220\Ростовская ул, 35 - ул.Ростовская 35, ж/дом - об.уч./2 эт.,1 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40430	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2220\Ростовская ул, 37 - ул.Ростовская 37, ж/дом - об.уч./2 эт.,1 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40431	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40432	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40433	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40434	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40435	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2567 Яч.5 - ТП-2775 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кв РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кв ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2775\Рябикова ул, 42 - ул.Рябикова 42, ж/дом - общий учет/9 эт.,1 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40436	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ГНИ старое здание.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40437	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40438	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 24 - ж/дом - общ.учет/357 кв./, пр-кт.Ленинского Комсомола 24	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0

40439	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 24 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.10 п./, пр-кт.Ленинского Комсомола 24	0.40000	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0
40440	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кв РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40441	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свяига Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.234	ТП 6 (6.3) кв ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40442	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кв РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40443	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5193\Карбышева ул, 21 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,3 п./, ул.Карбышева 21	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
40444	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кв РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-102\Карла Маркса ул, 27, разбив, черт, м64 - рекл. констр. №443 (пилон двухсторонний), ул.Карла Маркса 27 черт, м64	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40445	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кв РП 234 - ПС Свяига Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.161	ТП 6 (6.3) кв ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40446	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2656\Пушкарева ул, 8 - Киоск, ул.Пушкарева 8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40447	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4 кв по ул.Буинская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40448	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5193\Карбышева ул, 21 - ж/дом - общ.учет /108 кв), ул.Карбышева 21	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
40449	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4043\Врача Михайлова ул, 31 - ОДПУ-м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.Врача Михайлова 31	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40450	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3074\Карла Либкнехта ул, 23 - ул. Карла Либкнехта 23, ж/дом общий учет /9 эт., 1 п., 39кв./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40451	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Татнефть,ул.Федерации,149	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40452	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свяига Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

40453	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40454	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_5,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40455	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40456	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40457	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1315\Нариманова 2-й пер, 0 - ул.Юности - рекламная конструкция (биллборд) разбивочный чертеж №955, пер.Нариманова 2-й 0 - ул.Юности	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
40458	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Минаева ул, 48Б - ул. Минаева 48 Б, МКД	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
40459	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Героев Свири ул, 10 - Нежилое помещение, ул.Г.Свири 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
40460	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40461	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40462	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40463	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	

40464	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 102 корп.1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
40465	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 Яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор,ул.Гончарова,31/1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40466	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.1до РП 409 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40467	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 Яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор,ул.Гончарова,31/1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40468	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 Яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40469	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40470	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Архитектора Ливчака ул, 2/1 - Кофейный аппарат, ул. Архитектора Ливчака 2 /1 1 эт (минус. в №526, об.7/37)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40471	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40472	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.18 - ТП-5187 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5187\Генерала Тюленева пр-кт, 6Б - ТП-5187 МКД со востр. или пристр. объектами соц и ком-бытов назн., пр-кт.Генерала Тюленева 6 Б (2460)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40473	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Самарская ул, 13 - ул.Самарская 13, ж/дом - лифт и м.о.п. /10 эт.,3 л./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40474	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 Яч.4 - ТП 2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

40475	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ <Object>1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>7; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>6; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2580 Яч.1 - ТП-2589 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>2; КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 -	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40476	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1211\Любови Шевцовой ул, 37/22 - ул. Любви Шевцовой 37 /22, ж/д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40478	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40479	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (Неуч. 73:24:040907:250)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40480	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
40481	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Врача Михайлова ул, 49 - ж/дом-общ.учет - м.о.п./5 эт.,8 п./, ул.Врача Михайлова 49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40482	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2940 на оп.1 ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2940	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2940\Азовская ул, 78 - ТП-2940, ул.Азовская 78 (№7607-15 АЗС)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40483	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

40484	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2376 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2373 - ТП 2658 №0; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 №0; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 №0; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40485	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кв ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3305\Ленина ул, 132 - Помещение, ул.Ленина 132	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40486	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1060 яч.6-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Юности 2, ввод 1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40487	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40488	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3208 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3618 - ТП 3619 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40489	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
40490	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2671\Рябикова ул, 81 - ул.Рябикова 81, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт., 2 п./	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
40491	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40492	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кв СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ПС 10 (10.5) кв СП-1749-2 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Салон "GOLD 585"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40493	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч.1 - ТП 3451 яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40494	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2655 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2655 Яч.<Object> ТП-2655 Яч.7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
40495	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40496	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3845 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

40497	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40498	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40499	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40500	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40501	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40502	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40503	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40504	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	10.00000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40505	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40506	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40507	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватугина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

40508	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3472\Варейкиса ул, 26А - от ТП-3472 БС "Киндяковка", ул.Варейкиса 26 А (3148-1)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40509	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1141 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ГНИ старое здание.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40510	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1034 яч.1- ТП-1761 яч9; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Спасская, 8; КЛ 0.38 кв Гараж (внутри квартала)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40511	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2372 яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 2372 яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40512	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40513	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2357\Минина ул, 27 - ул.Минина 27, ж/дом - об.уч./4 эт, 4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40514	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 яч.4-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40515	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 яч.4-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40516	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40517	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5178 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40518	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1076	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Кузнецова, д.3А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40519	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5143 яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40520	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3846 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

40536	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40537	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\40-летия Октября ул, 3 - нежилое помещение, ул.40-летия Октября, 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40538	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 Яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40539	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Самарская ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Самарская 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40540	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 25 - АЗС №503, ул.Пушкарева 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40541	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40542	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 Яч.3 -Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 Яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40543	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Врача Михайлова ул, 37 - ж/дом - ОДПУ- м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.Врача Михайлова 37	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40544	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1119-1; КЛ 0.38 кВ СП-1119-1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ секц.; КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.130,134 ; КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.134 (строит.площадка); КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.126-128; КЛ 0.38 кВ ТП-1907, руб.2; КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.140; КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.140; КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.126-128	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

40545	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40546	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40547	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40548	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №6.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40549	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40550	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40551	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40552	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40553	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40554	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40555	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40556	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул. 91 - Здание, ул.12 Сентября 91	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40557	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Гая пр-кт, 57/2 - пр-т Гая 57/2 . ж/д - о/у /12 эт., пр-кт.Гая 57 /2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40558	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

40559	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ефремова ул, 19 - ул.Ефремова 19, ж/дом - об.уч./4 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40560	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1636\Набережная реки Свияги ул, 154 - Производственное помещение, ул. Набережная р.Свияги 154	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40561	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А, 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Остановочный комплекс, кафе (парк Победы), аттракцион	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40562	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40563	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40564	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 10 - Нежилое помещение №11, пр-кт.Ульяновский 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40565	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	4	0	0	4	0	0	0	4	0
40566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40567	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40568	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40569	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40570	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40571	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.6-РП 133 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Радищева ул, 39 - Помещение, ул. Радищева 39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40572	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.6-РП 133 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Радищева ул, 39 - Помещение, ул. Радищева 39	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40573	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А, 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325А	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1325А\Баумана ул, 58/20а - ул. Баумана 58 /20 а, ж/д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40574	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Рылеева ул, 11кв.4 - Н/ж помещение №4, ул.Рылеева 11 кв.4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40575	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 24 - пр.Сурова 24, ж/дом - общ.учет/400 кв./	0.40000	4	0	4	0	0	0	0	4	0
40576	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40577	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40578	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1062\Бакинская ул, 50 - Оборудование, ул.Бакинская 50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40579	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40580	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова 50-58	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40581	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ефремова ул, 17 - ул.Ефремова 17, ж/дом - об.уч./4 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40582	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Железнодорожная ул, 1 - ул. Железнодорожная 1, ж/д - о/у /5 эт.3 п./	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40583	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.6 - ТП-2667 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2667\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40584	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,49 (ЭШ-4)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40585	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40586	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,153, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40601	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5176\Ленинского Комсомола пр-кт, 0, южнее д.№15 - нестационарный торговый объект, пр-кт. Ленинского Комсомола 0, южнее д.№15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40602	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кв ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40603	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2293 яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40604	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1318 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д пр.Нариманова,104 вв2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40605	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4082 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40606	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4187\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40607	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1401\Урицкого ул, 31 - Нежилое помещение, ул.Урицкого 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40608	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2652 яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40609	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40610	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2202\Автозаводская ул, 33/6 - Нежилые помещения, ул.Автозаводская 33 /6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40611	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3103 Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3103 Яч.6 - ВЛ №10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3926 Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3029\Степана Разина ул, 81 - дачный дом	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40612	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3103 Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3103 Яч.6 - ВЛ №10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3926 Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3029\Степана Разина ул, 81 - дачный дом	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40613	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

40614	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.15 - ТП-4145 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4145	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4145\Димитровградское ш, 0 - Мастерские, Димитровградское шоссе от ТП-4145 (минус. в №9002, об.126/4)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40615	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3486	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3486 яч.1-Т1-6 кВ {0}	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40616	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40617	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40618	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40619	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Можайского, 6 и 6А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40620	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40621	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 -ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40622	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40623	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3-ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40624	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Локомотивная ул, 205 - ул.Локомотивная 205, ж/дом - общий учет /5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40625	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40626	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40627	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Львовский б-р, 9 - Парикмахерская, б-р.Львовский 9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40628	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Гончарова ул, 1В - Нежилое здание, ул. Гончарова 1В	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

40629	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40630	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1646\Островского ул, 17 - ж/дом, ул.Островского 17 - лифт и м.о.п. /12 эт., 1 п./ мощность на общ учет	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
40631	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40632	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1901\Поливенская ул, 29 - ул.Поливенская 29, ж/дом-общий учет/6 эт., 3., 72 кв./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40633	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1646\Островского ул, 15 - Островского 15. ж/д - о/у /12 эт.1 п./, ул.Островского 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40634	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40635	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40636	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилые помещения, ул.Рябикова 37	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40637	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кожеево, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40638	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40639	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40640	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
40641	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40642	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40643	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_8,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40644	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург 2-6, ул.Новгородская 7,10,12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

40645	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,54Б	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40646	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 Яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40647	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 Яч.4 - ТП-1170 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Северный Венец,22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40648	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.1до РП 409 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Металлистов ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Металлистов 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40649	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ленина, 101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40650	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40651	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
40652	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40653	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40654	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1146\Толбухина ул, 57 - Светофорный объект, ул.Толбухина 57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40655	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 57	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40656	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

40674	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40675	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Карбышева ул, 37 - Парикмахерская, ул.Карбышева 37	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40676	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40677	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗч - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗч" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40678	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3481а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3481а\Гая пр-кт, 0 - ТП-3481 66 Окружная ремонтная мастерская, п/с. Белый Ключ	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
40679	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40680	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 8А - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40681	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40682	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40683	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3481а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3481а\Гая пр-кт, 0 - ТП-3481А и ТП-3481Б.ТП-3481 (4филиал 3794 комплексной базы мтоп/с Белый Ключ), пр-кт.Гая 0	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
40684	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1092\Докучаева ул, 7 - ул. Докучаева 7, ж/дом - м.о.п. (2 эт., 2 п.)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40685	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1410	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 - ТП-1408в Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408в Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408в яч.4 - ТП 1408б Яч.2 № 2	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40686	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Мар" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг."); КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

40687	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв гостиница КЭЧ, ул. Циолковского, 1,3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40688	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.1)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40689	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.66	ТП 10 (10.5) кв ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40690	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2240 яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп.64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40691	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40692	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40693	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40694	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.224	ТП 6 (6.3) кв ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
40695	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40696	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ-Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3017\Железной Дивизии ул. 0 - Нежилое помещение, ул.Железной Дивизии	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

40697	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 Яч.1 - ТП-4171 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40698	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40699	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40700	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40701	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40702	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40703	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40704	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Созидателей пр-кт, 104 - АЗС, пр-т Созидателей 104	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40705	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40706	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40707	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Западный б-р, 18б - ММ "Олдборо", г. Ульяновск, б-р.Западный 18 б	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0			
40708	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931 Яч.1 - ВЛ оп.5А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931 яч.3-ВЛ 10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.2 - ПП-3931 Яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3600 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 Яч.4 - ВЛ 6 кВ № А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3455 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3455\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.3 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3456 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП 3931 яч.4 - ВЛ 10 кВ № Б; КЛ 0.38 кВ ТП-3490 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3490 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1)_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3718 - ВЛ оп.4А; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3718 яч.-Т1-	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
40709	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0			
40710	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0			
40711	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2275 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0			
40712	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0			
40713	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0			
40714	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1770\Краснознаменный пер, 7 - От ТП-1770 Овощехранилище УГСВУ, пер.Краснознаменный 7	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
40715	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0			

40716	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40717	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40718	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ (0); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40719	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,35	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40720	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.26	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40721	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.26	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40722	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,54Б	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
40723	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
40724	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
40725	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
40726	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
40727	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Федерации ул, 150 - ул.Федерации 150, ж/дом-м.о.п./ 5 эт., 4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
40728	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 42 - ОДУ - м.о.п./ 2 эт., 2 п./, ул.9 Мая 42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

40729	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40730	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40731	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3443\Луначарского ул, 9 - ул. Луначарского 9, ж/дом - общий учет /4 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40732	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40733	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 яч.6-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40734	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3070 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кв ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40735	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5063\Ш04 - 4\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40736	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5063\Ш04 - 4\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40737	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Ж/д и Коммерческая вставка(офисные помещения), пр-кт.Тюленева 10	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40738	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5042\Генерала Тюленева пр-кт, 25 - Умрихин С.В. торг.центр "Ассорти", пр-кт.Генерала Тюленева 25	0.40000	3	0	3	0	0	0	0	3	0
40739	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5152 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40740	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2789 яч.8-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40741	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2789\Камышинская ул, 0/мост 2 - Билборд №414, ул.Камышинская 0 (мост 2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40742	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5216 яч.4-Т2-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40743	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2999 до ВЛ 6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.414 (1); КЛ 6 (6.3) кв КЛ - ТП-2271 яч.4 - ВЛ 6кв оп. ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кв Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кв Яч.414	ТП 6 (6.3) кв ТП-2999Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2999Н\Олимпийский Проспект пр-кт, 2 - АЗС №540, пр-кт.Олимпийский Проспект 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40753	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
40754	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_7; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3725	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3725\Нефтяников проезд, 2Д - ТП-3927+ ТП-3725, ул. Нефтяников 2 д (356-2)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40755	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
40756	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
40757	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40758	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40759	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40760	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40761	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ киоск ИП Богомолова ул.Репина,37	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
40762	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Орлова, д296	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40763	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

40772	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Дмитрова ул, 0/ул.Гоголя 10 - Рекламная конструкция №676, ул.Дмитрова 0 /ул.Гоголя 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
40773	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40774	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40775	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40776	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
40777	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\\"Зенит" ул, 0 - индивидуальный жилой дом, кад.№73:21:030701:556	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40778	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40779	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40780	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

40781	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4031\Врача Михайлова ул, 56 - 56-квартирный учет-/9 эт.7 под./, ул.Врача Михайлова 56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40782	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.234	ТП 6 (6.3) кв ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2691\Корунковой ул, 7 - ж/дом, ул.Корунковой 7 - общ.учет /359 кв./	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0
40783	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3431 Яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.111	ТП 6 (6.3) кв ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40784	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4064 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40785	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5194 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40786	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5194 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40787	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40788	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5031 Яч.5 - ТП-5034 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5034\Ульяновский пр-кт, 28 - ТП-5034 Вх, пр-т.Ульяновский 28 и пр-т.Авиастроителей 32А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40789	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв КРУ ПС Заволжская Яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кв РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 407 Яч.15 до ВЛ бкв с ЗРУ-1ПС"Заволжская" Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кв КРУ ПС Заволжская Яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кв КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-бкв оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кв ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4110\Мостостроителей ул, 30 - ж/дом - общ.учет/18 кв./, ул.Мостостроителей 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40790	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549а-Яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3549а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40791	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2336 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40792	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2336 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40793	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.63	ТП 10 (10.5) кв ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1

40794	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40795	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40796	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40797	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40798	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3493 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40799	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40800	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40801	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Офисы,2пер. Мира,21 щит2	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40802	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40803	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Гая пр-кт, 21А - пр-т Гая 21 А, ж/дом - общий учёт /5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40804	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 37 - нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 37	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40805	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч_10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул.У.Громовой, д4 (п.3)	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40806	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

40807	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2349\Автозаводская ул, 46А - ул.Автозаводская 46А, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40808	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1317\Средний Венец ул, 17 - ж/дом - м.о.п./5 эт.;4 п./, ул.Средний Венец 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40809	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2349\Автозаводская ул, 46Б - ул.Автозаводская 46Б, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40810	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3080 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40811	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.38	ТП 10 (10.5) кв ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1784\Красноармейская ул, 13корп.2 - Н/ж пом. №39-45, ул.Красноармейская 13 корп.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40812	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Лесная,13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40813	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2722 Яч.2 - ТП 2723 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2586 Яч.1 - ТП-2722 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2723	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2723\УКСМ ул, 8А - ТП-2723 ГСК "Мария", ул.УКСМ 8 А (248)и ООО "СК Дом" (433)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3080 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40815	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40816	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Р. Люксембург, 5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.38	ТП 10 (10.5) кв ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Островского, 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40832	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40833	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40834	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40835	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Димитровградское ш, 0/въезд в город - Билборд №548, ш.Димитровградское 0 /въезд в город	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
40836	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40837	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40838	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40839	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ на ТП-1901 руб.11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 яч.11 - СП-1901-1 яч.4 -0,4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ПС 6 (6.3) кВ СП-1901-1	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Поливиенская,17а,23,25,31	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40840	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40841	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40842	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
40843	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1215 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40844	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ База,ул.Энтузиастов,16 (вв1)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
40845	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40846	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	

40847	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2565 яч.5-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
40848	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кв ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40849	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв База,ул.Энтузиастов,16 (вв3)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
40850	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кв ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
40851	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв Т1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40852	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40853	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
40854	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
40855	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3121 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №845 ,(легковая восьмерка) по спуску Степана Разина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40856	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4197 до ВЛ-10кв.; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кв к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40857	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1061до ВЛ 10кв.; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.13 на ВЛ 10кв; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1061	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1061\Ветеринарная ул, 23 - КТП-1061, ул.Ветеринарная 23 (3686-1)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40858	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2270 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

40859	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гидроэнергоремонт; ; КЛ 0.38 кВ Гидроэнергоремонт ул.Спасская, д.1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40860	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гидроэнергоремонт; ; КЛ 0.38 кВ Гидроэнергоремонт ул.Спасская, д.1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40861	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Локомотивная ул. 207 - Локомотивная 207. ж/д - о/у /5 эт., ул.Локомотивная 207	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40862	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ленинского Комсомола пр-кт, 26 - ж/д - об.учет 180кв., пр-кт.Ленинского Комсомола 26	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40863	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5020 Яч.2 - ТП-5026 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.4-ТП-5026 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5020	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5020\Генерала Тюленева пр-кт, 3А - Плат.стоянка "Крузиз", пр-кт.Генерала Тюленева 3А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40864	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 Яч.4 - ТП 2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 82 - Рекламная конструкция №61,Московское ш, д.82 (3074)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40865	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40866	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40867	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ кл1; КЛ 0.38 кВ кл; КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП-2376 р.5 до торг. киоска по ул. Аблукова, 71	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
40868	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

40869	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40870	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40871	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40872	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40873	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40874	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40875	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1308\Орлова ул, 0\Верхнеполевая - Светофорный объект, ул.Орлова /ул.Верхнеполевая	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40876	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54Б / корпус 1 - Л.Шевцовой 54 Б к.1 ж/д-лифт и м.о.п/10эт.2п./, ул.Любови Шевцовой 54 Б / корпус 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40877	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40878	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.8 - ТП-5105 Яч.4	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40879	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Офисы,2пер. Мира,21 щит2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40880	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40881	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Одесская ул, 1 - КНС, ул. Одесская 1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

40882	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Одесская ул, 1 - КНС, ул. Одесская 1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40883	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40884	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Федерации ул, 9 - нежилое помещение, ул.Федерации 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40885	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40886	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.2 - ТП-1137 Яч.<Object>_1	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40887	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Пушкинская ул, 11 - Нежилое помещение, ул.Пушкинская 11, кв.5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40888	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ефремова ул, 34 - Мастерская, ул.Ефремова 34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40889	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40890	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40891	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера,101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40892	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40893	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40894	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40895	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40896	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40897	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>7324,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

40898	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40899	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2686 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2686\Рябикова ул, 70 - ММ «Витеватый», г. Ульяновск, ул.Рябикова 70	0.40000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
40900	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4190 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4190	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4190\Димитровградское ш, 0\север.Привокз.6А - КТП-4190 МАЗС, ш.Димитровградское /север.Привокз.6А	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40901	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40902	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.2; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Нежилые помещения,ул.В.Полевая,15	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40904	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
40905	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\40-летия Октября ул, 33 - ж/дом -ОДПУ-м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.40-летия Октября 33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40906	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова,6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

40907	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_7_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_15.1; КЛ 0.38 кВ ТП-	10.00000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
40908	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3798 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3798	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3798\Тургенева пер, 7 - АО "Гипростроймост"Производственная база, пер.Тургенева 7 (6388)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
40909	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская"Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40910	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	
40911	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
40912	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская"Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40913	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3101 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная Яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

40914	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Рябикова ул, 27а - ул.Рябикова 27 А, ж/дом - общ.учет/5 эт.,8 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40915	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2973	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2973\Шигаева ул, 21 - ТП-2973 Вход, ул.Шигаева 21	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40916	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 Яч.7-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40917	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40918	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40919	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
40920	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40921	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,6-12, киоск "777"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
40922	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40923	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40924	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 9 - 1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40925	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40926	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 Яч.8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40927	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Локомотивная ул, 15 - Узел связи, ул.Локомотивная 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

40928	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) Не 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ Не 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40929	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ Не 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 Не 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40930	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-ООО Лесные ресурсы Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.323	РП 6 (6.3) кВ РП-100э	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП 100 э яч. 12 - ТП ВНС Искра-2 яч. 2 Не 0	6.00000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
40931	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40932	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 Яч.1 - ТП-1П-1432 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 яч.2 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Ишеевка яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1432	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1432\Нариманова пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №990, ст. Черемушки, пр-кт.Нариманова (3074)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
40933	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-2 (под аркой)	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40934	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ Не 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40935	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 Не 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ Не 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 Не 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
40936	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

40937	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 дв ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
40938	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40939	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40940	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40941	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40942	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
40943	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 Яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 130	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40944	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
40945	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40946	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
40947	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 100	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40948	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 Яч.4 - ТП-1170 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр закупок	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

40949	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40950	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40951	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 Яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40952	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40953	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40954	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40955	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.5 - ТП-3616 Яч.<Object>_1	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40956	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3054 Яч.7-Т1-6В {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.5 - ТП-3807 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3054	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40957	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС - 2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4026 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 Яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4026	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4026\Академика Павлова пер, 95к.2 - трансформаторная подстанция (ТП-4026), пер.Академика Павлова 95 к.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40958	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н Яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1086Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.1)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40959	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 18 - нежилое помещение №42-45, пр-кт.Ленинского Комсомола 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40960	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 Яч.4 - ТП 2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 8 - пр.50 лет ВЛКСМ 8. ж/дом - об.уч.4 эт.3 п./, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40961	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40962	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40963	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5091\Ульяновский пер, 11 - Умрихина В.А. Магазин, пр.Ульяновский 11	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	
40964	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5068\Ленинского Комсомола пр-кт, 55 - Григорян Р.А. магазин, пр-кт. Ленинского Комсомола 55	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
40965	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3П-1210 Яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
40966	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
40967	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1323\Гафурова ул, 19 - Гафурова 19 ж/д - м.о.п. /2 эт.2 п./, ул.Гафурова 19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
40968	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40969	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5037\Новосондецкий б-р, 9 - ж/д - общ.учет 79кв., б-р.Новосондецкий 9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
40970	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.234	ТП 6 (6.3) кв ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2693\Корунковой ул, 23А - от ТП-2693 БССС "Жигулевская 9", ул.Корунковой 23 А(территория автомойки)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40971	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 Яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
40972	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
40973	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 Яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кв Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кв Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кв ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2387 Яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 0.38 кв ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кв ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кв ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кв ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1	6.00000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
40974	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
40975	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40976	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3151 Яч.6-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
40977	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4029\Оренбургская ул, 30 - ж/дом - общ.учет/5 эт.,6 п./, ул.Оренбургская 30	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0

40978	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40979	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Изенский 2-й пер, 18 - жилой дом	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40980	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резервн.рубильник №5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
40981	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резервн.рубильник №5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
40982	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.1 - ТП-1086Н Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40983	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40984	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40985	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40986	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2670-ВЛ-6кВ оп.41; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944Яч4-ТП-2960 яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
40987	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до л/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40988	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	

41001	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кв ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41002	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41003	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кв ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41004	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2670-ВЛ-6кВ оп.41; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2935 Яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2935 Яч.3 - ПП-2944 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2944Яч4-ТП-2960 Яч 1; КВЛ 6 (6.3) кв ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41005	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1733 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Адм.зд., ул. Симбирская, 7/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41006	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41007	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41008	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41009	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41010	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41011	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41012	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.7 - ТП-5183 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5183\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
41013	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 Яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Спуск Степана Разина ул, 33/севернее - Канатная дорога(система освещ.), ул.Спуск Степана Разина 33 /севернее	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41014	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41015	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 18 - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Пензенский 18 /18 эт.1п./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
41016	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
41017	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41018	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41019	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
41020	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41021	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41022	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

41033	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41034	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.126, Магазин "СОМ"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41035	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41036	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41037	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327 - Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41038	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41039	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБ5Б5А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41040	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41041	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1137 Яч.СОбъект>_2 - РП-102 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1137\Можайского ул, 7 - ТП-1137 Молочный завод, ул.Можайского 7	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41042	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2685 яч.7 до РП 205 яч.17 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2685 яч.7 до РП 205 яч.17 каб.1	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41043	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Федерации ул, 14 - автостоянка	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41044	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1768\Розы Люксембург ул, 30 - Р. Люксембург 30 МКД, ул.Розы Люксембург 30	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41045	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-2253 - оп.60; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2929\Московское ш, 8, стр.2 - ТП-2929, ш.Московское 8 стр.2 (№3165)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41046	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41047	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41048	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41049	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 яч.2-Т2-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41050	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41051	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2692 яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Корунковой 15	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41052	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кв ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41053	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.13-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кв РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41054	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41055	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Нежилое помещение №58-64, ул.Корунковой 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41056	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41057	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41058	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.211	ТП 6 (6.3) кв ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2668\Московское ш, 5а - СТО, ш. Московское 5 А (минус. в №9001, об.21/7)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41059	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Суши-бар "Океан", ул.Корунковой 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41060	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Державина ул, 7 - ул. Державина 7, ж/дом - общий учет /2 эт.,1 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41061	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3938	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3938\Железнодорожная ул, 2в - ТП-3938, ул.Железнодорожная 2 В (515 ТСЖ Солнечный)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41062	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ-0,4 кв К.Маркса,44-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41063	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.24	ТП 6 (6.3) кв ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41064	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кв РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.К.Маркса,14-18,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41065	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
41066	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
41067	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.13-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
41068	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля,39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
41069	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля,39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
41070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля,39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
41071	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12,(вв.2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41072	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля,39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
41073	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
41074	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля,39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
41075	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 №6 А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
41076	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41077	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 №6. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41078	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
41079	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Промышленная ул, 77 - Магазин "Фантазия", ул.Промышленная 77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

41080	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	
41081	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1170\Докучаева ул, 28 - Докучаева 28 ж/д - лифт и м.о.п./12 эт.1 п./, ул.Докучаева 28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
41082	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	
41083	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
41084	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41085	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Пушкинская ул, 4А - кофейный аппарат, ул. Пушкинская 4 А (минус. в №526, об.2/4)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
41086	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека, ул.Ул.Громовой,2А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41087	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
41088	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-36066 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
41089	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.3 щ1)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41090	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41091	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Диспетчерская ул, 10 - ул.Диспетчерская 10, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2п./	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
41092	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

41106	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41107	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Пушкинская ул, 15 - ж/дом, ул.Пушкинская 15 - общий учет /5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сев.Венец 14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41109	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 19 - ул.Корунковой 19, ж/дом - общ.учет /179 кв./	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41110	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41111	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41112	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41113	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.1 - РП-336 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41114	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41115	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41116	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41117	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41118	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41119	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41120	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 1\Line-Abn1	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41121	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41122	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Полбина проезд, 26А - Н/Ж помещение, проезд, Полбина 26 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41123	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
41124	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41125	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41126	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, д.124	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41127	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41128	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.7-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41129	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

41137	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41138	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41139	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41140	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 0 южнее дома №79 - нежилое помещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41141	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1169\Нариманова пр-кт, 21 - пр.Нариманова 21, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41142	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
41143	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41144	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41145	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
41146	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

41147	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до вл.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41148	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3486	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3486 яч.2-Т2-6 кВ (0)	6.00000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41149	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>11221122	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41150	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41151	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41152	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая, 1-13, 2-16, Гребная база у р.Свяяга	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41153	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0.23000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41154	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41155	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Гая пр-кт, 78 - Киоск, пр-кт.Гая 78	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41156	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41157	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Гая пр-кт, 78 - Торговый киоск 1/тр.ост."Современник"/, пр-кт.Гая 78	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41158	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3928	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3928\Кольцевая ул, 0 - КТП-3928 БС-108 "Т-2 Моб", ул.Кольцевая 0	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
41159	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41160	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до вл 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Равитный, 1-25, 2-28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41161	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0

41162	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 3 - Узел связи, ул.Станционная 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41163	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41164	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41165	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41166	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41167	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41168	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41169	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41170	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 22, стр.1 - торговый павильон	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41171	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ землеустроительное предприятие, ул.Федерации, д.140	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41172	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ землеустроительное предприятие, ул.Федерации, д.140	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41173	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Октябрьская ул, 59(38) - комплекс фото-видео фиксации, ул.Октябрьская 59 (38)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41174	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41175	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41176	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0

41177	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 яч.-3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41178	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 яч.-3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41179	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.38	ТП 10 (10.5) кв ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Островского,21+м-нГуливер	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41180	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кв ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв жил.сектор,ул.Гончарова,31/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41181	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кв Яч.405	ТП 6 (6.3) кв ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2521\Герасимова ул, 39 - ул. Герасимова 39, ж/дом - м.о.п. /2 эт., 2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41182	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кв ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв жил.сектор,ул.Гончарова,31/1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41183	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5195\Врача Сурова пр-кт, 15 - ж/д., пр-кт.Врача Сурова 15 - общ.учет 179 кв.	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41184	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кв оп. 64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кв	ТП 6 (6.3) кв ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41185	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС 110/6 Южная яч.202	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3002Э яч.5 - ТП-3003Э яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.202 - ТП-3003Э яч.7	ТП 6 (6.3) кв ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3716\Варейкиса ул, 42 - ТП-3716\резервный ввод), ул.Варейкиса 42	0.40000	6	0	0	0	0	0	0	0	6
41186	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5102 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41187	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2786 яч.5-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41188	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Островского,21+ м-нГуливер	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41189	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41190	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41191	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ефремова ул, 107 - Ефремова 107. ж/д общ.уч./9 эт.1 п./, ул.Ефремова 107	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41192	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ от ТП-5178 яч.6 до ТП-5189 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5189	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5189\Академика Филатова пр-кт, 0 - ТП-5189 для МКД, пр-кт.Академика Филатова/ Созидателей 15 квартал (№1838)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41193	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41194	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41195	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41196	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41197	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Юности, д.53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41198	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41199	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41201	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
41202	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4061 Яч.2 - ТП-4071 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.3 - ТП-4061 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4071	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4071\Академика Павлова пер, 10 - ж/дом-общий учет-27 кв./3 эт-3 под./, пер.Академика Павлова 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41203	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41204	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41205	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

41206	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41207	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
41208	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41209	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41210	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Генерала Тюленева пр-кт, 3А - ресторан, пр-кт.Генерала Тюленева 3 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41211	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41212	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41214	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Лихачева ул, 13 - Оборудование тел. связи, ул.Лихачева 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41215	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41216	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41217	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЭП-1222 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЭП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЭП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41218	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

41219	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41220	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41221	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41222	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41223	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41224	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41225	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41226	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1076\Кузнецова ул, 4/А - Оборудование тел. связи, ул.Кузнецова 4 /А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41227	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2275 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Кузоватовская ул, 41 - Узел кабельной связи, ул.Кузоватовская 41 (МКД)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41228	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Магазин,ул.Репина,37Б	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
41229	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ .резерв	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41230	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41231	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41232	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.4-ТП-5026 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ввод на Т1; КЛ 0.38 кВ ТП-5026\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5026\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5026\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5026\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5026\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5026\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5026\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5026\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5020 Яч.2 - ТП-5026 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5020 Яч.2 - ТП-5024 Яч.6	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41233	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
41234	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 Яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
41235	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_19	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41236	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_19	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41237	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41238	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
41239	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327-Трб/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н Магнит пр.Нариманова, 69	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

41281	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 Яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,12, Радищева, 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41282	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41283	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Академика Филатова пр-кт, 9 - ж/дом - лифт\м.о.п. /9 эт,14 п./, пр-кт.Филатова 9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41284	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41285	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41286	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41287	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41288	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41289	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5г - ММ «Саланг», г. Ульяновск, ул. Герасимова 5 г.п.Баратаевка	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41290	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41291	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41292	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41302	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41303	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Магазин, ул.Репина,37Б	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
41304	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41305	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41306	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина, д.5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
41307	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41308	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
41309	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41310	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41311	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
41312	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Толбухина ул, 62А - Нежилое помещение в подвале, ул.Толбухина 62 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41313	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41314	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Толбухина ул, 62А - Нежилое помещение №1, ул.Толбухина 62 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
41315	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41316	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Толбухина ул, 62А - Нежилое помещение №2, ул.Толбухина 62 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

41317	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Толбухина ул, 62А - Нежилое помещение №13, ул.Толбухина 62 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41318	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 100 э яч. 11 - ТП ВНС Искра-2 яч. 1№ 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-ООО Лесные ресурсы Яч.8 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.206	ТП 6 (6.3) кВ ТП-ВПУ Искра-2	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-ВПУ Искра-2\Репина ул, 0 - ВПУ "Искра-2"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41319	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Нефтяников проезд, 0 - Рекламная конструкция №331, пр-т.Нефтянников-ул.Автомобилистов,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41320	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537(Ш04 - 1)\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41321	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 88 - рекламная конструкция №352, ул.Локомотивная 88	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41322	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ленинского Комсомола пр-кт, 28 - Камера фото-видео фиксации ГИБДД, пр-кт.Ленинского Комсомола 28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41323	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327 - Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н пр.Нариманова, 51	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41324	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41325	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Врача Сурова пр-кт, 19 - пр.В.Сурова 19, ж/дом - лифт и м.о.п. /9 эт.,3 п./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
41326	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Авиастроителей пр-кт, 3А - Нежилое помещение, пр-кт.Авиастроителей 3 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41327	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Врача Сурова пр-кт, 19 - пр.В.Сурова 19, ж/д - общ.учет 108кв.	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
41328	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41329	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодемьянской,3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

41330	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41331	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41332	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41333	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41334	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41335	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1781\Спортивный 2-й пер, 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41336	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3619 яч.4-Т2-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41337	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5124\Академика Филатова пр-кт, 9 - цирк, пр-кт.Филатова 9 (у магаз "Магнит")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41338	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41339	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41340	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-307 яч.15-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	РП 6 (6.3) кв РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41341	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 50/1 - Офис №21, ул. Карла Маркса 50 /1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41342	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41343	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.2б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1777\Кузнецова ул, 5А - Нежилое помещение, ул. Кузнецова 5 А (минус. в №1880, об.1/4)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41344	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41345	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41346	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41347	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ленинского Комсомола пр-кт, 28 - Нежилое помещение, пр-кт. Ленинского Комсомола 28	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41348	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 6 - пр.50 лет ВЛКСМ 6. ж/дом-об.уч./5 эт.4 п./, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41349	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41350	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ Резерв; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; ВЛ 0.38 кВ Ювелирный салон "Ониск"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Резерв.; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 0.38 кВ Кафе "Барон", ул.Дворцовая,8/38; КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38; КЛ 0.38 кВ резерв14; КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"; КЛ 0.38 кВ светофор ул. Дворцовая/ул. Гончарова; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41351	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-36066 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41352	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41353	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-36066 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41354	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41355	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41356	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41373	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41374	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Нариманова пр-кт, 0 - Рекламный щит, 0 - Нариманова 0 /перекресток ул.Кролюницкая	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
41375	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ефремова ул, 107 - Ефремова 107. ж/д общ.уч ./9 эт.1 п./, ул.Ефремова 107	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41376	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Созидателей пр-кт, 14 - Магазин , пр.Созидателей 14	0.40000	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
41377	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 Яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41378	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41379	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 Яч.6-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
41380	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41381	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41382	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41383	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14 - Узел кабельной связи, ул.Отрадная 14 корпус 2 (ООО "УК Авион")	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41384	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
41385	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Рябикова ул, 0 - Рекламная конструкция №142, ул. Рябикова/Западный б-р	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
41386	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41387	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.6-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41388	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.6-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

41389	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1777\Кузнецова ул, 5А - Нежилое помещение, ул. Кузнецова 5 А (минус. в №1880, об.1/4)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
41390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41391	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41392	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Крымова ул, 65 - квартира №23 эл/плита, ул.Крымова 65	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41393	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Карла Либкнехта ул, 25 - Нежилое помещение №1, ул.Карла Либкнехта 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41394	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41395	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
41396	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
41397	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41398	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41399	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41400	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41401	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41402	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41403	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Туполева пр-кт, 20 - ж/дом - общ.учет /324 кв./, пр-кт.Туполева 20	0.40000	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	

41404	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5174 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5174\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
41405	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2651 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2651 Яч.5 - РП 213 Яч.22 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№е А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2651 Яч.5 - РП-213 Яч.22 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№е А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
41406	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5195\Врача Сурова пр-кт, 15 - ж/дом , пр-кт.Врача Сурова 15 /лифт/м.о.п./9 эт.,5 п./	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	
41407	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2659 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.119	ТП 6 (6.3) кв ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2659\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41408	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2659 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.119	ТП 6 (6.3) кв ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2659\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41409	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
41410	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41411	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5149 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41412	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2294 Яч.4 - РП 215 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2596\Камышинская ул, Овост.ж/д№53 - индивидуальный гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
41413	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1125 Яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кв Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кв Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кв ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кв ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кв ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кв Уличное освещение; ВЛ 0.38 кв ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кв ж/д ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кв ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41414	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2665\Октябрьская ул, 53А - ул.Октябрьская 53 А, ж/дом - лифт и общ./9 эт.,1п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

41415	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41416	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41417	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41418	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41419	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Локомотивная ул, 9 - ул. Локомотивная 9 ж/д - о/у /5 эт.	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41420	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
41421	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Гая пр-кт, 572 - Узел связи, пр-кт.Гая 57/2 (тех.этаж, 1 подъезд)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41422	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41423	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41424	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41425	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41426	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Авиастроителей пр-кт, 7/А - ММ «Чимлин», г. Ульяновск, пр-кт.Авиастроителей 7 /А	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0

41427	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,1-7, Фурманова,4-8, О. Кошевого,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41428	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41429	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41430	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41431	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41432	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
41433	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41434	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41435	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41436	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	6.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41437	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41438	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Ленина,103 адм.здание	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41439	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41440	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ <Objе ct>	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

41456	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.3 - ТП-1777 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1777\Кузнецова ул, 5А - Нежилое помещение, ул. Кузнецова 5 А (минус. в №1880, об.1/4)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
41457	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1328\Нариманова пр-кт, 0 - рекламная констр.(биллборд), пер. пр.Нариманова и ул.Репина, №968 (1541)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
41458	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 11 - ж/дом - обш. учет/9 эт.,8 п./, ул.Корунковой 11	0.40000	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0
41459	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1328\Нариманова пр-кт, 69 - пр-т Нариманова 69, ж/д - общ.уч /5 эт.4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41460	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Красноармейская ул, 23 - ул. Красноармейская 23, ж/д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41461	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41462	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41463	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гагарина, д.25 светофор; КЛ 0.38 кВ ул.Верхнеполевая, д.19 п.1 щ.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41464	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41465	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 18 - Офис агенства недвижимости, пр-кт.Ленинского Комсомола 18 быв кв 74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41466	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1409 Яч.4 - ТП-1410 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1409	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1409\Урицкого ул, 98 - ТП-1409 База, ул. Урицкого 98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41467	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кл руб.12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41468	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Камышинская ул, 0- ул.Корунковой - светофорный объект Т-7, ул.Камышинская 0 - ул.Корунковой	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

41469	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Росбанк,ул. Дворцовая,7а	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0
41470	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41471	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж.д. ул. Федерации 150 (вв.1)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41472	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_7,1; КЛ 0.38 кв ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41473	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5145\Пензенский б-р, 8А - подсобное помещение, б-р.Пензенский 8 А 1 эт. 1 под. и 2 под.	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
41474	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3454	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3454\Первомайская ул, 55А - Теннисные корты, ул.Первомайская 55 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41475	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41476	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛ-0,4 кв К.Маркса,44-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41477	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41478	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3442 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41479	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

41502	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>8890	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41503	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
41504	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
41505	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5212 яч.3 ТП-5213 яч.7	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
41506	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
41507	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27 (п.5)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41508	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Бебеля,17, корп.№1, №2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
41509	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41510	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3493 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41511	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41512	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1089\Гагарина ул, 3 - ул.Гагарина 3, ж/дом - м.о.п./5 эт., 3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
41513	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.68/2 .	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
41514	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

41525	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1745 яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41526	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2684 яч.7-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41527	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2684 яч.8-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41528	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Адм.зд., ул.Карюкина,17	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41529	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2520 яч.5-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2520\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кв <Object>7789741	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41530	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5038 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41531	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.В.Полевая,17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41532	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч.1 - ТП 3451 яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41533	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4048 яч.6-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41534	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41535	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41536	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41537	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41538	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41539	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.7 - ТП-5105 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5105\Наганова ул, 10А - ТП-5105 Рынок, ул.Наганова 10 А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41540	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Object>2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41541	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41542	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ ; КЛ 0.38 кВ каб 2 ; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41543	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1400	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1400\Урицкого ул, 96 - ул.Урицкого 96, ж/дом - общ.учет/22 кв.,3 эт.,1 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41544	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41545	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41546	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41547	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41548	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41549	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41550	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41551	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

41552	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.1 - ТП-1761 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1040\Спаская ул, 8 - Гостиница "Советская", ул.Спаская 8	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41553	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 7 - Билборд №603, пр-т.Туполева, 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41554	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 7 - Билборд №603, пр-т.Туполева, 7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41555	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 Яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ Яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41556	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41557	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 Яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
41558	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 Яч.3 - ТП-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41559	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41560	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5243 Яч.10 - ТП-5246 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.10 - ТП-5244 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.6 - ТП-5245 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5246	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5246\Врача Сурова пр-кт, 0 - ТП-5246 от ТП-5243, пр-кт.Врача Сурова 18 строительный квартал	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41561	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41562	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 Яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41563	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Промышленная ул, 54В - Нежилое помещение /закрытый торговый комплекс/ ,ул.Промышленная 54 В (от ТП-2698)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

41564	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41565	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41567	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4123 Яч.2 - ТП-4124 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4123	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0
41568	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации,61	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41569	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41570	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41571	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41572	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Пролетарская ул, Оспуск в Лен. р-не - Участки (спуск Степана Разина), ул.Пролетарская 0 спуск в Лен. р-не	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41573	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации,61	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41574	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41575	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Корунковой ул, 2/19 - Салон красоты, ул.Корунковой 2 /19 б\в кВ 457	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41576	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41577	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

41578	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41579	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41580	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41581	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41582	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41583	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Нариманова пр-кт, 91 - Рекламная конструкция №908, пр-кт.Нариманова 91	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41584	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41585	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41586	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.2; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41587	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41588	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41589	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 10а - строительная площадка индивидуального жилого дома	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41616	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2943 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2943\Московское ш, 16А - ТП-2950 и ТП-2943,ш.Московское 16 А (АЗС 17-7607-4от ТП-2950 и новый потр от ТП-2943)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41617	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41618	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1111\Любови Шевцовой ул, 42/26 - МКД, ул.Любови Шевцовой 42 /26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
41619	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41620	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41621	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Фруктовая ул, 1 - ул.Фруктовая 1, ж/дом - общ.учет /10 эт.,6 п./	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0
41622	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
41623	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41624	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина, 37 щ.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41625	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41626	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул. Гончарова, 35	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41627	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВТБ24, ул.Гончарова, д.33/2 (вв.2); КЛ 0.38 кВ ВТБ 24, ул.Гончарова, д.33/2 (вв.1)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41628	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41629	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41630	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом Язькова, ул.Советская 22А; ВЛ 0.38 кВ Светофор, киоск, сквер Карамзина, остановка	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

41631	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017 яч.3 - ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1143а\Карла Маркса ул, 107 - КП-1143 Здание механо-сварочного цеха, ул.Карла Маркса 107	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41632	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 49кв.256 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 49 кв.256	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41633	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\ШО4 - 1\Line-Abn1_19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41634	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Руб № 11 СИП 3х50+1х54,6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41635	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Гая пр-кт, 7 Узел связи, пр-кт.Гая 7 (подвал, между 1 и 2 подъездами)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41636	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\ШО4 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41637	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 100 - Нежилое помещение (Салон штор "Стиль"), ул.Радищева 100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
41638	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

41654	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41655	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
41656	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 Яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
41657	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
41658	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 Яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
41659	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
41660	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ТП-4136 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
41661	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС - 2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.Б; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.Б1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 Яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4066а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4066а\Академика Павлова ул, 97 - ТП-4066А через ТП-4066 Адм.здание и цех, ул.Академика Павлова 97 (10441)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
41662	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе "Адель", ул.Марата	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
41663	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 Яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
41664	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
41665	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Мичурина 13	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

41673	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41674	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41675	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41676	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТРК "Репортер", ул. Спасская, 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41677	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41678	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 22 - Киоск, пр-кт.Врача Сурова 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41679	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41680	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41681	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41682	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41683	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1109\Маяковского ул, 17 - ул.Маяковского 17, ж/дом - общ.учет/5 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41684	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Рябикова ул, 53 - ул.Рябикова 53, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,5 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41685	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 8,Зарг"Весна",м-н"Весна"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41686	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 3 - билборд №598, пр-кт.Туполева 3 (1973/85)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
41687	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - ТП-5126 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5126\Дружбы Народов пр-кт, 0 - КНС, Петров овраг	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

41688	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Врача Сурова пр-кт, 9 - Нежилое помещение, пр-кт.Врача Сурова 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41689	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Вольная ул, 4 - Вольная 4 ж/д - о.у./48 кв.5 эт.4 п./, ул.Вольная 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41690	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 Яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41691	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Пушкинская ул, 7 - АО "Фирма "Русь" Магазин, ул.Пушкинская 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41692	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ каб. перем. Т-1 2944; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2944яч.3-ПП-2960 яч.2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2944	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2944\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
41693	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 Яч.1 - ТП 2657 Яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41694	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41695	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 47	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41696	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41697	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41698	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41699	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Киевский б-р, 9 - ж/дом - лифт\м.о.п./9 эт.,11 п./, б-р.Киевский 9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
41700	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Луначарского ул, 5 - ул. Луначарского 5, ж/дом - общий учет /4 эт.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

41701	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
41702	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Островского, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41703	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
41704	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41705	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41706	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41707	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421 яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул. 70 - ул.Локомотивная 70, ж/дом - м.о.п./2 эт., 2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41708	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
41709	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Objе79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41710	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41711	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41712	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41713	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

41741	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41742	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1317-2; ВЛ 0.38 кВ СП-1317-2 1 С.Ш.; ВЛ 0.38 кВ ТП-1090 руб.15; КЛ 0.38 кВ ул.Радищева,101; КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ул.Радищева,91а вв.2; КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.82; КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.82; КЛ 0.38 кВ ул.Радищева,91а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41743	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС СВЯЯГА Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
41744	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1512\Покровская ул, 10 - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41745	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41746	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 22 - подсобное помещение, пр-кт.Врача Сурова 22 1 эт. 1 под.	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41747	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41748	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ Яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41749	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резервн.рубильник №5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41750	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Труда ул, 1В	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41751	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резервн.рубильник №5	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
41752	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Генерала Тюленева пр-кт, 3 - Киоск, пр-кт.Генерала Тюленева 3 /м-н 27/	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41753	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ОО "Заря-Ю", ул. Гончарова, 18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41754	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

41755	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41756	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41757	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41758	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41759	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.3 - ТП-1306 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1064\Федерации ул, 68 - Магазин " Мир Бильярда", Федерации 6/8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41760	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41761	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
41762	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Генерала Тюленева пр-кт, 12 - комплекс фото-видео фиксации ГИБДД, пр-кт.Генерала Тюленева 12 (13А)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
41763	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1170\Радищева ул, 172 - ул.Радищева 172,ж/дом-лифт и м.о.п/9эт.,1под./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
41764	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3493 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41765	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Станкостроителей ул, 21 - ул.Станкостроителей 21, ж/дом - общ.учет/5 эт., 5 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
41766	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Варейкиса ул, 29а - ул. Варейкиса 29а, ж/дом - общий учет /5 эт.4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
41767	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Бебеля ул, 16кв.15 - Салон красоты, ул.Бебеля 16 кв.15 (опосред)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
41768	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Московское ш, 0 - Торговый киоск тр.ост. "Автозаводская", ш.Московское 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
41769	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Подворье Русской Православной Церкви, пер.Пожарный, д.3,5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
41770	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
41771	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41772	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
41773	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Минина ул, 1 - Оборудование тел. связи, ул.Минина 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

41774	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41775	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41776	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41777	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41778	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Автозаводская ул. 54 - ул.Автозаводская 54, ж/дом - об.уч./5 эт.,3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41779	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41780	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41781	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41782	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41783	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>7533	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1

41799	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2255 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
41800	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 16 - ул. Центральная усадьба 16, с. Карлинское, ж/д-м.о.п/2эт.;2под./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41801	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41802	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кв (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-10кв ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ТП-5261 - ВЛ-10кв (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41803	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2694\Шолмова ул, 9 - ул.Шолмова 9, ж/дом - общ.учет	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
41804	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2694\Шолмова ул, 9 - ж/дом - лифт/12 эт,1 п./, ул.Шолмова 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41805	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41806	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3432 яч.5-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.111	ТП 6 (6.3) кв ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41807	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 яч.3-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41808	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2694\Шолмова ул, 9 - ул.Шолмова 9, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,4 п./	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0
41809	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 яч.2-Т2-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41810	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41А - Нежилое помещение, ул.Врача Михайлова 41 А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41811	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41812	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5247\Врача Сурова пр-кт, 20 - Колясочная, пр-т Врача Сурова 20, 1эт, 8п. и 9п.	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
41813	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5247\Врача Сурова пр-кт, 20 - Торговый Павильон, пр-кт.Врача Сурова 20 уч.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41814	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кв РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кв ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кв <Object>4	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0

41815	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 Яч.4 - ТП-1170 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Сев.Венец, 2, 4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41816	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,, ул.Докучаева,16/24	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
41817	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4020	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.418 (4); КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ПП-4085 яч.1 - ВЛ-10 кВ	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41818	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41819	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41820	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ленинского Комсомола пр-кт, 11 - пр.Л.Комсомола 11 , ж/дом - общ.учет	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
41821	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
41822	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41823	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
41824	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул. Красноармейская,53,70,76,76А, 78,ул.Орлова,30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
41825	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв№1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41826	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева, 26	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	

41827	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41828	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1072\Ипподромная ул, 25 - ул.Ипподромная 25, ж/дом - м.о.п./3 эт., 3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41829	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорткомплекс, обл. военкомат	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41830	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Радищева ул, 179 - ул.Радищева 179, ж/дом - м.о.п./5 эт., 4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41831	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41832	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41833	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41834	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.26а.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41835	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41836	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41837	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 20	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
41838	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41839	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.8 - ТП-5022 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5022\Ульяновский пр-кт, 14стр.1 - ИП Куприянова И.В., пр-кт.Ульяновский 14 стр.1 (1902)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41840	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 Яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 Яч.6 - ТП 3598 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41841	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41842	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41843	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41844	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41845	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41846	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Тельмана ул, 30 - ул.Тельмана 30,ж/д - м.о.п/5эт.,4 под./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41847	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ефремова ул, 2 - ул.Ефремова 2, ж/дом - об.уч.2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41848	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3454	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.7 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ Пс УМЗ яч.31 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.4 - ТП-3459 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3054 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_20; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_18; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_16; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
41849	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41850	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
41851	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя,25,Магазин	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41852	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
41853	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 8/9эт.13под./ - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Ульяновский 8 /9эт.13под./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
41854	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0		

41855	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
41856	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
41857	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27 (п.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
41858	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
41859	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41860	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СЦ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41861	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
41862	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
41863	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Оренбургская ул, 58 - ул.Оренбургская 58, ж/дом - общий учет	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
41864	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41865	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41866	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41867	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41868	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Солнечная ул, 16/115 кв.,5 эт.,2п./ - Общежитие, ул.Солнечная 16 /115 кв.,5 эт.,2 п./	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	

41869	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Отградная ул, 60 - Отградная 60. ж/д общ.уч./5 эт.6 н./, ул.Отградная 60	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41870	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41871	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41872	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41873	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41874	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.5 - ТП-5040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41875	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41876	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

41877	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв тр-р; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Гончарова,38/8 под аркой щит.в гараже управления области	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41878	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	РП 10 (10.5) кв РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-515\Карбышева ул, 1 - ж/дом - лифт/м.о.п. /9 эт.,5 п./, ул.Карбышева 1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41879	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5194 Яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41880	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5193\Генерала Тюленева пр-кт, 16 - ж/д - лифт/моп.9 эт.12 п./, пр-кт.Генерала Тюленева 16	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41881	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	РП 10 (10.5) кв РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-515\Карбышева ул, 1 - ж/д - общ.учет 180кв., ул.Карбышева 1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41882	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2815 Яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кв РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.161	ТП 6 (6.3) кв ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41883	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41884	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5010\Генерала Тюленева пр-кт, 13кв.1 - Нежилое помещение, пр-кт.Генерала Тюленева 13 кв.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41885	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1057 Яч.4 - ТП-1164 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1164	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1164\Тухачевского ул, 19 - ТП-1065, ТП-1054, ТП-1057, ТП-1164, ТП-1065 в/ч 83531, ул.Тухачевского 19	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41886	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2392\Пушкарева ул, 64 - Киоск, ул.Пушкарева 64 /м-н 24/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41887	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2263 Яч.4-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41888	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.10-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	РП 10 (10.5) кв РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
41889	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Гончарова 4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41890	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2694 Яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41891	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2392\Пушкарева ул, 64 - Пушкарева ул., 64 (суб. в 4930), торг.киоск	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41906	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Робеспьера,128	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41907	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 №1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 №2	РП 6 (6.3) кв РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41908	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1124 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1096 Яч.1 - ТП-1086Н Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41909	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5102 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41910	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2650 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41911	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 Яч.1 - ТП 3451 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 Яч.1 - ТП 3449 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41912	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5067\Туполева пр-кт, 5 - Торговый киоск, пр.Туполева 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41913	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41914	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2789\Камышинская ул, 15/перекр. ул. Шолмова - БИЛБОРД № 234, (3075/8) ул.Камышинская 15 /перекр. ул. Шолмова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41915	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2663 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41916	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2561 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41917	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1803	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Центр.рынок (прав.щитовая); КЛ 0.38 кВ Кафе "Адель", ул.Марата; КЛ 0.38 кВ Аптека, ул.Марата; КЛ 0.38 кВ Прод.рынок; КЛ 0.38 кВ Резерв №13.; КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул. Марата, 43,45; КЛ 0.38 кВ Центр.рынок (лев.щитовая); КЛ 0.38 кВ Рыбный павильон.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч. 5 - ТП-1923 Яч. 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ резерв15; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41; КЛ 0.38 кВ Банк, ул.Энгельса,5А; КЛ 0.38 кВ Теплопункт, ул.Энгельса10А; КЛ 0.38 кВ Обл.суд (новое здание), ул.Ж.Дивизии 21; КЛ 0.38 кВ Прокуратура, ул.Ж.Дивизия, 21; КЛ 0.38 кВ Обл.суд (старое)	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41918	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307/Гая пр-кт, 55 - ж/дом - общий учет /5 эт., пр-кт.Гая 55	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
41919	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,111; КЛ 0.38 кВ Киоск, ул.Радищева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
41920	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41921	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ м-н Гулливер, Нариманова, 83; КЛ 0.38 кВ ж/д, пр.Нариманова, 89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41922	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
41923	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41924	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41925	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41926	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

41927	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Полбина проезд, 26 - проезд Полбина 26, ж/дом -об.уч./5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41928	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41929	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч. - ТП 3108а яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41930	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41931	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41932	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41933	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.4 - РП-404 Яч.22; КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 2\Line-Abn1	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
41934	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41935	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1072\Ипподромная ул, 8 - ул.Ипподромная 8, ж/дом - м.о.п./3 эт.,3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41936	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41937	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Рябикова ул, 19кв.49 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 19 кв.49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41938	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 57 - Киоск, пр-кт.Гая 57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41939	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-227 до нежилого помещения по ул. Рябикова, 69А; КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 ООО "Инфо-пресс"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

41940	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 5, двор. территория - гараж (нежилое помещение), бокс №10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
41941	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41942	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41943	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41944	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41945	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная Яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч.4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3644\Набережная реки Свияги ул, 83 - ул. Набережная р. Свияга 83 (в УЭ 73), ж/д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41946	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41947	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41948	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41949	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.3- Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41950	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Общежития вн.квартала	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41951	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41952	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Полбина ул, 38 - ул.Полбина 38, ж/дом - об.уч./5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41953	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41954	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41955	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\8 Марта ул, 8 - админ.здание, ул.8 Марта 8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
41956	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

41957	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41958	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.2.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяига Яч.161 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
41959	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ 8568/	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
41960	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41961	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41962	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4020	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4020\Дмитровградское ш, 0 - ТП-4020 АЗС-15 "Ульяновскнефтепродукт", ш.Дмитровградское 0	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
41963	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1420	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1420\Урицкого ул, 31 - Нежилое помещение, ул.Урицкого 31	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41964	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Офисы,2пер. Мира,21 щит2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП Эк70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ он.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41966	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер.Рылеева, д.14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3938	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3938\Железнодорожная ул, 2в - ТП-3938, ул.Железнодорожная 2 В (515 ТСЖ Солнечный)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41968	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д пер. С.Туленена,9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41969	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орджоникидзе, 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
41970	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 33кв.73 - нежилое помещение, пр-кт Ленинского Комсомола 33 кв.73	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

42000	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42001	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 23 - Нежилое помещение, пр-кт.Созидателей 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42002	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 23 - Нежилое помещение, пр-кт.Созидателей 23	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42003	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42004	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2
42005	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
42006	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.7 - ТП-1976 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,90 (под.1,вв.1)	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
42007	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 74	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42008	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Киоск "Роспечать"; КЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.73	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42009	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Киоск "Роспечать"; КЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.73	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42010	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 54Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
42011	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
42012	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42013	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д 2пер. Мира,21 щит1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42014	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1

42015	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
42016	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Октябрьская ул, 40 - ул. Октябрьская 40, ж/дом - об.уч./12 эт.,1 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42017	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.1 - ТП-3367 Яч.2; КЛ 0.38 кВ ТП-3365\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.6 - ТП-3445 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3445 яч.2-Т1-10 кВ (0)	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42018	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
42019	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42020	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42021	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина, 39 под.2 щ.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
42022	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Самарская ул, 11 - ул.Самарская 11, ж/дом - лифт и м.о.п. /10 эт.,9 п./	0.40000	4	0	0	4	0	0	0	0	4	

42023	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4175 до ВЛ-ПС Восточная ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_4; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4024яч.3 до 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4175\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42024	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42025	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
42026	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42027	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42028	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42029	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42030	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского, 63-71, 80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42031	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42032	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42033	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42034	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.6-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42035	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42036	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42037	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42038	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.6-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42053	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Рябикова ул, 85 - ул.Рябикова 85, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,4 н./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42054	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского, 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42056	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.6 - ТП 1888 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.4 - РП 133 Яч.20 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Федерации ул, 6/8 - Нежилое помещение, ул.Федерации 6 /в кв.14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42057	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42058	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42059	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74 - Нежилое помещение №1-3, ул. Радищева 74 (минус. в №9500, об.153/1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42060	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42061	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 Яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_12.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42062	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42063	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42064	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Станкостроителей ул, 16а - Магазин, ул.Станкостроителей 16 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42065	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42066	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42067	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ЦП ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42068	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ <Object>1123	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42069	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 47 - Рекламная конструкция №615, пр-кт.Ленинского Комсомола 47	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ <Object>1123	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42071	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.6 - ТП-5245 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42072	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42073	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42074	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42075	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ленинского Комсомола пр-кт, 42 - ж/дом - общ.учет /464 кв./, пр-кт.Ленинского Комсомола 42	0.40000	6	0	6	0	0	0	0	6	0
42076	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ленинского Комсомола пр-кт, 42 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,13 п./, пр-кт.Ленинского Комсомола 42	0.40000	4	0	4	0	0	0	0	4	0

42092	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Камера пол ул.Гончарова, д.11,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
42093	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42094	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
42095	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42096	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42097	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Росбанк,ул.Дворцовая,7А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42098	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
42099	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42100	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 44 - Торговый павильон, пр-кт.Ленинского Комсомола 44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42102	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42103	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 60	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42104	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная Яч.209 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 Яч.3 - ВЛ № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 Яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Ипподромная ул, 1В - Здание пожарного депо , ул.Ипподромная 1В	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
42105	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ГСК"Любитель", ул.Гафурова,41А; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Нариманова, 108; КЛ 0.38 кВ ЭЭУ; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Нариманова, 106; КЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова, 102, стоматология, вв.1	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

42106	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2374 яч.1-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2397 Яч.2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
42107	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.448	РП 6 (6.3) кв РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-223\Шолмова ул, 1 - земельный участок	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42108	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-231 яч.12-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кв РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42109	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Нежилые помещения, пр-кт.Тюленева 10	0.40000	2	0	0	0	0	0	0	0	2
42110	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д, аптека, ул.Орджоникидзе,57	0.40000	4	0	0	4	0	0	0	4	0
42111	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2214\Автозаводская ул, 223 - Автозаводская 2/23 ж/д - о/у./3 эт.5 п./, ул.Автозаводская 2 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42112	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5216 яч.3-Т1-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42113	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кв Яч.405	ТП 6 (6.3) кв ТП-2796	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2531 Яч.5 - ТП-2796 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2531 яч.3-Т1-6кв {0}	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42114	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП -4197 до ВЛ -10кв.; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кв к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42115	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ пер. Молочный	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42116	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кв Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2218\Ростовская ул, 11 - ж/дом - об.уч./2 эт.1 п./, ул.Ростовская 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42117	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2524\Рябикова ул, 10 - ул.Рябикова 10, ж/дом - общ.учет/5 эт., 4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42118	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кв Яч.405	ТП 6 (6.3) кв ТП-2541	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2541\Доватора ул, 3Б - Котельная, ул. Доватора 3 Б (минус. в №4466)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42119	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5215 яч.2-Т2-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42120	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 12 - Б.Хмельницкого 12 ж/д - о/у/5 эт.4 п./, ул.Богдана Хмельницкого 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42121	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42122	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42123	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42124	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Цветной б-р, 6 - Цветной 6 ж/д - о/у 21 кв.3 эт.2 п./, б-р.Цветной 6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42125	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42126	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42127	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л.Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42128	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.3 - ТП-5008 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42129	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1140а\Карла Маркса ул, 41 - К.Маркса 41 ж/д - ОУ /5 эт 4 п(газ НН), ул.Карла Маркса 41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42130	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42131	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42132	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42133	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Камышинская ул, 27140 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 27 кв 140	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42134	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2546 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42135	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47	РП 10 (10.5) кв РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42136	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1324\Орджоникидзе ул, 15 - ул. Орджоникидзе 15, МКЖД	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42137	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2285 яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кв ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42138	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2394 яч.5-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42139	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2974 яч.6-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 - ПС Свяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42140	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2974 яч.6-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 - ПС Свяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42141	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2657 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42142	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1088 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Гончарова, 8,Зарг"Весна",м-н"Весна"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42143	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1088 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Гончарова, 8,Зарг"Весна",м-н"Весна"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42144	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кв ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3152\Железнодорожная ул, 31 - ул. Железнодорожная 31, ж/дом - общий учет /2 эт.,1 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42145	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47	РП 10 (10.5) кв РП-518	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-5221 яч.4 - РП-518 яч.12; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5221 Шины 1-2	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42146	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-518 яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кв РП-518	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-5221 яч.5 - РП-518 яч.17	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1

42161	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.5-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.23000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42162	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42163	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 руб.15; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1317-2 1 С.Ш.; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1317-2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ПС 10 (10.5) кВ СП-1317-2	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, д.82	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
42164	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Автозаводская ул, 41 - Помещение, ул.Автозаводская 41	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42165	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
42166	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42167	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42168	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.7 - ТП-5160 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5160\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42169	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Шолмова ул, 3 - ул.Шолмова 3, ж/дом - общ.учет/5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42170	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42171	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.7 - ТП-5022 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5022\Ульяновский пр-кт, 14стр.1 - ИП Куприянова И.В., пр-кт.Ульяновский 14 стр.1 (1902)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42172	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42173	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

42196	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42197	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42198	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Созидателей пр-кт, 36В - Нежилое здание, пр-кт.Созидателей 36 В	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42199	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42200	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 142 - Нежилое помещение, ул.Отрадная 14, корпус 2 помещения 15,16,37	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42201	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42202	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
42203	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Артема ул, 14А - Производственная база, ул. Артема 14 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42204	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42205	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42206	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42207	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Уютная,11,10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

42221	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42222	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42223	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42224	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42225	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орджоникидзе,55-59	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42226	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д с адм.помещ.ул. Красноармейская, 142	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42227	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
42228	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42229	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Врача Сурова пр-кт, 0 зап.ж/д №20 - торговый павильон, пр-кт.Врача Сурова 0 зап.ж/д №20	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42230	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42231	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
42232	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42233	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42234	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

42235	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 16а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42236	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Рябикова ул, 9 - ул.Рябикова 9, ж/дом - об.уч./5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42237	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42238	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Киоск, ул. Орлова10; КЛ 0.38 кВ улиц.освещен.	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42239	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42240	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 Яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42241	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ленинского Комсомола пр-кт, 37(около магазина) - Павильон, пр-кт.Ленинского Комсомола 37 (около магазина)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42242	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Локомотивная ул, 201 - Локомотивная 201. ж/д - о/у /80 кв., ул.Локомотивная 201	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42243	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
42244	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42245	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Октябрьская ул, 36 - Контора предприятия, ул.Октябрьская 36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42246	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42247	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42248	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42249	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская ,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42250	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ростовская ул, 14 - Магазин, ул.Ростовская 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
42251	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42252	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.6 - ТП-4074 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
42253	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1; КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42254	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Отрадная ул, 54 - Отрадная 54. ж/д общ.уч ./5 эт.5 п./, ул.Отрадная 54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42255	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная, гаражи, ул.Гончарова 17; КЛ 0.38 кВ Гаражи ул.Гончарова, д.17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42257	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 Яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Радищева ул, 331 корп. - ТП-1875 ж/д, ул.Радищева 33 1 корп. (№10034)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
42258	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 Яч.8 - ТП-1875 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42259	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная, гаражи, ул.Гончарова 17; КЛ 0.38 кВ Гаражи ул.Гончарова, д.17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
42260	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42261	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	

42262	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697 руб7 СИП 3х95+1х70 Васин Д.П. ж/д 2 пер. Брянский, 26-28 (3-х этаж.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
42263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
42264	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 яч.5 - ТП-3647; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 0.38 кВ ТП-3604\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3423 Яч.<Object> - ТП-3602 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_14,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_12,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_6,1; КЛ	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42265	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-2231б Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч.1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_4; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ Каб.перемычка на ВЛ 6 кВ-рп-214 яч.13-тп-2862; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2938 на ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2939- ВЛ-6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-2204 до оп.13; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
42266	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - ж/д пр. общ.учёт, пр-кт.Созидателей 82	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	

42280	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2387 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кв Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кв Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кв ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42281	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42282	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2538 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС УРЛЗ яч.407_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2538\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42283	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1733\Фрунзе ул, 22 - ул. Фрунзе 22 (был 7761), МКД	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42284	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42285	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д, библиотека,	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42286	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2275 Яч.3 - ТП-2275 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42287	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кв Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кв ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42288	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42289	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42290	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв адм.зд.пр-т Нариманова, д.1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42291	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	РП 10 (10.5) кв РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Л.Шевцовой, 54 Б	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42292	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2353\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

42293	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	РП 10 (10.5) кв РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Л.Шевцовой, 54 Б	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
42294	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 9 - ул. Центральная усадьба 9, с. Карлинское, ж/д-м.о.п./2эт.;2под./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42295	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2375 яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.416	ТП 6 (6.3) кв ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв КЛ-0,4 кв от ТП-2375 р.8 до ж/д по ул Пушкирева, 52; КЛ 0.38 кв ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42296	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42297	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3431 яч.4-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кв ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42298	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Ишеевка - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1П-1074 - ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ПС Ишеевка яч.17	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1074 (110/1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Дом отдыха (Карлинская роща)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
42299	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3448А Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42300	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Кузнецова,6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42301	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Нежилые помещения,ул.В.Полевая,15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42302	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-1725 яч.7-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1725 яч.5 - ТП-1729 яч.9; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.38	ТП 10 (10.5) кв ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв котельная вв.1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
42303	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2339 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42304	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Топольевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42305	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кв ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3477\Варейкиса ул, 47 - Нестационарный торговый объект, юго-восточнее ж/д №47 по ул.Варейкиса	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42306	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1771 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д пер. Кузнецова, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42307	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2590 яч.6-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42308	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3116 яч.5-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

42309	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кв ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4136\Крайний пер, 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42310	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5245 яч.3-Т1-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.234	ТП 6 (6.3) кв ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42312	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.3-ВЛ 6 кв; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч._10- ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-1055	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Ветеринарная, 12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42313	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.3-ВЛ 6 кв; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч._10- ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-1055	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Ветеринарная, 12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42314	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4080 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кв ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42315	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42316	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262); КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42317	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42318	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42319	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42320	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_21	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42321	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42322	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ул.Репина,7-19, 23-33	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
42323	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42339	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 Яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
42340	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1322\Нариманова пр-кт, 1стр.3 Информационный центр (ввод от сетей УльГЭС), пр-т Нариманова 1 стр.3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42341	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 Яч.3 - ТП-3710 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42342	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 Яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42343	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 Яч.1 - ТП-2225 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Орская ул, 1 - ул. Орская 1, ж/дом - общ.учет/5 эт., 11 п./	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
42344	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.1- ТП-1761 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1040\Спаская ул, 8 - от ТП-1040 БССС "Советская", ул.Спаская 8 (3148-86)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42345	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.1- ТП-1761 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1040\Спаская ул, 8 - БССС "Советская", ул.Спаская 8	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42346	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Александра Матросова ул, 10 - ул.Матросова 10, ж/дом - м.о.п./5 эт., 2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42347	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409 Яч.4 - ТП 1410 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 - ТП-1408 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.4 - ТП 1408 Яч.2 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	
42348	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 Яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42349	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42350	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
42351	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42352	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Радищева,109	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
42353	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ТП-4136 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42354	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-П-1366\Дорожная ул, 6 - квартира №2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42355	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 Яч.3 - ТП-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42356	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.3 - ТП-1139 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40к-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робетьера,81/3 (п.4)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42357	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 Яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1511\Старосельдинская ул, 56 - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42358	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42359	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42360	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42361	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. У.Громовой, 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42362	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-П-15 Яч.1 - ПС Тепличная Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

42363	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42364	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул. Симбирская, 7/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42365	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-128\Ульяны Громовой ул, 4 - У.Громовой 4 ж/д о/у 10 эт. 6 п.270 кв./, ул.Ульяны Громовой 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42366	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42367	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.6 - ТП-хлебозавода Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-хлебозавода	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-хлебозавода\Солнечная ул, 22 - Хлебозавод, аврийный режим, ул. Солнечная 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42368	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.63	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42369	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42370	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кл руб.12	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42371	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42372	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42373	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74 А/ 1 под. - Узел связи, ул.Радищева 74 А/ 1 под.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42374	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42375	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42376	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606 Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42377	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42378	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кузнецова,4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42379	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42380	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова,6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42381	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1317\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42382	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, д.84	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42383	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.360 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42384	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2558 Яч.5 - ТП 2568 Яч.5 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42385	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Карбышева ул, 47 под.3 - Стоматологический кабинет, ул.Карбышева 47 под.3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42386	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ленина ул, 21 - ул. Ленина 21, ж/дом - м.о.п. /2 эт.,3 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42387	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

42399	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42400	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42401	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Шолмова ул, 21 - БС "Шолмова", ул.Шолмова 21	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
42402	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42403	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42404	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42405	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42406	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьянской,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42407	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42408	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Пион", ул.Л.Шевцовой, 59	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42409	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42411	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Радищева ул, Эк.1 - Нежилое помещение, ул.Радищева 3 к.1, офис №105	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
42412	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42413	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ленинского Комсомола пр-кт, 11 - нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

42414	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42415	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42416	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1331\Северный Венец ул, 2 - ул.Сев.Венец 2, ж/дом - общ.учет/36 кв./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42417	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42418	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42419	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Фруктовая ул, 6 - ул.Фруктовая 6, ж/дом - общ.учет /296 кв./	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0
42420	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42422	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42423	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Аношина пер, 10 - пер.Аношина 10 ж/д - о/у /2 эт. 1 п./, пер.Аношина 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42424	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42425	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42426	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42427	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42428	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0
42429	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448А Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42430	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д и УЭТ ул. Гончарова 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42431	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42432	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-109\Спасская ул, 19 - Гостиница от РП-109, ул.Спасская 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
42433	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42434	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,49 (ЭЩ-4)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42435	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42436	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
42437	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.11-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42438	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
42439	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.2; КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

42440	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42441	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1144\Верхнеполевая ул, 23 - Билборд №891, ул.Верхнеполевая, 23 (3075/22)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42442	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Солнечная ул, 14 - ж/дом - общ.учет/124 кв.,5 эт.,3 н./, ул.Солнечная 14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42443	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Солнечная ул, 14 - Магазин "Амбар", ул.Солнечная 14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42444	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42445	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42446	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42447	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42448	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42449	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42450	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1118-1\Красноармейская ул, 154а - ул. Красноармейская 154 а, МКД	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

42451	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2651 Яч.5 - РП 213 Яч.22 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 Яч.5 - РП-213 Яч.22 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Аблукова ул, 33 - ул.Аблукова 33. ж/дом - общ.учет/5 эт. 4 п./, ул.Аблукова 33	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42452	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42453	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 -ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42454	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 Яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42455	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42456	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42457	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42458	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42459	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Тухачевского ул, 19 - ТП-1065. ТП-1054. ТП-1057. ТП-1164. ТП-1065 в/ч 83531, ул.Тухачевского 19	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
42460	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Шоферов ул, 1А - ММ «Акуба», г. Ульяновск, ул.Шоферов 1А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42461	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Минаева ул, 5 - комплекс фото-видео фиксации, ул.Минаева 5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42462	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 -ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42463	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42464	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 -ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ростовская ул, 6 - ж/дом об.уч./2 эт.1 п./, ул.Ростовская 6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42465	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

42477	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42478	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42479	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42480	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42481	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42482	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - Киоск, пр-кт.Ленинского Комсомола / около дома № 18/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42483	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 3-й пер, 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42484	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42485	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42486	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Полбина проезд, 12А - ж/дом, проезд,Полбина 12 А - об.уч./5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42487	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42488	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Промышленная ул, 28 - ул.Промышленная 28, ж/дом - общ.учет/9 эт.,6 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42489	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Октябрьская ул, 27Б - Нежилое помещение, ул.Октябрьская 27 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42490	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42491	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.5 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-34816-ПП-3606н яч.5); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ПС 6 (6.3) кВ ПП-3606н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-3606н\Героев Свири ул, 11 - ТП-3634, садовые домики (25 шт.), п.Б.ключ , СНТ "Белый Ключ -2" (№403)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42492	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Краснопролетарская ул, 8 - Нежилое помещение, ул.Краснопролетарская 8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42493	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42494	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
42495	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42496	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Герасимова ул, 15 - ул.Герасимова 15, ж/дом - об.уч./2 эт., 2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
42497	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
42498	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42499	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
42500	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 к.а.б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
42501	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ оп.100_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1265\Нариманова пр-кт, 0 - ТП-1265 для МКД, пр-кт.Нариманова северо-западнее парк "Победы"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42502	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

42503	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Хрустальная ул, 10 - ул. Хрустальная 10, ж/д - о/у/5 эт.3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42504	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42505	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42506	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская"Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42507	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ленинского Комсомола пр-кт, 21 - Колясочная, пр-кт.Ленинского Комсомола 21 подъезд 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42508	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1119-1; КЛ 0.38 кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ секц.; КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.130,134 ; КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.134 (строит.площадка); КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.126-128; КЛ 0.38 кВ ТП-1907, руб.2; КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.140; КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.140; КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.126-128	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42509	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Пушкарева ул, 0 - Торговый киоск, трамвайная остановка "19 микрорайон" по ул.Пушкарева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42510	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская"Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42511	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 18145 - магазин"Цветы", пр-т Л.Комсомола 18, кв.145	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42512	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 21 - нежилое помещение, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42513	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42514	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Ватутина, 22-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42530	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кв Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кв ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2273\Промышленная ул, 24 - Узел связи, ул.Промышленная 24 (техэтаж, 2-ой подъезд)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42531	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5090\Ульяновский пр-кт, 15 - пр.Ульяновский 15, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,3 п./	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
42532	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4064 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42533	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2580 Яч.1 - ТП-2589 Яч.10	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42534	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2336 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42535	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42536	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42537	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв перем. м/у РУ-0,4 кв; КЛ 10 (10.5) кв перем. м/у РУ-0,4 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object> 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42538	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42539	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5066\40-летия Победы ул, 29 - Стоматол. кабинет, ул.40-летия Победы 29(23)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42540	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42541	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2656\Московское ш, 102кв. 46 - творческая мастерская, ш.Московское 102 кв. 46	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42542	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3845 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42543	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3491 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42544	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.4 - ТП-4172 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.14 - ТП-4172 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
42545	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
42546	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42547	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
42548	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
42549	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42550	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42551	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42552	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1329а\Нариманова пр-кт, 61 - Киоск, пр-кт.Нариманова 61 (Циалковского)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42553	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42554	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_11; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-2253 - оп.60; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2947\Московское ш, 8А - ТП-2968 и ТП-2947 База, ш.Московское 8 А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42555	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70корпус 2 - нежилое помещение (парикмахерская), ул. Рябикова 70 корпус 2 (минус. в №3632, об. 1/5)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42556	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42557	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70корпус 2 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 70 корпус 2 (минус. в №3632, об.1/9)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42558	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42559	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

42560	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Торг.эконом.техникум	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42561	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый); КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
42562	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
42563	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
42564	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42565	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ефремова ул, 69 - ул.Ефремова 69, ж/дом - общий учет/5 эт., 2 п./	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
42566	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
42567	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие слепых.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
42568	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
42569	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
42570	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 54(13Б) - комплекс фото-видео фиксации, пр-кт.Созидателей 54 и 13Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
42571	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
42572	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №1..	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
42573	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
42574	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0

42589	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
42590	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
42591	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5153\Созидателей пр-кт, 4.9эт.7под. - ж/дом-лифт и м.о.п. пр-кт.Созидателей 4 .9эт.7под.	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	
42592	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Резерв №4..	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42593	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1066 яч.2 - ТП-1069 яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ ТП-1069 яч.7 - ТП-1881 яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.328; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кв ТП-1066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1066\Жиркевича ул, 0 - ТП-1066 через ТП-1069 /об.20/, ул.Жиркевича (ул.Генерала Табакина)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42594	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
42595	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1001\Шевченко ул, 71	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
42596	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42597	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4031\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42598	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1813	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Резерв№1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42599	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
42600	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кв РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кв ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2536\Богдана Хмельницкого ул, 31 - л/сч, ул.Богдана Хмельницкого 31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
42601	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1135\Бакинская ул, 40\Тимирязева 40 - ул. Бакинская 40 /Тимирязева 40, ж/д - м.о.п. (8 кв.2 эт.2 п.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

42602	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1072\Ипподромная ул, 19 - ул.Ипподромная 19,ж/дом - м.о.п/Зэт.,3под./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
42603	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.9-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42604	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
42605	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Фестивальный б-р, 12 - Нежилое помещение, б-р.Фестивальный 12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
42606	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 Яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 Яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 Яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
42607	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
42608	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Фестивальный б-р, 12 - Нежилое помещение №1.3.4.5.10.14.19.28.29.30, б-р.Фестивальный 12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
42609	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская Яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-2231б Яч.6 - ТП-2231б Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 Яч.1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская Яч.316 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская Яч.316 (1)_4; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская Яч.316 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ Каб.перемычка на ВЛ 6 кВ-рп-214 Яч.13-тп-2862; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская Яч.316 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2938 на ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2939-ВЛ-6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-2204 до оп.13; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
42610	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Фестивальный б-р, 12 - Нежилое помещение, б-р.Фестивальный 12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
42611	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Стасова ул, 24 - ул.Стасова 24, ж/дом - об.уч./5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		

42612	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.306	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Московское ш, 5а - СТО, ш. Московское 5 А (минус. в №9001, об.21/7)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42613	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42614	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42615	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1.2; КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
42616	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ИГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42617	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
42618	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Железной Дивизии ул, Оул.Кирова - Рекламная конструкция 3*6, №398 ул.Железной Дивизии - ул.Кирова(раз.чертеж)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
42619	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
42620	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
42621	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1409	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 - ТП-1408в Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.4 - ТП 1408б Яч.2 № 2	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
42622	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ кооп "Стена", пр-т Нариманова, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д пр. Нариманова, 85	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
42623	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14корпус 2 - Нежилое помещение, ул.Отрадная 14 корпус 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
42624	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
42625	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42626	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	

42640	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2790 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0		
42641	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42642	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3465 яч.5-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3465\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	
42643	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2974\Отрадная ул, 14корп.2 - Нежилое помещение, ул.Отрадная 14 корп.2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42644	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ПС 10 (10.5) кв ПП-1006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ПП-1006\Гончарова ул, 24к1 - Н/ж помещ. (3-я вед.), ул.Гончарова 24 к1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
42645	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кв РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42646	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3715 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42647	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42648	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1313 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д пр.Нариманова, д.112	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42649	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д пр-т Нариманова, 112	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42650	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кв Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кв Яч.414; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кв Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кв Яч.414	ТП 6 (6.3) кв ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2576\Камышинская ул, 40 - Магазин розничной торговли, ул.Камышинская 40	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

42703	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул. Р. Люксембург,1А (под. 3 вв.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
42704	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
42705	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.2.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0
42706	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42707	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.3 - РП-102 Яч.6	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42708	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
42709	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
42710	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
42711	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42712	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42713	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Советской Армии ул, 9 - ж/дом - ОДУ-м.о.п./2 эт.,4 п./, ул.Советской Армии 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
42714	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
42715	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБ5БА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
42716	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0
42717	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70к.2 - Нежилое помещение (бывш. кв. №121) магазин "Дочки-матери", ул. Рябикова 70 к.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

42718	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Локомотивная ул, 3 - "Спортивный клуб"Спарта", ул.Локомотивная 3 (минус. в №4867, об.9/1 / 10026)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42719	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Локомотивная ул, 3 - комплекс фото-видео фиксации, ул.Локомотивная 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42720	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42721	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 Яч.2 - Оп. №65; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 Яч.2 до ВЛ -10кВ. в(стор. 3699); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ПС 10 (10.5) кВ ПП-3932Н	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3797 Яч.6 - ПП3932 Яч.1	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42722	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.6-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42723	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42724	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42725	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42726	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 35 - от ТП-5010 БС, пр-кт.Ленинского Комсомола 35 (3148-3)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42727	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 35 - Нежилое помещение№6-9,28-31,36,37,48,49, пр-кт.Ленинского Комсомола 35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42728	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Пионерская ул, 17 - ЦТП-31 А, ул. Пионерская 17 от ТП-4127	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42729	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42730	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42731	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

42732	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
42733	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	
42734	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
42735	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
42736	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42737	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
42738	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч. 4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
42739	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1734\Радищева ул, 26А - Нежилое помещение, ул. Радищева 26 А оф.4 (минус. в №3434, об.5/4)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	

42740	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Железнодорожная ул, 0 - гаражный бокс №13 в ГСК "Лада"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
42741	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42742	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1734\Радищева ул, 26А - Офис, ул. Радищева 26 А (минус. в №3434, об.1/8)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
42743	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42744	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 70 (минус. в №3632, об.1/15)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42745	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42746	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева, д.63	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42747	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ульяновский пр-кт, 18 - нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42748	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.П.Морозова,58	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42749	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42750	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42751	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42752	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1400	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1400\Урицкого ул, 94 - ТП-1400 База, ул.Урицкого 94	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
42753	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42754	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ульяновский пр-кт, 26 - общ.учет 459кв./9эт.,13п., пр-кт.Ульяновский 26	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

42770	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2(Маркет-Форд) Яч. <Object>_1 - ТП-2284 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.218 (1)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2284	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2284\Ефремова ул, 50 - ТП-2284, ул.Ефремова 50	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42771	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42772	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42773	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42774	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
42775	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
42776	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2865 Яч.4 - ТП-2866 Яч. 4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2865 Яч.8 - РП-234 Яч.25; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2866	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2866\Хо Ши Мина пр-кт, 32 - ТП-2866.Вх, пр-кт.Хо Ши Мина 32 корп. 1.2.3 - Самарская 27 корп.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42777	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5199 Яч.3 - РП-516 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5199	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5199\Карбышева ул, 271 эт - Парикмахерская, ул.Карбышева 27 1 эт	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42778	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 5 (2Б)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
42779	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2685 яч.8 - РП-205 яч.18 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2685 яч.8 до РП205 яч.18 к.А	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
42780	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сев.Венец, 22	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42781	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42782	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42783	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42784	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

42785	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42786	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1014\Ленина пл, 0 - домик №15, пл.Ленина 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42787	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Радищева, 102 корп.1 ввод.2	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
42788	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 Яч.1-Т1-0.4кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв магазин выпечки ИП Любченков, пр.Нариманова, д.63	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42789	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3462 Яч.4-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42790	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.232	ТП 6 (6.3) кв ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42791	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Лесная Яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42792	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1304\Красногвардейская ул, бпом 1 - Нежилое помещение, ул.Красногвардейская 6 пом 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42793	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н Яч.7 - до ВЛ 10 кв (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4005Н Яч.3 на ВЛ-10кв(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42794	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1641	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Магазин, ул.В.Полевая, д.17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42795	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3449\Безымянный пер, 2 - от ТП-3943 (3449) БССС №733864 "Кольцевая", пер.Безымянный 2(3148-87)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42796	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.360 каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кв РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42797	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2861 Яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кв РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.161	ТП 6 (6.3) кв ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42798	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0.4кв по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Ватутина, 22-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42799	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин, ул. Маяковского, 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
42800	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.2 - ТП-4114 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4114	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4114\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42801	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1261\Карла Маркса ул, 26 - ул. К. Маркса 26, ж/д - общ. учет	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42802	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42803	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 5 - 2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42804	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42805	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\40-летия Победы ул, 27 - Ком.тоннель 6-2, ул. 40 лет Победы 27	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42806	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42807	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42808	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42809	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42810	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42811	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42812	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42813	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42814	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4106	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4106\Машзавода им."Володарского" с/т, 83 уч., сад№1 - садовый дом	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42815	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Новая Улица ул, 073:21:230101:1004 - индивидуальный жилой дом в п.Колхозный, МО "Красноярское сельское поселение"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

42824	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42825	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1728 Яч.2 - РП-129 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-1728	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1728\Репина ул, 8 - здание распр. пункта, ул. Репина 8 (минус. в №9002, об.68/2)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
42826	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2542 яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42827	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4074 яч.3-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4074\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42828	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.38	ТП 10 (10.5) кв ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Островского, 11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42829	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2662 яч.4-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.234	ТП 6 (6.3) кв ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42830	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4058 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42831	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1171\Докучаева ул, 28 - Докучаева 28 ж/д-о/у 48кв., ул.Докучаева 28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42832	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42833	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
42834	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1323 Т1-0,4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д пр.Нариманова 94	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
42835	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1820	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1820\Верхнеполевая ул, 14 - ул. Верхнеполевая 14, ж/д	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

42836	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЭРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-4154 яч.8 - ТП-4160 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4160	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4160\Почтовая ул, 29к. 1 - ТП-4160 и ТП-4160А ООО "Новая жизнь Недвижимость", западнее ж/д ул.Почтовая 29 к. 1 №7605 (был 8347)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42837	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Рябикова ул, 46/напротив - Торговый киоск тр.ост. "Кузоватовская", ул.Рябикова 46 /напротив (минус. в №3642, об.2/3)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42838	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42839	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ленинского Комсомола пр-кт, 0/ Магнит Семейный - Киоск ,пр-кт.Ленинского Комсомола / Магнит Семейный	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42840	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42841	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42842	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42843	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кролюницкого,16 п.4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42844	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кролюницкого,16 п.2; КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Островского, д.25	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42845	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда, 21,...	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42846	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42847	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42848	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

42849	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42850	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42851	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42852	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42853	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42854	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42855	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Карла Либкнехта ул. 23.1 - Адм.здание,, ул.Карла Либкнехта 23.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42856	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42857	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Рябикова ул. 80 - Рябикова 80 ж/д-о/у 5 эт.10 п./, ул.Рябикова 80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42858	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42859	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42860	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кориюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42861	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ <Object>1123	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42862	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А, 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42863	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, д.20	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42864	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42865	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул. Гончарова, 35	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42866	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП 2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42867	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42868	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42869	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ленинского Комсомола пр-кт, 15 - Нежилое помещение №1-6, пр-кт.Ленинского Комсомола 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42870	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 ТП-4037 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Врача Михайлова ул, 42 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,6 п./, ул.Врача Михайлова 42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42879	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул. 0 - ТП-3075 мост ч/з р.Волга, (ТП-73; РЖД, ОАО)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42880	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04-1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42881	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса,42	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42882	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42883	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04-1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42884	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Хрустальная ул. 2 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Хрустальная 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42885	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Инженерный проезд, 18 - сооружения-подъезды и стоянки, проезд.Инженерный 18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42886	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04-1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42887	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04-1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42888	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Новосондецкий б-р, 4А - Нежилое помещение , б-р.Новосондецкий 4 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
42889	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04-2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42890	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 39 - Октябрьская 39 ж/д - о/у./5 эт.4 п./, ул.Октябрьская 39	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42891	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04-1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

42892	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 5 эт. ж/д ул.Бакинская 44 (вв.1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
42893	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 Яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 Яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 Яч.3 - ПП-2944 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944Яч4-ТП-2960 Яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 16 - рекламная конструкция (биллборд) разбивочный чертеж №14 (1541)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
42894	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 20 - ж/дом - общ.учет, б-р.Пензенский 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
42895	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 Яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 Яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 Яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 Яч.3 - ВЛ- 10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная Яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 Яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
42896	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Автозаводская ул, 63 - Автозаводская 63 ж/д - о/у /2 эт. 4 п./, ул.Автозаводская 63	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0
42897	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
42898	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42899	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
42900	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 35 - Рекламный щит, пр-кт.Ленинского Комсомола 35	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
42901	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н Яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
42902	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 Яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	

42913	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова,16А; КЛ 0.38 кВ резерв.руб.№24; КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова, 16А; КЛ 0.38 кВ резерв.руб.№22; КЛ 0.38 кВ Спальный корпус, ул.Плеханова; КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Кузнецова; КЛ 0.38 кВ ул.освещен; КЛ 0.38 кВ Резерв №8 .; КЛ 0.38 кВ Пищеблок госпиталя ветеранов; КЛ 0.38 кВ Соц.страх., пер.Кузнецова,16; КЛ 0.38 кВ Гостиница (вв.2),ул. Плеханова, 1; ВЛ 0.38 кВ Адм. здание,ул.Плеханова 10А; КЛ 0.38 кВ Ресторан (вв2),ул.Плеханова,1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1051 Яч.<Object>_1 - ТП-1771 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1007 - ТП-1051; КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42914	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Хрустальная ул. 24 - Хрустальная 24. ж/д - о/у /5 эт., ул.Хрустальная 24	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
42915	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549а-яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
42916	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяига Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42917	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
42918	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
42919	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42920	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

42921	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42922	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74Б - Нежилое помещение, ул.Радищева 74 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42923	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42924	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
42925	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гончарова 28-30, гаражи	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42926	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
42927	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74Б - Нежилое помещение, ул.Радищева 74 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42928	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 Яч.5 - ТП 2793 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42929	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42930	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Эпер.Тимирязева,1630,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
42931	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 371 эт. - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37 1 эт.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42932	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; КЛ 0.38 кВ Резерв№7; КЛ 0.38 кВ Резерв№8; КЛ 0.38 кВ Резерв№5; КЛ 0.38 кВ резерв.6; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда.35-41, ; ВЛ 0.38 кВ СТ "Виктория", уч.240Б; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда, 21,...; КЛ 0.38 кВ Резерв№1; КЛ 10 (10.5) кВ от ТП-1813 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (12); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1813 яч. до ВЛ-10 кВ в стор.1822	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

42945	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2670-ВЛ-6кв оп.41; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2944яч4-ТП-2960 яч 1; КВЛ 6 (6.3) кв ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2670\Московское ш, 0 - Стройка Склада, ш.Московское 0 (Кадастровый номер участка 73:19:073201:9986)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42946	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42947	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2388 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кв ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2388	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2388\Московское ш, 8 - ТП-2388 База, ш.Московское 8	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42948	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5179 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42949	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 3493 яч.1-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3473 Яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3493\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42950	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 яч.4-Т2-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 Яч.2 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42951	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42952	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 17	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
42953	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кв РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42954	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кв; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кв_1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42955	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Оборудование тел. связи, ул.Кролюницкого 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42956	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Магазин "Бристоль", ул.Кролюницкого 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42957	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - нежилое помещение №5, ул.Кролюницкого 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

42958	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Воробьева, д.63	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42959	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42960	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.1 - ТП-2279 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42961	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3842 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3706	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3706\Портовая ул, 6 - ТП-3706 База ПТР СУАВимР, ул.Портовая 6 (7758)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42962	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резерв 5; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7; КЛ 0.38 кВ резерв №10; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42963	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42964	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42965	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова, 41,43,45,камера (пр.Нариманова,51)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42966	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Самарская ул, 6 - ул.Самарская 6, ж/дом - общ.учет	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
42967	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42968	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42969	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42970	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42971	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42972	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42973	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42974	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Львовский б-р, 16 - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Львовский 16 /18эт.1под./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42975	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Карла Маркса ул, 22/31 - Канин П.А. нежилое помещение, ул.Карла Маркса 22 /31 (№1613)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42976	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42977	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.1-Т1-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42978	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1099\Маяковского ул, 10 - ул. Маяковского 10, ж/д - о/у /4 эт.2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42979	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламный билборд, спуск Ст.Разина (пост ГИБДД)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42980	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42981	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 р.8 до ж/д по ул Пушкирева, 52; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42982	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42983	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43010	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43011	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43012	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 - до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Тельмана ул, 38гараж	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43013	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.161	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43014	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5254-ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5254	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5254\Инженерный проезд, 0 - ООО ВАВС склад, 42-й проезд Инженерный, земельный участок с кадастровым номером 73:24:021112:183	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43015	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43016	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43017	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Набережная реки Свяяги ул, 106к.1 - кофейный аппарат, ул. Набережная р. Свяяга 106 к.1 (минус. в №526, об.10/8, об.10/10)	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
43018	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43019	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Львовский б-р, 16 - Мастерская, б-р.Львовский 16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43020	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 33 - Парикмахерская, пр.Ленинского Комсомола 33, п.3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43021	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 8 - Магазин, пр-кт.50-летия ВЛКСМ (около дома 8)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43022	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 33 - Нежилое помещение №1234-1236, пр-кт.Ленинского Комсомола 33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43023	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43024	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43025	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2547 Яч.8-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43026	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2547 Яч.5-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43027	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2547 Яч.8-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43028	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1502 Яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 Яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898 Яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневиый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43029	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кв; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кв ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2355\Бутурлиных 1-я ул, 24/А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43030	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.38	ТП 10 (10.5) кв ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43031	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Гагарина,23 (под.3)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43032	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1637 Яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3187 Яч.6 - РП 310 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

43033	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43034	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 15А - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Кролюницкого 15 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43035	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Объект>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43036	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1118\Федерации ул, 122а - н/ж помещение, ул.Федерации 122 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43037	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 Яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 Яч.6 - ТП 3598 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43038	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 15А - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 15 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43039	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Хрустальная ул, 45 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Хрустальная 45	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43040	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.6 - ТП 1888 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Молочный пер, 12А - Нежилое помещение, пер.Молочный 12 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43041	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Хрустальная ул, 43 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Хрустальная 43	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43042	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3554	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3554\Хрустальная ул, 12 - светофорный объект Т-7, ул.Хрустальная 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43043	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Отрадная ул, 3 - Автостоянка, ул.Отрадная 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43044	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 Яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 Яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 Яч.3 - ТП-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Дружбы Народов пр-кт, 073:24:021115:2078 - кад. № земельного участка 73:24:021115:2078	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43045	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 158	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43046	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2591 до СП-2591-1; КЛ 0.38 кВ СП-2591-1 руб 2 многоуровневый паркинг западнее ГСК "Квант " по ул. Шигаева ООО "Строй-Комплект"; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ от СП-2591-1 до тех. центра на пересечении ул. Шигаева ул. Ефремова	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43057	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43058	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор. ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43059	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43060	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Рябикова ул, 16 - ул.Рябикова 16 (объекты фото-видеофиксации)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43061	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Богдана Хмельницкого ул, 25 - ж/дом, ул.Богдана Хмельницкого 25 - общий учет/5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43062	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3480 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3480 Яч.<Object> - ТП-3481 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3480	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3480\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43063	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43064	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.7 - ТП-5160 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5160\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43065	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43066	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43067	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.9-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43068	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43069	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43070	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43071	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43072	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43073	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
43074	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Объект> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Туухачевского ул, 19 - ТП-1065. ТП-1054. ТП-1057. ТП-1164. ТП-1065 в/ч 83531, ул.Туухачевского 19	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43075	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.2 - ТП-1126 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43076	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
43077	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч.1 - ПП-3941 Яч.7_; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3941 Яч.7 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3665 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.1 - ТП-3489 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3236\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3236\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3236\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3236\Ш04 - 1\Line-Abn1	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
43078	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
43079	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Промышленная ул, 40 - Промышленная 40 ж/дом - общ.учет/5 эт.6 п./, ул.Промышленная 40	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0		
43080	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗч - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0		

43107	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43108	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 Яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 56, м-н "Народный", Почта	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
43109	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.3-Т-1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
43110	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43111	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
43112	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43113	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Н/ж помещение № 6-17, ул.Карбышева 2 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
43114	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робесрьера, д.5 корп.1,2,3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
43115	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
43116	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
43117	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.3 - ТП-1631 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1631	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе, д.56А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
43118	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
43119	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43120	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

43121	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ Резерв №2; КЛ 0.38 кВ Радищева, д.31 (вв.2); КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ Радищева, д.27/27 (офис); КЛ 0.38 кВ Резерв №10; КЛ 0.38 кВ Резерв №14; КЛ 0.38 кВ Красногвардейская, д.25 (офис); КЛ 0.38 кВ Красногвардейская, д.25 (вв.2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.3 - ТП-1875 Яч.4	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43122	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43123	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Туполева пр-кт, 6 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
43124	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Киевский б-р, 5 - ж/дом - лифт и м.о.п. /9 эт,4 п./, б-р.Киевский 5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
43125	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Туполева пр-кт, 6 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.2под./, пр-кт.Туполева 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
43126	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
43127	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
43128	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Корунковой ул, 0 - светофорный объект Т-7 СШ №66, ул.Корунковой 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
43129	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
43130	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга Яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
43131	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
43132	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43133	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
43134	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Молодежная ул, 7 - с.Луговое, ул.Молодежная 7,ж/д-об.уч.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

43135	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.2 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43136	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43137	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43138	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43139	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Львовский б-р, 2 - Узел кабельной связи, б-р.Львовский 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43140	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2596 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43141	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Нахимова ул, 23 - МКД, ул.Нахимова 23	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
43142	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 Яч.4 до ТП-2225 Яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43143	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 Яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
43144	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43145	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
43146	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Нахимова ул, 23 - Узел кабельной связи, ул.Нахимова 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43147	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 Яч. - ТП-3041 Яч.1_5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43148	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

43165	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
43166	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43167	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43168	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
43169	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Марата ул, 29, разб.чертеж мб1 - рекл. констр.(пилон двухсторонний), ул.Марата 29 чертеж мб1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
43170	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
43171	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2275 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	
43172	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяига Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
43173	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4184 яч.8 - РП-402 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Врача Михайлова ул, 48 - ТП-4073, Вход., ул.Врача Михайлова 48(ТП-4184)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
43174	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Врача Михайлова ул, 48 - ТП-4073, Вход., ул.Врача Михайлова 48(ТП-4184)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
43175	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д. 31/1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43176	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д. 31/1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43177	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
43178	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

43179	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43180	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43181	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Хрустальная ул, 16А - Нежилое помещение, ул.Хрустальная 16 А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43182	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43183	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 1А - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43184	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43185	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43186	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43187	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 83А - Магазин, ул.Промышленная 83 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43188	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.7 - ТП-1742 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Компьют.рентген.томограф по ул.Рыльева,30/30	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43189	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43190	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\40-летия Победы ул, 26 - ж/дом - общ.учет /289 кв./, ул.40-летия Победы 26	0.40000	4	0	4	0	0	0	0	4	0
43191	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43192	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43193	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14к.2 - Нежилое помещение, ул.Отрадная 14 к.2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
43194	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1167\Радищева ул, 158 - ул. Радищева 158, ж/дом	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
43195	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
43196	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Рябикова ул, 0, сев.-зап.д.№116 - торговый павильон, ул.Рябикова , сев.-зап.д.№116	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
43197	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
43198	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Можайского,6а(корп.3)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
43199	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
43200	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 51	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43201	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
43202	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.1 - ТП-2538 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
43203	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43204	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, О/Ак. Павлова - Рекламная конструкция №673, ш.Димитровградское 0 /Ак. Павлова	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
43205	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Туполева пр-кт, 15 - Киоск, пр-кт.Туполева 15 (ост.м-н "Товары для дома")	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
43206	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

43207	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43208	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43209	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43210	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43212	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43213	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер. 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43215	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Аблукова ул. 63 - Узел связи, ул.Аблукова 63	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43216	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Лесная, 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43217	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43218	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
43219	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 81 - Магазин, ул.Промышленная 81	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
43220	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватугина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
43221	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
43222	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2-ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
43223	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 38 - ж/дом - общ.учет/138 кв.,9 эт.,4 п./, ул.Карла Маркса 38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
43224	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
43225	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 91	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
43226	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Туухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
43227	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гафурова, 14 вв.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43228	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
43229	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Врача Сурова пр-кт, 23, 20 и 22, 25 - светофорный объект Т-7, к СОШ №86	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
43230	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
43231	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

43232	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,7-13, гаражи, ул.Ватутина, д.4 (ГорГаз)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43233	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,7-13, гаражи, ул.Ватутина, д.4 (ГорГаз)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43234	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43235	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 11 - камера фото-видео фиксации ГИБДД, пр-кт.Ульяновский 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43236	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43237	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
43238	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43239	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43240	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
43241	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43242	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43243	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.ВерхнеПолевая,9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43244	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского,9-13,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43245	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43246	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43247	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 1 - Рекламная конструкция №594, пр-кт.Туполева 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

43248	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ленинского Комсомола пр-кт, 23а - комплекс фото-видео фиксации, пр-кт.Ленинского Комсомола 23 а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43249	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43250	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43251	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Камышинская ул, 17 - ул.Камышинская 17, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт., 6 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43252	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
43253	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Камышинская ул, 17 - ул.Камышинская 17, ж/дом - общ.учет /217 кв./	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	
43254	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Красногвардейская, д.25 (вв.1); КЛ 0.38 кВ Красногвардейская, д.25 (офис); КЛ 0.38 кВ Резерв №13.; КЛ 0.38 кВ Резерв №9.; КЛ 0.38 кВ Радищева, д.33; КЛ 0.38 кВ Резерв №3.; КЛ 0.38 кВ Радищева, д.31 (вв.1); КЛ 0.38 кВ Резерв №1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 Яч.8 - ТП-1875 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43255	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43256	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1902 Яч.3 - РП-133 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1902	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1902\Островского ул, 60.56.58 - ТП-1902 вх, ул.Островского 60 .56.58. ул.Федерации 141. ул.Федерации 76/Алимушкина А.А. МКД /	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43257	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Докучаева,1-7, Фурманова,4-8, О.Кошевого,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43258	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43259	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

43260	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Докучаева,1-7, Фурманова,4-8, О.Кошевого,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43261	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_10.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
43262	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_10.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
43263	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
43264	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
43265	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3480 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3480 Яч.<Object> - ТП-3481 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3480	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3480\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43266	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43267	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43268	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43269	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Дружбы Народов пр-кт, 88 уч. - индивидуальный жилой дом, кв."Г", участок №88, кад.№73:24:021115:1271	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43270	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д. 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
43271	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Академика Павлова ул, 34 - Оборудование тел.связи, ул.Академика Павлова 34 /№82/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43272	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.<Object> - ТП-1172 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1172\Радищева ул, 140 - Нежилое помещение, ул.Радищева 140 (минус. в №524)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

43287	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43288	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43289	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43290	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громова,2 вв.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43291	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43292	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 Яч.6 - ТП-2868 Яч.2; КЛ 0.38 кВ ТП-2868\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2868\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2868\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2868\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2868\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2868\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2868\Ш04 - 1\Line-Abn1	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43293	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43294	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0.4кВ Т1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5023 яч.3 - ТП-5024 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.5 - ТП-5023 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43295	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43296	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43297	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43298	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1135\Олега Кошевого ул, 17 - ул. Олега Кошевого 17, МКД	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43299	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43300	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 17 - офис, пр-кт.Авиастроителей 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
43301	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Музыкальная школа, ул.Гимова,1, ЗАГС ул.Гимова, д.3, ГЗ и ПБ ул.Гимова, д.3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43302	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43303	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Гагарина ул, 7/Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43304	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 0 - Парк "Семья", пр-т 50-летия ВЛКСМ	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0
43305	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
43306	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч.3 - РП 203 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43307	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1321	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1321\Урицкого ул, 11А - Производственная база, ул. Урицкого 11 А (минус. в №1850)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43308	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43309	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43310	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д 2пер. Мира,21 щит2	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
43311	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43312	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3493 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43313	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-Э ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43314	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

43315	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
43316	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Рябикова ул, 0 - Рекламная конструкция №142, ул. Рябикова/Западный б-р	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43317	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
43318	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
43319	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-2529 Яч.12 - ТП-2529 Яч.кЛ3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
43320	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-2529 Яч.12 - ТП-2529 Яч.кЛ3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
43321	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\Розы Люксембург ул, 12А - ул. Р.Люксембург 12А, ж/д - общ.учет /2под.,2эт./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
43322	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Гончарова ул, 13/91а - Нежилое помещение ресторана "Антресоль", ул.Гончарова 13 /91А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
43323	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43324	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6 - ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
43325	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
43326	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Кузоватовская ул, 13 - ул.Кузоватовская 13, ж/дом - общ.учет /72 кв./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

43327	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43328	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
43329	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ трансформатор; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.66,68,72-78, ул.Гафурова, д.3,мкд по ул.Тимирязева,3/1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43330	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004Н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Солнечная ул, 3 - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
43331	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 -ПС 110кВ Автозаводская л.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
43332	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43333	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43334	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Резерв32	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
43335	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Новосондецкий б-р, 22 - ж/дом - лифт/м.о.п. /16 эт.,1 п./, б-р.Новосондецкий 22	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
43336	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Соборная пл, 8 - торговый павильон (домик №8), пл. Соборная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
43337	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 54А,	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43338	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\12 Сентября ул, 86 - Нежилое помещение, ул.12 Сентября 86	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
43339	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\40-летия Победы ул, 19А - Нежилое помещение, ул.40-летия Победы 19 корпус 1 пом. 1-5 на 1 эт.	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
43340	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
43341	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

43342	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 106	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43343	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Соловьева ул, 1западнее	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
43344	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
43345	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 106	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
43346	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург 2-6, ул.Новгородская 7,10,12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
43347	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
43348	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
43349	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\12 Сентября ул, 0 - Оборудование видеонаблюдения, ул.12 Сентября /Пушкинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
43350	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
43351	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43352	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2336 Яч.16 - ТП-2336 Яч.кЛ	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43353	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Верхнеполевая ул, 21 - Базовый блок для ИСУ, ул.Верхнеполевая 21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
43354	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Кузоватовская ул, 0 - Киоск, ул.Кузоватовская /м-н "Облрезерв"/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

43355	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 яч.4-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43356	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43357	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43358	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43359	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4121\Краснопролетарская ул, 25 - Автостоянка, ул.Краснопролетарская 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43360	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43361	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43362	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43363	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4023 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43364	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3430 яч.4-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43365	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.6.1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1324\Орджоникидзе ул, 15/116 - Нежилое помещение, ул.Орджоникидзе 15 /116	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43366	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43367	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5171\Карбышева ул, 5 - ул.Карбышева 5, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт., 3 п./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

43383	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
43384	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43385	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944яч4-ТП-2960 яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
43386	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43387	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43388	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43389	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0	
43390	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1900-1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека,пристрой во дворе; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция,узел связи; КЛ 0.38 кВ Единый информационный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (Зэтж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ 2123123123	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

43391	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1900-1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека,пристрой во дворе; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция,узел связи; КЛ 0.38 кВ Единый информационный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (Зэтаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ 2123123123	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43392	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1900-1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека,пристрой во дворе; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция,узел связи; КЛ 0.38 кВ Единый информационный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (Зэтаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ 2123123123	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43393	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1900-1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека,пристрой во дворе; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция,узел связи; КЛ 0.38 кВ Единый информационный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (Зэтаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ 2123123123	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43394	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43395	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КБО ВРУ-2 вв.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
43396	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216(Горького ул, 9/1 - ул.Горького 9/1, ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

43397	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43398	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43399	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Камышинская ул, 2742 - Нежилое помещение, ул.Камышинская д.27кв. 42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43400	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Нахимова ул, 1 - ж/д, ул. Нахимова 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43401	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.4 - ТП-3459 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ЦШ ТП-3054 Яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_20; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_18; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_16; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_24; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43402	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43403	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП 217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 Яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Рябикова ул, 106 - ул.Рябикова 106, ж/дом - общий учет/10 эт.,6 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43404	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Варейкиса ул, 20 - ж/дом - общ.учет 503кв., ул.Варейкиса 20	0.40000	4	0	0	4	0	0	0	4	0
43405	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.3 - ТП-1920 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43431	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Шолмова ул, 9 - Шолмова 9. ж/д - общ.уч /48 кв./, ул.Шолмова 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43432	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гафурова, 62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43433	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ К 2 ВЛИ-0,4 кВ ; КЛ 0.38 кВ каб 2 ; КЛ 0.38 кВ рев. руб; КЛ 0.38 кВ каб.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-1 от ВЛ-0,4кВ	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43434	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43435	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43436	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43437	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43438	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43439	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
43440	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3481	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3481\Гая пр-кт, 0 ТП-3481 66 Окружная ремонтная мастерская, п/с. Белый Ключ	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43441	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин "Магнит" ул.Пархоменко,38/5 ввод,2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43442	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин "Магнит" ул.Пархоменко,38/5 ввод,2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43443	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Азовская ул, 66 - Узел связи, ул.Азовская 66	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43444	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.5	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 24 - Магазин, б-р Пензенский 24-112	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43445	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

43497	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 Яч.4 - ТП-1170 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сев.Венец, 10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43498	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная Яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43499	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. Яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 Яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
43500	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1317\Средний Венец ул. 31 - ул. Средний Венец 31, ж/д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
43501	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43502	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43503	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43504	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Краснопролетарская ул, 16 - Умрихина В.А. Магазин, ул.Краснопролетарская 16	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43505	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 Яч.3 - ТП-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
43506	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Нариманова, 108	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
43507	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д 2пер. Мира,21 щит1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43508	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Регина,7-19, 23-33	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43509	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	

43510	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 86	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43511	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43512	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43513	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_22; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.3 - ТП-3469 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3463 яч.6-Т2-6 кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43514	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,175	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43515	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Кузоватовская ул, 21 - Нотариус Железнова И.А., ул.Кузоватовская 21 (6998)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43516	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43550	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1821 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1821	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1821\Урицкого ул, 102 - ТП-1821 Произв.база, ул.Урицкого 102 (3424)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
43551	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ до нестационарного торгового киоска, севернее ж/д по ул.Гагарина, 27	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43552	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Федерации, (нечёт)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
43553	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
43554	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
43555	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.П.Морозова, д.77/43	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
43556	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева, 26-32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
43557	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43558	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
43559	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Гафурова 35-39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
43560	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Островского ул, 19 - ул. Островского 19, ж/дом-общ,учет /12 эт., 1п., 48кв./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
43561	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 63	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43562	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43563	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 Яч. 1 - ТП 2657 Яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

43578	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 49 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.8 п./, пр-кт.Ленинского Комсомола 49	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0
43579	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43580	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.2 - ПП-3941 Яч. 4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.3	ПС 6 (6.3) кВ ПП-3717	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.6 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ оп.№71до оп.№72 (пп3606 до пп3717); КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3632 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (2)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-ТП-3633- ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606н Яч.3 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ Временная перемычка; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (7); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (6)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (6); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3642 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3650 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3658 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (4); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (5)	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
43581	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43582	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43583	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43584	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43585	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43586	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

43587	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43588	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Камышинская ул, 27 - Нежил. пом. №111-117, ул.Камышинская 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43589	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1) 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43590	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 5 - Офис, ул.Гончарова 5, кв.16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43591	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43592	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 5 - ул.Гончарова 5, ж/дом - м.о.п./5 эт.,5 п./	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43593	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43594	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43617	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
43618	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\12 Сентября ул, 13 - ул.12 Сентября 13, ж/дом - общий учет /5 эт.,6 н./	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43619	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 0.38 кВ резерв руб.24; КЛ 0.38 кВ резерв руб.22; КЛ 0.38 кВ резерв руб.20; КЛ 0.38 кВ резерв руб.18; КЛ 0.38 кВ ул.Новгородская,12А,котельная (вв 2); КЛ 0.38 кВ ж.д. ул. Федерации 150 (вв.2); КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации 138; ж/д ул.Красноармейская, 149; КЛ 0.38 кВ землеустроительное предприятие, ул.Федерации, д.140; КЛ 0.38 кВ Резерв№8.; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации 148; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации,136, м-н "Каравай", ИП "Муратов"; ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева 159-163/6, ул.Новгородская 8	10.00000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43620	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43621	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43622	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
43623	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43624	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Резерв №12.; КЛ 10 (10.5) кВ кл-0,4кв; КЛ 10 (10.5) кВ ПВ 4х185; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Резерв №11.	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43625	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свягия - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свягия Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свягия Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
43626	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43627	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

43628	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2292\Рябикова ул, 46 - нежилое помещение, ул.Рябикова 46	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43629	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 Яч.3 - ТП-1139 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 Яч.1- ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв маг."Авион"	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43630	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5152\Созидателей пр-кт, 8 - МК Августов, г. Ульяновск, пр-кт.Созидателей 8 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43631	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5152\Созидателей пр-кт, 10 - пр.Созидателей 10, ж/дом - общ.учет	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43632	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	РП 10 (10.5) кв РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-401\Тельмана ул, 22 - офисное помещение, ул.Тельмана 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43633	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2261\Полбина ул, 30 - Прод.магазин,парикм-я "Идеал красоты" ул.Полбина 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43634	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2692 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43635	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2814 Яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кв РП 234 - ПС Свяяга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.161	ТП 6 (6.3) кв ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
43636	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2261\Полбина ул, 30 - Магазиn, ул.Полбина 30	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43637	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3151 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3151 Яч.1 - РП-346 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43638	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2565\Рябикова ул, 21/поворот на АЗС - Билборд №149, ул.Рябикова 21 /поворот на АЗС	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43639	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2656 Яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43640	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3108а Яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3028 Яч. - ТП 3108а Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кв (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43641	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кв ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4082\Полевой 1-й пер, 4 - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43669	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 яч.4-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2264	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43670	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5081\Туполева пр-кт, 0 - светофор, пр-кт.Туполева перекресток с	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43671	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1014\	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43672	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2353 Яч.7-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2353\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43673	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2353 Яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43674	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1014\	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43675	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5016 Яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43676	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4132н Яч.5 до ВЛ-6 кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43677	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	РП 10 (10.5) кв РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Ул.Федерации, д.64	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43678	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43679	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5062\Созидателей пр-кт, 88 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 88	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
43680	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1317\Средний Венец ул, 35 - Нежилое помещение, ул.Средний Венец 35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43681	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3552 Яч.4-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43682	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3431 Яч.4-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_7,1; КЛ 0.38 кв ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43683	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3431 Яч.4-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_7,1; КЛ 0.38 кв ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43684	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.19-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	РП 10 (10.5) кв РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

43714	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ торговый центр, ул. Гончарова, 19.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
43715	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.2 - ТП-1070 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ тр1; КЛ 10 (10.5) кВ вв1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ столовая обл. администрация ; КЛ 0.38 кВ Освещение ТП руб.14; КЛ 0.38 кВ собств. нужды руб.14; КЛ 0.38 кВ обл. админ.(правая сек.шин); ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, экскланада; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.8; ВЛ 0.38 кВ Заправка электромобилей ул.Спасская,8; КЛ 0.38 кВ министр. культуры ул.Спасская,10; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1012 Яч.3 - ТП-1310 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ; КЛ 0.38 кВ ТП-1115\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-1115\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ Рекламная конструкция	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
43716	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ефремова ул, 89А - ж/дом - общ.уч., ул.Ефремова 89 А /12 эт.,1 п./мощность на весь дом	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	
43717	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43718	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43719	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ тр; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3641	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3641\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
43720	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Ватутина ул, 28 - ул. Ватутина 28, ж/дом - м.о.п./3 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
43721	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 2243 руб.5 АСБ 4х70 до ж/д по ул. Хваткова, 2А К.1; КЛ 0.38 кВ 2243 руб.5 АСБ 4х70 до ж/д по ул. Хваткова, 2А К.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
43722	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
43723	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	

43724	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кв ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
43725	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
43726	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв киоск "Роспечать" по пр-т Нариманова,63; ВЛ 0.38 кв Киоск "Волга-табак"на остановке пр.Нариманова,63; КЛ 0.38 кв Погреба, ул.Ватутина	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43727	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5063\Созидателей пр-кт, 80 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 80	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	
43728	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
43729	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5063\Созидателей пр-кт, 80 - ж/дом-лифт и м.о.п./Ээт,3под./, пр-кт.Созидателей 80	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	
43730	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1120 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
43731	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2674 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
43732	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5006 яч.6-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5006\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
43733	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3080 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3151 Яч.1 - РП-346 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
43734	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3067 яч.-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кв ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
43735	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3625 яч.2-Т1-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
43736	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3208 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
43737	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5006 яч.5-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5006 Яч.3 - ТП-5008 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	

43738	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1_1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1119-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.126-128	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43739	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
43740	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
43741	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяига Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
43742	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,9А вв1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
43743	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
43744	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 Яч.1 - ТП-2873 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 Яч.5 - РП-234 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 Яч. 8 - ПС Свяига Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяига Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2874	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2874 Яч.1-Т1-6кВ {0}	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
43745	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43746	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43747	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43748	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 Яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
43749	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43750	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Октябрьский пер, 6А - пер.Октябрьский 6 А,ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

43774	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.3-ВЛ 6 кв; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ипподромная, д.13а, 13г	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43775	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43776	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Трудовая ул. 4 - Узел связи, ул.Трудовая 4 (подвал между 1 и 2 подъезми)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43777	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.3-ВЛ 6 кв; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ипподромная, д.13а, 13г	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
43778	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 Яч.3 - ТП-1634 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,55а(п.5)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43779	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.3-ВЛ 6 кв; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ипподромная, д.13а, 13г	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43780	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43781	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Кузоватовская ул, 35 - Пункт раздачи детского питания, ул.Кузоватовская 35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43782	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43783	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43784	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43785	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43786	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УФМС России, ИП Маликов, ООО "Алма", ул.Радищева, 39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43787	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43788	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяига Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>987	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43789	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин, ул. Гагарина, 29а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43790	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №2..	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43791	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
43792	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ на АВР; ВЛ 0.38 кВ СИП 4х7 0; КЛ 0.38 кВ ЛР; КЛ 0.38 кВ Резерв№16.; КЛ 0.38 кВ Резерв№14.; КЛ 0.38 кВ Резерв№12.; КЛ 0.38 кВ Прачечная (вв.1) ул.Плеханова; КЛ 0.38 кВ ТП-1761 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ Хирургический корпус, (АВР ввод 2) ул.Плеханова; ВЛ 0.38 кВ Госпиталь ветеранов войн, ул.Кузнецова 26; КЛ 0.38 кВ Хирургический корпус (вв.2) ул.Плеханова; КЛ 0.38 кВ Старый госпиталь (вв.2), ул.Кузнецова 26; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ на Соборную площадь; КЛ 0.38 кВ Розетка 9; КЛ 0.38 кВ Розетка 8; КЛ 0.38 кВ Розетка 7; КЛ 0.38 кВ Розетка 6; КЛ 0.38 кВ Розетка 5; КЛ 0.38 кВ Розетка 4; КЛ 0.38 кВ Розетка 3; КЛ 0.38 кВ Розетка 2; КЛ 0.38 кВ Розетка 1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43793	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43794	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.3 - ТП-5008 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43795	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43796	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Баумана, 51 (3-4 под)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43797	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43798	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43799	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гагарина,27 (лев.руб)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
43800	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43801	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Генерала Тюленева пр-кт, 6Б - МКД с об-ми соц и ком. назн., пр-кт.Генерала Тюленева 6 Б	0.40000	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
43802	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43803	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43804	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43805	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 Яч.3 - РП 203 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43806	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43808	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 Яч.3 - РП 203 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43809	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 Яч.3 - РП 203 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43810	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Генерала Тюленева пр-кт, 5 - ж/д - общ.учет 180кв., пр-кт.Генерала Тюленева 5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
43811	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Генерала Тюленева пр-кт, 5 - ж/дом-лифт и м.о.п./9 эт.,5 п./, пр-кт.Генерала Тюленева 5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
43812	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.8-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43813	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43814	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1542 Яч.1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

43815	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ д.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
43816	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 Яч.3 - ПП-4186 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43817	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43818	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.1 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ефремова ул, 113 - Ефремова 113. ж/д м.о.п./5 эт., ул.Ефремова 113	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
43819	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43820	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
43821	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 ; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 0.38 кВ 31; КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПрофи; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43822	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
43823	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
43824	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
43825	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
43826	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

43877	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1167 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Симбирская 49-51	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43878	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кв РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-310\Минаева ул, 3 - Нежилые помещения, ул.Минаева 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
43879	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11 Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4173\Привольная ул, 57 - индивидуальный жилой дом ТОО "Индовое", уч.№244	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
43880	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2375 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.416	ТП 6 (6.3) кв ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2375 руб.26 СИП 3х35+1х54,6 торговый киоск ост. "Автозапчасть"; КЛ 0.38 кв ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
43881	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Крымова, 63 (под.6+м-н Гуливер)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
43882	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 Яч.; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул. Радищева, 149 (вв.2 офисы)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43883	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кв РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-310\Минаева ул, 3 - ж/дом, ул.Минаева 3 - общ.учет/10 эт.,6 п./	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
43884	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3303 Яч.1-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
43885	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
43886	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

43887	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43888	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43889	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.4-ТП-5026 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5026	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5026\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43890	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Гая пр-кт, 85 - ТП-3499 (кафе Околица), пр-кт.Гая 85 (217-3)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
43891	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43892	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43893	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43894	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43895	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС-2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-4085\МТС-1 ул, 19 - ТП-4022, ул.МТС-1 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43896	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514 Яч.10 - ТП-2514 Яч.кЛ1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43897	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2226\Московское ш, 84 - ТП-2226 Хлебозавод №2, ш.Московское 84	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43898	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

43899	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Симбирская ул, 1 - ул.Симбирская 1,ж/дом-м.о.п./Зэт.,Апод./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
43900	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43901	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 0.38 кВ 31; КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПрофи; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43902	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 Яч.1 - РП-106Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюцкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
43903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 0.38 кВ 31; КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПрофи; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43904	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
43905	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
43906	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\Розы Люксембург ул, 0 - светофорный объект на пересечении ул.Розы Люксембург - ул.Симбирская	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
43907	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ трансформатор; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.66,68,72-78, ул.Гафурова, д.3,мкд по ул.Тимирязева,3/1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43908	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1914\Рылеева пер, 14 - Нежилое помещение №29-36. 103, ул.Рылеева 14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
43909	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Доватора ул, 16/2 - Общежитие, ул.Доватора 16 /2 кв.,5 эт.,1 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

43910	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 0.38 кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ м-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ Сириус-К; КЛ 0.38 кВ Банк "Хоум Кредит"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43911	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 2-й пер, 9 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43912	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
43913	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn 15	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
43914	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43915	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Агрострой, ул.Р.Люксембург,23	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43916	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗч - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗч" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43917	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

43918	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 Яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч.1 - ПП-3941 Яч.7_; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3941 Яч.7 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3665 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.1 - ТП-3489 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3236\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43919	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
43920	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43921	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 83 - ул.Рябикова 83, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт., 6 п./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
43922	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Гая пр-кт, 80 - ж/дом - общий учёт /9 эт., пр-т Гая 80	0.40000	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	
43923	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - Парикмахерская "Колибри", Мира 2-й пер. д.28 А(офис 62)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
43924	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - Нежилое помещение, пер.Мира 2-й 28 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
43925	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43926	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 83 - ул.Рябикова 83, ж/дом - общ.учет 217кв.	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	
43927	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 79 - ул.Рябикова 79, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт., 3 п./	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
43928	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 79 - ул.Рябикова 79, ж/дом - общ.учет 109кв.	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
43929	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\ , 28 - индивидуальный жилой дом в д.Кувшиновка	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

43930	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43931	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43932	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Резерв32	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
43933	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
43934	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гагарина,27 (лев.руб)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43935	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1420	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1420\Урицкого ул, 27 - ТП-1420 Плодоовощная база, ул. Урицкого 27 (217-33)и (242)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43936	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43937	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43938	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43939	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 37, щ2-щ.3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43940	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43941	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 12 - торговый киоск , пр-кт.Ульяновский 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
43942	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
43943	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 12 - Торговый киоск№7, пр-кт.Ульяновский 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
43944	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н "Атлант", ул.Гагарина,9	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	

43968	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1316	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д ул.Средний Венец 11-15	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43969	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1921\Федерации ул, 124А - ул. Федерации 124А , ж/д-общ.учет (об.8)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43970	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2255 Яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43971	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43972	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кв РП-316	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43973	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.234	ТП 6 (6.3) кв ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кв <Object>6636	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43974	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2225\Пожарского ул, 5А - ж/д, ул.Пожарского 5 А - о/у /5 эт.7 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43975	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2225\Пожарского ул, 5А - Узел связи, ул.Пожарского 5 А (подвал, 2-ой подъезд)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43976	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кв ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43977	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кв ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43978	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2220 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110 кв Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43979	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2372 Яч.6 - ТП 2785 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2372\Камышинская ул, 8 - ул.Камышинская 8, ж/дом лифт и м.о.п. /9 эт., 7 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43980	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1034 Яч.1 - ТП-1761 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1761 Яч.3 - РП-111Н Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Гостиница (ввод ВРУ№1 слева), ул. Спасская, 8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
43981	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2225\Пожарского ул, 5А - Узел связи, ул.Пожарского 5 А (подвал, 5-й подъезд)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

43982	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object> 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 яч.1 - ВЛ оп.89/1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 оп.102/12-101/29;	6.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43983	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
43984	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
43985	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
43986	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
43987	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Генерала Тюленева пр-кт, 5 - Киоск, пр-кт.Генерала Тюленева 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
43988	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
43989	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
43990	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	
43991	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.6 - ТП-3151 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
43992	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	

43993	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяига Яч.234 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43994	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Рябикова ул, 15/авт.ост. ул.Хмельн. - Торговый павильон, ул.Рябикова 15 /на автобусной остановке по ул.Б.Хмельницкого	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43995	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ТП-4136 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 7А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43996	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Героев Свири ул, 14А - ТП-3175 "Ростелеком" АТС-37 вх., ул.Героев Свири 14 А	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43997	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43998	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43999	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяига Яч.161 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ <Object>887	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44000	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_20	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44001	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Станкостроителей ул, 25А - Магазин, ул.Станкостроителей 25 А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44002	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44003	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606б Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606б Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606б Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 Яч.2 до ВЛ бкв.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 до ВЛ бкв.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44004	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Туполева пр-кт, 24 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт., 9 п./, пр-кт.Туполева 24	0.40000	3	0	3	0	0	0	0	3	0

44005	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2260 Яч.4-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44006	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5084\Туполева пр-кт, 24 - ж/дом - общ.учет /324 кв./, пр-кт.Туполева 24	0.40000	3	0	3	0	0	0	0	3	0
44007	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кв ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2289\Ефремова ул, 103 - ул.Ефремова 103, ж/дом - м.о.п./5 эт.,6 п./	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44008	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2545\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 12 - пр.50 лет ВЛКСМ 12. ж/дом - об.уч./5 эт.4 п./, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44009	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2545\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 12 - Нежилое помещение №1081, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44010	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2564 Яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44011	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 Яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44012	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4035 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная Яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кв РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кв ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4035\Станционная ул, 3 - МКД, ул.Станционная 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44013	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Менжинского ул, 0 - восточнее жилого дома 8 (уч. № 33по ГП)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44014	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2651 Яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.315	ТП 6 (6.3) кв ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44015	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5006 Яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5006\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44016	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2547 Яч.5-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44017	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5006 Яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5006 Яч.3 - ТП-5008 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44018	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5014\Ленинского Комсомола пр-кт, 43кв. 427 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 43 кв. 427	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44019	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	РП 10 (10.5) кв РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Л.Шевцовой, 54 Б	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44020	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	РП 10 (10.5) кв РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Л.Шевцовой, 54 Б	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

44021	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.5 - ТП-1085 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.3 - ТП-1920 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул. Бакинская, 34-36 (вв.2)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44022	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44023	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
44024	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,37	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44025	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44026	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
44027	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Шоферов ул, 0 - Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул.Шоферов севернее здания №14	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44028	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ трансформатор; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.66,68,72-78, ул.Гафурова, д.3,мзд по ул.Тимирязева,3/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
44029	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб.1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
44030	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 Яч.3 - ТП-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
44031	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 Яч.5 до РП-409 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
44032	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
44033	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
44034	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская, д.1 (Симбирцит), светофор	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
44035	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 Яч.3 - ТП-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

44047	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Нариманова пр-кт, 112 - Нариманова 112 ж/д - лифт и м.о.п./9 эт.1 п./, пр-кт.Нариманова 112	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44048	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Менделеева проезд, 0 - нестационарный торговый объект, проезд.Менделеева 0	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44049	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44050	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44051	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944Яч4-ТП-2960 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 Яч.3 - ПП-2944 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 Яч.4 на ВЛ оп.12 б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 Яч.1 на ВЛ оп.22; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга Яч.240 (1)_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяга Яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2660 - ВЛ 6 кВ оп.42; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 Яч.1 до ВЛ-6кВ; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 Яч.3 - ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская Яч.240 (1); ВЛ 6	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44052	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 Яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44053	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44054	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44066	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	РП 10 (10.5) кВ РП-109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-109\Спасская ул, 19 - Гостиница от РП-109, ул.Спасская 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
44067	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44068	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
44069	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44070	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1746 Яч.Т1 - РП-109 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1746	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1746\Спасская ул, 19 - Гостиница от ТП-1746, ул.Спасская 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
44071	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
44072	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	
44073	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
44074	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898Яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная); ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"; ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная); ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; КЛ 0.38 кВ Резерв.№4; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5.; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44075	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 Яч.6 - ТП-2681 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	

44076	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44077	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
44078	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
44079	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
44080	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
44081	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Созидателей пр-кт, 36А - Адм.здание, пр-кт.Созидателей 36 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
44082	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч.1 - ТП 2657 яч.2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
44083	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
44084	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

44085	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Резерв36	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
44086	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\12 Сентября ул, 88Б - ГСК "Сентябрь", ул.12 Сентября 88 Б	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44087	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44088	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Заводской проезд, 31 - МЖД, проезд Заводской 31	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0
44089	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
44090	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева, 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44091	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Докучаева,30	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44092	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1026 Яч.1 - ТП-1745 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1745 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1026	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ШС-0.4кВ по ул.Ленина,93 информац.табло на трамв.остановке	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44093	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева, 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44094	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
44095	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

44096	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч.3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44097	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Московское ш, 78Б - ТП-2772 ООО "Автострой"Произв.база, ш.Московское 78 Б	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44098	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44099	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.3 - ТП-1014 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1011	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Филармония.	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0		

44100	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44101	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
44102	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1820 Яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кв ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0		
44103	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кв ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2521\Герасимова ул, 47 - ул. Герасимова 47, ж/дом - общ. учет /2 эт., 2 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
44104	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2258\Октябрьская ул, 53 - ул.Октябрьская 53, ж/дом - об.уч./5 эт., 4 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
44105	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
44106	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
44107	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
44108	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
44109	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19 - Нежилое помещение №1-9 , б-р Новосондецкий, дом №19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
44110	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1205\Гончарова ул, 13.4/24 - Нежилое помещение, ул.Гончарова 13.4/24	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
44111	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2576 яч.2-Т2-6кВ (0); КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 Яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кв Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кв Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кв ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2576\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
44112	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1205\Ленина ул, 83 - Здание, ул.Ленина 83	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	

44113	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кв.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кв.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д, ул.Ср.Венец,19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
44114	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1171 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Сев.Венец, 24	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44115	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4153 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44116	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2587 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 №3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 Яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кв Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кв Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кв ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44117	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кв РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д по ул.Бебеля,17, корп.№1, №2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44118	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3715 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44119	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44120	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2547 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44121	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2547 Яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44122	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2547 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44123	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2547 Яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44124	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1884 Яч.6 - ТП 1888 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1884 Яч.4 - РП 133 Яч.20 №0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1755\Молочный пер, 12А - Нежилое помещение, пер.Молочный 12 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44125	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.3-ВЛ 6 кв; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1055 Яч.1 ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч._10 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 №1; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв КНС №8, ул. Ипподромная	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

44141	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1171 яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Докучаева, 30	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44142	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1171 яч.5-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Докучаева,30	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44143	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1509\Нариманова 1-й пер, 31 - 1-й пер. Нариманова 31, ж/дом - м.о.п. /1 эт., 2 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44144	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4124 яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44145	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44146	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898 яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44147	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3626 яч.1-Т1-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кв ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3626\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
44148	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3624 яч.4-Т1-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3108А Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44149	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кв РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44150	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Радищева, д.68/25	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44151	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кв РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.К.Маркса,20,22,23,	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44152	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4090\Димитрова ул, 0 - Козлов С.В. торговый киоск восточнее ж/д №40 по ул.Гоголя, ул.Димитрова 0	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
44153	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1509\Нариманова пр-кт, 39 - пр-т Нариманова 39, ж/дом - м.о.п./4 эт., 3 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44154	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кв РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
44155	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.234	РП 6 (6.3) кв РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44156	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кв РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.К.Маркса,20,22,23,	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44157	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

44175	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44176	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.4 - ТП-2698 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
44177	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
44178	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2670-ВЛ-6кВ оп.41; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944Яч4-ТП-2960 яч 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Московское ш, 1Ж/2 - Московское шоссе 1Ж ж/дом - об.уч./2 эт.3 п./, ш.Московское 1 Ж/2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
44179	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
44180	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Алгоритм"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
44181	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мэрия (во дворе пристрой), ул.Спасская,5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
44182	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
44183	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ БС "МТС"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
44184	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
44185	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_10.; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44186	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Локомотивная ул, 4 - склад, ул.Локомотивная 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	

44187	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44188	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
44189	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44190	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44191	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Машзавода им."Володарского" с/т, 6 уч 292	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44192	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.1 - ТП-3556 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
44193	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\9 Мая ул, 80 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./3 эт., 2 п./, ул.9 Мая 80	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44194	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ КЛ яч8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44195	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44196	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44197	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
44198	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44199	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орлова, д.28/58 (стройка)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44200	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

44201	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.161	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
44202	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Промышленная ул, 74А - Здание магазина, ул.Промышленная 74 А	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
44203	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
44204	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44205	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44206	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44207	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0
44208	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44209	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44210	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44212	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

44214	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44215	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.8 - ТП-3825 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
44216	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3454	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.4 - ТП-3459 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3054 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_20; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_18; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_16; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44217	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.3 - РП 203 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44218	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44219	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер.Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44220	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 до ВЛ-6кв.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4189	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4189\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44221	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 43 - ул.Октябрьская 43, ж/дом - общ.учет/5 эт., 5 н./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44222	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч.8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44223	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Тельмана ул, 1 - ж/дом -ОДУ-м.о.п./5 эт.,5 н./, ул.Тельмана 1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44224	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44225	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Орджоникидзе, 4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44226	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2683 яч.6-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44227	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3937 яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44228	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3937 яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44229	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-330 яч.8-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кв РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44230	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1822 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44231	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2665 яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44232	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кв ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
44233	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кв ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44234	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2667 яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2579 Яч.6 - ТП-2667 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2667\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
44235	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4131 до ВЛ-10кв.; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кв ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44236	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1070	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кв тр2; КЛ 10 (10.5) кв вв2	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44237	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кв Яч.317	РП 6 (6.3) кв РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
44238	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кв.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

44239	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ <Object>; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.1 - РП-203	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44240	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Богдана Хмельницкого ул, 9 - ул.Б.Хмельницкого 9/28, ж/дом - об.уч./3 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
44241	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
44242	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Богдана Хмельницкого ул, 7 - Узел связи, ул.Богдана Хмельницкого 7 (между 1 и 2 этажами, 2 подъезд)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
44243	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44244	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.1 - РП-336 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
44245	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
44246	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
44247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (чет), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
44248	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		

44249	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 Яч.5 - ТП-4056 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4081 Яч.6 - ВЛ Яч.1 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.309 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4013 - ВЛ № 0; КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Ш04 - 0\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Ш04 - 0\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Ш04 - 0\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Ш04 - 0\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Ш04 - 0\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Ш04 - 0\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; ВЛ 0.38 кВ ПС Восточная Яч.309 (2)_1; КЛ 0.38 кВ ТП 4182 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4050 - ВЛ № 0	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
44250	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5 до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1084 Яч.6 ТП-1267 Яч.6	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
44251	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
44252	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
44253	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44254	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
44255	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44256	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ котельная ж/д ул. Баумана, 51	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	

44268	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44269	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44270	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4119	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4119 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4119 Яч.1 - ТП-4138 Яч.3	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	
44271	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.1 - ТП-4119 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Почтовая ул, 11 - ТП-4119,ул.Почтовая 11(8316)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44272	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ад.зд.ул.Робеспьера 2/79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44273	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1323\Сергея Тюленина пер, 1 - пер. Сергея Тюленина 1, ж/д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44274	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44275	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44276	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44277	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Опытная ул, 3 - Опытная 3 ж/д - о.у. /5 эт.4 п./, ул.Опытная 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44278	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Мира 2-й пер, 21 - ТП-1306 Ж/д., пер.Мира 2-й 21 (4130-7)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1

44279	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.3 - ТП-1014 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Филармония	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
44280	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842(Свободы ул, 30 - МКД, ул.Свободы 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
44281	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184(Ш04 - 2)\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
44282	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197(Ш04 - 1)\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
44283	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643(Нариманова пр-кт, 24 - два светодиодных прожектора, пр-кт.Нариманова 24	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
44284	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
44285	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ офисы ул. Орлова, 41	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44286	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер.Рылеева, д.14.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44287	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Буинский, д.16, ул.Буинская, д.63а; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44288	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431(Ш04 - 2)\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
44289	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,173	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44290	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431(Ш04 - 1)\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431(Ш04 - 1)\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
44291	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.67 (строительная площадка)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

44303	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44304	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Машзавода им."Володарского" с/т, 0, сад №6 - садовый дом	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44305	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Малосаратовская ул, 8 - ул. Малосаратовская 8, ж/дом - общий учет /5 эт.,2 н./	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	
44306	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
44307	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
44308	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
44309	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
44310	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
44311	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин, ул. Толбухина,62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
44312	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
44313	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
44314	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин, ул. Толбухина,62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

44315	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новиковая,ул.Крупской	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44316	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.2; КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44317	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3437 - ТП 3611 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.<Объект> - РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3447	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3447\Автомобилистов ул, 15 - ТП-3447 ГСК "Планета-1", ул.Автомобилистов 15 (7103)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44318	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44319	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44320	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44321	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0.4кВ Т1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.5 - ТП-5023 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5023\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
44322	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44323	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 3 - Оборудование, ул.Станционная 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44324	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-109\Спасская ул, 19 - Гостиница от РП-109, ул.Спасская 19	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44325	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44326	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44327	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ с ЗРУ-1 ПС"Заволжская" яч.56 ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.56 - ЛЭП-6кВ оп.№1 нос. Мостостроителей	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-407\1 Мая пер, 0 АО "Ульяновсккурорт" Теплоход "НАТА" на время стоянки /678/ ,мост переход через р.Волга Левый берег	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

44328	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44329	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078\Спасская ул, 16 - ул. Спасская 16, ж/дом	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44330	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44331	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44332	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44333	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44334	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гагарина,27 (пр.руб)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44335	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гагарина,27 (пр.руб)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44336	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44337	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-133\Федерации ул, 61 - Федерации 61(котельная- ж/д), ул.Федерации 61	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	
44338	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
44339	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Рябикова ул, 12 - Узел связи 1 под и под, ул.Рябикова 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44340	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-133\Федерации ул, 61 - Федерации 61.Коммерч-ие структуры, ул.Федерации 61	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	
44341	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44342	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.3 - ТП-1139 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ад.д.ул.Робеспьера 2/79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44343	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Туполева пр-кт, 20 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,9 п./, пр-кт.Туполева 20	0.40000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	
44344	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,238,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44345	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4051 яч.8 - ТП-4161 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4161	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4161\Оренбургская ул, ОВр.Михайлова - ТП-4161, ул.Оренбургская /Вр.Михайлова на участке 13км дороги "Ульяновск-Дмитровград -Самара"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44346	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 6 - квартира №1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44347	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44348	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44349	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,174	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44350	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44351	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44352	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1322\Нариманова пр-кт, 1 - объекты дорожного хозяйства (светофорные объекты, объекты видеодетекции), пр-кт.Нариманова 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44353	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44354	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44355	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Врача Сурова пр-кт, 27 - Нежил помещ,пр.Врача Сурова 27 под.3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

44356	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1415	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409 Яч.4 - ТП 1410 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 - ТП-1408 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.4 - ТП 1408 Яч.2 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
44357	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3474	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3474\Локомотивная ул, 140 - База, ул. Локомотивная 140	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
44358	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
44359	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1312	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1312\Марата ул, 45/южнее - ИП Кизирбозунц Г.М.Павильон по ремонту обуви, ул.Марата 45 /южнее двухэтажного здания	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
44360	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1 - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5190 Яч.7 - ТП-5194 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 Яч.7 - ТП-5190 Яч.3	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
44361	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
44362	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
44363	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.6-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 Яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
44364	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

44389	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.149 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44390	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.3-ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Резерв №9.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44391	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.3-ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Резерв №9.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44392	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.3-ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Резерв №9.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44393	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 до ВЛ-6кв.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4189	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4189\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44394	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Тимирязева, д.47	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44395	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.1 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Камышинская ул, 57 - Светофорный объект, ул.Камышинская 57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
44396	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
44397	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44398	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мон.лавка, пр.Нариманова,112; КЛ 0.38 кВ ж/д 2 пер. Нариманова, 31	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44399	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Тюленева пр-кт, 28 - Кюрегян торговый павильон, пр-кт.Тюленева 28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44400	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
44401	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Краснопролетарская ул, 13А - НЭжилое помещение, ул.Краснопролетарская 13 А кв.109	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
44402	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
44403	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Баумана, 51 (3-4 под)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
44404	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Баумана, 51 (5-6 под)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1

44405	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44406	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Туполева пр-кт, 28 - ж/дом - общ.учет /324 кв./, пр-кт.Туполева 28	0.40000	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0
44407	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Нежилое помещение, пр-кт.Тюленева 10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44408	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
44409	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Баумана, 51 (5-6 под)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44410	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44411	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.18 - ТП-5187 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5187\Генерала Тюленева пр-кт, 66 - МКД с об-ми соц и ком. назн., пр-кт.Генерала Тюленева 6 Б	0.40000	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
44412	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ РП-407 яч.10 - ТП-4108А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ с ЗРУ-1 ПС"Заволжская" яч.56; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.56 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4108А	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4108А\Мостостроителей ул, 0 - ТП-4108 А Втор пуск комплекс первой оч. строит мост. перех.через Волгу , ул.Мостостроителей кад номер 73:24:0000000:1509	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44413	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44414	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,174	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44415	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ каб. перем. Т-1 2944; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2944Яч.3-ПП-2960 Яч.2; КВЛ 6 (6.3) кВ РП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2944	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2944\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
44416	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2533 Яч.5 - ТП-2587 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2533	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Отрадная ул, 79к.3 - УСПД, ул.Отрадная 79 к.3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44417	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Вольная ул, 4 - Нежилое помещение, ул.Вольная 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

44429	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44430	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44431	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Рылеева ул, 17оф.9,10 - ул. Рылеева 17 оф.9,10, Нежилое помещение	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44432	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44433	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44434	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44435	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3610	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3610\Нефтяников проезд, 2Б - База, пр-д Нефтяников 2 Б	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44436	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 3А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44437	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л Швецовой,59Б (вв.2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44438	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр закупок	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44439	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0

44440	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ТП-4136 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
44441	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44442	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 Яч.2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44443	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44444	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44445	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44446	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.5 - ТП-1085 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 Яч.3 - ТП-1920 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Р. Люксембург, 3 кафе "Пекин" ввод 2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44447	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Станкостроителей ул, 20 - Узел связи, ул.Станкостроителей 20 (техэтаж, 1-й подъезд)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44448	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 14 - пр.50 лет ВЛКСМ 14. ж/дом - обуч.-/5 эт.3 п./, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44449	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 Яч.3 - ТП-3710 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
44450	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44451	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 37, щ2-щ3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44452	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина, 37 щ.1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

44467	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44468	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44469	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
44470	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44471	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3946 - вл №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.117 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.117 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3946	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3946\Кольцевая ул, 43 - БС UL000993, ул. Кольцевая 43	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44472	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44473	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448А Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
44474	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44475	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
44476	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека, ул.Ул.Громовой,2А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44478	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44479	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.6 - ТП 1888 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.4 - РП 133 Яч.20 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
44480	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
44481	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.6 - ТП 1888 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 Яч.4 - РП 133 Яч.20 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
44482	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

44496	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44497	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 47 - ж/дом - ОДПУ- м.о.п./5 эт.,6 п./, ул.Врача Михайлова 47	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
44498	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец; КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина); ВЛ 0.38 кВ РОЗЕТКИтт; КЛ 0.38 кВ р о з т е т к а; КЛ 0.38 кВ розетка; КЛ 0.38 кВ розеткиюю; КЛ 0.38 кВ Розетки; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ на ЩС-2; ВЛ 0.38 кВ Розетка5; КЛ 0.38 кВ Часы; КЛ 0.38 кВ Розетка4; КЛ 0.38 кВ Розетка3; КЛ 0.38 кВ Розетка2; КЛ 0.38 кВ Розетки1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ на ЩС-3; КЛ 0.38 кВ Розетка 5; КЛ 0.38 кВ Розетка 4; КЛ 0.38 кВ Розетка 3; КЛ 0.38 кВ Розетка 2; КЛ 0.38 кВ Розетка1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ на ЩС-4; КЛ 0.38 кВ Розетка 5; КЛ 0.38 кВ Розетка 4 ; КЛ 0.38 кВ Розетка 3; КЛ 0.38 кВ Розетка 2; КЛ 0.38 кВ Розетка 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
44499	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 -ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44500	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец; КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина); ВЛ 0.38 кВ РОЗЕТКИтт; КЛ 0.38 кВ р о з т е т к а; КЛ 0.38 кВ розетка; КЛ 0.38 кВ розеткиюю; КЛ 0.38 кВ Розетки; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ на ЩС-2; ВЛ 0.38 кВ Розетка5; КЛ 0.38 кВ Часы; КЛ 0.38 кВ Розетка4; КЛ 0.38 кВ Розетка3; КЛ 0.38 кВ Розетка2; КЛ 0.38 кВ Розетки1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ на ЩС-3; КЛ 0.38 кВ Розетка 5; КЛ 0.38 кВ Розетка 4; КЛ 0.38 кВ Розетка 3; КЛ 0.38 кВ Розетка 2; КЛ 0.38 кВ Розетка1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ на ЩС-4; КЛ 0.38 кВ Розетка 5; КЛ 0.38 кВ Розетка 4 ; КЛ 0.38 кВ Розетка 3; КЛ 0.38 кВ Розетка 2; КЛ 0.38 кВ Розетка 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	

44501	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Водопроводная ул, 85А - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44502	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44503	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ каб. перем. Т-1 2944; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2944яч.3-ПП-2960 яч.2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2944	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2944\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
44504	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44505	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44506	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.3 - ТП-1139 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.40 (1)	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44507	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44508	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2739	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2739\Азовская ул, 55 - АТП, ул. Азовская 55	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
44509	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44510	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Димитрова ул, 13 - ул. Димитрова 13, ж/дом - ОДУ-м.о.п.3 эт.,2 н./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44511	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 10 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт., ул.Варейкиса 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44512	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44524	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44525	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 -ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
44526	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
44527	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ;	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44528	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Тимирязева, д.37	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
44529	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
44530	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1001\Шевченко ул. 87 - ж/дом. общ.учет/2эт. 17кв., ул.Шевченко 87	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
44531	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	

44532	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
44533	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3609	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3609\Энергетиков проезд, 10 - ТП-3609, проезд.Энергетиков 10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44534	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44535	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 яч.1 - ВЛ оп.89/1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 оп.102/12-101/29; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (5); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2991 яч.1 - ВЛ оп.107/17; КЛ 0.38 кВ ТП-2991\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2991\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2991\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2991\Ш04 - 1\Line-Abn1	6.00000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44536	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44537	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44538	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Кролюницкого ул. 20 - Крышная котельная, ул.Кролюницкого 20 (минус в №3703, об.11/1)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
44539	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44540	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44541	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1167\Радищева ул, 166 - Ж/д, ул.Радищева 166	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44542	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Октябрьская ул, 31 - ул.Октябрьская 31, ж/дом - м.о.п./5 эт.,3 п./	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
44543	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44544	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Нариманова пр-кт, 84 - пр.Нариманова 84, ж/дом - м.о.п./3 эт.,3 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

44545	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Нариманова пр-кт, 86 - Узел связи, пр-кт.Нариманова 86 (4685)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
44546	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 3\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
44547	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Пион", ул.Л.Шевцовой, 59	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
44548	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Пион", ул.Л.Шевцовой, 59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
44549	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,, ул.Докучаева,16/24	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44550	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Мичурина ул, 3 - ул. Мичурина 3, ж/д - м.о.п. /2 эт.2 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44551	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
44552	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
44553	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44554	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44555	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч. - ТП 3108а яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
44556	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
44557	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Станкостроителей ул, 18 - Узел связи, ул.Станкостроителей 18 (техэтаж, 1 подъезд)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44558	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

44559	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44560	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44561	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Пушкарева ул, 6А, кв.53 - Квартира, ул.Пушкарева 6 А, кв.53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44562	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44563	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2194 Яч.1 - ТП-2227 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194Яч.1 - ТП-2226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Объект>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2227\Московское ш, 74 - ТП-2227 Завод, ш. Московское 74 (№7620 перед.)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44564	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\40-летия Победы ул, 28 - Стоматологический кабинет, ул.40-летия Победы 28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44565	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44566	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошьевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44567	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошьевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44568	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44569	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошьевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44570	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44571	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 Яч.3 - ТП-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44572	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.4 - ТП-3459 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3054	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Гая пр-кт, 20 - Узел кабельной связи, пр-кт.Гая 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44573	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
44574	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Машзавода им."Володарского" с/т, 7 уч.17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
44575	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свяяга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
44576	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 43 - Оборудование тел. связи, ул.Врача Михайлова 43 /№82/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
44577	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
44578	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44579	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Фестивальный б-р, 22 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,13 п./, б-р.Фестивальный 22	0.40000	4	0	4	0	0	0	0	4	0	0
44580	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44581	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
44582	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
44583	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0
44584	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44585	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Фестивальный б-р, 22 - ж/дом - общ.учет /394 кв./, б-р.Фестивальный 22	0.40000	6	0	6	0	0	0	0	6	0	0
44586	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Можайского, 6 и 6А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44587	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин "Магнит" ул.Пархоменко,38/5 ввод.1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
44588	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

44607	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44608	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44609	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44610	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Хваткова ул, 1В - от ТП-2243 БССС "Вырыпаевка", ул.Хваткова 1 В (3148-79)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44611	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Каб. перемычка Т2 (ТП-5080); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5080 Яч.4 - ТП-5082 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5080\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
44612	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
44613	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44614	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
44615	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Транспортная ул, 3 - Цех, ул. Транспортная 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44616	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Локомотивная ул, 65 - комплекс фото-видео фиксации, ул. Локомотивная 65	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
44617	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 Яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
44618	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1
44619	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
44620	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 Яч. 1 - ТП 3451 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1

44634	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1099\Маяковского ул, 9 - ул. Маяковского 9, ж/дом - общ.учет /4 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44635	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.9 - ТП-4125 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44636	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44637	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.6-РП 133 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Рылеева ул, 3 - ул. Рылеева 3, ж/дом - общ.учет /14 кв., 5эт., 1под./	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44638	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Мира, д.22	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
44639	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44640	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ефремова ул, 10 - Узел связи, ул.Ефремова 10 (2-ой подъезд)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44641	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец,23а (под.4)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44642	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.8-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодемьянской,3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44643	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44644	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Мира, д.22	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

44645	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н Яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44646	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44647	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса,39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44648	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский, 1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44649	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Железнодорожная ул, 19 - ул. Железнодорожная 19, ж/дом - общий учет /5 эт.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44650	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.2 - ТП-2932 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.2 - ТП-2531 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2531 Яч.2 - ТП 2766 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2766 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ <Object>333; КЛ 0.38 кВ <Object>323443; КЛ 0.38 кВ ТП-2531 Яч.2 - ТП-2766 Яч.<Object>	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44651	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.2 - ТП-2932 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2932	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2932\Рузаевский пер, 1 - ТП-2932, пер.Рузаевский 1 (№204-4)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44652	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1109\Маяковского 1-й пер, 1 - 1-й пер. Маяковского 1, МКД мол	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44653	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.1-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
44654	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44655	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 Яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44656	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44657	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Руб № 11 СИП 3х50+1х54,6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
44658	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688(Ш04 - 2)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44659	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 Яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215(Ш04 - 1)\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44660	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 р.2 до магазина по ул. Ростовская, 14 АПВБ 3х35+1х16 К.2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 р.2 до магазина по ул. Ростовская, 14 АПВБ 3х35+1х16 К.1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44661	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547(Ш04 - 1)\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
44662	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153(Ш04 - 1)\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44663	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 Яч.1 до ТП-1749 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Белбеля, д.1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
44664	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547(Ш04 - 1)\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
44665	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231(Ш04 - 2)\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44666	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068(Ш04 - 1)\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
44667	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255(Московское ш, 0 - Киоск, ш.Московское (ост.Автовокзал)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
44668	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
44669	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432(Ш04 - 1)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
44670	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010(Ш04 - 1)\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

44671	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1822 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 1822 яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
44672	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д Кузнецова, 6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44673	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д Кузнецова, 6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44674	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2864 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кв в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кв оп.64; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кв оп.65; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кв	ТП 6 (6.3) кв ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
44675	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5015 яч.4-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44676	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 - ПС Свяига Яч.462 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2689\Камышинская ул, 55 - ул.Камышинская 55, ж/дом - м.о.п./5 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44677	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5179 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
44678	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3441\Озерный пер. 3А - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44679	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Красноармейская, д.68/2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44680	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44681	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Красноармейская, д.68/2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44682	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1508\Гафурова ул, 16 - Общежитие, ул.Гафурова 16	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	
44683	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5179 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

44696	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 яч.6-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44697	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Гафурова, 45	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
44698	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5261 (ТП-2)\	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44699	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Магазин одежды и салон красоты, ул.Рябикова 37	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
44700	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44701	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 яч.6-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44702	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
44703	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч.1 - ТП 3449 яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44704	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44705	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2271 яч.6-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кв Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кв Яч.414	ТП 6 (6.3) кв ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
44706	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кв (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-10кв ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кв ТП-5261 - ВЛ-10кв (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44707	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-231 яч.12-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кв РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44708	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ-6кв ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кв; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44709	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Р.Люксембург, 50	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

44727	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44728	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44729	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44730	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44731	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44732	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44733	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Генерала Тюленева пр-кт, 21 - Умрихина В.А. Аптека, пр-кт Генерала Тюленева 21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44734	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 54б,	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44735	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Академика Павлова ул, 56 - Киоск №37, ул.Академика Павлова 56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44736	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 -ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44737	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Вольная ул, 4 - Нежилое помещение, ул.Вольная 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44738	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2220 яч.4 - ТП-2702 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2702	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2702\Автозаводская ул, 51Б - многоквартирный жилой дом пер.Октябрьский кад.№ 73:24:030306:1339, ул.Автозаводская 51 Б	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0

44739	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44740	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Резерв №12.; КЛ 10 (10.5) кВ кл-0,4кв; КЛ 10 (10.5) кВ ПВ 4х185; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Стр.площадка по ул.Гончарова, д.30Г	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44741	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44742	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44743	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свяига Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяига Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44744	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44745	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_16.1; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44746	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44747	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2856 - ВЛ оп.49; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2856	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2856\Московское ш, 12А - ТП-2856 База, ш.Московское 12 А ,12 (7614 -эн)\{	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44748	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.6 - ТП-хлебозавода Яч.<Object>	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44749	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 38 - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44750	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3499	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_22; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.3 - ТП-3469 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3463 Яч.6-Т2-6 кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44751	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.418 (4); КЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО Яч.12 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО Яч.12 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО Яч.12 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0			
44752	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гончарова,38/8 под аркой щит.в гараже управления области	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44753	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Докучаева,1-7, Фурманова,4-8, О.Кожешова,33	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0			
44754	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0			
44755	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44756	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3435	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3435\Профсоюзная ул. 29Б - ТП-3435 Фабрика мягкой мебели, ул. Профсоюзная 29 Б (1549)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
44757	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44758	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кВ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кВ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0			

44759	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1099\Маяковского ул, 11/47 - Маяковского 11 /47 ж/д- о/л/5 эт.2 п./, ул.Маяковского 11 /47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44760	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.1до РП 409 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44761	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, эксплонда№2; ВЛ 0.38 кВ с/х институт, б.Нов.Венец,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44762	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 Яч.3-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44763	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\га пр-кт, 19 - ж/дом , пр-кт.Гая 19 - общий учёт /4 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44764	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Московское ш, 79 - Московское шоссе 79, ж/дом - об.уч./5 эт.,6 п./	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44765	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44766	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44767	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1823\Лесной проезд, 6 - Нежилое здание, проезд.Лесной 6 стр.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44768	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.9-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.2; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44769	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 Яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44770	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44771	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4051 Яч.7 - Тп-4161 Яч.1	10.00000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
44772	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4197 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 Яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Машзавода им."Володарского" с/т, 2 уч.52-53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44773	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1500\Маяковского ул, 25/39 - ул. Маяковского 25/39, ж/дом - общ.учет /25 кв.,2 эт.,1 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44774	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 12-16	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0

44788	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Гая пр-кт, 21/Б - пр-т Гая 21Б /ж/д - о/у,12 эт.1 п./, пр-кт.Гая 21 /Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44789	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Гая пр-кт, 21/Б - пр-т Гая 21Б /ж/д /лифт и м.о.п.,12 эт., пр-кт.Гая 21 /Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44790	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Машзавода им."Володарского" с/т, 246 уч,сад №7 - объект	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44791	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Дружбы Народов пр-кт, 150 уч. - индивидуальный жилой дом (квартал "Г")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44792	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44793	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Пионерская ул, 18 - ж/дом - ОДУ-м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.Пионерская 18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44794	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44795	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерские ГЖУ, ул.Кролюницкого,6А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44796	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Западный б-р, 18 - ж/дом, б-р.Западный 18 - об.уч./4 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44797	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пост. Мосдостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Мостостроителей ул, 42 - ж/дом - общ.учет/21 кв./, ул.Мостостроителей 42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44798	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44799	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44800	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44801	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Горького пл, 9 - пл.Горького 9 (многоквартирный жилой дом) кад номер 73:24:030302:1428	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44802	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44803	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44804	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
44805	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2773 - РП 204 Яч.9 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2773	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2773\Октябрьская ул, 30 - ТП-2295, ул.Октябрьская 30 (7229,7094, 7607(8), 7071)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44806	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кв ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
44807	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
44808	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кв ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
44809	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-Э ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
44810	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС гидронамыв яч.8 (5); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2992 - ВЛ оп.67 (2); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (6); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2992 - ВЛ оп.67; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кв ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2992	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2992\Степная ул, 0 - Реконструкция ГРС-22, п.Дачный	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	
44811	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.116	ТП 6 (6.3) кв ТП-1897	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1897\Ипподромная ул, 13 - Производственная база, ул.Ипподромная 13 (Б)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
44812	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5261 (ТП-2)\Лётная ул, 40	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
44813	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1084 Яч.4 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1084\Воробьева ул, 0 - МКД (корп.1), ул.Воробьева 38	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
44814	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Баня №1 ул. Мира, 25; КЛ 0.38 кв Баня №1 ул. Мира, 25	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
44815	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2217\Автозаводская ул, 25 - ул. Автозаводская 25, ж/дом-об.уч./2 эт., 2 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
44816	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ-0.4кВ на Т2; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ ТП-5023 яч.4 - ТП-5024 яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5019 яч.6 - ТП-5023 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5024\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44817	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

44818	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44819	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44820	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2651 Яч.5 - РП 213 Яч.22 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 Яч.5 - РП-213 Яч.22 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44821	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3176 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (2); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 оп.47-47А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3644 на ВЛ-10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3098 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (2)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3848 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3848 - ВЛ 10кВ № 1 на оп.74	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44822	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.7 - ТП-5157 Яч.1; КЛ 0.38 кВ ТП-5157\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5157\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5157\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5157\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5157 яч.3 - ТП 5159 яч.2; КЛ 0.38 кВ ТП-5159\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5159\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5159\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5159\Ш04 - 1\Line-Abn1	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44823	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44824	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44825	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_17; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44826	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург, 36А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44827	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Кольцевая ул, 18 - Общезитие, ул.Кольцевая 18 /5 эт.,2 н./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44828	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
44829	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.2 - ПП-3941 Яч. 4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.3	ПС 6 (6.3) кВ ПП-3717	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.6 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ оп.№71 до оп.№72 (пп3606 до пп3717); КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3632 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (2)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-ТП-3633- ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606н Яч.3 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ Временная перемычка; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (7); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (6)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (6); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3642 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3650 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3658 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (4); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (5)	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
44830	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Северный Венец, 14-16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
44831	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44832	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44833	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Богдана Хмельницкого ул, 6 - ж/дом, ул.Богдана Хмельницкого 6 - об.уч./3 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
44834	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5 - ТП-5064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44835	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
44836	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1730\Пластива 6-р, 7/1 - Нежилое помещение, 6-р Пластива 7/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

44837	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3360 Яч.<Объект> - ТП-3361 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3361 яч.1 - ВЛ оп.69; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3360	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3360\Локомотивная ул, 16 - ТП-3360 и ТП-3361, ул.Локомотивная 16 и 10 (4176-3;3830)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
44838	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44839	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
44840	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ 45	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
44841	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.8 - ТП-5088 Яч.2; КЛ 0.38 кВ ТП-5088\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5088\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5088\Ш04 - 2\Line-Abn1	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
44842	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
44843	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
44844	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
44845	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Банк "Хоум Кредит"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44846	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ульяновский пер, 5подъезд 7 - Клуб, пер.Ульяновский 5 подъезд 7	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
44847	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ №0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка №1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Димитровградское ш, 0 - Светофор, Димитровградское шоссе/ст.Верхняя терраса	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
44848	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к. 1 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 25 к. 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
44849	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Тюленева пр-кт, 3 - Торговый павильон, пр-кт.Тюленева 3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
44850	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Полбина проезд, 18 - ж/дом - об.уч/5 эт.4 п./, проезд.Полбина 18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

44880	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44881	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ (0); КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_19; КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_18; КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_17; КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_16; КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ КЛ-0, 4кВ РП-21 руб 30 освещение ТП; КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-231 до ТР СН; КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ <Object>4758755; КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-	6.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44882	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
44883	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Статуправление, ул.Энгельса 1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
44884	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	
44885	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Мира ул, 11 - ул. Мира 11, Нежилое помещение №9-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
44886	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
44887	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	

44888	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Мира ул, 11пом.1-8 - н/ж помещение, ул.Мира 11 пом.1-8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
44889	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Рябикова ул, 68А - Узел связи, ул.Рябикова 68 А (техэтаж, 2-ой подъезд)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44890	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44891	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44892	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44893	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44894	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44895	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44896	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44897	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.17 - ТП-5187 Яч.2	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
44898	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44899	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44900	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44901	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

44902	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
44903	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44904	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ с ЗРУ-1 ПС"Заволжская" яч.56 ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.56 - ЛЭП-6кВ оп.Н1 пос. Мостостроителей	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4109 Яч.<Object>_1 - РП-407 Яч.8	6.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
44905	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
44906	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
44907	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
44908	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
44909	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
44910	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Уютная,12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
44911	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
44912	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

44913	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2293 яч.1-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
44914	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кв РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв Автосервис, ул.Репина, 8, летнее кафе по ул.Репина, д.8, стр.№1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
44915	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207; КЛ 6 (6.3) кв РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кв РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв Автосервис, ул.Репина, 8, летнее кафе по ул.Репина, д.8, стр.№1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44916	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1141 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. К. Маркса,42	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44917	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2359\Ягодка снт, 29уч	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
44918	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кв РП 234 - ПС Свяяга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.161	ТП 6 (6.3) кв ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44919	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1770 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Гражданпроект, ул.Спасская,5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44920	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-231 яч.17-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	РП 6 (6.3) кв РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
44921	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	РП 6 (6.3) кв РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_17; КЛ 0.38 кв РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44922	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4052 Яч.<Объект>_1 - ТП-4052а Яч.<Объект>; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4052а - ТП-4052б; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4052б Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.113 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.113 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4052\Академика Павлова ул, 113 - Общежитие, ул. Академика Павлова 113	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
44923	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв ж/д, ул. Ватутина, 51; ВЛ 0.38 кв ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44924	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1280\Энгельса ул, 30-32/35 - Квартира №1, ул. Энгельса 30 -32/35 (минус.в №9500, об.175/4)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
44925	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кв ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4080\Димитрова ул, 71 - ж/д -общ.учет(170кв.), ул.Димитрова 71	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
44926	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кв ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Управление гражд.защиты ЕДДС ул.Марата,3 вв.2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
44927	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1280\Энгельса ул, 30-32/35 - Нежилое помещение №3, ул. Энгельса 30 -32/35 (минус.в №9500, об.175/2)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

44939	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44940	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44941	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44942	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.3 - ТП-5008 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44943	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44944	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
44945	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
44946	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
44947	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1
44948	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
44949	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1734\Радищева ул, 331 корп. - ТП-1875 ж/д, ул.Радищева 33 1 корп. (№10034)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0
44950	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44951	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 22 - Магазин, б-р Киевский 22,1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44952	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Октябрьская ул, 30 - Профилакторий, ул.Октябрьская 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1
44953	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44969	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 13 - ж/дом - общий учет/5 эт.,4 п./, ул.Краснопролетарская 13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44970	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, д.177	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44971	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч.4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44972	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44973	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.2; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул.З.Космодемьянской,33-67,28-70, светофор ул.Толбухина,57	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44974	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2686\Рябикова ул, 70 - ДНС Ритейл, ул.Рябикова 70	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44975	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.3 - ТП-2568 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2686\Рябикова ул, 70 - ДНС Ритейл, ул.Рябикова 70	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44976	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1746 Яч.Т2 - РП-109 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1746	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1746\Спаская ул, 19 - Гостиница от ТП-1746, ул.Спаская 19	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44977	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44978	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44979	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Симбирская 49-51	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44980	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Верхнечасовенная ул, 23 - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44981	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
44982	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
44983	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44984	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Казанская, д.24/22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44985	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Казанская, д.24/22	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44986	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д 2пер. Мира, 21 щит1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
44987	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 Яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
44988	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

44989	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4068\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44990	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2194 Яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2194	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44991	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2571 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Мар" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг."); КЛ 0.38 кв ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44992	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2194	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2194\Московское ш, 74 - ТП-2227 Завод, ш. Московское 74 (№7620 перед.)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44993	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1783 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4кв ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44994	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4058 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44995	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1822 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1822 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Труда	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44996	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-5243 Яч.6-Т2-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.47	ТП 10 (10.5) кв ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
44997	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3070 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44998	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кв ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44999	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кв ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4129\Волжская ул, 32/46 - квартира 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45000	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3442 Яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45001	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.119	ТП 6 (6.3) кв ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2666\Октябрьская ул, 38 - ул. Октябрьская 38, ж/дом - общ.учет (145 кв.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45002	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3661 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3930 Яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45003	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45004	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45005	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45006	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.8 - ТП-5155; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5155	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5155\Инженерный 40-й проезд, 0 - ТП-5155, проезд, Инженерный 40-й (2550)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45007	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45008	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-226 Яч.<Object>32 - РП-226 Яч.4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45009	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Кузоватовская ул, 42А - ул.Кузоватовская 42 А, ж/дом - м.о.п./5 эт., 5 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45010	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45011	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.20 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.216	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Рябикова ул, 67 - ул.Рябикова 67, ж/дом - общ.учет(61 кв.,5эт.,4 под.)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45012	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ светофор ул.Лесная,12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45013	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1328\Пархоменко ул, 98 - Светофорный объект, ул.Пархоменко 98	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45014	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45015	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45016	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1331\Радищева ул, 15640 - ул.Радищева 156/40 (подв.№ 23) Нежилое помещение подвала №23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45017	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45018	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

45019	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Управление гражд.защиты ЕДДС ул.Марата,3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45020	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1906	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1906\Карла Маркса ул, 121 - Пожарное дело_ул.К.Маркса 121	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45021	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606Б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606Бн Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606Бн Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606Бн Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606Б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606Б\	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
45022	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Созидателей пр-кт, 13А - Объект доп.и спец.образования обучения", пр-кт.Созидателей 13 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
45023	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
45024	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Белебя, д.1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
45025	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева, 26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45026	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45027	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

45028	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 160; КЛ 0.38 кВ Симбирская 49; КЛ 0.38 кВ ул. Северный Венец, 14-16; КЛ 0.38 кВ Г а р а ж и ; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 164; КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, д.158; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 158; КЛ 0.38 кВ Котельная кв.280, (ввод 1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6-ТП-1170 Яч.4; КЛ 0.38 кВ школа, ул.Радищева,168; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,172; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,170; КЛ 0.38 кВ резервный рубильник №14; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,174; КЛ 0.38 кВ ул. Докучаева 28; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,176; КЛ 0.38 кВ ул.Радищева,164А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 Яч.4 - ТП-1170 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева, 30; КЛ	10.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
45029	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-227 до нежилого помещения по ул. Рябикова, 69А; КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 ООО "Инфо-пресс"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45030	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1135\Тимирязева ул, 37 - МКД, ул.Тимирязева 37	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45031	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ППНО ул.Юности,49; КЛ 0.38 кВ ППНО ул.Юности, д.53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45032	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ППНО ул.Юности,49; КЛ 0.38 кВ ППНО ул.Юности, д.53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45033	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 Яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ Яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45034	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Новая ул, 15 - объект в д.Кувшиновка	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45035	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372 Яч.6 - ТП 2785 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45036	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

45037	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.		ТП 6 (6.3) кВ ТП-3499	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.5-T1-6 кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_22; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.3 - ТП-3469 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3463 Яч.6-T2-6 кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45038	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.1-T1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
45039	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.1-T1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
45040	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.1-T1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0		
45041	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 Яч.6-T2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
45042	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ТП-4136 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 Яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
45043	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.5-T1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гагарина,27 (пр.руб)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
45044	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.6-T2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
45045	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Отрадная ул, 5 - Офис, ул.Отрадная 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
45046	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.3-T1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
45047	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-11-1116\Дорожная ул, 9 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0		

45048	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 9 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45049	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\ШО4 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45050	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Мостостроителей ул, 0 - ТП-4110, ТП-4111, ТП-4112, ул.Мостостроителей 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45051	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45052	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5190 Яч.7 - ТП-5194 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1 - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5190	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5190\Ленинского Комсомола пр-кт, 16/14 - ТП - 5190 Мелетлян Торговый центр, пр-кт.Ленинского Комсомола 16 /14 (2043)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45053	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ППНО ул.Юности,49; КЛ 0.38 кВ ППНО ул.Юности, д.53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45054	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\ШО4 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45055	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\ШО4 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45056	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\Центральная усадьба ул, 31 - ул. Центральная усадьба 31, с. Карлинское, ж/дом-м.о.п./3 эт.;3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45057	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Генерала Тюленева пр-кт, 10 - Шкаф опт.узла в ж/домах, пр-кт.Генерала Тюленева 10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45058	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\ШО4 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45059	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\ШО4 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45060	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ефремова ул, 31 - ул.Ефремова 31, ж/дом - об.уч./3 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45061	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Богдана Хмельницкого ул, 16 - Б.Хмельницко 16 ж/д о/у /4 п., ул.Богдана Хмельницкого 16	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0

45062	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45063	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45064	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45065	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45066	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45067	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\Центральная усадьба ул, 24 - ул.Центральная усадьба 24, с. Карлинское, ж/д-м.о.п /2эт.;2под./	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
45068	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45069	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Тюленева пр-кт, 28 - Торговый киоск, пр-кт.Тюленева юго-западнее ж/д 28	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45070	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц.Усадьба, 22, 28, 29	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45071	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45072	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45073	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45074	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45075	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 6 - ул. Дорожная 6, Общежитие	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45076	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж"	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

45077	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-2350 до оп.13; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2350	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2350\Московское ш, 42В - ТП-2350 База, Московское шоссе 42В (№3591)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45078	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45079	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45080	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
45081	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Генерала Тюленева пр-кт, 5-148 - Магазин, пр-кт.Генерала Тюленева 5 -148	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45082	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Пионерская ул, 13/18 - ж/дом -ОДУ - м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.Пионерская 13 /18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45083	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
45084	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1170\Докучаева ул, 24/176 - ул. Докучаева 24/176, ж/д, газ	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45085	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 Яч. - ТП-3041 Яч.1_5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45086	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1170\Докучаева ул, 24/176 - ул. Докучаева 24 /176, Крышная котельная	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

45087	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45088	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45089	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
45090	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45091	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45092	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45093	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Управление гражд.защиты ЕДДС ул.Марата,3 вв.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45094	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ трансформатор; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.66,68,72-78, ул.Гафурова, д.3,мкд по ул.Тимирязева,3/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45095	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		ТП 6 (6.3) кВ ТП-3487	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3487\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3487\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3435 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3435\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45096	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\Розы Люксембург ул, 13 - ул. Розы Люксембург 13, ж/дом - м.о.п. /2 эт.,1 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45097	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45098	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Академика Филатова пр-кт, 6 - павильон, пр-кт.Академика Филатова 6 (юго-западнее)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45099	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
45100	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №1..	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45101	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45102	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Камышинская ул, 25 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 25 (бывш. кв.129)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45103	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 Яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 Яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 Яч.3 - ТП-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Радужная ул, 23	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

45114	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе,ул.Гончарова,30; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля, 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45115	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе,ул.Гончарова,30; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля, 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45116	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1073 - ВЛ-6кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1068 - ВЛ-6кВ опр.№37; КЛ 10 (10.5) кВ вв2 на авр; КЛ 10 (10.5) кВ вв1 на авр; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1068 - ВЛ оп.236; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Ишеевка яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1073 (110/2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом отдыха (Карлинская роща)	0.40000	2	0	2	0	0	0	2	0	0
45117	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45118	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации,91 ; КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Федерации,62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45119	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Автозаводская ул, 26/10 - ул. Автозаводская 26/10, ж/дом- об.уч./2 эт./2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45120	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева, 10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45121	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45122	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Каб. перемычка Т2 (ТП-5080); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5080 яч.4 - ТП-5082 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5080\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45123	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45124	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

45148	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 962А - Магазин "Магнит", пр-кт.Созидателей 96 2А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
45149	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 руб.15; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1317-2 1 С.Ш.; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1317-2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ПС 10 (10.5) кВ СП-1317-2	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева,91а	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45150	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.24	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45151	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ПС 10 (10.5) кВ СП-1161	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1161\Карла Маркса ул, 24/12 - ул. Карла Маркса 24/12, ж/дом - общ.учёт/5 эт./	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45152	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45153	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.4-ТП-5026 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5026	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5026\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45154	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
45155	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5183 яч.5 - ТП-5188 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.7 - ТП-5183 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5188	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5188\Ленинского Комсомола пр-кт, 27А - ТП-5188 ООО "МИКС", пр-кт.Ленинского Комсомола 27 А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45156	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017Яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

45157	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч 3 -ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
45158	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45159	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
45160	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546(Ш04 - 1)\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
45161	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573(Ш04 - 2)\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45162	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815(Ш04 - 2)\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	
45163	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781(Ш04 - 1)\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
45164	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
45165	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209(Ш04 - 2)\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>98543	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	

45166	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	
45167	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-1280 Яч.4 - ТП-1280А	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45168	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Создателей пр-кт, 13А - Объект доп.и спец.образования обучения", пр-кт.Создателей 13 А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45169	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина, 37 щ.1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	
45170	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45171	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч. 5 - ТП-1923 Яч. 2	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
45172	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45173	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 -ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кЛ5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45174	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Создателей пр-кт, 13А - УГТУ, пр-кт.Создателей 13 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
45175	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11Яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45176	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45177	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45178	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 Яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_8.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45179	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	
45180	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 Яч.4 - ПП-2946 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ягодка снт, 62уч	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45181	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

45182	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45183	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\Центральная усадьба ул. 34 - ул. Центральная усадьба 34, с. Карлинское, ж/д - м.о.п./Зэт.4 под./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45184	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Чайковского,1/58_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45185	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Генерала Тюленева пр-кт, 2 - спортивно-развлекательный комплекс, пр-кт.Генерала Тюленева 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45186	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45187	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Фестивальный б-р, 13А - Нежилое помещение, б-р.Фестивальный 13 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45188	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 Яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45189	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. Яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-54	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-54\Локомотивная ул. 112 - ул. Локомотивная 112, ж/дом - общий учёт./9 эт.,7 п./	0.40000	4	0	0	4	0	0	0	4	0
45190	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 6/2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45191	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45192	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Мелекесский 1-й пер, 20 - баня	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45193	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Мелекесский 1-й пер, 20 - баня	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45194	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19 - Нежилое помещение №10, б-р Новосондецкий, дом №19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45195	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45196	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 Яч.8 до п/с "Ульяновская" Яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45197	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 Яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 53	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45198	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45199	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45200	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 10 - пр.50 лет ВЛКСМ 10. ж/дом - м.о.п./4 эт.3 п./, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45201	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45202	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45204	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45205	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дорожная,1,3,5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45207	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45208	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактиконова,29-83,32-76,ул.Галактиконова,29-83,32-76,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45209	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45210	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
45211	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская, д.1 (Симбирцит), светофор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
45212	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
45213	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1092\Докучаева ул, 12 - Докучаева 12 ж/д - м.о.п./4 эт.3п/, ул.Докучаева 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
45214	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свяига Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяига Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
45216	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45217	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
45218	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Самарская ул, 27,25 - ТП-2865 вх, ул.Самарская 27.25	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45219	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
45220	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
45221	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
45222	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
45223	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общезитие, ул.В.Полевая,15 (1п.,1ЭЩ)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
45224	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

45225	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	кВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3830	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3830\Железнодорожная ул, 2Б - ТП-3830, ул.Железнодорожная 2 Б	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45226	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45227	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
45228	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45229	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45230	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45231	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45232	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45233	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Минина ул, 25 - ул.Минина 25, ж/дом - об.уч./4 эт., 3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45234	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45235	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45236	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.1 - ТП-2667 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2667\Ш04 - 2.2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45237	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4168\Дмитровградское ш, 0 - Светофор, Дмитровградское шоссе/ул.Волжская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

45238	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 Яч.3 - ТП-3453 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3453 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ проллд; КЛ 6 (6.3) кВ <Object>0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ пеее4_1; КЛ 0.38 кВ ТП-	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45239	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45240	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45241	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Администрация, ул. Спасская, 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
45242	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45243	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.8 - ТП-5088 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5088\Ульяновский пр-кт, 17А - ТП-5088 (Панорама), пр-кт.Ульяновский 17 А кад. номер 73:24:021104:2641/2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45244	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45245	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45246	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45247	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

45248	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Федерации ул, 68 - Нежилое помещение, ул. Федерации 6/8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
45249	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1401\Урицкого ул, 31А - Адм.здание, ул.Урицкого 31 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
45250	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45251	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
45252	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 44	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
45253	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
45254	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
45255	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 25	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
45256	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
45257	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1163\Тимирязева ул, 46 - ул. Тимирязева 46, ж/дом - м.о.п. /2 эт., 2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45258	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>6612	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
45259	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

45284	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45285	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45286	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45287	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45288	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45289	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45290	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.3 - ТП-4061 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4061	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4061\Нахимова пер, 13А - ООО "ТЕХМА" Нежилое помещение и ТП, пер.Нахимова 13 А (4876)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45291	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45292	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45293	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652 Яч.<Object> ТП-2652 Яч.6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45294	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4006 - ТП 4042 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4006\Врача Михайлова ул, 43А - ж/дом - общ.учет/156 кв.,5 эт.,3 п./, ул.Врача Михайлова 43А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45295	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 59А (щ.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45296	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\Центральная усадьба ул, 28 - ул. Центральная усадьба 28, с. Карлинское, ж/д-м.о.п. /2эт.;2под./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

45297	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.з3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2230	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2227 яч. 4 - ВЛ6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 яч.2-Т2-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2559 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2560 яч 3 до ВЛ; КЛ 0.38 кВ <Object>427452; КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>ь\45+; КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2229 яч. 2 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ <Object>45692; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2229 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2985 на ВЛ; КЛ 0.38 кВ ТП-2985\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2985\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45298	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
45299	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	
45300	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 до ВЛ-6кв.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4189	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4189\Димитровградское ш, 8д.8 стр.№2, №3; - Автотехнический комплекс, ш.Димитровградское 8 ; д.8 стр.№2, №3;	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
45301	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45302	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Октябрьская ул, 39 - Октябрьская 39 ж/д - о/у./5 эт.4 п./, ул.Октябрьская 39	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
45303	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
45304	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Маг" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг."); КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
45305	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-226 Яч.<Object>32 - РП-226 Яч.4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
45306	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Тюленева пр-кт, 4а - Торговый павильон, пр-кт.Тюленева 4 а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	

45307	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Пушкарева ул, 8 - Н/ж помещение №25-28, ул.Пушкарева 8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45308	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Генерала Тюленева пр-кт, 8, юго-зап. здания№8 - торговый объект, пр-кт.Генерала Тюленева / рядос с рынком "Заволжский"/	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45309	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45310	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194Яч.1 - ТП-2226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2227	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 Яч.5 - ТП-2336 Яч.6	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45311	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45312	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45313	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Налоговая инспекция, (столовая), ЦУМ; ВЛ 0.38 кВ Продторг,ул.Гончарова,17	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45314	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 76 - ОДУ - м.о.п./3 эт., 2 п., ул.9 Мая 76	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

45315	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017 яч.3 - ВЛ (в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород, 72-99	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45316	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1900-1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека, пристрой во дворе; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция, узел связи; КЛ 0.38 кВ Единый информационный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (Зэтаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ 2123123123	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
45317	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1900-1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека, пристрой во дворе; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция, узел связи; КЛ 0.38 кВ Единый информационный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (Зэтаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ 2123123123	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
45318	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.7 - ТП-5183 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5183 яч.5 - ТП-5188 яч.1	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45319	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736(Ш04 - 1)\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

45320	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45321	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45322	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45323	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45324	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45325	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебея,25-47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45326	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45327	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45328	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.161 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45329	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45330	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45331	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74 - Нежилое помещение, ул. Радищева 74 (минус. в №9500, об.153/2)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45332	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 Яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Вольная ул, 4 - Нежилое помещение, ул.Вольная 4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45333	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45334	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Дружбы Народов пр-кт, 0 - индивидуальный жилой дом, квартал "Г", участок №47 по ГП	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45335	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Тельмана ул, 44 - ул.Тельмана 44,жд - лифт и м.о.п./9 эт.,3под./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45336	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3714 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.218-ТП-3637_; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.3-Т2-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3485 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3720 на ВЛ-6кВ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3804а Яч6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3804А Яч.8 - ТП 3804	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45337	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45338	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45339	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Нахимова ул, 0, севернее д.№13 - Многоквартирный жилой дом №6, ул.Нахимова, севернее жилого дома №13	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
45340	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45341	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1119-1,руб.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

45342	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45343	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свяяга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45344	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Пожарского ул, 5 - ж/дом, ул.Пожарского 5 - об.уч./5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45345	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45346	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Бегеля, 7А офисы; ВЛ 0.38 кВ Гончарова, д.30 кафе в подвале	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45347	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45348	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45349	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 Яч.2 - ТП-2873 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 Яч.6 - РП-234 Яч.23; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2873	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2873 Яч.4 - ТП-2874 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2874 Яч.2-Т2-6кВ {0}	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45350	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45351	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 Яч.6 - ТП 3598 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45352	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1081\Кузнецова ул, 4 - ул. Кузнецова 4, ж/д - о/у./4 эт.4 п./,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45362	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-2231б Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б Яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 Яч.1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_4; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ Каб.перемычка на ВЛ 6 кВ-рп-214 Яч.13-тп-2862; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2938 на ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2939- ВЛ -6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-2204 до оп.13; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45363	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИАГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45364	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45365	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 Яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 Яч.4 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45366	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Александра Матросова ул, 21 - Матросова 21 ж/д - м.о.п./1 эт.3 п./, ул.Александра Матросова 21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45367	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3848 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (2)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3176 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3848	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3848\Ленина ул, 22 - ТП-3848, ул.Ленина севернее ж/д 22	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45368	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45369	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 Яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45370	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

45385	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.3 -ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.3 - ПП-3762 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.3 - ПП-3762 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1)_1	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
45386	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свяяга Яч.218 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяяга Яч.206 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45387	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-4085\МТС-1 ул, 12 - ТП-4089 Произв.база №3935, ул.МТС-1 12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45388	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Минаева ул, 36.1 - нежилое помещение, ул.Минаева 36.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
45389	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Панфиловцев ул, 34Б - гаражный бокс	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
45390	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45391	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45392	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кролюницкого,18	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
45393	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45394	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
45395	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
45396	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0

45440	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45441	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 12 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45442	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 12 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45443	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45444	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606 Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606 Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ бкВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ бкВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-36066	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-36066\Центральная ул, 9 - садовый дом	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45445	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 Яч. - ТП-3041 Яч.1_5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45446	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45447	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45448	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45449	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45450	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45451	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.1- ТП-1761 яч9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВАИ, ул.Спасская,4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45452	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45453	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
45454	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Карла Либкнехта ул, 4 - К Либкнехта 4 ж/д-о/у /5 эт. 4 п./, ул.Карла Либкнехта 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
45455	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
45456	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
45457	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1119-1,py6.2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
45458	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
45459	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Мостостроителей ул, 0 - ТП-4110, ТП-4111, ТП-4112, ул.Мостостроителей 0	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	
45460	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61/37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 61 /37. быв. кв. 181	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
45461	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ПС 6 (6.3) кВ ППНО-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ППНО-2267\Октябрьская ул, 26 - рекламная конструкция (биллборд), разбивочный чертеж №120	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
45462	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 12 - ул. Центральная усадьба 12, с. Карлинское, ж/д-м.о.п /3эт.;3под./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
45463	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45464	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана, 121,123/35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45465	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 7 - 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45466	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 7 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45467	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 12 - 13 сарай	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

45468	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 12 - 12 дача	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45469	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1089 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Гагарина,1 (под.3)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45470	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2861\Рябикова ул, 70корп.2 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 70 корп.2 (минус. в №3632, об.1/14)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45471	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.28	ТП 10 (10.5) кв ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45472	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1089 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый); КЛ 0.38 кв ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45473	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3488	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3488\Нефтяников проезд, 3 - КТП-3488 /140 км/, проезд Нефтяников 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
45474	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5148 яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45475	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3619 яч.5-Т1-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1; КЛ 0.38 кв ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45476	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45477	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кв ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45478	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2218 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45479	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5103 яч.7-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45480	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5072 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
45481	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2214\Достоевского ул, 7 - ж/дом, ул.Достоевского 7 - об.уч./2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45482	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-234 яч.17-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.161	РП 6 (6.3) кв РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45483	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

45484	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1644\Лесная ул, 17 - ул. Лесная 17, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт., 3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45485	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 Яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45486	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 Яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45487	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45488	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45489	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45490	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Панферова ул, 44 - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45491	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч. 205 - РП-402 Яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45492	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Гая пр-кт, 1к.1 - ТП-3807 вх., пр-кт.Гая 1 к.1	0.40000	2	0	0	0	0	0	0	0	2
45493	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45494	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная Яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 Яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ №0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Рекламный щит, ш.Димитровградское (Майская гора) -1 шт. (1973/90)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45495	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1914\Рылеева пер, 14 - Нежилое помещение №29-36. 103, ул.Рылеева 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45496	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0

45497	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
45498	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
45499	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.3 - ТП-4070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4070\Димитровградское ш, 0 - ТП-4070 Комплекс, ш.Димитровградское 0 (№4513-1)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45500	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
45501	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
45502	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45503	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,105	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
45504	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,105	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45505	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.1 - ТП-3648 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 - ВЛ оп.27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45506	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.8 - ТП-3825 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
45507	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.107	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

45508	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.5 - ТП-5245 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45509	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0
45510	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.5 - ТП-5245 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45511	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2345 Яч.1 - ТП-2345 Яч.кЛ4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45512	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.5 - ТП-5245 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45513	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
45514	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-3673 яч.1 - РП-318 яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3673	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3673\Кирова ул, 28во дворе/Карсунская - ТП-3673 ЖК "Свобода" (9 мжд), ул.Кирова 28 во дворе/Карсунская (7862/5/)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3673А - РП-318 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3673	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3673\Кирова ул, 28во дворе/Карсунская - ТП-3673 ЖК "Свобода" (9 мжд), ул.Кирова 28 во дворе/Карсунская (7862/5/)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45516	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2214 р.4 до Ж/Д по Московскому шоссе, 21 К.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2214 р.4 до Ж/Д по Московскому шоссе, 21 К.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45517	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45518	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45519	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45520	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,7-13,гаражи, ул.Ватутина, д.4 (ГорГаз)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45521	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45522	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

45545	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45546	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.2.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45547	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ад.зд.ул.Робеспьера 2/79	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45548	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45549	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.2.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.2.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45550	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,81/2 (п.2,3)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45551	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,81/2 (п.2,3)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45552	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2678	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2678\Московское ш, 46Г - ТП-2678/400кВА вх. Производственная база, ш.Московское 46 Г	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45553	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 8	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
45554	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45555	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1261\Марата ул, 14 - Солдатова Э.М.Нежилое помещение (23-30), ул.Марата 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45563	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45564	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кв ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Ветеринарная лечебница	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45565	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кв ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кв ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3935 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кв ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кв ТП-	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45566	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2514 Яч.11 - ТП-2514 Яч.445	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45567	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Толбухина, 41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45568	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45569	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45570	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3469 яч.5-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Объект>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кв ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3469\Гая пр-кт, 87 - ж/дом, пр-кт.Гая 87 - общ.учет /16 кв., 2 эт., 2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45571	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3661 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3 - КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45572	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1109 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кв ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв магазин "Магнит" ул.Пархоменко,38/5 ввод.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

45585	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.1 - РП-336 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\3 Интернационала ул, 0 - Рекламная конструкция №394, ул.3 Интернационала 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45586	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45587	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1901\Поливенская ул, 3 - Оборудование тел.связи, ул.Поливенская 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45588	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2938 на ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1) 2; КЛ 6 (6.3) кВ Каб.перемычка на ВЛ 6 кВ-рп-214 яч.13-тп-2862; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч.1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2938	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2938\Московское ш, 42 - ТП-2938 для эл/снабж. базы, ш.Московское 42 (356-1)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45589	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45590	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45591	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45592	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45593	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3437 - ТП 3611 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.<Object> - РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-3611	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3452 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3457 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3457 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3840 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3840 яч.-Т1-6кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3840\Ш04 - 1\Line-Abn1	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45594	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Гая пр-кт, 100 - Корпус №3+№4 базы, пр-кт.Гая 100	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45595	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		РП 6 (6.3) кВ РП-321	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 Яч.13 - ЦП-МинниГЭС Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.3 - РП-321 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ РЕКЛ-РП-312_2	6.00000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45596	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1

45597	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская д.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45598	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Воробьева,38; ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Воробьева,38	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45599	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Шигаева ул, 7 - ул.Шигаева 7, ж/дом - общ.учет/10 эт.,3 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45600	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Стройка, пр.Нариманова; КЛ 0.38 кВ ОКС УВД	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45601	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,23 кВ от ТП-2376 р.16 до торг. киоска ООО "Акваресурс" по ул. Аблукова, 65	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45602	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Стройка, пр.Нариманова; КЛ 0.38 кВ ОКС УВД	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45603	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 Яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 Яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 Яч.3 - ТП-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45604	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1_1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1119-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ секц.; КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.130,134; КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.134 (строит.площадка); КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.126-128; КЛ 0.38 кВ ТП-1907, руб.2; КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.140	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45605	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45606	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45607	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-2949 - ПКУ оп.20А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская Яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 Яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская Яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2949\Московское ш, 24В - ТП-2949 Киреев В.А производственная база, ш.Московское 24 В (10456)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45608	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	

45620	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС УРЛЗ яч.407_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2538\Доватора ул, 32 - ул.Доватора 32, ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
45621	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45622	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1315 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1060 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ул. Юности, 5, вв.1 пр.институт	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45623	3	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3658 - ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (6); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (6)_1; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (7); ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3656 - ВЛ-6кв; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3656 - ВЛ-6кв_3; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3717 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3717 Яч.2 - ПП-3941 Яч. 4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3826 - ПП-3941 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.3	ТП 6 (6.3) кв ТП-3658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3658\	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45624	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5143\Ленинского Комсомола пр-кт, 3 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45625	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45626	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кв ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45627	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	РП 10 (10.5) кв РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-108\Любови Шевцовой ул, 54Б - Л.Шевцовой 54 Б к.2 ж/д - о/у, ул.Любови Шевцовой 54 Б	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45628	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв пр.институт, ул. Юности, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45629	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1089 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Гагарина,1 (под.3)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45630	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1159\Гагарина ул, 11 - ж/дом - общ.учет /5 эт.1 п./, ул.Гагарина 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45631	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1159\Гагарина ул, 11 - офис, ул.Гагарина 11 кв.4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45632	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2271 яч.6-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кв Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кв Яч.414	ТП 6 (6.3) кв ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

45640	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45641	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1746 Яч.Т1 - РП-109 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1746	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1746\Спаская ул, 19 - Гостиница от ТП-1746, ул.Спаская 19	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45642	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45643	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45644	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2686 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2686\Рябикова ул, 70 - ДНС Ритейл, ул.Рябикова 70	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45645	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45646	3	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 - ПП-3717 яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45647	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45648	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45649	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45650	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45651	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1318\Нариманова пр-кт, 104 - ж/дом , пр-кт.Нариманова 104	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45652	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1318\Гафурова ул, 39 - ул.Гафурова 39, ж/дом - общий учет/3 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45666	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ На киоски у Гарнизонного м-на	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
45667	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
45668	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева 179	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45669	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
45670	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
45671	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
45672	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург 2-6, ул.Новгородская 7,10,12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
45673	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
45674	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1126 Яч.4 - ТП-1769 Яч.4	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45675	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45676	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
45677	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина 26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45678	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

45679	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1146\Толбухина ул, 51/47 - Толбухина 51/47. ж/д, общ.уч., ул.Толбухина 51 /47	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
45680	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_18	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
45681	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_18	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
45682	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Гая пр-кт, 11 - пр-т Гая 11. ж/д - о/у /5 эт., пр-кт.Гая 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45683	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -4197 до ВЛ -10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45684	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.63	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
45685	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132н\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45686	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45687	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45688	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45689	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017 яч 3 - ВЛ(в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ(в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.К.Маркса,52,54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45690	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.1	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	

45691	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45692	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.68	ТП 10 (10.5) кв ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
45693	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1124 яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45694	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2697 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свияга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45695	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3430 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45696	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2662 яч.3-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45697	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
45698	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д пр-т Нариманова, 95	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45699	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д,ул.Робеспьера,81/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45700	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.56	ТП 10 (10.5) кв ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1325\Нариманова пр-кт, 45 - пр-т Нариманова 45, ж/дом - общ.учет/4 эт.,3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45701	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5214 Яч.2 - ТП-5215 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5214\Карбышева ул, 0 - Нежилое здание, ул.Карбышева (Кад.номер 73:24:021:012, Карбышева 38А)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
45702	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.38	ТП 10 (10.5) кв ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1784\Мира 2-й пер, 28/3 - Архитектурное бюро, пер.Мира 2-й 28 /3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
45703	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2292 яч.6-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45704	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.38	ТП 10 (10.5) кв ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1784\Мира 2-й пер, 28/3 - Нежилое помещение №3-5, пер.Мира 2-й 28 /3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45705	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3709 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.373	ТП 6 (6.3) кв ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

45706	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6		ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кв ПС ЮЖНАЯ ЯЧ.113 - Опора ВЛ № 2; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_6; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3839 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3829 - ВЛ ПС Южная Яч.113 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3927 - Опора ВЛ 208; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.113_7; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3426 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_3; КВЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3643 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3494 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3494 яч.-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3)	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45707	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2275 Яч.3 - ТП-2275 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЯЧ.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЯЧ.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45708	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кв ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3627\Кирова ул, 20 - ул. Кирова 20, ж/дом - общ.учет/9 эт.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45709	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2285 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
45710	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2261\Полбина ул, 30 - Нежилое помещение (№32-38), ул.Полбина 30	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45711	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
45712	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45713	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2359\Александра Невского ул, 0 - Административное здание, ул. А.Невского, участок №38,39,11 СНТ Ягодка"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
45714	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЯЧ.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЯЧ.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45715	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

45716	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45717	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45718	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ до нестационарного торгового киоска,севернее ж/д по ул.Гагарина,27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45719	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5190 Яч.8 - ТП-5194 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5190	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5190\Ленинского Комсомола пр-кт, 16/14 - ТП - 5190 Мелетлян Торговый центр, пр-кт.Ленинского Комсомола 16 /14 (2043)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45720	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45721	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	РП 6 (6.3) кВ РП-204	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2773 - РП 204 Яч.9 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2295 Яч.<Object> - ТП-2773 Яч.<Object> 2	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45722	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45723	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45724	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гагарина, д.25 светофор; КЛ 0.38 кВ ул.Верхнеполевая, д.19 п.1 щ.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45725	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45726	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского 36-44	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45727	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5197 Яч. 8 - ТП-5200 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-2 Яч.20 - ТП-5197 Яч.8	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5200	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5200\Карбышева ул, 14\корпус А,В - Адм. здание (ТП-5200 от ТП-5197), ул.Карбышева 14 корпус А,В	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
45728	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45729	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Беляева ул, 65 - Беляева 65. Клубный дом (мкд), ул.Беляева 65	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45730	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ягодка снт, 34уч	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

45731	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3797 яч.12 доПП 3932яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 яч.5 - Оп. №65; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 яч.5 до ВЛ 10кВ. в (стор. 3023); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3023 - ВЛ №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3797	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3797\Тургенева пер, 9 - АО "Гипростроймост" Админ.-произв здания, пер.Тургенева 9 (6388)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
45732	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45733	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45734	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45735	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45736	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.5 - ТП-4117 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4115\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
45737	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45738	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.5 - ТП-4117 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4115\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45739	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Рузаевский пер, 1 - ТП-2932, пер.Рузаевский 1 (№204-4)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45740	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45741	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
45742	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 54	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45743	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Врача Михайлова ул, 56 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт., 7 п./, ул.Врача Михайлова 56	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

45752	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяига Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2872	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 Яч.2 - ТП-2873 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2873 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2873 Яч.4 - ТП-2874 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2874 яч.2-Т2-6кВ {0}	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45753	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
45754	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Амурская ул, 10 - светофорный объект Т-7 сош №48, ул.Амурская 10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
45755	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1092\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого, д.39; ВЛ 0.38 кВ ул.Фурманова, д.39/58; КЛ 0.38 кВ БС СС; ВЛ 0.38 кВ У.О.; ВЛ 0.38 кВ Зпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А; КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,38, Котельная, вв.2; ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева, 10; ВЛ 0.38 кВ ул.Докучаева,1-7, Фурманова,4-8, О.Кошевого,33; КЛ 0.38 кВ	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
45756	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
45757	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
45758	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_7,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
45759	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Промышленная ул, 69 - ул.Промышленная 69, ж/дом-общий учет/10 эт., 7 п./	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	
45760	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	

45761	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45762	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
45763	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ к.т. Художественный, вв.2, ул. Гончарова, 24, ИП Крутов; ВЛ 0.38 кВ банк "Открытие" ул. Гончарова, д.24	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
45764	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4кВ от тп 2374 до ГРП	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
45765	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45766	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4кВ от тп 2374 до ГРП	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
45767	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45768	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул. Красноармейская, 53, 70, 76, 76А, 78, ул. Орлова, 30	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
45769	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45770	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3653 Яч.2 до ТП3710 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ПС 6 (6.3) кВ ПП-3653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-3653\Автомобилистов ул, 4 - ТП-3660 АЗК №42"Ульяновскнефтепродукт", ул.Автомобилистов 4	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45771	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 Яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гражданпроект, ул.Спаская,5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45772	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 Яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
45773	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.40 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.3 - ТП-1139 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1123	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1123\Энгельса ул, 15 - КТП-1123 ПАО Сбербанк, ул.Энгельса 15 /А.Блаженного 15/	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45774	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 Яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

45801	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3103 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3121 Яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная Яч.309; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ПС Центральная Яч.309 оп.71-72; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная Яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45802	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	РП 10 (10.5) кв РП-108	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Р.Люксембург, д.61 м-н "Гулливер"	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	
45803	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5153 Яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
45804	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1318 Яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ВЛИ, ул. Гафурова 35-39	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
45805	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.24	ТП 6 (6.3) кв ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_19	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	
45806	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	РП 10 (10.5) кв РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.К.Маркса,20,22,23,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
45807	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3024 Яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кв РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кв ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
45808	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
45809	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
45810	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.6 - ТП-1906 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1906	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1906\Карла Маркса ул, 121 - Пожарное депо, ул.К.Маркса 121	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	
45811	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	РП 10 (10.5) кв РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-108\Любови Шевцовой ул, 54Б - Л.Шевцовой 54 Б к.2 ж/д - м.о.п./6 эт.2 п./, ул.Любови Шевцовой 54 Б	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	
45812	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	РП 10 (10.5) кв РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-108\Розы Люксембург ул, 36А - Р.Люксембург 36 А ж/д, о/у, ул.Розы Люксембург 36 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
45813	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1318 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв пр.институт.ул. Юности, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
45814	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	

45815	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45816	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45817	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 54Б	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1170\Радищева ул, 164 - ул.Радищева 164, ж/дом - общ.учет/54 кв.,9 эт.,3 п./	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45819	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45821	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1900-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ПС 10 (10.5) кВ СП-1900-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1900-1\Гончарова ул, 36 - нежилое помещение, ул.Гончарова 36	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45822	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45823	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.5 - ТП-4117 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 Яч.5 до РП-409 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4115\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45824	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137 каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3674\Гая пр-кт, 0 ТП-3674 от ТП-3462 для нового МКД, между пр-кт.Гая 31 и Г.Свири 4	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45825	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.7 - ТП-5183 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5183\Ленинского Комсомола пр-кт, 27А - ТП-5188 ОО "МИКС", пр-кт.Ленинского Комсомола 27 А	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45826	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 Яч.1 - РП-404 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4091\40-летия Октября ул, 7А - ИП Беспалов Д.В., ул.40-летия Октября 7 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45827	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ кл02; КЛ 0.38 кВ кл01	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45828	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.3- Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45829	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.3 - ТП-1139 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д.ул.Робеспьера,81/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

45842	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Хрустальная ул. 8/А - Хрустальная 8 А /ж/дом - о/у, 5 эт./, ул.Хрустальная 8 /А	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
45843	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4кВ от тп 2374 до ГРП	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45844	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45845	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.4 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радищева,8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45846	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45847	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360кб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45848	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Созидателей пр-кт, 13Б - Колледж, пр-кт.Созидателей 13 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45849	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№11 пос. Мостостроителей	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4148	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4148\Шоферов ул, 1 - ТП-4148 / Мостостроителей 121/неж.помещение Кузнецов А.Н. (Новиков), ул.Шоферов 1 (8649)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45850	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45851	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45852	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45853	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45854	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 Яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45855	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1146\Зои Космодемьянской 2-й пер, 21а - 2-й пер. Зои Космодемьянской 21 А, ж/дом -общ.учет./2 эт., 2 п.,16 комнат/	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
45856	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45857	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.7 - ТП-5160 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5160\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45858	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>; КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45859	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45860	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45861	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 1 - Рекламный билборд, пр-кт.Туполева 1 (дог.1541)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45862	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45863	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45864	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кузнецова, 6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45865	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Нариманова пр-кт, 108 - Коммутатор, пр-кт.Нариманова 108	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45866	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45867	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

45868	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2230	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2227 яч. 4 - ВЛ6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 яч.2-Т2-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2559 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2560 яч 3 до ВЛ; КЛ 0.38 кВ <Object>427452; КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>ь\45+; КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2229 яч. 2 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ <Object>45692; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2229 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2985 на ВЛ; КЛ 0.38 кВ ТП-2985\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2985\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45869	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45870	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.4 - ТП-3207 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
45871	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
45872	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2 вв.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45873	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
45874	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
45875	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
45876	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
45877	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn13	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
45878	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

45879	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
45880	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.5 - ТП-5245 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45881	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45882	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn 13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45883	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Сиреневый проезд, 15 - Узел связи, проезд,Сиреневый 15 под 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45884	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.161	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 Яч.6 - РП-234 Яч.23; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 Яч.2 - ТП-2873 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2873 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2873 Яч.4 - ТП-2874 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2874 яч.2-Т2-6кВ {0}	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45885	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Почтовая ул, 22 - ж/дом - общий учет/4 эт.,3 п.,54кв./, ул.Почтовая 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45886	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Отрадная ул, 0 - торговый киоск, ул.Отрадная северо-западнее жилого дома №79	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45887	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 26 - ж/дом, ул.Кирова 26 - общ.учет	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45888	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Федерации ул, 56 - Нежилое помещение, ул.Федерации 56	0.40000	5	0	0	5	0	0	0	5	0
45889	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Можайского ул, 6кв.1 - нежилое помещение, ул.Можайского 6 кв.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45890	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи лифтсервис	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45891	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
45892	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 26 - ж/дом, ул.Кирова 26 - лифт и м.о.п./9 эт.,3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45893	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45894	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Созидателей пр-кт, 30А - Нежилое помещение, пр-кт.Созидателей 30 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45931	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
45932	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45933	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45934	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2686\Рябикова ул, 70 - ДНС Ритейл, ул.Рябикова 70	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45935	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	РП 10 (10.5) кВ РП-109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-109\Спасская ул, 19 - Гостиница от РП-109, ул.Спасская 19	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45936	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45937	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45938	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
45939	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.7 - ТП-5160 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5160\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45940	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45941	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45942	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Гая пр-кт, 100 - Корпус №3+№4 базы, пр-кт.Гая 100	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
45943	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Гая пр-кт, 100 - Нежилое помещение, пр-кт.Гая 100	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45944	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45945	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
45946	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

45947	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45948	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45949	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45950	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45951	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45952	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 54Б	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45953	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.8 - РП-401 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4067\Тельмана ул, 44 - Ухел связи, ул.Тельмана 44 (2-ой подъезд, подвал)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45954	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45955	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45956	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45957	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н "Атлант", ул.Гагарина,9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45958	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 4 - Торговый павильон (киоск), пр-кт.Ульяновский южнее жилого дома 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45959	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гопак, ул.Федерации, д.9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45960	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 54Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45961	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.3 - ТП-1306 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кузнечный Двор, Федерации, д.21А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45962	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП Эх70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45963	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45964	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45965	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45966	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4063 - ПП-4186 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4063\Брестская ул, 20 - Т.П.-6, ул. Брестская 20 (ТП-4063)	0.40000	1	1	0	0	0	0	1	0	0
45967	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 №0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45968	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Придорожный сервис,Поливенская шоссе 1А; КЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул.Юности 5А	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
45969	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45970	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.1 - ТП-3556 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45971	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2226\Московское ш, 78Б - ТП-2772 ООО "Автострой"Произв.база, ш.Московское 78 Б	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45972	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 6 - Рекламный билборд, пр-кт.Туполева 6 (дог.1541)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

45973	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45974	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45975	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45976	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5 до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Крымова, д.4-10, ул. Шевченко, д.95-101	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45977	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч.3 - РП 203 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45978	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45979	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Московское ш, 74 - ТП-2227 Завод, ш. Московское 74 (№7620 перед.)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45980	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2 вв.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45981	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45982	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45983	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0
45984	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3482 - РП Кожкомбинат № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-3-Кожкомб Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.355	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3482	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3482\Гая пр-кт, 102 - Насосная 2-го подъема "Промводопровод", пр. Гая 102	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0

46014	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,6-12, киоск "777"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46015	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46016	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская, ул. Орлова, 30а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46017	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1334	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.1 - 1408 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1408а - ПП-1408 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.3 - ТП-1408Б яч.1	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
46018	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Кузоватовская ул, 36Б - Нежилое помещение №4(пом. 1 этаж поз.30-41), ул.Кузоватовская 36 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46019	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 яч.4-Т2-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3461	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3461\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46020	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2677	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.4 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ШМ ТП-2675Н	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
46021	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10		ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 9А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46022	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 яч.1 - ТП-2225 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46023	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46024	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46025	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1823\Нариманова пр-кт, 97 - Нариманова 97 ж/д - о/у 120 кв.10 эт.3 п./, пр-кт.Нариманова 97	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46026	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Обувицков проезд, 6 - Здание конторы базы, проезд.Обувицков 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

46027	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3451 яч.2-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46028	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4048 яч.6-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46029	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2588\Отрадная ул, 85А - Фотоателье "Кодак", ул.Отрадная 85 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46030	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5182 Яч.7 - ТП-5183 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5183\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
46031	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5153 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46032	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2689 яч.5-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 - ПС Свяига Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46033	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-1133\Маяковского 2-й пер, 2830 - 2 -й пер. Маяковского 28 (он же30), МЖД	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46034	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 яч.5-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свяига Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46035	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кв Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2216\Лихачева ул, 14 - ж/дом - об.уч./2 эт., ул.Лихачева 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46036	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кв ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46037	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Маяковского,18	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46038	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Автомойка, Симбирская,47	0.40000	2	0	0	2	0	0	2	0	0

46039	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новгородская, д.23	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46040	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свяяга Яч.240 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0
46041	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46042	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кВ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46043	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46044	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46045	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46046	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 8 - ул. Центральная усадьба 8, с. Карлинское, ж/д-м.о.п /2эт.;2под./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46047	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46048	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46049	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Ватутина, 22-26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46050	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46051	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46052	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46053	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Заречная ул, 24 - светофорный объект Т-7 СОШ №83, ул.Заречная 24	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

46054	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 20 - Нежилое помещение Продуктовый магазин, пр-кт.Ульяновский 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46055	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.117	ТП 6 (6.3) кв ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
46056	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2790 яч.8-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46057	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5082 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46058	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Радищева, д.101	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46059	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1127\Гагарина ул, 34 - Офисные здания , ул. Гагарина 34	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
46060	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 яч.4-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.234	ТП 6 (6.3) кв ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
46061	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 яч.4-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.234	ТП 6 (6.3) кв ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
46062	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-1530 яч.1 - Вл оп.192; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46063	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2359\Ягодка снт, 58	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46064	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 яч.6-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Ул.Громовой,3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46065	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2214\Московское ш, 21 - Московское шоссе 21 ж/дом - об.уч./2 эт.3 п./, ш.Московское 21	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46066	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2214 яч.3-Т-1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46067	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3459 яч.3-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46068	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кв РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
46069	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4133 яч.4-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46070	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46071	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 яч.3-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46072	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 28 - 10 сарай	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46073	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяига Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46074	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
46075	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46076	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2229 яч. 2 - ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2229	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2229\Московская ул, 72 - ТП-2229 база аврийный режим, ул. Московское шоссе 72 (1196-5235,5240,5001)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46077	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свяига Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Камышинская ул, 6 - Торговый остановочный комплекс (авт.ост."Универсам"), ул.Камышинская 6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46078	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПУ-3 ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
46079	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
46080	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯИГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
46081	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2249	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2249\Московское ш, 84 - ТП-2249, ш.Московское 80/84/ (7762)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46082	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46083	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2651 Яч.5 - РП 213 Яч.22 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 Яч.5 - РП-213 Яч.22 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Пушкарева ул, 40 - Пушкарева 40 ж/дом - об.уч./5 эт.3 п./, ул.Пушкарева 40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
46084	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46085	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46086	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	

46087	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
46088	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н "Атлант", ул.Гагарина,9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
46089	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Карла Либкнехта ул, 22 - К. Либкнехта ул 22 (Хлебница) (цок.эт.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
46090	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
46091	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 54Б	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46092	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 54Б,	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46093	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.зд.пр-т Нариманова,д.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
46094	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Автозаводская ул, 23А - ул. Автозаводская 23А, ж/дом об.уч./2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
46095	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 54Б	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
46096	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 54Б,	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
46097	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46098	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46099	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
46100	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46101	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 Яч.4 - ВЛ 6 кВ № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931 Яч.1 - ВЛ оп.5А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3456	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3456\Профсоюзная ул, 23А - ТП-3456 база , ул.Профсоюзная 23 А (4661)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
46102	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Машзавода им."Володарского" с/т, буч.436	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

46139	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кв Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кв Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кв ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кв ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кв ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кв Уличное освещение; ВЛ 0.38 кв ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кв ж/д. ул. Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кв ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46140	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3767 Яч.4 - РП-330 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3767\Набережная реки Свияги ул, 106 - Уч. корпус УлГУ, ул. Набережная р. Свияга от ТП-3767	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
46141	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2405 Яч.<Object> - РП-203 Яч.34; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2405	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2405\Московское ш, 29А - Т.П.-2, Московское шоссе 29 А от ТП-2405	0.40000	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
46142	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46143	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46144	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
46145	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2342 Руб № 11 СИП 3х50+1х54,6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
46146	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
46147	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5066\Фестивальный б-р, 0 - Система видеонаблюдения Аллея Ветеранов от ТП-5066, б-р.Фестивальный 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
46148	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
46149	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
46150	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5066\Фестивальный б-р, 0 - Система видеонаблюдения Аллея Ветеранов от ТП-5066, б-р.Фестивальный 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

46151	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0
46152	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.3-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.1 - ТП-3556 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46153	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46154	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46155	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46156	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46157	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46158	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46159	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 91	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46160	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46161	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46162	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.3 - РП-330 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46163	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Радищева ул, 155 - ул. Радищева 155, ж/дом - общ.учет /2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46164	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46165	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Федерации, д.20	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0
46166	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Федерации, д.20	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
46167	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46168	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

46169	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1171 Яч.4 - ТП-1170 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ГСК"777", "Связист", киоски, сады; ВЛ 0.38 кв ул.Радищева, д.138	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46170	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1171 Яч.4 - ТП-1170 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ГСК"777", "Связист", киоски, сады; ВЛ 0.38 кв ул.Радищева, д.138	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46171	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2196 Яч.2 - ТП-2531 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кв ТП-2531	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2531\Рузаевский пер, 7 - Производственная база, пер.Рузаевский 7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46172	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Управление гражд.защиты ЕДДС ул.Марата,3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46173	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3715 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46174	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 Яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46175	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115 № А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2397\Артема ул, 20 - Артема 20 ж/д - о/у./5 эт.3 п./, ул.Артема 20	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46176	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46177	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3601 Яч.2-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.109	ТП 6 (6.3) кв ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3601\Автомобилистов ул, 11 - АО "Гипростроймост" Адм.-производст. здания, ул.Автомобилистов 11 (6388)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46178	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Робеспьера, 128	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46179	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д ул.Сред.Венец, 21	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46180	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-3П-1698 Яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая Яч.13	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46181	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3710 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.129	ТП 6 (6.3) кв ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46182	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная Яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3441\Озерный пер, 7В - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

46183	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4051 Яч.8 - ТП-4161 Яч.2	10.00000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
46184	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.1 - ТП-2226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2194 Яч.1 - ТП-2227 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 Яч.5 - ТП-2336 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.1 - ТП-2227 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС ТЭЦ-1 Яч.33 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2772 - ВЛ № 0	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
46185	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46186	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46187	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 Яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 Яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 Яч.3 - ТП-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46188	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.26	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
46189	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 Яч.4 - ТП-1170 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК Ветеран; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Сев.Венец (Радищева, д.138, с/г "Золотая осень")	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
46190	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Авиастроителей пр-кт, 5 - Киоски, пр-кт.Авиастроителей 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
46191	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодемьянской,3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
46192	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017 Яч 3 - ВЛ (в сторону ТП-1143); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144); ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 Яч.1 - ВЛ - 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

46219	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46220	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3493 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			
46221	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 7 - Нежилое помещение, ул.Гончарова 7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0		
46222	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Радужная ул, 45 - индивидуальный жилой дом, кад.№73:24:021115:2058 (ул.Радужная)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0		
46223	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0		
46224	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3035	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46225	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46226	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1881\Жиркевича ул, 0 - ТП-1881А от ТП-1881 стройка площадки школы, ул.Жиркевича 0	0.40000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46227	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №1..	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0		

46228	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 Яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.У.Громовой,6 (щ.2)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46229	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
46230	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
46231	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.2-Т1-6 кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_14,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_12,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_6,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_4,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_13,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ ТП-	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
46232	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Отрадная ул, 85А - Нежилое помещение, ул.Отрадная 85 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
46233	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>7895	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46234	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Толбухина,42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
46235	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда.35-41,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

46245	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3439	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ neee4_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
46246	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 152, 156	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46247	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46248	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Можайского,14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46249	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 13,подъезд 4 - нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 13 ,подъезд 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
46250	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьерва, 81/1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46251	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
46252	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1649\Любови Шевцовой ул, 59А - ул. Л.Шевцовой 59 А, ж/д -лифт и м.о.п./10 эт.5 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	

46253	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1092\Докучаева ул, 10 - ул. Докучаева 10, ж/дом - общ.учет /5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46254	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46255	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
46256	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46257	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
46258	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.-3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
46259	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.7 - ТП-5160 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5161	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5161\Дружбы Народов пр-кт, Оуч.205 по г/п	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
46260	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 Яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 59А (щ.1)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
46261	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1901\Поливенская ул, 31 - ул. Поливенская 31, ж/д - о/у /2 эт. 2 п. 16 кв./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
46262	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
46263	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
46264	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.121 - ТП Авторемзавод № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-339 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.121	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46265	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

46266	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.35 (Поликлиника)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46267	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Автозаводская ул. 61А - ул.Автозаводская 61 А, ж/дом - об.уч./3 эт.,3 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46268	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46269	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46270	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Западный бр., 1 - ж/дом - об.уч./4 эт.;4 п./, бр.Западный 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46271	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Созидателей пр-кт, 28под.3 - Парикмахерская, пр-кт.Созидателей 28 под.3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46272	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\9 Мая ул, 38 - Оборудование тел.связи, ул.9 Мая 76 /№82/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46273	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 Яч.4 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Державина ул, 15 - ул. Державина 15, ж/дом - общий учет /2 эт.,1 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46274	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ кл4; КЛ 0.38 кВ кл3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46275	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

46276	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1304\Гончарова ул, 311 - Нежилое помещение, ул.Гончарова 31/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46277	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46278	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46279	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 53 - ж/дом - общий учет /5 эт., пр-кт.Гая 53	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
46280	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46281	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 Яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ Яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46282	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46283	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул. Юности, 5, вв.2 пр.институт	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46284	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46285	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург, д.61 м-н "Гулливер"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46286	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул. Юности, 5, вв.2 пр.институт	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46287	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 Яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н Яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Машзавода им."Володарского" с/т, 6 уч.446	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46288	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46289	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 Яч.4 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Гая пр-кт, 52 - пр. Гая 52, ж/дом - общ.учет +м.о.п. /2 эт., 2 п./	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0

46290	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Станкостроителей ул, 7 - ул.Станкостроителей 7, ж/дом - об.уч./3 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46291	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Энгельса ул, 23 - Центральный стадион "Труд", ул.Энгельса 23 (новая ТП-1086Н)	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
46292	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		РП 6 (6.3) кВ РП-321	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.6 - РП-321 Яч.10	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46293	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46294	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0.4кВ Т1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.5 - ТП-5023 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
46295	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46296	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46297	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46298	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3615 Яч.3 - ТП-3627 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3615 Яч.4-Т2-10 кВ (0)	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46299	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46300	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46301	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3485\Энергетиков проезд, 7 - ТП-3485 База (ввод 2) Э+, проезд Энергетиков 7 (ул. Автомобилистов 12) Яч.113 п/ст Южная (10570)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46302	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная Яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3485\Энергетиков проезд, 7 - ТП-3485 База Э+, проезд Энергетиков 7 (ул. Автомобилистов 12) Яч.218 п/ст Южная (10570)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46303	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.125 (2)_3; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.125 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 Яч.4 - ВЛ 6 кВ № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931 Яч.1 - ВЛ оп.5А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.125 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.1-ПС Южная Яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3455	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3455\Менжинского ул, 1 - Склад (нежилое помещение), ул. Менжинского 1 (минус. в №526, об.27/2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46304	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

46305	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5020 Яч.2 - ТП-5026 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5021 Яч.4-ТП-5026 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5020	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5020\Созидателей пр-кт, 13А - УГТУ, пр-кт.Созидателей 13 А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46306	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2218 Яч.3-Т-1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46307	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кв РП-318	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3615 Яч.2 - РП-318 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3615 Яч.1-Т1-10 кв {0}	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
46308	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кв РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
46309	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5070\Фестивальный б-р, 12 - Адм.здание, б-р.Фестивальный 12	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
46310	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.9-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	РП 6 (6.3) кв РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46311	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2566 Яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46312	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2655 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46313	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5070\Фестивальный б-р, 12 - Нежилое помещение, б-р.Фестивальный 12	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
46314	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Менжинского 1-й пер, 0 - восточнее жилого дома №9 (уч.№1 по ГП)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46315	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3041 Яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46316	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3619 Яч.4-Т2-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46317	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3028 Яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3028 Яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 Яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кв ТП 3105 Яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная Яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кв РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кв ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кв ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
46318	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-346 Яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 Яч.7 - ПС Центральная Яч.309 кб.А	РП 10 (10.5) кв РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-346\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46319	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46320	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1783 Яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв КЛ-10кВ РП-109 Яч.4 - ТП-1077 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кв ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Красноармейская,5/39	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
46321	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	РП 6 (6.3) кв РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-213\Пушкарева ул, 44 - Нежилое здание, ул.Пушкарева 44	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

46322	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
46323	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Дружбы Народов пр-кт, 136зем.уч	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46324	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Дружбы Народов пр-кт, 0 - Мощность, пр-кт.Дружбы Народов	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
46325	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46326	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул.Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46327	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46328	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Дмитрова ул, 10 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,13 п./, ул.Дмитрова 10	0.40000	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0
46329	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46330	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46331	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
46332	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Благодатный 2-ой пер, 7/9 - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46333	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

46334	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Академика Филатова пр-кт, 13 - Парикмахерская, пр-кт.Филатова 13 /подъезд 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46335	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
46336	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ульяновский пр-кт, 2 - Павильон, пр-кт.Ульяновский 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46337	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1100\Ватутина ул, 52 - Оборудование, ул.Ватутина 52	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46338	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Автозаводская ул, 43 - ул.Автозаводская 43, ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46339	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46340	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
46341	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 Яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная Яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46342	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4013 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.309 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4081 Яч.6 - ВЛяч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 Яч.5 - ТП 4056 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Оренбургская ул, 415 - МАОУ ДОД ДООЦ им. Деева, ул.Оренбургская 41 Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46343	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ №8 Резерв; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; ВЛ 0.38 кВ Ювелирный салон "Ониск"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Резерв.; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 0.38 кВ Кафе "Барон", ул.Дворцовая,8/38; КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38; КЛ 0.38 кВ резерв14; КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"; КЛ 0.38 кВ светофор ул. Дворцовая/ул. Гончарова; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46344	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46345	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46346	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46347	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46348	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46349	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Камышинская ул, бкв.3 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 6 кв.3 (минус. в №4562, об.25/1)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46350	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4063 яч.3 - ПП-4186 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4063\Брестская ул, 20 - Т.П.-6, ул. Брестская 20 (ТП-4063)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46351	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46352	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кв ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46353	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	РП 10 (10.5) кв РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Красноармейская, 61	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46354	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.38	РП 10 (10.5) кв РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Красноармейская,61	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46355	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46356	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кв ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_9_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46357	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46358	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46359	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3459\Гая пр-кт, 4 пр. Гая 4, ж/дом-общий учет	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46360	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2736\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46361	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4172\Машзавода им."Володарского" с/т, 7уч.41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46362	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46363	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кв ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кв ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46364	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 яч.1-Т1-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46365	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3025 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3025 Яч.4 - ТП-3207 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-3025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3025\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0
46366	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1261\Карла Маркса ул, 26/16 - Нежилое помещение, ул.Карла Маркса 26 /16	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46367	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кв ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46368	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46384	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46385	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0.23000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
46386	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1884 яч.8 - ТП-1884; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; ВЛ 0.38 кВ Неж.помещение по пер.Молочный,5; КЛ 0.38 кВ ул. Федерации 5; КЛ 0.38 кВ ж/д пер. Молочный, 12а; КЛ 0.38 кВ Теплосети, ул.К.Маркса,25; КЛ 0.38 кВ Резерв; КЛ 0.38 кВ Резерв. ; КЛ 0.38 кВ Резерв. ; КЛ 0.38 кВ Банк, пер.Молочный,14; КЛ 0.38 кВ Гаражи лифтсервис; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный; КЛ 0.38 кВ офисы, пер.Молочный 12а; КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Федерации,3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1747 Яч.<Object> - ТП-1755 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1888 Яч.6 - ТП-1894 Яч.3	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
46387	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.6	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46388	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46389	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л. Шевцовой, 59А (щ.1)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46390	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
46391	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
46392	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1304\Гончарова ул, 311 - Нежилое помещение, ул.Гончарова 31/1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
46393	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяига Яч.161 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

46404	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кв ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3719 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.448 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кв СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кв {0}; КЛ 0.38 кв ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кв ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кв ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кв ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кв ТП-3929 Яч.3 до ВЛ-6кВ	6.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
46405	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кв РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кв ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46406	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кв РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кв ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46407	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (2); КЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кв ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кв ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кв ТП-2990	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2990\Московское ш, 24 - ТП-2990 Солдатов И.М., ш.Московское 24 (6301)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46408	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КВЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч._10- ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-1778	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв торговый центр по пр.Нариманова,144	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46409	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.234	ТП 6 (6.3) кв ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КВЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч._10- ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-1778	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв торговый центр по пр.Нариманова,144	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46411	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КВЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч._10- ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-1778	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв торговый центр по пр.Нариманова,144	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46412	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кв РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
46413	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2202\Автозаводская ул, 37 - ул.Автозаводская 37, ж/дом - м.о.п./5 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46414	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.24	ТП 6 (6.3) кв ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46415	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2264	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46416	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кв ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3926 Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3029\	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

46417	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46418	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46419	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46420	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46421	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
46422	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46423	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46424	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46425	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Робеспьера,2/79, ул.Робеспьера,118,122 (ж/д)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46426	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Тимирязева, д.55/57	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46427	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46428	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

46429	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-1; КЛ 0.38 кВ Гаражи по ул.Дворцовая,3; КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая,5 (1 эт) УльяновскКурорт; КЛ 0.38 кВ ул. Дворцовая, 3 (УСД); КЛ 0.38 кВ Резерв №6; КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая, д.1, Медпрофи; КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая,5 (2 эт) банк "Симбирск"; КЛ 0.38 кВ гаражи.; КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая,3 (УСД); ВЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая, д.3а; КЛ 0.38 кВ резерв№9.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46430	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46431	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\40-летия Победы ул, 35 - Светофорный объект, ул.40-летия Победы 35 в районе стадиона "Старт"	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46432	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46433	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Докучаева,2, вв.1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46434	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ МЖК ул. Гончарова, 42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46435	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46436	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 Яч.1 - ТП-4171 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46437	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Аблуква ул, 31А - Магазин, ул.Аблуква 31 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46438	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46439	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46470	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2 Аэропорт - ТП-6-УВА УГА; КЛ 6 (6.3) кВ ТП Аэропорт - ПС Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-6-УВА УГА	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-6-УВА УГА\Московское ш, 1Ж - Котельная ДЭП-148, ш.Московское 1 Ж (от ТП-6)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46471	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бомбоубежище, ул.Марата,6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46472	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46473	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ул.Громовой,3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46474	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 №; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46475	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1001\Воробьева ул, 63 - Нежилое помещение 1, ул. Воробьева 63	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46476	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46477	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46478	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 87; ВЛ 0.38 кВ Гаражи ГСК "Кремний"	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46479	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера,101	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46480	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.53	РП 6 (6.3) кВ РП-405	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП 405 Яч.17 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС КРУ Заволжская яч.47 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС КРУ Заволжская яч.47 (2)	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
46481	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46482	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

46483	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2215 Яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46484	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	РП 10 (10.5) кв РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Р.Люксембург, 36А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46485	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2218 Яч.3-Т-1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.7 - ПС 110кв Автозаводская л.14	ТП 6 (6.3) кв ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
46486	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	РП 10 (10.5) кв РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Р.Люксембург, 36А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46487	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3053 Яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
46488	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2794 Яч.3-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кв Яч.405	ТП 6 (6.3) кв ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
46489	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная Яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кв ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кв ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4036\Привокзальная ул, 11.13.15.17 - Жилые дома, ул. Привокзальная 11.13.15.17	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
46490	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2785 Яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 Яч.11 - ПС СВЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2785\Камышинская ул, 25к.1 - БС № 00342, ул. Камышинская 25 к.1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46491	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 16 - 12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
46492	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 16 - 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
46493	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 16 - 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
46494	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 16 - 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
46495	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 16 - 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
46496	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1П-1116\Дорожная ул, 5 - 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
46497	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада Яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 16 - 6 сарай	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
46498	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1306 Яч.10-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1306\Мира 2-й пер, 21 - ТП-1306 Ж/д, пер.Мира 2-й 21 (4130-7)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
46499	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кв СП-1749-1_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.2-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кв СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Резерв №6.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

46500	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 0.38 кВ <Объект346346346346>; КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1118 руб.6; ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7,6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150 ; ВЛ 0.38 кВ пер.Красноармейский, 7; ВЛ 0.38 кВ ул.Федерации,84,86	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46501	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин ул. Юности, 49	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46502	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ООО "Лита", ул.Марата,25	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46503	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577(Ш04 - 1)Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46504	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание,ул.Красноармейская,39 (вв.2)	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
46505	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 16 - Державина 16. ж/д - о/у/20 кв.5 эт.2 п./, ул.Державина 16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46506	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Красноармейская ул, 2012 - Нежилое помещение №1-2, ул. Красноармейская 20/12 (минус. в №9500, об.281/3)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46507	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 13 - ул. Державина 13, ж/дом - общий учет /2 эт.,1 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46508	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Робеспьера ул, 114 - ТП-1082 яч.5 вх.(ввод2), ул.Робеспьера 114(ТП-1149)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
46509	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577(Ш04 - 2)Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46510	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЭ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЭ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Первомайская ул, 2 - Бабаев Э.Б.о, ул.Первомайская 2 (кафе "Старый Баку" 2280)	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0

46511	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Державина ул, 16 - Нежилые помещения , ул.Державина 16	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
46512	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3479 Яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46513	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 Яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ул.Ичн. освещ.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46514	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2215\Достоевского ул, 17 - ул.Достоевского 17 ж/дом - об.уч.-/2 эт.2 п./, ул.Достоевского 17	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
46515	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Дом офицеров,(новый пристрой),ул.Спасская, 17	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
46516	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.41	ТП 10 (10.5) кв ТП-1133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ж/д по 2му пер.Маяковского, д.28-30	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46517	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2726 Яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46518	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2654 Яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46519	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4132Н Яч.5 до ВЛ-6 кв ; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская Яч.39 - РП-409 Яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0.23000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
46520	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1163-Т1-0,4кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1163 Яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1062 Яч.5 - ТП-1085 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1062 Яч.3 - ТП-1920 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Здание,ул.Симбирская,47	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
46521	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Гарж и; КЛ 0.38 кв ул.Кролюницкого, д.16, п.2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46522	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Резерв. рубльн. №12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
46523	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв СШ ТП-ЭП-1197 Яч.-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ПС Луговая Яч.7	ТП 10 (10.5) кв ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
46524	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2592 Яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

46538	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 18 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 18,ж/д-м.о.п./2эт.,2под./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46539	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46540	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1901\Поливенская ул, 21 - ул. Поливенская 21, ж/д	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46541	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46542	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Менделеева проезд, 11 - ж/дом-ОДУ- м.о.п./5 эт.,4 п./, проезд,Менделеева 11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46543	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 Яч.1 - ТП-3945 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46544	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6 кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч.10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Пион",ул.Л.Шевцовой, 59	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46545	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46546	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1823\Нариманова пр-кт, 95 - Нариманова 95 ж/д - о/у 60 кв.5 эт.4 п./, пр-кт.Нариманова 95	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46547	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Зеленая ул, 3 - Общежитие, ул.Зеленая 3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46548	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 17 - 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46549	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57.; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маяковского,35	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46550	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46551	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского, 11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46552	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0

46553	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
46554	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46555	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
46556	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46557	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46558	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Дружная ул, 17 - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
46559	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46560	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
46561	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
46562	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1508\Гафурова ул, 5А - ул.Гафурова 5А,ж/дом - общий учет /5 эт., 2 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46563	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46564	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1 - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
46565	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.5 - ТП-2548 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
46566	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46567	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
46568	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Виртуальная ул, 73:21:230101:1177	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	

46584	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Объект346346346346>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер. Красноармейский 1-3,7, 6,8,10,13, ул. Красноармейская, д.142,146,150	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
46585	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46586	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Мостостроителей ул. 42 - ж/дом - общ.учет/21 кв./, ул.Мостостроителей 42	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46587	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Новослободская ул. 31 - индивидуальный жилой дом	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46588	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46589	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46590	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46591	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46592	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Училище, ул. Л. Шевцовой, 53	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
46593	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Управление гражд.защиты ЕДДС ул.Марата,3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46594	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Управление гражд.защиты ЕДДС ул.Марата,3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46595	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46596	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944яч4-ТП-2960 яч 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2935	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.12 6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46597	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46598	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Вокзальная ул. 6б - торгово-офисное здание, ул.Вокзальная 6 б	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

46599	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46600	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\40-летия Победы ул, 19/2 - ж/дом - общ.учет, ул.40-летия Победы 19 (310кв.)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46601	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ на ТП-1901 руб.11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 яч.11 - СП-1901-1 яч.4 -0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ПС 6 (6.3) кВ СП-1901-1	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливиенская,29	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46602	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 -ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1109\Маяковского ул, 19 - ул. Маяковского 19, ж/дом - м.о.п./5 эт., 2 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46603	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 Яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46604	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Карла Либкнехта ул, 5 - К.Либкнехта 5 ж/д - м.о.п./5 эт.8 п./, ул.Карла Либкнехта 5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46605	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 x 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46606	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46607	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\12 Сентября ул, 3 - ул.12 Сентября 3, ж/дом - общий учет/5 эт., 8 п./мощн.только на м.о.п.	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46608	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.5 - ТП-3301а Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301а\Кирова ул, 57 - ТП-3301 База СЗ Премьера , ул. Кирова 57 (7862)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46609	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 63	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46610	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ефремова ул, 38 - ул. Ефремова 38, ж/дом - общ. учет /3 эт., 2 п./	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46611	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
46612	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

46654	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 - ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ (0); ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47; КЛ 0.38 кВ Резерв.руб.3; КЛ 0.38 кВ Резерв.руб.4; КЛ 0.38 кВ Резерв.руб.1	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46655	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46656	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>32	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
46657	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
46658	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
46659	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1125\Орлова ул, 20 - Выставочный зал, ул.Орлова 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
46660	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
46661	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.12 - ТП-5217 яч.1	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	1	
46662	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
46663	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
46664	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
46665	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
46666	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ПС 110кВ Автозаводская л.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	

46681	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 Яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 151	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46682	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Александра Матросова ул, 17 - Матросова 17 ж/д - м.о.п./2 эт.3 п./, ул.Александра Матросова 17	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46683	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свяяга Яч.448 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46684	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 Яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 Яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 Яч.3 - ТП-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Лётная ул, 73:24:02\1115:2571	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46685	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46686	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46687	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинского, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46688	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.3 - ТП-1139 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 Яч.1 - ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Аптека; КЛ 0.38 кВ Киоск "Рыба"	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46689	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ульяновский пр-кт, 26под.7 - Парикмахерская, пр-кт.Ульяновский 26 под.7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46690	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46691	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Полбина ул, 30 оф.110 - Нежилое помещение, ул.Полбина 30 оф.110	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46692	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46693	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 Яч.4 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Гая пр-кт, 36 - пр-т Гая 36, ж/дом - общий учет./2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46694	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46695	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
46696	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46697	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46698	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46699	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2189 Яч.<Объект> - РП-214 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2189	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2189\Московское ш, 38 - ТП-2189 БАЗА , ш.Московское 38 (№20)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
46700	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46701	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	6.00000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46702	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46703	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Фасадная ул, 23 - п.Пригородный , ул.Фасадная 23,ж/д-общий учет /2эт.,2под./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46704	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Полбина ул, 55А - Нежилое помещение, ул.Полбина 55 А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46705	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
46706	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46707	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4кВ от тп 2374 до ГРП	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46708	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
46709	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1478523	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

46733	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
46734	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,14-18,	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	
46735	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
46736	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
46737	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Виртуальная ул, 073:24:021115:1907	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
46738	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 38 - Оборудование тел.связи, ул.9 Мая 38 /№82/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
46739	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1512\Молодежная ул, Окад №2375 - строительная площадка индивидуального жилого дома, кнзу 73:19:070701:2375	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
46740	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.8 - ТП-5183 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5183 яч.2 - ТП-5188 яч.2	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46741	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46742	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Дружбы Народов пр-кт, 137уч73:24:021115:1247	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

46743	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Западный б р, 22 - ж/дом - м.о.п./3 эт..2 п./, б-р.Западный 22	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46744	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9- 23	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46745	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46746	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 Яч.3 - Тп-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46747	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ трансформатор; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Баня, пр.Нариманова, д.70	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46748	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГЭС,пр.Нариманова; ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46749	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 Яч.6 - ТП-2868 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2868	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП- 2868\Московское ш, 102Б - ТП- 2868 Автосалон, ул.Московское шоссе 102 Б - №3347	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46750	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГЭС,пр.Нариманова; ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46751	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.1-Т1-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46752	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (щит.1)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46753	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Толбухина, 41	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46754	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Тельмана ул, 20 - Узел связи, ул.Тельмана 20 (2-ой подъезд, подвал)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46755	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46756	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5197 Яч. 9 - ТП-5200 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5197 Яч.9 - ГПП-2 Яч.30	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5200	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5200\Карбышева ул, 14корпус А,В - Адм. здание (ТП-5200 от ТП-5197), ул.Карбышева 14 корпус А,В	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
46757	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП- 5153\Созидателей пр-кт, 4 - ж/д. общ.учёт, пр- кт.Созидателей 4	0.40000	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0
46758	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург 2- 6, ул.Новгородская 7,10,12	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

46759	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 №0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46760	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Радужная ул, 53	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46761	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.5 - ТП-3464 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.8 - ТП-3825 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3175	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3175\Героев Свири ул, 14А - ТП-3175 "Ростелеком"АТС-37 вх., ул.Героев Свири 14 А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46762	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н яч.5 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46763	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин, ул. Толбухина,62	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46764	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46765	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 39 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 39	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46766	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46767	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие ,ул.В.Полевая,15	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46768	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.3-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.205 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46769	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46770	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46771	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие ,ул.В.Полевая,15	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46772	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.68	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

46793	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Гоголя ул, 28 - ж/дом-общий учет/ 5 эт., 2 п./, ул.Гоголя 28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46794	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46795	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46796	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.1 - ТП-2667 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2667\Ш04 - 2.2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46797	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Администрация, ул. Спасская, 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
46798	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46799	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошерева (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46800	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Гагарина,20А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46801	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 до ВЛ 6кВ с ЗРУ-1ПС"Заволжская" яч.6; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.6 - ЛЭП-6кВ оп.№1 пос. Мостостроителей	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
46802	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3493 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
46803	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46804	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Нахимова ул, 0, севернее д.№13 - Многоквартирный жилой дом №6, ул.Нахимова, севернее жилого дома №13	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0
46805	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

46841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21; КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4051 яч.7 - ТП-4161 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.8 - ТП-4164 Яч.1	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
46842	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46843	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бебеля,45 Барселона; КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля,55	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
46844	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Заречная ул, 2 - нежилое помещение, ул.Заречная 2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
46845	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
46846	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч. «Object» - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Радищева ул, 126 - Радищева 126 ж/д - о/у144 кв.9 эт.4 п./, ул.Радищева 126	0.40000	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0
46847	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Кирова ул, 8 - ул. Кирова 8, ж/дом - общий учет /5 эт.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
46848	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
46849	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1328\Репина ул, 27 - Базовая станция сотовой связи ULO00744, ул. Репина 27	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
46850	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кБ.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

46851		ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46852		ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2563 Яч.5 - ТП-2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.6 - ПС Свяяга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46853		ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2339 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2338 яч.1 - РП-203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46854		ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пр-т Нариманова 50-58	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46855		ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кв ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1139\Робеспьера ул, 114 - ТП-1141 яч.5 вх. (ввод1), ул.Робеспьера 114(ТП-1149)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
46856		ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кв ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46857		ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 яч.2-Т2-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46858		ПС 6 (6.3) кв ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3067 яч.Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кв ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46859		ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС УРЛЗ яч.407_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-2359 яч.4 - ПП-2946 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2946-ГПП-УРЛЗ	ТП 6 (6.3) кв ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2538\Рябикова ул, 5 - ул.Рябикова 5, ж/дом - об.уч./5 эт.,4 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46860		ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кв ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3364\Хрустальная ул, 4 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Хрустальная 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46861		ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3431 яч.4-Т2-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кв ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46862		ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4016Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46863		ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46864		ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Ватутина, 58	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

46865	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кв ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46866	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.315	ТП 6 (6.3) кв ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кв ТП 2370 - ТП 2395 Яч.1 № 0	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	1	
46867	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
46868	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21, светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
46869	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2726 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.311	ТП 6 (6.3) кв ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2726\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
46870	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кв ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2944яч4-ТП-2960 яч 1; КВЛ 6 (6.3) кв ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.155; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кв Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
46871	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-3301а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3301а\Кирова ул, 57 - ТП-3301 База СЗ Премьера , ул. Кирова 57 (7862)	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
46872	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кв ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1281\Улья Толстого ул, 71 - Нежилое помещение, ул.Л.Толстого 71	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	
46873	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2370 Яч.4 - ТП-2395 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.416	ТП 6 (6.3) кв ТП-2370	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2370\Смышки ул, 4 - ТП-2370 ОПС-40 вх., ул.Смышки 4	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	1	
46874	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3465 яч.4-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	
46875	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1747 Яч.<Объект> - ТП-1755 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1747	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1747\Карла Маркса ул, 19 - ТП-1747 Ресторан "Россия", ул.Карла Маркса 19/№1012/	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	1	
46876	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5215 яч.2-Т2-10 кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кв РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
46877	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кв ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	

46878	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.12 - ПС Центральная Яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.2 - ТП-1879 Яч.4	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
46879	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1879 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1879 Яч.3 - РП-102 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1879	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1879\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46880	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41А - ж/дом - ОДПУ- м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.Врача Михайлова 41 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
46881	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 Яч.9 до ПС "Восточная" Яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41А - Магазин, ул.Врача Михайлова 41 А	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
46882	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
46883	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Московское ш, 0, южнее д.№100 - многофункциональный объект, ш.Московское 0, южнее д.№100	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
46884	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 Яч.3 -Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 Яч.3 - РП 203 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46885	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 Яч.8-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 Яч.9 - ПС Центральная Яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса д.26; КЛ 0.38 кВ ПП-1161\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Нежилые помещения; КЛ 0.38 кВ Подъезд №4, Почта; КЛ 0.38 кВ Резерв.; КЛ 0.38 кВ Компьютерный магазин, ; КЛ 0.38 кВ Гарнатко О.Ю.; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса д.26	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46886	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
46887	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ до нестационарного торгового киоска, севернее ж/д по ул.Гагарина,27	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46888	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная Яч.219 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
46889	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

46890	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ателье, ул. Радищева 177	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46891	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Опытная ул, 9 - Опытная 9 ж/д - о.у. /5 эт.4 п./, ул.Опытная 9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
46892	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1331\Радищева ул, 152 - ул. Радищева 152, ж/дом-м.о.п./2эт.,2под./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
46893	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
46894	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.здание, ул. Бебеля 45А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
46895	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Бебеля,45А	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
46896	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46897	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Розы Люксембург ул, 36А - Р.Люксембург 36 А ж/д-лифт и м.о.п/9эт., ул.Розы Люксембург 36 А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
46898	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
46899	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой,54Б	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
46900	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46901	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.19 - ТП-5217 яч.8; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-5217 яч.6 - ТП-517А	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
46902	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой,54Б	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46903	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
46904	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
46905	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 149 - Н/ж помещение, ул.Радищева 149	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0

46921	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1643 Яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Верхнеполевая, 23	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46922	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ - Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3618\Минаева ул, 7 - Нежилое помещение(пристрой), ул.Минаева 7	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46923	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.10-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	РП 10 (10.5) кв РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46924	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3470\Варейкиса ул, 24 - ж/дом - общий учёт /5 эт., ул.Варейкиса 24	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
46925	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	РП 6 (6.3) кв РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кв РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46926	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2658 Яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2658\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46927	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1643 Яч.2-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1642 Яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Верхнеполевая, 23	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
46928	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв тр-р; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ-0,4 кв,пер.Пожарный, К.Маркса	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
46929	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.6-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.408	ТП 10 (10.5) кв ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
46930	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2566 Яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кв РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кв РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46931	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
46932	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2525 Яч.5-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кв ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
46933	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1141\Карла Маркса ул, 50 - Нежилое помещение, ул. К.Маркса 50	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
46934	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	РП 6 (6.3) кв РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-335\Хрустальная ул, 5 - ул. Хрустальная 5, ж/дом - общ.учет 72кв.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
46935	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4125 Яч.5-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.18 - ТП-4125 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская Яч.13 - РП-409 Яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4125\Металлистов ул, 20 - ж/дом - ОДУ- м.о.п./4 эт.,4 п./, ул.Металлистов 20	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
46936	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1630\Розы Люксембург ул, 0 - светофорный объект Т-7 СШ №29, ул.Розы Люксембург 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

46937	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46938	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Средний Венец 7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46939	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец; КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина); ВЛ 0.38 кВ РОЗЕТКИТт; КЛ 0.38 кВ р о з т е т к а; КЛ 0.38 кВ розетка; КЛ 0.38 кВ розеткиююю; КЛ 0.38 кВ Розетки; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ на ЩС-2; ВЛ 0.38 кВ Розетка5; КЛ 0.38 кВ Часы; КЛ 0.38 кВ Розетка4; КЛ 0.38 кВ Розетка3; КЛ 0.38 кВ Розетка2; КЛ 0.38 кВ Розетки1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ на ЩС-3; КЛ 0.38 кВ Розетка 5; КЛ 0.38 кВ Розетка 4; КЛ 0.38 кВ Розетка 3; КЛ 0.38 кВ Розетка 2; КЛ 0.38 кВ Розетка1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ на ЩС-4; КЛ 0.38 кВ Розетка 5; КЛ 0.38 кВ Розетка 4 ; КЛ 0.38 кВ Розетка 3; КЛ 0.38 кВ Розетка 2; КЛ 0.38 кВ Розетка 1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	
46940	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пр.институт,ул. Юности, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46941	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46942	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 Яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46943	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пр.институт,ул. Юности, 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46944	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3101 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Ш04 - 1\Line-Abn_2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
46945	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пр.институт,ул. Юности, 5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46946	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пр.институт,ул. Юности, 5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46947	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пр.институт,ул. Юности, 5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
46948	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мэрия,ул.Кузнецова,7 (вв.1)	0.40000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
46949	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1099\Баумана 3-й пер, 2 - 3 пер.Баумана 2. ж/дом - м.о.п./4 эт.3 п./, пер.Баумана 3-й 2	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46950	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46951	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Садовая ул, 2 - ул.Садовая 2, ж/д - м.о.п.(Баратаевка от пс "Тепличная") (№418008ЭН)	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46952	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\12 Сентября ул, 16 - Нежилое здание, ул.12 Сентября 16	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46953	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46954	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 5 (2Б)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

46969	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1824 яч.5-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.115; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кв Яч.115	ТП 6 (6.3) кв ТП-1824	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кв м-н Гулливер,	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
46970	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3465 яч.4-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-6кв ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кв ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46971	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.350.; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кв <Object>5558585	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46972	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2577 яч.2-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
46973	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4125 яч.5-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4125\Почтовая ул, 24 - ж/дом - общий учет/4 эт.,4 п.,46кв./, ул.Почтовая 24	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46974	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5006 яч.5-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5006 Яч.3 - ТП-5008 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46975	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кв СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Громовой,2 вв.1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46976	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4125 яч.5-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4125\Почтовая ул, 26 - ж/дом - общий учет/4 эт.,3 п.,41кв./, ул.Почтовая 26	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46977	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кв ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3207 Яч.5 - ТП-3301а Яч.1	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
46978	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кв КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кв ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кв ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кв к ТП-4197; КЛ 6 (6.3) кв ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кв РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кв ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4112\Машзавода им."Володарского" с/т, 11 уч.283А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46979	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ПП-1810 Яч3 до вл-6-кв.; КВЛ 6 (6.3) кв СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч._10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Громовой,2 вв.1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46980	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5144 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0

46981	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46982	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46983	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2189 Яч.<Object> - РП-214 Яч.7	6.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46984	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
46985	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Машзавода им."Володарского" с/т, 8уч.193	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46986	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46987	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
46988	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,130 (1 и 2 под.)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46989	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	0
46990	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1135\Бакинская ул, 38 - ул.Бакинская 38, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46991	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46992	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2580 Яч.2 - ТП-2589 Яч.7	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
46993	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46994	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077-Т1-0,4 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Д.Ульянова, д.5Б	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46995	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свяига Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.161	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	2	0

46996	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кв ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
46997	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кв РП-203 Яч.32 - ПС 110 кв Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кв ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46998	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кв ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
46999	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,1; КЛ 0.38 кв ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
47000	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1884	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1884\Федерации ул, 59 - ТП-1884, ул.Федерации 59	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 17 - 4	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
47002	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 17 - 3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
47003	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 17 - 1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
47004	2	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кв ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 17 - 5	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
47005	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ (0); ВЛ 0.38 кв Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кв Теплосеть, ул. Федерации, 62; ВЛ 0.38 кв ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кв ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кв ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кв Уличное освещение; ВЛ 0.38 кв ул. Нижнетатарская; КЛ 0.38 кв ж/д. ул. Красноармейская, 51/32	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
47006	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.61	ТП 10 (10.5) кв ТП-1060	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв Парк Победы	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
47007	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_20	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
47008	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 2215 яч.3 - РП 203 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
47009	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кв КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кв ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д, ул. Ср. Венец, 19	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

47010	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47011	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
47012	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47013	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47014	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Мира, 24А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
47015	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 Яч.3 - ТП-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
47016	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.8 - РП-516 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5191 Яч.2. - РП-516 Яч.16	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
47017	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.А; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 Яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4066\Академика Павлова ул, 97 - ТП-4066, ул.Академика Павлова 97	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
47018	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.А; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 Яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4066\Академика Павлова ул, 97 - ТП-4066 Производственное помещение, ул.Академика Павлова 97 (7605)	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
47019	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Маяковского, 14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
47020	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Рябикова ул, 90 - ул. Рябикова 90 ж/д общ.уч /5 эт.4 н./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
47021	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой,54Б	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47022	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.6 - ТП-5154 Яч.<Object>_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5154\Антонова пр-кт, 10А - Т.П.-41, пр. Антонова 10 А	0.40000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
47023	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	

47024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ ЯЧ.113 - Опора ВЛ № 2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3839 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3829 - ВЛ ПС Южная Яч.113 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3927 - Опора ВЛ 208; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_3; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3643 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3494 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3494 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3)	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
47025	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 Яч.4 - ТП 1114 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745 Яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 Яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 Яч.12 - ПС Центральная Яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Кафе "Товарищъ Сухов", ул. К.Маркса	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0		
47026	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная Яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная Яч.309 - РП-402 Яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
47027	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1_1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.6 - ПС Северная Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1119-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.126-128	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47028	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВЯЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
47029	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47030	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свяяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
47031	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350-; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0		

47032	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ателье, ул. Радищева 177	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47033	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ателье, ул. Радищева 177	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47034	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1109\Маяковского ул, 15 - ул. Маяковского 15, ж/дом-общ.учет /32 квартиры/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
47035	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ пеее4_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
47036	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Марата ул, 43 - Узел связи, ул.Марата 43 (4685)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
47037	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Димитровградское ш, 10 - Торговый киоск, ул.Димитровградское шоссе (Автовокзал)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
47038	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1400	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1400\Урицкого ул, 96 - Общежитие, ул.Урицкого 96	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
47039	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул.Юности 5А	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	
47040	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	

47041	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Герасимова ул, 47 - ул. Герасимова 47, ж/дом - м.о.н. /2 эт., 2 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47042	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47043	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47044	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.6 - ТП-4135 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47045	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47046	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47047	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47048	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2993 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кВ К-А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2993	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47049	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
47050	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская" яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47051	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1163\Симбирская ул, 47 - База, ул. Симбирская 47	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47052	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1163\Симбирская ул, 47 - Здание, ул. Симбирская 47	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47053	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новгородская,23	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47054	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная Яч.219	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0

47055	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
47056	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.12-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47057	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.1, стр.3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47058	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К-Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
47059	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,59	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47060	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\УКСМ ул, 10 - ММ "УКСМ", ул.УКСМ 10	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
47061	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.5-Т1-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная Яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Диспетчерская Автостанции	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
47062	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47063	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47064	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 Яч. 1 - ТП 3449 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Локомотивная ул, 151 - МЖД с н/ж помещениями, ул.Локомотивная 151	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
47065	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 Яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 Яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 Яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47066	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 Яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
47067	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\12 Сентября ул, 3 - ул.12 Сентября 3, ж/дом - общий учет/5 эт.,8 п./мощн.только на м.о.п.	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

47081	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
47082	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание УФРС, ул.Гончарова, 54 ; КЛ 0.38 кВ ж/д бул.Пластова, 4	0.40000	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
47083	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1092\Докучаева ул, 1 - ул. Докучаева 1, ж/дом - м.о.п. /2 эт., 2 п./	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
47084	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.13 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ипподромная,19А	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
47085	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
47086	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
47087	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
47088	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
47089	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47090	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина,103 адм.здание	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47091	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
47092	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47093	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Наумова ул, 42а	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
47094	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1645\Лесная ул, 13 - ул. Лесная 13, ж/д - м.о.п./4 эт.5 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
47095	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 32 - ул. Кирова 32, ж/дом - лифт и м.о.п./12 эт.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
47096	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 32 - ул. Кирова 32, ж/дом - общ.учет	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

47109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1879 Яч.3 - РП-102 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1879 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-1879\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-1879\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-1879\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-1879\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-1879\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1879\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1879\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-1879\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-1879 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-1879\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-1879\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-1879\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-1879\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-1879\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1879\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1879\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
47110	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
47111	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 43А - шкафа оптич . узла учета, ул.Врача Михайлова 43 а\№4698/	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
47112	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1100\Нариманова пр-кт, 53 - пр-т Нариманова 53, ж/дом	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
47113	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ РП 517 яч.15 на ТП-517Б	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
47114	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4006 - ТП 4042 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.409 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.409 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4006\Врача Михайлова ул, 41А - Магазин, ул.Врача Михайлова 41 А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47115	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
47116	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	

47117	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2684 яч.8-Т2-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП 223 - ЦП ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47118	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-1315 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1060 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ул. Юности, 5, вв.1 пр.институт	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47119	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-213 яч.6-Т1-0.4кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 яч.6-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№А; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.115	РП 6 (6.3) кв РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47120	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5009 яч.6-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
47121	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
47122	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 яч.2-Т2-6 кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кв РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
47123	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47124	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кв СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кв СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кв СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кв СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ПС 10 (10.5) кв СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Кафе Гончарова,38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
47125	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1322 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
47126	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 яч.1-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1744 Яч.1 - РП-109 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.64	ТП 10 (10.5) кв ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Библиотека ЦНТИ, ул. Гончарова, 48	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
47127	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3181\Хрустальная ул, 27 - ул. Хрустальная 27. ж/д - о/у /5 эт.	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
47128	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2785 яч.1-Т1-6кв {0}; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 - ПС Свяяга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кв Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
47129	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 яч.3-Т1-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1212 Яч.5 - РП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв РП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Гафурова,11	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

47130	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1089 яч.3-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.62	ТП 10 (10.5) кв ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв/д ул.К.Маркса,37	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47131	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47132	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2577\Рябикова ул, 72 - ул.Рябикова 72, ж/дом - общ учет./12 эт.,1 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47133	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кв РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кв ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4035\Гусева ул, 15	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47134	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кв ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2577\Рябикова ул, 72 - Шкаф опт.уч. в ж/д, ул.Рябикова 72	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47135	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3431 яч.4-Т2-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.226	ТП 6 (6.3) кв ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_7,1; КЛ 0.38 кв ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47136	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1141 яч.1-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кв РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кв ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. К. Маркса, 38	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47137	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кв РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кв ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47138	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ПП-1 - 110/10 кв Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-503 Яч.10 - ЦП-ПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кв ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5062\Созидателей пр-кт, 86 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.2 п./, пр-кт.Созидателей 86	0.40000	1	0	1	0	0	0	1	0	
47139	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кв ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кв; ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кв; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кв; КВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1); ВЛ 10 (10.5) кв ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1898яч.5 -ТП-1915; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55; КЛ 10 (10.5) кв ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновы,2-12,пер.Ясневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47140	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 86 - ж/дом - общ.учет /126 кв./, пр-кт.Созидателей 86	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
47141	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная Яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.5 на ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 Яч.5до ТП 1280 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
47142	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,80-86	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
47143	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.6-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47144	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1329а\Ватутина ул, 60 - ж/дом, ул.Ватутина 60 - лифт и м.о.п./9 эт.,1 п./	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
47145	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 Яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
47146	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 Яч.4 - ТП 2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47147	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
47148	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.2-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 Яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
47149	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 Яч.2 - ТП 1308 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Киоск "Энви", ул.Гагарина; КЛ 0.38 кВ Гараж, ул.Гагарина, д.9/10	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

47166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3439	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 Яч.3 - ТП-3453 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3453 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ проллад; КЛ 6 (6.3) кВ <Object>0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ neee4_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
47167	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3425 - ВЛ 6кВ № 0	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
47168	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
47169	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.24	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 до ВЛ-6кв.; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.20; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ; КЛ 0.38 кВ ТП-4189\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4189\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4189\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4189\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4189\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4189\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4189\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4189\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4145 Яч.до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.20_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4107 - ВЛ № 0	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
47170	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,83,89А	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47171	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,149 (вв.2)	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
47172	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Соборная пл, 0 - ярмарочный домик №17, пл.Соборная 0	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

47215	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв Адм.зд. ул.Ленина,10	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47216	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2374 яч.2-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.416	ТП 6 (6.3) кв ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2374\Ш04 - 1\Line	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
47217	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-3618 яч.2-Т2-10 кв (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кв РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кв РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кв ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-3618\Ш04 - 2\Line	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
47218	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кв РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.60	ТП 10 (10.5) кв ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-1649\Любови Шее	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
47219	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кв ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5032\Ш04 - 1\Line	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47220	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 яч.2-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кв ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3825\Ш04 - 2\Line	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
47221	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кв ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.236	ТП 6 (6.3) кв ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2379\Ш04 - 1\Line	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
47222	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кв РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кв ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4127\Заречная ул	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
47223	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв РП-514 яч.10-Т2-10кв (0); КЛ 10 (10.5) кв РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2; КЛ 10 (10.5) кв РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.37 каб. А	РП 10 (10.5) кв РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв РП-514\Ш04 - 3\Line	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
47224	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3442 яч.3-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.454	ТП 6 (6.3) кв ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3442\Ш04 - 1\Line	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47225	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5010\Генерала Тка	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
47226	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв РП-203 яч.4-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	РП 6 (6.3) кв РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв РП-203\Ш04 - 2\Line	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
47227	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2571 яч.6-Т2-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кв ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кв ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2571\Ш04 - 2\Line	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47228	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кв ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кв РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кв Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кв ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ТП-5010\Ленинского	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
47229	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кв	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2571 яч.5-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2568 Яч.1 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кв РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кв Яч.204	ТП 6 (6.3) кв ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2571\Ш04 - 1\Line	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
47230	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2693 яч.3-Т1-6кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв РП 220 - ПС Свяга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.234	ТП 6 (6.3) кв ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2693\Ш04 - 1\Line	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

47245	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47246	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Аблуква ул	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47247	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Аблуква ул	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47248	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3806 - ЦП-ПС Ю	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47249	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47250	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47251	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Гладышева	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47252	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47253	4	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.37 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 2\Line	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47254	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5 - ТП-5064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47255	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47256	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47257	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47258	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 тор	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47259	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.4 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Генерала Тка	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1

47276	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свяига Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Рябикова ул	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47277	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47278	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47279	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.318	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Тельмана ул	0.40000	2	0	0	2	0	0	0	2	0
47280	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4061	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4061 Яч.7-Т1-	10.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47281	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - ТП-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Родниковая	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47282	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ10-0.4кВ по пр.Нарч	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47283	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47284	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. У.Громовой, 6	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47285	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47286	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д и м-н ул.Островс	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47287	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1113\Розы Люксем	0.40000	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47288	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47289	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 5	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47290	1	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А, 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327 - Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. З. Космод	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47291	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свяига - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВЯИГА - 110/6 кВ Яч.Збожаб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВЯИГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47292	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 22	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47293	2	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\	10.00000	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47294	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Церковный Собор, а	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
47295	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
47296	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ перемычка на ВЛ ПП-2960-ТП2962; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга Яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кВ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 Яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
47297	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.1-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line	0.40000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
47298	4	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 Яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 Яч.3 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5262); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 Яч.1 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5261); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5263); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 Яч.3 - ТП-5261 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 Яч.30 - ТП-5260 Яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Утеобережн	0.40000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
47299	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 Яч.2-Т2-10 кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 №0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47300	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по пр.Нарч	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
47301	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.1-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line	0.40000	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
47302	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 Яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 Яч.4 - ТП 2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 Яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
47303	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (Б)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Робеспьера	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47304	2	ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 Яч.3 -Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 Яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47305	1	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная Яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Докуцаева у	0.40000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

48073		КЛ 6 (6.3) кв ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б; КЛ 6 (6.3) кв ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А	ТП 6 (6.3) кв ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв Уличн. освещен	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48074	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв ВЛИ ул. Бебеля,19-33	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48075	4	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кв РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кв Яч.39	ТП 10 (10.5) кв ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кв ТП-5172 Яч.8 - ТП	10.00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48076	4	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-4115 яч.4-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-4115 Яч.2 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кв Яч.12 кв Б.Б	ТП 6 (6.3) кв ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-4115\Ш04 - 2\Line	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48077	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1280 Яч.10 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67; КЛ 10 (10.5) кв РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кв ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кв пер.Комсомольский	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48078	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410; КЛ 6 (6.3) кв РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кв Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кв ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2377\Ш04 - 1\Line	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48079	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2974 яч.6-Т2-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кв РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кв РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2974\Ш04 - 2\Line	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48080	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2588\Ш04 - 1\Line	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48081	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кв РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВЯГА - 110/6 кв Яч.240; КЛ 6 (6.3) кв РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кв ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2588\Ш04 - 1\Line	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48082	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-3429 яч.1-Т1-6 кв (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кв РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кв Яч.448	ТП 6 (6.3) кв ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-3429\Ш04 - 1\Line	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48083	2	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Автозаводская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП-2202 яч.5-Т1-6кВ (0); КЛ 6 (6.3) кв ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кв ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кв ТП-2226 Яч.2 - ПС 110 кв Автозаводская л.44	ТП 6 (6.3) кв ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кв ТП-2202\Ш04 - 1\Line	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48084	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кв РП-133 яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кв Яч.57	ТП 10 (10.5) кв ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул. Рылеева, д.1	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48085	1	ПС 6 (6.3) кв ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КВЛ 6 (6.3) кв ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 Яч. 10- ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кв РП-147 яч.6 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кв ТП-1778	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кв ТП 1778 яч.3 - ВЛ	6.00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
48086	1	ПС 10 (10.5) кв ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кв ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кв ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кв ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кв ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кв РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кв ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кв ж/д ул.Ленина,109	0.40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Должность

Ф.И.О.

Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2019 года

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения:	В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии 42714
1.1	ВН (110 кВ и выше), шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии 3
1.2	СН-1 (35 кВ), шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии 0
1.3	СН-2 (6 - 20 кВ), шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии 4895
1.4	НН (до 1 кВ), шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии 37816
2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Π_{saidi}), час.	сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 $((\sum \text{столбец } 9 * \text{столбец } 13) / \text{пункт } 1 \text{ Формы } 8.3)$ При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1 0,76232
3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Π_{saiifi}), шт.	сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 $(\sum \text{столбец } 13 \text{ Формы } 8.1 / \text{пункт } 1 \text{ Формы } 8.3)$ При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1 0,50684
4	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Π_{saidi}), час.	сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 $((\sum \text{столбец } 9 * \text{столбец } 13) / \text{пункт } 1 \text{ Формы } 8.3)$ При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" 1,75531

5	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (P_{saifi}), шт.	<p>сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 $(\sum \text{столбец 13 Формы 8.1} / \text{пункт 1 Формы 8.3})$ При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"</p> <p style="text-align: center;">0,33394</p>
---	--	--

Начальник ПТС		А.В. Панков
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Начальник ОДС		Л.Г. Белавина
Должность	Ф.И.О.	Подпись